

Информация о доступной тепловой мощности объектов теплоснабжения

	информация о доступнои теплов	ол шощности се ве	I I	
Источник теплоснабжения	Место расположения источника теплоснабжения	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	Суммарная договорная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и на собственные хоз. нужды, Гкал/ч (с учетом действующих ТУ, договоров)	Резерв доступной тепловой мощности, Гкал/ч
Котельная №1	г. Ялуторовск, ул. Заводская, д.1а	6,386	4,315	2,071
Котельная №2	г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д.5а	4,273	2,483	1,79
Котельная №3	г. Ялуторовск ул. Ентальцева, д.14а	3,816	2,079	1,737
Котельная №4	г. Ялуторовск, ул. А.Матросова, д.44а	*	1,204	0,376
Котельная №5	г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д.72а	5,785	3,457	2,328
Котельная №6	г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53а	6,44	4,418	2,022
Котельная №7	г. Ялуторовск, ул. Пущина, 38 а	1,772	0,379	1,393
Котельная №8	г. Ялуторовск, ул. Кармелюка, д.11а	1,125	0,633	0,492
Котельная №9	г. Ялуторовск, ул. Свободы, д.176	5,98	4,014	1,966
Котельная №10	г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д.25Г	3,44	1,624	1,816
Котельная №11	г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д.18а	4,3	2,031	2,269
Котельная №12	г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д.38	15,4	15,4	0,00
Котельная №13	г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, строение 45б	4,39	3,722	0,668
Котельная №14	г. Ялуторовск, ул. Северная, д.82а	4,831	2,987	1,844
Котельная №15	г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д.178 а	2,53	0,65	1,88
Котельная №16	г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.55б	3,026	1,173	1,853
Котельная №17	г. Ялуторовск, ул. Революции, д.181,	7,602	5,2	2,402
Котельная №18	г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.4а	2,595	1,524	1,071
Котельная №19	г. Ялуторовск, ул. Революции, 138 б	1,82	1,82	0,00
Котельная №20	г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, 61г	4,89	3,719	1,171
Котельная №21	г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10б,	0,076	0,045	0,031
Котельная №22	г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д.23, строение 11	0,098	0,011	0,087
Котельная №23	г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д.52, строение Б	0,543	0,29	0,253
Котельная №25	г. Ялуторовск, ул. Трудовая, д.12а	0,28	0,108	0,172
Котельная №26	г. Ялуторовск, ул. Чехова, д.50а	0,28	0,133	0,147
Котельная №27	г. Ялуторовск, ул. Советская, д.76а	1,72	0,435	1,285
Котельная №28	г. Ялуторовск, ул. Дзержинского, д.16	0,758	0,303	0,455
Котельная №29	г. Ялуторовск, ул. Революции, д.131а	0,6	0,503	0,097
Котельная №30	г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 75	0,073	0,031	0,042
Котельная №31	г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д.15а	0,52	0,293	0,227
Котельная №32	г. Ялуторовск, ул. Луговая, д.59 а	0,19	0,058	0,132
Котельная №33	г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 1	0,31	0,156	0,154
Котельная №38с	г Ялуторовск, ул. Революции, 129а	2,34	0,929	1,411
Котельная №34	г. Ялуторовск, ул. Чехова, д.5,	0,69	0,156	0,534
Котельная №35	г. Ялуторовск, ул. Революции, д.123	0,39	0,206	0,184
Котельная №36	г. Ялуторовск, ул. Революции, дом 123 a/2	0,39	0,212	0,178
Котельная №37	г. Ялуторовск, ул. Революции, д.129, строение 1	0,77	0,389	0,381
Котельная №39	г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д.185а	0,22	0,122	0,098

Резерв пропускной способности тепловых сетей определяется на основании гидравлического расчета, выполняемого в соответствии с требованиями п. 8 «Гидравлические режимы» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в точке присоединения в соответствии с заявленной нагрузкой.