

Заводоуковский участок

Наименование объекта	Марка и сечение провода линии	Пропускная способность линии, А	Существующая нагрузка линии, А	Резервная пропускная способность линии, А	Планируемая резервная пропускная способность линии, А
ПС Заводоуковская					
ф. Город	ЗАС-95	330	65	265	258
ф. Элеватор	ЗАС-95	330	150	180	167
ф. Лесозавод	ЗАС-95	330	70	260	257
ф. Очистные	ЗАС-70	265	60	205	201
ф. ЖБИ	ЗАС-70	265	130	135	115
ф. ОПХ	ЗАС-95	330	70	260	248
ф. Сокольники	ЗАС-70	265	60	205	203
ф. Новый	ЗАС-70	265	20	245	243
ф. Правда	ЗАС-70	265	100	165	164,7
ф. Сельэнерго	ЗАС-70	265	45	220	228
ПС Зоново					
ф. Лебедёвка	ЗАС-70	265	42	223	220
ПС Арболитовая					
ф. Арболит	ЗАС-70	265	15	250	256
ф. Восточный	ЗАС-70	265	45	220	216
ПС Комсомольская					
ф. Лесхоз-2	ЗАС-95	330	40	290	287
ПС Новая Заимка					
ф. Коммунальный	ЗАС-70	265	40	225	222
ф. Котельный	ЗАС-70	265	20	245	244
ф. СХТ	ЗАС-70	265	20	245	244,6
ф. Совхоз-1	ЗА-50	215	15	200	199
ф. Марково	ЗАС-70	265	25	240	238,5
ПС Озерки					
ф. Озерки	ЗАС-50	210	17	193	193
ПС Полевая					
ф. Водозабор-Бикор	ЗАС-70	265	6	259	269