

**Тобольский филиал**

Наименование объекта		Марка и сечения линии	Пропускная способность линии, А	Существующая нагрузка линии, А	Резервная пропускная способность линии, А
<b>ПС "Тобольская"</b>					
ф. "МКР 6-1"	РП-6 яч.17	ААШв- 3х240	355	120	235
ф. "МКР 6-1"	РП-6 яч.17	ААШв- 3х240	355	120	235
ф. "МКР 6-2"	РП-6 яч.12	ААШв- 3х240	355	220	135
ф. "МКР 6-2"	РП-6 яч.12	ААШв- 3х240	355	220	135
ф. "МКР 8-1"	РП-8 яч.5	ААШв - 3х240	355	130	225
ф. "МКР 8-1"	РП-8 яч.5	ААШв - 3х240	355	130	225
ф. "МКР 8-2"	РП-8 яч.4	ААШв - 3х240	355	200	155
ф. "МКР 8-2"	РП-8 яч.4	ААШв - 3х240	355	200	155
ф. "МКР 7-1"	РП-7 яч.9	ААШв - 3х240	355	200	155
ф. "МКР 7-2"	РП-7 яч.10	ААШв - 3х240	355	100	255
ф. "МКР 7а-1"	ТП-200 яч.1	АСБ-3х240	355	100	255
ф. "МКР 7а-2"	ТП-197 яч.4	ААБп-3х240	355	100	255
ф. "КНС-1"	ТП-175 яч.1	ААШв - 3х150	275	50	225
ф. "КНС-2"	ТП-175 яч.2	ААШв - 3х150	275	0	275
ф. "Пединститут"	ТП-234 яч.6	каб. вставка ААШпСУ 3х95	205	70	135
ф. "Биофабрика"	ТП-142 яч.	каб. вставка ААШпСУ 3х95	205	100	105
<b>ПС "Волгинская"</b>					
ф."РП 5-1"	РП-5 яч.7	АСБп-3х240	355	150	205
ф. "РП 5-2"	РП-5 яч.10	АСБп-3х240	355	100	255
ф. "РП 10-1"	ТП-133 яч.5	АСБп-3х240	355	130	225
ф. "РП 10-1"	ТП-133 яч.6	АСБп-3х240	355	130	225
ф. "РП 10-2"	РП-10 яч.13	АСБ-3х120	355	180	175

ф. "МКР 8-3"	РП-8 яч.11;ТП-159яч.1	ААШВУ-3х185	310	200	110
ф. "МКР 8-4"	РП-8 яч.12;ТП-159яч.2	ААШВУ-3х185	310	190	120
ф. "МКР 9-1"	РП-9 яч.13	ААШВ- 3х185	310	230	80
ф. "МКР 9-2"	РП-9 яч.4	ААШВ- 3х185	310	120	190
ф. "Гор.котельная 1"	Гор.котельная яч.1	ААШВУ- 3х185	310	150	160
ф. "Гор.котельная 1"	Гор.котельная яч.1	ААШВУ- 3х185	310	150	160
ф. "Гор.котельная 2"	Гор.котельная яч.39	ААШВУ- 3х185	310	120	190
ф. "Гор.котельная 2"	Гор.котельная яч.39	ААШВУ- 3х185	310	120	190
ф. "Хлебзавод-1"	ТП-174 яч.1	ААБп-3х120	240	10	230
ф. "Хлебзавод-2"	ТП-174 яч.4	ААБп-3х120	240	0	240
<b>ПС "Город"</b>					
ф. "Нефтяник-1"	РП-2 яч.9	АСБ-3х240	355	120	235
ф. "Нефтяник-2"	РП-2 яч.14	АСБ-3х240	355	160	195
ф. "Водозабор"	ТП-82; ТП-84	ЗА- 70	265	80	185
ф. "ЯЦ-1"	ТП-118	ЗА- 50	215	20	195
ф. "ЯЦ-2"	ТП-26 яч.1; 4	ААБл-3х120; ЗА-50	215	10	205
ф. "СМУ-21"	ТП-117 яч.3; 6	АСБ-3х120; ЗА-70	240	10	230
ф. "Ермак"	ТП-4яч.1;ТП-6яч.6	ААШВ 3х150; ЗА-70	265	200	65
ф. "Пивзавод"	РП-1 яч.1	ЗА- 95	320	250	70
ф. "Северный"	ТП-7 яч.3	ЗА- 70	265	25	240
<b>ПС "Знаменская"</b>					
ф. "Северный"	ТП-63 яч.2	ААБл-3х240; СИП-10 3-120	355	140	215
ф. "Южный-1"	ТП-79 яч.4	ААБл-3х240; СИП-10 3-120	355	150	205
ф. "Южный-2"	ТП-91 яч.4	ААБл-3х240; СИП-10 3-120	355	70	285
ф. "Центральный"	ТП-106 яч.1	ААБл-3х240; СИП-10 3-120	355	200	155
<b>ПС "Речпорт"</b>					
ф."Поселок-4"	ТП-223 яч.1	ААШВ 3х120	240	30	210
ф."Поселок-1"	ТП-151 яч.4	АСБ 3х120	240	20	220
ф."Северный"	ТП-3яч.1;ТП-4яч.3	ААБл-3х120	240		240

ф."Очистные"	ТП-157	ААШв-3х120	240	80	160
ф."Котельная-1"	ТП-155	ААБ-3х120	240	10	230
ф."Водозабор"	ТП-156	ААБ-3х95	205	10	195
ф."Котельная-2"	ТП-155	ААБ-3х120	240	40	200
ф."Поселок-3"	ТП-153 яч.2	ААБ-3х120	240	40	200
ф."Поселок-2"	ТП-154 яч.3	АСБ-3х70	160	60	100
ф."Южный"	ТП-1 яч.1	АСБ-3х70	160	50	110
ф."ТНХК-1"	ТП-235	ААШВУ-3х120	240	20	220
<b>ПС "Затон"</b>					
ф."База"		ААШв-3х120; 3А-70	240	40	200
ф."Судоверфь-3"		ААБл-3х120; 3А-50	240	40	200
ф."Судоверфь-2"		ААШв-3х70; 3А-35	160	40	120
<b>ПС "Сумкино"</b>					
ф."Поселок"		ААБ-3х95; 3АС-50	205	100	105
ф."Котельная"		ААБ-3х120; 3АС-50	215	50	165
<b>ПС "Ульяновская"</b>					
ф."Маслозавод"		ААШв-3х120	240	100	140
ф."Вагай"		3А-70	265	120	145
<b>ПС "Татарка"</b>					
ф."Жилой поселок-1"		АСБ-3х120; 3А-50	215	30	185
<b>ПС "Дубровное"</b>					
ф."Коммунальный"		3А-50	215	50	165
<b>ПС "Байкалово"</b>					
ф."Байкалово"		3А-50	215	110	105
<b>ЗРУ-2 НПУ пос. Н.Аремзяны</b>					

ф."Поселок"		3А-50	215	50	165
<b>ПС "Туртас"</b>					
ф."Лесхоз"		АСБ-3х95; АС-70	205	10	195
ф."Нижний склад-2"		ААБ-3х120; 3АС-95	240	50	190
ф."Поселок-2"		ААБ-3х120; 3АС-70	240	50	190
ф."Поселок-1"		АС-95; ААБл-3х120	240	50	190
ф."Нижний склад-1"		ААБ-3х95; 3АС-95	205	30	175
<b>ЗРУ-6 кВ ЛПДС "Уват" НПС-1</b>					
ф."Жилой поселок-1"		ААБл-3х95	205	10	195
ф."Жилой поселок-2"		ААБл-3х120	240	10	230
<b>ПС "Косач"</b>					
ф."Совхоз Уватский"		3А-50	215	160	55
ф."Райцентр"		3А-50	215	130	85
<b>ЗРУ-10 кВ "НПС-3" пос. Демьянское</b>					
ф."Жил.поселок"		АСБ-3х120	240	20	220
<b>ЗРУ-6 кВ "НПУ-1" пос. Демьянское</b>					
ф."Поселок"		ААБ-3х240	355	60	295