

Ялуторовский участок

№ п/п	Наименование объекта	Марка, сечение провода	Пропускная способность линии, А	Существующая нагрузка линии, А	Резервная пропускная способность линии, А	Резервная пропускная способность линии на конец года, А
ПС110/10 кВ "Ялуторовская"						
1	ф.РП-2-2	АС-120	390	133	257	230
2	ф. Интернат-1	ААШВ 3х120	240	21	219	215
3	ф. Мясокомбинат	А-95	320	157	163	143
4	ф. ГАУ	А-70	265	113	152	126
5	ф. МКЗ-2	ААШВ 3х120	240	48	192	180
6	ф. МКЗ-1	А-95	320	84	236	216
7	ф. ДСК	А-70	265	9	256	244
8	ф. ЖБИ	ААБЗх70	165	17	148	140
9	ф. Лесозавод	А-70	265	50	215	207
10	ф. Пивзавод	А-70	265	8	257	250
11	ф. Детдом	АС-95	330	86	244	235
12	ф. КПП-2	А-70	265	73	192	180
13	ф. КПП-1	А-70	265	37	228	205
14	ф. РП-8-2	ААБЗх95	205	7	198	190
15	ф. РП-8-1	А-70	265	61	204	185
16	ф. Интернат 2	ААШВ 3х120	240	0	240	240
17	ф. Водозабор	А-70	265	13	252	250
Итого:			4570	917	3653	3436
ПС110/10 кВ "Томилово"						
1	ф. ММС	А-70	265	9	256	250
2	ф. Ремзавод	А-70	265	71	194	190
3	ф. МКЗ-4	АСБВУ3х240	355	68	287	280
4	ф. Нефтебаза	А-70	265	61	204	195
5	ф. Очистные сооружения	А-70	265	93	172	140
6	ф. МКЗ-3	ААБЗх240	355	65	290	275
7	ф. Юнимилк 1	АС-150	450	30	420	380
8	ф. Юнимилк 2	АС-150	450	0	450	450
Итого:			2670	397	2273	2160