

Сведения о техническом состоянии сетей ОАО "СУЭНКО"

1. Техническое состояние сетей ОАО "СУЭНКО" - удовлетворительное.
2. Информация по внеплановым аварийным отключениям в сетях ОАО "СУЭНКО" за 2013г.

№ п/п	Наименование филиала (участка)	Количество отключений												Год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Тюменский филиал	17	13	23	28	30	46	63	47	28	31	29	14	369
2	Тобольский филиал	4	3	3	10	4	14	17	2	7	7	2	2	75
3	Ишимский участок	1	1	1	1	1	4	8	3	2	3	0	2	27
4	Ялуторовский участок	1	0	1	2	5	2	3	1	2	0	3	2	22
5	Заводоуковский участок	2	0	1	3	3	2	3	0	0	2	3	0	19
По сетям ОАО "СУЭНКО"		25	17	29	44	43	68	94	53	39	43	37	20	512

Основные причины внеплановых аварийных отключений:

- перегруз сетей в связи с перебоями теплоснабжения;
- повреждение сетей сторонними организациями;
- повреждение в сетях потребителей;
- воздействие неблагоприятных погодных факторов;
- нарушение изоляции в сетях 10/0,4 кВ.

3. Последствия аварийных отключений устранены, работоспособность электроустановок восстановлена по средствам следующих мероприятий:

- локализация аварии;
- подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения;
- определение места повреждения (поврежденной части электроустановки);
- ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки или его замена;
- полная проверка отремонтированного оборудования (в том числе высоковольтные испытания, замер сопротивления изоляции)