


СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

 О.В. Королева

" 12 " 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:


Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Свердловское РДУ

 О. А. Ефимов

" 23 " 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "СУЭНКО"

 Д.И. Анучин

" 15 " 08 2023 г.

1. ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2023/2024 гг.

по АО "СУЭНКО" в операционной зоне филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на территории Курганской области

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВтч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12
1	АО "Далур", ПС 110 кВ Рудная, Насосное оборудование добычных блоков										15,60
	АО "Далур", ПС 110 кВ Далур, Насосное оборудование добычных блоков									7,80	7,80
2	АО "ЗОК", ПС 110 кВ ЗОК, РП-10 кВ, яч. 23, яч. 26, яч. 27								54,27	54,27	54,27
3	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.27			3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.28				2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.41				9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.42				2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.38				10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.5						8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.10										0,47
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.34									2,20	2,20
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.15				5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	ООО "КАВЗ", ПС 110 кВ КАВЗ яч.13				7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ яч.19 - ТП1									1,58	1,58
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ яч.16 - ТП2									2,08	2,08
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-1 яч.11 - ТП12 (тр-р №2)					3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

4	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-2 яч.13 - ТП12 (тр-р №1)									2,95	2,95
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, яч.20 - ТП17									1,31	1,31
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-2 яч.9 - ТП3									0,01	0,01
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-1 яч.7 - (ТП5,ТП-8)									1,46	1,46
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-1 яч.12 - ТП13									1,13	1,13
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-2 яч.10 - ТП4									0,59	0,59
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-2 яч.6 - ТП6									0,31	0,31
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, яч.37 - ТП34									2,13	2,13
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, яч.14 - ТП21									0,78	0,78
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, РУ-1 яч.10 - (ТП10, ТП-39)									1,41	1,41
	АО "Катайский насосный завод", ПС 110 кВ КНЗ, яч.32 - ТП40									0,24	0,24
5	АО "ШААЗ", ПАТ «Ноколок», ПС 110 кВ ШААЗ										21,23
	АО "ШААЗ", Компрессорная станция, ПС 110 кВ ШААЗ, Электроремонтная мастерская ГПП-1									21,16	21,16
	АО "ШААЗ", ПАТ к.6, ПС 110 кВ ШААЗ									22,97	22,97
	АО "ШААЗ", ПОиТА, ПС 110 кВ ШААЗ									11,59	11,59
	АО "ШААЗ", Прессовое производство, ПС 110 кВ ШААЗ									6,86	6,86
	АО "ШААЗ", АМП, ПС 110 кВ ШААЗ									9,21	9,21
	АО "ШААЗ", ПАТ к.1, ПС 110 кВ ШААЗ						2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	АО "ШААЗ", ЦМТ, ПС 110 кВ ШААЗ						3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	АО "ШААЗ", Тарный цех, ПС 110 кВ ШААЗ						1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
6	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Курган-Т										134,23
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Утяк-Т								90,79	90,79	90,79
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Варгаши-Т								109,50	109,50	109,50
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Кравцево-Т					67,63	67,63	67,63	67,63	67,63	67,63
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Пьянково-Т									105,53	105,53
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ Горбуново-Т					68,47	68,47	68,47	68,47	68,47	68,47
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Дубрава -Т						4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Байдары -Т					5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
	Трансэнерго, ЭЧ-5, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Трубецкая -Т					13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
7	Трансэнерго, ЭЧ-11, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ Просвет-Т								93,10	93,10	93,10
	Трансэнерго, ЭЧ-11, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ, Твердыш-Т						76,63	76,63	76,63	76,63	76,63
	Трансэнерго, ЭЧ-11, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ, Ватолино-Т					49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05
	Трансэнерго, ЭЧ-11, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ, Далматово-Т								69,88	69,88	69,88

	Трансэнерго, ЭЧ-11, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110кВ, Чуга-Т					37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	
8	Трансэнерго, ЭЧ-13, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Юргамыш-Т						127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	
	Трансэнерго, ЭЧ-13, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ Мишкино-Т							52,47	52,47	52,47	52,47	
	Трансэнерго, ЭЧ-13, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ, Щучье-Т							87,70	87,70	87,70	87,70	
	Трансэнерго, ЭЧ-13, ВТП1-10/ВТП2-10, ПС 110 кВ, Пивкино-Т						96,36	96,36	96,36	96,36	96,36	
								7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
9	ОАО "Синтез", РП-1, ф.35, ф.1, КТЭЦ, РУ 10 кВ						14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	
	ОАО "Синтез", РП-1, ф.36, ф.31, ф.30, КТЭЦ, РУ 10 кВ						6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	
	ОАО "Синтез", РП-3, ф.17, ф.19, КТЭЦ, РУ 10 кВ							1,28	1,28	1,28	1,28	
	ОАО "Синтез", РП-3, ф.4, КТЭЦ, РУ 10 кВ						6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	
	ОАО "Синтез", РП-2, ф.15, ф.4, ф.3, КТЭЦ, РУ 10 кВ						1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	
	ОАО "Синтез", РП-3, ф.16, ф.18, КТЭЦ, РУ 10 кВ						11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	
	ОАО "Синтез", РП-1, ф.14, ф.28, ф.7, КТЭЦ, РУ 10 кВ								13,95	13,95	13,95	
	ОАО "Синтез", РП-1, ф.9, ф.13, КТЭЦ, РУ 10 кВ									12,67	12,67	
	ОАО "Синтез", РП-3, ф.5, ф.1, КТЭЦ, РУ 10 кВ									4,76	4,76	
	ОАО "Синтез", РП-1, ф.21, ф.10, КТЭЦ, РУ 10 кВ											
10	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС НКК ЛДПС "Юргамыш" яч.1)									37,15	37,15	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС НКК ЛДПС "Юргамыш" яч.2)									38,08	38,08	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС НКК ЛДПС "Юргамыш" яч.6)									110,75	110,75	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС УБКУА ЛДПС "Юргамыш" яч.47)										39,26	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС УБКУА ЛДПС "Юргамыш" яч.8)										40,71	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Мирная, ЗРУ 10 кВ НС УБКУА ЛДПС "Юргамыш" яч.42)										110,64	
	АО "Транснефть-Урал", (ПС 110 кВ Суслово-Н, ЗРУ 6 кВ ТОН-2 ЛПДС «Суслово» яч. №7										30,47	
	АО "Транснефть-Урал", (ПС 110 кВ Суслово-Н, ЗРУ 6 кВ ТОН-2 ЛПДС «Суслово» яч. №14										21,08	
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Хохлы-Н, КРУН 6 кВ ЛДПС "Хохлы" яч. №16)										12,72	12,72
	АО "Транснефть-Урал" (ПС 110 кВ Хохлы-Н, КРУН 6 кВ ЛДПС "Хохлы" яч. №6)										18,30	
11	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-10 яч.4)					40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	
12	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-10 яч.28)					26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	
13	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-30 яч.4)					18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	

14	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-30 яч.3)					23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13
15	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-35 яч.8)						6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
16	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-32 яч.3)						5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
17	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Центральный г. Кургана (ПС 110 кВ Южная, РП-32 яч.14)					22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
18	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-4 яч.20)				35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
19	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-4 яч.17)				14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09
20	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-6 яч.7)				17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
21	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-6 яч.14)				17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49
22	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-34 яч.3)				42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84
23	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-34 яч.10)				29,87	29,87	29,87	29,87	29,87	29,87	29,87
24	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Восточная, РП-3 яч.8)				13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54
25	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Восточный г. Кургана (ПС 110 кВ Промышленная, РП-3 яч.5)				9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
26	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Рябково г. Кургана (ПС 110 кВ Рябково, РП-8 яч.17)					25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13
27	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Рябково г. Кургана (ПС 110 кВ Рябково, РП-8 яч.8)					35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40
28	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Рябково г. Кургана (ПС 110 кВ Рябково, РП-45 яч.5)				31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	31,43
29	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Рябково г. Кургана (ПС 110 кВ Рябково, РП-45 яч.8)				16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
30	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ Заозерная, РП-21 яч.22)				22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58
31	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ Заозерная, РП-21 яч.8)				21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
32	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ Заозерная, РП-26 яч.7)					21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33
33	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ Заозерная, РП-26 яч.14)				13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87
34	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ Заозерная, РП-27 яч.7)				17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14

35	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ КЗММК, РП-17 яч.7)				5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
36	Коммунально-бытовая нагрузка р-н Заозерный г. Кургана (ПС 110 кВ КЗММК, РП-17 яч.10)				49,51	49,51	49,51	49,51	49,51	49,51	49,51
37	АО АК КОРВЕТ (ПС 220 кВ Промышленная, РУ 6 кВ, Л-2, Л-18, Л-40, Л-58)						56,20	56,20	56,20	56,20	56,20
38	ЗАО КУРГАНШПУНТ (ПС 110 кВ КЗММК, Л-2, Л-18)						5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
39	АО НПО КУРГАНПРИБОР (ПС 110 кВ Городская, Л-6, Л-11)					29,94	29,94	29,94	29,94	29,94	29,94
40	ООО Темпер (ПС 110 кВ Восточная, Л-36)			34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
41	ООО ЗМ (ПС 110 кВ Иковка, Л-6)			6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
42	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мокино, Романово, Новодостовалово, Песьяное, Пухово, Петухово, Дианово (ПС 110 Дружба, Л-2, 3, 4)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
43	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Юрково, Светлый Дол, Обабково, Мендерское, Рассохино, Кирова, Скаты, Ордино, Большое Зарослое, Малое Зарослое (ПС 110 кВ Светлый Дол, Л-1, 2, 3, 6, 7)		8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
44	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Памятное, Вососниково, Усть-Суерское, Стенниково, Екимово, Речкино, Скатово, Куликово (ПС 35 кВ Памятинская, Л-1, 2, 4, 5)	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
45	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Тебеняк, Тюменцево, Бунтино, Першино, Березово, Лебяжье, Чимеево, Октябрьский, Ягодная (ПС 35 кВ Першино, Л-1, 2, 3, 5)	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49
46	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Стеклозавод, Боровлянка (ПС 35 кВ Стеклозаводская, Л-1, 2, 4)	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24
47	ООО КУРГАНСТАЛЬМОСТ ЛЕС (ПС 35 кВ Стеклозаводская, Л-3)				1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
48	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Заложное, Мостовое, Н.Заборка, Обменово, Носково, Урал, Н.Путь, Барнаул (ПС 110 кВ Мостовская, Л-1, 2, 4, 5)	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
49	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мостовое, Б.Молотово, Яблочное, Заозерное (ПС 110 кВ Мостовкая, Л-3, 7)	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
50	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Медвежье, Варгаши, Василки, Дубровное, Кабанье (ПС 110 кВ Солнечная, Л-1, 2, 3, 4)	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
51	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Строево, Дундино, Саломатное, Дубровное, Гагарье, Спорное (ПС 110 кВ Строево, Л-2, 3, 4, 5)	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
52	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Березняки, Пичигино (ПС 35 кВ Барашково, Л-1)	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
53	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сосновка, Белово, Середкино, В.Суерское (ПС 35 кВ Верхнесуерское, Л-1, 2, 3)	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67

54	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Просеково, Терпугово, Ошурково, М.Шмаково, Б.Шмаково, Крутиха, Волосниково, Шастово, Шмаково, Секисово, Плотниково, Ч.Лебяжье (ПС 35 кВ Матросовская, Л-1, 2, 3, 4, 7)	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11
55	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Б.Чаусово, Белый Яр, Передергино (ПС 110 кВ Рябково, Л-12)			37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
56	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Новокомогоровка, Пименовка, Чесноки (ПС 110 кВ Садовая, Л-2)	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
57	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Меншиково (ПС 110 кВ Садовая, Л-3, 8)	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99
58	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Садовое, Кропанка (ПС 110 кВ Садовая, Л-4, 5, 7)			23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
59	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шмаково, Б.Раково, Вятка, Орловка, Галаево, Галишово, Чесноки (ПС 35 кВ Шмаково, Л-1, 2, 4, 5)		19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
60	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Юдино, Красная Горка, Моховое, Арлагуль, Щетниково, Камышное, Прилогино (ПС 110 кВ Арлагуль, Л-1, 2, 3, 4)	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
61	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Черешки, Черемушки, Чаешное, Лебяжье, Лебяжье-1, В.Глубокое, Н.Глубокое (ПС 110 кВ В.Глубокое, Л-1, 2, 4)			12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
62	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Песьяное, Лопатки, Калашное, Худяково, Племсовхоз (ПС 110 кВ Лопатки, Л-0, 1, 2, 4)	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
63	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Казарки, Копырино, Антипино, Кошелево, Чистое (ПС 110 кВ Казаркино, Л-1, 2, 3, 4)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
64	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. 10й Октябрь, Краснотал, Моршиха, Ударник (ПС 110 кВ Моршиха, Л-2, 3, 4)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
65	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сетовное, Гренадеры, Красино, Золотое (ПС 110 кВ Сетовное, Л-3, 4, 5)	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
66	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Воскресенка, Покровка, Трюхино, Коволево (ПС 110 кВ Трюхино, Л-1, 2, 3)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
67	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Обутки, Н.Роща, с-з Макушинский, Макушино, Садовод, Ясные Зори, Чебаки, Братанники, Журавлевка, Слевное) (ПС 220 кВ Макушино, Л-2, 3, 4, 9)			19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
68	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Травное, Круглое, Каракуль, Бочаговка, Дубровное (ПС 110 кВ Дубровное, Л-1, 2, 3, 4)	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
69	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мокроусово, Лапушки, Пороги, Тетерье, Утичье, Межеумное, Многополье, Одино, Денисово (ПС 110 кВ Мокроусово, Л-1, 2, 3)		11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42
70	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мокроусово, Крепость, Кукарская, Жилияковка, Карпунино (ПС 110 кВ Мокроусово, Л-5, 6, 7)		7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82

71	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мокроусово, Чесноково (ПС 110 кВ Мокроусово, Л-4, 8, 9)		34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62
72	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Дмитриевка, Отставное, Мостовое, Круглое, М.Середкино, Старопершино, Новотроицкое (ПС 110 кВ Старопершино, Л-1, 2, 3, 4)	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
73	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Б.Приютное, Б.Гусинное, М.Приютное, Поддувальное, Богданы, Теплодубровное, Стрельцы (ПС 110 кВ Большеприютное, Л-1, 3, 4, 5, 6)	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
74	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Золотовка, Утчанка, Воробы, Н.Георгиевка (ПС 110 кВ Н.Георгиевка, Л-1, 2, 3, 4)	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
75	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Октябрьское, Первомайка, Матасы (ПС 110 кВ Октябрьская, Л-1, 2, 3, 5)	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
76	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Учхоз ПТМЭСХ (ПС 110 кВ Сибирская, Л-1)	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
77	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Зотино, Казанцево, Горбунешное (ПС 110 кВ Сибирская, Л-2)	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
78	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Петухово, Троицкое (ПС 110 кВ Сибирская, Л-3)	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
79	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Староберезово, Рынки, Н.Георгиевка-1 (ПС 110 кВ Сибирская, Л-5)	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
80	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сумки, М.Дубровное, Ст.Байдары, Золотое (ПС 110 кВ Комсомольская, Л-1, 2, 3)	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
81	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Башкирское, Хлупово (ПС 110 кВ Половинное, Л-1)	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
82	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Жилино, Марай, Н.Байдары, Половинное (ПС 110 кВ Половинное, Л-2, 3, 6)	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
83	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Филиппово, Трубецкая, Петровка (ПС 110 кВ Половинное, Л-4)	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
84	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. (ПС 110 кВ Половинное, Л-5)		19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15
85	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Чулошное, Успенка, Н.Украинка (ПС 110 кВ Половинное, Л-8)	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
86	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Боровлянка, Притобольное, Плотниково, Мочалово (ПС 110 кВ Боровлянская, Л-1, 3, 4)	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
87	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Глядянское (ПС 110 кВ Глядянская, Л-3, 5)		34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56
88	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Утятское, Нагорское, Заборка (ПС 110 кВ Нагорная, Л-2, 3)		14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
89	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Раскатиха, Камышное (ПС 110 кВ Раскатиха, Л-1, 3, 5)	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
90	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Восточное, Волчье, Окуневка, М.Долгие, Б.Долгие (ПС 110 кВ Восток, Л-1, 2, 3, 4)	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
91	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сулюклино (ПС 110 кВ Мартыновка, В 10 Сулюклино)	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11

92	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Щучье (ПС 110 кВ Нифанка, В 10 КХП)			10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
93	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Щучье (ПС 110 кВ Нифанка, В 10 ЦРБ)			4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
94	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Гагарье (ПС 110 кВ Гагарье, В 10 Вишневое)	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
95	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Звериноголовская (ПС 110 кВ Звериноголовское, В 10 Комхоз)		18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76
96	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Звериноголовская (ПС 110 кВ Звериноголовское, В 10 Украинец)		6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
97	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Звериноголовская (ПС 110 кВ Звериноголовское, В 10 Молокозавод)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
98	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Чумляк (ПС 110 кВ Кузнецовская, В 10 Чумляк)		9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
99	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Петровка (ПС 110 кВ Кузнецовская, В 10 Петровка)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
100	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шумиха (ПС 110 кВ Машзавод, В 10 Север)			33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54
101	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шумиха (ПС 110 кВ Машзавод, В 10 Центр)			24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35
102	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Казак-Кочердык (ПС 110 кВ Прорыв, В 10 Казак-Кочердык)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
103	ООО "Курорты Зауралья" н.п. Сухоборская (ПС 110 кВ Сухоборская, ВЛ 10 Курорт)	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
104	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Целинная (ПС 110 кВ Целинная, В 10 Целинное)			29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99
105	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Рыбное (ПС 110 кВ Целинная, В 10 Рыбное)	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
106	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Преображенка (ПС 110 кВ Преображенка, В 10 Преображенка)	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
107	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Николаевка (ПС 110 кВ Пуктыш, В10 Николаевка)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
108	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Красноярка (ПС 110 кВ Белоярская, В 10 Красноярка)	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
109	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сафакулево (ПС 110 кВ Сафакулево, В 10 Сафакулево-1)		13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
110	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Гагарье (ПС 110 кВ Гагарье, В 10 Гагарье)	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
111	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Дубровное (ПС 110 кВ Заря, В 10 Дубровное)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
112	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Кирово (ПС 110 кВ Кирово, В 10 Кирово)		11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40

113	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мир (ПС 110 кВ Мир, В 10 Мир)	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
114	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Усть-Уйка (ПС 110 кВ Марс, В 10 Усть-Уйка)	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
115	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Костыгин Лог (ПС 110 кВ Марс, В 10 Костыгин Лог)	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
116	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Половинное (ПС 110 кВ Восход, В 10 Половинное)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
117	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Стариково (ПС 110 кВ Свердловская, В 10 Стариково)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
118	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Галкино (ПС 110 кВ Галкино, В 10 Галкино)		2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
119	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мурзабаево (ПС 110 кВ Сулейманово, В 10 Мурзабаево)		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
120	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Каксарлино (ПС 110 кВ Сафакулево, В 10 Каксарлино)		9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
121	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сафакулево (ПС 110 кВ Сафакулево, В 10 Северная)		3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
122	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Б.Султаново (ПС 110 кВ Преображенка, В 10 Б.Султаново)		5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
123	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мансурово (ПС 110 кВ Аджитарово, В 10 Мансурово)		9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
124	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мартыновка (ПС 110 кВ Мартыновка, В 10 Агрокомплекс)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
125	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шумиха (ПС 110 кВ Машзавод, В 10 Кольцо-тяга)		10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
126	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ягодное (ПС 110 кВ Альменево, В 10 Ягодное)		3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
127	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Малышево (ПС 110 кВ Альменево, В 10 Малышево)		3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
128	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Парамоново (ПС 110 кВ Мир, В 10 Парамоново)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
129	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Петровка (ПС 110 кВ Кр. Уралец, В 10 Петровка)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
130	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Иванково (ПС 110 кВ Кирово, В 10 Иванково)	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
131	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Н.Пески (ПС 110 кВ Заря, В 10 Н. Пески)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
132	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Островное (ПС 110 кВ Маяк, В 10 Островное)		6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
133	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Такташи (ПС 110 кВ Маяк, В 10 Такташи)		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

134	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Введенское (ПС 110 кВ Севостьяновская, В 10 Введенка-1)		3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
135	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Заманилки (ПС 110 кВ Целинное, В 10 Заманилки)		9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
136	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Матвеевка (ПС 110 кВ Целинное, В 10 Матвеевка)		5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
137	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Филькино (ПС 110 кВ Пески, В 10 Филькино)		2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
138	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Сетово (ПС 110 кВ Восход, В 10 Сетово)		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
139	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Косолапово (ПС 110 кВ Косолапово, В 10 Овцекомплекс)		3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
140	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Благовещенское (ПС 110 кВ Искра, В 10 Благовещенка)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
141	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. М.Дюрягино (ПС 110 кВ Урал, В 10 Комплекс-2)	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
142	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Птичье (ПС 110 кВ Урал, В 10 Птичье)	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
143	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Никитино (ПС 110 кВ Пуктыш, В 10 Никитино)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
144	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Щучье (ПС 110 кВ Нифанка, В 10 Нифанка)		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
145	Коммунально-бытовая нагрузка г.Шадринск (ПС 220 кВ Высокая, В 10 ЛЭП-20)		8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
146	Коммунально-бытовая нагрузка г.Шадринск (ПС 220 кВ Высокая, В 10 ЛЭП-240)		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
147	ООО "Технокерамика" (ПС 220 кВ Высокая, ВЛ 10 кВ ТК-1)							79,29	79,29	79,29	79,29
148	ООО "Технокерамика" (ПС 220 кВ Высокая, ВЛ 10 кВ ТК-2)							49,32	49,32	49,32	49,32
149	ООО "Технокерамика" (ПС 220 кВ Высокая, ВЛ 10 кВ ТК-3)							74,99	74,99	74,99	74,99
150	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Уксянское, Бараба, Ольховка, Белоярка, Павелево. (ПС 110 кВ Уксянка, В 10 Белоярка)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
151	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Уксянское (ПС 110 кВ Уксянка, В 10 ИПС)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
152	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Брюхово, Юровка, Макарьевка (ПС 110 кВ Уксянка, В 10 Юровка)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
153	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ясная поляна (ПС 110 кВ Уксянка, В 10 Ясная поляна)		2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
154	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Уксянка, Любимово (ПС 110 кВ Уксянка, В 10 Маяк)		9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97

155	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Далматово (ПС 110 кВ Далматово-Р, В 10 РП-54)			9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
156	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Крестовка (ПС 110 кВ Далматово-Р, В 10 Крестовка)		1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
157	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Красноисетск, Затеча, Далматово (ПС 110 кВ Далматово-Р, В 10 Затеча)		11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49
158	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Суварыш, Луговая, Верхний Яр (ПС 110 кВ Далматово-Р, В 10 Суварыш)			4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
159	ОАО Старт (ПС 110 кВ Далматово-Р, В 10 Старт-1/В 10 Старт-2; В 10 Березка-1/В 10 Березка-2, В 10 Модуль-2)					5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
160	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Лебяжье (ПС 110 кВ КС-13, В 10 Подсобное хозяйство).	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
161	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ключи, Першино (ПС 110 кВ Калининская, В 10 Ключи).		12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
162	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Крутиха (ПС 110 кВ Крутиха, В 10 Крутиха)	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
163	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Загайново (ПС 110 кВ Крутиха, В 10 Загайново)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
164	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Нечунаево, Мишагино, Предеина, Колмогорова, Осиновка (ПС 110 кВ Майская, В 10 Нечунаево)			5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
165	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Тагильское, Черепаново, Ключи, Тамакуле, Зырянка (ПС 110 кВ Майская, В 10 Керамзитный-2).		15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
166	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Вороново, Вяткино, Шахматово, Володино (ПС 110 кВ Майская, В 10 Вороново).		8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
167	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Журавлёво, Жилино, Одино, Барсуково, Бакланка (ПС 110 кВ Майская, В 10 Журавлево).	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
168	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Каргаполье, Храмова (ПС 110 кВ Майская, В 10 Котельная)			8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
169	КАРГАПОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО (ПС 110 кВ Майская, В 10 Лесопункт)					3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
170	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Локти, Белоусово, Брагино, Северное (ПС 110 кВ Брылино, В 10 Северное).	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
171	ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ООО (ПС 110 кВ Брылино, В 10 ЗКМ-1/В 10 ЗКМ-2)					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
172	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Брылино (ПС 110 кВ Брылино, В 10 Брылино).	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
173	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Савино (ПС 110 кВ Брылино, В 10 Савино).		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

174	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Пустуево, Чемякино (ПС 110 кВ Брылино, В 10 Пустуево).		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
175	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Житниково (ПС 110 кВ Житниково, В 10 Житниково).		2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
176	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шутино (ПС Шутино, В 10 Шутино)		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
177	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Лукино (ПС Шутино, В 10 Лукино)		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
178	СЛАКОН ООО (ПС 110 кВ Шадринск-Р, В 10 РП-41/В 10 РП-42)				9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
179	ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИМ ЗАО (ПС 110 кВ Высокая, В 10 ЖБИ)				6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
180	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Бакалда (ПС 35 кВ Южная, В 10 Бакалда)		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
181	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Красная Нива (ПС 35 кВ Южная, В 10 Красная Нива)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
182	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Осеево (ПС 35 кВ Южная, В 10 РП-91)			7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
183	ТД ШМЗ ООО, ДЕЛЬТА ТЕХНОЛОГИЯ ООО, МУЛЬТИПЛАСТ ООО (ПС 110 кВ Шадринск - Р, В 10 Полиграфмаш-1)				2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
184	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Шатрово, Дворцы,Антрак (ПС 110 кВ Шатрово, В 10 Дворцы)	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
185	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Шатрово,Ильино,Саломатово, Дружинино (ПС 110 кВ Шатрово, В 10 кВ Ильино)	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
186	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Шатрово, Чекалино, Чекалина, Широково (ПС 110 кВ Шатрово, В 10 Урожай)	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
187	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Яутла, Помалово, Луговая, Колмакова (ПС 110 кВ Самохвалово, В 10 кВ Т1)	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37
188	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Терксюкское, Кокуй, Усть Терсук (ПС 110 кВ Барино, В 10 К.Маркса)	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
189	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Барино (ПС 110 кВ Барино, В 10 Барино)		12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
190	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Портнягино, Воротниково, Коршуново (ПС 110 кВ Барино, В 10 Портнягино)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
191	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ч.Макарово, Камышовка, Пушняково,Мурашово (ПС 110 кВ Барино, В 10 Ч.Макарово)		7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
192	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мехонка, Ленская, Спицино, Сопнино, Сладчанка (ПС 35 кВ Мехонка, В 10 Ленская)		9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
193	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Лукина, Дальне Кубасова (ПС 35 кВ Мехонка, В 10 Знамя)	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
194	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Изъедугино, Дерново (ПС Мехонка, В 10 Восход)	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

195	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ключи, Мостовка-1, Чуварина, Духовка (ПС 110 кВ Кодская, В 10 Ключи)		7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
196	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Кылман (ПС 110 кВ Кодская, В 10 Кылман)		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
197	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Кодское (ПС 110 кВ Кодская, В 10 Кодское)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	Коммунально-бытовая нагрузка н.п.Калиновка (ПС 110 кВ Шутино, В 10 Калиновка)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
199	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Першино (ПС 110 кВ Калининская, В 10 Першино).	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
200	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Пески (ПС 110 кВ Калининская, В 10 Пески).	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
201	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Мехонка (ПС 35 кВ Мехонка, В 10 Мехонка).		10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
202	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Усольцево (ПС 35 кВ Мехонка, В 10 Полив).	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
203	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Ганичево (ПС 35 кВ Мехонка, В 10 Зауралье).	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
204	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Каширцево (ПС 110 кВ КС-12, В 10 Каширцево).	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
205	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Кызылбай (ПС 110 кВ КС-12, В 10 Кызылбай).	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
206	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шатрово (РП 10 кВ Арболит, В 10 Шатрово-1).			19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
207	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Шатрово (РП 10 кВ Арболит, В 10 Шатрово-2).			13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
208	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Тукманное (ПС 110 кВ Житниково, В 10 Тукманное).		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
209	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Жикино (ПС 110 кВ Житниково, В 10 Жикино).	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
210	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Асямолowo (ПС 110 кВ Житниково, В 10 Асямолowo).		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
211	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. Чаши, Салтысарайка, Деулино, Иткуль Новоиковское (РП 10 кВ Чаши, В 10 Комплекс, В 10 Отгоны, В 10 Расковалowo, В 10 Деулино, В 10 Новая жизнь).			25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97
212	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. г.Шадринск (ПС 110 кВ Шадринск-Р, В 10 Березовый мыс).			8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
213	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. г.Шадринск (ПС 220 кВ Высокая, В 10 П/х ШАА3).				2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
214	Коммунально-бытовая нагрузка н.п. г.Шадринск (ПС 220 кВ Высокая, В 10 Новый поселок).			23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78

215	ООО "Технокерамика" (ПС 220 кВ Высокая, В 10 ТК-4).			46,18	46,18	46,18	46,18	46,18	46,18	46,18	46,18
Итого по АО "СУЭНКО"		428,10	856,46	1282,18	1711,37	2138,32	2565,10	2993,59	3425,08	3844,51	4276,50

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-36 С).

Главный инженер АО "СУЭНКО"



Ю.Е. Тышук