

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала АО "СОЭЗ" Тюменского РДУ
Филиал АО "СОЭЗ" Тюменского РДУ
"Региональное испытательское управление энергосистем Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа"



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора АО "Россети Тюмень"



3. График временного отклонения потребления на 2023/2024 гг. по АО "Россети Тюмень" на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отращивания, МВт										Должность и телефон ответственного лица потребителя	Примечания	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
АО "Россети Тюмень" - первичный получатель команд																		
1. Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Управление ТЭС																		
1.1. Район ТГ ЭЦ и ТГ ЭЦ2																		
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Граничная	яч 6 ф. МЖК-1, яч 8 ф. РП-25-1, яч 10 ф. РП-24-10, яч 23 ф. РП-32-2, яч 26 ф. РП-32-1, яч 30 ф. РП-15-1.	ДУ	до 5 мин	10,60	46,21	57,51	67,01	71,31	89,31	96,51	109,11	112,61	147,61		Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
2	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110 кВ Комарово	яч 111 РП-96-1, яч 208 РП-96-2, яч 306 РП-113-1, яч 406 РП-113-2	ДУ	до 5 мин		3,70										Главный инженер (3452) 73-42-18	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
3	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Комарово	яч 108 РП-101-1, яч 107 РП-117-1, яч 203 РП-117-2, яч 209 РП-101-2, яч 106 РП-72-1, яч 206 РП-72-2	ДУ	до 5 мин		14,00										Главный инженер (3452) 41-44-31	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
4	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Бурган	яч 8 ф. РП-26-2, яч 14 ф. РП-58-2, яч 3 ф. РП-120-1, яч 30 ф. РП-4-24, ф. РП-40-1	ДУ	до 5 мин		9,81										Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
5	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Повотехническая	яч 3 ф. ПП-697-1, яч 11 ф. РП-31-1, яч 13 ф. Интернат, ПП-148, яч 10 яч РП-31-2, яч 12 ф. ПП-697-2, яч 14 ф. РП-29-2, яч 35 ф. РП-30-1, яч 36 ф. РП-30-2	ДУ	до 5 мин			11,30									Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
6	Тюменские электрические сети	ПС 110 кВ Червишево	яч 15 Горюшина-1, яч 7 Червишево-1, яч 8 Костылено, яч 10 Червишево-2, яч 12 Горюшина-2	ОП	от 5 до 20 мин						7,00						Главный инженер (3452) 41-44-30	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
7	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Суходольская	яч 29 РП-33-1, яч 13 РП-103-1, яч 28 РП-103-2, яч 27 РП-102-1, яч 20 РП-102-2, ф. РП-68-1, ф. РП-68-2	ДУ	до 5 мин			9,50									Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
8	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110 110 10 Суходольская	яч 35 РП-63-1, яч 14 РП-63-2	ДУ	до 5 мин					4,30							Главный инженер (3452) 73-42-18	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
9	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Вигиали	яч 19 РП-83-1, яч 10 РП-83-2	ОП	от 5 до 20 мин		2,60										Главный инженер (3452) 41-44-30	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
10	ООО "ВЭК"	ПС 110 кВ Вигиали	яч 21 РП-10-1, яч 12 РП-10-2	ОП	от 5 до 20 мин		3,90										Ответственный за эл. хозяйство 8-982-922-55-98	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
11	Тюменские электрические сети	ПС 110 кВ Вигиали	яч 16 Млаши	ОП	от 5 до 20 мин		1,60										Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
12	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110 110 10 Широкая	яч 7 ф. РП-84-1, яч 14 ф. РП-84-2, яч 27 ф. РП-97-1, яч 28 РП-97-2	ДУ	до 5 мин								5,80				Главный инженер (3452) 73-42-18	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
13	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 110 10 Широкая	яч 26 ф. РП-110-2, яч 31 ф. РП-74-1, яч 30 ф. РП-74-2, яч 29 РП-82-1	ДУ	до 5 мин								3,80				Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
14	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 220 110 10 Ожопино	яч 33 РП-71-1, яч 38 РП-71-2, яч 3 РП-112-1	ОП	до 5 мин								3,00				Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
15	Тюменские электрические сети	ПС 110-кВ Кытырлар	яч 12 ГФБ, яч 16 Марай, яч 20 Г.ожиново, яч 21 №10, яч 25 Спорт, яч 27 Кереман	ОВБ	от 20 до 60 мин								7,20				Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
16	Тюменские электрические сети	ПС 110 кВ Оплохно	яч 11 Жилкоселок-1, яч 30 Жилкоселок-2, яч 24 Г.ожиново	ОП	от 5 до 20 мин								3,50				Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
17	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Мурманская	яч 7 РП-57-1, яч 14 РП-57-2, яч 27 РП-91-1, яч 8 РП-91-2, яч 29 РП-3-1, яч 30 РП-3-2	ОВБ	от 20 до 60 мин						3,60						Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
18	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Пыльминская	яч 6 РП-4-1, яч 21 РП-4-2	ОП	от 5 до 20 мин								4,00				Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
19	Тюменские электрические сети	ПС 110 кВ Пыльминская	яч 10 Пыльмино	ОП	от 5 до 20 мин								3,40				Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
1.2. Район границ 110 кВ Ожопино-Кармак						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
1	Тюменские электрические сети	ПС 110 10 Угашево	яч 26 Угашево, яч 6 ОИХ, яч 24 Московский, яч 2 Угоз	ДУ	до 5 мин										6,00		Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
2	ООО "Эспрессо"	ПС 110 10 Угашево	яч 8 ПВХ-1, яч 13 ПВХ-2	ДУ	до 5 мин										3,00		Главный инженер 8-912-921-76-90	Зона "Эспрессо"
3	Тюменские электрические сети	ПС 110 10 Переполово	яч 17 Космаково, яч 5 Польшем-1, яч 14 Зарница, яч 6 Польшем-2, яч 3 Успенка, яч 7 Переполово	ОП	от 5 до 20 мин										8,00		Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
4	Тюменские электрические сети	ПС 110 10 Горьковка	яч 23 РП Переполово-1, яч 22 РП Переполово-2, яч 12 Школьный	ОП	от 5 до 20 мин										10,00		Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-он, в том числе коммунально-бытовая нагрузка

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отращения, МВт										Должность и телефон ответственного лица по потребителю	Примечания						
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
5	Тюменские электрические сети	ПС 110/10 Молодежная	лч.303 РП Комарово-1, лч.402 РП Комарово-2, лч. 107 Дербяши, лч.207 РП ОИХ-2, лч. 307 РП ОИХ-1	ДУ	до 5 мин.										8,00	Диспетчер (3452) 79-13-52	Тюменский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка						
Итого по филиалу АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тюменское ТПО						до 5 мин.	10,60	38,11	49,41	58,91	63,21	63,21	63,21	75,81	75,81	92,81							
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Итого	10,60	46,21	57,51	67,01	71,31	89,31	96,51	109,11	112,61	147,61							
						Итого по ДУ	10,60	38,11	49,41	58,91	63,21	63,21	63,21	72,81	72,81	89,81							
Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Южное ТПО																							
1	ОАО "Газпром энерго"	ПС КС-11	ЗРУ-10	ОП	до 5 мин.	0,40	1,90	4,00	11,00	7,20	9,90	15,40	17,80	20,58	23,20	26,98	Диспетчер (3462) 36-24-59	г.п. Богдановка					
1. Район ПС 220/110/35/10 Заводокувск																							
1	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 110/10 Питково	лч.3 Пантелеевка - 0,5 лч.5 Киселево - 0,3 лч.7 Питково - 0,1	ОВБ	от 20 до 60 мин					1,00							Диспетчер (34541) 3-14-00	Уфуровский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
2	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 110/35/10 Петнево	лч.3 Петнево - 0,2 лч.5 Агарак - 0,15	ОВБ	от 20 до 60 мин					0,40							Диспетчер (34543) 2-38-66	Ортинский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
3	Распределительные сети Южное ТПО. Филиал ПАО "СУЭНКО" Южный филиал	ПС 110/10 Зипово	лч.3 Шорново - 0,3 лч.5 Зипово - 0,4 лч.7 Сингуль - 0,2 лч.13 Романово - 0,1	ДУ	до 5 мин							1,00					Диспетчер (34535) 3-22-19	Ялуторовский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
4	Распределительные сети Южное ТПО. Филиал ПАО "СУЭНКО" Южный филиал	ПС 35/10 Арболитовая	лч.3 Арболитовый - 0,5 лч.5 Арболитовая - 0,3 лч.7 Парус - 0,5	ДУ	до 5 мин							1,50					Диспетчер (34542) 2-23-37	Заводокувский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
5	Распределительные сети Южное ТПО. Муниципальные сети	ПС 110/35/10 Юрга	лч.17 Заря лч.16 ПМК лч.3 Райбольница лч.19 Володино лч.8 Комхоз лч.15 Некрасово	ОП	до 5 мин	0,30	0,90	1,20	0,20	0,50			0,10				Диспетчер (34543) 2-38-66	Юртинский район					
6	Распределительные сети Южное ТПО. Филиал ПАО "СУЭНКО" Южный филиал	ПС 110/10 Ялуторовск	лч.13 Рамабала-1 лч.22 КП1-2 лч.29 РП-8-1 лч.19 Лесозавод лч.7 Машкомбинат лч.4 РП-2-2 лч.30 Памятное лч.6 Интернат-2 лч.21 Пивзавод	ОП	до 5 мин	0,10	0,60	0,90	1,00	1,80	2,00		1,00	0,20	0,30		Диспетчер (34535) 3-22-19	Ялуторовский район					
7	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 110/35/10 Унорово	лч.8 Элеватор лч.16 Урик лч.6 Черная-2 лч.7 Молзавод	ОП	до 5 мин.				1,00		1,50				0,70	1,30	Диспетчер (34541) 3-14-00	Уноровский район					
8	Распределительные сети Южное ТПО. Муниципальные сети	ПС 110/35/10 Омутинка	лч.7 Никола лч.17 Райцентр лч.16 Омутинский лч.38.1 Ордынский лч.14 АРЗ-2	ОП	до 5 мин.							1,00	0,80	0,50	0,30	1,00	Диспетчер (34544) 3-23-57	Омутинский район					
9	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Права	ОП	от 5 до 20 мин.									1,28			Диспетчер (34542) 2-23-37	Заводокувский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
10	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Зерновой	ОП	от 5 до 20 мин										0,76		Диспетчер (34542) 2-23-37	Заводокувский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
11	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Сельэнерго	ОП	от 5 до 20 мин										0,66		Диспетчер (34542) 2-23-37	Заводокувский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
12	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 ОИХ	ОП	от 5 до 20 мин											1,18	Диспетчер (34542) 2-23-37	Заводокувский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка					
1.1. Район ПС 220/110/35/10 Заводокувск (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)						0,87	3,07	4,41	7,26	8,63	10,00	11,37	11,37	11,97	12,53								
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Очистные	ОП	до 5 мин	0,87											Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
2	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 ЖБИ	ОП	до 5 мин.		2,20										Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
3	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Лесозавод	ОП	до 5 мин.			1,34									Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
4	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Элеватор	ОП	до 5 мин.				2,85								Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
5	ОАО "Заводокувский машиностроительный завод"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	КП 10 кВ Сельман-1	ОП	от 5 до 20 мин.											0,56	АО «Заводокувский машиностроительный завод» энергетик Савенков Александр Алексеевич тел. 8-922-045-74-24, 8-3452-22-43-02	г. Заводокувск					
6	ОАО "Заводокувский машиностроительный завод"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	КП 10 кВ Сельман-2	ОП	до 5 мин.											0,60	АО «Заводокувский машиностроительный завод» энергетик Савенков Александр Алексеевич тел. 8-922-045-74-24, 8-3452-22-43-03	г. Заводокувск					
7	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Город	ОП	до 5 мин					1,37							Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
8	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Соколовки	ОП	от 5 до 20 мин.						1,37						Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
9	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводокувск	В-10 Новый	ОП	от 5 до 20 мин.							1,37					Заместитель директора по Южному филиалу АО «СУЭНКО» (34535) 3-58-02 Начальник ОЛС «СК» (34535) 3-58-12	г. Заводокувск					
Итого по филиалу АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Южное ТПО						до 5 мин.	1,27	4,97	19,41	24,46	28,13	33,63	36,03	37,53	39,33	41,93							
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	2,74	4,02	5,44	7,18							
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40			1,40	1,40	1,40		
						Итого	1,27	4,97	19,41	25,46	29,53	36,40	40,17	42,95	46,17	50,51							
						Итого по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50								
Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тобольское ТПО																							
1	ОАО "Газпром энерго"	ПС 110/10 КС-9	В-110 1Т, В-110 3Т, В-110 4Т или В-110 2Т, В-110 4Т, В-110 3Т	ОП	до 5 мин	6,46	6,46	68,32	68,32	68,32	68,32	74,71	95,35	120,91	175,00		Начальник ПДС (3462) 75-19-08 диспетчер ПДС (3462) 36-24-59, 75-19-07, 10-020-510-01-00	г. Сургут					

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Должность и телефон ответственного лица потребителя	Примечания	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110 10 Сетово	В-10 ППС-1 и В-10 ППС-3 или В-10 ППС-2 и В-10 ППС-4	ОП	до 5 мин	6,46											Главный энергетик (3456) 39-04-40. Энергодиспетчер (3456) 39-04-02	г. Тобольск
2	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110 10 Менделеево	В-110 1Т или В-110 2Т	ОП	от 5 до 20 мин								6,39				Главный энергетик (3456) 39-04-40. Энергодиспетчер (3456) 39-04-02	г. Тобольск
4	ООО "Запсибгазтехим"	ПРИ-2	Останов двух из 3-х работающих компрессоров: М-15 1 от яч. 40 М-15 2 от яч. 50 М-15 3 от яч. 38 М-15 4 от яч. 52 М-15 5 от яч. 36 М-15 6 от яч. 56 М-15 7 от яч. 34 М-15 8 от яч. 74	ОП	от 5 до 20 мин									25,56			Главный энергетик (3456) 34-99-99, доб. 9551. Начальник смены ЦЭС (3456) 39-80-00, доб. 7116	г. Тобольск
5	ООО "Запсибгазтехим"	ПРИ-10	КМ-21505Е от яч. R7.2 КМ-21507А от яч. F2.3 КМ-21507В от яч. F18.2 КМ-21201В от яч. R16.4 КМ-22201А от яч. F3.5	ОП	от 5 до 20 мин										54,09		Главный энергетик (3456) 34-99-99, доб. 9551. Начальник смены ЦЭС (3456) 39-80-00, доб. 7116	г. Тобольск
6	ООО "Запсибгазтехим"	ПС 110 10 кВ ППН-3	В-110 1Т или В-110 2Т	ОП	до 5 мин								16,19				Главный энергетик (3456) 34-99-99, доб. 9551. Начальник смены ЦЭС (3456) 39-80-00, доб. 7116	г. Тобольск
7	Ишимское РПУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	ПС 110 6 10 Татарка	В-6 1Т или В-6 2Т	ОП	от 5 до 20 мин								4,45				Главный энергетик (34551) 6-01-17. Энергодиспетчер (34551) 7-96-76	г. Ишим
1. Район ПС 500/220/110/10-6, Демьянская						0,00	13,63	13,63	26,83	39,31	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08			
1	ООО "Газпром энерго"	ПС 110 10 КС-7	В-110 1Т или В-110 2Т	ОП	до 5 мин				13,20								Начальник ПДС (3462) 75-19-08. диспетчер ПДС (3462) 36-24-50, 75-19-07. 8-929-249-95-00	г. Сургут
2	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 110 6 Калюга	В-110 1Т. В-110 2Т	ОП	от 5 до 20 мин							10,77					Зам. главного инженера - главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Зам. главного энергетика У" 8-922-260-73-37. Начальник смены ОДС 8-922-260-51-64. (3452) 38-99-99, доб. 1554	г. Тюмень
3	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110 10 Горная	В-10 ППС-1 и В-10 ППС-2 или В-10 ППС-3 и В-10 ППС-4	ОП	до 5 мин		13,63										Главный энергетик (3456) 39-04-40. Энергодиспетчер (3456) 39-04-02	г. Тобольск
4	ОАО "Сургутнефтегаз"	ПС Пюраская	В-110 Демьянская-Кедровая или В-110 Демьянская-КС-7	ОП	до 5 мин					7,77							Начальник ПДС (3462) 40-49-99. Начальник смены (3462) 41-07-00, 40-49-48	г. Сургут
5	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110 6 Уват	В-6 1Т или В-6 2Т	ОП	от 5 до 20 мин					4,71							Главный энергетик (3456) 39-04-40. Энергодиспетчер (3456) 39-04-02	г. Тобольск
2. Район ПС 220/110/10, Ингицкая (филиал ОАО "Роснеft") - Южное ПМЭС						4,78	4,78	41,29	41,29	41,29	42,70	47,81	49,43	52,43	55,41			
1	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Уриа 1	В-6 КТПН-2,3	ОП	от 5 до 20 мин						1,41						Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
2	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Уриа 5	В-6 КТПН-3	ОП	от 5 до 20 мин								0,66				Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
3	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Уриа 5	В-6 КТПН-1	ОП	от 5 до 20 мин								0,69				Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
4	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Уриа 5	В-6 КТПН-2	ОП	от 5 до 20 мин								0,47				Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
5	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Терусе 1	В-6 КТПН-11,12	ОП	от 5 до 20 мин									1,18			Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
6	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Терусе 1	В-6 КТПН-9,10	ОП	от 5 до 20 мин								1,62				Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
7	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Терусе 1	В-6 КТПН-7,8	ОП	от 5 до 20 мин										1,37		Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
8	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Терусе 1	В-6 КТПН-5,6	ОП	от 5 до 20 мин										1,61		Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
9	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 35 6 Терусе 1	В-6 КТПН-1,2	ОП	от 5 до 20 мин							1,51					Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
10	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ЗРУ 6 кВ КПС 264	В-6 П-32 В-6 П-34 В-6 П-36	ОП	от 5 до 20 мин	4,78											Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.
11	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ЗРУ 6 кВ КПС 264	В-6 П-33 В-6 П-35 В-6 П-37	ОП	от 5 до 20 мин			4,27									Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99, доб. 1061, 8-922-261-08-29. Начальник ОДС (3452) 38-99-99, доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уренское м.р.

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отращения, МВт										Доля участия в тарифе ответственного лица потребителя	Примечания	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ЭРУ 6 кВ №4 БКНС	В-6 Н-17, В-6 Н-31	ОП	от 5 до 20 мин							3,60				Заместитель главного инженера-главный энергетик (3452) 38-99-99 доб. 1061, 8-922-261-48-29. Начальник О/С (3452) 38-99-99 доб. 1194, 8-922-261-40-07	Уртинское м.р.	
13	ПАО "СП-МП" (ООО "МЭГ")	ПС 220/110/10 Лянтинская	В-110 Жагрин I цепь	ОП	до 5 мин.			14,89								Начальник Ц/С (34643) 4-12-78 Начальник смены Ц/С (34643) 4-19-70	Усть-Еланское м.р.	
14	ПАО "СП-МП" (ООО "МЭГ")	ПС 220/110/10 Лянтинская	В-110 Жагрин II цепь	ОП	до 5 мин.			17,35								Начальник Ц/С (34643) 4-12-78 Начальник смены Ц/С (34643) 4-19-70	Усть-Еланское м.р.	
Итого по филиалу АО "Россети Тюмень." Тюменские электрические сети Тобольское ТПО																		
						до 5 мин.	6,46	20,09	114,19	127,39	135,16	135,16	135,16	151,35	151,35	151,35		
						от 5 до 20 мин.	4,78	4,78	9,05	9,05	13,76	25,94	27,44	43,51	72,07	129,14		
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Итого	11,24	24,87	123,24	136,44	148,92	161,10	172,60	194,86	223,42	280,49		
						Итого по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Филиал АО "Россети Тюмень." Тюменские электрические сети Ишимское ТПО

1. Южно-Ишимский энерго район						4,74	5,96	9,07	12,64	16,83	17,33	19,03	21,87	25,69	26,89		
1.1 Район ПС 220/110/10 Ишим																	
1	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Висуловского муниципального района	ПС 110 кВ Висулово	яч 11 Чуртан, яч 15 Березино, яч 3 Лынозавод, яч 14 Борзи	ОП	до 5 мин.					1,87						Диспетчер (34550) 2-16-77	Висуловский район
2	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Тушилобово	яч 2 Тушилобово, яч 10 Болдырево	ОП	до 5 мин.				0,69							Диспетчер (34556) 4-17-47	Абатский район
3	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Быструха	яч 3 Быструха, яч 4 Маруша, яч 5 Тельцово	ОП	до 5 мин.			0,52								Диспетчер (34556) 4-17-47	Абатский район
4	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Сладковского муниципального района	ПС 110 кВ Менжаника	В-10 ПТ	ОП	до 5 мин.					0,60						Диспетчер (34555) 2-35-36	Сладковский район
5	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Абатск	яч 10 Речушное, яч 17 Осипцево, яч 14 Озерной, яч 8 Коммуна, яч 4 ХПП	ОП	до 5 мин.	1,68										Диспетчер (34556) 4-17-47	Абатский район
6	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Аромашево	яч 3 Карманай, яч 7 Октябрь, яч 20 Загозерье, яч 4 Птицефабрика, яч 20 Семеновский	ОП	до 5 мин.	1,47										Диспетчер (34545) 2-17-74	Аромашевский район
7	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	яч 17 СХТ, яч 15 Ярма, яч 14 Гагары	ОП	до 5 мин.	1,59							0,43			Диспетчер (34553) 4-91-71	Казанский район
8	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	В-110 Дубына (нагрузка ПС 110/10 Яровское)	ОП	от 5 до 20 мин.									0,78		Диспетчер (34553) 4-91-72	Казанский район
9	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	В-110 Дубына (нагрузка ПС 110/10 В Дубына)	ОП	от 5 до 20 мин.										0,67	Диспетчер (34554) 2-15-89	Бердюзский район
10	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Бердюзского муниципального района	ПС 110 кВ Бердюзье	В-35 Укгуз (нагрузка ПС 35 кВ Укгуз)	ОП	от 5 до 20 мин.											Диспетчер (34550) 2-16-77	Сорокинский район
11	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 110/10 Сорокино	яч 18 Осинька, яч 3 Борзига, яч 10 СХТ, яч 7 Александровка, яч 11 Россия, яч 6 Кирова	ОП	до 5 мин.			1,94								Диспетчер (34550) 2-16-77	Сорокинский район
12	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Козюк	яч 19 Борзово, яч 7 Бокарева	ОП	до 5 мин.				0,75							Диспетчер (34551) 7-22-39	Ишимский район
13	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Гольяшмановского муниципального района	ПС 110 кВ Земляная	В-10 ПТ	ДУ	до 5 мин.					0,50						Диспетчер (34546) 2-56-03	Гольяшмановский район
14	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Локти	яч 4 П.Локти, яч 8 Ожогитово	ОП	до 5 мин.				0,78							Диспетчер (34551) 7-22-39	Ишимский район
15	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Ларича	яч 17 2-Песчаново, яч 7 Отлево	ОП	до 5 мин.					0,75						Диспетчер (34551) 7-22-39	Ишимский район
16	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Гагарино	яч 7 Клешино, яч 11 Кисюк	ОП	до 5 мин.					0,97						Диспетчер (34551) 7-22-39	Ишимский район
17	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 35 кВ Казань	В-35 Озерное на ПС 110 кВ Висулово	ОП	от 5 до 20 мин.		0,47									Диспетчер (34550) 2-16-77	Сорокинский район
18	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 35 кВ Озерное	В-35 Озерное на ПС 110 кВ Висулово	ОП	от 5 до 20 мин.				0,65							Диспетчер (34550) 2-16-77	Сорокинский район
19	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Ошешково	яч 4 Юра, яч 9 Спирто, яч 14 Язук, яч 16 Челюково	ОП	от 5 до 20 мин.		0,75									Диспетчер (34556) 4-17-47	Абатский район
20	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Бердюзского муниципального района	ПС 110 кВ Бердюзье	В-110 Пешоино	ОП	от 5 до 20 мин.								0,44			Диспетчер (34554) 2-15-88	Бердюзский район
21	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Березовка	В-10 ПТ	ОП	от 5 до 20 мин.									0,58		Диспетчер (34545) 2-17-74	Аромашевский район
22	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Кротово	яч 13 Тимирязевский, яч 5 Кротово	ОП	от 5 до 20 мин.										0,41	Диспетчер (34545) 2-17-74	Аромашевский район
23	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Стрешино	яч 21 Сажино, яч 9 Зырянка, яч 22 Учхоз	ОП	от 5 до 20 мин.				1,35							Диспетчер (34551) 7-22-39	Ишимский район
24	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Ильинка	В-10 ПТ, 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.									1,24		Диспетчер (34553) 4-91-72	Казанский район
25	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	В-35 Бердюзье (нагрузка ПС 35 кВ Тушилово)	ОП	от 5 до 20 мин.							0,57				Диспетчер (34553) 4-91-72	Казанский район
26	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Гольяшмановского муниципального района	ПС 110 кВ Малыемена	В-10 ПТ	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,20	Диспетчер (34546) 2-56-03	Гольяшмановский район
27	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Маслянка	В-10 ПТ, 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,50		Диспетчер (34550) 2-16-77	Абатский район
28	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Банниково	яч 3 Боканово, яч 5 Сытево	ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,26				Диспетчер (34550) 2-16-77	Абатский район
29	Распределительные сети Ишимского ТПО. Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	В-35 Усово (нагрузка ПС 35 кВ Усово, ПС 35 кВ Копытово)	ОП	от 5 до 20 мин.								1,48			Диспетчер (34553) 4-91-72	Казанский район
1.2. Район ПС 220/110/35/10 Ишим (Филиал ПАО "Россети" - Южно-Ишимский)						1,78	4,10	6,21	7,60	8,98	9,05	11,08	13,02	13,49	13,50		

1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Сельман	ОП	до 5 мин.	1,78										Заместитель директора по "ЖСК Ишимского филиала АО "СУЭНКО" (34551) 7-92-32. Начальник О/С (34551) 7-92-51	г. Ишим
2	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Мелькомбинат	ОП	до 5 мин.		2,32									Заместитель директора по "ЖСК Ишимского филиала АО "СУЭНКО" (34551) 7-92-32. Начальник О/С (34551) 7-92-51	г. Ишим
3	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Город	ОП	до 5 мин.			2,11								Заместитель директора по "ЖСК Ишимского филиала АО "СУЭНКО" (34551) 7-92-32. Начальник О/С (34551) 7-92-51	г. Ишим

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отращения, МВт										Доляность и телефон ответственного лица потребителя	Примечания					
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Первомайская	ОП	до 5 мин.				1,39													
5	ООО "Кондитер Профи"	ПС 220/110/35/10 Ишим	ВЛ 10 кВ Манганов-1	ОП	от 5 до 20 мин.										0,01							
6	ООО "Кондитер Профи"	ПС 220/110/35/10 Ишим	ВЛ 10 кВ Манганов-2	ОП	до 5 мин.									0,47								
7	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Целинстрой	ОП	от 5 до 20 мин.					1,38												
8	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Березка	ОП	от 5 до 20 мин.						0,07											
9	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 РИ-4	ОП	от 5 до 20 мин.								2,03									
10	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Ишим	В-10 Мясокомбинат	ОП	от 5 до 20 мин.								1,94									
Итого по филиалу АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Ишимское ТПО						до 5 мин.	6,52	8,84	13,41	17,02	21,21	21,71	21,71	21,71	22,18	22,18						
						от 5 до 20 мин.	0,00	1,22	1,87	3,22	4,60	4,67	8,14	12,92	15,24	15,25						
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	1,76	2,96						
						Итого	6,52	10,06	15,28	20,24	25,81	26,38	30,11	34,89	39,18	40,39						
						Итого по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50						
Филиал АО "Россети Тюмень" Уральские электрические сети																						
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Морьямья	В-6 IT (2T)	ДУ	до 5 мин.	5,00																
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Морьямья	В-35 IT (2T)	ДУ	до 5 мин.							5,00										
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Лазаревская	В-110 IT	ДУ	до 5 мин.							6,90										
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Западный Толум	В-6 КПС-7.1 (КПС-7.2)	ДУ	до 5 мин.			1,60														
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/10 Самга	В-35 Турп1	ДУ	до 5 мин.				6,30													
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Лема	В-35 IT	ДУ	до 5 мин.								7,60									
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Лема	В-35 2T	ДУ	до 5 мин.									6,70								
8	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Комаровская	В-6 IT (2T)	ОП	от 5 до 20 мин.				4,00													
9	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Даниловка	В-110 2T	ОП	от 5 до 20 мин.					5,80												
10	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" "Югорланг"	ПС 110/10/10 Соболевина	В-10 Завод М/Ф-1 (Завод М/Ф-2)	ОП	от 5 до 20 мин.		4,50															
11	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/6 Убинская	В-6 IT	ОП	от 5 до 20 мин.			2,40														
12	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Ловинская	В-35 IT	ОП	от 20 до 60 мин.		5,70															
13	Уральское УМН АО "Транснефть - Сибирь"	ПС 110/10 Березовая	В-110 IT (2T)	ОП	от 20 до 60 мин.									7,50								
Итого по филиалу ПАО "Россети" - Центральное ПУЭС						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	7,14	7,14							
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Сырсовая	В-35 Толум-1 (IT ПС Сырсовая)	ОП	до 5 мин.									3,36								
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнфтегаз"	ПС 110/35/6 Сырсовая	В-35 Толум-2 (IT ПС Сырсовая)	ОП	до 5 мин.									3,78								
Итого по филиалу АО "Россети Тюмень" Уральские электрические сети						5,00	5,00	6,60	12,90	12,90	19,80	24,80	28,58	39,54	46,24							
						0,00	4,50	6,90	10,90	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70							
						0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	13,20	13,20							
						5,00	15,20	19,20	29,50	35,30	42,20	47,20	50,98	69,44	76,14							
						5,00	5,00	6,60	12,90	12,90	19,80	24,80	24,80	32,40	39,10							
Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплес																						
1	ООО "Ниваэнерго"	ПС 110/35/6 "Хутор"	В-35 Куст-1	ОП	до 5 мин.		4,00															
2	ООО "Ниваэнерго"	ПС 110/35/6 КПС-5	В-35 ДПС-17-1	ОП	до 5 мин.			8,00														
3	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Верхнеказымская	КТП АВО: КЦ-2 ян 15.16; КТП АВО: КЦ-3 ян 27.24; КТП АВО: КЦ-4 ян 31.30; КТП АВО: КЦ-5 ян 61.42; КТП АВО: КЦ-6 ян 57.46; КТП АВО: КЦ-7 ян 45.58; КТП АВО: КЦ-8 ян 41.42; КТП АВО: КЦ-9 ян 55.60; КТП АВО: КЦ-10 ян 37.38	ОП	от 5 до 20 мин.								0,50									
4	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Перегребное	ВЛ №1 "жп" ян №43.44; ВЛ №2 "жп" ян №45.46; ВЛ №3 "СМУ-4" ян №27.28; ВЛ №4 "Чемолан" ян №39.40; КТП АВО: КЦ-4 ян 59.62; КТП АВО: КЦ-5 ян 55.58; КТП АВО: КЦ-6 ян 19.18; КТП АВО: КЦ-7 ян 23.22; КТП АВО: КЦ-8 ян 47.50	ОП	от 5 до 20 мин.								0,40									
5	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Сосновкая	КТП АВО: КЦ-2 ян 35.34; КТП АВО: КЦ-4 ян 25.24; КТП АВО: КЦ-5 ян 57.60; КТП АВО: КЦ-6 ян 53.56	ОП	от 5 до 20 мин.								0,10									

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Должность и телефон ответственного лица потребителя	Примечания
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Сургутнефть"	ПС 110 35 6 Блочная	КНС-1А, СТД, ВЛ-35кВ Доживная-1.2, Северная-1.2 КНС-8, КНС-2А, КНС-2, ДПС-1 СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	Главный энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Быстринскиефть"	ПС 110 35 6 Быстринская	КНС-1, ЦБ, IV СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,00				1,25		1,25			1,25	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер (3462) 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Быстринскиефть"	ПС 110 35 6 Алмаз	ВЛ-35кВ КНС-11-1,2кВ КНС-11, 11А, КНС-10	ОП	от 5 до 20 мин.		1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер (3462) 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Быстринскиефть"	ПС 110 35 6 Агат	ВЛ-35кВ Куей-191-1.2, Статор-1.2 КНС-2, КНС-К-152	ОП	от 5 до 20 мин.		1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	Главный энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
5	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Сургутнефть"	ПС 110 35 6 Технолол	ВЛ-35кВ Куей-23-1.2, КНС-4-1.2, КНС-5А, КНС-4А, ДПС-5А, КНС-1С СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	г. Сургут
4. Район ПС 220/110/10/6 Врестоно Ухолова						1,25	1,25	2,50	2,50	3,75	4,35	5,60	5,60	6,85	8,10		
1	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Комсомолецнефть"	ПС 110 35 6бВ Сова	ЗРУ-6кВ КНС, ДПС, УД, внутр. фидера	ОП	от 5 до 20 мин.						0,60					Заместитель начальника НДДУ (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64, 41-64-96	н.п.г. Федоровский
2	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Комсомолецнефть"	ПС 110 35 6 Савуйская	ЗРУ-6кВ ДПС Савуйская УД, внутр. фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	1,25	Заместитель начальника НДДУ (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64, 41-64-96	н.п.г. Федоровский
5. Район ПС 220/110/10 кВ Пилотор						18,57	19,82	21,07	23,57	24,82	26,07	28,57	31,07	32,32	34,82		
1	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Комсомолецнефть"	ПС 110 35 6бВ Куей	ВЛ-35кВ Куевова-13-1.2, Родниковая-1.2 КНС-4 СТД, АД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		1,25		1,25	1,25			1,25		1,25	Заместитель начальника НДДУ (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64, 41-64-96	н.п.г. Федоровский
2	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Федоровскиефть"	ПС 110 35 6бВ КНС-14	ЗРУ-6кВ КНС-14, ДНС, СТД, АД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.			1,25	1,25			0,00	0,00		0,00	Главный энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Федоровскиефть"	ПС 110 35 6бВ КНС-9	ЗРУ-6кВ КНС-9 СТД, АД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.			1,25	1,25			1,25	1,25		1,25	Главный энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Федоровскиефть"	ПС 110 35 6бВ КНС-2	ВЛ-35кВ Куевова-2-1.2 КНС, ДНС СТД, АД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,25					1,25	1,25		1,25		Главный энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г. Сургут
5	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Федоровскиефть"	ПС 110 35 10 Югорская	В-35 Куей-24-1	ДУ	до 5 мин.	6,97										Главный энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г. Сургут
6	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Федоровскиефть"	ПС 110 35 10 Югорская	В-35 Куей-24-2	ДУ	до 5 мин.	6,40										Главный энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г. Сургут
7	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Комсомолецнефть"	ПС 110 35 10 Югорская	В-35 Промзона-1	ДУ	до 5 мин.	1,91										Заместитель начальника НДДУ (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64, 41-64-96	н.п.г. Федоровский
8	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Комсомолецнефть"	ПС 110 35 10 Югорская	В-35 Промзона-2	ДУ	до 5 мин.	2,04										Заместитель начальника НДДУ (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64, 41-64-96	н.п.г. Федоровский
6. Район ПС 220/110/10 Сургут						1,25	2,25	3,50	4,50	5,75	6,75	8,00	9,00	10,25	11,25		
1	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Сургутнефть"	ПС 110 35 6 Утегаз	ЗРУ-6кВ КНС-2,3, IV СТД, внутр. фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	1,25	Главный энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Сургутнефть"	ПС 110 35 6 Дорожная	ВЛ-35кВ Озерная-1.2 УД КНС, ДНС, ПС-35 кВ, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Главный энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
7. Район ПС 220/110/10 Пинежская						1,00	2,80	3,80	5,60	6,60	8,40	9,40	11,20	12,20	14,89		
1	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Литорнефть"	ПС 110 35 6 Ключевая	ВЛ-35кВ КНС-9-1.2, ВЛ-35 КНС-12-1.2 КНС-7.9 СТД, АД, ПС-35 6кВ, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80	Заместитель начальника по энергетике (3462) 43-60-91, диспетчер (3462) 47-74-05, 43-60-97	г. Литор
2	ПАО "Сургутнефтегаз" НДДУ "Быстринскиефть"	ПС 110 35 6 Дальняя	ВЛ-35кВ Орбита-1.2 КНС-3, КНС-К-184 СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,89	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер (3462) 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
8. Район ПС 220/110/10 Барсоно						0,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00		
1	ОАО "РЖД"	ПС 110 10 Приносальная	РП, ПП, КППИ, подразделения ОАО "РЖД", субабоненты	ОП	от 5 до 20 мин.		0,50		0,50				0,50		0,50	Главный инженер (3462) 39-33-07, диспетчер (3462) 39-33-46, 39-74-08	г. Сургут
9. Район ПС 220/110/10 Барсоно (ПС транзитов 110 кВ Сургут-Барсоно)						37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92		
1	АО "ЮРЖСК"	ПС 110 10 6 Пинежская-2	В-6 10кВ яч. 9, 12, 14, 47, 56	ОП	до 5 мин.	5,00										Главный инженер (3467) 31-85-95, диспетчер (3462) 34-90-39	г. Ханты-Мансийск
2	ООО "Сургутские городские эл.сети", ПКС "Ливизит"	ПС 110 10 10 Олимпийская	ВВ-10 ТТ	ДУ	до 5 мин.	3,68										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35, Председатель ПКС 8-912-812-40-65	г. Сургут
3	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110 10 10 Олимпийская	ВВ-10 ТТ	ДУ	до 5 мин.	5,94										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35	г. Сургут
4	ООО "Сургутские городские эл.сети", ООО "Консалтинг групп" (ПЦ "Лера Мерид")	ПС 110 10 10 Гезон	ВВ-10 яч. 4, 8, 30	ДУ	до 5 мин.	3,14										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35, Энергетик ООО "Консалтинг групп" (3462) 27-11-30, 8-800-700-00-99	г. Сургут
5	ООО "Сургутские городские эл.сети", ООО "Элек" (Ф.Энергетик-103), (Ф.Энергетик-206) ПСК "Авасад-81", ГСПК "Авасад-81", Кооператив "Ливизит", ГСК №882 "Жизул", ООО "ИП ТРОЛСНАБ"	ПС 110 10 10 Энергетик	ВВ-10 № 103, 204, 206, 303, 406	ДУ	до 5 мин.	1,89										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35, Заместитель генерального директора ООО "Элек" (3462) 62-32-91, Председатель ПКС "Энергетик-7" 8-912-817-76-62, Председатель ГСПК "Авасад-81" 8-912-850-22-82, Председатель Кооператив "Ливизит" 8-904-472-91-86, Председатель ГСК №882 "Жизул" (3462) 28-38-61, Директор ООО "ИП ТРОЛСНАБ" (3462) 22-42-27	г. Сургут
6	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110 10 10 Черный Мыс	ВВ-10 ТТ	ДУ	до 5 мин.	3,79										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35	г. Сургут
7	ООО "Сургутские городские эл.сети", ООО "Элек" (Ф.Ч.Мыс-409), ООО "ЭГЭРО" (Ф.Ч.Мыс-404)	ПС 110 10 10 Черный Мыс	ВВ-10 ТТ	ДУ	до 5 мин.	3,37										Заместитель главного инженера (3462) 52-46-17, диспетчер (3462) 32-35-35, Заместитель генерального директора ООО "Элек" (3462) 62-32-91, приёмная ООО "Элек" (3462) 22-44-86, Директор ООО "ЭГЭРО" 8-912-811-17-96	г. Сургут

