Схема с информацией о доступной мощности объектов теплоснабжения

Схема тепловых сетей г. Ишима

Информация о доступной тепловой мощности объектов теплоснабжения

Источник теплоснабжения	Место расположения источника теплоснабжения	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	Суммарная договорная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и на собственные хоз. нужды, Гкал/ч (с учетом действующих ТУ, договоров)	Резерв доступной тепловой мощности, Гкал/ч
Квартальная котельная	г. Ишим, ул. Ершова, д. 4, строение 1	26	26,00	0,00
Котельная №1	г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 55а	6,64	4,017	2,623
Котельная №2	г. Ишим, ул. Большая, д. 202	6,88	3,722	3,158
Котельная №3	г. Ишим, ул. Большая, д. 185а	12,38	9,975	2,405
Котельная №4	г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 35-а	5,16	3,483	1,677
Котельная №5	г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 9а	4,8	4,476	0,324
Котельная №6	г. Ишим, ул. Чкалова, д.23а	6,4	3,717	2,683
Котельная №7	г. Ишим, ул. Ленина, д.10а	8,258	4,284	3,974
Котельная №8	г. Ишим, ул. Телефонная, д.13-а	6,88	5,396	1,484
Котельная №9	г. Ишим, ул. Пономарева, д. 6а	3,87	1,86	2,01
Котельная №10б	г. Ишим, ул. Большая	6,879	4,164	2,715
Котельная №11	г. Ишим, ул. Орджоникидзе, д. 41а	1,2	0,463	0,737
Котельная №13	г. Ишим, ул. Береговая, д.23а	5,06	1,862	3,198
Котельная №14	г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.60	10,32	8,078	2,242
Котельная №15	г. Ишим, ул. Приозерная, д. 86а	3,8	2,504	1,296
Котельная №16Б	г. Ишим, ул. Курганская	9,2	7,399	1,801
Котельная №17Б	г. Ишим, ул. Пономарева	2,72	2,66	0,06
Котельная №18	г. Ишим, ул. Челюскинцев, д.2а	2,75	0,638	2,112
Котельная №19	г. Ишим, ул. Коммунаров, д.11	0,27	0,11	0,15
Котельная №20	г. Ишим, ул. Пономарева, д. 45	2,58	1,012	1,568
Котельная №21	г. Ишим, ул. Республики, д. 91б	8	2,864	5,136
Котельная №23	г. Ишим, ул. Казанская, д.49а	5,16	2,004	3,156
Котельная №24	г. Ишим, ул. Республики, д. 4а	0,176	0,119	0,088
Котельная №26	г. Ишим, ул. Первомайская, д.92, здание 4	1,5	1,029	0,471
Котельная №27	г. Ишим, ул. Заречная	0,89	0,48	0,41
Котельная №29	г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 5б	4,6	2,856	1,744
Котельная №30	г. Ишим, ул. Курганская, д.3	0,28	0,084	0,196
Котельная №31	г. Ишим, ул. 1-я Северная , д.95	0,27	0,26	0,01
Котельная №34б	г. Ишим, ул. Чехова, д. 98б	5,34	3,723	1,617
Котельная №35	г. Ишим, ул. Красина, д.2	16,34	12,967	3,373
Котельная №36	г. Ишим, ул. Магистральная, 56	0,138	0,128	0,01
Котельная №37	г. Ишим, ул. Казанская, 36д	1,032	0,91	0,122
Котельная №38	г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 92	0,08	0,06	0,02
Котельная №39	г. Ишим, ул. Машиностроителей	0,19	0,18	0,01
Котельная №40	г. Ишим, ул. Республики, 25К	5,16	3,957	1,203
Котельная №41	г. Ишим, ул. Ершова, 4, строение 8	0,86	0,624	0,236
Котельная №43	г. Ишим, ул. Путиловская, д. 1	6,88	6,019	0,861
Котельная №44	г. Ишим, ул. Красина, д.7, строение 11	6,88	3,487	3,393
Котельная №46	г. Ишим, ул. Привокзальная, д. 31А	6,88	6.004	0.876
Котельная №47	г. Ишим, ул. Строительная	1,376	0,748	0,628
Котельная №49	г. Ишим, ул. Казанская, д.44, стр.4	4,9	1,309	3,591
Котельная №50	г. Ишим, ул. Григорова, 22	6,88	3,581	3,299

Резерв пропускной способности тепловых сетей определяется на основании гидравлического расчета, выполняемого в соответствии с требованиями п. 8 «Гидравлические режимы» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в точке присоединения в соответствии с заявленной нагрузкой.