

**СВЕДЕНИЯ**  
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЗНКО" на территории Курганской области  
на 01.10.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП по критерию (п-1)	Резерв мощности ЦП по критерию (п-1)		
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	10	2,72	16,3	5,39	10,91	0,91	0,24	0,07
		ТП, РП от ПС Белозерская	T-2	6,3	2,67						
	н.п. Большой Камаган	Фрунзенская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,14	2,5	0,14	2,36	2,36	2,35	2,32
		ТП, РП от ПС Фрунзенская						2,36	2,36	2,35	2,32
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	T-1	6,3	0,49	6,3	0,49	5,81	5,81	5,79	5,77
		ТП, РП от ПС Светлый Дол						5,81	5,81	5,79	5,77
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	T-1	6,3	0,18	6,3	0,18	6,12	6,12	6,12	5,92
		ТП, РП от ПС Дружба						6,12	6,12	6,12	5,92
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	T-1	4	0,61	4	0,61	3,39	3,39	3,35	3,35
		ТП, РП от ПС Стеклозавод						3,39	3,39	3,35	3,35
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,38	2,5	0,38	2,12	2,12	2,08	2,08
		ТП, РП от ПС Памятинская						2,12	2,12	2,08	2,08
	н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,58	2,5	0,58	1,92	1,92	1,85	1,85
		ТП, РП от ПС Першино						1,92	1,92	1,85	1,85
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ	T-1			2,5	0,15	2,35	2,35	2,34	2,34	
	ТП, РП от ПС Вагино	T-2	2,5	0,15			2,35	2,35	2,34	2,34	
Лебязевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	10	1,54	20	1,54	18,46	8,46	8,43	8,44
		ТП, РП от ПС Лопатки	T-2	10							
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	T-1	16	1,32	16	1,32	14,68	14,68	14,65	14,64
		ТП, РП от ПС В.Глубокое						14,68	14,68	14,65	14,64
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40	6,3	0,40	5,90	5,90	5,89	5,89
		ТП, РП от ПС Арлагуль						5,90	5,90	5,89	5,89
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	T-1	2,5	0,30	4,3	0,30	4,00	2,20	2,20	2,17
		ТП, РП от ПС Центральная	T-2	1,8							
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32	2,5	0,32	2,18	2,18	2,16	2,14
		ТП, РП от ПС Меншиково						2,18	2,18	2,16	2,14
	н.п. Речное	Речное 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	4,3	0,24	4,06	1,56	1,55	1,55
		ТП, РП от ПС Речное	T-2	2,5	0,24						
	н.п. Лебязье	ЦРП-Лебязье		7,61	1,33	15,22	1,33	13,89	6,28	6,24	6,17
				7,61							
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	200	58,28	200,00	58,28	141,72	141,72	141,40	141,04
		ТП, РП от ПС Макушино	PT-1	16	1,62	16,00	1,62	14,38	14,38	14,38	14,38
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	T-1	2,5	0,33	8,80	0,33	8,47	2,17	2,17	2,16
		ТП, РП от ПС Сетовное	T-2	6,3	0,00						
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,09	6,30	0,09	6,21	6,21	6,21	6,21
		ТП, РП от ПС Басковская						6,21	6,21	6,21	6,21
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,08	6,08
		ТП, РП от ПС Б. Мартино						6,11	6,11	6,08	6,08
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	T-1	6,3	0,22	6,30	0,22	6,08	6,08	5,92	5,92
		ТП, РП от ПС Казарки						6,08	6,08	5,92	5,92
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,09	2,50	0,09	2,41	2,41	2,40	2,39
		ТП, РП от ПС Трюхино						2,41	2,41	2,40	2,39
	н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,24	6,30	0,24	6,06	6,06	6,04	6,03
		ТП, РП от ПС Моршиха						6,06	6,06	6,04	6,03
н.п. Ключевенное	Саратовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	6,50	0,34	6,16	2,16	2,13	2,13	
	ТП, РП от ПС Саратовская	T-2	4	0,34							
н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,20	1,60	0,20	1,40	1,40	1,35	1,35	
	ТП, РП от ПС М. Курейное						1,40	1,40	1,35	1,35	
н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,53	1,80	0,53	1,27	1,27	1,22	1,20	
	ТП, РП от ПС Пионер						1,27	1,27	1,22	1,20	
ский район	н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,36	6,30	0,36	5,94	5,94	5,93	5,93
		ТП, РП от ПС Старопершино						5,94	5,94	5,93	5,93
	н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,07	20,00	3,57	16,43	6,43	6,22	5,84
		ТП, РП от ПС Мокроусово	T-2	10	2,50						
н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,25	2,50	0,25	2,25	2,25	2,25	2,24	
	ТП, РП от ПС Дубровное						2,25	2,25	2,25	2,24	

Микроуровень	н.п. Куртан	Курган 35/10 кВ	T-1	2,5	0,20	2,50	0,20	2,30	2,30	2,30	2,30
		ТП, РП от ПС Куртан							2,30	2,30	2,30
	н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,33	2,50	0,33	2,17	2,17	2,14	2,14
		ТП, РП от ПС Сунгурово							2,17	2,17	2,14
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,33	1,80	0,33	1,47	1,47	1,46	1,46	
	ТП, РП от ПС Уварово							1,47	1,47	1,46	1,46
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,19	2,50	0,19	2,31	2,31	2,31	2,19	
	ТП, РП от ПС Рассвет							2,31	2,31	2,31	2,19
Петуховский район	г. Петухово	ЦРП Петухово	-	7,61	0,62	15,22	2,52	12,70	5,09	5,06	4,58
				7,61	1,90						
	н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	16,30	0,94	15,36	5,36	5,27	5,30
		T-2	10	0,94							
		ТП, РП от ПС Октябрьская									
	г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,73	20,00	1,73	18,27	8,27	8,04	7,98
		T-2	10	0,00							
	н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,48	4,52	2,02	2,01	2,00
		T-2	2,5	0,48							
	н.п. Новогоргиевка-2	Новогоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,42	10,00	0,42	9,58	9,58	9,53	9,54
		ТП, РП от ПС Новогоргиевка									
	н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,21	3,20	0,65	2,55	0,95	0,83	0,68
T-2		1,6	0,44								
н.п. Актабан	Медвежье 35/10 кВ							2,55	0,95	0,83	0,68
	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,24	1,60	0,24	1,36	1,36	1,33	1,33	
н.п. Пашково	Актабан 35/10 кВ							1,36	1,36	1,33	1,33
	ТП, РП от ПС Актабан										
н.п. Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32	5,00	0,32	4,68	2,18	2,18	2,18	
	T-2	2,5	0,00								
н.п. Половинное	Пашково 35/10 кВ							4,68	2,18	2,18	2,18
	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	1,73	20,00	3,49	16,51	6,51	6,47	6,43	
T-2	10	1,76									
н.п. Сумки	Половинное 110/35/10 кВ							16,51	6,51	6,47	6,43
	ТП, РП от ПС Половинное										
н.п. Сухмень	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,69	4,31	1,81	1,80	1,57	
	T-2	2,5	0,69								
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ							4,31	1,81	1,80	1,57
	ТП, РП от ПС Сухмень										
н.п. Пищальное	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,22	6,30	0,22	6,08	6,08	6,05	6,04	
	ТП, РП от ПС Сухмень							6,08	6,08	6,05	6,04
н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,32	4,00	0,32	3,68	3,68	3,62	3,62	
	ТП, РП от ПС Пищальная							3,68	3,68	3,62	3,62
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,06	1,60	0,06	1,54	1,54	1,50	1,50	
	ТП, РП от ПС Булдак							1,54	1,54	1,50	1,50
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	2,99	3,01	
	ТП, РП от ПС Васильевская							3,02	3,02	2,99	3,01
н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	3,00	12,60	3,83	8,77	2,47	1,90	1,87	
	T-2	6,3	0,83								
н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ							8,77	2,47	1,90	1,87
	ТП, РП от ПС Частоозерье										
н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	6,3	0,37	6,30	0,37	5,93	5,93	5,92	5,92	
	ТП, РП от ПС Восток							5,93	5,93	5,92	5,92
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	2,5	0,05	2,50	0,05	2,45	2,45	2,44	2,44	
	ТП, РП от ПС Троицкая							2,45	2,45	2,44	2,44
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,68	16,30	2,58	13,72	7,42	7,37	7,27	
	T-2	10	0,90								
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ							13,72	7,42	7,37	7,27
	ТП, РП от ПС Мостовская										
н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,36	6,30	0,36	5,94	5,94	5,88	5,85	
	ТП, РП от ПС Строево							5,94	5,94	5,88	5,85
н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	16	1,67	16,00	1,67	14,33	14,33	13,86	13,32	
	ТП, РП от ПС Солнечная							14,33	14,33	13,86	13,32
н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,13	4,00	0,13	3,87	3,87	3,87	3,86	
	ТП, РП от ПС Лихачи							3,87	3,87	3,87	3,86
н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	4,10	0,65	3,45	1,85	1,78	1,60	
	T-2	1,6	0,65								
н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ							3,45	1,85	1,78	1,60
	ТП, РП от ПС Матросовская										
н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,32	2,50	0,32	2,18	2,18	2,16	2,16	
	ТП, РП от ПС В.Суерская							2,18	2,18	2,16	2,16
н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,43	4,10	0,43	3,67	1,17	0,88	0,88	
	T-2	2,5									
н.п. Ваграши	Барашково 35/10 кВ							3,67	1,17	0,88	0,88
	ТП, РП от ПС Барашково										
н.п. Ваграши	ЦРП-Ваграши	-	5,71	2,07	9,52	2,35	7,17	1,46	1,31	0,98	
			3,81	0,28							
н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	5,88	20,00	9,14	10,86	0,86	-0,66	-1,24	
	T-2	10	3,26								
н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ							10,86	0,86	-0,66	-1,24
	ТП, РП от ПС Лесники										
н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3		12,60	2,50	10,10	3,80	3,54	3,44	
	T-2	6,3	2,50								
н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ							10,10	3,80	3,54	3,44
	ТП, РП от ПС Садовая										
н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,98	6,30	1,98	4,32	4,32	4,18	3,92	
	ТП, РП от ПС Разлив							4,32	4,32	4,18	3,92

н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5	0,00	4,10	0,40	3,70	2,10	1,88	1,32	
		T-2	1,6	0,40							
н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	4	3,38	8,00	3,38	4,62	0,62	-0,62	-4,26	
		T-2	4								
н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	T-1	4	0,96	4,00	0,96	3,04	3,04	3,03	3,01	
		ТП, РП от ПС Шмаково					3,04	3,04	3,03	3,01	
н.п. Утяк	Утягская 110/10 кВ	T-1	10	1,36	16,30	2,29	14,01	4,01	2,97	2,90	
		T-2	6,3	0,93							
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	5,07	16,30	5,18	11,12	11,12	9,76	9,61	
		T-2	6,3	0,11							
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	2,34	11,20	4,65	6,55	0,95	0,75	0,22	
		T-2	5,6	2,31							
ТП, РП от ПС Иковка						6,55	0,95	0,75	0,22		
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	2,31	6,30	2,31	3,99	3,99	2,24	1,99	
		ТП, РП от ПС Черемухово					3,99	3,99	2,24	1,99	
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	1,04	8,00	2,01	5,99	1,99	0,83	1,25	
		T-2	4	0,97							
ТП, РП от ПС Шкодино						5,99	1,99	0,83	1,25		
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	6,8	50,00	16,71	33,29	8,29	7,61	6,62	
		T-6	25	9,91							
		РТ-1	16	1,09							
		РТ-2	16	0,60							
ТП, РП от ПС Промышленная						32,00	1,69	30,31	14,31	11,80	6,55
						63,60	22,60	19,40	13,17		
г. Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	10	2,53	10,00	2,53	7,47	7,47	7,47	7,43	
		ТП, РП от ПС Городская					7,47	7,47	7,47	7,43	
г. Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	5,81	20,00	12,92	7,08	-2,92	-7,65	-14,04	
		T-2	10	7,11							
ТП, РП от ПС Заозерная						7,08	-2,92	-7,65	-14,04		
г. Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	3,30	41,00	5,44	35,56	19,56	19,41	9,34	
		T-2	16	2,14							
ТП, РП от ПС Арматурная						35,56	19,56	19,41	9,34		
г. Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	8,64	32,00	15,52	16,48	0,48	-0,46	-0,83	
		T-2	16	6,88							
ТП, РП от ПС Восточная						16,48	0,48	-0,46	-0,83		
г. Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	6,88	20,00	12,39	7,61	-2,39	-6,45	-6,96	
		T-2	10	5,51							
ТП, РП от ПС Рябово						7,61	-2,39	-6,45	-6,96		
г. Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	3,76	41,00	15,06	25,94	0,94	-0,99	-1,30	
		T-2	16	11,30							
ТП, РП от ПС КЗММК						25,94	0,94	-0,99	-1,30		
г. Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	25	10,93	41,00	19,54	21,46	-3,54	-5,88	-7,27	
		T-2	16	8,61							
ТП, РП от ПС Южная						21,46	-3,54	-5,88	-7,27		
г. Курган	КЗКТ ГПП-1	T-1	31,5	8,72	63,00	8,72	45,32	13,82	12,99	12,76	
		T-2	31,50								
ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-1						45,32	13,82	12,99	12,76		
г. Курган	КЗКТ ГПП-2	T-1	40	6,6	65,00	9,72	62,62	22,63	22,57	21,87	
		T-2	25,00	3,12							
ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-2						62,62	22,63	22,57	21,87		
г. Курган	КСМ 110/10кВ	T-1	15,00	4,68	30,00	6,7	17,66	2,66	2,54	1,54	
		T-2	15,00	2,02							
ТП, РП от ПС КСМ						17,66	2,66	2,54	1,54		
г. Курган	Северная 35/6 кВ	T-1	10	1,92	20,00	5,18	14,82	4,82	4,78	4,78	
		T-2	10	3,26							
ТП, РП от ПС Северная						14,82	4,82	4,78	4,78		
г. Курган	Береговая 110/10кВ	T-1	25	2,51	50	4,06	47,11	20,94	20,56	19,65	
		T-2	25	1,55							
ТП, РП от ПС КСМ						47,11	20,94	20,56	19,65		
г. Курган	ЗДС 110/10кВ	T-1	25,00	0	50,00	0,00	50,00	25,00	48,14	46,29	
		T-2	25,00								
ТП, РП от ПС ЗДС						50,00	25,00	48,14	46,29		
г. Курган	Тобол 110/6 кВ	T-1	16	3,46	32,00	7,04	24,96	8,96	21,89	21,17	
		T-2	16,00	3,58							
ТП, РП от ПС Тобол						24,96	8,96	21,89	21,17		
г. Курган	Юнона 110/10кВ	T-1	10,00	1,31	26,00	6,32	19,68	3,68	17,99	16,74	
		T-2	16,00	5,01							
ТП, РП от ПС Юнона						19,68	3,68	17,99	16,74		
г. Курган	Керамзит 35/10 кВ	T-1	7,5	0,00	13,10	0,00	13,10	5,60	5,55	5,55	
		T-2	5,6	0,00							
ТП, РП от Керамзит						13,10	5,60	5,55	5,55		

Кемеровский район

г. Курган

Пригородный район	н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	T-1	6,3	1,90	12,60	1,90	10,70	4,40	4,40	4,40	
		ТП, РП от ПС Н.Березово	T-2	6,3	0,00							
	н.п. Глядянское	Глядянская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	12,60	2,63	9,97	3,67	3,35	3,35	
			T-2	6,3	2,63							
	н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	T-2	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	5,84	5,78	
			ТП, РП от ПС Боровлянская									6,04
	н.п. Раскатиха	Раскатиха 110/35/10 кВ	T-2	10	0,65	10,00	0,65	9,35	9,35	9,17	9,14	
			ТП, РП от ПС Раскатиха									9,35
	н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	T-1	6,3	0,79	6,30	0,79	5,51	5,51	5,36	5,29	
			ТП, РП от ПС Нагорная									
	н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	T-1	4	0,65	4,00	0,65	3,35	3,35	3,35	3,35	
			ТП, РП от ПС Обрядовская									
	н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	3,60	0,19	3,41	3,41	3,26	3,01	
			T-2	1,8	0,19							
н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	T-1	4	0,22	4,00	0,22	3,78	3,78	3,75	3,69		
		ТП, РП от ПС Обухово										
Альменевский район	п.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	T-1	10	1,00	20,00	4,92	15,08	5,08	4,13	4,03	
			T-2	10	3,92							
	н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	T-1	6,3	0,58	6,30	0,58	5,72	5,72	5,71	5,71	
			ТП, РП от ПС Мир									
	н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	T-1	4	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,74	3,74	
			ТП, РП от ПС Танрыкулово									
	н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	T-1	1,8	0,32	1,80	0,32	1,48	1,48	1,39	1,33	
			ТП, РП от ПС Юломанова									
	н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,14	2,50	0,14	2,36	2,36	2,35	2,33	
			ТП, РП от ПС Бороздинка									
	Звериноголовский район	н.п. Звериноголовское	Звериноголовская 110/35/10 кВ	T-1	10	3,41	16,30	3,41	12,89	2,89	2,58	2,56
				T-2	6,3							
		н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	T-1	6,3	0,52	6,30	0,52	5,78	5,78	5,73	5,66
				ТП, РП от ПС Прорыв								
н.п. Труд и Знание		Труд 35/10 кВ	T-1	2,5	0,24	4,10	0,24	3,86	1,36	1,33	1,33	
			T-2	1,6								
н.п. Озерное		Курорт 35/10 кВ	T-1	1,6	0,22	3,20	0,83	2,37	0,77	0,63	0,61	
			T-2	1,6	0,61							
н.п. Красногорка		Красногорская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,02	2,50	0,02	2,48	2,48	2,46	2,46	
			ТП, РП от ПС Красногорская									
Куртамышский район		н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	5,85	6,00
				ТП, РП от ПС Закоулово								
		н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ	T-1	16	4,17	32,00	7,05	24,95	8,95	7,50	6,98
				T-2	16	2,88						
	н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,23	2,50	0,23	2,27	2,27	2,26	2,23	
			ТП, РП от ПС Обанино									
	н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	T-1	4	0,60	4,00	0,60	3,40	3,40	3,34	3,34	
			ТП, РП от ПС Нижняя									
	н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	T-1	4	0,28	4,00	0,28	3,72	3,72	3,71	3,71	
			ТП, РП от ПС Костылево									
	н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	T-1	4	0,26	4,00	0,26	3,74	3,74	3,74	3,71	
			ТП, РП от ПС Долговка									
	н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	T-1	4	0,31	4,00	0,31	3,69	3,69	3,69	3,69	
			ТП, РП от ПС Пепелино									
н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,45	5,00	0,45	4,55	2,05	2,02	2,02		
		T-2	2,5									
н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ	T-1	2,5	0,81	5,00	0,81	4,19	1,69	1,66	1,66		
		T-2	2,5									
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,81	5,60	0,81	4,79	0,79	0,76	0,73		
		T-2	4									
н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ	T-1	3,1	0,19	5,60	0,19	5,41	2,31	2,26	2,26		
		T-2	2,5									
ЗАО	н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	T-1	10	0,57	16,30	2,65	13,65	3,65	3,59	3,58	
			T-2	6,3	2,08							
	н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	T-1	6,3	0,25	6,30	0,25	6,05	6,05	6,02	6,00	
			ТП, РП от ПС Заря									
	н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	T-1	10	1,85	16,30	3,81	12,49	2,49	1,53	-0,08	
			T-2	6,3	1,96							
ТП, РП от ПС Маяк						12,49	2,49	1,53	-0,08			

Мишкинский р-н	н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,22	6,30	0,22	6,08	6,08	6,05	6,02	
		ТП, РП от ПС Севастьяновская						6,08	6,08	6,05	6,02	
	н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	T-1	40	0,45	80,00	1,25	78,75	38,75	38,75	38,75	38,75
		ТП, РП от ПС Маслово	T-2	40	0,80							
н.п. Коровье	н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ	T-1	2,5	0,48	2,50	0,48	2,02	2,02	2,00	1,99	
		ТП, РП от ПС Коровье					2,02	2,02	2,00	1,99		
н.п. Мишкино	н.п. Мишкино	РП - 10 "Восход"	-	5,04	0,41	9,03	0,41	8,62	3,58	3,58	3,56	
		ТП, РП от ПС Сафакулево		3,99	0,74							
н.п. Сафакулево	н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ	T-1	6,3	0,74	12,60	1,86	10,74	4,44	4,30	4,27	
		ТП, РП от ПС Сафакулево	T-2	6,3	1,12							
н.п. Сулейманово	н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,72	6,30	0,72	5,58	5,58	5,58	5,52	
		ТП, РП от ПС Сулейманово					5,58	5,58	5,58	5,52		
Преображенка	Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,75	6,30	0,75	5,55	5,55	5,49	5,49	
		ТП, РП от ПС Преображенка					5,55	5,55	5,49	5,49		
н.п. Аджитарово	н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,73	6,30	0,73	5,57	5,57	5,54	5,49	
		ТП, РП от ПС Аджитарово					5,57	5,57	5,54	5,49		
н.п. Мартыновка	н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,62	6,30	0,62	5,68	5,68	5,67	5,63	
		ТП, РП от ПС Мартыновская					5,68	5,68	5,67	5,63		
н.п. Целинное	н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	T-1	10	3,18	20,00	6,46	13,54	3,54	3,37	3,36	
		ТП, РП от ПС Целинная	T-2	10	3,28							
н.п. Косолапово	н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,13	6,30	1,13	5,17	5,17	5,16	5,16	
		ТП, РП от ПС Косолапово					5,17	5,17	5,16	5,16		
н.п. Половинное	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,41	6,30	0,41	5,89	5,89	5,70	5,70	
		ТП, РП от ПС Восход					5,89	5,89	5,70	5,62		
н.п. Марс	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	6,3	0,64	6,30	0,64	5,66	5,66	5,65	5,62	
		ТП, РП от ПС Марс					5,66	5,66	5,65	5,62		
н.п. Пески	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	5,99	5,96	
		ТП, РП от ПС Пески					6,00	6,00	5,99	5,96		
н.п. Мануйлово	н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	6,50	0,82	5,68	1,68	1,66	1,66	
		ТП, РП от ПС Мануйлово	T-2	4	0,82							
н.п. Михалево	н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	2,5	0,33	2,50	0,33	2,17	2,17	2,16	2,15	
		ТП, РП от ПС Михалево					2,17	2,17	2,16	2,15		
н.п. Шумиха	н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	AT-1	125	19,30	325,00	48,86	276,14	76,14	76,13	76,13	
		AT-2	200	29,56								
н.п. Большая Николаевка	н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	PT-1	16	1,37	32,00	4,09	27,91	11,91	11,03	11,02	
		PT-2	16	2,72								
н.п. Благовещенское	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ						27,91	11,91	11,03	11,02	
		ТП, РП от ПС Искра						27,91	11,91	11,03	11,02	
н.п. Галкино	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	10	1,44	20,00	2,94	17,06	7,06	7,05	7,04	
		ТП, РП от ПС Галкино	T-2	10	1,50							
район н.п. Мал. Дюрягино	район н.п. Мал. Дюрягино	Урал 110/10 кВ	T-1	16	1,46	16,00	1,46	14,54	14,54	14,46	14,38	
		ТП, РП от ПС Урал					14,54	14,54	14,42	14,38		
н.п. Столбово	н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	2,5	4,08	2,50	4,08	-1,58	-1,58	-1,63	-1,98	
		ТП, РП от ПС Машзавод					-1,58	-1,58	-1,63	-1,98		
н.п. Большая Рига	н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	3,60	0,28	3,32	1,52	1,51	1,51	
		ТП, РП от ПС Б.Рига	T-2	1,8	0,28							
н.п. Травяное	н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	1,8	0,12	1,80	0,12	1,68	1,68	1,68	1,67	
		ТП, РП от ПС Травная					1,68	1,68	1,68	1,67		
н.п. Карачельское	н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,84	2,50	0,84	1,66	1,66	1,51	1,36	
		ТП, РП от ПС Карачельская					1,66	1,66	1,51	1,36		
н.п. Кузнецово	н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,3	8,8	1,34	7,46	1,16	0,23	0,22	
		ТП, РП от ПС Кузнецовская	T-2	6,3	1,04							
н.п. Сухоборское	н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,68	5	0,68	4,32	1,82	1,81	1,81	
		ТП, РП от ПС Сухоборская	T-2	2,5	0,68							
н.п. Белоярское	н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,59	6,3	0,59	5,71	5,71	5,70	5,70	
		ТП, РП от ПС Белоярская					5,71	5,71	5,70	5,70		
н.п. Нифанка	н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-1	10	0,44	20	0,79	19,21	9,21	9,15	9,15	
		ТП, РП от ПС Нифанская	T-2	10	0,35							
н.п. Пуктыш	н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	6,3	0,31	6,3	0,31	5,99	5,99	5,97	5,97	
		ТП, РП от ПС Пуктыш					5,99	5,99	5,97	5,97		
н.п. Медведское	н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	40	1,17	120	12,53	107,47	67,47	67,46	67,46	
		ТП, РП от ПС Западная	T-2	40	11,36							
		Песчанка 35/10 кВ	T-3	40				107,47	67,47	67,46	67,46	
			T-1	3,2	0,46							

Юргамышский район	н.п. Песчанское	Т-2	1,8	0,03	5,00	0,49	4,51	1,31	1,29	1,27
	ТП, РП от ПС Песчанка						4,51	1,31	1,29	1,27
	н.п. Щучье	-	5,89	0,60						
	ЦРП - Щучье	-	5,89	0,89	11,78	1,49	10,29	4,40	4,24	4,01
	н.п. Пивкино	-	3,9	0,85						
	ЦРП - Пивкино	-	6,75	0,39	10,65	1,24	9,41	2,66	2,66	2,63
	н.п. Новый Мир	Т-1	40	1,39						
	Т-2	40	4,05							
	Т-3	40	13,54		120,00	18,98	101,02	61,02	60,97	60,92
	ТП, РП от ПС Мирная						101,02	61,02	60,97	60,92
н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	Т-1	10	2,05	10,00	2,05	7,95	7,95	7,87	7,83
ТП, РП от ПС Красный Уралец						7,95	7,95	7,87	7,83	
н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	Т-1	16	0,62	16,00	0,62	15,38	15,38	15,35	15,33
ТП, РП от ПС Гагарье						15,38	15,38	15,35	15,33	
н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	Т-1	4	0,91						
Т-2	2,5	0,00	6,50	0,91	5,59	1,59	1,55	1,54	1,54	
ТП, РП от ПС Кислянка						5,59	1,59	1,55	1,54	
н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00						
Т-2	2,5	0,45	5,00	0,00	5,00	2,50	2,43	2,42	2,42	
ТП, РП от ПС Кипель						5,00	2,50	2,43	2,42	
н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	Т-1	1	0,20	1,00	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
ТП, РП от ПС Караси						0,80	0,80	0,80	0,80	
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00						
Т-2	2,5	0,19	5,00	0,19	4,81	2,31	2,31	2,31	2,30	
ТП, РП от ПС Вилкино						4,81	2,31	2,31	2,30	
н.п. Юргамыш	ЦРП - Юргамыш	-	9,99	2,47						
-	9,99	3,14	19,98	5,61	14,37	4,38	4,20	3,95	3,95	
г. Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	41,45						
АТ-2	125	37,06	250,00	78,51	171,49	46,49	44,02	28,86	28,86	
РТ-1	16	9,97								
РТ-2	16	6,34	32,00	16,31	15,69	-0,31	-0,58	0,00	0,00	
ТП, РП от ПС Высокая						15,69	-0,31	-0,58	0,00	
г. Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	Т-1	15	9,33						
Т-2	15									
Т-3	15	6,74	45	16,07	28,93	13,93	11,70	7,74	7,74	
ТП, РП от ПС Шадринск-Р						28,93	13,93	11,70	7,74	
н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,97						
Т-2	6,3	0,34	12,60	1,31	11,29	4,99	4,98	4,94	4,94	
ТП, РП от ПС Ольховка						11,29	4,99	4,98	4,94	
н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,19						
Т-2	6,3	0,77	12,60	0,96	11,64	5,34	4,49	4,64	4,64	
ТП, РП от ПС Солодянка						11,64	5,34	4,49	4,64	
н.п. Фрунзе	Фрунзе 110/10 кВ	Т-1	10	0,40	10,00	0,40	9,60	9,60	9,57	9,57
ТП, РП от ПС Фрунзе						9,60	9,60	9,57	9,57	
н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,99	6,30	0,99	5,31	5,31	5,08	4,80
ТП, РП от ПС Черняково						5,31	5,31	5,08	4,80	
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,11	2,08
ТП, РП от ПС Борчаниново						2,12	2,12	2,11	2,08	
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	Т-1	10	0,36						
Т-2	10	0,63	20,00	0,99	19,01	9,01	8,92	8,83	8,83	
ТП, РП от ПС Макарово						19,01	9,01	8,92	8,83	
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,14						
Т-2	10	1,13	20,00	2,27	17,73	7,73	7,42	7,42	7,42	
ТП, РП от ПС Мальцево						17,73	7,73	7,42	7,42	
н.п. Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,59						
Т-2	10	6,24	20,00	6,83	13,17	3,17	3,10	3,07	3,07	
ТП, РП от ПС Кр.Звезда						13,17	3,17	3,10	3,07	
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,69	2,50	0,69	1,81	1,81	0,47	0,11
ТП, РП от ПС Мыльниково						1,81	1,81	0,47	0,11	
г. Шадринск	Южная 35/10 кВ	Т-1	6,3	1,20						
Т-2	6,3	2,17	12,60	3,37	9,23	2,93	2,53	2,69	2,69	
ТП, РП от ПС Южная						9,23	2,93	2,53	2,69	
н.п. Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,48						
Т-2	2,5		4,10	0,48	3,62	1,12	1,10	1,10	1,10	
ТП, РП от ПС Маслянка						3,62	1,12	1,10	1,10	
н.п. Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,27	2,25
ТП, РП от ПС Ильтяково						2,28	2,28	2,27	2,25	
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,52						
Т-2	2,5	0,16	5,00	0,68	4,32	1,82	1,78	1,69	1,69	
ТП, РП от ПС Канаши						4,32	1,82	1,78	1,69	
н.п. Демино	Погадайка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,32						
Т-2	1,6	0,00	3,20	0,32	2,88	1,28	1,26	1,23	1,23	
ТП, РП от ПС Погадайка						2,88	1,28	1,26	1,23	
г. Шадринск	Тепличная 35/10 кВ	Т-1	4	2,75						
Т-2	4	3,71	8,00	6,46	1,54	-2,46	-2,72	-3,30	-3,30	
ТП, РП от ПС Тепличная						1,54	-2,46	-2,72	-3,30	
г. Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	Т-1	1,6	1,00	1,60	1,00	0,60	0,60	-0,11	-1,68
ТП, РП от ПС Подсобное						0,60	0,60	-0,11	-1,68	
г. Шадринск	ЗОК 110/10кВ	Т-1	25	7,08	25,00	7,08	17,92	17,92	17,41	17,20
ТП, РП от ПС ЗОК								17,41	17,20	
н.п. Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	Т-1	3,2	0,15	3,20	0,15	3,05	3,05	3,05	3,04
ТП, РП от ПС Иртыш						3,05	3,05	3,05	3,04	
н.п. Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	Т-1	40	0,24						
Т-2	40	0,41	80,00	0,65	79,35	79,35	79,34	79,33	79,33	
ТП, РП от ПС Чаша-Майская 110/35/10						79,35	79,35	79,34	79,33	

Каргапольский район	н.п.Каргополье	кВ	T-2	16	1,98	32,00	4,85	27,15	11,15	10,85	10,70
		ТП, РП от ПС Майская							27,15	11,15	10,85
	ст. Каргаполье	110/35/10 кВ	T-1	10	0,81	20,00	2,77	17,23	7,23	7,07	7,06
			T-2	10	1,96						
	н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,27	8,80	1,00	7,80	1,50	1,50	1,50
			T-2	6,3	0,73						
	н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	T-1	2,5	1,61	2,50	1,61	0,89	0,89	0,88	0,88
			ТП, РП от ПС Житниково								
	н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,69	5,73
			ТП, РП от ПС Зауральская								
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	4	1,49	8,00	2,86	5,14	1,14	0,94	0,64
			T-2	4	1,37						
н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	3,57	26,00	7,64	18,36	2,36	1,50	1,21	
		T-2	16	4,07							
н.п. Шутино	Шутино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	6,30	0,00	6,30	6,30	6,30	6,30	
		ТП, РП от ПС Шутино									
н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	1,69	12,60	1,69	10,91	4,61	4,51	4,34	
		T-2	6,3								
н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,59	12,60	0,59	12,01	5,71	5,70	5,70	
		T-2	6,3								
н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,45	5,00	0,64	4,36	1,86	1,84	1,80	
		T-2	2,5	0,19							
н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8		3,60	0,58	3,02	1,22	1,20	1,10	
		T-2	1,8	0,58							
г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	6,04	32,00	8,23	23,77	7,77	7,32	5,60	
		T-2	16	2,19							
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,93	16,30	2,32	13,98	3,98	3,79	3,76	
		T-2	10	1,39							
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	0,92	8,80	1,23	7,57	1,27	1,26	1,26	
		T-2	2,5	0,31							
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,41	6,30	0,41	5,89	5,89	5,89	5,86	
		ТП, РП от ПС Крутиха									
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,97	6,30	0,97	5,33	5,33	5,30	5,30	
		ТП, РП от ПС Калининская									
н.п.Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8	0,18	3,60	0,37	3,23	1,43	1,41	1,38	
		T-2	1,8	0,19							
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,05	1,00	0,05	0,95	0,95	0,95	0,95	
		ТП, РП от ПС Беловская									
н.п.Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,24	2,50	0,24	2,26	2,26	2,25	2,25	
		ТП, РП от ПС Широково									
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,08	2,06	
		ТП, РП от ПС Спицино									
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,27	2,27	
		ТП, РП от ПС Вознесенка									
н.п. Новопетропавловское	Рудная 110/10 кВ	T-1	6,3	0,58	6,30	0,58	5,72	5,72	5,72	5,72	
		ТП, РП от ПС Рудная									
н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,58	12,60	3,09	9,51	3,21	3,09	3,09	
		T-2	6,3	1,51							
н.п.Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,51	12,60	1,00	11,60	5,30	5,29	5,27	
		T-2	6,3	0,49							
н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44	6,30	0,44	5,86	5,86	5,80	5,80	
		ТП, РП от ПС Самохвалово									
н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,32	11,90	3,35	8,55	2,25	2,21	2,20	
		T-2	6,3	2,03							
н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,67	2,50	0,67	1,83	1,83	1,82	1,80	
		ТП, РП от ПС Кодское									
н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,83	8,00	1,58	6,42	0,92	0,30	0,17	
		T-2	2,5	0,75							
н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,29	10,00	0,29	9,71	9,71	9,71	9,70	
		ТП, РП от ПС Кондино									

\* - с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)