

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 30.09.2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
г. Тюмень	г. Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	T-1	40	12,79	80,00	20,95	59,05	19,05	12,70
			T-2	40	8,17					
	г. Тюмень	Тополя 110/10 кВ	T-1	6,3	0,20	12,60	0,35	12,25	5,95	0,00
			T-2	6,3	0,15					
	г. Тюмень	Водозабор 110/6 кВ	1Т	2,5	0,40	5,00	0,85	4,15	1,65	1,65
			2Т	2,5	0,45					
г. Тюмень	Водогрейная 110/6 кВ	1Т	16	1,16	32,00	1,84	30,16	14,16	14,07	
		2Т	16	0,68						
Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	T-1	25	5,61	50,00	9,29	40,71	15,71	10,08
			T-2	25	3,67					