

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 31.03.2023 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|
| Район | Населенный пункт | Наименование ПС | Загрузка трансформаторов*, МВА | | | Загрузка центра питания (ЦП), МВА | | | | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА |
| | | | Наименование трансформаторов | Пропускная способность тр-ров | Загрузка тр-ров | Пропускная способность ЦП | Загрузка ЦП | Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности | Резерв мощности ЦП по критерию (n-1) | |
| г.Тюмень | г.Тюмень | Промбаза 110/10/10 кВ | T-1 | 40 | 12,79 | 80,00 | 20,95 | 59,05 | 19,05 | 13,72 |
| | | | T-2 | 40 | 8,17 | | | | | |
| | г.Тюмень | Тополя 110/10 кВ | T-1 | 6,3 | 0,20 | 12,60 | 0,35 | 12,25 | 5,95 | 0,00 |
| | | | T-2 | 6,3 | 0,15 | | | | | |
| | г.Тюмень | Водозабор 110/6 кВ | 1Т | 2,5 | 0,40 | 5,00 | 0,85 | 4,15 | 1,65 | 1,65 |
| | | | 2Т | 2,5 | 0,45 | | | | | |
| | г.Тюмень | Водогрейная 110/6 кВ | 1Т | 16 | 1,16 | 32,00 | 1,84 | 30,16 | 14,16 | 14,10 |
| | | | 2Т | 16 | 0,68 | | | | | |
| Тобольск | г. Тобольск | Вузгородок 110/10 кВ | T-1 | 25 | 5,61 | 50,00 | 9,29 | 40,71 | 15,71 | 10,56 |
| | | | T-2 | 25 | 3,67 | | | | | |