

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Курганской зоны обслуживания за 2022 год и его
техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2022	01.01.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение изолятора оп. № 114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2022	03.01.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Повреждение изолятора оп. № 179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2022	04.01.2022	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (дорожные рабочие сбросили снег с моста на участок ВЛ 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2022	06.01.2022	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-849	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27-849	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2022	06.01.2022	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт	Повреждение провода в пролете оп. № 100-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2022	06.01.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение провода в пролете оп. № 112-113	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ л.12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-2 Байдары кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 161	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	Повреждение оборудования в ТП К-1-11 (повреждение РВО-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 17-10 - 17-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Западная, ВЛ 10 кВ Л-28	Ветровые нагрузки (схлест провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Семкомплекс кольцевая	пролете оп. № 142- 143)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9-923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Л-3 Миляевка	Повреждение изолятора оп. № 2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Курорт, ВЛ 10 кВ Озерное	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26- 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2022	07.01.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Чесноковка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на провода в пролете оп. № 58-59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
08.01.2022	08.01.2022	ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 56-57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2022	08.01.2022	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-362А - ТП- 362	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2022	08.01.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 78	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2022	08.01.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Повреждение изолятора оп. № 285	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2022	08.01.2022	ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2022	09.01.2022	ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-8 Мурзабаево	Повреждение изолятора оп. № 221	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.01.2022	09.01.2022	ПС Раскатиха, ВЛ 10 кВ Раскатиха кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 16-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.01.2022	10.01.2022	ПС Макушино- Т, ф.6 ЦРП Макушино-1, ф.7 ЦРП Макушино- 2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2022	12.01.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 24-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2022	12.01.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.62-РП-30, КЛ 6 кВ л.63- РП-10	Повреждение КЛ 6 кВ л.62-РП-30, КЛ 6 кВ л.63-РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.01.2022	14.01.2022	ВЛ 35 кВ Мокроусово - Сунгурово	Повреждение провода в пролете оп. № 44-45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.01.2022	15.01.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 75-76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2022	16.01.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-129-К)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2022	16.01.2022	ПС Ильтяково, В 10 Т1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 93-95 ВЛ 10 кВ Плоское, попадание ветки на провода в пролете оп. № 51-52 ВЛ 10 кВ Огонек)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2022	16.01.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Матвеевка	Повреждение изолятора оп. № 220	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2022	17.01.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Схлест провода в пролете оп. № 15-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2022	17.01.2022	РП-11, КЛ 6 кВ РП-11-643	Повреждение КЛ 6 кВ 439 - 499	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

17.01.2022	18.01.2022	РП-32, КЛ 6 кВ ТП-182	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-317 - ТП-353	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2022	19.01.2022	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым	Несанкционирован ная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 132- 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2022	24.01.2022	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ л. 24- 608	Повреждение КЛ 6 кВ л.573-840	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.01.2022	26.01.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Повреждение изолятора оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2022	27.01.2022	РП-2, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1-34 - ТП- 388	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.01.2022	29.01.2022	ПС Звериноголовска я, ВЛ 10 кВ Л-8 Телевышка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 5-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.01.2022	31.01.2022	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-38 РП-24 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 38 - РП 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.01.2022	31.01.2022	ПС Катайск-Р, 2С 10 кВ	Повреждение опорного изолятора СВ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.02.2022	03.02.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Схлест провода в пролете оп. № 27- 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.02.2022	03.02.2022	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП П-2- 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.02.2022	04.02.2022	ПС Ильяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Повреждение провода в пролете оп. № 5-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.02.2022	09.02.2022	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС- 12	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			в пролете оп. № 193-194)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2022	10.02.2022	ПС Баксары-Т, Т1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2022	12.02.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2022	12.02.2022	РП-36, КВЛ 10 кВ РП-36 - 959	Повреждение КЛ 10 кВ 613 - 378	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2022	12.02.2022	РП Керамзит, КЛ 10 кВ РП Керамзит - ТП-К-8	Повреждение опорного изолятора ТСН-2 в РП Керамзит	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2022	12.02.2022	ПС Керамзит-Т, КЛ 10 кВ Ф8-10	Повреждение опорного изолятора ТСН-2 в РП Керамзит	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2022	12.02.2022	ПС Керамзит-Т,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ РП-36	оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2022	14.02.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство	Повреждение изолятора оп. № 298	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2022	14.02.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Схлест провода в пролете оп. № 35-36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2022	15.02.2022	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-410	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-426 - ТП-429	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2022	15.02.2022	РП-41, КЛ 6 кВ ТП-7	Повреждение КЛ 6 кВ РП-41 - ТП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.02.2022	16.02.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ РП-26	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2022	17.02.2022	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-38	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-27 - 1-28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2022	18.02.2022	ПС Керамзит-Т, КЛ 10 кВ РП-36	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2022	18.02.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-510У)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2022	18.02.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 5/2 - 5/3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2022	21.02.2022	КТЭЦ, КЛ 10 кВ л.34 Арбинка	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-883 - Арбинка	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2022	21.02.2022	ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т, ВЛ 110 кВ Галкино -	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2). Разрегулировка	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

		Кузнецовская с заходом на ПС Свердловская	реле KL1 в блоке ДЗ.	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2022	21.02.2022	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-207	Повреждение провода в пролете оп. № 10-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2022	23.02.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т – Чаша-Н 2 цепь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2022	23.02.2022	ВЛ 110 кВ Просвет-Т – Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2022	25.02.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2022	28.02.2022	РП-8, КЛ 10 кВ РП-8 - 853-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - 853-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2022	28.02.2022	ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-36 - ТП-46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Молмаш-1		(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2022	28.02.2022	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода автотранспортом в пролете оп. № 157-158)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2022	01.03.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода в пролете оп. № 5-6 отпайка на ТП Ч-5-3 АГЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2022	01.03.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Повреждение провода в пролете оп. № 174-177	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2022	01.03.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждение изолятора оп. № 56 отпайка на ТП П-8-29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2022	01.03.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 169-170	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2022	03.03.2022	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-300	Повреждение опорного изолятора в ТП-421-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2022	04.03.2022	ПС Н. Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 21-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2022	05.03.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-5-1212	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 26-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2022	06.03.2022	ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Притчино (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 1-66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2022	07.03.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 7-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2022	07.03.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.03.2022	08.03.2022	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-8 Кипель кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 202-203	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.03.2022	09.03.2022	РП 30, КЛ 6 кВ ТП-20	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-115 - ТП-183	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.03.2022	11.03.2022	ПС ШАА3, КЛ 10 кВ Город-2, КВЛ 10 кВ ГПТУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-24 - ТП-28, КЛ 10 кВ ПС ШАА3 - ТП ГПТУ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.03.2022	13.03.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 159-160	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.03.2022	16.03.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Маслово-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2022	21.03.2022	ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение изолятора оп. № 52)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2022	23.03.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-4 Рождественка	Повреждение изолятора оп. № 115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2022	23.03.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждение изолятора оп. № 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2022	23.03.2022	РП-4, КЛ 6 кВ ТП-308	Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - ТП-308	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2022	23.03.2022	ВЛ 35 кВ Кр. Уралец - Пепелино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54-55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2022	24.03.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП-Б-6-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
25.03.2022	25.03.2022	ВЛ 35 кВ Каширино - Митино	Повреждение ТН-1- 35 кВ на ПС Митино	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2022	25.03.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы на ТП-1019)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2022	26.03.2022	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ л. 24- 839	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-699 - ТП-839	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2022	27.03.2022	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ л. 20- ЭМИ-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промышленная - ЭМИ-2, РП Химмаш - ЭММИ-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2022	27.03.2022	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Верхнее	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение автотранспортом провода в пролете оп. № 142-143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2022	28.03.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.03.2022	28.03.2022	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Повреждение разрядника в ТП- 727 ад	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.03.2022	29.03.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП У- 9-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.03.2022	29.03.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный- кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение ОПН 10 кВ ТП-У-10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.03.2022	29.03.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-0 Велфарм	Повреждение изолятора оп. № 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.03.2022	29.03.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Агрокомплекс	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.03.2022	29.03.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Лихачи	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	пролете оп. № 8-10)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2022	30.03.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Наброс посторонних предметов на провода в пролете оп. № 6-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2022	30.03.2022	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-2 Плотниково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР 10 кВ ТП К-2-56 МТМ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2022	31.03.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2022	30.03.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 215-215А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2022	31.03.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП ПЩ-5-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

30.03.2022	31.03.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2022	31.03.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2022	31.03.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 213- 214)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2022	31.03.2022	ВЛ 110 кВ Солодянка - Фрунзенская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63- 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2022	31.03.2022	ПС Чаши-Н, ВЛ 10 кВ Отгоны	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП-1019-ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2022	01.04.2022	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

			а/транспортом оп. № 301)	(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2022	01.04.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП М-9-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2022	01.04.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 68-69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2022	01.04.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Л-15 Такташи	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 119-120	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2022	02.04.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение разрядника оп. № 10, 13, 18 отпайки на ТП В-3-426	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2022	03.04.2022	ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-2 Падеринка-кольцевая	Повреждение опорного изолятора в ТП РЛ-2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2022	02.04.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП М-4-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2022	02.04.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-912-Ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2022	02.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП РБ-9-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2022	03.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Повреждение опорного изолятора в ТП РБ-12-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2022	03.04.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Схлест провода в пролете оп. № 23-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2022	03.04.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение разрядника оп. № 10, 13, 18 отпайки на ТП В-3-426	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2022	03.04.2022	ПС Утятская,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-2-9 СНТ Хохловатики)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2022	03.04.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 18-19 отпайка на ТП К-4- 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2022	03.04.2022	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП- 61	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (участок от ТП-512 до ТП- Инструментальный)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2022	03.04.2022	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-315 Узел связи)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2022	04.04.2022	ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Зырянка - Т - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2022	04.04.2022	ВЛ 110 кВ Галкино - Кузнецовская с заходом на ПС Свердловская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (перекрытие изоляции оп. № 123)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2022	05.04.2022	РП-2, КЛ 10 кВ РП-32, ЛЭП-27, Эlevator	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-360 - ТП-273, КЛ 10 кВ ТП-360 - ТП-217, КЛ 10 кВ РП-3 - РП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2022	05.04.2022	ПС Промышленная, 5С 6 кВ	Повреждение изолятора в яч. ТСН	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2022	05.04.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 251-252)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2022	05.04.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 240)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2022	05.04.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2022	05.04.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Схлест провода в пролете оп. № 197-198	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.04.2022	05.04.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое	Повреждение изолятора оп. № 53	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2022	06.04.2022	ПС ЗОК, КВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-732 - ТП-736	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2022	06.04.2022	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пившиное кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 37-38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2022	06.04.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 77-78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2022	07.04.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП Ц-8-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2022	07.04.2022	ПС Промышленная,	Повреждение КЛ 6 кВ 6 - РП-4 - вход в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		КЛ 6 кВ 6 - РП-4	КТП-2073	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2022	07.04.2022	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1001-вт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2022	07.04.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2022	09.04.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Схлест провода в пролете оп. № 1-16 - 1-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2022	10.04.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение изолятора оп. № 1-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2022	10.04.2022	ПС Утятская, 1С 10 кВ	Повреждение изолятора в яч. ТСН	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
10.04.2022	10.04.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоа кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2022	10.04.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Иванково	Повреждение разрядника в ТП- 615	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2022	11.04.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 1604-ТП-1- Консервного завода	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2022	11.04.2022	ВЛ 110 кВ Колчедан - Чуга- Т	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 48-49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2022	11.04.2022	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционирован ная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 16- 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2022	11.04.2022	РП-21, КВЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-303)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2022	11.04.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 43-44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2022	11.04.2022	ЦПП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 179-180)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.04.2022	12.04.2022	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.04.2022	13.04.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 6-7 отпайка на ТП В-3-423	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.04.2022	13.04.2022	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50-51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.04.2022	13.04.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение разрядника на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			КРУН-10 Духовка	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2022	13.04.2022	ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-3 Бочаговка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57-60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в пролете оп. № 2-12 - 2-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Повреждение изолятора оп. № 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казарки	Повреждение вязки оп. № 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Коровье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коровье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-20- РП-17 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - выход ВЛ л.20-РП-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	Повреждение изолятора оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Карачельская, ВЛ 10 кВ Л-13 Крутая Горка кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 1312- кч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-849	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - ТП-849	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-12 - РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ л.12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2022	14.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5 - 47 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ л.440 - 665	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.04.2022	14.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4 - 372 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-1507)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.04.2022	15.04.2022	ПС КЗММК, Т1	Воздействие животных и птиц (попадание животного на ШМ 10 кВ Т1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.04.2022	15.04.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса	Схлест провода в пролете оп. № 47 - 48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.04.2022	15.04.2022	РП-20, КВЛ 6 кВ ТП-663-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-349)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.04.2022	15.04.2022	ТП-663, ВЛ 6 кВ 663 - 243	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-349). Самовольное включение поврежденного участка потребителем.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.04.2022	16.04.2022	РП-18, КВЛ 6 кВ РП-18 - 223	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			потребителей электрической энергии (КТП-769)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2022	16.04.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2022	16.04.2022	ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2022	17.04.2022	ПС Боровская, 2С 110 кВ, ОСШ 110 кВ	Воздействие животных и птиц (наброс птицей металлической проволоки на ОСШ 110 кВ в районе ОР 110 кВ Т-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2022	17.04.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Берёзово с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11- 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ПС Утятская, 1С 10 кВ	Повреждение изолятора в яч. ТСН	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоа кольцевая	Повреждение шлейфа на КРУН- 10 Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-3 Котельная кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2022	18.04.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 122-123 отпайки на ТП Ч-6-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2022	19.04.2022	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Кольцо-Т	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-305 - ТП-307	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.04.2022	19.04.2022	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Преображенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 12/3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2022	20.04.2022	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП- 37	Повреждение КЛ 10 кВ РП-37 - вход с ВЛ л.15 - РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2022	20.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ РП- 45	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - РП-45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2022	20.04.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ ТП- 372	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (оп. № 25 наброс постороннего предмета на ВЛ-10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2022	21.04.2022	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Казылбай	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2022	21.04.2022	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			83	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2022	21.04.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Повреждение изолятора оп. № 93	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2022	21.04.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье	Повреждение провода в пролете оп. № 121-122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2022	21.04.2022	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2022	21.04.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Схлест провода в пролете оп. № 5-24 - 5-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2022	21.04.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Схлест провода в пролете оп. № 12 - 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

21.04.2022	21.04.2022	ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая - Актабанская	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 121-122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2022	22.04.2022	ПС Каширино, 2С 10 кВ	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2022	22.04.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Повреждение изолятора оп. № 96	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2022	22.04.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2022	22.04.2022	ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение шлейфа между ВЧЗ и ЛР2-110 на ПС Баксары-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2022	23.04.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП Ч-6-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.04.2022	23.04.2022	ВЛ 110 кВ Майская - Чаша-Н с заходом на ПС Житниково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71-72, повреждение изолятора оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.04.2022	24.04.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.04.2022	24.04.2022	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-1606)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.04.2022	24.04.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЛР-901к - ТП 904к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.04.2022	24.04.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 20-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			энергии (отпайка на ТП-1-15)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Николаевка (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 97-98	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода в пролете оп. № 5-9 - 7-1 отпайка на ТП-1613 ДРСУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2022	25.04.2022	ПС Светлый	Выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт

		Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	из лесного массива в пролете оп. № 71- 72, повреждение траверсы оп. № 71	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2022	26.04.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2022	26.04.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 159- 160)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС Шумиха, КЛ 10 Медовый (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода в пролете оп. № 26-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отключен КЛ оп. № 12-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Синара	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8-8 - 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 185-186	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2022	27.04.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 38 - 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП Химмаш	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ЦРП ЭМИ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Повреждение КЛ оп. № 13-17 - 13-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 19-6 - 19-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т	Ветровые нагрузки (расплетение грозозащитного троса в пролете оп. № 25-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2022	28.04.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8	Ветровые нагрузки (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Чулошное	изолятора оп. № 26)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16-1200	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-1206)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1001-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - ТП-1001-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Ветровые нагрузки (повреждение ОПН оп. № 103)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т – Чаша-Н 1 цепь	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 131-132)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	Ветровые нагрузки (наброс постороннего предмета (грязной полиэтиленовой ленты) на провода в пролете оп. № 25-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ Малиновка-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	Ветровые нагрузки (наброс постороннего предмета (грязной полиэтиленовой ленты) на провода в пролете оп. № 25- 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2022	28.04.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т – Чаша-Н 2 цепь	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101-102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2022	29.04.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая, ПС Городская, КВЛ 6 кВ Л-13-241 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Северная - ТП-16, ТП-238 - ТП-58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2022	29.04.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод- кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 52-55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2022	29.04.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2022	30.04.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Схлест провода в пролете оп. № 50-51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.04.2022	30.04.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.04.2022	30.04.2022	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакулье	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (автомобилем сбита опора ВЛ 0,4 кВ Л- 2 от ТП-331)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.04.2022	30.04.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ л.8-804	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-804 - ТП-877	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.04.2022	30.04.2022	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-505	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-505 - ТП- 746)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.04.2022	30.04.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП Химмаш	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.04.2022	30.04.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-39	Повреждение КЛ 10 кВ л.22 - РП-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.05.2022	01.05.2022	ПС Вагино, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (неисправность токового реле РТ-85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.05.2022	01.05.2022	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ 1007-1 - 1008-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.05.2022	01.05.2022	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1021-1	Повреждение КЛ 10 кВ 1021-1 - 1064-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.05.2022	01.05.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Малиновка-Т с отпайкой на ПС Иковка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 96-97)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.05.2022	01.05.2022	ТП-663, ВЛ 6 кВ 663 - 243	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 4 отпайка на КТП-713)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

02.05.2022	02.05.2022	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-7 ХПП	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 93)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2022	02.05.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод- кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10- 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2022	02.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 260)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2022	02.05.2022	РП-32, КЛ 6 кВ ТП-182	Повреждение КЛ 6 кВ л.30 - 227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2022	02.05.2022	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-805-1	Повреждение КЛ 6 кВ л.805-1 - 806-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2022	02.05.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 188)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2022	03.05.2022	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 233-234)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2022	03.05.2022	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое	Повреждение разрядника оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2022	03.05.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.05.2022	04.05.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Повреждение изолятора оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.05.2022	04.05.2022	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Повреждение изолятора оп. № 42-б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.05.2022	04.05.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.05.2022	04.05.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.05.2022	04.05.2022	ПС Советская, ВЛ 10 кВ Л-5 Губаново	Повреждение траверсы оп. № 112	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.05.2022	05.05.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП Ц-6-19 з/ток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.05.2022	05.05.2022	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 26-29, выпадение дерева в пролете оп. № 27-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.05.2022	05.05.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 152-153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.05.2022	05.05.2022	ПС	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Комплекс	изолятора оп. № 26	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Николаевка (кольцо)	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 4-41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Бакалда	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2-20-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Лихачи, ВЛ-10 кВ Л-4 М. Песьяное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 27-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 35-37, 85-86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (повреждение разъединителя ТП-1823-М)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 120-121, 117-118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Лебяжье-Т, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Башкирка	(попадание птицы на ЛР РП 1-2)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Кодская, ВЛ-10 кВ Кылман	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 97-98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 7- 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 36- 37, 37-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-16 Кушма кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71- 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 150-151)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-10 - 1-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16- 1200	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 31-32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта плашечном зажиме, шлейфовой петли оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Коновалово- Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 332-333)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			ТП Б-3-7)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 98-99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 320-321)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на ТП МС-5-235)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 134)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

06.05.2022	06.05.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 237-238)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 103 - 104)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 203)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 91)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская, ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное	Ветровые нагрузки (разплетение грозозащитного троса в пролете оп. № 4-5 участок ВЛ от ПС Макушино до ПС Сетовное и приближении на недопустимое расстояние к верхним проводам ВЛ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2022	06.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 225)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 82)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Котельная	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 3а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2022	06.05.2022	ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2022	07.05.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2022	07.05.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП О-6-65 сады Локоматив)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2022	07.05.2022	ВЛ 35 кВ Южная - Кр.	Ветровые нагрузки (выпадение дерева)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Звезда	из лесного массива в пролете оп. № 49-50)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2022	07.05.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8-4 - 8-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2022	07.05.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-53 - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2022	07.05.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 218-219)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2022	08.05.2022	РП-17, КЛ 10 кВ 1002-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - 1002-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2022	08.05.2022	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово-кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора ТП М-7-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
08.05.2022	08.05.2022	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-1 КРС кольцевая	Повреждение разрядника в ТП М- 1-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2022	09.05.2022	ВЛ 110 кВ Байдары-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Дубрава- Т - Байдары-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 22 ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2022	09.05.2022	ВЛ 35 кВ Большемартино - Малокурейное - Саратовская	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 295)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Петраки	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Л-5 М. Белое	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 219)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.9-519	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Ильяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			в пролете оп. № 33-34)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 1/98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-20 Медовый кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР 10 2001 Шм)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 6-3 - 6-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 16-4 - 16-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

10.05.2022	10.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 10- 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11- 57 - 11-58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 7-2 - 7-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18- 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63- 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-3	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП П-3-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 33-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Л-3 Вилкино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ Заря - Зауральская	Ветровые нагрузки (повреждение провода, вследствие выпадения дерева из лесного массива в пролете оп. № 55-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8-35 - 8-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Просвет-Т с отпайкой на ПС	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

		Иковка		проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Твердыш-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 43-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 35 кВ Южная - Кр. Звезда	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 56-57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Сибирская, 1С 110 кВ	Ветровые нагрузки (повреждение подставного изолятора между В 110 кВ ВЛ Н.Георгиевка и ШР 110 кВ ВЛ Н.Георгиевка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Шкодино,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	оборудования потребителей электрической энергии (отключен Р-ШК-4-3 СНТ Зеленый Мыс)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырено кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на линейный разъединитель РЧ- 7-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т – Чаша-Н 1 цепь, ВЛ 110 кВ Кособродск - Чаша-Н 2 цепь	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 127-128 ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Чаша-Н I цепь, выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 39- 40 ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Чаша-Н II цепь)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42- 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	11.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 272)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Катайск, ВЛ 10 кВ Корюково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-2 - 4-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Малиновка-Т	Воздействие животных и птиц (перекрытие полимерного изолятора оп. № 34 со следами загрязнения)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2022	10.05.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2	Ветровые нагрузки (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Казарки	провода в пролете оп. № 14-15)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС КС 13, ВЛ 10 кВ Подсобное х-во	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 367)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82-83, обрыв провода в пролете оп. № 83-84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	11.05.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	ПС Танрыкулова, ВЛ 10 кВ Поляна	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 261)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
10.05.2022	10.05.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 130-131)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2022	11.05.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2022	11.05.2022	ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9 - 532	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода отпайка ТП-542)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2022	11.05.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-18 ТП-68	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Восточная Л-18 - ТП- 68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2022	12.05.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2022	12.05.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 65-67 отпайки на ТП У-9-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.05.2022	12.05.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5- 1212	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-1226)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2022	13.05.2022	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-849	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ВЛ 10 кВ л. 849 - 851 оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2022	13.05.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово, ВЛ 10 кВ Кольцо	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17-11 - 17-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2022	13.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2022	13.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2022	13.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			в пролете оп. № 48-49)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2022	13.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 376)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2022	13.05.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14-27 - 14-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2022	13.05.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 203-204)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2022	13.05.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2022	13.05.2022	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т, ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т, ПС Сибирская, ШСВ 110 кВ	Ветровые нагрузки (наброс постороннего предмета (грязной полиэтиленой ленты) на нижний провод ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			Юрахлы-Т, которая из-за сильного ветра приблизилась на недопустимое расстояние к телу оп. № 153)	
14.05.2022	14.05.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2022	14.05.2022	ЦПП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 15-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2022	15.05.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 44-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2022	15.05.2022	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-ПНИ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2022	16.05.2022	ПС ЗОК, КВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЗОК - КТП-733	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Логовушка-	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая	животных и птиц (попадание птицы в ТП Л-5-9)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-212, ТП-211)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Повреждение реклоузера ВР-3-Бр	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115-116	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино	Повреждение проходного изолятора в ТП А-4-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	16.05.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2022	17.05.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-3701-Д, КТП-3723-Д)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2022	17.05.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2022	17.05.2022	РП-2, КЛ 10 кВ ЛЭП-27	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-272 - ТП-275	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2022	17.05.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Тамакул	Повреждение изолятора оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2022	18.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 75-76 отпайка на ТП П-8-11 Зеленый Борок)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2022	18.05.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-38 - РП-34	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-69 - ТП-220, ТП-144 - ТП-147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2022	18.05.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 52-53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.05.2022	19.05.2022	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н. Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-55 - ТП-55а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.05.2022	19.05.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1	Повреждение изолятора оп. № 66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Моховое		(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	РП-11, КЛ 6 кВ ТП-434	Повреждение КЛ 6 кВ РП-11-434	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 2-683, РП-16, КЛ 6 кВ ТП-441	Повреждение КЛ 6 кВ 2-683, РП-16-441	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Повреждение изолятора оп. № 81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ 4-РП-27, КЛ 10 кВ 7-РП-27	Повреждение КЛ 10 кВ 209-611, РП-27-849	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 25-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 49-50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2022	19.05.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Катково	Повреждение шлейфа оп. № 41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2022	20.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 73-74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			(повреждение оборудования в ТП БР-1-11, БР-1-14, слив масла посторонними лицами)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ПС Западная, Т2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение опорного изолятора шинпровода ввода № 2 в ЗРУ ЛПДС Медведское)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Повреждение оборудования в ТП С-4-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отключен поврежденный участок ВЛ 10 кВ от Р-ШК-4-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение реклоузера В-6-Кл	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2022	21.05.2022	ПС Белозерская,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	изолятора оп. № 190	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Лукино	Выпадение дерева из лесного массива в пролёте оп. № 6- 50 - 6-51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Пищальная, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 62-63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Повреждение изолятора оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-5 Поселок кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2022	21.05.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП ШК-4-16 сад Содружество)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2022	22.05.2022	ПС Заря, ВЛ 10 кВ Н.Пески	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 39-40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2022	22.05.2022	ПС Лебяжье-Т, ВЛ 35 кВ Сунгурово	Наброс постороннего предмета на ВЛ оп. № 10 (полиэтиленовая лента)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2022	23.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 77-78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2022	23.05.2022	РП-36, КВЛ 10 кВ РП 36 - 427	Повреждение КЛ 10 кВ 527 - 482	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2022	23.05.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.05.2022	23.05.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.05.2022	23.05.2022	ПС Высокая, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования на ПС (повреждение ламелей нижних контактов выключателя В 10 кВ ТК-3 ПС Высокая)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2022	24.05.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2022	24.05.2022	ВЛ 110 кВ Зырянка-Т - КТЭЦ с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Воздействие животных и птиц (наброс постороннего предмета (провода) на ВЛ оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2022	24.05.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5-1212	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ оп. № 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2022	24.05.2022	ПС Марс, ВЛ 10 кВ Л-4 Усть	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Уйка	организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 23 автотранспортом)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2022	24.05.2022	КТП-720, ВЛ 10 кВ КРУН-720	Воздействие животных и птиц (попадание птицы отпайка на ТП - 575 оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	ВЛ 110 кВ Нифанка - Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская, ВЛ 110 кВ Сафакулево - Мартыновка, ВЛ 110 кВ Мартыновка - Сулейманово	Ветровые нагрузки (повреждение грозотроса в пролете оп. № 79-80)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 283 - 284)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 0	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	РП-36, КВЛ 10 кВ РП 36 - 427	Повреждение КЛ 10 кВ л. 427 - 2020	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 4-100 - 4-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2022	25.05.2022	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Терпугово-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2022	26.05.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2022	26.05.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	27.05.2022	ПС Обрядовка, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 109-111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	26.05.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора на ПКУ 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	26.05.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора ТП Л-2-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	26.05.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	26.05.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Иванково	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2022	26.05.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Космос	(гроза) (повреждение оп. № 45)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2022	27.05.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 11-1 - 11-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2022	27.05.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3-107)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8-3 - 8-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ РП-3	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ Насосная	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57- 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 1-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора на приемной траверсе РТП 10 кВ МЦ-4-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 120-121)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2022	27.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 117)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4/1 - 4/2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Логовушка- Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 23-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 10 -11 отпайка на ТП П-1- 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Раскатиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.53-112 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л. 36-59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2022	28.05.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.36-59 кольцевая	Повреждение РЛНД РТП-112 л.112-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Повреждение шлейфа на КТП-704 МЦ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 100-101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Повреждение изолятора оп. № 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 10 -11 отпайка на ТП П-1-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

29.05.2022	29.05.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Повреждение изолятора оп. № 77	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Повреждение изолятора оп. № 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 116-117)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ л.23-ДСПМК-8	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ к ТП-935)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2022	29.05.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Чесноковка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57-58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2022	30.05.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Повреждение оп. № 117	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждение изолятора оп. № 1-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Буранное	Повреждение изолятора оп. № 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычёво	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 13с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-	Повреждение разрядника в ТП К-3-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

		кольцевая		проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 53-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2022	31.05.2022	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-2 Половинное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ВС-2-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.06.2022	01.06.2022	ВЛ 35 кВ Сулейманово - Юломаново	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 82 - 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.06.2022	01.06.2022	КТП-720, ВЛ 10 кВ КРУН-720	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-575)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.06.2022	01.06.2022	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-8 КХП кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КХП)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2022	02.06.2022	ПС Частоозерье,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 45- 46)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2022	02.06.2022	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерское	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1 ТП МН-2- 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2022	02.06.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2022	02.06.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2022	02.06.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-МН-2- 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2022	02.06.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-4 Рождественка	Повреждение изолятора оп. № 149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2022	03.06.2022	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1001-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1025 - ТП-1048-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2022	04.06.2022	ПС Чистое-Т, ВЛ 10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2022	04.06.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2022	04.06.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2022	06.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Повреждение оп. № 62 отпайки на ТП Б-3-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2022	06.06.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			процессе (повреждение провода РП-8 - ТП 1108К автомобилем)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 153 - 154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	РП-2 КВЛ 10 кВ Насосная	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 69 - 70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 156 - 157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 110 - 111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			из лесного массива в пролете оп. № 6 - 7)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 76 - 77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	РП-5, КВЛ 10 кВ ЛЭП-59	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на СКЗ ЛР-15-О)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Далматово-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № П- 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Середкино, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино	Ветровые нагрузки (повреждение оборудования ТП ВС-1-6, ТП ВС-2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 122 -123)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание шифера на ВЛ в пролете оп. № 4-4 - 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 53-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906к - ТП- 907к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Шаламово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 375 - 376)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-16 Кушма кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Максимово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-16 - 1-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 145 - 146)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Шадринск-Р, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 23-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Интернат, ВЛ 10 кВ П/Х	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		ШААЗ	оп. № 2-1 - 2-3)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	08.06.2022	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерское	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ВЛ 110 кВ Промышленная - Арматурная I цепь с отпайкой на ПС ПТФ Юнона	Ветровые нагрузки (наброс постороннего предмета (провода) под воздействием сильного ветра на ВЛ оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 6-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 88 - 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

07.06.2022	07.06.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63 - 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	07.06.2022	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-73	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-734 - ТП-723	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2022	08.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2022	08.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2022	08.06.2022	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-563	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-373 - ТП-563	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2022	08.06.2022	ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (следы перекрытия шлейфа проводас траверсой оп. № 60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2022	08.06.2022	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 10-5 - 10-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2022	08.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 172-173	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.06.2022	09.06.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белярка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-224У)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.06.2022	09.06.2022	ПС Обуховo, ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2,8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.06.2022	09.06.2022	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ Шадринск-Р - ТП-300, КЛ 10 кВ ТП-12 - ТП-КГФ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ВЛ 35 кВ Лопатки - Саратовская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 52 - 53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-371 - ТП-372	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Н. Поселок, ВЛ 10 кВ ЛЭП-240	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ПС Мальцево, 2С 35 кВ	Повреждение проходного изолятора В 35 кВ Спицино на ПС Мальцево	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окуневка	Ветровые нагрузки (повреждение траверсы оп. № 15-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2022	10.06.2022	ПС Кодская, ВЛ	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Ключи	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Кипель	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП КП-1-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-10 - 1-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП Р-3-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Большая Рига, ВЛ 10 кВ Угловое кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП 1003 Бр Билайн)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2022	10.06.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Центральная, Т-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШМ 10 Т-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Мишкино-1 кольцо	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходных изоляторов ТП-225М)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Такташи	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(повреждение проходных изоляторов ТП-1511МШ)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-23 - 1-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ВЛ 110 кВ Ватолино-Т - Майская, ВЛ 110 кВ Майская-Чаша-Н с заходом на ПС Житниково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции оп. № 100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8-4 - 8-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2022	11.06.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Выпадение дерева из лесного массива	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			в пролете оп. № 81-82	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2022	11.06.2022	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	Повреждение разрядника в ТП СТ-3-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2022	12.06.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 133)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2022	12.06.2022	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
12.06.2022	12.06.2022	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Повреждение разъединителя ТП ОБ-1-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2022	12.06.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ	Повреждение ТТ 10 кВ Л-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2022	13.06.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора ТП-1101-Ш Лесопункт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2022	13.06.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 70 - 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2022	13.06.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2022	13.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2022	14.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2022	15.06.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16- 1200	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-1205)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2022	15.06.2022	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД Р-РЗ 4-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2022	16.06.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 62 - 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2022	16.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2022	16.06.2022	ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		Слевки, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2022	16.06.2022	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Могилево	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 22-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2022	16.06.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-2-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2022	17.06.2022	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Шаламово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная вырубка лесных насаждений в пролете оп. № 198-199)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2022	17.06.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2022	17.06.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Повреждение изолятора оп. № 2-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
17.06.2022	17.06.2022	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20-ТП-24, КЛ 10 кВ ТП-102-ТП-104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2022	17.06.2022	ПС Восход, ВЛ 10 кВ Сетово	Повреждение изолятора оп. № 153	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2022	18.06.2022	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-863	Повреждение разрядника в ТП-681	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2022	18.06.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ П/Х ШААЗ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 251)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2022	18.06.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82 - 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2022	18.06.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2022	18.06.2022	ПС Алакуль - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 251)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2022	18.06.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Л-10 Зауралье кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75 - 76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2022	19.06.2022	ПС Солодянка, В 35 Т-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 198-199	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РЛНД ТП- 506К)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2022	19.06.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2022	19.06.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2022	19.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2022	19.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2022	19.06.2022	ПС Кодская, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора на ШМ 10 кВ Т2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.06.2022	19.06.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 293 - 294)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Крутиха, В 110 кВ Т1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 913)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская, ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новая Роща	Повреждение провода в пролете оп. № 9-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ЦПП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2022	19.06.2022	ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-3 РРС, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Баксары-Т,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО 10 кВ ТП П-2-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Рябково, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования на ПС (контактных соединений СР 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Воздействие животных и птиц (попадание животного в КТП РБ-9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивिशное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Самохвалово, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол	Повреждение шлейфа РЛНД ТП СД-6-4 ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол, повреждение изолятора оп. № 65 ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2022	20.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново,	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	потребителей электрической энергии (ТП-161- 6М)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	21.06.2022	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово- кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ВЛ 35 кВ Майская - Кондино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Брылино, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2022	20.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	ПС Майская, 2С 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП У-4-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2022	21.06.2022	РП-4, КЛ 6 кВ ТП-456-1	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			электрической энергии (ТП-767)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 ТП-502	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-205 - ТП-424	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Восточная, КВЛ 6 кВ Л-23 РП-6	Повреждение КЛ 6 кВ л.23-РП-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Качусово ХПП	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов ТП В-1-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

21.06.2022	21.06.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 20 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 172)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов ТП С-3- 43 АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2022	21.06.2022	ВЛ 110 кВ Промышленная - Арматурная I цепь с отпайкой на ПС ПТФ Юнона	Ветровые нагрузки (попадание постороннего предмета оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2022	22.06.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП К - 6-31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2022	22.06.2022	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 31-32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 ВТК	Повреждение опорного изолятора на ЛР 10 РЮ-5-1 оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 М.Белое	Повреждение изолятора оп. № 8/14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 47-48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-52 - ТП 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 85 - 86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2022	22.06.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Самохвалово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37-38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2022	22.06.2022	ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2022	22.06.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2022	22.06.2022	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 113)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2022	23.06.2022	РП-37, КЛ 10 кВ РП-37 - ТП-540	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-81 - ТП-357)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2022	23.06.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-2301Д)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2022	23.06.2022	ПС Каширино,	Повреждений не	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	обнаружено	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2022	23.06.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-4 Романово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 113-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2022	24.06.2022	ВЛ 110 кВ Мартыновка- Сулейманово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции оп. № 33 ВЛ 110 кВ Мартыновка - Сулейманово)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Комплекс- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Майская - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 25-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 53 - 54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные сети кольцевая	Повреждение шлейфа на ТП Ч-7-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-2 Волчье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	25.06.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр. Южный	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Введенское-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции оп. № 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	24.06.2022	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2022	25.06.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

		кольцевая		отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в провод в пролете оп. № 29-30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. №18 отпайки на ТП ПЩ-2-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Петухово-Т, КЛ 10 кВ ВФ-6-10; ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 -	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		923	(гроза)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-10 Бахареве	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-119 Билайн)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ПЩ-7-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Сулейманово, ВЛ 10 Сулейманово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Лещево-Т, ВЛ 10 кВ XIII	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Повреждение разъединителя ЛР 114С6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Несанкционирован ная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 103-104)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Медвежье, 2С 10 кВ	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 12-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2022	25.06.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57- 58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2022	25.06.2022	ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Ч-6- 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2022	26.06.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 135)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2022	26.06.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2022	26.06.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные сети кольцевая	Повреждение шлейфа на ТП Ч-7- 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2022	26.06.2022	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Берёзово с	Воздействие животных и птиц (попадание птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		отпайками	оп. № 1)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2022	26.06.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 47-48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2022	26.06.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2022	27.06.2022	ПС Солнечная, КВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 74-79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2022	27.06.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждение шлейфа на Р-К-6-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2022	27.06.2022	ПС Кособродск-Т, ВЛ 10 кВ Лесопункт	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-13 - 1-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

27.06.2022	27.06.2022	ПС Промышленная, 6С 6 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШМ 6 кВ Т-6-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2022	27.06.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 184)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2022	28.06.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение оборудования в ТП- 106	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2022	28.06.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2022	28.06.2022	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-23 - ТП-396	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2022	29.06.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение опорного изолятора в ТП-1120	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2022	29.06.2022	РП-16, КЛ 6 кВ ТП-415	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-920)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2022	29.06.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2022	29.06.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2022	29.06.2022	РП-3, КЛ 6 кВ РП 15	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2022	29.06.2022	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-51 РП-3 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-51 - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.06.2022	30.06.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.06.2022	30.06.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.06.2022	30.06.2022	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2022	01.07.2022	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол, ВЛ 110 кВ Чаша - Н - Фрунзе	Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции оп. № 38 загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2022	01.07.2022	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение изоляции оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2022	01.07.2022	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ ДСЗ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 66)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2022	02.07.2022	ПС Половинное,	Повреждений не	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	обнаружено	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2022	02.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2022	02.07.2022	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-5 Северная	Повреждение провода в пролете оп. № 2-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2022	02.07.2022	ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Л-4 Зерноток	Повреждение проходного изолятора в ТП В-4- 1 АВМ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2022	02.07.2022	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ л.17 - ОСК	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промышленная - ОСК	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Самохвалово	Повреждение разрядника в ТП-310 С	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ВЛ 110 кВ Петухово-Т - Октябрьская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Повреждение провода в пролете оп. № 7-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в пролете оп. № 20-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 15-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2022	03.07.2022	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2022	04.07.2022	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Повреждение провода в пролете оп. № 11-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2022	04.07.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждение провода в пролете оп. № 32-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2022	04.07.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Повреждение провода в пролете оп. № 25-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2022	04.07.2022	ПС Твердыш - Т, ВЛ 10 кВ База отдыха	Повреждение провода в пролете оп. № 47-48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2022	04.07.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.13-583	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6 - ТП-583	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2022	05.07.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Чулошное		(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2022	06.07.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в пролете оп. № 123-124	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2022	06.07.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Энергоцентр, ВЛ 10 кВ Агрокомплекс	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО АК Мартыновский)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2022	07.07.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	Повреждение провода в пролете оп. № 61-62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП-37	Повреждение КЛ 10 РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
07.07.2022	08.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923	Повреждение КЛ 10 кВ перемычка между оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-2 Лебяжье кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 90)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н. Сидоровка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-Б-6-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 78-79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-4 Романово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН ТП ПЩ-4-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2022	07.07.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2022	07.07.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2022	08.07.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха- Искра, ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение изоляции оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2022	08.07.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждение изолятора оп. № 84	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2022	08.07.2022	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-514 - ТП-517	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

08.07.2022	08.07.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 10-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2022	08.07.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур, ВЛ 110 кВ Альменево - Целинная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2022	09.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2022	09.07.2022	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШМ 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Мир)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2022	09.07.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71- 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2022	09.07.2022	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.07.2022	10.07.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.07.2022	10.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.07.2022	10.07.2022	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ВЛ 110 кВ Щучанская - Объектовая-1	Воздействие животных и птиц (загрязнение изоляторов оп. № 68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Раскатиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.36-59 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	Повреждение изолятора оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральная	Атмосферные перенапряжения (гроза). Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) (электродуговое повреждение на спусках ВЛ от приемного портала до ЛР-35 Ф4 на ПС Лебяжье-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61, РВА-4 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-515 - ТП-517	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ВЛ 35 кВ Н.Берёзово - Песьяное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-9 Заманилки кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 43-44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Альменово, ВЛ 10 кВ Ягодное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	РП Восход, ВЛ 10 кВ Сладкие караси	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2022	11.07.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Повреждение провода в пролете оп. № 68-69	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2022	12.07.2022	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино	Повреждение провода в пролете оп. № 14 - 1 отпайки на ТП БМ-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			2-5	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2022	12.07.2022	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС	Повреждение изолятора оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2022	13.07.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2022	13.07.2022	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждение изолятора оп. № 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2022	13.07.2022	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-21 - ТП-107)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2022	13.07.2022	ПС ШААЗ, ВЛ 10 кВ ГПТУ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2022	13.07.2022	ВЛ 110 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		Макушино - Частоозерье с отпайками	животных и птиц (нарушение электрической изоляции оп. № 10 загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2022	13.07.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи	Повреждение шлейфа оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2022	13.07.2022	ПС Шумиха, КЛ 10 Медовый (кольцо)	Повреждение КЛ 10 кВ перемычка между оп. № 11/44 - 11/45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2022	13.07.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.13-583	Повреждение КЛ 6 кВ № 2 л.13-583	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2022	14.07.2022	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП- 61, РВА-4 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-151 - ТП-513	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2022	14.07.2022	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-39	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-391	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2022	14.07.2022	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-104	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-111 - ТП-187)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2022	14.07.2022	РП-10, КЛ 6 кВ ТП-136, КЛ 6 кВ ТП-68	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-140 - ТП-147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2022	15.07.2022	ПС Макушино-Т, КЛ 10 кВ ЦРП Макушино-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 146 - 151)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Долговка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	16.07.2022	ПС Твердыш - Т, ВЛ 10 кВ База отдыха	Повреждение провода в пролете оп. № 22-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5-1212	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Сады Иволга кольцевая	(гроза)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Красная Звезда- Солодянка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ РП-45	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-969)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	16.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	16.07.2022	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Шадринск-Р, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Тепличная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на Р-ПЕ 5-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ РП Керамзит - ТП К-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП К-1 - ТП К- 3-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 35 кВ Красная звезда- Погадайка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Зерносовхоз	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	15.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая, Реклоузер 3-81	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2022	16.07.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 9, 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	16.07.2022	ПС Сулейманово, ВЛ 10 Бакаево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника ТП-508)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

15.07.2022	15.07.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	15.07.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	16.07.2022	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Петухи (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 11/6-11/7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2022	16.07.2022	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-2 Речное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ВЛ 110 кВ Лебяжье-Т - Баксары-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 222)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-863	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-863	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 197)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичи	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ЦРП Лебяжье,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новая Роща, Л-4 Чебаки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	17.07.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Баксары-Т, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2022	16.07.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	17.07.2022	ЦРП Макушино, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2022	16.07.2022	ЦРП Макушино, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	РП Чаши, ВЛ Расковалова	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Крестовка	(гроза)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Широково, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Молмаш-1	Повреждение провода в пролете оп. № 36-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ ГПТУ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение шлейфа оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 38 - 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ВЛ 35 кВ Галкино - Б. Рига - Травная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2022	17.07.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	РП-21, КВЛ 10 кВ ТП-1110-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Б-1-17 Билайн)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.07.2022	17.07.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2022	18.07.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Повреждение изолятора оп. № 124	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2022	18.07.2022	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2022	18.07.2022	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2022	18.07.2022	ВЛ 110 кВ Макушино-Т - ПЛМЗ с отпайками, ВЛ 110 кВ Петухово-Т - ПЛМЗ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 347)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Такташи	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение ОПН 10 кВ ТП 15-11 АБЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-1 Светлогорье кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.07.2022	19.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	Повреждение изолятора оп. № 34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-43 РП-15 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 43-РП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	РП-1, КВЛ 10 ЛЭП Центр, КВЛ 10 кВ ЛЭП- 17	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-175 - ТП- 103, ТП-107 - ТП-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ 15-РП- 23	Повреждение КЛ 10 кВ 15-РП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол	Воздействие животных и птиц (загрязнение гирлянды изоляторов оп. № 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2022	19.07.2022	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-7 Выпаса	Повреждение изолятора оп. № 3/23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 Л-3 Вишневоe кольцевая	Повреждение оборудования в ТП Г-3-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	Повреждение проходного изолятора в ТП А-2-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП С-2-44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-1 Комплекс кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2022	20.07.2022	ПС Мокроусово,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	изолятора оп. № 22	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Максимовка	Повреждение провода в пролете оп. № 49-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 32-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н. Сидоровка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РЛНД Р-В-3-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов ТП СД-6-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка Р-К-1-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на Р-Ю-5-0)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			оп. № 1)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Жеребенково	Повреждение провода в пролете оп. № 13-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2022	20.07.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н. Сидоровка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 63-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Прорыв, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	РП-7, 2С 6 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

				(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	РП-3, КЛ 6 кВ ТП-32	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 6 кВ 235 - 276)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 - 263 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 280-463	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Повреждение провода в пролете оп. № 26-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ РП-82	Повреждение провода в пролете оп. № 3-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906 - ТП-901	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Промышленная, 5С 6 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШИМ 6 кВ Т-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг- кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2022	21.07.2022	РП-42, КЛ 6 кВ РП-42-71	Повреждение КЛ 6 кВ РП-42 - 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	21.07.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов ТП Г-2- 5 Быт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	21.07.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода краном в пролете оп. № 65/21с - 65/20с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	21.07.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Дубрава- Т, ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Марково- Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 166)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	21.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	21.07.2022	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 172)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2022	22.07.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-44-РП-32	Повреждение КЛ 6 кВ РП-32 - 661	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2022	22.07.2022	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo	Повреждение изолятора оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2022	22.07.2022	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Житниково	Повреждение оборудования в ТП-202-ж	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2022	22.07.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 105-106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2022	24.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Повреждение изолятора оп. № 41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2022	24.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	Повреждение изолятора оп. № 130	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

24.07.2022	24.07.2022	ВЛ 110 кВ Нагорная - Черемухово с заходом на ПС Садовая	Воздействие животных и птиц (загрязнение гирлянды изоляторов оп. № 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2022	24.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Повреждение опорного изолятора в ТП СД-2-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2022	24.07.2022	РП-6, 1С 6 кВ	Повреждение КЛ 6 кВ л.32 - РП-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2022	25.07.2022	РП-21, КВЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2022	25.07.2022	ПС ЗДС, ВЛ 10 кВ Л-31 - РП-23	Повреждение КЛ 10 кВ Л-31 - РП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2022	25.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.07.2022	26.07.2022	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское	Повреждение вязки оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Преображенка	Повреждение проходного изолятора в ТП-604	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждение вязки оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ВЛ 35 кВ Широково - Тамакул	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 74, 76, 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное	Повреждение изолятора оп. № 63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение вязки оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Повреждение вязки оп. № 52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ВЛ 110 кВ Промышленная - Тобол с отпайкой на ПС Восточная	Ветровые нагрузки (приближение спуска ошиновки подставного изолятора между РС-2-110 кВ и ЛР-2-110 кВ к металлической стойке портала на недопустимое расстояние)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП СД-6-15 Мегафон)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2022	26.07.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

26.07.2022	26.07.2022	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Тукманное	Повреждение вязки оп. № 86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2022	27.07.2022	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Иванково	Повреждение вязки оп. № 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2022	27.07.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Повреждение вязки оп. № 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2022	27.07.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение вязки оп. № 66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2022	27.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2022	27.07.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждение вязки оп. № 162	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.07.2022	27.07.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Повреждение изолятора оп. № 224	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.07.2022	27.07.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская	Повреждение изолятора оп. № 146	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-9 Зауральская	Повреждение опорного изолятора в ТП Кт 9-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	29.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-393 - ТП-397	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	РП-30, КЛ 6 кВ РП-30 - ТП -118	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ТП 118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ВЛ 110 кВ Н.Георгиевка - Сибирская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2022	28.07.2022	ПС Сибирская,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2022	28.07.2022	ПС Давыдовская, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2022	28.07.2022	ВЛ 35 кВ Косолапово - Камаган	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2022	28.07.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2022	29.07.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-62 РП-30	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-115 - ТП-183	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2022	29.07.2022	РП-10, КЛ 6 кВ ТП-136	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-136 - ТП- 139-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	ПС Чаша-Н, ВЛ 10 кВ Жил. Поселок	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-12 - РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	РП-25, КЛ 10 кВ РП-25 - ТП- 1053-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 - 1053-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2022	29.07.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-13 - РП-26 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-13 - РП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.07.2022	29.07.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2022	30.07.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждение изолятора оп. № 217	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2022	30.07.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4 - 372 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходных изоляторов КТП-600)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2022	30.07.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2022	30.07.2022	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Повреждение изолятора оп. № 76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2022	30.07.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Кирпичный завод кольцевая	(гроза)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2022	30.07.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Обухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославская	Повреждение вязки оп. № 94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 - 263 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 185 - 336, КЛ 6 кВ 185 - 263, КЛ 6 кВ 263 - 2001	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец	Повреждение изолятора оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ Клен	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	31.07.2022	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2022	01.08.2022	ВЛ 10 кВ 179 - 210, реклоузер КРУМ-720	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-695, КТП-1502)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 9-1 - 9-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 190-191)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	ПС Светлый Дол, КВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино-1	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34- 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово	Повреждение изолятора оп. № 2-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2022	01.08.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			пролете оп. № 2-4)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ВЛ 110 кВ Высокая - Черняково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-382 А - ТП-ПНИ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 49-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-732 - ТП-736	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

01.08.2022	01.08.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 91)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-4 МТМ	Повреждение проходного изолятора в ТП Ку- 4-5 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-5 Зерноток	Повреждение изолятора оп. № 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2022	01.08.2022	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи	Повреждение ТН-2 35 кВ ПС Мостовская	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2022	02.08.2022	ПС Труд, ВЛ 10 кВ № 2 Труд	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	02.08.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	02.08.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	02.08.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП У-5-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	02.08.2022	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3 - 10 отпайки на ТП КТ-5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	02.08.2022	ПС Керамзит-Т, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2022	03.08.2022	КТП-2020, ВЛ 6 кВ РП-18-223	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			энергии (отпайка на КТП-2007)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2022	03.08.2022	РП-23, КВЛ 10 кВ ТП-1009-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2022	04.08.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (оседание паутины на полимерной изоляции с последующим увлажнением росой оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2022	04.08.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2022	04.08.2022	ПС Юнона, КВЛ 6 кВ л.23-ДСПМК-8	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-935)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2022	04.08.2022	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-2 Мокино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.08.2022	05.08.2022	ПС Раскатиха,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	опорного изолятора в ТП Н-2-14	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 12- 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	РП-1, КЛ 6 кВ РП-1 - ТП-15	Повреждение КЛ 6 кВ РП-1 - ТП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ 36-59 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ 36 - 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	РП-9, КЛ 6 кВ РП-9 - ТП-632	Повреждение КЛ 6 кВ 55 - 512	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	ПС КЗКТ ГПП- 1, КЛ 6 кВ 2 - 683	Повреждение КЛ 6 кВ РП-16-583	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2022	05.08.2022	ПС Давыдовская, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2022	06.08.2022	ВЛ 110 кВ Частоозерье - Восток, ВЛ 110 кВ Восток - Н.Георгиевка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2022	06.08.2022	ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2022	06.08.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ Исеть	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Далматово-Р - ТП-82	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2022	06.08.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Молмаш-2	Повреждение КЛ 10 кВ КТП-27 - ТП-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2022	06.08.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 221)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2022	06.08.2022	ПС Мануйлово, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение разрядников ШМ 10 кВ Т2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.08.2022	07.08.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.08.2022	07.08.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино	Повреждение проходного изолятора в ТП-1116Т	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.08.2022	07.08.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 6-6 - 6-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.08.2022	08.08.2022	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.08.2022	08.08.2022	РП-32, КЛ 6 кВ ТП-170	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-170 - ТП-636	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

				(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2022	08.08.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждение изолятора оп. № 40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2022	09.08.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Л-10 Зауралье кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 89 - 90, 62 - 63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2022	09.08.2022	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2022	09.08.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-18 ТП-68	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Восточная Л-18 - ТП- 68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП К-1- 26 Поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ВЛ 110 кВ Нифанка - Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение росы, увлажнение тела полимерного изолятора оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-5 Светлая поляна	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 90 - 91	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63 - 64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-Ш-1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 126 - 127	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2022	10.08.2022	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Повреждение проходного изолятора в ТП М-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			7-9 зерноток	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП М-11-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки	Повреждение изолятора оп. № 111 отпайки на ТП БМ-1-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2022	10.08.2022	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-2 Половинное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (увлажнение гирлянды изоляции оп. № 34, выпадение росы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

11.08.2022	11.08.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками	Несанкционирован ная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 123-124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ВЛ 35 кВ Мальцево - Канаши	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 189)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2022	11.08.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 69 - 75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 103, 142	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Преображенка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 48 - 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Повреждение изолятора оп. № 130	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Пьянково-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 45 - 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ П/Х ШААЗ	Повреждение изолятора в ТП-403	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 126	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2022	12.08.2022	ПС Косулино, ВЛ 10 кВ Л-4 Белоногово кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 84 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.08.2022	13.08.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.08.2022	13.08.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (увлажнение гирлянды изоляции оп. № 134, выпадение росы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.08.2022	13.08.2022	ПС Садовая, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	провода в пролете оп. № 202 - 204	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Повреждение изолятора оп. № 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (участок от ЛР-67Кп)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 141 - 142	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 99 - 100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП- 624У)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 230 - 231	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2022	13.08.2022	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробы	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2022	14.08.2022	ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Таволжаны	Повреждение проходного изолятора в ТП-403	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2022	14.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на разъединитель РТП МК-2-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2022	14.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2022	14.08.2022	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-446-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-446 - ТП-491	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2022	14.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-РБ-7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2022	14.08.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2022	14.08.2022	ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 70 - 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2022	14.08.2022	ЦРП Коновалово, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ввод № 1 - Ф-3 Коновалово -Т	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.08.2022	15.08.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП П-8-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.08.2022	15.08.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4	Схлест провода в пролете оп. № 60 -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Долгие	61	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ВЛ 110 кВ Колчедан - Чуга-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение ОД 110 кВ Т1 на ПС Чуга-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-16 ВНС кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ВНС-2 - КНС 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-16 ВНС кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ВНС-2 - КНС 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5 - 47 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ 47 - 665	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ 510 - 492, КЛ 10 кВ 510 - 209	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2022	15.08.2022	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробы	Повреждение изолятора оп. № 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2022	16.08.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 13-2 - 13-3 отпайки на ТП Зерноток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2022	16.08.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 107)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2022	16.08.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка КР-10-Щ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2022	17.08.2022	ПС Промышленная, КВЛ 6 кВ ТП- 521 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-521 - ТП-524	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	РП-15, КЛ 6 кВ ТП-329	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-119 - ТП-337	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Кольцо кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 158)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-13 - РП-26 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-13 - РП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.08.2022	17.08.2022	ЦРП Коновалово, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2022	18.08.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-16	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-11 - ТП-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2022	18.08.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-9 ТП-645	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-145 - ТП-645	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2022	18.08.2022	ТП-612, КЛ 6 кВ ТП-568	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-612 - 568	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебозавод кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.08.2022	19.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП МК-1-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП МК-1-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Повреждение РЛНД ТП-1815у	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2022	19.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП МК-1-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2022	20.08.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловк а	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 14-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-10 - 810 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ Л-10 - 810)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 280)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	21.08.2022	РП Керамзит, КВЛ 10 кВ л.12 - 2006	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 53 - 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово-кольцевая	Повреждение разрядника в ТП М-7-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Повреждение оборудования в ТП КТ-5-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Керамзит-Т, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.08.2022	20.08.2022	ПС Введенское-	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2022	20.08.2022	ВЛ 35 кВ Звериноголовска я-Труд	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2022	20.08.2022	ВЛ 35 кВ Целинная - Мануйлово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2022	20.08.2022	ВЛ 35 кВ Целинная - Михалево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2022	20.08.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1017 - ТП- 1016-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ВЛ 110 кВ Шумиха - Бутырское-Т	Несанкционированная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 76-77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2022	21.08.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с отпайками на ПС ЖБК	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение изоляторов оп. № 81)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение проходного изолятора в ТП-1304	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская	Повреждение провода в пролете оп. № 2-1 - 2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	Несанкционированная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75-76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП-37	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.08.2022	22.08.2022	ПС Твердыш-Т, ВЛ 10 кВ База	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		отдыха	потребителей электрической энергии (ТП-404-Т)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2022	22.08.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое	Повреждение изолятора оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2022	23.08.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение проходного изолятора в ТП-1304	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2022	23.08.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2022	23.08.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Самохвалово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 6-29 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2022	24.08.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в полете оп. № 2-17 - 2-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	КТП-720, ВЛ 10 кВ КРУН-720	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17 - ТП-150 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-467 - ТП- 473)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Шаламово	Повреждение изолятора оп. № 375	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2022	24.08.2022	ПС Арматурная, Л-12 - КТП-812	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП- 2019)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2022	24.08.2022	ВЛ 110 кВ Мирная - Юргамыш-Т 1 цепь, ВЛ 110 кВ Мирная - Юргамыш-Т 2 цепь	Ветровые нагрузки (расплетение грозозащитного троса в пролете оп. № 7-8 ВЛ 110 кВ Маяк - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2022	24.08.2022	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9 - 532	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 36 - 193	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП- 1003	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	РП-33, КЛ 10 кВ 1026-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001-2 - ТП- 1015-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 159)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС Красногорка, ВЛ 10 кВ Л-4 Звериноголовская	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 75 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Повреждение разрядника в ТП-РБ-9-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	РП-45, ВЛ 10 кВ 979 - 620	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-514)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

25.08.2022	25.08.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ РП-45	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2022	25.08.2022	ПС Зауральская, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2022	25.08.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2022	25.08.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Птичник	Повреждение разрядника в ТП-906 МШ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2022	25.08.2022	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2022	25.08.2022	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Медведское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-688, КЛ 6 кВ ТП-410	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-18 - ТП-688, КЛ 6 кВ ТП-84 - ТП-213	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2022	25.08.2022	ПС КС 13, ВЛ 10 кВ Подсобное х-во	Повреждение изолятора оп. № 414	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-410, КЛ 6 кВ ТП-621	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-18 - ТП-410, КЛ 6 кВ ТП-426 - ТП-429, КЛ 6 кВ РП-18 - ТП-621	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	РП-41, КЛ 6 кВ ТП-7	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-15, КЛ 6 кВ ТП-4 - ТП-15, ТП-38 - ТП-253	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	27.08.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение реклоузера ВР ПЕ-5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2022	26.08.2022	ВЛ 35 кВ	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		Мокроусово - Куртан	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2022	26.08.2022	ПС Н. Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2022	27.08.2022	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-3 Очистные	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2022	27.08.2022	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол, ВЛ 110 кВ Чаша - Н - Фрунзе	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с отпайками на ПС ЖБК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение гирлянды изоляторов оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Малиновка-Т, ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет- Т	Ветровые нагрузки (расплетение грозозащитного провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 117-118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ПС Шадринск-Р, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-Тупик ШТЗ - РП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловк а	Повреждение изолятора оп. № 121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2022	28.08.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9-26 - 9-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2022	29.08.2022	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Повреждение разрядника в ТП У- 6-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2022	29.08.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-102-Кт Чистопрудное)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2022	29.08.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2022	29.08.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 237 - 238)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2022	29.08.2022	ПС Сладкое -Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2022	29.08.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.08.2022	30.08.2022	ВЛ 110 кВ Макушино -	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Частоозерье с отпайками	(попадание птицы оп. № 29)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2022	30.08.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД Р-ПЩ 5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2022	30.08.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД Р-ПЩ 5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2022	31.08.2022	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 53-54 отпайки на ТП У-5-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2022	31.08.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение провода в пролете оп. № 2 - 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2022	31.08.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 69-70	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2022	01.09.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Центр (кольцо)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 25 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2022	01.09.2022	РП-11, КЛ 6 кВ ТП-577	Повреждение КЛ 6 кВ РП-11 - ТП-577	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2022	01.09.2022	РП-16, КЛ 6 кВ ТП-441	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-247 -ТП-373	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2022	02.09.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая,	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РК-МЦ-11-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2022	02.09.2022	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РК-МЦ-11-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2022	02.09.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 117)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-1-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Майка (кольцо)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48-49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП В-3-73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Николаевка (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 4-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2022	02.09.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			(попадание птицы оп. № 91)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение опорного изолятора в ТП-1810 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Бакалда	Повреждение опорного изолятора в ТП-65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 29-30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на спуски КРУН 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования в ТП В-3-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2022	03.09.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 226 - 227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2022	04.09.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-883)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2022	04.09.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 221)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2022	04.09.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.09.2022	04.09.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.09.2022	04.09.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (повреждение вязки оп. № 351)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.09.2022	05.09.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Повреждение проходного изолятора в ТП- 1807	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.09.2022	05.09.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.09.2022	05.09.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.09.2022	05.09.2022	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			электрической энергии	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2022	05.09.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 73-74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2022	05.09.2022	ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТСН-2 ПС Вагино)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2022	05.09.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 171-172	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2022	06.09.2022	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ л.12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2022	06.09.2022	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 67-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

06.09.2022	06.09.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 164	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2022	07.09.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 17- 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2022	07.09.2022	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2022	07.09.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2022	07.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово	Повреждение шлейфа оп. № 1-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2022	08.09.2022	ПС Высокая, КЛ 10 кВ РТС	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Высокая - РТС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2022	08.09.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2022	08.09.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2022	08.09.2022	ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 38-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2022	09.09.2022	ВЛ 110 кВ Галкино – Кузнецовская с заходом на ПС Свердловская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2022	09.09.2022	ПС Западная, В 110 кВ Щучье- Т 2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) (отсутствии блокирующего сигнала от комплекта ВЧБ на ПС Щучье-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2022	09.09.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2022	09.09.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2022	09.09.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Повреждение изолятора оп. № 10-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2022	10.09.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Повреждение изолятора оп. № 102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2022	10.09.2022	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Ёлошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 108-109)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2022	10.09.2022	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Попадание ветки на провода в полете оп. № 42-43	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2022	10.09.2022	ВЛ 110 кВ	Несанкционирован	Осмотр оборудования, ремонт

		Макушино - Частоозерье с отпайками	ная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 100-101)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2022	10.09.2022	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино	Повреждение изолятора оп. № 7 отпайки на ТП БМ- 2-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2022	10.09.2022	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 43 сельхозтехникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2022	10.09.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП П-8-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2022	11.09.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 46- 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2022	11.09.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2022	12.09.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 4 - 18 отпайки на ТП Л-8-48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2022	12.09.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 8-1 - 7-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2022	12.09.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-50 - ТП-53	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2022	13.09.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 147)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2022	13.09.2022	ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2022	14.09.2022	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т – Байдары-Т, ВЛ 110 кВ Байдары-Т – Зауралье-Т	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 370)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.09.2022	14.09.2022	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.09.2022	15.09.2022	РП-17, КВЛ 10 кВ РП-17 - ТП-1224	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-17 - ТП-1224	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.09.2022	15.09.2022	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Николаевка (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 4/39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.09.2022	15.09.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52 - ТП-449 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-40 - ТП-42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.09.2022	15.09.2022	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-350	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-114 - ТП-320	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.09.2022	15.09.2022	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-449	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-350 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			449	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2022	15.09.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 ТП П-8-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2022	15.09.2022	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-546	Повреждение КЛ 6 кВ РП-1 - ТП- 546	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2022	15.09.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Острова	Повреждение изолятора оп. № 2/5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2022	15.09.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2022	15.09.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
16.09.2022	16.09.2022	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1001-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1025-1 - ТП- 1048-1, ТП-1001-1 - ТП-1015-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2022	16.09.2022	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16- 1200	Повреждение КЛ 10 кВ 16-1200	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2022	16.09.2022	РП-17, КВЛ 10 кВ РП-17 - ТП- 1224	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33 - РП-43	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2022	16.09.2022	ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 24- 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2022	17.09.2022	ПС ПЛМЗ, ВЛ 10 кВ Л-4 Вишневка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2022	18.09.2022	ВЛ 110 кВ Звериноголовска я - Н.Березово с заходом на ПС Боровлянская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 181)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.09.2022	18.09.2022	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.09.2022	18.09.2022	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.09.2022	19.09.2022	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 96- 97)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.09.2022	19.09.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-210 - ТП-347	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.09.2022	19.09.2022	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1605 рп)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2022	20.09.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-18 ТП-68	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			электрической энергии (ТП-68)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2022	21.09.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Повреждение оборудования в ТП-М-1-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2022	21.09.2022	РП-7, КЛ 6 кВ ТП-475	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-984)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2022	21.09.2022	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ РП-7	Повреждение КЛ 6 кВ РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2022	22.09.2022	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с отпайками на ПС ЖБК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение гирлянды изоляторов оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2022	22.09.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.09.2022	22.09.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16 ТП-27 кольцевая, КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-272 - ТП- 645, КЛ 6 кВ л. 15 - 645	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2022	22.09.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - ТП-104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2022	23.09.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2022	24.09.2022	ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 24- 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2022	24.09.2022	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-741	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-943)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2022	25.09.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2022	25.09.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2022	25.09.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2022	25.09.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Повреждение оборудования в ТП КЗ-2-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2022	25.09.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Сулюклино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждение проходного изолятора в яч. Л-1 Хлебозавод	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Повреждение проходного изолятора в яч. Л-1 Елошное	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ СПТУ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждение разъединителя РИ-9-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	РП-9, КВЛ 6 кВ ТП-523	Повреждение изолятора ВЛ 6 кВ КРУН-240	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Черняково,	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Чапаево	неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красная Нива	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 28 - 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Повреждение провода в пролете оп. № 142 - 143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 209 - 210	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига, ВЛ 10 кВ База РЭС	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Повреждение провода в пролете оп. № 38 - 39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 165 - 166	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 127 - 130	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 82 - 83	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	27.09.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 12-21 - 12-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 94)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	26.09.2022	ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 15-16, 61-62, 54-55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	27.09.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 150 - 151)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2022	27.09.2022	ВЛ 110 кВ Шатрово -	Ветровые нагрузки (выпадение дерева)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Кодская	из лесного массива в пролете оп. № 97-98)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	26.09.2022	РП-15, КЛ 6 кВ ТП-329	Повреждение КЛ 6 кВ РП-15 - ТП-329	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Повреждение изолятора оп. № 178	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово	Повреждение изолятора оп. № 57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 140 - 141)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 285 - 293	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 205 - 206)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2022	27.09.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 81 - 82, 104 - 105)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Беляковка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение деревьев из лесного массива в пролете оп. № 73 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение выключателя В 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходного изолятора КТП-738)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение деревьев из лесного массива в пролете)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			оп. № 150 - 164)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Спицино, ВЛ 10 кВ Беркут	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение деревьев из лесного массива в пролете оп. № 122 - 124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Параткуль	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-7 - 2-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.53-112 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-277)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	РП-9, КВЛ 6 кВ ТП-523	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	РП Арболит, ВЛ 10 кВ Шатрово-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода на ЛР-16- Рп)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2022	27.09.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(мокрый снег)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.09.2022	27.09.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.09.2022	27.09.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 2-12 - 2-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.09.2022	28.09.2022	РП-13, КВЛ 6 кВ ТП-513	Повреждение КВЛ 6 кВ ТП-45 - ТП-100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.09.2022	28.09.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-62 - 11-63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.09.2022	28.09.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ Исеть	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-64 - КТП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

28.09.2022	28.09.2022	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-446-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-446 - ТП-491	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2022	29.09.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2022	29.09.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Повреждение провода в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2022	29.09.2022	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1012-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1100-2 - ТП- 1102-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2022	29.09.2022	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1016-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1016-2 - ТП- 1018-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2022	01.10.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-31 - ТП-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.10.2022	02.10.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.10.2022	02.10.2022	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 53 - 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.10.2022	02.10.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ П/Х ШААЗ	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 102 - 103	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.10.2022	02.10.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115 - 116	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.10.2022	02.10.2022	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 62 - 63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.10.2022	03.10.2022	ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			пролете оп. № 39 - 40)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2022	03.10.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 210 - 211	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2022	04.10.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП 223	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2022	05.10.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-27 РП-4	Повреждение КЛ 6 кВ Л-27 РП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2022	05.10.2022	РП-21, ВЛ 10 кВ ТП-601	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ввод в РП-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2022	05.10.2022	ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-5 Поселок кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2022	05.10.2022	ЦРП Пивкино,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Кольцо	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (автотранспортом сбита оп. № 76)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2022	07.10.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2022	07.10.2022	РП-10, КЛ 6 кВ ТП-201	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-201 - ТП-463)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2022	07.10.2022	РП-3, КЛ 6 кВ ТП-719-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ РП-3 - ТП-719-2, КЛ 6 кВ ТП-719 - ТП-1606)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2022	08.10.2022	ПС Подсобное хозяйство, ВЛ 10 кВ Котельная	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 10-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2022	08.10.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-10 - 810 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-10 - 810	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2022	08.10.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-ПЩ-5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2022	08.10.2022	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 4 - 5 крупногабаритной техникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2022	08.10.2022	РП-25, КЛ 10 кВ 1051-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1051-2 - ТП-1066-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2022	09.10.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Повреждение опорного изолятора в ТП ПЩ-5-8 МТМ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2022	10.10.2022	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 162 - 163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2022	10.10.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждение изолятора оп. № 82	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.10.2022	11.10.2022	ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9 - 532	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение ВЛ 10 кВ отпайки на КТП-542)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.10.2022	12.10.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-М-4-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.10.2022	12.10.2022	ПС Катайск-Р, КВЛ 10 кВ Больница	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 24 - ТП-2901к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2022	13.10.2022	ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ВГ-1-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2022	13.10.2022	РП Восход, ВЛ 10 кВ Сладкие караси	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1003 Регионгаз)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.10.2022	14.10.2022	ПС Сибирская,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-5- 32)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2022	15.10.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 12-1 - 12-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2022	15.10.2022	РП-36, ВЛ 10 кВ ТП-641	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2022	15.10.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 218 - 219	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2022	16.10.2022	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4 - 372 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-1507)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2022	18.10.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждение оборудования в ТП Л-7-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2022	18.10.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Повреждение шлейфа оп. № 263	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2022	18.10.2022	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1017-1 - ТП-1016-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2022	18.10.2022	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-618	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-181 - ТП-184	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2022	18.10.2022	РП-27, КЛ 10 кВ РП-43	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-209 - ТП-494, КЛ 10 кВ ТП-209 - ТП-254	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2022	20.10.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-9 ТП-645	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-1604 - ТП-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2022	21.10.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-11	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - оп. № 1)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2022	21.10.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП- 101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2022	21.10.2022	РП-9, КВЛ 6 кВ ТП-632	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (автотранспортом сбита оп. № 11с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2022	22.10.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 ТП-502	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-205 - ТП-424	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2022	22.10.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Б. Песчаная	Повреждение изолятора оп. № 67	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2022	23.10.2022	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712	Повреждение провода в пролете оп. № 10-6 - 10-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2022	24.10.2022	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-10	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		- 548 кольцевая	организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-11 - ТП-210)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2022	24.10.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 226 - 227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2022	26.10.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на полимерную изоляцию оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2022	26.10.2022	РП-21, ВЛ 10 кВ ТП-601	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода в пролете оп. № 4 - 5 отпайки на КТП-669)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2022	27.10.2022	ПС Нижняя, ВЛ 10 кВ Первалово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (автотранспортом сбита оп. № 117)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ПС Нагорная, КВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП С-2-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ВЛ 35 кВ Пашково - Актабанская	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Молмаш-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-82 - КТП-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ РП- 42	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-64 - ТП-73	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2022	28.10.2022	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ РП- 54	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2022	31.10.2022	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.10.2022	31.10.2022	ПС Пески, ВЛ 10 кВ Л-3 Пески	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 11- 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.10.2022	31.10.2022	ПС Михалево, 1С 10 кВ	Повреждение опорных изоляторов между В 10 Т1 и 1С 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.10.2022	01.11.2022	ПС Михалево, ВЛ 10 кВ Л-3 Михалево	Повреждение шлейфа на ЛР 10 ТП Мх-3-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.11.2022	01.11.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на ТП- 1814-М, схлест спусков от ТП до оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.11.2022	01.11.2022	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-388	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-236 - ТП-245	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.11.2022	01.11.2022	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		Преображенка	оп. № 156)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2022	02.11.2022	ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3-1-1 АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2022	02.11.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная подрезка деревьев в СНТ "Иволга" уч. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2022	02.11.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 реклоузер В-Л-7-23	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2022	02.11.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-МК 3-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2022	02.11.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное	Повреждение опорного изолятора в ТП ПЩ-3-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.11.2022	03.11.2022	ПС Ильяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Повреждение провода в пролете оп. № 6-53 - 6-54	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2022	03.11.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2022	04.11.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 185 - 186	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2022	04.11.2022	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Преображенка	Повреждение изолятора оп. № 154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2022	04.11.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2022	04.11.2022	ТП-209, КЛ 10 кВ ТП-209 - ТП- 611	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

			10 кВ л.11 - 254)	(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2022	04.11.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1 - 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82 - 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51 - 52, 428 - 429)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 168 - 169)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 129 - 130)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2022	05.11.2022	ПС Речное, ВЛ	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 178)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44	Повреждение оборудования в ТП С-1-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2022	05.11.2022	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-366 - ТП-363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2022	06.11.2022	ВЛ 110 кВ КС- 12 - Шатрово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 52- 53, 53-54, расплетение жил грозотроса в пролете оп. № 52- 53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2022	06.11.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1/40 - 1/41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2022	06.11.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ П/Х ШАА3	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 95 - 96	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2022	07.11.2022	ПС Нифанка, КВЛ 10 кВ ЦРБ (кольцо)	Повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 102Нф до ТП 1201Щ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2022	08.11.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Повреждение опорного изолятора в ТП ВГ-1-25 Поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2022	08.11.2022	РП-45, КЛ 10 кВ РП-45 - ТП-531-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45 - ТП-531-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2022	08.11.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 137)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2022	10.11.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ТП Л-6-9 оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2022	10.11.2022	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	ПС Юнона, КЛ 10 кВ ТП-2017-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Юнона - ТП-2017-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП БР-1-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 61 - 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	РП-9, КВЛ 6 кВ ТП-523	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-162 - ТП-523	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3 отпайка на ТП С-2-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2022	11.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3	Повреждение РЛНД 10 кВ ТП С-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Меньшиково кольцевая	3-8	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2022	11.11.2022	РП-4, КЛ 6 кВ ТП-13	Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - ТП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2022	11.11.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ	Повреждение кабельной вставки в пролете оп. № 22-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2022	12.11.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 45-46, повреждение траверсы оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2022	11.11.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-59 ТП-42 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-42 - ТП-165, Л-118 - ТП-165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2022	11.11.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
11.11.2022	11.11.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-61 ТП-75	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная - ТП-75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.11.2022	12.11.2022	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ РП-25	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	14.11.2022	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение разъединителя КТП-109-Чт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Петровка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	13.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2022	14.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение автотранспортом оп. № 11, обрыв провода в пролете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ РП-	Прочие воздействия неблагоприятных	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		27 кольцевая	природных явлений (мокрый снег)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-3-43 АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ КХП (кольцо)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 4/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Медведское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2022	14.11.2022	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2022	15.11.2022	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2022	15.11.2022	ПС Промышленная, КВЛ 10 кВ Л-18 ТП-841	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промышленная - ТП-841	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2022	16.11.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л.15-645	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2022	16.11.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10- 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2022	16.11.2022	ПС Михалево, ВЛ 10 кВ Л-3 Михалево	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2022	16.11.2022	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.11.2022	17.11.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Тамакул	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			оп. № 19 - 20)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.11.2022	17.11.2022	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ Л-40-536)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.11.2022	17.11.2022	ПС Коновалово - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2022	18.11.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2022	18.11.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2022	18.11.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Повреждение провода в пролете оп. № 149 - 151	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

18.11.2022	18.11.2022	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-8 КХП кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.11.2022	18.11.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП ВГ-4-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.11.2022	18.11.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Щучанская, КВЛ 10 кВ Плановый-1 (кольцо)	Повреждение КЛ 10 кВ концевой муфты оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-92	Повреждение КЛ 10 кВ РП-40 - ТП-92	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1006 - ТП-1007	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1/39 - 1/40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1/39 - 1/40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2022	19.11.2022	ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-2 Мясниково	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 1 отпайки на ТП М-1-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП С-7-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 13-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2022	20.11.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.11.2022	21.11.2022	ПС Меншиково,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	(схлест провода в пролете оп. № 3-4)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2022	21.11.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2022	21.11.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2022	21.11.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 57 - 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2022	22.11.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 9 - 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2022	22.11.2022	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2022	22.11.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 163 - 164	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2022	22.11.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-5 Зерноток	Повреждение изолятора оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2022	22.11.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Повреждение вязки оп. № 34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2022	23.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2022	23.11.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Схлест провода в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2022	23.11.2022	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-618	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП 1516	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.11.2022	23.11.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.11.2022	23.11.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждение провода в пролете оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.11.2022	24.11.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждение изолятора оп. № 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.11.2022	24.11.2022	ПС Танрыкулова, ВЛ 10 кВ Поляна	Повреждение изолятора оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.11.2022	24.11.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Повреждение изолятора оп. № 279	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.11.2022	24.11.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Становое кольцевая	(попадание птицы в пролете оп. № 19 - 20)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2022	24.11.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-2 Летний лагерь	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 12 - 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	ПС Звериноголовска я, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждение провода в пролете оп. № 16 - 18 отпайки на ТП К-6- 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2022	25.11.2022	РП-15, КЛ 6 кВ ТП-2	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-316 - ТП-507	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2022	26.11.2022	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2022	26.11.2022	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2022	26.11.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2022	26.11.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.11.2022	26.11.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.11.2022	26.11.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 22 - 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2022	27.11.2022	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2022	27.11.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП У- 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2022	27.11.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 126 - 127)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2022	27.11.2022	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора	Воздействие животных и птиц (попадание птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	оп. № 15)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2022	27.11.2022	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2022	27.11.2022	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26 - 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2022	27.11.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 31 - 32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2022	28.11.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 7 - 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2022	28.11.2022	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 16 - 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

28.11.2022	28.11.2022	ПС Марс, ВЛ 10 кВ Л-4 Усть Уйка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 13 - 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2022	28.11.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Л-10 Зауралье кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2022	28.11.2022	ВЛ 110 кВ Макушино - Макушино-Т, ВЛ 110 кВ Макушино-Т - ПЛМЗ с отпайками, ВЛ 110 кВ Петухово-Т - ПЛМЗ	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие нижних контактов выкатного выключателя В 10 кВ ввода Т-1 на ПС ПЛМЗ, вследствие проникновения животного (кошки) в высоковольтный отсек ячейки В 10 кВ ввода Т-1). КЗ-110 не включился по причине отсутствия замкнутого контакта КСА в цепи катушки включения КЗ-110, а именно излом прижимной пружины контакта КСА в приводе КЗ-110. Отгорание гибкой ошиновки ШМ-10 кВ ф.В произошло в результате длительного протекания тока КЗ.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2022	28.11.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2022	28.11.2022	ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 62 - 63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2022	29.11.2022	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1003-2	Повреждение КЛ 10 кВ л. 1003 - 1004-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2022	29.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 35 - 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2022	29.11.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 121 - 122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2022	29.11.2022	ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная вырубка лесных насаждений в пролете оп. № 70 - 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2022	29.11.2022	ПС Белозерская,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	(попадание ветки на провода в пролете оп. № 22 - 23)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2022	29.11.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2022	29.11.2022	ВЛ 110 кВ Целинное - Пески	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 140-141)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2022	29.11.2022	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15- 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ВЛ 110 кВ Преображенка - Аджитарово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ВЛ 110 кВ Черняково - Борчаниново	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83-84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2022	30.11.2022	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2022	01.12.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			процессе (повреждение КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2022	01.12.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2022	01.12.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2022	02.12.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-937к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2022	02.12.2022	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2022	02.12.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2022	02.12.2022	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Зауралье	провода в пролете оп. № 18 - 19)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2022	02.12.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2022	03.12.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	РП Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 4 - 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8 - 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2022	04.12.2022	ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятская кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2022	05.12.2022	ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-3 РРС	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 65 - 66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2022	05.12.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Чесноковка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2022	05.12.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Повреждение оборудования в ТП МК-6-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2022	05.12.2022	РП-5, КЛ 6 кВ ТП-185	Воздействие посторонних лиц и организаций, не	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			участующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ БКТП-213 - ТП-621)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.12.2022	05.12.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ВГ-1-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.12.2022	05.12.2022	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП С-2-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2022	06.12.2022	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2022	06.12.2022	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2022	06.12.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Повреждение провода в пролете оп. № 5-20 - 5-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

06.12.2022	06.12.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное	Наброс постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) в пролете оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2022	06.12.2022	ПС Нижняя, ВЛ 10 кВ Перевалово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сжигание порубочных остатков в охранной зоне ВЛ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2022	06.12.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2022	06.12.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 115)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2022	07.12.2022	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Синара	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8-6 - 8-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2022	07.12.2022	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 16 - 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2022	07.12.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Повреждение провода в пролете оп. № 13-54 - 13-55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2022	07.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	Повреждение проходного изолятора в ТП П-9-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2022	07.12.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Повреждение вязки оп. № 45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16 - ТП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-1604 - ТП-1607	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Повреждение изолятора оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-13 - ТП-8	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-425 - ТП-565, ТП-8 - ТП-425)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2022	08.12.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Повреждение проходного изолятора в ТП 503-Ч	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2022	09.12.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Повреждение изолятора оп. № 65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2022	09.12.2022	ПС Булдак, ВЛ	Попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Л-2 Булдак	провода в пролете оп. № 26 - 27	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2022	09.12.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	Повреждение изолятора оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2022	09.12.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 6 - 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2022	09.12.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Повреждение изолятора оп. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2022	09.12.2022	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2022	10.12.2022	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакулье	Наброс постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) в пролете оп. № 11 - 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2022	10.12.2022	ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2022	10.12.2022	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 26 - 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2022	10.12.2022	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Повреждение изолятора оп. № 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2022	11.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2022	11.12.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение изолятора оп. № 57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2022	11.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Повреждение изолятора оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.12.2022	11.12.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 22 - 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.12.2022	12.12.2022	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Наброс постороннего предмета (фольга) в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.12.2022	12.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.12.2022	12.12.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.12.2022	12.12.2022	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.12.2022	12.12.2022	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.	Попадание ветки на провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Сидоровка кольцевая	оп. № 11 - 12	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2022	12.12.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2022	12.12.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Наброс постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) в пролете оп. № 24 - 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2022	12.12.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Повреждение вязки оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Звериноголовска я, ВЛ 10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 12 - 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждение изолятора оп. № 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Повреждение проходного изолятора в ТП С-2-10 Поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение изолятора оп. № 114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение изолятора оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 ТП-502	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-205 - ТП-424	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			сбита автотранспортом)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Бакалда	Повреждение вязки оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Повреждение изолятора оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 4 - 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 5 - 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роща кольцевая	Повреждение вязки оп. № 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2022	13.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-4 Курган	Схлест провода в пролете оп. № 26 - 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	РП-30, КЛ 6 кВ ТП-194	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ТП-194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

14.12.2022	14.12.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждение вязки оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение изолятора оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Южная, 1С 6 кВ, 2С 6 кВ	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-38 - ТП-217	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Шадринск-Р, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-111 - ТП-112	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2022	14.12.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Повреждение вязки оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2022	14.12.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Повреждение изолятора оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2022	15.12.2022	ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Просвет кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2022	15.12.2022	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	Схлест провода в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2022	15.12.2022	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-5 Северная	Схлест провода в пролете оп. № 11 - 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2022	15.12.2022	ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 70 - 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2022	15.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Повреждение оборудования в ТП П-5-179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2022	15.12.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Повреждение проходного изолятора в ТП 1028-КЛ Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	Повреждение вязки оп. № 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Схлест провода в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Повреждение оборудования в ТП 121-о	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Утятская,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	изолятора оп. № 34	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2022	16.12.2022	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Повреждение оборудования в ТП Г-5-2 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2022	17.12.2022	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 131 - 132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2022	17.12.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Схлест провода в пролете оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2022	17.12.2022	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Синара	Повреждение оборудования в ТП-407 Вк	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2022	18.12.2022	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Повреждение КВЛ 10 кВ в пролете оп. № 63-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Повреждение изолятора оп. № 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Роза-Т с отпайками	Наброс посторонних предметов на ВЛ (наброс отрезка полиэтиленовой	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			ленты на провод в пролете оп. № 46-47)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Повреждение изолятора на ЛР 10 ТП-734ад Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Солнечное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-69 - 3-70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Семкомплекс	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 125 - 126)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Звериноголовска	Прочие воздействия неблагоприятных	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		я, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник	природных явлений (мокрый снег)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	20.12.2022	ПС Широково, 1С 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение проходного изолятора в КТП- 501-Ш, КТП-503-Ш на ВЛ 10 кВ СТФ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2022	19.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Ягодное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение реклоузера В-6-Кл)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 6/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Повреждение изолятора оп. № 19-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 6 - 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2022	20.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24 - 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.12.2022	20.12.2022	ВЛ 110 кВ Каргаполье - Зауральская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11- 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.12.2022	20.12.2022	ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 16 - 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2022	21.12.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 45 - 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2022	21.12.2022	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Максимово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2022	21.12.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 36 - 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2022	21.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Воздействие животных и птиц (попадание птицы	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			оп. № 69)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2022	21.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2022	21.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2022	21.12.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2022	21.12.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2022	21.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.12.2022	22.12.2022	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2 - 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2022	22.12.2022	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 56 - 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2022	22.12.2022	ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение ОПН-10 оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2022	23.12.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2022	23.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2022	23.12.2022	РП-18, КВЛ 6 кВ ТП-223	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Повреждение шлейфа оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Острова	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 61 - 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 6 - 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Повреждение изолятора оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 22 - 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2022	23.12.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2022	24.12.2022	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2022	24.12.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2022	24.12.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2022	24.12.2022	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Н. Поселок	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 37 - 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2022	24.12.2022	ПС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольское	(попадание ветки на провода в пролете оп. № 42 - 43)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1 - 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 50 - 51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2022	25.12.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 39 - 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 41 - 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Раскатиха, ВЛ 10 кВ Раскатиха кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 73 - 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Л-15 Такташи	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 53 -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			54)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	26.12.2022	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 91 - 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	26.12.2022	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	26.12.2022	ПС Сладкое -Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	26.12.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	26.12.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Острова	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2022	27.12.2022	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Острова	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

				(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 32 - 33)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Комхоз кольцевого	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9 - 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-4 Редуть	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2022	26.12.2022	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9 - 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 28 - 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 33 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	ВЛ 110 кВ Маяк – Севостьяновская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.12.2022	27.12.2022	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		М.Мостовое	оп. № 18 - 19)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 38 - 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогоино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Михалево, ВЛ 10 кВ Л-3 Михалево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

27.12.2022	27.12.2022	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	Повреждение оборудования в ТП К-1-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1101-С)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Шаламово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 265 - 266)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2022	27.12.2022	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора в ТП ПЩ-5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 48 - 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 54 - 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Котельная	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17-7 - 17-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2022	28.12.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 151)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			- 152)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ВЛ 110 кВ Косолапово - Марс	Воздействие животных и птиц (попадание ветки от гнездования птиц между проводом и траверсой оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Иванково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Солнечное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Актабанская,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-0 РРС	(попадание ветки на провода в пролете оп. № 50 - 51)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 46 - 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ С/х Техника-1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 32 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 48 - 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2022	28.12.2022	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ С/х Техника-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9 - 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-8 КХП кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 13-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			провода в пролете оп. № 7 - 8)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24 - 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ВЛ 110 кВ Черняково – Борчаниново	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 84-85, бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 38 - 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое	Повреждение провода в пролете оп. № 186 - 187	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 111 - 112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 22 - 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 41 - 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Заря, ВЛ 10 кВ Дубровное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Заря, ВЛ 10 кВ Плетни	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 64 - 65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-1 Борки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2022	29.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Мальшево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			оп. № 8 - 9)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-3 Подборное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2022	29.12.2022	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37 - 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 39 - 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Зерносовхоз	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Батурино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

30.12.2022	30.12.2022	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Лукино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Осиновка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Альменево, ВЛ 10 Альменево-1	Ветровые нагрузки (повреждение РВО 10 в ТП-816-А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2022	30.12.2022	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Туманово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 72 - 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2022	30.12.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет	Повреждение изолятора оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2022	30.12.2022	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2022	30.12.2022	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Повреждение изолятора оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2022	30.12.2022	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-2 Вятка	Повреждение вязки оп. № 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2022	30.12.2022	ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Новолушниково	Повреждение шлейфа оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.12.2022	31.12.2022	РП-2, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			энергии (ТП-65)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.12.2022	31.12.2022	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 78 - 79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.12.2022	31.12.2022	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая, реклоузер В-У-6-1	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 73 - 74	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 01.01.2023 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 78,323;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 92,926;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 79,643;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 90,706.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.