

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Тюменской зоны обслуживания за 2023 год и его техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2023	01.01.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, В 10 КРУН-12	Повреждение оборудования в ТП-35В	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-2 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ВЛ 10 кВ Якорь, Реклоузер № 36	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в ТП-1832	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП-Квартал-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2160-2 - ТП-2161	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Зверосовхоз	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	РП Верхний Бор, КЛ 10 кВ ТП-722-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-722-2 - ТП-3206-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	ТП-1582, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод оп. №34	Повреждение оборудования в ТП-1774	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ Зарека-1 (ТП-66-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь, Реклоузер В-10 №36	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.01.2023	05.01.2023	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ Нефтебаза	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-186 - Р-49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
06.01.2023	06.01.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2023	06.01.2023	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2023	07.01.2023	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591-1)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-728)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2023	08.01.2023	ВЛ 10 кВ Новотарманский -1, реклоузер отпайки на СНТ Русское поле	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2023	08.01.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4 - ТП-209	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2023	09.01.2023	ПС Рошино, КВЛ 10 кВ ОМЗ	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.01.2023	10.01.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Газпромэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.01.2023	11.01.2023	ПС Вузгородок, КВЛ 10 кВ ТП-289	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-289 - оп. № 1 ВЛ 10 кВ Комус	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.01.2023	11.01.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-8-1	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 19/2 - 19/3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2023	12.01.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2023	12.01.2023	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь, Реклоузер В-10 №36	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - РП-47-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2023	12.01.2023	ТП-450, КЛ 10 кВ РП-6-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-6-1 - ТП-1871-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2023	12.01.2023	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-252-2 - ТП-317-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.01.2023	12.01.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001 - ТП-100-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.01.2023	13.01.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
13.01.2023	13.01.2023	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-534-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-671-1 - ТП-311-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	РП-18, КЛ 10 кВ ТП-591-2 (АТС-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-562-2 - РП-22-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2023	15.01.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2023	15.01.2023	ТП-505-1, КЛ 10 кВ ТП-506-1, КЛ 10 кВ ПС Центральная	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1, КЛ 10 кВ ТП-876-1 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2023	16.01.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2023	16.01.2023	КРУН-25, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение провода в пролете оп. № 6-7 отпайки на ТП-1833	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.01.2023	17.01.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-179	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-37 - ТП-105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.01.2023	17.01.2023	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-545	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-64 - ТП-545-1, ТП-398-1 - оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.01.2023	17.01.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение оборудования в ТП-1217	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.01.2023	18.01.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-451-2 - ТП-609-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.01.2023	18.01.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.01.2023	19.01.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.01.2023	20.01.2023	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404), РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1241-2 - ТП-171-2, КЛ 10 кВ РП-59-2 - ТП-1551-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
20.01.2023	20.01.2023	РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2023	20.01.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2023	20.01.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-8-3	Повреждение концевой муфты в яч. № 11 РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.01.2023	21.01.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2023	22.01.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Нефтяник-2	Повреждение провода в пролете оп. № 9 -10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2023	22.01.2023	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ ДСУ- 3	Повреждение РВО 10 кВ оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.01.2023	23.01.2023	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-160	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-163 - ТП-166	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2023	24.01.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-276	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-192 - РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.01.2023	26.01.2023	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-347	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2023	27.01.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-419-1 - ТП-621	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.01.2023	29.01.2023	ТП-272-1, КЛ 10 кВ ТП-276	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99 - ТП-832-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.01.2023	30.01.2023	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.01.2023	30.01.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-19Л-1 - ТП-16Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.01.2023	31.01.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ Механический	Повреждение опорных изоляторов в ТП-650	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.01.2023	31.01.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-710 - ТП-636-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

31.01.2023	31.01.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2023	03.02.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2023	04.02.2023	ТП-1785, КЛ 10 кВ ТП-149	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-439	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТЭСК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-146	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-146 - ТП-72-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2023	05.02.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение шлейфа оп. № 1 ВЛ 10 кВ Гаражи от ТП-762	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2023	06.02.2023	РП-7, КЛ 10 кВ ТП-193	Повреждение изолятора в ТП-195	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.02.2023	07.02.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.02.2023	07.02.2023	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-1 (ТП-889-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.02.2023	07.02.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Чермет, КЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение шлейфа оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	РП-94, КЛ 10 кВ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-317-1	оборудования потребителей электрической энергии	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.02.2023	09.02.2023	РП-2, КЛ 10 кВ РП-2-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12 - ТП-81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2023	10.02.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2023	10.02.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-901	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2023	13.02.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-1054-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-765-1 - ТП-937-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2023	13.02.2023	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-159-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-578-2-ТП-191-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.02.2023	16.02.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-60	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-50 - ТП-42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2023	17.02.2023	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-876-1 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.02.2023	17.02.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-775-2 - ТП-776-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.02.2023	18.02.2023	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85Л - ТП-10Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	21.02.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-1	Повреждение изолятора в ТП-693	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	21.02.2023	ПС Арболитовая, КВЛ 10 кВ Арболит	Повреждение оборудования в ТП-728	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2023	22.02.2023	ПС Созоново, КВЛ 10 кВ Судостроитель-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2023	23.02.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.02.2023	23.02.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1797, повреждение шлейфа оп. № 51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.02.2023	23.02.2023	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-123 - ТП-876-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2023	24.02.2023	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-94-1 - ТП-317-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2023	24.02.2023	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова-1 (ТП-641-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-640-1 - ТП-641-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.02.2023	25.02.2023	ПС Ялutorовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 74-75 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Наброс посторонних предметов на ВЛ (воздушный шар оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-2 - ТП-2146-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2023	28.02.2023	ПС Ялutorовск, КЛ 10 кВ РП-8-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2023	28.02.2023	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ПМК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.03.2023	02.03.2023	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-804-1 - ТП-1540-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.03.2023	03.03.2023	ПС Причал, КЛ 10 кВ РП Коттеджи-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Газпромэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.03.2023	05.03.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1565 - ТП-1969-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.03.2023	06.03.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.03.2023	06.03.2023	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1287-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-76-2 - ТП-51-1, КЛ 10 кВ ТП-76-2 - ТП-72-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.03.2023	06.03.2023	ПС Затон, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.03.2023	06.03.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.03.2023	08.03.2023	КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		22, В-10 КРУН-2	смежной электрической сети (ООО СК Восток)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-1 - ТП-885-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-417-1 - ТП-1435-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Пож.депо	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-87-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	РП-82, КВЛ 10 кВ ТП-3385-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1421 - оп. № 17А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-136-1 - ТП-370-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	РП-100, КЛ 10 кВ РП-2-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2023	10.03.2023	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-764-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-655-2 - ТП-653	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2023	10.03.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Зверосовхоз	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2023	10.03.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-10Т - оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2023	11.03.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-89	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-352-2 - ТП-803-2, ТП-89 - ТП-525	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2023	11.03.2023	ЛПДС Сетово, КВЛ 10 кВ Жилой поселок	Повреждение РВО 10 кВ оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2023	13.03.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-433-1 - ТР-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		10 кВ Кардиолог		электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2023	13.03.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87 - ТП-1718-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-48-1 - ТП-81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - ТП-3363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение оборудования в КРУН-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ РЛНД Р-3В - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			32В)	прочие мероприятия
15.03.2023	15.03.2023	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Заря	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора в ТП-83П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2023	15.03.2023	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-1 (ТП-597-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-539-2 - ТП- 507-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2023	15.03.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-670 - оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2023	15.03.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ Лесозавод	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2023	16.03.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП- 66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2023	17.03.2023	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-487 - ТП-587	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2023	17.03.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение провода в пролете оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.03.2023	18.03.2023	ПС Кыштырла, КВЛ 10 кВ ГФИ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ЛПДС Сетово, КВЛ 10 кВ Жилой поселок	Повреждение разрядника в ТП-220	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2023	19.03.2023	РП Квартал КЛ 10 кВ Заря-1 ТП-2159	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2159-1 - ТП-2160-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2023	20.03.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 КРУН-8	Повреждение траверсы оп. № 2 отпайки на СНТ Тополек	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2023	20.03.2023	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - ТП-1279-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2023	21.03.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2023	21.03.2023	РП-52, КВЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ Запсибкомбанк	кВ ТП-174 - ТП-1967-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2023	21.03.2023	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-160	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-163 - ТП-165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер №46	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-98-2 - ТП-385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ТП-450, КВЛ 10 кВ РП-6-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1277 - оп. № 10а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-243 - ТП-245-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.03.2023	24.03.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-186 - ТП-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	ПС Северная, ВЛ 10 кВ Лесозавод-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - оп. № 1 Лесозавод-1, КЛ 10 кВ ПС Северная - оп. № 1 Лесозавод-2, КЛ 10 кВ - ТП-1955	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ Горводопровод-1 (ТП-1991-1)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	РП Техническая, КЛ 10 кВ ФКИ	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.03.2023	25.03.2023	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1230-1 - ТП-780-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.03.2023	26.03.2023	РП-62, КЛ 10 кВ ТП-1036-2	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			смежной электрической сети (ООО СК Восток)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2023	27.03.2023	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ РП-55Л-1, РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-34Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-1, КЛ 10 кВ ТП-33Л-1 - ТП-34Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2023	27.03.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2023	27.03.2023	РП-99, КВЛ 10 кВ ФКИ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99 - оп. № 52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	29.03.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-1	Повреждение разъединителя Р-1268 оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2023	29.03.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Водозабор	Повреждение разъединителя оп. № 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2023	29.03.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
30.03.2023	30.03.2023	РП Квартал, КЛ 10 кВ Заря-2 ТП-2159-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2160-2 - ТП-2161-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2023	30.03.2023	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-1511-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-927-2 - ТП-752-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2023	31.03.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 6 - ТП-3526-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2023	31.03.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1491-2 - оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2023	01.04.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-5-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - РП-5-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2023	02.04.2023	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Березка	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ишим - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2023	02.04.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2023	03.04.2023	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Город, РВА-201	Повреждение КЛ 10 кВ Р-129 - ТП-750	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2023	03.04.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Схлест провода в пролете оп. № 92 - 93 отпайки на ТП-3274	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2023	03.04.2023	РП-45-1, В 10 RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-1 - ТП-1048-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2023	03.04.2023	РП-90, КЛ 10 кВ ТП-1585-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-538-1 - ТП-1781-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2023	03.04.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-1, ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-483-1 - ТП-12-1, КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ Завод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ТП-3Б, КЛ 10 кВ ТП-75Б-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3Б-1 - ТП-75Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	РП-27, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-785-2	кВ РП-27-2 - ТП-785-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Винзили, КЛ 10 кВ Быт-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-28В-1 - ТП-2037В-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-475-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-501-1 - ТП-778-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1356	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-2 - ТП-1356	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31А-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-778-2 - ТП-501-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-48-1 - ТП-81)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2023	07.04.2023	ТП-1985-2, КЛ 10кВ РП-93	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1985-2 - РП-93	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2023	08.04.2023	ПС Медик, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2023	08.04.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Туртас - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2023	08.04.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2023	08.04.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение изолятора оп. № 16 (отпайка на СНТ Меркурий)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.04.2023	09.04.2023	РП Техническая, КЛ 10 кВ РП-99-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.04.2023	09.04.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-1 - ТП-2144-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2023	11.04.2023	РП-31, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-658-2	кВ ТП-658-2 - ТП-647-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2023	11.04.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-260	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-89 - ТП-60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2023	12.04.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение проходного изолятора в ТП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2023	12.04.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3394 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2023	13.04.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2, КЛ 10 кВ ТП-597-1, КЛ 10 кВ ТП-597-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1050-2 - ТП-606-2, КЛ 10 кВ ТП-694-2 - ТП-219-2, КЛ 10 кВ ТП-597-1 - РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2 - РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2 - ТП-595-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	13.04.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	13.04.2023	РП ОПХ, ВЛ 10 кВ Падерина	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	13.04.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-852)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	РП Квартал, КЛ 10 кВ Заря-2 ТП-2159-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2159-2 - ТП-2160-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2023	15.04.2023	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ ТП-66-2 (Зарека-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2023	16.04.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2023	16.04.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2023	17.04.2023	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 62 - ТП-3461)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2023	17.04.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 31 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2023	17.04.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-609-2 - ТП-57-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2023	18.04.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			РТП-171)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2023	18.04.2023	ПС Созоново, КВЛ 10 кВ Судостроитель-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-169 - ТП-937-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	РП-82, КВЛ 10 кВ ТП-917	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1421 - ТП-3377)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	21.04.2023	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	21.04.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение разрядников ТП-3613	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2 (ТП-175-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-85-2 - ТП-391-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	ТП-887, КЛ 10 кВ ТП-3536	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-887 - ТП-3536	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-53-1 - оп. № 25а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2023	22.04.2023	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 136-1 - ТП-370-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ КПП-2	Повреждение ОПН в ТП-206	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ МКЗ-1	Повреждение изолятора в ТП-153	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Матуши, КВЛ 10 кВ Матуши-1	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1733	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	24.04.2023	ТП-19Р, КВЛ 10 кВ ТП-23Р	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-2 (ТП-1196-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-1196-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ТП-19Р, КВЛ 10 кВ ТП-23Р	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 16 - оп. № 1 отпайки на ТП-250, ТП-251	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Башкова, ВЛ 10 кВ № 2 ТП-2 ГПП	Повреждение проходного изолятора в ТП-323	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение разрядника оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ в сторону ТП-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский, КВЛ 10 кВ Кедр	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 отпайки на ТП-1064, ТП-1217. Повреждение РЛНД 10 кВ ТП-3354	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 31	Повреждение разрядника в ТП-1863	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

25.04.2023	26.04.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Посёлок-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 46 - ТП-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Город	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-19П - ТП-23П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	РП-1, КЛ 10 кВ Стадион (ТП-146)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 51-2 - ТП-32-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Повреждение разрядника в ТП-153	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение КЛ 10 кВ РП-19 - ТП-238	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-1272-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-908)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ТП-3Б, КЛ 10 кВ ТП-75Б-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-76Б-1 - ТП-84Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31-1 - ТП-658-1, КЛ 10 кВ ТП-658-1 - ТП-647-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-463-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-463-1 - ТП-736-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-115	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-120	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-120 - ТП-122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-562-1 -ТП-729-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2023	30.04.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ	Повреждение РЛНД оп. № 53,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Садовод	повреждение шлейфа на Р-833 оп. № 52А/1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	РП-101, КЛ 10 кВ ТП-1750-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	РП-101, КЛ 10 кВ ТП-1668-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3261-2 - ТП-3262-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-12	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - РП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Сиббаз-2, отпайка на СНТ Приозерное	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Загородная, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	НПС Вагай, ВЛ 6 кВ Жилой посёлок	Повреждение провода в пролете оп. № 3 - 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	РП-105, КЛ 10 кВ ТП-59Л-2, РП-108, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	ПС Ялуторовск, КЛ 10 кВ МКЗ-2	Повреждение КЛ 10 кВ МКЗ-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2, КЛ 10 кВ ТП-1282-2, РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	РП-56, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56 - ТП-1665-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Дружба - ТП 1636	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-365-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-505-2 - ТП-365	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	РП-132, КЛ 10 кВ ТП-188-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-132-1 - ТП-188-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-463-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-1 - ТП-463-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	КРУН-22, КВЛ 10 кВ КРУН-2 Цимлянский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1189)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ТП-33, КЛ 10 кВ ТП-538-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-672 - ТП-171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-3Г-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - ТП-3Г-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	РП-18, КЛ 10 кВ ТП-591-2 (АТС-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-562-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	РП-71, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-1107-1	кВ РП-71 - ТП-1107-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1654-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1654-1 - ТП-1656-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Повреждение ВЛ 10 кВ отпайки на СНТ Лесная Поляна	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Созоново, КВЛ 10 кВ Судостроитель-1, реклоузер № 49	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-690)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	РП-99, КВЛ 10 кВ ФКИ	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в ТП-1312	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 94 - 95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ Карабаш	Выпадение дерева из лесного массива оп. № 85/10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ТП-3Б, КЛ 10 кВ Боровое-1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Торгили, КВЛ 10 кВ Мяги, РВА-51	Повреждение РЛНД 10 кВ ТП-817А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная, РВА-52	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 582-1 - оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ № 3 (ТП-1)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-203	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1022-1 - ТП-1360-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	ТП-505-1, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-876-1 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2023	09.05.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2023	09.05.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-62-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-62-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2023	09.05.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-340 - ТП-244	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

10.05.2023	10.05.2023	РП-110, КЛ 10 кВ ТП-1334-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "ДСК-Энерго")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2023	10.05.2023	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-2А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2А-2 - ТП-12А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2023	10.05.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2023	11.05.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ Горводопровод-1 (ТП-1991-1)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2023	11.05.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-179	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-42 - ТП-58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2023	11.05.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-115	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2023	11.05.2023	ТП-944, КЛ 10 кВ ТП-538-1	Повреждение оборудования в ТП-538	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2023	11.05.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение оп. № 3 автомобилем)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.05.2023	12.05.2023	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101-2 - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.05.2023	12.05.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3331	Повреждение оборудования в ТП-3331	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.05.2023	12.05.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.05.2023	12.05.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-195, РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31а-1, РП-12, КЛ 10 кВ ТП-554-1	"Повреждение КЛ 10 кВ ТП-86-2 - ТП-215-2, КЛ 10 кВ РП-12-1 - ТП-31А, КЛ 10 кВ РП-12-1 - ТП-554-1, КЛ 10 кВ ТП-429 - ТП-380-2	
"	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)			

	ия			
12.05.2023	12.05.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-215-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-218- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	РП-44, КЛ 10 кВ Луговой-2 (ТП- 677-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-627-2 - ТП- 629-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87-1 - ТП- 1718-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД оп. № 152/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	РП-125, КВЛ 10 кВ РП-69-1	Повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 5А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-19Л-2 - ТП-16Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	ПС Казарово, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-Квартал-1, КЛ 10 кВ РП Квартал - ТП-2178-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2023	16.05.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ ТП-115	Повреждение кабельной разделки оп. № 85	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2023	16.05.2023	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-263-2 - ТП-107-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2023	17.05.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-2 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2023	17.05.2023	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-546-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-546-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	ПС Чермет, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	ПС Ожогоино, КЛ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ РП-71-1	кВ ПС Ожогово - РП-71-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-485	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-561 - ТП-91-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение ОПН на РЛНД Р-218 отпайки на ТП-779	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1353-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-86 - ТП-1353-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2023	19.05.2023	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-1 (ТП-597-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 - ТП-597-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2023	20.05.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2023	20.05.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-222	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10-2 - ТП-404	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2023	21.05.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО Тюмень Водоканал)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2023	21.05.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1978-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87 - ТП-1978-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	РП-45-1, КЛ 10 кВ ПС Загородная	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-0600	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	РП-34, КВЛ 10 кВ Парфеново (ТП-961-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-961-1 - оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-935-1 - ТП-352	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			РП-56-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2023	24.05.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Институт (ТП-505-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2023	25.05.2023	РП-122, КВЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198-2 - оп. № 7 ВЛ Дом отдыха	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3394-2 оп. № 3 отпайка на ТП-3394	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-1, ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-1, КЛ 10 кВ ТП-42-2 - ТП-1023	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Дом отдыха	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3232)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	РП-54, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-295-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-324-2 - ТП-295-2, КЛ 10 кВ ТП-436-2 - ТП-729-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
25.05.2023	26.05.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 2 ВЛ 10 кВ отпайки на СНТ Лаванда	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ТП-124, КВЛ 10 кВ ТП-71	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-137 - ТП-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ Школа-1	Повреждение концевой муфты КЛ на оп. № 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	РП-86, КЛ 10 кВ Ямской (ТП-446)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО ТранзитЭлектроТюм ень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-97Б - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-25- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-595-2 - ТП- 597	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-848-1 - ТП- 1671-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение провода в пролете оп. № 34 - 35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-549-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-359 - ТП-300-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-32-1 - ТП-388)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение РЛНД Р-1023 ТП-3379	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Ожогоино, КВЛ 10 кВ РП Патрушево-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Северная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 2 - оп. № 4, отпайки на ТП-135	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Казарово,	Повреждение РЛНД	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Березняки	Р-918 2, повреждение КЛ 10 кВ оп. № 68 - оп. № 1, отпайки на ТП-554	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3394-1 - оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП- 579-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-579-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-867 - ТП-868- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64- 1, РП-1, КВЛ 10 кВ ТП-1500-1, РП-17А, Ввод № 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1, КЛ 10 кВ ТП-329-1 - ТП-740, повреждение оборудования в РП- 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-72- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-72-1, повреждение оборудования в РП- 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ Маяк-2 (ТП-363), РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-382-2 - ТП-373, КЛ 10 кВ ТП-434 - Р-943 КВЛ 10 кВ Маяк-2, КЛ 10 кВ ТП-1303-2 - ТП-1457-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	31.05.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57Б-2 - оп. № 1 отпайки на ТП-57Б КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	31.05.2023	ПС Медик, КЛ 10 кВ Технолог-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530 - ТП-453-2, КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-581-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ПС Речпорт, КЛ 10 кВ Поселок 2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-154 - ТП-158	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ №5 (ТП-485), ПС Северная, КВЛ 10 кВ База, РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-386-1, КЛ 10 кВ ТП-385-1 - ТП-98-2, КЛ 10 кВ ТП-12-1 - ТП-253	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2, РП-7, КЛ 10 кВ Береговой	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-2, КЛ 10 кВ РП-7-2 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-1, РП-7, КЛ 10	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-1, КЛ 10 кВ РП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		кВ РП-14-1	7-1 - РП-14-1	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ТП-48, КЛ 10 кВ ТП-81	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-48 - ТП-81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-648-2 - ТП-642-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП-1600-1, порывщик Дорстройинжиниринг)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-190	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-520-2 - ТП-197-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-605-1 - ТП-369-1, порывщик Энергокомплекс инвест)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-2 - ТП-206,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП-623-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Ялуторовск, КЛ 10 кВ РП-8-1	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 19 - 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1, ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-1, РП-28, Ввод № 2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	03.06.2023	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-3150-1, КЛ 10 кВ ТП 3150-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-69-2 - ТП-3150-2, КЛ 10 кВ РП-69-1 - ТП-3150-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-676-1, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44 - ТП-677-1, КЛ 10 кВ Газовик - оп. №1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-554-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12-1 - ТП-554-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2023	03.06.2023	ПС Ялуторовск, КЛ 10 кВ Интернат-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-67 - ТП-76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	ПС Зиново, КВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Повреждение проходного изолятора в ТП-119	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	РП-10, КВЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ Порт (ТП-545-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-188-1-ТП-532-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-1444-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1444-2-ТП-1028-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-8-3	Повреждение концевой муфты в ТП-165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	04.06.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-300-1 (КБО)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-370-2-ТП-136-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2023	05.06.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Попадание ветки на провода в пролете оп.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			№ 54 - 55	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Котельная-1	Повреждение изолятора оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2, РП-27, КЛ 10 кВ ТП-1г-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2, КЛ 10 кВ РП-27 - ТП-1г-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2, КЛ 10 кВ ТП-572-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-599-2 - ТП-693-2, КЛ 10 кВ ТП-511 - ТР-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	РП-7, КЛ 10 кВ РП-14-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - РП-14-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-659 - ТП-657-1, КЛ 10 кВ ТП-661 - ТП-662-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-572-2	Повреждение оборудования в ТП-572	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-13Б - ТП-16Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	РП Птицефабрика, КВЛ 10 кВ Сквжина	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-287-2 - ТП-355-2, КЛ 10 кВ ТП-1223-2 - ТП-1705-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	08.06.2023	ТТЭЦ-1, КВЛ 10 кВ Торфосклад	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Агентство Интеллект-Сервис")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	ТП-363, КВЛ 10 кВ ТП-593	Повреждение оп. № 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение РЛНД 10 кВ Р-1215 оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-2004 - ТП-3267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	09.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1955	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-2 - ТП-3091-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ, реклоузер № 81	Повреждение разрядника оп. № 125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	РП-105, КЛ 10	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ РП-108-1	оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-179-2 - ТП-964	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-784-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-221А-1 - ТП-423-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-222	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат (ТП-399-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - ТП-399-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-1, РП-85, КЛ 10 кВ ТП-14Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-1, КЛ 10 кВ ТП-32Л - ТП-17Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-536-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ ТП-549 - ТП-536-1)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2023	11.06.2023	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-368-1 - ТП-233-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2023	11.06.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2023	11.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2023	11.06.2023	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-21-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2023	12.06.2023	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ Ембаево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2023	12.06.2023	ПС Щербаковская, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2023	12.06.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер №46	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 16/3 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			3389	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	РП Квартал, КЛ 10 кВ Поселок-1 (ТП-2163-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Квартал - ТП-2163-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-620-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-549 - ТП-550-1, ООО Перестройка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-880-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-885 - ТП-880-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	15.06.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	15.06.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение шлейфа оп. № 60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО ТранзитЭлектроТюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-22, В-10 КРУН-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ КРУН-22 - КРУН-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			потребителей электрической энергии	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-58-2 - ТП-1249-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-61-1 - ТП-1031-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	ПС Ново-Техническая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ РП-28-1 - ТП-1587-1, КЛ 10 кВ РП-28-1 - ТП-2174-1, КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-2, КЛ 10 кВ ТП-663-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2 (ТП-175-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-842-2 - ТП-718-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение провода в пролете оп. № 1 - 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение РЛНД 10 кВ Р-168 оп. № 1а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-764-1; РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1, КВЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15-1 - ТП-764-1, КЛ 10 кВ ТП-724-1 - ТП-725-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-906-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-904-2 - ТП-900-2, КЛ 10 кВ ТП-904-2 - ТП-909-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода ввод в ТП-751)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода ВЛ 10 кВ отпайки на ТП-5Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Зоново, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			№ 72 - 73)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-8-3	Ветровые нагрузки (повреждение оборудования в ТП-165)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	КРУН-7, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение оборудования в КРУН-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Домостроитель	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-187 - ТП-191	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.06.2023	19.06.2023	ПС Ульяновская, КВЛ 10 кВ Маслозавод	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4 -1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 68/5 - 68/4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП- 38-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			Тюмень)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1 - 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ КРУН-118	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ КРУН-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Чермет, КЛ 10 кВ РП-38-2	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора РЛНД 10 кВ Р-291)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 28 - 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Комсомольская, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-5 - ТП-147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-2 - ТП-1362-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, реклоузер 51	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Байкалово, ВЛ 10 кВ Байкалово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 185)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП-88, КЛ 10 кВ КРУН-23 (РП-6-1)	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Менделеево, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (Транс-нефть)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Метелево, КВЛ 6 кВ Кулаково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ ТП- 722-2	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Первомайская	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-325П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семаково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2023	20.06.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-623-2 - ТП-426)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2023	20.06.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 56 - 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2023	20.06.2023	ПС Антипино, КВЛ 10 кВ Антипино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2023	20.06.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2023	21.06.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора в ТП-3391)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2023	21.06.2023	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2023	21.06.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1204)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

21.06.2023	21.06.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 10 -11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	РП-122, КВЛ 10 кВ ТП-323-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовый, В-10 Реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ Карабаш	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 181 - 182)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	22.06.2023	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Верхний Бор	Повреждение РЛНД 10 кВ ТП-1847	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591- 1)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-495)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-235 - ТП-879)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	РП-82, КВЛ 10 кВ ТП-916	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-916 - ТП-917	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	РП-34, КВЛ 10 кВ Парфеново (ТП-961-1)	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - оп. № 4 отпайки на ТП-354	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66-1 - ТП-1184-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-497-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-378-2 - ТП-1436-2, КЛ 10 кВ ТП-378-2 - ТП-460-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2023	23.06.2023	РП-3, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-3-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.06.2023	24.06.2023	РП Техническая, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.06.2023	24.06.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-439 - ТП-149,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Октябрь	КЛ 10 кВ ТП-149 - ТП-1785-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ КРУН-3Б	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	25.06.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-311-1 - ТП-671-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-1, РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-36	Повреждение провода в пролете оп. № 2 - 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Молчаново КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	26.06.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовый, В-10 Реклоузер оп. № 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД 10 кВ ТП-3471)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-1	Повреждение оборудования в ТП-598	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2, КЛ 10 кВ РП-56-2 - ТП-1665-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1, КЛ 10 кВ РП-56- 1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП- 1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3460)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			№ 69 - 70)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-2 - оп. № 70, КЛ 10 кВ ТП-169 - ТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Водозабор	Повреждение опорного изолятора РЛНД 10 кВ оп. № 52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1202-2 - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП-628-2, КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП-1074-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

28.06.2023	28.06.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи, Реклоузер № 82	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3646 - оп. № 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-34Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55Л - ТП-34Л- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 80	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-160	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-307 - ТП-306	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1655-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода техникой в пролете оп. № 174/6/2 – 74/6/3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-2, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-2, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	РП-80, КЛ 10 кВ ТП-1238-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1238-2 - ТП-557-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	01.07.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 КРУН-8	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-487 - ТП-176-2, КЛ 10 кВ ТП-447 - ТП-452-2, КЛ 10 кВ оп. № 10 - оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

01.07.2023	01.07.2023	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 48 - 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 48 - 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Каменка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-70Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ РП Юг-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП Юг-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	02.07.2023	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906-1 - ТП- 1417-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-549-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-549 - ТП-551- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1430)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-25-2, РП-25, КЛ 10 кВ ТП- 597-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-597-2 -ТП-595-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-791-2 - оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-178	Повреждение изолятора в ТП-177	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-784-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-784-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Ожогоино, КЛ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ РП-116-1	кВ ПС Ожогоино - РП-116-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35 - ТП-875-1, КЛ 10 кВ ТП-877-1 - ТП-255	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Речпорт, КЛ 10 кВ Поселок 3	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-152	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-22, КВЛ 10 ТП-452	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-452 - Т-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	РП-7, КЛ 10 кВ ТП-193	Повреждение изолятора в ТП-194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ТП-885, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-483 - Т-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-25В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-125-1 - ТП-439	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-9-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-244 ПНС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-1 (ТП-597-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 - ТП-597-1, КЛ 10 кВ ТП-560-2 - ТП-606-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-294А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты, РВА-50	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410 - ТП-623-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101 - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ РП-86-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - РП-86-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-5-1	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-160	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-165 - ТП-163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП-9, КЛ 10 кВ ТП-211	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-211 - ТП-212	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	08.07.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение изолятора оп. № 34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-59	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-454-2 - ТП-291)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-90	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-78 - ТП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
08.07.2023	08.07.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-93 - ТП-274-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2023	08.07.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1, КЛ 10 кВ ТП-380 - Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2023	08.07.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РТП-161 - ТП-161)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2023	08.07.2023	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-2 - ТП-875-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2023	08.07.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ РП-86-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - РП-86-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ ТП-885-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-885-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ТТЭЦ-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		(ТП-720-1)	720-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	10.07.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семаково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	10.07.2023	РП-45, В-10 RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048-1 - ТП-936-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-8 - ТП-215-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение изолятора в ТП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-3617-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3617)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1), КЛ 10 кВ Кишиневский-2 (ТП-159-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-507 - ТП-560-1, КЛ 10 кВ ТП-544 - ТП-558-1, КЛ 10 кВ ТП-1050 - ТП-606-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-1587-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-417 - ТП-1435-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.07.2023	11.07.2023	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-3472 (ТП-4)	Повреждение оборудования в ТП-3472	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2023	11.07.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-997-1 - ТП-878-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2023	11.07.2023	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Повреждение КЛ 10 кВ УВО оп. № 9 - ТП-3381	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2023	11.07.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.07.2023	12.07.2023	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-527-2	Повреждение оборудования в ТП-509	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2023	12.07.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1726 - ТП-383-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2023	13.07.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 32 - ТП-231	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

13.07.2023	13.07.2023	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1353-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-86-1 - ТП- 1353-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ВЛ 10 кВ Тюлькино, В-10 кВ реклоузер № 17	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Винзили, КЛ 10 кВ Быт-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-28-2 - ТП- 2037-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-724-1 - ТП- 925-1, КЛ 10 кВ ТП- 925-1 - ТП-1073	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			ДАВИД)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение проходного изолятора в ТП-955	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (атотранспортом сбита оп. № 4 отпайки на ТП-52Л)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-2, РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1051-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Боровое,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Боровое-1	оборудования потребителей электрической энергии (ТП-52Б)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-118	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 КРУН-16	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-1499)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП Коттеджи, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Газпромэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ПС Белинская, КЛ 10 кВ РП-100-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Белинская - РП-100-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в реклозер № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-914)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой (ТП-507-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-631-2 - ТП-595-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Сузгун	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Судоверфь-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-1 (ТП-651-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-666-1 - ТП-762-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-94 - ТП-317-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Стеклозавод, ВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			ТП-2)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ Тура-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ КПП-2, ВЛ 10 кВ Мясокомбинат, ВЛ 10 кВ ГАУ	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 61 - 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Вузгородок, КВЛ 10 кВ ТП-289	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 26/12 - 26/15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - ТП-461	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-7А	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-228 - ТП-229	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

14.07.2023	14.07.2023	ПС Ново-Техническая КЛ 10 кВ РП-95-1, КЛ 10 кВ РП-95-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-1, КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Зверосовхоз, КВЛ 10 кВ Звероферма	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН оп. № 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Казарово, КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-165)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовый, отпайка на СНТ Сирень	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-1688)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Стеклозавод, ВЛ 10 кВ Поселок	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ТП-1Б, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в Р-255 оп. № 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.07.2023	14.07.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ КРУН-3Б	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-64Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.07.2023	14.07.2023	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-676-1	Выпадение дерева из лесного массива на ВЛ 10 кВ Газовик-1 отпайки на ТП-229	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.07.2023	15.07.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2023	15.07.2023	РП-90, КЛ 10 кВ ТП-1585-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1585-1- ТП-538-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2023	16.07.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-15 - ТП-43, КЛ 10 кВ ТП-15 - ТП-253)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2023	16.07.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-118 - оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2023	16.07.2023	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-34Л-1, КЛ 10 кВ ТП-46Л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			кВ ТП-19л-2 - ТП-16л-2)	прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-97-2 - ТП-158-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Загородная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-91, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-352-2 - ТП-525	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1023-2 - ТП-42-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-1153-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ТП-1153-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ РП Юг-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-Юг-2)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3142)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1452-1 - ТП-1079-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП-91, КЛ 10 кВ ТП-353-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-91-2 - ТП-352-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат (ТП-399-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - ТП-399-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	РП-18, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-562-2-ТП-601	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 31	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение шлейфа оп. № 57 РЛНД Р-479	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 8 КВЛ 10 кВ Нефтяник отпайка на ТП-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Северная, ВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение шлейфа оп. № 7 отпайки на ТП-881	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			оборудования в ТП-1879 СНТ Берёзка)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС ЖБИ, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2144-1 - ТП-2145	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	РП-122, КВЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

20.07.2023	20.07.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2 - 3 отпайки на ТП-68В	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-159-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП- 539-1, КЛ 10 кВ ТП- 539-1 - ТП-541-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-2 - ТП-710- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-2 - ТП- 1362-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Тараскуль, КВЛ 10 кВ Б.Тараскуль, В- 10 РВА-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в ТП- 1767	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-256	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2023	21.07.2023	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198-2 - оп. № 7 КВЛ 10 кВ Город-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2023	21.07.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-857-2 - ТП-1055	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2023	21.07.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2023	22.07.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2023	22.07.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2023	22.07.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2023	23.07.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-660 - ТП-656-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2023	23.07.2023	РП-125, КВЛ 10 кВ РП-69-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-125 - РП-69-2,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			КВЛ 10 кВ РП-125 - РП-46-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-2А-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-1А - ТП-10А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	24.07.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-2 - ТП-2146-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-869-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-870 - ТП-863-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-173)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-893-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-890)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-630-1 - ТП-631-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-139 - ТП-482	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение изолятора оп. № 79 отпайка на ТП-34АБ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2, КВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Повреждение КЛ 10 кВ от РТП-2 - ТП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1, ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Парфеново-1, КВЛ 10 кВ РП Юг	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-Юг-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1, КЛ 10 кВ ТП-746-1, КЛ 10 кВ ТП-927-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3170)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-278	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-336 - ТП-107-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-373 - ТП-382-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		(ТП-373)	2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55л-1 - ТП-46л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	РП-99, КВЛ 10 кВ ТП-612-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-180 - ТП-88	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-2	Повреждение кабельной разделки оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ТП-4М, КЛ 10 кВ ТП-3М	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-497-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-497-2 - ТП-1454	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение проходного изолятора в ТП-1886	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	РП-99, КВЛ 10 кВ ТП-612-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-158-2 - ТП-508-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод (ТП-272)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-158-2 - ТП-508-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение РВО в ТП-13, ТП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2023	29.07.2023	ПС Казарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2163 - РП Квартал, КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП Квартал-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2023	29.07.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	30.07.2023	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-310 - Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	30.07.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25-1 - ТП-522-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	30.07.2023	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	30.07.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-311-2 - РП-9-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Повреждение опорных изоляторов ТП-381	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2, КЛ 10 кВ Олимпийский-2 (ТП-597-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 - ТП-597-2, КЛ 10 кВ ТП-693-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8-2 - ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ ТП-322 - ТП-313	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ТП-3Б, КЛ 10 кВ ТП-75Б-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-103Б-2 - ТП-76Б-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

01.08.2023	01.08.2023	ПС Н.Техническая, КЛ 10 кВ Плодоовощ (ТП- 564)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-735-1 - ТП- 981	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90- 2, ТП-944, КЛ 10 кВ ТП-538-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2, КЛ 10 кВ ТП-1585-1 - 538-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1500-2, РП-2, КЛ 10 кВ ТП- 619-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1500-2 - РП-2- 2, КЛ 10 кВ ТП-619-1 - РП-2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-6Т - ТП-5Т, КЛ 10 кВ ТП-537 - ТП-869-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО, ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-729-1 - ТП- 1995-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2023	02.08.2023	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2023	02.08.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2023	02.08.2023	ПС Казарово, КРУН-29, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3456 - ТП-1953	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	03.08.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	03.08.2023	РП-6, ВЛ 10 кВ Бор	Выпадение дерева в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП-76П	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	04.08.2023	ПС Юровская, 1С 10 кВ (баланс ООО РН-Уватнефтегаз)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РН-Уватнефтегаз)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1, КЛ 10 кВ РП-57-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1, КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1-1 (ТП-	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1652-2 - ТП-2-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		1541-1)	2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1-1 (ТП-1541-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1652-2 - ТП-2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Поток-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Вагай	Повреждение проходного изолятора в ТП-22 А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ РП-34-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - РП-34-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Комарова, КЛ 10 кВ РП-101-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101-2 - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова-1 (ТП-641-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-641-1 - ТП-640-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-94-2, КЛ 10 кВ РП-30-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-30-2, КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-94-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-1365-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1628-2 - ТП-3662)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	ТП-21Б, КВЛ 10 кВ ПС Боровое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-77Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Институт (ТП-505-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1325-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-1 - ТП-1325-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	РП-19, КВЛ 10 кВ Нефтяник (ТП-238)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 41, 42 автотранспортом)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	РП-52, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение изоляторов РЛНД-10 оп. № 111	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10-1 - ТП-470-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-3394	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-136-1 - ТП-370-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение изоляторов оп. № 16, № 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	РП Квартал, КЛ 10 кВ ТП-2163-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП Квартал - ТП-2163-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-595-2 - ТП- 597-2, КЛ-10 кВ ТП- 544-2 - ТП-558-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-276	Повреждение опорного изолятора в РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2023	09.08.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85Л-2 - ТП- 27Л-2, КЛ 10 кВ ТП- 27Л-2 - ТП-26Л-2, КЛ 10 кВ ТП-32Л-2 - ТП-17Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2023	09.08.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3583 - ТП- 3584	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - РП-122-КРУН-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ МЖК- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - ТП-980-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	РП-100, КЛ 10 кВ ТП-1618-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Оборонэнерго)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2023	10.08.2023	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-904-1 - ТП-901-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1248-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-117-1 - ТП-325-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Городская - ТП-6 оп. № 23 - 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-313-2 - ТП-734-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-514-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.08.2023	11.08.2023	ТП-48, КЛ 10 кВ ТП-81	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-235 - ТП-256)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.08.2023	12.08.2023	РП-82, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-1513-2	кВ ТП-1514-2 - ТП-1516-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	12.08.2023	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-315 - ТП-540-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	12.08.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2, РП-4, КЛ 10 кВ ТП-930-1, ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1, КЛ 10 кВ ТП-771-1 - ТП-772-1, КЛ 10 кВ ТП-687-2 - ТП-853-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2023	14.08.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-149 - ТП-1785-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2023	14.08.2023	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-1 - РП ДОК	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-52Л)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-36	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника в ТП-3512)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Судоверфь 3	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ Порт (ТП-545-2)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1336)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-49, КЛ 10 кВ ТРЦ-2 (ТП-1000-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001 - ТП-1276-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Завод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-39-2, ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в РП-39 СВ 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2, РП-22, КЛ 10 кВ ТП-295-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2, КЛ 10 кВ ТП-1383 - ТП-444-1, КЛ 10 кВ ТП-333 - ТП-278-1, КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-324-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ПС Молчаново,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Арсентьевский	изолятора оп. № 93	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-682-2, РП-69, КЛ 10 кВ ТП-3150-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-613-2 - ТП-686, КЛ 10 кВ РП-69 - ТП-3150-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ТП-128, КЛ 10 кВ ТП-856-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП 856)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-1567-1, РП-43, КЛ 10 ТП-682-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-43 - ТП-682-1, КЛ 10 кВ ТП-1567 - ТП-1714-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2023	17.08.2023	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ ДСУ-3	Повреждение провода в пролете оп. № 32/48 - 32/49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2023	17.08.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3137-2	Повреждение оборудования в ТП-3316	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ ДСУ-3	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-2493	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ТП-892, КЛ 10 кВ ТП-891-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-892-2 - ТП-891-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1654-1 - ТП-1656-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение РВО 10 кВ в КТП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-215-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-215-1 - ТП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1636 - оп. № 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный,	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		отпайка на ТП-366	электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Зверосовхоз	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Старый Кавдык, ВЛ 10 кВ Бердюгино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-10 оп. № 214)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2023	20.08.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2023	20.08.2023	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-2174-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-28-2 - ТП-2174-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение концевой разделки КЛ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.08.2023	22.08.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33 - ТП-1385-2, КЛ 10 кВ РП-53 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-580-2 - ТП-1624-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение разрядника оп. № 110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-132-2 - ТП-521	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2, КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - ТП-957-1)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2023	23.08.2023	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-3472 (ТП-4)	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-3488)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2023	23.08.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Сузгун, реклоузер № 2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-273 - оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2023	24.08.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-51 - РП-3, КЛ 10 кВ ТП-5 -ТП-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2023	24.08.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-43Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2023	25.08.2023	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-101-2, РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101 - РП-71-2, КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-101-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2023	25.08.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-235	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2023	25.08.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32 - ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2023	26.08.2023	РП-1, ВЛ 10 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		Санаторий	животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП-612)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2023	26.08.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2023	26.08.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2023	27.08.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ МЖК-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - ТП-980-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2023	27.08.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-597 - ТП-631-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2023	28.08.2023	ПС Антипино, КЛ 10 кВ Антипино-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Антипино - РП-60А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2023	28.08.2023	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-3307 - ТП-1971, КЛ 10 кВ ТП-3608 - ТП-1971)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2023	28.08.2023	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2, КЛ 10 кВ РП-44-2 - РП-19-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.08.2023	29.08.2023	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-204 - ТП-205	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-936-1, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1444-2, КЛ 10 кВ ТП-199-2 - ТП-325-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	РП-54, КЛ 10кВ ТП-835-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-835-1 - ТП-1175-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Электонт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ТП-887, КЛ 10 кВ ТП-540-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3441 СЗ Звезда)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-867-1 - ТП-868-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-217-1 - ТП-381-1, КЛ 10 кВ ТП-179-2 - ТП-964-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-703-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-703-1 - ТП- 735-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН- 20	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Лесхоз-2	Повреждение изолятора в ТП-612	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-936-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО ТранзитЭлектроТюм ень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-2 - ТП-835- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Повреждение оборудования в ТП- 3301	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		Очистные	электрической энергии (ТП-61В)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Казарово, КРУН-29, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Керамзитовый завод - ТП-3320, КЛ 10 кВ Керамзитовый завод - ТП-3456)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	КВЛ 10 кВ Садовый, КРУН-20	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение РВО 10 кВ оп. № 183	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2023	31.08.2023	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1197-2	Повреждение опорного изолятора в ТП-1609	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2023	31.08.2023	ТП-713, КЛ 10 кВ ТП-567-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-567-2 - ТП-416-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2023	01.09.2023	КВЛ 10 кВ Школьный, В-10 кВ реклоузер № 34	Повреждение вязки оп. № 11 отпайки на ТП-605	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2023	01.09.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-120-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-120-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-390 - ТП-420	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1356	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-2 - ТП-1356	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение РВА-087 отпайки на СНТ Осень-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Первомайская, реклоузер № 204	Повреждение КЛ 10 кВ ввод ТП-255	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2, КЛ 10 кВ ТП-1357	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А - ТП-1357	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	РП-4В, КВЛ 10	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ ПЛК-2	перенапряжения (гроза) (повреждение РВО 10 кВ отпайки на ТП-33В)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2023	03.09.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО Чайка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2023	03.09.2023	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2023	05.09.2023	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 31	Повреждение РЛНД 10 кВ Р-1137 оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2023	05.09.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2023	06.09.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2023	06.09.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1040-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1267-1 - ТП-708	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семаково	Повреждение опорного изолятора в ТП-2434	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-15-1, РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-7-1	Повреждение опорного изолятора в ТП-194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	РП-22, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-527-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591-1)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-37Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2023	08.09.2023	ПС Загородная, 3С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень"), КЛ 10 кВ РП-64-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2023	08.09.2023	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-440 - ТП-39 - ТП-888-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2023	08.09.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2 (РП-80-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2023	09.09.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-925)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2023	09.09.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-70-1, РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-70-1, КЛ 10 кВ ТП-1265-1 - ТП-584-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, отпайка на СНТ Большое Царёво-2	Повреждение КВЛ 10 кВ Садовод отпайка на ТП-3510	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2023	11.09.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-957-2 - ТП-1026-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
11.09.2023	11.09.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-1 (РП-80-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2023	12.09.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2023	12.09.2023	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-188 - ТП-532-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2023	12.09.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ КРУН-3Б	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-64Б - оп. № 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-204 - ТП-205	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-331	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-322 - ТП-312	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ Ембаево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	14.09.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение изолятора оп. № 45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.09.2023	14.09.2023	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-213	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-213	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.09.2023	14.09.2023	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-3617-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3617)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2023	16.09.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1360 - ТП-1022	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2023	16.09.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-2 - ТП-42-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2023	16.09.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 22 - ТП-358	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2023	16.09.2023	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-117-1 - ТП-3555)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2023	16.09.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-150 - ТП-189-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-1, РП-48, КЛ 10 кВ ТП-629-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-795, ТП-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-30-2 - ТП-1018	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	КРУН-22, КВЛ 10 кВ КРУН-2 Цимлянский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО ТранзитЭлектроТюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2023	18.09.2023	ТП-542, КЛ 10 кВ ТП-586-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2023	18.09.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 52А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2023	18.09.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2, КЛ 10 кВ ТП-33	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-33-1 - ТП-420-1)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2023	20.09.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-281-2, КЛ 10 кВ ТП-494-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТП-934 АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2023	20.09.2023	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-524 - ТП-1995-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2023	20.09.2023	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-562-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-601 - ТП-556)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2023	20.09.2023	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - МКЗ-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2023	21.09.2023	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-2 (ТП-651-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-651-2 - ТП-653-2, КЛ 10 кВ ТП-666-2 - ТП-649-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2023	21.09.2023	РП-95, КЛ 10 кВ ТП-735-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-735-2 - ТП-428	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2023	21.09.2023	ПС Ялуторовская, КВЛ 10 кВ КПП-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - ТП-222)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

21.09.2023	22.09.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2, КРУН-25, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1623, ТП-246)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	РП-1, ВЛ 10 кВ Санаторий	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-658)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1478-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3439-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-169 - ТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1282-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО "Брусника")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение опорного изолятора в ТП-106	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2, РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1282-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3439-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.09.2023	23.09.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.09.2023	23.09.2023	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-862	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1179-2 - ТП-835-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.09.2023	23.09.2023	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1478-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3439-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.09.2023	23.09.2023	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова-2(ТП-641-2), РП-94-1 КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1624-1 - ТП-580-1, КЛ 10 кВ ТП-171-1 - ТП-1449-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.09.2023	24.09.2023	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2023	25.09.2023	РП-45, В 10 кВ RM-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1225-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2023	25.09.2023	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение траверсы оп. № 181	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2023	25.09.2023	РП Птицефабрика,	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		КВЛ 10 кВ Скважина	(попадание птицы оп. № 11 отпайки на ТП- 94Б)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2023	25.09.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2023	25.09.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП-1152)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2023	25.09.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2023	26.09.2023	РП-44, КВЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-435 - оп. № 70	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2023	26.09.2023	РП-19, КВЛ 10 кВ Нефтяник (ТП-238)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-162)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-179-2 - ТП- 964-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-76- 1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3533)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1 (ТП-720-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - ТП-720-1, КЛ 10 кВ ТП-312 - ТП-374-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	28.09.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	28.09.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-1, РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-613-1 - ТП-622-1, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ТП-1997, КЛ 10 кВ ТП-285-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1997 - ТП-285-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.09.2023	28.09.2023	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-2 - ТП-104-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2023	01.10.2023	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1356	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-2 - ТП-1356	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.10.2023	02.10.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-701-2 - РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2023	03.10.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-256	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2023	04.10.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78-2, РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1478-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3439)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2023	04.10.2023	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-1 - ТП-835-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32 - ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2, КЛ 10 кВ ТП-33	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-2, КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542-1 - ТП-1633, КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2023	06.10.2023	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2-2 - ТП-361	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.10.2023	06.10.2023	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-900-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.10.2023	06.10.2023	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-24-1 - ТП-374-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.10.2023	06.10.2023	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение оборудования в ТП-104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.10.2023	06.10.2023	ПС Зверосовхоз, КВЛ 10 кВ Звероферма	Повреждение КЛ 10 кВ Дом отдыха оп. № 1 - 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.10.2023	07.10.2023	РП-45, В 10 кВ РМ-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-1 - ТП-1048	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.10.2023	07.10.2023	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.10.2023	07.10.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.10.2023	08.10.2023	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			55Л-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1	Повреждение КВЛ 10 кВ в пролете оп. № 2 - 4 отпайки на ТП-3516	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	РП-7А, КЛ 10 кВ РП-14-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7А - РП-14-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-219-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (Тюменьэлектротранзит)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	09.10.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
08.10.2023	09.10.2023	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-1376-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-41л-1 - ТП-1376	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	09.10.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-16л-1 - ТП-19л	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ Очистные сооружения	Ветровые нагрузки (повреждение опорных изоляторов в ТП-183)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	РП Техническая, КЛ 10 кВ РП-99-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66-1 - ТП-1184-1, КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-120-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в РП-120)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1073)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2023	10.10.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-485, ТП-885 КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-485 - ТП-885-1, КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-483-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-1 - ТП-419-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	12.10.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-417-1 - ТП-346-1, КЛ 10 кВ ТП-589 - ТП-97	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4-1 - ТП-848-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Созоново, КВЛ 10 кВ Судостроитель-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Центральная,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ РП-12-1	кВ ПС Центральная - РП-12-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.10.2023	12.10.2023	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ КНС-2 (ТП-18Л-2), РП-85, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - ТП-18Л-2, КЛ 10 кВ РП-85-2 - ТП-10Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-567-2 - ТП-416-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47, Реклоузер № 41	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора РЛНД 10 кВ Р-1147)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-2, КЛ 10 кВ РП-49-2, РП-49, КЛ 10 кВ ТРЦ-2 (ТП-1000-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-635-2 - ТП-791-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова - 2 (ТП-641-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1624-1 - ТП-580-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на реклоузер № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	15.10.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 3 - ТП-57Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2023	15.10.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-619-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-180-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-94-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-94-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		10 кВ РП-95-1	Техническая - РП-95-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2023	17.10.2023	ПС Киево, КВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2023	17.10.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - РП-122-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2023	18.10.2023	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-896)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2023	19.10.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 131 - 132, бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2023	19.10.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-572-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-512 - ТП-511-2, КЛ 10 кВ РП-25 - ТП-572-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2023	19.10.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-109	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ Р-744 оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
19.10.2023	19.10.2023	ПС Байкалово, ВЛ 10 кВ Байкалово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 130)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2023	19.10.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 43 - 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП- 66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	РП-26, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-2 - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП- 1279-1	Повреждение оборудования в ТП- 3528	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	21.10.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2023	21.10.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

		-2	(ООО СК Восток)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.10.2023	21.10.2023	ПС Тараскуль, КВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.10.2023	21.10.2023	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ КПП-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-222 - ТП-102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.10.2023	22.10.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, КВЛ 10 кВ Парфеново-1, КВЛ 10 кВ Квартал-1, КВЛ 10 кВ Юг-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-Квартал-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.10.2023	23.10.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Ветровые нагрузки (повреждение РВО-10 оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.10.2023	23.10.2023	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55Л - ТП-46Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.10.2023	24.10.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31 - ТП-661-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.10.2023	24.10.2023	ПС Кирсарай, КЛ 10 кВ ФОК-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП 10 Мишино - ТП-2484	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.10.2023	24.10.2023	РП-17, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-109	кВ РП-17-1 - ТП-109	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ПС Медик, КЛ 10 кВ Технолог-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-581-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение КЛ 10 кВ Садовод оп. № 37 - оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2), КЛ 10 кВ ТП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-2, КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	РП-99, КЛ 10 кВ РП-Техническая	Повреждение КЛ 10 кВ РП-Техническая - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2023	25.10.2023	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1609)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	ПС Затон, КВЛ 10 кВ База	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	РП-99, КВЛ 10 кВ ТП-612-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2023	27.10.2023	РП Квартал, КЛ 10 кВ Заря-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2159-1 - ТП-2160-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2023	28.10.2023	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1107-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1108 - ТП-1109-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2023	28.10.2023	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-549-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-442-1 - ТП-3416)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2023	28.10.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-3270)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2023	29.10.2023	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-594-1-ТП-593-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2023	29.10.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1609)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2023	30.10.2023	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-101-1	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (ООО Дорстрой)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2023	30.10.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-175-2 - ТП-414	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2023	30.10.2023	ПС Западная, КЛ 10 кВ Пож.депо	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-87-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2023	30.10.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-579-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-579-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2023	30.10.2023	РП ОПХ, ВЛ 10 кВ Падерина	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2023	01.11.2023	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Энергетическая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой, СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2023	01.11.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-791-2 - ТП-792-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-1 - ТП-1385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.11.2023	03.11.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2 (РП-80-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС Антипино, КВЛ 10 кВ Антипино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	РП-46, КЛ 10 кВ ТП-3109-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-46 - ТП-3109-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2023	04.11.2023	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение провода в пролете оп. № 101-102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2023	04.11.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Л-1 - ТП-10Л-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2023	04.11.2023	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2023	05.11.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение провода оп. № 19 отпайки на реклоузер Р-113, Р-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	06.11.2023	ПС Белинская, КЛ 10 кВ РП-100-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2-2 - ТП-619-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	06.11.2023	ПС Западная, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	06.11.2023	РП-34, КВЛ 10 кВ ТП-600-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-47 Дружба оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2023	07.11.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2023	07.11.2023	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	08.11.2023	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1478-1, КЛ 10 кВ ТП-1441-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3504)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	09.11.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	РП-37, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-3-1	кВ ТП-3 - ТП-52	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-166 - ТП-167	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-11-1 - ПС КСК-1, КЛ 10 кВ РП-11-2 - ПС КСК-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-169	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-169 - РП МКЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог, КЛ 10 кВ РП-95-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-100-2 - ТП-736-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	10.11.2023	РП-46, КЛ 10 кВ ТП-3109-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-46 - ТП-3109-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение изолятора на РЛНД 10 кВ Р-926	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2023	11.11.2023	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1198	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 41с - 43с КВЛ 10 кВ Овчинно-меховая фабрика	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.11.2023	12.11.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-2, РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-2, КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2023	13.11.2023	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-2 - ТП-235-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ КПП-2	Повреждение проходных изоляторов в ТП-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	ПС Загородная, 4С 10 кВ, КЛ 10 кВ РП-64-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-17А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2023	15.11.2023	ТП-1Б, КЛ 10 кВ ТП-17Б-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-13Б-2 - ТП-17Б-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-53-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-53-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.11.2023	17.11.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-340 - ТП-244)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.11.2023	19.11.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Станция подкачки	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2023	20.11.2023	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ТП-40-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2023	20.11.2023	РП-29, 2С 10 кВ	Неисправность В 10 кВ яч. № 8 ПС Мурманская-2 Ввод № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2023	20.11.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2023	21.11.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2023	21.11.2023	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			кВ РП-54-1 - ТП-835-1)	прочие мероприятия
21.11.2023	22.11.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2023	22.11.2023	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1197-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-69-2 - ТП-1197-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание животного в ТП-198)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Очистные-1	Повреждение КЛ 10 кВ от Р-10 № 402 до ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Повреждение изолятора оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	24.11.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ РП ЮГ-1	Неисправность В 10 кВ ввод № 1 с ПС Казарово	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	24.11.2023	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2023	25.11.2023	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-1 (ТП-889-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	26.11.2023	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	26.11.2023	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-48 - ТП-791-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	26.11.2023	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	26.11.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-282-2 - ТП-937-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	27.11.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-877-1 - ТП-875-1, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2023	27.11.2023	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78 - ТП-1202-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2023	27.11.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

27.11.2023	27.11.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО ЗапсибНИИ Нефтемаш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2023	27.11.2023	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2023	28.11.2023	РП-5, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-73 - ТП-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2023	28.11.2023	РП-5, 1С 10 кВ	Повреждение В 10 кВ яч. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение шлейфа оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-231 - оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3125-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-3503 - ТП- 3768-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1, РП-17, КЛ 10 кВ ТП- 109	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			энергии	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.11.2023	30.11.2023	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовый, В-10 Реклоузер оп. № 47	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - ТП-3583)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.12.2023	01.12.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.12.2023	01.12.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.12.2023	01.12.2023	ТП-27Ж, КЛ 10 кВ ТП-903-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-903-2 - ТП-901-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.12.2023	01.12.2023	РП Коттеджи, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП Коттеджи - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.12.2023	02.12.2023	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-876-1 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.12.2023	03.12.2023	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

			РП-52-2)	
03.12.2023	03.12.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Белинская, КЛ 10 кВ РП- 100-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Белинская - РП-100-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП- 26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП- 623-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-2 - ТП- 1732-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП- 17А-1, РП-17А, КЛ 10 кВ ТП- 1357	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Камышинская - РП-17А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(ООО СК Восток)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-656-2 - ТП-762-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.12.2023	05.12.2023	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3554)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2023	06.12.2023	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2023	06.12.2023	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Ермакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.12.2023	06.12.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2023	07.12.2023	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2023	07.12.2023	ПС Молчаново,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Решетниково	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	08.12.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Пышминская - РП-4В-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТЭС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ В.Бор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	09.12.2023	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	09.12.2023	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32Л-2 - ТП-17Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2023	09.12.2023	РП ЮГ, КВЛ 10 кВ ПС Казарово-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-ЮГ-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2023	09.12.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2023	10.12.2023	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ, реклоузер № 81	Повреждение разрядника оп. № 7 отп. на ТП-1765	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2023	10.12.2023	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение автотрапспортом оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	12.12.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	13.12.2023	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-	Повреждение оборудования в ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		3473	3473	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Сибжилстрой, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1002-1 - 1051)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-936-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-875-1 - ТП-877-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2023	14.12.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, В 10 КРУН-12	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2023	14.12.2023	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1598-1	Повреждение КЛ 10 кВ секционная перемычка на ТП-1598	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2023	15.12.2023	РП-82, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Широкая - РП-82-1, КЛ 10 кВ ТП-1508-2 - ТП-1510	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - ТП-558-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2023	16.12.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2023	16.12.2023	РП-53, КЛ 10 кВ ТП-696-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1982-1 - ТП-3546-1, КЛ 10 кВ ТП-1982-1 - ТП-1984-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2023	16.12.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-1, ПС Центральная КЛ 10 кВ Станция подкачки (ТП-33-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1, КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2023	17.12.2023	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Сетевязальная ф-ка (ТП-33-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2023	17.12.2023	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1248-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-70 - ТП-1248-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2023	17.12.2023	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Каменка	Повреждение шлейфа оп. № 3 отпайка на ТП-3624	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2023	18.12.2023	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ Автоцентр-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - ТП-1592-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2023	18.12.2023	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		Новотарманский -1, Реклоузер № 47	электрической сети (ООО Дорстрой)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2023	19.12.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 18 - 19 отпайки на ТП-3500	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2023	18.12.2023	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Парфеново-1, КВЛ 10 кВ Квартал-1, КВЛ 10 кВ Юг-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2023	19.12.2023	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-657-1 - ТП-664-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2023	19.12.2023	ТП-21Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-82Б - оп. № 2 КВЛ 10 кВ Боровое-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	20.12.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ Сельхозтехника (ТП-236)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	20.12.2023	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1004)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2023	21.12.2023	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1089-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-481-1 - ТП-41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2023	21.12.2023	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Очистные-1	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 18 - 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2023	22.12.2023	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2; РП-1, 2С 10 кВ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-275 - ТП-970-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2023	22.12.2023	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-149 - ТП-1785-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2023	22.12.2023	ТП-3Б, КЛ 10 кВ ТП-75Б-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ КТП-275 - ТП-970-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2023	22.12.2023	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-365	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-505-2 - ТП-506	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2023	23.12.2023	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66 - ТП-1184-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2023	23.12.2023	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-39Л-2 - РП-6-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
23.12.2023	24.12.2023	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут, КЛ 10 кВ МКР-6-1	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 39 - 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32 - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение оборудования в ТП-48Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	РП-59, 1С 10 кВ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-59 - ТП-1551-1, КЛ 10 кВ РП-59 - ТП-1551-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	РП-9, КЛ 10 кВ ТП-311-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Несанкционированная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 31 - 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ Сельхозтехника	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		(ТП-236)	потребителей электрической энергии (ТП-1296)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-274 - ТП-93-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, отпайка на водозабор В 10 РВА-57	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Молчаново КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, В 10 КРУН-12	Повреждение КЛ 10 кВ КРУН-12 - ПЛК-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-19, КВЛ 10 кВ ТП-995	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-1, РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101 - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Тараскуль, КВЛ 10 кВ Б.Тараскуль, В-10 РВА-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1658-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-112 - ТП-1658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-82Б - оп. № 2 отпайки на ТП-70Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования в ТП-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	РП-87, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1208)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-189	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2023	28.12.2023	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1641-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1638-2 - ТП-1640-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.12.2023	28.12.2023	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048 - ТП-936	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2023	29.12.2023	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.12.2023	29.12.2023	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-47	Повреждение оборудования в ТП-1681	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2023	30.12.2023	КВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 кВ отпайки на СНТ Луч	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2023	31.12.2023	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-310 - ТП-295	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.12.2023	31.12.2023	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 28.02.2024 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 70,649;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 93,157;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 74,953;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 89,728.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.