

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на ноябрь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Звериноголовская В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Буревестник, Украинец		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Нижняя В 10: Перевалово, Малетино, Нижнее		ТО; а/г 1ч	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Целинная В 35 Т1; В 35 Мануйлово; В 35 Т2		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Нифанка В 10: Очистные, Зайково, Н.Калмыково		ТО; а/г 1ч	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Мирная В 110 Т3		ТО, регенерация масла в баках; а/г 4ч	12	02.11.2020	13.11.2020
РП-1		Профконтроль, а/г 1ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ВЛ 35 кВ Каргаполье-Усть Миасская		ТР В 35 Каргаполье, а/г 2ч	5	02.11.2020	06.11.2020
ПС Шатрово: В 10 Урожай В 10 Ожогоино, В 10 Арболит-1		ТО В 10 Урожай В 10 Ожогоино, В 10 Арболит-1 (поочередно), а/г 1 ч	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Усть Миасская : Т1, 1С 35 кВ, В 35 Т1, В 35 Каргаполье		ТР Т1, В 35 Т1, ТСН1, В 35 Каргаполье, а/г 2 ч	5	02.11.2020	06.11.2020
ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, замены дефектной изоляции, а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-27 РП-4 кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Лопатки, Т-1		Замена ОД, КЗ 110 кВ Т-1 на ЭВ 110 кВ с трансформаторами тока; а/г ВЗ	9	02.11.2020	10.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, установка разрядников; а/г 1 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Старопершино, 1С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Сунгурово	ТО РС 110 кВ, РП 110 кВ, ЛР 110 кВ ВЛ Мостовская и ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово; а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020

ПС Старопершино, 2С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Сунгурово	ТО РС 110 кВ, РП 110 кВ, ЛР 110 кВ ВЛ Мостовская и ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово; а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ПС Старопершино, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Сунгурово	ТО РС 110 кВ, РП 110 кВ, ЛР 110 кВ ВЛ Мостовская и ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово; а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ПС Утятская, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 3 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-31-75 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-32 РП-10 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-34 РП-30 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-11 ЗДСК кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	02.11.2020	06.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-12 ЖБИ-3 кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	02.11.2020	06.11.2020
ПС Васильевская, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Половинное	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Новотроицкая, ВЛ 35 кВ Новотроицкая - Актабанская	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Восток	Вывести в ремонт для замены разрушенной подвесной изоляции на приёмном портале ПС Новотроицкая, а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ПС Новотроицкая, ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Восток	Вывести в ремонт для замены разрушенной подвесной изоляции на приёмном портале ПС Новотроицкая, а/г 2 ч.	2	02.11.2020	03.11.2020
ПС Пионер, В 10 Л-2 Суслово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Пионер, В 10 Л-3 Пионер кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.11.2020	02.11.2020
ПС Звериноголовская В 10: Телевышка, Зубаревка, Комплекс, Школа		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Целинная В 35 Михалево; В 35 Восход; СВ 35		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Нифанка В 10: ПищекOMBинат, КХП. В 10 Т1		ТО; а/г 1ч	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-16 Насосная 7-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Верховая ревизия опор, а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-1 Юрково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020

ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-1 Юрково		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Сетовное, СВ 10 кВ		ТО СВ 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-28-304 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Южная, СВ 6 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая		Замена траверсы, а/г 1 ч.	1	03.11.2020	03.11.2020
ПС Звериноголовская В 10: Комхоз, Молокозавод Комсомольское, ХПП		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	04.11.2020	04.11.2020
ПС Закоулово ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО; а/г 1ч	1	04.11.2020	04.11.2020
ПС Звериноголовская В 10: ТСП1, ТСП2, СВ 10, В 35 Т1		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Песьяное В 35 Т2		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Преображенка Т1, В 10 Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1, щита переменного тока, опробование В 10 Т1; а/г 1ч	2	05.11.2020	06.11.2020
ЦРП Щучье В 10: Школа, Молокозавод, ввод №1		ТО; а/г 1ч	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Шадринск-Р: ТН2 110		ТО ТН2 110 и замена силикагеля, а/г 2ч	2	05.11.2020	06.11.2020
ПС Шатрово: В 10 Дворцы В-10кВ Ильино, В-10кВ Арболит- В-10кВ Арболит-		ТО В 10 Дворцы, В-10кВ Ильино, В-10кВ Арболит-2 (поочередно), а/г 1ч	1	05.11.2020	05.11.2020
ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, замены дефектной изоляции, а/г 2 ч.	2	05.11.2020	06.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	С включением на ночь	Перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	05.11.2020	06.11.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры- 3шт.; ревизия РЛНД-3шт.; а/г 1 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-36-59 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-38-217 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020

ПС Южная, В 6 кВ Л-39 РП-35 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	05.11.2020	05.11.2020
ПС Пионер, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Макушино	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН, ОД-КЗ 35 кВ; а/г 2 ч.	2	05.11.2020	06.11.2020
ПС Звериноголовская В 35 Т2, СВ 35, В 35 Красногорка, В 35 Труд		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Песьяное В 35 Т1		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Нифанка В 10 Т2, СВ 10, В 10 ЦРБ		ТО; а/г 1ч	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Шатрово: ТН1 10, ТН2 10		ТО ТН1 10, ТН2 10 (поочередно), а/г 1ч	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, верховая осмотр; а/г 1 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково		Проверка разрядников; а/г 1 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-40-311 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-42 РП-11 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		Монтаж провода, а/г 1 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-1 Охотничья база		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-2 Стеклазавод		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-4 Боровлянка		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное		ТО, ревизия Р 10 кВ; а/г 1 ч.	1	06.11.2020	06.11.2020
ПС Альменево В 110 Т1		БВР по замене В 110 Мир на ВГТ 110	16	09.11.2020	30.11.2020
ПС Песьяное В 10 Песьяное, В 10 Ключики		ТО; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Кирово В 10: Иванково, Кирово		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020

ПС Маяк В 110 Севостьяновская	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ТТ 110 Севостьяновская; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Преображенка В 10: Петровка, Б.Султаново, Преображенка		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Целинная В 10: №1 Сырзавод, Целинное		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Нифанка В 10:Лесхоз, Нифанка, Кольцо		ТО; а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Щучанская АТ2		Проверка РЗА; а/г 2ч	5	09.11.2020	13.11.2020
ВЛ 35 кВ Канаши- Мальцево		Верховой осмотр, замеры наведенного напряжения, а/г 1ч	2	09.11.2020	10.11.2020
ПС Шадринск-Р: СВ 35		ТО СВ 35, а/г 2ч	2	09.11.2020	10.11.2020
ПС Шатрово: В 10 Т1,СВ 10 В-10 Т-2		ТО В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2 (поочередно), а/г 1ч	1	09.11.2020	09.11.2020
ВЛ 35 кВ Малокурейное - Большемартино	С включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	Вывести в ремонт для верхового осмотра, а/г 2 ч.	5	09.11.2020	13.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное		Замена изоляции, а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-3 Сетовное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети от ЦРП Коновалово	ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-44 РП-32 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-49 РП-35 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-50 РП-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-16 РП-7- 1 кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	09.11.2020	13.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-9 ЦПК	С включением по временной схеме	Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	09.11.2020	13.11.2020
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	09.11.2020	10.11.2020
ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-3		ТО, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 3 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020

Комсомольская кольцевая					
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-3 ДОК		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Стеклозаводская, Т- 1		ТО Т-1, В 35 кВ Т-1, ТСН; а/г 2 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	09.11.2020	09.11.2020
ПС Песьяное В 10 Пушкино, В 10 Лебяжье		ТО; а/г 1ч	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Кирово В 10: Маяк, Варлаково		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Преображенка СВ 110, 2С 110 кВ		ТО ВОФ ТТ 110 СВ, ТН2 110, опробование привода СВ 110; а/г 1ч	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Целинная В 10: Рыбное, Южное		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	10.11.2020	10.11.2020
ЦРП Щучье В 10: Больница, СВ 10, Насосная, Элеватор		ТО; а/г 1ч	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Выправка одностоечных опор, а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая		Замена штыревого изолятора, перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Рябово, Т-2		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 3 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-51 Резерв		ТО, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-52-449 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-53-112 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО, ревизия Р 10 кВ; а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово		Замена опор, а/г 2 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермьяковка кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020

ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая		Установка изоляторов, а/г 1 ч.	1	10.11.2020	10.11.2020
ПС Песьяное В 10 Толстоверетино		ТО; а/г 1ч	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Кирово В 10: Сартасово, ХПП		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Целинная В 10: Дубровное, Бухаринка		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Целинная В 110 Пески	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО, опробование приводов, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	11.11.2020	11.11.2020
ЦРП Щучье В 10: ввод №2, Мелькомбинат, Город		ТО; а/г 1ч	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Лопатки, Т-2		Замена ОД, КЗ 110 кВ Т-2 на ЭВ 110 кВ с трансформаторами тока; а/г ВЗ	9	11.11.2020	19.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-1 Утчанка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-2 Воробьи		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-3 КРС		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-4 Поселок		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Л-6 Курорт кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробьи		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка		Обрезка веток, а/г 1 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая		Проверка ОПН, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-54-311 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-55 РП-32 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-56-217 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	11.11.2020	11.11.2020
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижнее	Потребители ПС Нижняя будут	Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	3	12.11.2020	14.11.2020

	запитаны по распредсети				
ПС Кирово В 10: Купай, Шаламово, Продуктопровод		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Целинная В 10: №7 Сырзавод, ХПП		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Целинная ТН1 110		ТО; а/г 1ч	1	12.11.2020	12.11.2020
ЦРП Щучье В 10: РРС-37, Б.Песчаная, Резерв яч.№18		ТО; а/г 1ч	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая		Ревизия РЛНД-3 шт., а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		ТО, ревизия Р 10 кВ; а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Рябково, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 3 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-1 Комплекс кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	12.11.2020	13.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-1 ПРС-44		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое		ТО, ревизия Р 10 кВ; а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Замена разъединителя-1 шт., а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-59-42 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-60 РП-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-61-75 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		Подключение РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.11.2020	12.11.2020
ПС Курорт В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Курорт, Котельная, Прорыв, Озерная		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Целинная В 10: Заманилки, Матвеевка		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	13.11.2020	13.11.2020

ПС Целинная ТН2 110		ТО; а/г 1ч	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Западная Т1		ТО; а/г 1ч	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1шт., а/г 1 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		Замена изоляции, а/г 1 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-2 Зотино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-62 РП-30 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-63 РП-10 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-64 Резерв		ТО, а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ ввод-1		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-11 Город кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	13.11.2020	13.11.2020
ПС Целинная В 10: Птичник, Комхоз		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	14.11.2020	14.11.2020
ПС Целинная В 10: ТСН3; В 10 Т1		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	15.11.2020	15.11.2020
ПС Камаган В 35 Т1		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Кирово В 35 Вилкино, 1С 35	Потребители будут запитаны по ВЛ 35 кВ от ПС Юргамыш-Т	ТО ТН1 35, доливка масла, опробование приводов. ТО ШР 35 Вилкино, ШР1 35 ТН1; а/г 1ч	4	16.11.2020	19.11.2020
ПС Кирово Т2, В 35 Т2		ТО В 35 Т2, доливка масла, опробование приводов. ТО РТ2 35, ШР 35 Т2; а/г 1ч	2	16.11.2020	17.11.2020
ВЛ 35 кВ Кирово-Вилкино		ТО В 35 Вилкино, доливка масла, опробование приводов. ТО ЛР 35 Вилкино; а/г 1ч	4	16.11.2020	19.11.2020
ПС Целинная В 10 Т2; СВ 10.		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Западная Т2		ТО; а/г 1ч	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Мирная Т1		ТО, замена масла в ёмкости РПН; а/г 4ч	3	16.11.2020	18.11.2020
РП-25		Первый профконтроль, а/г 1ч.	5	16.11.2020	20.11.2020

ВЛ 35 кВ Майская-Усть Миасская		ТР В 35 Майская, а/г 2ч	3	16.11.2020	18.11.2020
ПС Шадринск-Р: В 10 кВ 1С 10 кВ и 2С 10 кВ		ТО В 10 поочередно, а/г 1ч	12	16.11.2020	27.11.2020
ПС Усть Миасская: Т2, 2С 35 кВ, В 35 Майская, В 35 Т2, ТСН2,		ТР Т2, В 35 Т2, ТСН2, В 35 Майская. а/г 2 ч	3	16.11.2020	18.11.2020
ВЛ 35 кВ Саратовская - Малокурейное	С включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	Вывести в ремонт для верхового осмотра, а/г 2 ч.	5	16.11.2020	20.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Дубровное, 1С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Меньшиково	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Моршиха, ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РП 110 кВ, РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	16.11.2020	17.11.2020
ПС Дубровное, 2С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Меньшиково	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Моршиха, ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РП 110 кВ, РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	16.11.2020	17.11.2020
ПС Дубровное, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Меньшиково	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Моршиха, ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РП 110 кВ, РТ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	16.11.2020	17.11.2020
ПС Иковка, АЧР с ЧАПВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.11.2020	18.11.2020
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	16.11.2020	17.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино		ТО, замена траверс; а/г 1 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, очистка просеки; а/г 1 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-3 Петушки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-5 Рынки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-14 РП-46 1СШ кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	16.11.2020	20.11.2020
ПС Промышленная, СВ 10 кВ		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	16.11.2020	20.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020

ЦРП Макушино, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ЦРП Макушино, ТСН-1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ЦРП Макушино, ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	16.11.2020	16.11.2020
ПС Камаган В 35 Т2, СВ 35		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Восход В 35 Т1; В 35 Косулино; В 35 Целинное		ТО, проверка РЗА, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское		ТО вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Иковка, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 3 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ ТСН-2		ТО В 10 кВ, ТСН, а/г 2 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-7 Н.Березово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1шт., а/г 1 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1шт., а/г 1 ч.	1	17.11.2020	17.11.2020
ПС Курорт Т1, СВ 35		ТО воздухоосушительных фильтров, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Косулино В 35 Т1, СВ 35		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Кирово Т1, В 35 Т1		ТО В 35 Т1, доливка масла, опробование приводов. ТО РТ1 35, ШР 35 Т1; а/г 1ч	2	18.11.2020	19.11.2020
ПС Восход В 10: Воздвиженка, Сетово, Половинное, Дудинка; В 10 Т1		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Западная Т3		ТО; а/г 1ч	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020

ПС Лесники, В 10 кВ Л-5 Котельная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Мокроусово, Т-1		ТО ЛР 110 кВ ВЛ Дубровное, РП-1 110 кВ, РС-1 110кВ, РТ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	18.11.2020	19.11.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая		Замена изоляции, а/г 1 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-9 Гермес		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	18.11.2020	19.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ ввод-2		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л 13 РМЗ/РТС-41 кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-3 ЗРУ-1 Макушино кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-4 ДРСУ		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	18.11.2020	18.11.2020
ПС Курорт Т2		ТО воздухоосушительных фильтров, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Косулино В 35 Т2		Слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Восход Т1		ТО ОД1 110 Т1, КЗ1 110 Т1, В 10 Т1	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-1 РП-17 кольцевая		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-34 Резерв 1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Сибирская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Трюхино		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-2 Котельная кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	19.11.2020	19.11.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020

ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-9 Д/О Лесники кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Светлый Дол, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Белозерская	ТО Т-2, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Л-1 Бородинка		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Л-3 Клюквенное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	20.11.2020	20.11.2020
ПС Труд В 10 Т1, СВ 10		ТО воздухоосушительных фильтров, опробование приводов и ревизия обогревов, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Косулино В 10 Белоногово		ТО; а/г 1ч	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Михалево В 10: Чалкино, Трехозерки, Михалево		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	23.11.2020	23.11.2020
ВЛ 35 кВ Б.Рига-Травная	Потребители будут запитаны по распредсети	Регулировка гасителей вибрации, выправка гирлянд изоляторов; а/г 2ч	4	23.11.2020	26.11.2020
РП-25		Первый профконтроль, а/г 1ч.	5	23.11.2020	27.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ АТ-3		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	23.11.2020	27.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-18-841 кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	23.11.2020	27.11.2020
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-3 Комплекс		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Л-5 Моховое		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Л-7 Требушиное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Саратовская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	23.11.2020	23.11.2020
ПС Труд Т2, В 10 Т2, В 10 Труд		ТО воздухоосушительных фильтров, опробование приводов и ревизия	1	24.11.2020	24.11.2020

		обогревов, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч			
ПС Косулино В 10 Косулино, В 10 Хознужды		ТО; а/г 1ч	1	24.11.2020	24.11.2020
ПС Михалево В 10: Луговая, Поленный Лог; В 10 Т1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	24.11.2020	24.11.2020
ПС КЗММК, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 3 ч.	1	24.11.2020	24.11.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	24.11.2020	24.11.2020
ПС Труд В 10: Труд, Звериноголовская, Редуть		ТО воздухоосушительных фильтров, опробование приводов и ревизия обогревов, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	25.11.2020	25.11.2020
ПС Советская В 10 Березово, В 10 Советское		ТО; а/г 1ч	1	25.11.2020	25.11.2020
ПС Михалево Т1		ТО ОД 35 Т1, КЗ 35 Т1, Т1	1	25.11.2020	25.11.2020
ПС Михалево В 35 Мануйлово, В 35 Целинное, СВ 35		ТО, проверка РЗА, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	25.11.2020	25.11.2020
ПС Труд В 10 Северное, СВ 35		ТО воздухоосушительных фильтров, опробование приводов и ревизия обогревов, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	26.11.2020	26.11.2020
ПС Советская В 10 Рясово, В 10 Губаново		ТО; а/г 1ч	1	26.11.2020	26.11.2020
ПС Мануйлово В 35 Мануйлово, В 35 Целинное, СВ 35		ТО, проверка РЗА, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	26.11.2020	26.11.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая		Верховая ревизия опор, а/г 1 ч.	1	26.11.2020	26.11.2020
ПС Большемартино, В 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	27.11.2020	27.11.2020
ПС Большемартино, В 10 кВ Л-2 Б.Мартино		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогрева полюсов; а/г 2 ч.	1	27.11.2020	27.11.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая		Выправка однофазных опор, а/г 1 ч.	1	27.11.2020	27.11.2020
РП-25		Первый профконтроль, а/г 1ч.	1	30.11.2020	30.11.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-13 КТП- 506 кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	30.11.2020	04.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-26 ЖБИ- 3 кольцевая		Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	30.11.2020	04.12.2020