

## Сводные данные об аварийных отключениях оборудования

АО «СУЭНКО» на территории Курганской зоны обслуживания за 2023 год и его техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2023	01.01.2023	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 39 - 40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/О Лесники кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Аджитарово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 14/19 - 14/20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24 - 25 отпайки на ТП С-2-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Прорыв, ВЛ 10 кВ Л-4 Козак-Кочердык	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 10/75 - 10/76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24 - 25 отпайки на ТП С-2-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое	Ветровые нагрузки (повреждение проходного	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	изолятора в ТП М-1-39)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Житниково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2023	02.01.2023	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 67 - 68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфа оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Ветровые нагрузки (схлест провода спуска от РТП 10 кВ к ТП С-8-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Колбасный цех (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-4-3Ю Маслозавод)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-7 Пушкино	Повреждение оборудования на ПС (повреждение ТТ 10 кВ в яч. В-10 кВ Пушкино)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.01.2023	03.01.2023	РП-30, КЛ 6 кВ ТП-194	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ТП-194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ от Р-Л-3-16 в сторону ТП Л-3-360	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	04.01.2023	ПС Нагорная, КВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отпайки на ТП Н-2- 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая	Повреждение изолятора в ТП Ст 4-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	Реклоузер ВЛ 10 кВ КРУН-720	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода отпайки на КТП- 1504)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2023	03.01.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Большекурейное	Повреждение изолятора в ТП МК-2-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Повреждение вязки оп. № 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2023	04.01.2023	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Юнона - РП- 39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.01.2023	06.01.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н. Петропавловка	Повреждение провода в пролете оп. № 2-7 - 2-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.01.2023	11.01.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 206, вследствие налипания мокрого снега)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.01.2023	07.01.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП Б-6-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.01.2023	07.01.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.01.2023	08.01.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждение вязки оп. № 4 отпайки на ТП П-8-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.01.2023	08.01.2023	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-3 В.Суерская	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1 - 3 отпайки на ТП ВС-3-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.01.2023	08.01.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н. Петропавловка	Повреждение изолятора оп. № 179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

08.01.2023	08.01.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Катково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2023	09.01.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Повреждение шлейфа оп. № 146	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2023	09.01.2023	ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 66 - 67	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2023	09.01.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Катково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-3 - 1-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2023	10.01.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждение провода в пролете оп. № 257 - 258	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.01.2023	11.01.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Рябково с отпайками, ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – КЗММК с отпайкой на ПС ГПП-2 КМЗ	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 5 отпайки на ПС 110 кВ Городская на ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Рябково с отпайками. Термическое повреждение грозотроса на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – КЗММК с отпайкой	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			на ПС ГПП-2 КМЗ)	
12.01.2023	12.01.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5 - 6 отпайки на ТП П-1-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2023	12.01.2023	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 96 - 97	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2023	12.01.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода спуска от РТП 10 кВ к ТП МК-3-31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2023	12.01.2023	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2023	13.01.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2023	14.01.2023	РП-45, ВЛ 10 кВ 979 - 620	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9- 923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода в пролете оп. № 109 - 110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	ПС КЗКТ ГПП- 2, КЛ 6 кВ РП-22	Повреждение КЛ 6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 - РП-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2023	14.01.2023	РП-30, КЛ 6 кВ ТП-20	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-91 - ТП-156)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2023	17.01.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-К-1-4 оп. № 19С)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2023	17.01.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино, Реклоузер ВР-Б-1-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-Б-1-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2023	18.01.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивिशное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2023	18.01.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Лесхоз (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в ТП-1617нф)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2023	20.01.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/О Лесники кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 16 - 17 отпайки на ТП Л-9-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2023	20.01.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение кабельной разделки оп. № 234)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2023	27.01.2023	РП-37, КВЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ ТП-540	кВ ТП-482 - ТП-760	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2023	27.01.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-1107	Повреждение КЛ 10 кВ перемычки на ТСН-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.01.2023	28.01.2023	КТЭЦ, КЛ 10 кВ Л-22 ТП-591	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-581 - ТП-627	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.01.2023	31.01.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45 оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.01.2023	31.01.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-10 Бахарево	Повреждение опорного изолятора в ТП 712-СФ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2023	01.02.2023	ПС Керамзит-Г, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 67	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2023	02.02.2023	ПС Макушино, ОВ 110 кВ	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции (излом гроверной шайбы на нижнем конце изолирующей штанги в месте крепления подвижной траверсы с ввернутыми в нее контактами к штанге)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия



03.02.2023	03.02.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Наброс посторонних предметов (попадание фольги на изоляторы ТП С-2-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 290 - 291	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Повреждение кабельной заделки оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	РП-41, КЛ 6 кВ ТП-7	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2023	04.02.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода в пролете оп. № 5-1 - 5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2023	06.02.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 91 - 92	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2023	06.02.2023	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-4 Площадка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2023	07.02.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (обрыв провода в пролете оп. № 9-1 - 9-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Лесхоз (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 22/34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2023	08.02.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная вырубка лесных насаждений в пролете оп. № 24 - 25 отпайки на ТП М-1-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.02.2023	10.02.2023	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная вырубка лесных насаждений в пролете оп. № 96 - 97)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.02.2023	12.02.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ КХП (кольцо)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная вырубка лесных насаждений в пролете оп. № 44 - 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.02.2023	12.02.2023	ПС Объектовая, КЛ 10 кВ Городок 1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.02.2023	14.02.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 5 - 6 отпайки на ТП Б-4-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.02.2023	17.02.2023	ПС Пьянково-Т, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	21.02.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	22.02.2023	ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Острова	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	21.02.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1001-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001-ТП-1015-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	21.02.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение оборудования в ТП В-3-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	22.02.2023	ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-0 Петровка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 7/11А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2023	22.02.2023	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-5	Прочие воздействия неблагоприятных	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Полевое кольцевая	природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение вязки оп. № 46 отпайки на ТП Б-5- 12)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	22.02.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-24 - 1-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Вагино, 2С 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 1-4 отпайка на ТП В-3- 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-5 Шмаково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 28 - 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	22.02.2023	ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНЛ ТП Л-4- 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-2 Вятка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
21.02.2023	21.02.2023	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2023	22.02.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Мехонка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 90 - 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2023	22.02.2023	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 4-5 отпайки на ТП К-6-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2023	22.02.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение оборудования в ТП-1215)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2023	22.02.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение разрядника в ТП-1118-К)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.02.2023	25.02.2023	РП-10, КЛ 6 кВ ТП-479	Повреждение КЛ 6 кВ РП-10-ТП-479	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.02.2023	25.02.2023	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-15	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-21-ТП-72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2023	26.02.2023	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево, Костылево -	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57 - 58 на ВЛ 35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

		Курорт с отпайками	Костылево - Курорт с отпайками	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.02.2023	26.02.2023	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-31 - ТП-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.01.2023	06.01.2023	ПС Рябково, СВ 110 кВ	Дефекты изготовления (самопроизвольное многократное срабатывание дискретного входа)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	27.02.2023	ПС Севостьяновская, ВЛ 10 кВ Л-5 Быдино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75 - 76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	27.02.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	27.02.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5-1212	Повреждение изолятора ТП-2108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	27.02.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Повреждение изолятора ТП-924	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	28.02.2023	РП-45, КВЛ 10 кВ 979 - 620	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-785, ТП-941)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2023	27.02.2023	ПС Коровье, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ л-1 Сосново	опорного изолятора на ЛР 10 в яч. В 10 Сосново	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-3- РП-45 кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - РП-45, КЛ 10 кВ ввод в ТП-1208	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Повреждение изолятора оп. № 174	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Кравцево-Г, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Рябково, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение СВ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	РП-37, КВЛ 10 КВ ТП-605-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Повреждение оборудования в ТП РЛ-3-57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	28.02.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Повреждение оборудования в ТП РЛ-3-57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение на ТП С-3-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ЦРП 10 кВ Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Б.Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Приютное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2023	27.02.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсети кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2023	28.02.2023	РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21 - 601	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 1 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2023	28.02.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково	Повреждение оборудования в ТП В-3-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки



		кольцевая		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2023	01.03.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-4 - 3-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2023	03.03.2023	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ РП-3	Схлест провода в пролете оп. № 15-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2023	03.03.2023	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-3 В.Суерская	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2023	03.03.2023	ЦРП Юргамыш, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2023	04.03.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-300 - ТП-32, КЛ 10 кВ ТП-300 - ТП-40а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2023	04.03.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-16	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-161, КЛ 10 кВ ТП-161 - ТП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2023	04.03.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-362а - ТП-365	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

06.03.2023	06.03.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-505	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-504 - ТП-505)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ЗТП-1608-Рп)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 316)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 86 - 100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т – Кравцево-Т с отпайками	Ветровые нагрузки (гололедно - изморозевые отложения) (электродуговое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов оп. № 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-2 Вятка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(ветер, мокрый снег)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5-1212	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12 - 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. №3 отп. на ТП А-1-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение провода в пролете оп. № 146 - 148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода от РЛНД к ТП ВГ-1-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9 - 10 отпайки на ТП ШК-1-69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Сулово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 153 - 154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение вязки оп. № 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода на отпайке ТП У-3-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на сады "Дружба")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в полете оп. № 117-118 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2023	06.03.2023	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка	Повреждение изолятора оп. № 66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-618	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-849 - ТП-851	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2023	08.03.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ 18-68	Повреждение КЛ 6 кВ 18 - 68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ	Повреждение кабельной разделки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Пивзавод	оп. № 1-9	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 215 - 216)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2023	09.03.2023	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 2-2 - 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2023	11.03.2023	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2023	11.03.2023	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-207	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфа оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2023	12.03.2023	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Повреждение изолятора оп. № 8-5 отпайки на КТП-507-Ч	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2023	13.03.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 99 - 100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-11	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 5 отпайки на ТП СП- 2-40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-733)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-56-217 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-217 - ТП- 398)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-733)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Южная, КВЛ 6 кВ л.121-277, реклоузер В-6	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Звериноголовска я, ВЛ 10 кВ Л-12	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		Школа (кольцо)	(ветер, мокрый снег)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-112 - ТП-111	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Центральная, 2С 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 179 - 180)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 8 - 9 отпайки на ТП Ю-5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	РП-37, КВЛ 10 КВ ТП-605-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2 - 3 отпайки на ТП-757)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	15.03.2023	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	14.03.2023	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

14.03.2023	15.03.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2023	15.03.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 291)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2023	15.03.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 95, 110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2023	16.03.2023	ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 113 - 114, 131 - 132)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2023	17.03.2023	РП-931, КВЛ 10 кВ Школа	Повреждение кабельной разделки оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2023	17.03.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение изолятора оп. № 113, 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.03.2023	18.03.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в пролете оп. № 2-23 - 2-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.03.2023	18.03.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Повреждение изолятора оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного



				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ПС Центральная, 2С 10 кВ	Неисправность реле времени В 10 кВ Т-2. Схлест провода в пролете оп. № 2 - 5, 177 - 187 ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 75 - 76 отпайки на ТП Ш-1-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	19.03.2023	ПС Половинное, КВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отпайки на ТП П-4-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	19.03.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 123 - 124	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	19.03.2023	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 98 - 99	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	18.03.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 75 - 76 отпайки на ТП Ш-1-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2023	19.03.2023	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 13 - 14 отпайки на ТП СТ-3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2023	20.03.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			провода в пролете оп. № 4 - 5)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2023	20.03.2023	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Повреждение траверсы оп № 4-1 отпайки на КТП-103-И	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2023	20.03.2023	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - оп. № 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2023	21.03.2023	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2023	22.03.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП РЗ 4-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Схлест провода в пролете оп. № 107 - 108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-275	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-102 - ТП-623	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Арматурная, КЛ 6 кВ ТП-34	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-34 - РП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Алакуль-Т, ВЛ 10 кВ Петрушино	Повреждение кабельной вставки от ПС Алакуль-Т до оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2023	23.03.2023	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП- 37, РП-37, КЛ 10 кВ ТП-845-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-885 - ТП- 887-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.62-РП-30, КЛ 6 кВ л.63- РП-10	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная - РП- 10, КЛ 6 кВ ТП-156 - ТП-115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-350	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-5 - ТП-271)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Машзавод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Машзавод)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			пролете оп. № 12 - 13)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2023	24.03.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 89 - 90	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2023	25.03.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП МР-3-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2023	26.03.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 19 - 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2023	26.03.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 62 - 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-366 - ТП-363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-33 - ТП-1026-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001 - ТП-1015-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	РП-23, КЛ 10 кВ РП-23 - РП-33	Повреждение КЛ 10 кВ РП-23 - РП-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	ПС Целинная,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		2С 10 кВ	животных и птиц (попадание мышей в ячейку ТСН-3)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	28.03.2023	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8 - 9 отпайки на ТП Ю 5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2023	29.03.2023	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробьи	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 113)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2023	29.03.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 7-1 отпайки на ТП 910-Мл)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2023	29.03.2023	ПС Частоозерье, 2С 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2023	31.03.2023	РП-27, КЛ 10 кВ РП-43-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - РП-43-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2023	02.04.2023	ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2023	02.04.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	Повреждение изолятора оп. № 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2023	02.04.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-10 ТП-586	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-503 - ТП-709	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.04.2023	02.04.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 57 - 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2023	03.04.2023	ПС ГПП-2 КМЗ, КЛ 6 кВ Л-20 Насосная № 3,4	Повреждение КЛ 6 кВ Л-20 Насосная № 3,4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2023	03.04.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами подвесной гирлянды изоляторов оп. № 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2023	03.04.2023	ПС Чаша-Н, 2С 10 кВ, 4С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.04.2023	03.04.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ЛП-1-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.04.2023	04.04.2023	ВЛ 110 кВ Лещево-Т -	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		ШААЗ	(перекрытие воздушного промежутка между шлейфом и порталом через ветку, выпавшую из гнезда птиц)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-1 Восточная	Воздействие животных и птиц (схлест провода в пролете оп. № 42с - 43с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП П-7-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-4-62, ТП Л-4-61)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712	Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 5 - 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2023	04.04.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-4 - РП-27 кольцевая, КЛ 10 кВ Л-7 - РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-7 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2023	05.04.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-2-2 оп. № 1 отпайки на ТП КЗ-2-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2023	05.04.2023	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ Р-Ю 6-1 оп. № 93)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-33 - ТП-1026-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1010 - ТП-1001-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 110 - 111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение изолятора оп. № 224	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	РП-7, КВЛ 6 кВ ТП-626	Повреждение изолятора в КТП-433	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 315 - 316)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки



		кольцевая	электрической энергии	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-5 Котельная кольцевая	Повреждение РЛНД 10 кВ РК-Л-6-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждение изолятора в ТП Л-7-347	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая, Реклоузер 3-81	Повреждение разрядника в ТП-2036	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	07.04.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 93 - 94 отпайки на ТП Ш-1-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 71 - 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2023	06.04.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая	Повреждение РЛНД 10 кВ РК-Л-6-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Юргамыш-Н, ВЛ 6 кВ Л-2 Поселок	Повреждение провода в пролете оп. № 12 - 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

07.04.2023	07.04.2023	ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (АО КНЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 111 - 112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание фольгированной пленки на провода в пролете оп. № 3 - 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Л-2 Кочегарово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 154 - 155)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение изолятора в КТП-1908	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Алакуль - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Повреждение шлейфа на РЛНД 10 кВ ЛР-51-АТ оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2023	07.04.2023	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РК-Р 6-2 оп. № 179)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2023	08.04.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивिशное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			СН-4-9)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2023	08.04.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП МК-5-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2023	08.04.2023	ВЛ 110 кВ ЗОК - Макарово, ВЛ 110 кВ Макарово - Ватолино-Т с отпайкой на ПС Качусово-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 117-118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2023	08.04.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Повреждение изолятора оп. № 92	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2023	08.04.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Сафакулево-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 45 - 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2023	09.04.2023	РП-22, КЛ 6 кВ ТП-729	Неисправность токового реле РТМ в РП-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2023	09.04.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Повреждение разрядника в ТП МК-6-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2023	09.04.2023	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП МЦ-6-4 оп. № 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2023	10.04.2023	ПС Белозерская,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 200)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2023	10.04.2023	ПС Объектовая, КЛ 10 кВ Промышленная 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1801)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2023	10.04.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 Л-1 Воздвиженка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 69 - 70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2023	10.04.2023	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение оборудования в КТП-104В	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2023	11.04.2023	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 99 - 100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2023	11.04.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2023	11.04.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	Повреждение ОПН 10 кВ в ТП С-8-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2023	12.04.2023	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2023	12.04.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 25 - 26 отпайки на ТП В-4-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	13.04.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1311)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	13.04.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44	Повреждение изолятора оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2023	14.04.2023	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Повреждение вязки оп. № 14-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ КТП-923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода в пролете оп. № 1 - 2 отпайки на КТП РБ-9-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Солодянка, 2С 10 кВ	Неисправность привода В 10 кВ Камчатка	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани	Воздействие животных и птиц (попадание птицы	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	на РТП У-9-10)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка	Повреждение провода в пролете оп. № 6-1 - 6-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2023	14.04.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 9 отпайки на ТП П-5-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2023	15.04.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-366 - ТП-363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2023	15.04.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода льдом из водонапорной башни в пролете оп. № 2-4 - 2-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2023	15.04.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-73	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-732 - КТП-743	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2023	16.04.2023	РП-27, КЛ 10 кВ РП-43	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - РП-43	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2023	16.04.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-3 ТП-574 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-3 ТП-574	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.04.2023	17.04.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждение шлейфа на Р-ЛП-1-0	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2023	17.04.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2023	17.04.2023	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2023	17.04.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение шлейфа на РЛНД 10 кВ ТП-1625М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2023	17.04.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 162 - 163)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2023	18.04.2023	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Повреждение оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2023	18.04.2023	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 5 отпайки на ТП СД-3-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.04.2023	19.04.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Кошелево	(попадание птицы на провода оп. № 26 отпайки на ТП КЗ-3-4)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Пьянково-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-8 Теплосеть кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-М-8-2 оп. № 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ВГ-1-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 2 - 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердловца	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	19.04.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника в КТП-135-М)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2023	20.04.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн	Повреждение опорного изолятора РЛНД 10 кВ ТП МК-5-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	РП-37, КВЛ 10 кВ ТП-540	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-81 - ТП-357	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждение провода в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ КХП (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 4/19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2023	20.04.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ	Неисправность привода В 10 кВ СТФ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	21.04.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Повреждение провода в пролете оп. № 127 - 128	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2023	22.04.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1111 - ТП-1602	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2023	22.04.2023	РП-7, КВЛ 6 кВ ТП-626	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-314)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2023	22.04.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 237)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2023	22.04.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Повреждение провода в пролете оп. № 197 - 198	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2023	22.04.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Повреждение провода в пролете оп. № 28 - 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП Б-1-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	РП-18, КВЛ 6 кВ ТП-223	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-965)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2023	23.04.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение ОПН в ТП-1101-У)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

24.04.2023	24.04.2023	РП-11, КЛ 6 кВ ТП-434	Повреждение КЛ 6 кВ РП-11 - ТП-434	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 2 - 683, РП-16, КЛ 6 кВ ТП-414	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-122 - ТП-168, КЛ 6 кВ ТП-122 - ТП-441, КЛ 6 кВ ТП-122 - ТП-168	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-38 - РП-34	Повреждение КЛ 6 кВ Л-38 - РП-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-275	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-102 - ТП-623	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Повреждение шлейфа на ЛР-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Повреждение провода в пролете оп. № 31 - 32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2023	24.04.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9-923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода оп. № 2 отпайки на КТП РБ-9-210)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-362А - ТП-362)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-72	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-72 - ТП-166	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	ПС Щучанская, КВЛ 10 кВ Плановый-1 (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КРУН 10 кВ ОборонЭнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждение вязки оп. № 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2023	25.04.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Повреждение провода в пролете оп. № 24 - 25 отпайки на КТП В- 4-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд	Повреждение кабельной муфты оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 7 - 8 отпайки на ТП М-4-36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2023	26.04.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 12 - 13 отпайки на КТП Ч-7-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Заозёрная,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ Л-18 - 1068	оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1061 - ТП-1068-2)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС КСМ, КЛ 6 кВ Л-14 - 206, КЛ 6 кВ Л-23 - РП-13	Повреждение КЛ 6 кВ Л-14 - ТП-206, КЛ 6 кВ Л-23 - РП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 37 - 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-174	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы на провода оп. № 9 отпайки на КТП-2095)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-1 Тебянк	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-33	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 47 - 48)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 40 - 41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино	Повреждение изолятора оп. № 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 52 - 53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	28.04.2023	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Мичуринец кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. 28 - 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2023	27.04.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание фольгированного пакета на проходные изоляторы ТП А-3-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2023	28.04.2023	ПС Спицино, ВЛ 10 кВ Кривское	Повреждение изолятора в ТП-330-С	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			ТП П-7-4)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП У-6-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2023	29.04.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Повреждение оборудования в ТП Б-7-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2023	30.04.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2023	30.04.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-1 Норильное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2023	30.04.2023	ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-7 Кропанка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2023	01.05.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Повреждение проходного изолятора КРУН 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

01.05.2023	01.05.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение изолятора оп. № 9 отпайки на ТП Б-1- 2 Поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Трубецкая-Т-1 цепь	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (оседание паутины на стеклянной изоляции с последующим увлажнением росой и перекрытием изоляции оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 151 - 152	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение провода в пролете оп. № 2-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 169 - 173)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2023	01.05.2023	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждение кабельной разделки оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-3	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка



		Петровка	(попадание птицы оп. № 1)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с отпайками на ПС ЖБК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО "МРСК Урала")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Л-8 Варлаково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 114 - 115)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2023	02.05.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-778)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	РП-7, КЛ 6 кВ ТП-475	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-984)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 369	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 3-8 - 3-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Повреждение провода оп. № 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	РП-34, КЛ 6 кВ ТП-571	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-144 - ТП-147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-405	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ РП-6 - ТП-405)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2023	03.05.2023	РП-45, КВЛ 10 кВ ТП-616-2	Повреждение кабельной разделки оп. № 1 КВЛ 10 кВ КТП-208 - ТП-377	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-Б-5-6 оп. № 1 отпайки на ТП Б-5-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	ПС Объектовая, КЛ 10 кВ Промышленная 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 1-60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Притчино (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 1-45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2023	04.05.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Повреждение провода в пролете оп. № 141 - 142	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - ТП 548	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ТП-931, КВЛ 10 кВ Школа	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-Д/Сад - ТП-933)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ПС Арматурная, КЛ 6 кВ ТП-34, РП-4, КЛ 6 кВ ТП-456-2, РП-4, КЛ 6 кВ ТП-13	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-456 - ТП-762-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2023	05.05.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-8 Кипель кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-801-ШМ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	07.05.2023	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 111, 11-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП М-11-2 АЗС-83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ШК-1-118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2023	06.05.2023	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 81 - 82	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 41 - 42 отпайки на ТП С-2-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Подсобное хозяйство, ВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение оборудования в ТП-1201	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 152-153, попадание ветки на провода в пролете оп. № 100-101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ВЛ 110 кВ Белозерская-Мостовская, ВЛ 110 кВ Мокроусово – Мостовская с заходом на ПС Старопершино	Дефекты монтажа (неверное подключение фазных жил токовых цепей РЗА к выводам вторичных обмоток ТТ 110 кВ СВ). Нарушение электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			изоляция (снижение изоляционных характеристик воздушного промежутка между фазными проводами, в результате образования сажи и дыма из-за возникнувшего ландшафтного пожара в районе ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская)	
07.05.2023	07.05.2023	ПС Сладкое -Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н. Петропавловка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14-9 - 14-20, повреждение провода в пролете оп. № 175-176)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 3-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ ДСЗ	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 152 - 154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26 - 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Крутиха	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 89 отпайки на ТП ВГ-2-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-7 Выпаса	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Караси кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 191 - 192)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	08.05.2023	ПС КС 13, ВЛ 10 кВ Подсобное х-во	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 70, 75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63 - 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	08.05.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2023	07.05.2023	ВЛ 110 кВ Высокая –	Ветровые нагрузки (выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Шадринск-Т	из лесного массива в пролете оп. № 37-38)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Медовый (кольцо)	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ВЛ 35 кВ Майская - Кондино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ КНС	Повреждение КЛ 10 кВ КНС - ТП-47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка, ВЛ 35 кВ Маслянка - Ильяково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 317)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
07.05.2023	07.05.2023	РП-9, КВЛ 6 кВ ТП-523	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КРУН- 240)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2023	08.05.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-33 Мкр. Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение спусков к ТП МК- 33-352)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермяковка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2023	08.05.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н. Петропавловка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 73 - 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2023	09.05.2023	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Сокольники (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 117	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2023	10.05.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15 - 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2023	10.05.2023	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



			энергии (ТП-915-У КСМ)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.05.2023	10.05.2023	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Повреждение изолятора оп. № 104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС Шадринск-Р, 2С 10 кВ	Повреждение В 10 кВ РТС-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 95 - 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-8 Кипель кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 1 - 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС ЗДС, КЛ 10 кВ РП-28	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЗДС - РП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание пленки на провода в пролете оп. № 6-1 - 6-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2023	11.05.2023	ЦРП	Выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт

		Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая	из лесного массива в пролете оп. № 13 - 14	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП К-3-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	ТП-931, КВЛ 10 кВ Школа	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-Д/сад - ТП-933	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2023	12.05.2023	РП-3, КЛ 6 кВ ТП-1 (Консервного завода)	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-1606 - ТП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Зауралье	Повреждение изолятора оп. № 108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Повреждение изолятора оп. № 140	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48 - 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое	Повреждение изолятора на ТП Г-3-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 2 отпайки на ТП П-7-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2023	13.05.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Максимовка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 10/11 - 10/12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 210 - 211	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-721-Ш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 5-2 - 5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2023	14.05.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 77 - 78 отпайки на ТП П-8-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	ВЛ 110 кВ Щучье-Т - Нифанка	Наброс посторонних предметов на ВЛ (наброс отрезка полиэтиленовой ленты в пролете оп. № 42-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Иванково	Повреждение изолятора оп. № 1-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Кирово	Повреждение разрядника в ТП-15-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2023	15.05.2023	РП-24, КЛ 6 кВ ТП-740-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 6 кВ ТП-740 - ТП-789)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2023	16.05.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое (кольцо)	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП Ю-5-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2023	17.05.2023	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП П-2-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2023	17.05.2023	ВЛ 110 кВ Катайск-Т - КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46-47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	Повреждение изолятора оп. № 70	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2023	18.05.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.05.2023	19.05.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (оседание паутины на полимерном изоляторе с последующим увлажнением росой и перекрытием изолятора оп. № 95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2023	19.05.2023	ПС Восточная, КВЛ 6 кВ Л-14 - ТП-16	Повреждение КЛ 6 кВ ввод в ТП-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2023	19.05.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Повреждение изолятора оп. № 1, 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2023	19.05.2023	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание пленки на провода в пролете оп. № 2а - 4а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2023	19.05.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-618	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-849 - ТП-851	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2023	20.05.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2023	21.05.2023	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра, ВЛ 110 кВ Искра - Кирово, ВЛ 110 кВ Мишкино-Т - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие полимерного изолятора оп. № 8 ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра вследствие перепада температуры в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			утренние и ночные часы, выпадение росы). Повреждение оборудования в смежной электрической сети	
21.05.2023	21.05.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 145)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2023	21.05.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол, ВЛ 110 кВ Чаша-Н - Фрунзе	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (оседание паутины на стеклянной изоляции с последующим увлажнением росой и перекрытием изоляции оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Смолино	Повреждение шлейфа на ЛР-12-К	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21 - 601	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-702	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2023	22.05.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 48 - 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			отпайки на ТП БМ-2-6)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 71 - 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2023	23.05.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 261 - 262	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2023	24.05.2023	ПС Половинное, 1С 35 кВ	Ветровые нагрузки (повреждение привода В 35 кВ ВЛ Пищальное)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2023	24.05.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные сети кольцевая	Повреждение провода на отпайке ТП Ч-2-13 Администрация	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2023	24.05.2023	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1007-1 - ТП-1006-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Повреждение изолятора оп. № 32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9 - 532	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21-22 отпайки на ТП-157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Кипель, ВЛ	Попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Ерохино	провода в пролете оп. № 11/2 - 11/3	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 166 отпайки на ТП Б-7-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Тукманное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8-4 - 8-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора в КТП-1405-Ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	26.05.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы на ТП-У-1-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



			12)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	РП-37, КВЛ 10 КВ ТП-605-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2023	25.05.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Северная - ТП-27, КЛ 6 кВ ТП-565 - ТП-639	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 ТП-502	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-205 - ТП-424, КЛ 6 кВ ТП-216 - ТП-324	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП-37	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Береговая - РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3А отпайка на ТП Л-11-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Повреждение изолятора оп. № 65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	оп. № 223)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2023	26.05.2023	ВЛ 110 кВ Катайск-Т - КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (АО КНЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	РП-16, КЛ 6 кВ ТП-415	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 6 кВ ТП-555 - ТП-920)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	РП-20, КВЛ 6 кВ ТП-663-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-349)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	РП-1, КЛ 6 кВ ТП-805-1	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-805-1 - ТП-806-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Повреждение изолятора оп. № 203	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2023	27.05.2023	ПС ШАА3, ВЛ 10 кВ ГПТУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-ГПТУ - ТП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

28.05.2023	28.05.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-395 - ТП-395А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20 - ТП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-38	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-16 - ТП-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в пролете оп. № 41 - 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	28.05.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-27 РП-4, КЛ 6 кВ Л-23 РП-6	Повреждение КЛ 6 кВ Л-27 РП-4, КЛ 6 кВ Л-23 РП-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2023	29.05.2023	ПС Качусово-Т,	Попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Черемисское	провода в пролете оп. № 91 - 92)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Воздействие животных и птиц (перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 143 со следами загрязнений продуктами жизнедеятельности птиц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	РП-45, КВЛ 10 кВ РП-45 - ТП-531-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КВЛ 10 кВ ТП-531 - КТП-969)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4 - 372 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-161)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП Г-3-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-709-М)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2023	29.05.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП СН-4-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			фальгированного шарика на провода в пролете оп. № 21 - 22)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2023	30.05.2023	ПС Песчанка, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования ПС (выпадение провода из втычного контакта индикатора наличия высокого напряжения)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	РП-21, ВЛ 10 кВ ТП-601	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 1 отпайки на КТП-669)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2023	31.05.2023	ПС Тамакул, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Нифанка, КВЛ 10 кВ ЦРБ (кольцо)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115 - 116)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-536 - ТП-40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-30, КЛ 6 кВ ТП-20	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-20 - ТП-156	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	РП-10, КЛ 6 кВ	Повреждение КЛ 6	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-201	кВ РП-10 - ТП-201	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ВЛ 110 кВ Жарниково-Т - Твердыш-Т, ВЛ 110 кВ Твердыш-Т - Кособродск-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 192 - 193)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 232 - 233)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Л-5 Красноярка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 4-21 - 4-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2023	01.06.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2023	02.06.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-6 - ТП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС Старопершино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ТП-663, ВЛ 6 кВ 663 - 243	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-714)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ГПП-1 КЗКТ, 4С 6 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 6 кВ КЗКТ ГПП-1 - ТП-846-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-РБ-1-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Просвет - Т, КВЛ 10 кВ Л-1 Просвет	Повреждение изолятора оп. № 1 отпайки на ТП П-1-456	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-304 - ТП-305	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2023	03.06.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 105 - 106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 145 - 146)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ВЛ 35 кВ Большемартино - Малокурейное - Саратовская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 53 - 54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции полимерного изолятора оп. № 146)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Прод. водопровод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР-22пв оп. № 6-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	05.06.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101 - 102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)



				и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2023	04.06.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ВЛ 110 кВ Майская - Чаша- Н с заходом на ПС Житниково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 61 - 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 72, 219)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС Пионер, Т1 35 кВ	Повреждение ТТ 35 кВ Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2023	05.06.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ Р- МК-4-2 оп. № 170)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 228- 229)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Нифанка, КВЛ 10 кВ ЦРБ (кольцо)	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3 - 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	07.06.2023	ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Мурзабаево	Повреждение провода в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Рыбное	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 153-154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Центр (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза). Повреждений не обнаружено.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Шадринск-Р, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП-110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	07.06.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М.Белое	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 148-149)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	07.06.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	07.06.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ЛР-379Д)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	07.06.2023	ПС Южная, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Теплицы	изолятора в ТП-67	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2023	06.06.2023	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Вохменка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 59-60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Бороздинка, ВЛ 10 кВ Щучанка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71 - 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Маяк ВЛ 10 кВ Птичник	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника ТП-905МШ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Пепелино, ВЛ 10 кВ Л-1 Таволжанка	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	РП-1, КЛ 10 кВ Телецентр	Повреждение кабельной разделки оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			оп. № 35-36)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 215-216)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-2 отпайки на ТП С-2-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2023	07.06.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 4 отпайки на ТП Ч-4-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Хлебзавод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-53 - ТП-50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2023	08.06.2023	ВЛ 110 кВ Брылино – Чаша-Н	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 18-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 346 - 347)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ВЛ 110 кВ Макушино -	Прочие воздействия неблагоприятных	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Мокроусово с отпайками	природных явлений (вследствие перепада дневных и ночных температур произошло увлажнение гирлянды стеклянной изоляции оп. № 77)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-11-05)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Повреждение изолятора оп. № 6-100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2023	09.06.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ РК МК -3-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие полимерного изолятора оп. № 66)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2023	10.06.2023	ПС Спицино, ВЛ 10 кВ Кривское	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в КТП-333-С)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2023	10.06.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП Лп-1-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2023	11.06.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 6-4 - 6-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2023	11.06.2023	РП-13, КЛ 6 кВ ТП-286	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-286 - ТП-557	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2023	11.06.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода спуска от РТП 10 кВ к ТП П-5-300)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2023	12.06.2023	ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 154 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2023	12.06.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2023	12.06.2023	ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 2 - 683	Повреждение КЛ 6 кВ ПС КЗКТ ГПП-1 - ТП-683	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

12.06.2023	12.06.2023	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т – Байдары-Т, ВЛ 110 кВ Байдары- Т – Зауралье-Т	Воздействие животных и птиц (перекрытие подвесной гирлянды стеклянной изоляции оп. № 118 загрязнением продуктами жизнедеятельности птиц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2023	12.06.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-Б-3-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2023	12.06.2023	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Николаевка (кольцо)	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2023	12.06.2023	ВЛ 110 кВ Промышленная - Арматурная II цепь с отпайкой на ПС Юнона	Наброс посторонних предметов на ВЛ (наброс отрезка магнитофонной ленты в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-62 РП-30	Повреждение ТН-2- 6 кВ в РП-30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово- кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-М-7-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-МК 6-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2023	13.06.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Ударник	провода в пролете оп. № 146 - 21-1)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная, реклоузер ВР ПЕ 5-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ПЕ-5-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП 23А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	ПС КСМ, КЛ 6 кВ Л-9 - РП-13	Повреждение КЛ 6 кВ Л-9 - РП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2023	14.06.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение разрядника в КТП-1110-к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 158 - 159	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2023	15.06.2023	ПС Советская, 1С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (нарушение целостности изоляции животными)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)



				и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-0 Центральная кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-42 - 534	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-190 - ТП-534	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 84 - 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	КТЭЦ, КЛ 10 кВ Л-9 Арбинка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2023	16.06.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 31 - 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Плоское	Повреждение шлейфа оп. № 96	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			изоляторы ТСН-1 ПС Памятинская)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2023	17.06.2023	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово	Повреждение ОПН 10 кВ в ТП У-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое (кольцо)	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП Ю-5-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 49 - 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	18.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП К- 4-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2023	19.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино	Повреждение опорного изолятора в КТП-720ш	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М.Белое	Повреждение проходного изолятора в ТП Ю- 5-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие подвесной гирлянды стеклянной изоляции оп. № 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

19.06.2023	19.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора в ТП К-4-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора в ТП А-1-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Качусово-Г, ВЛ 10 кВ Черемское	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 4 - 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Центр (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 4-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-902-ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП МН-1-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Баксары-Т, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ВЛ 35 кВ Петропавловка - Верхняя Теча	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 168 - 169	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 212-217)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Л-11 - 210	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Л-10 Маслово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 228	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 59-1 - 59-2 отпайки на ТП Ю-5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2023	19.06.2023	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ	Повреждение изолятора оп. № 4-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Николаевка (кольцо)	20	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Повреждение изолятора оп. № 6- 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Повреждение вязки оп. № 215	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ВЛ 35 кВ Петропавловка - Верхняя Теча	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 120 - 121)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-364	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22 отпайки на ТП Л- 10-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 40 - 41 отпайки на ТП КТ- 5-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал	Повреждение изолятора оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Косулино, ВЛ 10 кВ Л-4 Белоногово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора на РЛНД 10 кВ РКО 4-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП К-6- 133)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная, реклоузер ВР ПЕ 5-2	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 329- 330)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Б.Приютное, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение изолятора ТП БП 1- 1 на ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Приютное	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Менщикovo, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 192 - 193)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Светлый Дол, КВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 92 - 93 отпайки ТП СД- 3-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино	Повреждение изолятора оп. № 161	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6 отпайки на ТП П-7-9 Поселок)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Б.Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Приютное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора ТП БП 1-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101 - 102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ПС Косулино, ВЛ 10 кВ Л-3 Косулино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 103-104)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	20.06.2023	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи, ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26-27 ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2023	19.06.2023	Реклоузер ВЛ 10 кВ Л-4 - 372	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26 - 27 ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 103-104)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ВЛ 35 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		Мостовская - Верхнесуерская	(выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68 - 69)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора ТП-720)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Кособродск- Т, ВЛ 10 кВ Лесопункт	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 148 - 149)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66 - 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 40 - 41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-6 РП-8	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в полете оп. № 297 - 298)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Повреждение оборудования в ТП Л-11-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2023	20.06.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - КЗММК с отпайкой на ПС ГПП-2 КМЗ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (увлажнение полимерного изолятора оп. № 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Повреждение оборудования в ТП П-7-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-ПНИ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-461	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6 - ТП-461, КЛ 6 кВ ТП-535 - ТП-554-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2023	21.06.2023	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Аджитарово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-810ад)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 117-118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ВГ-1-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	ПС Кособродск-Т, ВЛ 10 кВ Совхоз Локомотив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) (повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	ПС Б.Приютное, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в ТП БП-1-7 МТМ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2023	22.06.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ ЛЭП-20	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 19 - РП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.06.2023	22.06.2023	ПС Б.Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Приютное	Повреждение оборудования в ТП БП-1-7 МТМ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава- Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (вследствие обильных дождевых осадков произошло увлажнение стеклянной girлянды изоляторов оп. № 192)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 9 - 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП МК-9-37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Повреждение разрядника в ТП МК-2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ВЛ 110 кВ Нифанка - Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие подвесной girлянды стеклянной изоляции оп. № 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Берёзово с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25 - 26 ВЛ 110 Закоулово -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			Н.Березово)	
23.06.2023	23.06.2023	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - ШААЗ	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2023	23.06.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18 отпайки на ТП ШК- 4-41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 2-67 - 2-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ВЛ 110 кВ Прорыв - Звериноголовска я	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие подвесной гирлянды стеклянной изоляции оп. № 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2023	24.06.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ВЛ 110 кВ Марково-Т – Сумки-Т, ВЛ 110 кВ Сумки-Т – Зауралье-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 396)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		отпайками на ПС ЖБК	электрической сети (ОАО МРСК Урала)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 87- 88)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 160	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Ёлошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Светлый Дол, КВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

25.06.2023	25.06.2023	ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окуневка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Катково	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 1-б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ПС Солнечная, КВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2023	25.06.2023	ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2023	25.06.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2023	25.06.2023	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2023	25.06.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Атмосферные перенапряжения (гроза). Повреждений не обнаружено.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2023	25.06.2023	ПС Пашково, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Берёзово с отпайками	Воздействие животных и птиц (перекрытие между проводом и траверсой оп. № 50 участка ВЛ 110 кВ Обанино - Закоулово через тело птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-11 Лагерь-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Белозерская,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	(повреждение провода в пролете оп. № 252 - 253)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Семкомплекс	Повреждение изолятора оп. № 74	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	РП Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждение оборудования в ТП КТ-8-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 31 - 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Советская, ВЛ 10 кВ Л-4 Рясово	Повреждение изолятора оп. № 35, 140	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2023	26.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2023	26.06.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2023	27.06.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2023	27.06.2023	ПС Михалево, ВЛ 10 кВ Л-2 Трехозерки (кольцо)	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 156 - 157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2023	27.06.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 29-30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2023	27.06.2023	РП-36, ВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-2006		поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 126-127)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	РП-3, КВЛ 6 кВ ТП-32	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50-51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	РП-37, КВЛ 10 КВ ТП-605-1	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2 - 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Пестерово	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа Р-РЗ-3-1 оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на спуски от РЛНД 10 кВ к ТП Б-4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 94-95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2023	27.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Казылбай	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждение изолятора оп. № 102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2023	28.06.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Повреждение оборудования в ТП П-7-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Южная, КВЛ 10 кВ Бакалда	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-66 - оп. № 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ ЛЭП-240	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2401 - ТП-2402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 1 отпайки на ТП ЛП-2-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-19 Компр. Кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Промышленная Л-19 - Компрессорная	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ЦРП Лебязье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП Ч-1-24 ДРСУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ВЛ 35 кВ Лопатки - Центральная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-2 Мясниково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Беянино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	РП Восход, ВЛ	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Весёлое поле	перенапряжения (гроза) (повреждение РЛНД 10 кВ ТП-902-В)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Речное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2023	29.06.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 114 - 115)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода техникой в пролете оп. № 126 - 127)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2023	30.06.2023	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Повреждение изолятора оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2023	01.07.2023	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Повреждение оборудования в РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2023	01.07.2023	ПС КТЭЦ ГРУ-10кВ, КЛ 10 кВ Л-22 - ТП-591	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-581 - ТП-627	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2023	01.07.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2023	01.07.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2023	02.07.2023	ПС КС 13, ВЛ 10 кВ Подсобное х-во	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 425)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2023	01.07.2023	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-38	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-33 - 1-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2023	02.07.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ ДСЗ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2023	02.07.2023	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2023	02.07.2023	ПС Черемухово,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт



		КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая		поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-364	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая, реклоузера ВБ-1-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 64 - 65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ВЛ 35 кВ Б.Рига - Травная	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 35 - 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение изолятора оп. № 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ВЛ 110 кВ Высокая - ЗОК, ВЛ 110 кВ ЗОК - Макарово, ВЛ 110 кВ Макарово - Ватолино-Т с	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 114-115)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

		отпайкой на ПС Качусово-Т		испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	03.07.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемиское	Повреждение проходного изолятора в ТП-412-Кт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 18-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-16 Кушма кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 45 - 46, 50 - 51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	02.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 116-117)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2023	03.07.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 128 - 129)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ВЛ 110 кВ Нагорная - Черемухово с заходом на ПС Садовая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение КС 110 кВ ВЛ Черемухово разрушение фарфорового корпуса)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-1	Повреждение разрядника оп. №	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Мелькомбинат кольцевая	102	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Повреждение проходного изолятора в КТП 117-о	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишнево кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2023	03.07.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 105-106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Петровка	Повреждение изолятора оп. № 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Алакуль-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО 10 кВ на ТП 503 Ат АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-2 Суерская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП МН-2-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение оп. № 1-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Повреждение изолятора в ТП-202	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20- 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Северная	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Каксарлино	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 82 - 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			пролете оп. № 341 - 342)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	РП-21, ВЛ 10 кВ ТП-601	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП-601)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Северная, 1С 6 кВ	Повреждение КЛ 6 кВ ввод в ТП-145	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП П-2-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2023	04.07.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Тамакул	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 43 - 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ВЛ 110 кВ Катайск-Т – Исетская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии, повреждение изолятора оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Н.Березово,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		Т-1	животных и птиц (попадание птицы между шинами 6 кВ и опорными изоляторами)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-901к - ТП-904к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ВЛ 35 кВ Мостовская - Верхнесуерская	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Тамакул, Т1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ Клен	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 63 - 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	06.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 49 - 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1904к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 46 - 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ВЛ 35 кВ Галкино - Песчанка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-7 Выпаса	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 256 - 257)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 5-7 - 5-8 - 5-9 - 5-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Нифанка, СВ 110 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (следы перекрытия гирлянды изоляторов оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	06.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1-4 - ТП-601к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	06.07.2023	ПС Солодынка, ВЛ 10 кВ Комсомол	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 47 - 48 - 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	(повреждение РВО 10 кВ на ТП 602Б Быт)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ МТФ	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101 - 102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2023	05.07.2023	ВЛ 35 кВ Альменево - Танрыкулово	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 36 - 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчанокөледин	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Город (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-819Щ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 Забродино (кольцо)	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия



06.07.2023	06.07.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 6/3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в КТП-778)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ ДСЗ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Куртамыш, 2С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перегорание платы входных реле в микропроцессорно м терминале защиты Т2 типа СИРИУС-Т3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	РП-4, КЛ 6 кВ ТП-13	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-214 - ТП-437	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	07.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 4- 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2023	06.07.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2023	06.07.2023	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2023	06.07.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ШК-4-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2023	06.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2023	07.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 1-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2023	07.07.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Кольцо	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 209)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2023	07.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 89 - 90)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2023	07.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 60-61)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2023	07.07.2023	ПС Уксянка, ВЛ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Н. Петропавловка	(схлест провода в пролете оп. № 26-27)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 204, 205)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 6-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 44-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш с отпайкой на ПС Подсобное хозяйство	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 84 - 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов КТП-911 мл)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-2025-Ю)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Канаши	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 76- 77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Н.Георгиевка, С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на РЛНД 10 кВ оп. № 1 ВЛ 10 кВ Л-2 Воробыи)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная, реклоузер ВР ПЕ 5-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение реклоузера ВР-ПЕ- 5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробыи	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на РЛНД 10 кВ оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП- 37	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в КТП-671)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП-18, ВЛ 6 кВ ТП-223, реклоузер	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			электрической сети (ОАО РЖД)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП 2, ВЛ 10 кВ Насосная	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 106 - 107)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Хлебозавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-30 - ТП-31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 85 - 86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

07.07.2023	07.07.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Арматурная, КЛ 6 кВ ТП-34	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Арматурная - ТП-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	РП-36, КЛ 10 кВ КТП-2006-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора оп. № 4/27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	08.07.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	07.07.2023	ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка - Медвежье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2023	08.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение изолятора оп. № 79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение провода в пролете оп. № 307 - 308 отпайки на ТП Б-1-60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ПС Чистое-Т, ВЛ 10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Повреждение изолятора оп. № 6 отпайки на ТП МК-2-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная, реклоузер ВР ПЕ 5-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 93 - 94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	08.07.2023	ВЛ 110 кВ Высокая - ЗОК, ВЛ 110 кВ ЗОК - Макарово, ВЛ 110 кВ Макарово-Т - Ватолино с отпайкой на ПС Качусово-Т, ВЛ 110 кВ Высокая - Ватолино-Т с отпайкой на ПС Качусово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие изолятора на траверсу оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2023	09.07.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ПЩ-2-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2023	09.07.2023	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48- 49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино	Воздействие животных и птиц (повреждение изолятора оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП- 61	Повреждение вязки оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РК-К 5-4 оп. № 245)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-8 РТП-44 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РТП-44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2023	09.07.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-1052-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1052 - 1050- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-15	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-151 - ТП-513	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка



				(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-17	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-174 - ТП-175	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2023	10.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ ТП П-8-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Юнона, ВЛ 10 кВ Л-24 - КНС 3	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ Телецентр-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - оп. № 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ ЦРП (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 204-ШМ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждение оборудования в ТП КТП-605-У	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи, ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	РП-13, КЛ 6 кВ 386-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-376 - ТП-424)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ВЛ 110 Галкино - Кузнецовская с заходом на ПС	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		Свердловская	(природный пожар в пролетах оп. № 30-36)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Батурино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 36 - 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Мехонка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 6-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС КАВЗ, КЛ 10 кВ Л-41 - ТП-154	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-154)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая, реклоузер ВЧ-6-22	Повреждение оборудования в ТП-Ч-6-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2023	11.07.2023	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ л.17 - ОСК	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промышленная - ОСК	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ВЛ 110 кВ Каргаполье - Жарниково-Т, ВЛ 110 кВ Жарниково-Т - Твердыш-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

12.07.2023	12.07.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.9-519	Повреждение КЛ 6 кВ ввод в ТП-405	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	РП-6, КЛ 6 кВ РП-6-ТП-408	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Аэропорт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	РП-6, КЛ 6 кВ РП-6-ТП-104	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-104 - ТП-233	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.20 - 263 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-185 - ТП-336	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП М-4-37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2023	12.07.2023	ПС В. Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2023	13.07.2023	ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-8 Мурзабаево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-823-СЛ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2023	13.07.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.07.2023	13.07.2023	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ШААЗ - ТП-20, КЛ 10 кВ ТП-24 - ТП-28, КЛ 10 кВ ТП-28 - ТП-393	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2023	13.07.2023	ВЛ 110 кВ Твердыш-Т - Кособродск-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 86-87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2023	13.07.2023	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 66 - 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2023	13.07.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2023	13.07.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 263)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.07.2023	13.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			провода в пролете оп. № 1-1 - 1-2)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 244 - 245)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово, ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово, ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ ДРСУ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 68 попадание молнии)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Целинная, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение опорного изолятора на ШМ 35 кВ Т1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-2006	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ РТП-758)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-1 Борки	Повреждение изолятора оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП-28, КВЛ 10 кВ ТП-741	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в ТП-532)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	РП-40, КВЛ 10 кВ ТП-403	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора на ЛР 10 3-4-3, ЛР 10 ТП 3-4-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС	Ветровые нагрузки (приближение на недопустимое расстояние провода	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

		Юрахлы-Т, ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т, ПС Солнечная, СВ 110 кВ	к металлоконструкции и оп. № 152 ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебяжье-Т с последующим зацеплением провода за спецболт опоры, приближение провода к металлоконструкции и оп. № 42 ВЛ 110 кВ Кравцево-Т- Лебяжье-Т из-за отклонения подвесной гирлянды полимерной изоляции на недопустимое расстояние к телу опоры). Излишнее срабатывание защит ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Солнечная на ПС 110 кВ Солнечная вследствие неисправности нуль-индикатора (повреждение транзистора «Т» на плате нуль- индикатора реле сопротивления «В- С» блока КРС-1, что привело к срабатыванию выходного реле блока КРС-1 3 зоны дистанционной защиты)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 78 - 79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка



		10 кВ Л-2 Коновалово- кольцевая	(гроза)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Кравцево-Г, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	14.07.2023	ВЛ 35 кВ Мостовская - Верхнесуерская	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-16 1200	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в ТП-1208)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 155)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2023	13.07.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Центр (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 3 - 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 7-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогово	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 235)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 32- 33)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			изолятора оп. № 58)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 123 - 124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в оп. № 43 отпайки на ТП-СТ-3-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ильинка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	РП 2, ВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ЛР-80 оп. № 280)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Суварыш	оборудования потребителей электрической энергии (КТП- 703Д)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 132 - 133)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 91- 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядников в КТП- 2004-Ю)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисское	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 25- 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 86 - 87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			в пролете оп. № 144 - 145)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 24 - 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ВЛ 35 кВ Вознесенка - Белое, ВЛ 35 кВ Белое - Спицино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение изолятора оп. № 105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Л-14 Север (кольцо)	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП-31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Щучье-Т, КЛ 10 кВ ЦРП-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Майка (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оборудования в ТП-1017 Пв)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Хлебозавод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(повреждение опорного изолятора в ТП-56)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2023	14.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка от ЛР-379-Д)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-51 РП-3 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-51 - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Повреждение изолятора оп. № 2-69	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 8-7 - 8-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Повреждение изолятора в КРУН 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

15.07.2023	15.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Ик	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 322)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 40- 41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное	Повреждение изолятора оп. № 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-13 - ТП-8	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-425 - ТП-565	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Воздействие животных и птиц (электродугвое перекрытие подвесной полимерной изоляции оп. № 94 участок ВЛ от ПС 110 кВ Трюхино до ПС 110 кВ Частоозерье)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	15.07.2023	ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2023	16.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ	Повреждение провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Глубокое	оп. № 274 - 275 - 276	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2023	16.07.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 50-51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2023	16.07.2023	ВЛ 35 кВ М.Курейное - Б.Мартино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2023	16.07.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 170-171)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2023	16.07.2023	ПС Севостьяновская, ВЛ 10 кВ Л-5 Быдино	Повреждение изолятора оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Мир, ВЛ 10 кВ Мир	Повреждение разрядника в ТП 1011 М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Повреждение провода в пролете оп. № 58 - 59 - 60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Сельхозтехника	Повреждение изолятора на ЛР-141-МШ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)



				и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисское	Повреждение изолятора оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2023	17.07.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП КЗ-2-19 Мегафон)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ВЛ 110 кВ Сафакулево - Мартыновка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие стеклянной изоляции оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 101 - 102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Мир, ВЛ 10 кВ Парамоново	Повреждение проходного изолятора в ТП-709 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС КСМ, КЛ 6 кВ 27-50	Повреждение КЛ 6 кВ ПС КСМ ГПП-1 - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС КСМ, КЛ 6 кВ 14-206-2	Повреждение КЛ 6 кВ ПС КСМ ГПП-1 - ТП-206-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Шумиха, КЛ 10 ЦРП (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			(попадание ветки на провода в пролете оп. № 1/21 - 1/22)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3/11 - 3/12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	РП-2, КВЛ 10 кВ Телецентр-1	Повреждение опорной изоляции в ТП-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 200-201)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 75 - 76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-3 ХПП	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-4 - 1-5 отпайки на ТП П-3-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

18.07.2023	18.07.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 57 - 58, 62 - 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	19.07.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 57-58, 62-63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 170 - 171)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 ОФ-73/2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Прод.водопровод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	19.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Повреждение оборудования в ТП-221 Кз	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	РП-3, КВЛ 10 кВ Телецентр	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-360	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Южная, КВЛ 10 кВ Бакалда	Повреждение оборудования в ТП-66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	РП-931, КВЛ 10 кВ Школа	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение оборудования в ТП-66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	18.07.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш с отпайкой на ПС Подсобное хозяйство	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-301 - ТП-РСЖ, КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2023	19.07.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Березовый мыс	(гроза). Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 40)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	19.07.2023	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	19.07.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н. Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-55А - ТП-56А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2023	18.07.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 33-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ ЦРП (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО 10 кВ оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора оп. № 1/12, 43, 44, 237	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8-4 - 8-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 117 - 118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Кравцево-Г, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Керамзит-Г, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Повреждение оборудования в ТП КТ-5-61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			- 6-8)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 109-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение опорного изолятора в ТП-824	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Н.Березово, Т-1 110 кВ	Воздействие животных и птиц (из-за уменьшения пробивного сопротивления проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/630 на крыше КРН ячейки ТСН, по причине нахождения на крыше животного (кошки), произошло электродуговое перекрытие проходных изоляторов, между верхним контактом и корпусом КРН-6 кВ ТСН переходящее в электродуговое перекрытие между изоляторами)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 170-171)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 56 - 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	20.07.2023	ПС Красная	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 140 - 141)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Б. Песчаная	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП- 306 Щ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-734- Мц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ВЛ 110 кВ Шумиха – Хохлы-Н, ВЛ 110 кВ Хохлы-Н – Мишкино-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Лопатки, В 35 кВ Центральная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ВЛ 110 кВ Уксянка - КС-13 с отпайкой на ПС Рудная	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие изоляции оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2023	19.07.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходного изолятора в ТП- 710)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 13 - 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Кирово, 1С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			на ТП-803-Кр)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Л-8 Варлаково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП 803-КР)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 4-9 - 4-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 48)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Спицино, ВЛ 10 кВ Кривское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 239-240)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 167-168)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

20.07.2023	20.07.2023	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов на КТП- 1201-п)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ВЛ 35 кВ Мальцево - Спицино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Дряново	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение опорных изоляторов в КТП- 601-Мц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 27-28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 158)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13-2 - 13-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1	Повреждение оборудования в КТП-114 рп	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 197)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ В.Теча	Повреждение изолятора оп. № 105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ВЛ 35 кВ В.Теча - Песчанка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 96-97	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2023	20.07.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М.	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Рига	(гроза) (повреждение изолятора на ЛР 10 - 71 ПС)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 196)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	20.07.2023	ВЛ 35 кВ Кр. Уралец - Пепелино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2023	21.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 155)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т, ВЛ 110 кВ Байдары- Т - Зауралье-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие гирлянды стеклянной изоляции оп. № 112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Поселок	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-1052-2	Повреждение опорного изолятора в ТП-1052	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 56 - 57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	22.07.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Атмосферные перенапряжения (гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 10-10 - № 10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Повреждение провода в пролете оп. № 64-65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходного изолятора в КТП-1305-М)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2023	21.07.2023	ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2023	22.07.2023	ВЛ 110 кВ КЗММК - КТЭЦ с отпайкой на ПС КАВЗ	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие подвесной гирлянды стеклянной изоляции оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2023	22.07.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино	Повреждение провода в пролете оп. № 1 - 2 - 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2023	22.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение разрядника в ТП-828	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ РП-3	Повреждение оборудования в РП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Повреждение изолятора оп. № 85	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт	Воздействие живых и птиц (попадание птицы на ЛР 10 ТП-117 СБ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Никитино	Повреждение изолятора оп. № 57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	РП-9, КЛ 6 кВ ТП-251, РП-16, КЛ 6 кВ ТП-474	Повреждение КЛ 6 кВ РП-9 - ТП-251, КЛ 6 кВ ТП-474 - ТП-640	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Частоозерье,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 2 в результате попадания молнии)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2023	23.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 4/32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение провода в пролете оп. № 2-91 - 2-92	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5 - 47 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - ТП 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-36 - 59 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-59 - ТП-197	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора оп. № 4/32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2023	24.07.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Больница (кольцо)	Повреждение разрядника в ТП-Ю-6-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие натяжной гирлянды стеклчнной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



			изоляции оп. № 93)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Город	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2023	25.07.2023	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 95-96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ильинка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2023	26.07.2023	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54 - 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 7 - 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 306-307)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ ВТК	Повреждение разрядника оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2023	27.07.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы в ТП-119Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2023	28.07.2023	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение оборудования в ТП-1605-Рп	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2023	29.07.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Семкомплекс	Повреждение изолятора оп. № 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2023	29.07.2023	РП Чаши, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ВЛ 10 кВ Расколого отпайка оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2023	29.07.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Повреждение изолятора оп. № 95	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	30.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 320-321)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2023	31.07.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Повреждение изолятора оп. № 180	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

31.07.2023	31.07.2023	ПС Юнона, КВЛ 10 кВ л.23 - ДСПМК-8	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора на ЛР 10 кВ РЗ-4-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Боровое	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Боровое	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.13 - ТП-583	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6 - 583	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 276 - 277)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС КЗКТ ГПП-2, КЛ 6 кВ РП-22, РП-22 КЛ 6 кВ ТП-248	Повреждение КЛ 6 кВ РП-22 - ТП-248	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2023	31.07.2023	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Пичугино	(попадание птицы оп. № 105)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Семкомплекс	Повреждение изолятора оп. № 6-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Повреждение оборудования в ТП-106чт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ВЛ 110 кВ Каменская - В.Ключи с отпайками на ПС ЖБК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-73	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-742 - ТП-55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	РП-2, КЛ 10 кВ РП-32	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н. Поселок	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 70 - 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Повреждение изолятора оп. № 129	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-43 РП-15 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-43 - РП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 13 - 14 отпайка на ТП Ш-1- 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2023	01.08.2023	ПС Пески, ВЛ 10 кВ Л-3 Пески	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1/3 - 1/4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ПС Мануйлово, ВЛ 10 кВ Л-3 Рачеево	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 47 - 48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-362А - ТП- 362	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-15 Яковлевка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26 - 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2023	02.08.2023	ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

		Старопершино	полимерного изолятора оп. № 170 вследствие загрязнения птицами поверхности изолятора)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 5 - 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н. Поселок	Повреждение изолятора оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП Ч-6-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	РП-18, КВЛ 6 кВ ТП-223	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП-334)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 124-125, 127-128)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Повреждение изолятора разъединителя ЛР-12 И	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ВЛ 110 кВ Частоозерье - Восток, ВЛ 110 кВ Восток - Н.Георгиевка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие изоляции 10 кВ между шиной 10 кВ и стальным корпусом отсека 10 кВ ТСН-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС- 12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 124-125, 127-128)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Мирная, 2СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками	Пробой бумажно-масляной изоляции между проводниками измерительного вывода и последней обкладкой ввода в сторону секции шин	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 30 - 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Л-10 Маслово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника ТП-10-14 Мш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-2006	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.08.2023	03.08.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Заозерная с отпайкой на ПС Курган-Т, ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Промышленная с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (прямое попадание молнии оп. № 10 произошло образование КЗ и перекрытие полимерной изоляции между фазой "А" и траверсой оп. № 10 со стороны ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Заозерная, между фазой "А" и траверсой оп. № 10 со стороны ВЛ 110 Курганская ТЭЦ – Промышленная)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Повреждение оп. № 355	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (прямое попадание молнии оп. № 33 электродуговое перекрытие полимерного изолятора)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Светлый Дол, КВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 117 - 118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия



03.08.2023	03.08.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-4 - 372 кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-5 Шмаково	Повреждение изолятора в ТП-5- 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Раково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Ш-1- 125)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Повреждение провода в пролете оп. № 59 - 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 29 - 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-4 2-я Пятилетка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП Ч-6- 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2023	03.08.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Повреждение изолятора в КТП- 406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	04.08.2023	РП-37, КВЛ 10 КВ ТП-605-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение на ВЛ 10 кВ л.128 - 605 отпайка на КТП-930)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	03.08.2023	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-618	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.08.2023	03.08.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-752 - ТП-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР ТП Б-2-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ ВТК (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Жидки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ М. Белое (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 4-36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.08.2023	04.08.2023	ПС Рябово,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ 9 - 923	перенапряжения (гроза)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ВЛ 110 КТЭЦ - Рябово с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (прямое попадание молнии оп. № 18, электродуговое перекрытие гирлянды стеклянной изоляции)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2023	04.08.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Больница (кольцо)	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Колбасный цех (кольцо)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 4/8 - 4/9 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2023	05.08.2023	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-300	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-300 - ТП-307, ТП-300 - ТП-424	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-224	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	РП-5, КЛ 6 кВ ТП-39	Повреждение КЛ 6 кВ РП-5 - ТП-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

				(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	РП-18, КВЛ 6 кВ ТП-223	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Повреждение разъединителя ЛР-163рп	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка, ВЛ 35 кВ Петропавловка - В.Теча	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Семкомплекс	Повреждение провода в пролете оп. № 106 - 107	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 126-127)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка, ВЛ 35 кВ Маслянка - Ильтяково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	РП-8, КВЛ 10 кВ Корюково	Повреждение разъединителя ЛР- 163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город- 2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1904к - ТП- 935к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-2 Плотниково	Повреждение изолятора оп. № 9- 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Чаша-Н, ВЛ 10 кВ РП Чаши- 2	Повреждение изолятора РЛНД-10 КТП-1002-Ч	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2023	06.08.2023	ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Повреждение изолятора оп. № 101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС- 12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 64- 65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2023	07.08.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Каксарлино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 82 - 83	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-6 Озёрное кольцевая	Повреждение разрядника в ТП-617 Ад	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2023	08.08.2023	ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т, ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т, ПС Лебяжье-Т, В 110 ВЛ Кравцево-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в грозозащитные тросы в пролете оп. № 79-80)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2023	09.08.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2023	09.08.2023	ПС Мирная, 2СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений ((перепады температур с образованием конденсата) на поверхности контактов образовался слой окислов и других соединений что привело к ухудшению электрического контакта связи монтажного провода с клеммным зажимом снижение электрической проводимости и нормальному протеканию электрического тока в цепях ДЗШ 110 кВ ПС 110 кВ Мирная).	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

			Несанкционированная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 32-33 ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками)	
09.08.2023	09.08.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос	Повреждение КЛ 10 кВ ВНК-Л-1-5 - ТП Л-8-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2023	09.08.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение вязки оп. № 9с	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие подвесного изолятора на траверсу ВЛ оп. № 88)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ВЛ 110 кВ Высокая - Черняковская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (расплетение жил грозотроса в пролете оп. № 67-68, возникшее вследствие попадания молнии в грозотрос)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 41а - 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Центр (кольцо), реклоузер ВР-10-3	Повреждение изолятора оп. № 4-28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ЦРП Юргамыш,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Колбасный цех (кольцо)	изолятора оп. № 9- 12	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Зырянка-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора оп. № 328	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 37-1 - 37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ РП 36 - 427	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-482 - ТП-467	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-5 ВНС кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ВНС - КНС-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 225 - 226	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2023	10.08.2023	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Такташи	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 21 - 22 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



			энергии (повреждение л.634 - 883)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино	Повреждение провода в пролете оп. № 102 - 103	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.53-112 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-112 - ТП-90	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-62 РП-30	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная - РП- 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	РП-1, КЛ 6 кВ РП-1 - ТП-123	Повреждение КЛ 6 кВ РП-1 - 123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ТП-75, КЛ 6 кВ ТП-75 - ТП-14	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-75 - ТП-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2023	11.08.2023	ПС Катайск-Т, 2С 110 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	12.08.2023	ПС Б.Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б. Приютное	Повреждение изолятора оп. № 34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	12.08.2023	ПС Ольховка,	Выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Песьяное	из лесного массива в пролете оп. № 254 - 255	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	12.08.2023	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окуневка	Повреждение изолятора оп. № 6-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2023	13.08.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-11 Лагеря- кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-11- 25 база спорта "Сосновый")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2023	13.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 231 - 232	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2023	13.08.2023	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Схлест провода в пролете оп. № 27 - 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2023	14.08.2023	РП-27, КЛ 10 кВ РП-27 - 1035-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1035 - ТП- 1036-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2023	14.08.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-33 - ТП- 1026-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1010 - ТП- 1015	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2023	14.08.2023	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-209 - ТП-254	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-15	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-514	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-5, КЛ 6 кВ ТП-185	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-213 - ТП-621	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2023	15.08.2023	РП-18, КВЛ 6 кВ ТП-223	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-334)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП-37-1, КВЛ 10 кВ РП-37-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ вход в РП-37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2023	16.08.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 69, перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов верхней фазы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2023	17.08.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 57 - 58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение росы, перекрытие полимерного изолятора оп. № 82)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ВЛ 110 кВ Шатрово -	Ветровые нагрузки (выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Кодская	из лесного массива в пролете оп. № 100-101)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение изолятора оп. № 4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Высокая - ТП-220	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	РП-36, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-930)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2023	18.08.2023	ВЛ 35 кВ Альменево-Танрыкулово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37 - 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие подвесного полимерного изолятора оп. № 180 вследствие загрязнения птицами)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 26, перекрытие полимерного изолятора)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение катушки включения В 10 кВ Боровое)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Повреждение провода в пролете оп. № 17 - 18, 18 - 19, 25 - 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.08.2023	19.08.2023	ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-4	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Чебачье	(гроза). Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 98 - 99)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-4 М.Песьяное	Повреждение провода в пролете оп. № 20 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное, ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (электродуговое перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение провода в пролете оп. № 226 - 227, 227 - 228	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2023	19.08.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Повреждение провода в пролете оп. № 5 - 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
19.08.2023	20.08.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ 128-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-930)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2023	20.08.2023	ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2023	20.08.2023	ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадания молнии в грозоотитный трос ВЛ 110 кВ Катайск-Т - Исетское в пролете оп. № 37-39 с последующим обрывом и касанием ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т в пролете оп. № 3-5 (совместный подвес))	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2023	21.08.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Повреждение опорного изолятора ТСН-2 ПС Мальцево	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2023	21.08.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Бентонит)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2023	21.08.2023	ПС Введенское - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 68 - 69	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2023	21.08.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-2 - РП-23	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная Л-2 - РП-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая, реклоузер В-У-6-1	Повреждение провода в пролете оп. № 64 - 65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение изолятора оп. № 45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Белозерская, Т1	Воздействие животных и птиц (попадание кошки в ячейку ввода 10 кВ Т-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 231	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16-1200	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ 9 - 923	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.08.2023	21.08.2023	ПС Частоозерье,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт



		ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	изолятора оп. № 245	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2023	22.08.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 199 - 200	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2023	22.08.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово- кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 265 - 266	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1001-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - 1001-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-16 1200	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	РП-28, КВЛ 10 кВ ТП-741	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 532)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	РП-33, КЛ 10 кВ РП-33 - ТП- 1026-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1010 - ТП- 1000	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал	Повреждение изолятора оп. № 187	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждение провода в пролете оп. № 65 - 66, 66 - 67	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-2006	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфа на отпайке КТП-697)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-7 Кропанка кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-11 Чумляк	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-11-19КН)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		Коновалово-кольцевая		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2023	23.08.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 35 - 36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2023	24.08.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Повреждение проходного изолятора в КРУН 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2023	24.08.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2023	24.08.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 226 - 227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2023	24.08.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная Л-52 - ТП-449	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2023	24.08.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-63 РП-10	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная Л-63 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2023	25.08.2023	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т, ВЛ 110 кВ Байдары-Т - Зауралье-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 65 перекрытие гирлянды изоляторов)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

25.08.2023	25.08.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ 18-68	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Восточная - ТП-68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2023	25.08.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-10 ТП-586	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Северная - ТП-586	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2023	25.08.2023	РП 5, КЛ 6 кВ ТП - 39	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 6 кВ ТП-212 - ТП-429)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2023	25.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 223 - 224	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2023	26.08.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 46с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2023	27.08.2023	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1008-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1008-1 - ТП-1007-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2023	27.08.2023	ПС Сунгурово, С 10 кВ	Повреждение ТТ 10 кВ Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2023	27.08.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2023	27.08.2023	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол, ВЛ 110 кВ Чаша-Н - Фрунзе	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2023	27.08.2023	ВЛ 35 кВ В.Теча - Песчанка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.08.2023	28.08.2023	ВЛ 110 кВ Мыльниково - Красная Звезда	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие подвесной стеклянной изоляции оп. № 75 через тело птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.08.2023	28.08.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Повреждение изолятора оп. № 137	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 107	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 28 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.08.2023	29.08.2023	ПС	Повреждение КЛ 6	Осмотр оборудования, ремонт

		Промышленная, КЛ 6 кВ Л-51 РП-3 кольцевая	кВ Л-51 - РП-3	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	РП-17, КЛ 10 кВ 1012-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - ТП- 1012-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 40 - 41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Чирки (кольцо)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шумиха - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальная	Повреждение оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-3- 424)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Сафакулево-1	Повреждение изолятора в ТП-113	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 2 - 3 отпайки на ТП П-9-194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ВЛ 35 кВ Н.Березово - Обрядовская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Петухи (кольцо)	Повреждение изолятора в ТП- 1210	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг- кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 16 - 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	30.08.2023	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	29.08.2023	ПС Керамзит-Т, ВЛ 10 кВ Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2023	30.08.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 24 - 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение изолятора в ТП- 1828	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-1 Тебеньак	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 11/3 - 11/4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальная	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	Повреждение провода в пролете оп. № 46 - 47, 47 - 48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая	Повреждение шлейфа на ЛР 10 Г-4-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия



30.08.2023	30.08.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 86 - 87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Повреждение изолятора оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 124 - 125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ СПТУ	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 78 - 79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Повреждение провода в пролете оп. № 122 - 123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Шумиха, КВЛ 10 кВ Петухи (кольцо)	Повреждение проходного изолятора в ТП- 1808 Шм	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 90 - 91	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2023	30.08.2023	ПС Урал, ВЛ 10 кВ Л-11 Птичье кольцевая	Повреждение кабельной муфты оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.08.2023	31.08.2023	РП-36, КЛ 10 кВ ТП-427, РП-37, КЛ 10 кВ ТП-540	Повреждение КЛ 10 кВ Л-128 - ТП-605	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.08.2023	31.08.2023	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.08.2023	31.08.2023	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Повреждение изолятора РТП 10 кВ ТП Ю-5-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.08.2023	31.08.2023	ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Б.Песчанная (кольцо)	Повреждение разрядника в ТП-410 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.08.2023	31.08.2023	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-255	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-609 - ТП-631	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.08.2023	31.08.2023	ПС В. Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.09.2023	01.09.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 175 -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

			176)	
01.09.2023	01.09.2023	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозёрная - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2023	01.09.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-5 Светлая поляна	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра, ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие стеклянного изолятора оп. № 106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Повреждение изолятора оп. № 66 отпайки на ТП П-8- 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС- 12	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 108-109)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Кособродск- Т, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т – Чаша-Н 1 цепь	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54 - 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Воробыи	Повреждение изолятора оп. № 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 233 - 234)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ПС Караси, ВЛ 10 кВ Золино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2023	02.09.2023	ВЛ 35 кВ В.Теча - Песчанка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 24 - 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2023	03.09.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая	Повреждение оборудования в ТП К-3-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2023	03.09.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1003-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1003 - ТП-1004-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2023	04.09.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2023	04.09.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 217)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2023	05.09.2023	ПС Юнона, КВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ л. 23 - ДСПМК-8	оборудования потребителей электрической энергии (ТП-543)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2023	05.09.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2023	06.09.2023	ПС Юргамыш-Т, КЛ 10 кВ ЦРП-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2023	06.09.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-15 РП-23	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2023	06.09.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая, РП-8, КЛ 10 кВ ТП-255, РП-45, ВЛ 10 кВ 979 - 620	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-210 - ТП-347, КЛ 10 кВ ТП-1523 - ТП-531, КЛ 10 кВ ТП-979 - ТП-370, КЛ 10 кВ ТП-198 - ТП-149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП ТП МН-1-16 оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ПС ПЛМЗ, ВЛ 10 кВ Л-4 Вишневка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2023	07.09.2023	ВЛ 110 кВ Колчедан - Чуга-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 65-66)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.09.2023	07.09.2023	РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-392 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2023	08.09.2023	ВЛ 110 кВ Частоозерье - Восток, ВЛ 110 кВ Восток - Н.Георгиевка	Воздействие животных и птиц (попадание лебедя оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2023	08.09.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Майка (кольцо)	Повреждение разрядника ТП 1018-Пв	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.09.2023	08.09.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ ТП-574 кольцевая, РП-10, КЛ 6 кВ ТП-20	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-518 - ТП-574, КЛ 6 кВ ТП-402 - ТП-479	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2023	09.09.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	Повреждение изолятора оп. № 216	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2023	09.09.2023	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 21 - 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2023	10.09.2023	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 25 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2023	10.09.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС	Попадание ветки на провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			оп. № 17 - 18	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 10 - 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение ПК-10 в ТП 607 "Мотив")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 120)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	КТЭЦ, КЛ 10 кВ Л-22 ТП-591	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-496)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2023	10.09.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	Повреждение ТТ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2023	11.09.2023	ВЛ 110 кВ Сафакулево - Мартыновка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие полимерного изолятора оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2023	11.09.2023	ПС Солодынка, ВЛ 10 кВ Кабанье	Повреждение шлейфа оп. № 8-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
11.09.2023	11.09.2023	ТП-612, КЛ 6 кВ ТП-612 - ТП-321	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-162 - ТП-321	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2023	12.09.2023	РП-7, КЛ 6 кВ ТП-323	Повреждение КЛ 6 кВ РП-7 - ТП-323	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2023	12.09.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП РЛ-3-57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат, реклоузер РВА-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 119 - ТП- 2210	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	ВЛ 110 кВ Марково-Т – Сумки-Т, ВЛ 110 кВ Сумки-Т – Зауралье-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение росы, увлажнение внутренней части тарелки изолятора оп. № 358)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2023	13.09.2023	РП-7, КЛ 10 кВ ЛЭП-711	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-711	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	14.09.2023	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 125 - 127 большегрузной машиной)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	14.09.2023	ПС Бутырское-Т,	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт



		ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан	животных и птиц (попадание птицы оп. № 53)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	14.09.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 80)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	14.09.2023	ПС Боровская, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования ТН-1 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2023	15.09.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Бентонит)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2023	15.09.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Повреждение оборудования в ТП-208	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2023	15.09.2023	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Юнона - РП-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2023	15.09.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1 - ТП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2023	15.09.2023	ПС Чуга-Т, ВЛ 10 кВ Победа	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 1-17 - 1-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	РП-45, КВЛ 10 кВ 979 - 620	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-514)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан	Схлест провода в пролете оп. № 11 - 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Повреждение вязки оп. № 10 отпайки на ТП МР-3-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Солодынка, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования В 10 кВ Т2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Смолино	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82 - 83	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-7 Северное	Воздействие посторонних лиц и организаций, не	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			участующих в технологическом процессе (сбита оп. № 72 автотранспортом)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2023	16.09.2023	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Повреждение провода в пролете оп. № 3-1 - 3-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 2 - 683, РП-16, КЛ 6 кВ ТП-414	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-122 - ТП-168	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2023	17.09.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Повреждение опорного изолятора в ТП КЗ-2-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2023	18.09.2023	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода автокраном в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2023	19.09.2023	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2023	19.09.2023	ПС Урал, ВЛ 10 кВ Столбово (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 5/9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	РП-2, КЛ 10 кВ ЛЭП-27, РП-1, КВЛ 10 кВ Центр, КВЛ 10 кВ кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-273, КЛ 10 кВ ТП-23 - ТП-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	ПС Роза-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 268	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет-Т, ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2023	20.09.2023	РП-30, КЛ 6 кВ ТП-194	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-124 - ТП-234	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2023	21.09.2023	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП Ч-2-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2023	21.09.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 - ТП-263	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-185 - ТП-263, КЛ 6 кВ ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			305 - ТП-336	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2023	21.09.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (увлажнение тела изолятора с перекрытием стеклянной гирлянды изоляторов оп. № 111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2023	21.09.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 41 - 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 26 - 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2023	22.09.2023	ПС Светлый Дол, КВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	ПС Обухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославская	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			№ 47 трактором)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть	Повреждение оборудования в ТП-505М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 152 - 153	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2023	23.09.2023	ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 4-5 отп. на ТП Б-3-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2023	24.09.2023	ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Таволжаны	Повреждение провода в пролете оп. № 103 - 104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2023	24.09.2023	РП-21, ВЛ 10 кВ ТП-601	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-628)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2023	24.09.2023	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение изолятора оп. № 3 отпайки на ТП Б-5-11 сельхозтехникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2023	25.09.2023	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть	Повреждение оборудования в ТП-508М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

25.09.2023	25.09.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (схлест провода в пролете оп. № 107-1 - 107-2 отпайки на ТП М-1-455 сельхозтехникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2023	25.09.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Повреждение изолятора оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2023	26.09.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ольховка	Повреждение шлейфа на Р-10 кВ КТП 716-О	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2023	26.09.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-39 - РП-35 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ Л-39 - РП-35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2023	27.09.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-28 -304 кольцевая, РП-1, КЛ 6 кВ ТП-72	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-166 - ТП-148, КЛ 6 кВ ТП-14 - ТП-217	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.09.2023	28.09.2023	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (перекрытие гирлянды стеклянной изоляции оп. № 100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.09.2023	28.09.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-1056-2	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оборудования БКТП-1072)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2023	29.09.2023	ПС Кр. Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка (кольцо)	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 117 - 118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2023	30.09.2023	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка, ВЛ 10 кВ Л-2 Булдак	Повреждение изолятора оп. № 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2023	01.10.2023	РП 4, КЛ 6 кВ ТП-456, КЛ 6 кВ ТП-13	Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - ТП-456	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2023	01.10.2023	РП-9, КЛ 6 кВ ТП-251	Повреждение КЛ 6 кВ РП-9 - ТП-251	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2023	01.10.2023	ПС КЗКТ ГПП-2, КЛ 6 кВ РП-20	Повреждение КЛ 6 кВ 44 - РП-20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2023	02.10.2023	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр. Южный	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2023	02.10.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные



			(повреждение КЛ 10 кВ оп № 28 - Р-Л-3-2)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2023	02.10.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Попадание ветки на провод в пролете оп. № 131 - 132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2023	02.10.2023	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Молмаш-2	Повреждение разрядника в ТП-56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2023	02.10.2023	ПС Далматово-Р, КЛ 10 кВ Хлебозавод	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-82 - ТП-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2023	03.10.2023	ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 131 - 132)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2023	03.10.2023	РП 11, КЛ 6 кВ ТП-434	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-79 - ТП-474	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2023	03.10.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Повреждение провода в пролете оп. № 151 - 152	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2023	04.10.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-2006	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы на отпайку КТП-738)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	РП-28, КВЛ 10 кВ ТП-741	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-532)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1016-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1016-1 - ТП-1018-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	РП-23, КВЛ 10 кВ ТП-1009-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1009-2 - ТП-1011-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-15 ТП-645 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-645 - ТП-1604, КЛ 6 кВ РП-3 - ТП-1 Консервного завода	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2023	05.10.2023	ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП В-1-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2023	06.10.2023	ПС Белозерская, КВЛ 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Б-6-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2023	07.10.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2023	07.10.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			пролете оп. № 3/45 - 3/46)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2023	07.10.2023	ПС Береговая, КВЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Береговая - РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Повреждение изолятора оп. № 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-5 Песчанка	Повреждение изолятора оп. № 4-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	Повреждение изолятора оп. № 8 отпайки на ТП А-3-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство	Повреждение проходного изолятора ТП П-7-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н. Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-56а - ТП-55, КЛ 10 кВ от РЛНД-10 к ТП-54А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Высокая, ВЛ	Повреждений не	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Ключи	обнаружено	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя	Повреждение вязки оп. № 3-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2023	08.10.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждение вязки оп. № 80	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Введенское-Т, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования в ТП В-3-20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	Повреждение провода в пролете оп. № 239-241	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провод в пролете оп. № 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 98 - 99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово	Повреждение изолятора оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2	Повреждение изолятора в ТП Л-11-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-7-44 АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2023	09.10.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 222 - 223)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2023	10.10.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП Л-4-61 п/л им. П. Морозова)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2023	10.10.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 15 - 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2023	11.10.2023	ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			электрической сети (ОАО РЖД)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-7 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2023	11.10.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2023	13.10.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 16 - 39 - 16 - 40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	РП-20, КВЛ 6 кВ ТП-663	Повреждение КЛ 6 кВ Выход ВЛ 663 - 243	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-364	Повреждение провода в пролете оп. № 60 - 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	ПС КЗКГ ГПП-1, КЛ 6 кВ Л 35 - КЗКТ ГПП-2, КЛ 6 кВ Л 31 - РП-9	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ Л 31 - РП-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	ВЛ 110 кВ Шатрово - КС-12	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 42 перекрытие между траверсой и проводом через тело птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

14.10.2023	14.10.2023	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-19	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Юнона - РП-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	14.10.2023	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Юнона - РП-39 КЛ № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2023	15.10.2023	ПС Заозерная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (касание проводов автокраном в пролёте оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2023	15.10.2023	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Повреждение оборудования в ТП 1202-М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2023	15.10.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3 - ТП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2023	15.10.2023	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 10-3 - 10-4, бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2023	15.10.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 Л-1 Воздвиженка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-843-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45 - ТП-843-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2023	16.10.2023	ПС Рябково, КЛ 10 кВ Л-8 РП-45 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Рябково - РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2023	17.10.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Попадание ветки на провод в пролете оп. № 1-13 - 1-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2023	17.10.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ л.53-112 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода отпайки на КТП-126)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2023	19.10.2023	РП-32, КЛ 6 кВ ТП-182	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-182 - ТП-204	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-727 - ТП-КНС-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	20.10.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2023	21.10.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Повреждение провода в пролете оп. № 11-34 - 11-35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия



22.10.2023	22.10.2023	РП-10, КЛ 6 кВ ТП-20	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-262 - ТП-402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2023	22.10.2023	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 31 - 32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2023	23.10.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Роза-Т с отпайками	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (в охранной зоне 2-х цепной ВЛ 110 кВ КТЭЦ- Роза-Т в пролетах оп. № 94- 95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2023	23.10.2023	РП-41, КЛ 6 кВ ТП-7	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-4 - ТП-114, КЛ 6 кВ ТП-4 - ТП- 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП- 2017-Ю)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город- 1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2023	24.10.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Повреждение разрядника в ТП 215-ПВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11-2 -11-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-3 Мельница	Повреждение изолятора оп. № 86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	РП-45, КВЛ 10 кВ РП-45 - ТП-531-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КВЛ 10 кВ ТП-531 - ТП-969)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.10.2023	25.10.2023	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка, ВЛ 35 кВ Маслянка - Ильтяково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68 - 69 ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

25.10.2023	25.10.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение провода в пролете опор № 231 - 232)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2023	25.10.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП К-4-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2023	25.10.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 132 - 133)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 159 - 160)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП К-4-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2023	26.10.2023	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-32 РП-10	Повреждение КЛ 6 кВ Л-32 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2023	27.10.2023	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 16 - 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2023	27.10.2023	РП-36, КВЛ 10 кВ ТП-2006	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-697)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.10.2023	28.10.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.10.2023	29.10.2023	РП-19, КЛ 10 кВ РП-19 - ТП-328	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-443 - ТП-125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.10.2023	29.10.2023	ТП-75, КЛ 6 кВ ТП-14	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-75 - ТП-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.10.2023	29.10.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД КТП-505к)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.10.2023	30.10.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.10.2023	30.10.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Повреждение опорного изолятора в ТП СХ-2-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.10.2023	30.10.2023	РП-13, КЛ 6 кВ 386-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-345 - ТП-386	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.10.2023	31.10.2023	РП-7, КВЛ 6 кВ ТП-412	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

			потребителей электрической энергии (КТП-763)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2023	31.10.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-19 Компр. Кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ПС Промышленная Л-19 - Компрессорная)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2023	31.10.2023	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ Л-17 - 421 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КВЛ 6 кВ ТП-452 - ТП-580)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2023	31.10.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2023	01.11.2023	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр. Южный	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2023	01.11.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода оп. № 6А отпайки на КТП-РБ-7-9 )	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2023	01.11.2023	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное	Повреждение провода в пролете оп. № 3/1 - 3/2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2023	02.11.2023	РП-15, КЛ 6 кВ ТП-2	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-316 - ТП-507	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2023	02.11.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Повреждение оборудования в ТП М-1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2023	02.11.2023	ПС Далматово-Р, КЛ 10 кВ Котельная	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Далматово-Р - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ВЛ 110 кВ Высокая - Шадринск-Т, ВЛ 110 кВ Лещёво-Т - Шадринск-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС ШААЗ, ВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20 - ТП-24, КЛ 10 кВ ТП-22 - ТП-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 42-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ЦРП Лебяжье, 1С 10 кВ	Неисправность привода В 10 кВ Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ЦРП Лебяжье,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод- кольцевая	оборудования потребителей электрической энергии (ТП-Л-1-20 база ДРСУ)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2023	03.11.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП Ч-7-6 РТРС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2023	04.11.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2023	04.11.2023	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-5 Площадка-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Агрофирма Боровская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	06.11.2023	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	07.11.2023	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-461	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-535 - ТП- 554-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2023	06.11.2023	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-27 РП-4	Повреждение КЛ 6 кВ Л-27 - РП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2023	07.11.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2023	07.11.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-4-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	08.11.2023	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-1052-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1055 - ТП-1057-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	08.11.2023	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозёрная - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	08.11.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2023	08.11.2023	ПС Солнечная, КВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-7-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ТП-611, КВЛ 10 кВ ТП-209	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-611 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2023	09.11.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2023	10.11.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево	Повреждение изолятора оп. № 125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки



		кольцевая		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2023	10.11.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2023	11.11.2023	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 19А - 20А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2023	11.11.2023	ПС Барашково, В 35 кВ Т1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2023	11.11.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.11.2023	12.11.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение изолятора оп. № 6-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2023	13.11.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакуле	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2023	13.11.2023	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

13.11.2023	13.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2023	13.11.2023	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский 3-д кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2023	13.11.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционирован ная подрезка деревьев в пролете оп. № 35 - 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	РП Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	РП-6, КВЛ 6 кВ ТП-364	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-607)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - ТП-104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2023	14.11.2023	РП-13, КВЛ 6 кВ ТП-513	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-275	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2023	15.11.2023	ПС Промышленная, КВЛ 10 кВ Л-18	Повреждение КЛ 10 кВ Л-18 - ТП-841	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		ТП-841		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2023	15.11.2023	ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Сухоборка	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (обрыв провода автотранспортом в пролете оп. № 5/7 - 5/8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2023	15.11.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод-кольцевая	Повреждение разрядника в ТП Л-1-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод-кольцевая	Повреждение разрядника в ТП Л-1-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	ЦРП 10 кВ Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр	Повреждение изолятора оп. № 16 отпайки на ТП ПЦ-3-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-10 - 548 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-210 - ТП-347, КЛ 10 кВ ТП-210 - ТП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2023	16.11.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 36-37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.11.2023	17.11.2023	ПС Севостьяновская, ВЛ 10 кВ Л-5 Быдино	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (обрыв провода автотранспортом в пролете оп. № 144 - 3/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Украинец	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. №1/1 - 1/2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Повреждение провода в пролете оп. № 8-6 - 8-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Половинное, КВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 98 - 99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Частоозерье,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка	оборудования в ТП Ч-3-21	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Повреждение оборудования в ТП С-3-43	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая	Повреждение оборудования в ТП- С 0-30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9- 923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП РБ-9- 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-4 Водокачка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Половинное, КВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ВЛ 35 кВ Н.Березово - Обрядовская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(мокрый снег)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	Реклоузер, ВЛ 10 кВ КРУН-720	Повреждение вязки оп. № 15С	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	19.11.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-4 Водокачка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роца кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

18.11.2023	18.11.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н. Роща кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 97 - 98	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2023	18.11.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2023	21.11.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Зайково (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Повреждение изолятора оп. № 145	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ	Повреждение изолятора оп. № 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2023	23.11.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Повреждение вязки оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2023	24.11.2023	ПС ЗОК, КВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-732 - ТП-736	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного



				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.11.2023	25.11.2023	ПС Высокая, КЛ 10 кВ РП-71	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Высокая - РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2023	27.11.2023	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2023	27.11.2023	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-24 - ТП-397	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2023	28.11.2023	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2023	28.11.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9-923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-940)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2023	28.11.2023	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2023	28.11.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Ветровые нагрузки (схлест провода в полете оп. № 12-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2023	28.11.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5	Ветровые нагрузки (повреждение)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Половинное кольцевая	изолятора оп. № 41)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-733)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21 - 601	Повреждение КЛ 10 кВ РП-21 - ТП-601	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	РП-25, КЛ 10 кВ РП-25 - ТП- 1053-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 - ТП- 1053-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Несанкционирован ная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2023	29.11.2023	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Жеребенково	Производство несанкционированных строительных и погрузочно - разгрузочных работ в охранной зоне в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2023	30.11.2023	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакулье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 51-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2023	01.12.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2023	01.12.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2023	01.12.2023	РП-7, КЛ 10 кВ ЛЭП-711	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-712	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2023	01.12.2023	ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26 - 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 55 - 56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (проезд крупногабаритной техники в пролете оп. № 32 - 33)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Далматово-Р, КВЛ 10 кВ Хлебозавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-53 - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-3 Комплекс	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	02.12.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.12.2023	02.12.2023	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2023	03.12.2023	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 155 - 156	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение вязки оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Повреждение изолятора оп. № 3-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС Далматово-Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2023	03.12.2023	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.12.2023	03.12.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	Наброс посторонних предметов на ВЛ (воздушный шар) в пролете оп. № 75-76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.12.2023	03.12.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.12.2023	03.12.2023	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 36 - 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17 - ТП-150 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л. 22 - 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2023	04.12.2023	ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2	Ветровые нагрузки (повреждение)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

		Утятская кольцевая	изолятора оп. № 43)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2023	04.12.2023	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (автомобилем сбита оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Производство несанкционированн ых строительных и погрузочно - разгрузочных работ в охранной зоне в пролете оп. № 36 - 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Маслянка, 2С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание животного в КТП- 1215м)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Повреждение кабельной воронки 10 кВ оп. № 4А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ Синара	Несанкционирован ная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34 - 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

				и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Воздействие животных и птиц (наброс постороннего предмета (провода) на ВЛ оп. № 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-2 Мясниково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 6 - 7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2023	05.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание животного (кошка) в ТП-5-187)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное	Наброс посторонних предметов на ВЛ (фольга) в пролете оп. № 18 - 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



			температур)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1301-М Быт Кресты)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Введенское-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение РЛНД 10 кВ Р-В-3-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Повреждение провода в пролете оп. № 56 - 57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т, ВЛ 110 кВ Далматово-Т - Лещево-Т	Недостатки конструкции спирального соединителя (механическое разрушение и повреждение провода в пролете оп. № 35-36). Повреждение оборудования в смежной электрической сети (неправильная работы защит СВ 110 на ПС Далматово-Т (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (выпадение дерева из лесного массива	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

			в пролете оп. № 23 - 24)	и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение вязки оп. № 2-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 84 - 85, 85 - 86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 132 - 133, 133 - 134)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2023	06.12.2023	ПС Бороздинка, ВЛ 10 кВ Майлык	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 97 - 98)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 173 - 174)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 75 - 76, 76 - 77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 138 - 147)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

07.12.2023	07.12.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода оп. № 109)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (расплетение жил грозотроса в пролете оп. № 41-42, 127-128)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники, ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (расплетение жил грозотроса в пролете оп. № 123-124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 68 - 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение вязки оп. № 118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 123 - 124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Беляковка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 85 - 86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 108 - 109)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 25 - 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Осиновка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (повреждение проходного изолятора ТП Д-3-1 Поселок)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение вязки оп. № 90)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (проезд крупногабаритной техники в пролете оп. № 46 - 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (повреждение разрядника оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивышное	Повреждение провода в пролете оп. № 39-40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	07.12.2023	ПС Верхнеглубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н. Глубокое кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	08.12.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 218 - 219)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	08.12.2023	ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Маяк	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 38 - 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2023	08.12.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 92 - 93, 93 - 94, 105 - 106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 98 - 99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-0 Голубые озера кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 10 - 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра, ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			(уменьшение длины провода, его натяжение и приближение на недопустимое расстояние шлейфовой петли к траверсе оп. № 15)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Карачельская, ВЛ 10 кВ М.Жужгово (кольцо)	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2/86 - 2/87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Ерохино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 53 -55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-4 Рождественка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 204 -205)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Карачельская, ВЛ 10 кВ Береговая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 83 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердловва	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2023	08.12.2023	ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			(повреждение провода в пролете оп. № 27 - 30)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 152-153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 22 - 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Кр. Уралец	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 178 - 179, повреждение провода)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-4 Барашково	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 105)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ПС Раскатиха, ВЛ 10 кВ Раскатиха кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 184 - 185)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2023	08.12.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2023	09.12.2023	ПС Белозерская,	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода оп. № 138)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2023	09.12.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2023	09.12.2023	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур, ветровые нагрузки) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 19 - 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение шлейфа оп. № 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



			температур) (повреждение изолятора оп. № 96)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	КТЭЦ, Т2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (снижения уровня масла в баке Т2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ЦРП Петухово, 2С 10 кВ	Неисправность терминала защит выключателя В 10 кВ Ввод-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Тамакул	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 92 - 93)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение вязки оп. № 254)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (схлест провода в пролете оп. № 26 - 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 175 - 176)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34 - 35)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 175 - 176)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	11.12.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 83 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	12.12.2023	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 110 - 111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2023	12.12.2023	ПС Урал, ВЛ 10 кВ Столбово (кольцо)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение вязки оп. № 9-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 25 - 26, 27 - 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Кузнецовская, 1С 110 кВ	Излом аппаратного зажима на шлейфе 110 кВ ШР-110 кВ Пуктыш в сторону В-110 кВ Пуктыш	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			температур) (повреждение провода в пролете оп. № 25 - 26, 27 - 28)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ М. Рига	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 74 - 75, 75 - 76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Заозерная, КЛ 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Заозерная - РП-25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 82 - 83, 83 - 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (схлест провода в пролете оп. № 16 - 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 224 - 225)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2023	12.12.2023	РП-37, КВЛ 10 кВ ТП-540	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-553)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение шлейфа оп. № 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (схлест провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 21 - 22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 194)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 84 - 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-300 - ТП-307	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2023	13.12.2023	ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

			(в условиях низких температур) (повреждение изолятора оп. № 14)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.12.2023	13.12.2023	ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (расплетение жил грозотроса в пролете оп. № 88 - 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.12.2023	13.12.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях низких температур) (повреждение провода в пролете оп. № 87 - 88, 88 - 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2023	14.12.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2023	14.12.2023	ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Зайково (кольцо)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-425 Пекарня)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2023	14.12.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2023	14.12.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.12.2023	14.12.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2023	14.12.2023	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка	Несанкционированная рубка лесных насаждений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 45 - 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево	Повреждение вязки оп. № 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т	Воздействие животных и птиц (перекрытие между траверсой и проводом оп. № 41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	РП-43, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-851 - ТП-611	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2023	15.12.2023	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1003-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1004 - ТП-1006	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2023	17.12.2023	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

		кольцевая	оп. № 138 - 139)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2023	19.12.2023	ПС Вознесенка, Т1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2023	19.12.2023	ПС Катайск-Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Повреждение изолятора оп. № 140	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	20.12.2023	ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Сафакулево-1	Повреждение изолятора оп. № 6/2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	20.12.2023	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9-923	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 114 отпайки на РБ-9-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	21.12.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение изолятора оп. № 215	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2023	20.12.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Куликово	Повреждение оборудования в ТП 208-ПВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2023	22.12.2023	РП-7, 1С 10 кВ	Повреждение опорного изолятора 1С 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.12.2023	22.12.2023	ПС Юнона, ВЛ 10 кВ Л-24 - КНС 3	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ВЛ 24 - КНС-3 оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2023	23.12.2023	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 5-1212	Повреждение КЛ 10 кВ отпайки на КТП-1208	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т – Кравцево-Т с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (в условиях резкого перепада температур) (повреждение провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 137)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Повреждение вязки оп. № 2-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3 - 4 отпайки на ТП К-3-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2023	24.12.2023	РП-11, КЛ 6 кВ ТП-643	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-439 - ТП-499	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная



				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Жижикино	Повреждение изолятора оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС Юламаново, ВЛ 10 кВ Подъясово	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 106 - 107	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС В. Ключи, ВЛ 10 кВ ДСЗ	Повреждение разъединителя РЛНД 10 кВ ТП-102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2023	25.12.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ЦРП Пивкино,	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Куликово	неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 227)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП М-1- 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			(повреждение провода в пролете оп. № 92 - 93)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Белозерская, 1С 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение проходного изолятора ТП П-1-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 98 - 99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-8-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.12.2023	26.12.2023	ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Кольцо	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 122)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

26.12.2023	26.12.2023	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение провода в пролете оп. № 1-2, 2-3, 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 279)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-15	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-150	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			мокрый снег)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	27.12.2023	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	27.12.2023	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Север (кольцо)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13/11 - 13/12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Альменево, 2С 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2023	26.12.2023	ПС Введенское-Т, 1С, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) (повреждение изоляции на ШМ 10 кВ Т2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2023	27.12.2023	ПС Половинное,	Прочие воздействия	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, мокрый снег) (повреждение изолятора оп. № 1 отпайки на ТП П-8-б)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2023	30.12.2023	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 106	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 28.02.2024 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 70,649;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 93,157;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 74,953;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 89,728.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.