

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 14
тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),
+7 (3452) 53-60-98 (факс),
office@suenco.ru
www.suenco.ru

Исх. № 15884 от «26» 10 2016
На № _____ от «___» _____ 20__ г.

По обязательствам инвестиционной программы ПАО «СУЭНКО» на 2016г.

Техническое задание в работу

В рамках инвестиционной программы 2016 года для создания технической возможности технологического присоединения потребителей в г. Тюмени предусмотреть:

Объект	Источник финансирования
Строительство	
• «КЛ-10кВ от ПС-110/10кВ «Комарово» до РП-117-I»	1.1.03
• «КЛ-10кВ от ПС-110/10кВ «Комарово» до РП-117 -II»	1.1.03

1. Строительство:

- строительство КЛ-10кВ с резервной ячейки ПС-110/10кВ «Комарово» до I с. ш. РУ-10кВ РП-117, применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 400мм²;
- строительство КЛ-10кВ с резервной ячейки ПС-110/10кВ «Комарово» до II с. ш. РУ-10кВ РП-117, применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 400мм².

Мероприятия по подключению КЛ-10кВ к ЗРУ-10кВ ПС «Комарово» выполнить согласно технических условий АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети».

При монтаже кабельных линий применить концевые и соединительные термоусаживаемые муфты с паяным заземлением.

При пересечении вновь прокладываемых КЛ-10кВ с дорогами, тротуарами, коммуникациями, кабель проложить в цельнометаллических трубах, либо в полиэтиленовых трубах (диаметр труб и толщину стенок определить проектом). При необходимости с использованием установки горизонтального бурения типа «Навигатор».

Строительство электрических сетей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Проект на строительство КЛ-10кВ представить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления
перспективного развития

С.В. Дуркин