

Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения за 1 квартал 2020 г. по потребителям электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности сетей АО «СУЭНКО» на территории Курганской области составляет не менее 670 кВт.

Квартал, год	Резервируемая максимальная мощность до конечного потребителя, МВт	ВН	СН1	СН2
1 кв. 2020 г.	1181,420	1071,717	15,280	94,422