

СВЕДЕНИЯ
о загрузке трансформаторных мощностей по ПАО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 01.07.2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)			
г. Тюмень	г. Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	T-1	40	7,63	80,00	13,55	66,45	26,45	32,37	9,97	9,97
			T-2	40	5,92					34,08		
	г. Тюмень	Тополя 110/10 кВ	T-1	6,3	1,15	12,60	1,15	11,45	5,15	5,15	0,00	0,00
			T-2	6,3	0,00					6,30		
г. Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	T-1	25	5,30	50,00	13,60	36,40	11,40	19,70	16,70	15,50
			T-2	25	8,30					16,70		