

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на октябрь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Мир ТСН1, ТСН2, В 10 Т1, В 10: Мир, Парамоново, Шарипово, Казенное	Поочередно	ТО; а/г 1ч	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Звериноголовская Т2, ТН2 110		ТО; а/г 1ч	2	01.10.2020	02.10.2020
ПС Сулейманово Т1, В 10 Т1	Потребители будут запитаны по распределителю	ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1; а/г 1ч	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Косолапово В 35 Т1, В 35 Камаган		ТО, проверка РЗА, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Искра В 10 Т2, В 10: Благовещенка, Курганово-2, Субботино, ТСН-ОПУ		ТО В 10, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Галкино ТСН4, ТН2 110		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	01.10.2020	01.10.2020
ВЛ 35 кВ Шадринск-Р-Маслянка		Замена опор	30	01.10.2020	30.10.2020
ПС Житниково: ТСН1 ТСН2		ТО оборудования поочередно, обслуживание воздухоочистительных фильтров силового трансформатора, а/г 1 ч	2	01.10.2020	02.10.2020
ПС Спицыно: Т1		Опробование приводов В 10 кВ, обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов, а/г 1ч	2	01.10.2020	02.10.2020
ВЛ-6 кВ РП-6-207		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	2	01.10.2020	02.10.2020
ПС Боровлянская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Боровлянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Боровлянская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-2 Волчье		ТО, выправка одноствоечной опоры-6 шт.; а/г 1 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-2 Волчье		ТО, выправка сложной опоры-1 шт., а/г 1 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Мостовская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020

ПС Раскатиха, 1С 35 кВ	С включением ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово	Вывести в ремонт для замены изоляции разъединителей 35 кВ (по инвест.программе); а/г 2 ч.	2	01.10.2020	02.10.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе		Верховой осмотр-30шт., а/г 1 ч.	1	01.10.2020	01.10.2020
ПС Альменево В 10 Хознужды, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Косолапово В 10: Косолапово. Листвянка, Овцекомплекс, В 10 Т1		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Мыльниково: Т1		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силового трансформатора, а/г 1 ч	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое		Перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры-35шт.; а/г 1 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-1 Светлогорье кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-2 Речное		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	02.10.2020	02.10.2020
ПС Южная, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ, а/г 2 ч.	1	03.10.2020	03.10.2020
ПС Альменево В 10 ТСН1, В 10 Т1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	05.10.2020	05.10.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово 1		Выправка и ремонт опор; а/г 1ч	5	05.10.2020	09.10.2020
ПС Восход 1С 110 кВ	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ЛР1 110 Мир- Целинное, РТ1 110	2	05.10.2020	07.10.2020
ПС Искра Т2	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО Т2, ОД 110 Т2, КЗ 110 Т2, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 2ч	2	05.10.2020	06.10.2020
ВЛ 35 кВ Альменево- Танрыкулово		Выправка опор, верховой осмотр	12	05.10.2020	16.10.2020
ПС КС-12: Т1,Т2		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч	2	05.10.2020	06.10.2020
ПС Брылино: Т1, Т2		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силового трансформатора, а/г 1 ч	5	05.10.2020	09.10.2020

ПС Мальцево: ТН1 35, ТН2 35		ТО оборудования поочередно, обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов, а/г 1 ч	2	05.10.2020	06.10.2020
ПС Ильтяково: Т1, В 35 Т1, СВ-35		ТО Т1, В 35 Т1, СВ-35, а/г 1 ч	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Ильтяково: В 10 Огонек, В 10 Т1, В 10 Ильтяково, В 10 Плоское,		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Тамакул:Т2, В 35 Т2, ТН2 35		ТО оборудования, а/г 2ч	2	05.10.2020	06.10.2020
РП-8. В-10кВ - ф. Элеватор яч №11 , Калиновка. яч№12 В-10кВ - Телецтор яч №13 В-10кВ - Резерв, В- 10кВ - Ввод-№4, яч№18 ТН1 - 10 кВ яч № 3 ТН2 - 10 кВ яч № 8		ТО оборудования 1С, 2С- 10кВ (с поочерёдным отключением ячеек), а/г 1 ч	5	05.10.2020г	09.10.2020г
ВЛ-6 кВ РП-6-207		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	5	05.10.2020	09.10.2020
КТП-924		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-1		Первый Профконтроль, а/г 1ч.	5	05.10.2020	09.10.2020
ВЛ 35 кВ Малокурейное- Большемартино	С включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	Вывести в ремонт для вырубки угрожающих деревьев; а/г 2 ч.	2	05.10.2020	06.10.2020
ВЛ 35 кВ Половинное- Пищальное	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, ревизии гасителей вибрации, замены дефектной изоляции, наложения бандажей на провод и грозозащитный трос; а/г 2 ч.	2	05.10.2020	06.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Мостовская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Раскатиха, 2С 35 кВ		Вывести в ремонт для замены изоляции разъединителей 35 кВ (по инвест.программе); а/г 2 ч.	2	05.10.2020	06.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-1		ТО, а/г 2 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020

Птицефабрика кольцевая					
ПС Рябково, В 10 кВ Л-4-372 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Рябково, В-10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры- 3шт., ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	05.10.2020	05.10.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово	С включением на ночь	ТО, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 3 ч.	2	05.10.2020	06.10.2020
ПС Альменево В10: Солнечное, Иванково		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Прорыв Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Кирово ТН 110		ТО; а/г 1ч	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Сулейманово РП 110		ТО ВОФ ТТ 110 РП; а/г 1ч	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Погадайка: 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО СР1 35, СР2 35, ТР 35 Т1, ТР 35 Т2, а/г 1ч	2	06.10.2020	07.10.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-4 Площадка-2 кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок	С включением на ночь	Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	2	06.10.2020	07.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-5-47 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-6 РП-8 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Сибирская, В 110 кВ Т-2		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля, замены ОСИ на полимерную ОСК-10- 110 кВ на РТ 110 кВ Т-2, ОР 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020

ПС Сибирская, Т-2		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Сибирская, Т-2		Замена ОСИ на полимерную ОСК-10-110 кВ на РТ 110 кВ Т-2, ОР 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая		ТО, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая		ТО, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Старопершино, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Старопершино, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Старопершино, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ЦРПКоновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	06.10.2020	06.10.2020
ПС Альменево В 10 Т2, В 10 ТСН2		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Кирово Т1		Опробование ОД 110, КЗ 110; а/г 1ч	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Пески Т2	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ОД 110 Т2, КЗ 110 Т2, В 10 Т2; а/г 1ч	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Барино: Т1,Т2		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч	3	07.10.2020	08.10.2020
ПС Тамакул:Т1, В 35 Т1, СВ 35		ТО оборудования, а/г 2ч	2	07.10.2020	08.10.2020
ВЛ 35 кВ Мостовская-Верхнесуерская	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, ревизии гасителей вибрации, замены дефектной изоляции, наложения бандажей на провод и грозозащитный трос; а/г 2 ч.	2	07.10.2020	08.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-5 Площадка-1 кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС В.Глубокое, Т-1		ТО, отбор проб масла; а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Комсомольская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020

ПС Рябково, В 10 кВ Л-10-548 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-8 РП-45 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-9 923 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Сибирская, В 110 кВ Т-1		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля, замены ОСИ на полимерную ОСК-10-110 кВ на РТ 110 кВ Т-1, ОР 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая		Замена изоляторов, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Сибирская, Т-1		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Сибирская, Т-1		Замена ОСИ на полимерную ОСК-10-110 кВ на РТ 110 кВ Т-1, ОР 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры-35шт.; а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Замена изоляторов, обрезка крон деревьев; а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное		Верховой осмотр опоры-30шт.; а/г 1 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ЦРПВаргаши, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.10.2020	07.10.2020
ЦРПКоновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка	С включением на ночь	Выправка одностоечной опоры, выправка траверсы, перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	07.10.2020	08.10.2020
ПС Альменево В10: Малышево, Маслозавод		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Кирово Т2		Опробование ОД 110, КЗ 110; а/г 1ч	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Пески В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2	Поочередно, с включением на ночь	ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Маслянка: В 10 Т1, В 10 Т2 В 10 П.Лагерь В 10 С/Х Техника. В 10 Исеть СВ 10 В 10 Чапаево В 10 Верхозино В 10 Колос	Поочередно, с включением на ночь	ТО оборудования, опробование приводов В 10 кВ, обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов поочередно, а/г 1 ч	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, выправка одностоечной опоры-5 шт.; а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020

ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, выправка сложной опоры-2 шт., а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Восточная, Т-1		ТО, замена силикагеля в ТСФ; а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Глядянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Заозерная, Т-1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский		Ревизия РЛНД ТП-2 шт., а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Комсомольская, Т-2		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-0 Голубые озёра кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Выправка опор; а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3шт., ревизия РЛНД-3шт.; а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Т-1	С включением секции С 10 кВ от ПС Утятская по р/сети 10 кВ	ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Черемухово, Т-1	С включением секции С 10 кВ от ПС Утятская по р/сети 10 кВ	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	08.10.2020	09.10.2020
ПС Черемухово, Щит постоянного тока		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодное кольцевая		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	08.10.2020	08.10.2020
ПС Альменево В10: Ягодное, Альменево-1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Сулейманово В 110 Преображенка		ТО и опробование; а/г 1ч	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Сухоборская Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Кондино: Т1.		ТО Т1	1	09.10.2020	09.10.2020

ПС Октябрьская, Т-2	С включением секции С 10 кВ по р/сети 10 кВ	ТО ОПН 110 кВ Т-2, ТСН-2, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Рябово, В 10 кВ ДГК-1, ДГК-1		ТО, а/г 2 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Рябово, СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры-35шт.; а/г 1 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		ТО, верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ПС Матросовская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.10.2020	09.10.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово 2		Выправка и ремонт опор; а/г 1ч	5	12.10.2020	16.10.2020
ПС Сулейманово В 10: Бурматово, Кольцо, Бакаево, Сулейманово, Мурзабаево	Поочередно, с включением на ночь	ТО и опробование; а/г 1ч	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Марс В 10: Кокшаровка, Костыгин Лог, Марс, Усть-Уйка	Поочередно, с включением на ночь	ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Травная Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, В 10: Лесное, Дубровное, Поселок, Линево	Поочередно, с включением на ночь	ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	12.10.2020	13.10.2020
ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кислянка		Выправка опор, регулировка гирлянд; а/г 1ч	3	12.10.2020	14.10.2020
ПС Высокая: ДГК1 10, ДГК2 10		ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Солодянка: Т1, Т2, ТН2 35кВ		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов (поочередно), ТО оборудования, а/г 1 ч	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Зауральская: Т1, В 110 Т1		ТО оборудования, а/г 1ч	5	12.10.2020	16.10.2020
ПС Тамакул: В 10 Т1, В 10 Т2, В 10 Уралец, В 10 Новосоольское, В 10 Падерино, В-10 МТФ, В 10 Тамакул, В 10 Мясниково, СВ 10, ТСН1, ТСН2		ТО оборудования поочередно, а/г 2ч	5	12.10.2020	16.10.2020
РП-8: В-10кВ - Ввод-2, Телецентр яч №14, В-10кВ - Корюкова яч №16		КР В-10 кВ ввод-2, В 10 Телецентр, В-10 Корюково, а/г в/з	5	12.10.2020г	16.10.2020
ВЛ-6 кВ РП-6-207		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	5	12.10.2020	16.10.2020

ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-1		Первый Профконтроль, а/г 1ч.	5	12.10.2020	16.10.2020
ЗРУ-10 кВ РП-45		Опробывание, а/г 1ч.	5	12.10.2020	16.10.2020
ВЛ 35 кВ Митино- Обухово		Капитальный ремонт: Вывести в ремонт для замены стойки ж/б опоры; а/г 2 ч.	5	12.10.2020	16.10.2020
ВЛ 35кВ Лебяжье- Т-Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	С включением секции С 10 кВ ПС Меньшиково по р/сети 10 кВ.	Капитальный ремонт. Вывести в ремонт для замены провода, опор; а/г 2 ч.	12	12.10.2020	23.10.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая		Верховой осмотр опоры- 30шт., а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-9 1107 кольцевая		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-9 1107 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Заозерная, СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Заозерная, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, замена изоляции; а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Н.Георгиевка, В 35 кВ ВЛ Медвежье		Замена фарфоровой изоляции на полимерную на ШР и ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье; а/г 2 ч.	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка- Медвежье		Замена фарфоровой изоляции на полимерную на ШР и ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье на ПС Н.Георгиевка; а/г 2 ч.	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Н.Георгиевка, С 35 кВ		Замена фарфоровой изоляции на полимерную на РТ и ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ТН, ШР и ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье; а/г 2 ч.	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Н.Георгиевка, Т- 1	С включением секции С 10 кВ от ПС Медвежье по р/сети 10 кВ	Замена фарфоровой изоляции на полимерную на РТ и ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Н.Георгиевка, ТН 35 кВ		Замена фарфоровой изоляции на полимерную на ШР 35 кВ ТН; а/г 2 ч.	2	12.10.2020	13.10.2020
ПС Половинное, Т- 1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Рябково, В 10 кВ ДГК-2, ДГК-2		ТО, а/г 2 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	3	12.10.2020	14.10.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе		Проверка разрядников , ОПН со снятием с опоры- 1шт., а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020
ЦРПВаргаши, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	12.10.2020	12.10.2020

ПС Маслово Т1		Опробование ОД1 110, КЗ1 110, ТО Т1; а/г 1ч	1	13.10.2020	13.10.2020
ПС Сухоборская В 10: Сухоборка, Кольцо, Курорт, яч.№5 Резерв, яч.12 Резерв, В 10 Т1	Поочередно, с включением на ночь	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	13.10.2020	14.10.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское		ТО ревизия РЛНД 10 кВ, а/г 1 ч.	1	13.10.2020	13.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	13.10.2020	14.10.2020
ПС Заозерная, Т-2		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	13.10.2020	14.10.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО, выправка траверс; а/г 1 ч.	1	13.10.2020	13.10.2020
ПС Куртамыш Т1		ТО и покраска РТ1 110; а/г 1ч	4	14.10.2020	16.10.2020
ПС Куртамыш ТН1 110		ТО и покраска ШР1 110 ТН1; а/г 1ч	4	14.10.2020	16.10.2020
ПС Обанино Т1, 1С 110	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО и покраска Т1, РТ1 110, ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1, РП1 110, ЛР 110 Куртамыш, РП2 110; а/г 2ч	3	14.10.2020	16.10.2020
ПС Заря Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	Опробование ОД1 110, КЗ1 110; а/г 1ч	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Марс Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1, В 10 Т1; а/г 1ч	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Иртыш: Т1		обслуживание воздухоочистительных фильтров силового трансформатора, а/г 1 ч	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Восток, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Восток, Т-1		ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка-кольцевая		Вырубка деревьев; а/г 1 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-1 РП-21 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-2 РП-23 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Половинное, Т-2		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-1		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры-35шт.; а/г 1 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020

ПС Макушино, В 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ ТСН-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово		Замена изоляторов, обрезка крон деревьев; а/г 1 ч.	1	14.10.2020	14.10.2020
ПС Альменево В 110 Т1, ТСН1 110		ТО ВОФ ТТ 110; а/г 1ч	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Маслово Т2		Опробование ОД2 110, К32 110; а/г 1ч	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Сулейманово ТН1 110, ТН2 110		ТО ВОФ; а/г 1ч	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Мануйлово В 10: Васькино, Патранино, Рачеево, Белозерка, Кислянка, СВ 10	Поочередно, с включением на ночь	ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	2	15.10.2020	16.10.2020
ПС Карачельская Т2, В 10 Т2; ТСН2, ТСН1, В 10: Жужгово, Карачелка, Береговая, СМВ, Крутая Горка	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО ОД2 35, К32 35, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	15.10.2020	16.10.2020
ПС Ольховка:Т1,Т2		Обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов (поочередно), а/г 1 ч	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки		Верховой осмотр-25шт., а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	15.10.2020	16.10.2020
ПС Боровская, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	15.10.2020	16.10.2020
ПС Боровская, Щит С.Н.		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-5 ВНС кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-6 РП-26 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский		Ревизия РЛНД ТП-2 шт., а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС КЗММК, Т-2		ТО, замена силикагеля в ТСФ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая		Замена ж/б опоры-1 шт.; а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020

ПС Сибирская, ТН-1 110 кВ		ТО ТН 110 кВ, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Сибирская, ТН-2 110 кВ		ТО ТН 110 кВ, замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ АТ-1	С включением секций 1С и 2С 10 кВ от ЦРПМакушино по схеме "зима"	ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Макушино, СВ 10 кВ	С включением секций 1С и 2С 10 кВ от ЦРПМакушино по схеме "зима"	ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-5 Ершовка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-6 Покровка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Обрядовская, Т-1		ТО Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		ТО, расчистка трассы; а/г 1 ч.	1	15.10.2020	15.10.2020
ПС Альменево В 10 Центр, В 10 Резерв		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Сухоборская В 10 Т2, В 10 яч. №7 Резерв, СВ 10		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1шт., а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, В 10 кВ Л-1 Восточное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, В 10 кВ Л-2 Волчье		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, В 10 кВ Л-4 Долгие		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, выправка одноствоечной опоры-5 шт.; а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, выправка сложной опоры-1 шт., а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-7 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-8 1068 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020

Чесноково кольцевая					
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая		Проверка ОПН, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	16.10.2020	16.10.2020
ПС Альменево В 110 Т2, ТСН2 110		ТО ВОФ ТТ 110; а/г 1ч	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Обанино 1С 110, 2С 110	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО РТ1 110, ЛР 110 Куртамыш, РП1 110, РП2 110; а/г 1ч	4	19.10.2020	21.10.2020
ПС Обанино Т1, ТСН1, В 10: Коновалово, Обанино, Кислое, яч.№1 Резерв, яч.№2 Резерв	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО РТ1 110, ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1 ремонт и покраска; а/г 1ч	4	19.10.2020	21.10.2020
ПС Обанино 1С 110,	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО и покраска РТ1 110, РП1 110, РП2 110, ЛР 110 Куртамыш; а/г 1ч	3	19.10.2020	21.10.2020
ВЛ 35 кВ Кипель- Шмаково	Ежедневно, с включением на ночь	Выправка опор, регулировка гирлянд; а/г 1ч	2	19.10.2020	20.10.2020
ПС Шадринск-Р: В 35 Маслянка, В 35 Тепличная		ТО выключателей поочередно, а/г 1ч	5	19.10.2020	23.10.2020
ПС Уксянка: Т2, В 110 Т2, ТСН1, ТСН2 В-10кВ Белоярка В-10кВ ИПС В-10кВ Лебяжье В-10кВ Юровка В-10кВ УстьУксянка В-10кВ ТСН 1 В-10кВ ТСН 2 В-10кВ Я. Поляна В-10кВ Н. Петропавловка В-10кВ Т-1 В-10кВ Т-2 В-10кВ Рудная В-10кВ Маяк СВ-10кВ В-10кВ Резерв №1 ТН2-10кВ	Поочередно, с включением на ночь	ТО оборудования поочередно, обслуживание воздухоочистительных фильтров силовых трансформаторов, а/г 1 ч	10	19.10.2020	28.10.2020
ВЛ-10 кВ 12-2006		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	19.10.2020	22.10.2020
ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-1		Первый Профконтроль, а/г 1ч.	5	19.10.2020	23.10.2020
ЗРУ-6 кВ РП-34		Опробывание, а/г 1ч.	5	19.10.2020	23.10.2020

ВЛ 35 кВ Мостовская- Верхнесуерская	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, ревизии гасителей вибрации, замены дефектной изоляции, наложения бандажей на провод и грозозащитный трос; а/г 2 ч.	2	19.10.2020	20.10.2020
ПС Басковская, Т-1		ТО ОД 110 кВ, КЗ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Выправка опор., а/г 1 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-10 ТП-1013 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-11 РП-21 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Иковка, Т-1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	19.10.2020	20.10.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	3	19.10.2020	21.10.2020
ПС Лесники, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	3	19.10.2020	21.10.2020
ПС Лесники, Т-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	3	19.10.2020	21.10.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-2 Утичьё		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		ТО, расчистка просеки, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	С включением на ночь	Проверка ОПН, замена опор; а/г 2 ч.	5	19.10.2020	23.10.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры-35шт.; а/г 1 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово		Замена изоляторов, обрезка крон деревьев; а/г 1 ч.	1	19.10.2020	19.10.2020
ПС Мир Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО Т1, ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1; а/г 1ч	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Севостьяновская Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	Опробование ОД1 110, КЗ1 110; а/г 1ч	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Аджитарово Т1, В 10 Т1, В 10: Озерная, Мансурово,	Поочередно, с включением на ночь	ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1 и опробование приводов, ТО щита переменного тока; а/г 1ч	2	20.10.2020	21.10.2020

Аджитарово, яч.№9 Резерв					
ТП-РБ-7-4		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	20.10.2020	23.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-13 РП-26 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-6 Карпунино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-4 Краснотал		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-1 Птичник		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-2 Инкубатор		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-3 Поселок		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-5 Первомайка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.10.2020	20.10.2020
ЦРПМакушино, КВЛ 10 кВ Л-13 РМЗ/РТС-41		Прокладка и подключение кабельной вставки; а/г ВЗ	1	20.10.2020	20.10.2020
ПС Заря В 10: Чистополье, Плетни, Дубровное, Соколово, Н.Пески, ТН1 10	Поочередно, с включением на ночь	ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 1ч	3	21.10.2020	23.10.2020
ПС Косолапово В 110 Марс	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	21.10.2020	21.10.2020
ВЛ 35 кВ Майская- Кондино		Замена гасителя вибрации, а/г2ч	2	21.10.2020	22.10.2020
ВЛ 35 кВ Половинное- Пищальное	С включением на ночь	Вывести в ремонт для ТО, проведения верхового осмотра, ревизии гасителей вибрации, замены дефектной изоляции, наложения бандажей на провод и грозозащитный трос; а/г 2 ч.	2	21.10.2020	22.10.2020

ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное		Верховой осмотр опоры-20шт., а/г 1 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Выправка одностоечных, выправка сложных опор; а/г 1 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-15 РП-23 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Заозерная, В 10 кВ Л-16 ВНС кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино		Верховой осмотр опоры-30шт., а/г 1 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Моршиха, Т-1	С включением секции С 10 кВ ЦРПКоновалово по р/сети 10 кВ.	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН; а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Л-8 Погран. Городок		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ ТСН-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеньк		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Першино, В 10 кВ Л-3 Березово		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	21.10.2020	21.10.2020
ПС Свердловская Т1, В 10 Т1, В 10 Карасево, СВ 10		ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1, В 10 Т1, Т1, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Мирная Т2		ТО, замена РВС 110 на ОПН 110; а/г 1ч	2	22.10.2020	23.10.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	22.10.2020	23.10.2020
ПС Боровская, Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	22.10.2020	23.10.2020
ПС Боровская, Эл. Магнт. Блокир.		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Медвежье, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Медвежье, СВ 35 кВ		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Замена разъединителя-2 шт, а/г 1 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-1 Раздолье		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-2 Обутки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020

ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье кольцевая		Выправка траверсы, вырубка деревьев, псчистка трассы; а/г 1 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Першино, В 10 кВ Л-2 Першино		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Першино, В 10 кВ Л-5 Ягодная		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодное кольцевая		Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-7-586 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-9-645 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Северная, СВ 6 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ЦРПКоновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		Выправка одноствоечной опоры, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	22.10.2020	22.10.2020
ПС Свердловская В 10 Т2, В 10: Родники, Стариково		ТО, опробование приводов и ревизия обогревов; а/г 1ч	1	23.10.2020	23.10.2020
ВЛ-10 кВ 4-РП-27		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Медвежье, В 35 кВ Т-2		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн		Перетяжка провода, обрезка крон деревьев; а/г 1 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе		Ревизия РЛНД-2шт., а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-10-586 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-11-337 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая		ТО, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	23.10.2020	23.10.2020
ПС Мануйлово Т2, В 35 Т2, В 10 Т2,		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	3	26.10.2020	28.10.2020

Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, СВ 35					
ПС 220 кВ Шумиха ТСН1, ТСН2, ТСН3		ТО; а/г 1ч	3	26.10.2020	28.10.2020
ВЛ-10 кВ 4-РП-27		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	5	26.10.2020	30.10.2020
ЗРУ-10 кВ РП-31		Опробывание, а/г 1ч.	5	26.10.2020	30.10.2020
ВЛ 35 кВ Мокроусово- Куртан	С включением секций С 10 кВ ПС Куртан, ПС Рассвет по р/сети 10 кВ.	Выполнение противоаварийных мероприятий, вывести в ремонт для верхового осмотра в пролетах опор №201-206; а/г 2 ч.	5	26.10.2020	30.10.2020
ВЛ 35 кВ Разлив- Барашково	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	Капитальный ремонт. Вывести в ремонт для выправки опор, выправки поддерживающих подвесок; а/г 2 ч.	3	26.10.2020	28.10.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Иковка, АЧР с ЧАПВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	3	26.10.2020	28.10.2020
ПС Лесники, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	3	26.10.2020	28.10.2020
ПС Лесники, Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	3	26.10.2020	28.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Частоозерье, В 35 кВ ВЛ Новотроицкая	С включением В 35 кВ ВЛ Новотроицкая на ПС Актабанская	Слив конденсата, доливка масла В 35; а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Частоозерье, В 35 кВ Т-1		Слив конденсата, доливка масла В 35; а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Частоозерье, В 35 кВ Т-2		Слив конденсата, доливка масла В 35; а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-7 Рекорд		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-8 Теплосеть кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б- Курейное	С включением на ночь	Замена изоляторов, замена ОПН-10; а/г 1 ч.	2	26.10.2020	27.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-13-8 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-15-645 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-16-27 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.10.2020	26.10.2020
ПС Мирная Т1		ТО, замена РВС 110 на ОПН 110; а/г 1ч	2	27.10.2020	28.10.2020

ВЛ 35 кВ Солодянка-Фрунзе		Верховой осмотр, а/г 2 ч	1	27.10.2020	27.10.2020
ВЛ 35 кВ Петухово- Т-Пашково	С включением В 35 кВ ВЛ Новотроицкая на ПС Актабанская	Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра, выправки поддерживающих подвесок; а/г 2 ч.	4	27.10.2020	30.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-10 ЦРП-1 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-6 Желтики		Верховой осмотр опоры- 20шт., а/г 1 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-17-150 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-3 Автостоянка-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-5 Курганприбор-3 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	27.10.2020	27.10.2020
ПС Звериноголовская Т1, ТН1 110		ТО; а/г 1ч	2	28.10.2020	30.10.2020
ВЛ 110 кВ Красная Звезда-Солодянка		Верховой осмотр, а/г 2ч	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, расчистка просеки; а/г 1 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-5 РРС-41 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Макушино, В 10 кВ Л-6 ЦРП-2 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-21 Курганприбор-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Северная, В 6 кВ Л-23 Автостоянка-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	28.10.2020	28.10.2020
ПС Иковка, Т-2		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	29.10.2020	30.10.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО, верховой осмотр; а/г 1 ч.	1	29.10.2020	29.10.2020
ПС Северная, ПР 6 кВ Л-19 СКТП жилой дом		ТО, а/г 2 ч.	1	29.10.2020	29.10.2020

ПС Северная, ПР 6 кВ Л-6 ЗЭС-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	29.10.2020	29.10.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	30.10.2020	30.10.2020
ПС Северная, ПР 6 кВ Л-20 ЗЭС-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.10.2020	30.10.2020