

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Курганской зоны обслуживания за 2020 год и его
техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2020	01.01.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2020	01.01.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2020	01.01.2020	ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-7 Малая Рига	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение трактором оп. № 10-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2020	01.01.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2020	02.01.2020	ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо	Повреждение изолятора оп. № 1-57	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2020	03.01.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2020	04.01.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП С-3-6 Ферма)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2020	06.01.2020	РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2020	09.01.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.01.2020	10.01.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.01.2020	10.01.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2020	12.01.2020	ВЛ 110 кВ Нифанка-Сафакулево с заходом на ПС	Гололедно - изморозевые отложения (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Сухоборская	изоляции оп. № 91)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2020	13.01.2020	РП-7, яч.9 - Выход ВЛ РП-7-174	Повреждение оп. № 4 отпайка на КТП-734 от ВЛ-6 кВ РП-7-174	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2020	14.01.2020	ТП-611, Выход на ВЛ л.611-684	Повреждение КВЛ отпайка на ТП-851	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2020	14.01.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, КВЛ 6 кВ Продольный водопровод	Повреждение КЛ л.7 - Продольный водопровод	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.01.2020	14.01.2020	ПС Подсобное хозяйство, ВЛ-10 кВ Котельная	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 32-2 - 32-3 отпайка на СКТП Сады)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2020	15.01.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ Березовый мыс	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р-ТП-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2020	19.01.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-7 Кетово	Повреждение оборудования в ТП Л-7-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		кольцевая		(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2020	22.01.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Н.Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-55-ТП-55а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2020	22.01.2020	РП-7, КВЛ-10 кВ Горгаз, ЛЭП-73	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-730-ТП-734	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2020	22.01.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2020	24.01.2020	ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ Город-2	Повреждение КЛ ТП-24 - ТП-397	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.01.2020	26.01.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 3 отпайка на ТП К-5-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2020	27.01.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - ШААЗ	Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			грозотроса в пролёте оп. № 14-15)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.01.2020	28.01.2020	ПС КЗКТ ГПП-2, 1 СШ 6 кВ	Повреждение КЛ 6 кВ л.КЗКТ ГПП-2-КЗКТ ГПП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.01.2020	28.01.2020	РП-39, яч.9 ТП-1041(1)	Повреждение КЛ л. 1050-1052-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.01.2020	29.01.2020	КТЭЦ, 34 - ТП-883	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-883-ТП-634)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2020	02.02.2020	РП-8, яч.11 ТП-255	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-347-ТП-383	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2020	02.02.2020	ПС Рябково, КЛ 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая	Повреждение КЛ л. РП-8 - выход ВЛ л. 11-РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2020	02.02.2020	ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-4 Рождественка	Повреждение изолятора оп. № 167	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.02.2020	03.02.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД ТП Ч-6-28 сад Синтез-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.02.2020	03.02.2020	РП-7, КЛ 10 кВ РП-71 (ввод №1 с ПС Высокая)	Повреждение оборудования в РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.02.2020	05.02.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-2 Целинное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.02.2020	05.02.2020	ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-513 - ТП-514	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.02.2020	05.02.2020	ПС Петропавловка, 1С 10 кВ	Повреждение проходного изолятора КРУН ВЛ-10 кВ Пески	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.02.2020	05.02.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Повреждение изолятора оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Повреждение изолятора оп. № 107, 109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 268-269)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Лещёво - Т, ВЛ-10 кВ Лещево - ХПП	Повреждение опорной и проходной изоляции в ТП 402-Лт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Повреждение шлейфа на Р-10 кВ ТП-1120-к	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Пески, ВЛ-10 кВ Л-2 Иванково	Повреждение изолятора оп. № 163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Закоулово, ВЛ-10 кВ Л-1 Белое	Повреждение изолятора на ЛР 10 ТП 3-1-1 СХТ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	РП-3, КЛ-10 кВ ф. ЛЭП-36	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-366 - ТП-363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф.Березовый мыс	Повреждение КЛ л. ПС Шадринск-Р - ТП-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая	Повреждение траверсы оп. № 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП С-3-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2020	05.02.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-1 Медвежье	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП С-1-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2020	06.02.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
06.02.2020	06.02.2020	ПС Обухово, ВЛ-10 кВ Л-3 Ярославская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2020	08.02.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-2 Целинное кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-27 ДРСУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2020	10.02.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Повреждение провода оп. № 78	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2020	10.02.2020	ВЛ 110 кВ Промышленная - КСМ с отпайками	Наброс посторонних предметов (попадание металлического листа на ПС Береговая)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2020	11.02.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-10-586 кольцевая	Повреждение КЛ л. 10 - 586	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2020	13.02.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская - Старопершино - Мокроусово	Повреждение изолятора оп. № 127	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
13.02.2020	13.02.2020	РП-3, КЛ-10 кВ ф. ЛЭП-36	Повреждение КЛ л. ТП-365 - ТП-362а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2020	14.02.2020	ПС Промышленная, яч. 43 - РП-15 яч.7	Повреждение кабельной разделки л. 43 - РП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2020	17.02.2020	ПС Боровская, Т-1	Повреждение разрядника ОПН 110 кВ Т-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2020	17.02.2020	РП-23, яч.17 - РП-33 яч.12	Повреждение опорного изолятора в РП-23 яч.№17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2020	17.02.2020	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Комплекс-2	Повреждение изолятора оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2020	18.02.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Просвет	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
18.02.2020	18.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Повреждение опорного изолятора РЛНД-10 СКТП М-4-47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2020	18.02.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2020	18.02.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-9 Птичник	Повреждение изолятора оп. № 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.02.2020	20.02.2020	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 58-59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.02.2020	20.02.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2020	21.02.2020	ПС Садовая, В 10 кВ Т-2	Повреждение оборудования на ПС Садовая	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.02.2020	24.02.2020	ПС Лещёво - Т, ВЛ-10 кВ Лещево - ХПП	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.02.2020	25.02.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки	Повреждение изолятора оп. № 57 отпайка на ТП Б-4-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	РП-23, яч.16 ТП-1009(1)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Обухово, ВЛ-10 кВ Л-3 Ярославская	Повреждение изолятора оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ ЦРП Варгаши	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ВЛ 35 кВ Митино - Обухово	Повреждение ТН-2-35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП Б-2-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т, ВЛ 110 кВ В.Глубокое -	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т		и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-1 Раздолье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 2 отпайка на ТП М-4-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы	Повреждение изолятора оп. № 145	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-5 Богданы	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-1 Раздолье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-5-250)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Рябково, КЛ 10 кВ Л-6 РП-8 кольцевая	Повреждение КЛ л. РП-8-522	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Рошачевская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-4 Куртан	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП КР-4-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	27.02.2020	ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 212)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-2 Травное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Повреждение опорного изолятора ТП М-4-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	27.02.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2020	26.02.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 8 отпайка на ТП П-4-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ВЛ 35 кВ Митино - Обухово	Повреждение ТН-2-35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино, ВЛ-35 Каширино - Митино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-15 ХПП	Повреждение разъединителя ТП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-7 ХПП	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 7-16 ХПП)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-5 Б.Султаново (кольцо)	Повреждение изолятора оп. № 244, 252	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	27.02.2020	ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-1 Песьяное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 17 отпайка на ТП А-1-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2020	28.02.2020	ПС Сладкое - Т, ВЛ-10 кВ л-4 Щучье кольцевая	Повреждение проходного изолятора ТП 401-сд	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2020	28.02.2020	ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2020	28.02.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - ШААЗ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфа на ШР ТН2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			110, разрушение РВС 110 на ПС ШАА3)	и прочие мероприятия
29.02.2020	29.02.2020	ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 28-29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.02.2020	29.02.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Повреждение изолятора оп. № 147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2020	02.03.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2020	03.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44	Повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП С-1-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2020	04.03.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 502 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ ТП-358-ТП-633)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2020	05.03.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2020	05.03.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая	Повреждение КЛ л.305-336, л.280-305	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2020	05.03.2020	ВЛ 35 кВ Кислянка - Вилкино с отпайкой на ПС Караси	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 74-75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2020	07.03.2020	ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Затеча	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2020	09.03.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2020	09.03.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2020	09.03.2020	ПС Керамзит-Т, яч.1 - Ввод-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
09.03.2020	09.03.2020	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ яч.18-841 кольцевая	Повреждение КЛ л.18 - 841 выход ВЛ с ПС Промышленная	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2020	11.03.2020	ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т - Кипель с отпайкой на ПС Кр. Уралец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2020	11.03.2020	РП-17, яч.17 - РП-33 яч.7	Повреждение КЛ л. РП 33 - РП 43	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.03.2020	11.03.2020	ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Исеть	Повреждение оборудования в ТП-45	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2020	12.03.2020	ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень	Повреждение шлейфа оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2020	12.03.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Повреждение опорного изолятора оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.03.2020	12.03.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Повреждение изолятора оп. № 120	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2020	12.03.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП П-2 -2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2020	12.03.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ЭЧ-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2020	13.03.2020	ПС Макушино - Т, Ф-7 10 кВ ЦРП-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2020	14.03.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2020	14.03.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
14.03.2020	14.03.2020	РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-15	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КЛ 10 кВ ТП-512-ТП-Инструментальный)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка, ВЛ-10 кВ Профилакторий, ВЛ-10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 5-1212	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-1208)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС КЗММК, В 10 кВ Т-1	Повреждение ТТ в яч. Л-5-1212	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ВЛ 110 кВ Красная Звезда - Уксянка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101-102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хозяйство ШААЗ	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71-72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ВЛ 110 кВ Хохлы-Н - Мишкино-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ПС Хохлы-Н, Т-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	15.03.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2020	16.03.2020	ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-1 Круглое	Повреждение провода в пролете оп. № 108-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2020	16.03.2020	ПС Высокая, КЛ-10 кВ РП-72	Повреждение КЛ от ПС Высокая до РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2020	16.03.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.03.2020	17.03.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Насосная	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2020	17.03.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2020	17.03.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Качусово ХПП	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 4-10 - 4-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2020	19.03.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2020	19.03.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Просвет	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП П-1-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Воздействие лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 229 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	22.03.2020	ПС Рябково, ВЛ-10 кВ КРУН-720	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 28-30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Гололедно-изморозевые отложения (провис провода в пролете оп. № 56-57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	Гололедно-изморозевые отложения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Промышленная, яч.17 - 421	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (л. 452 - 580)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-5 Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-4 Неверовка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-1 Утчанка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Пионер, ВЛ-10 кВ Л-2 Суислово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	22.03.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Гололедно-изморозевые отложения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	22.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора ТП С-3-30 Школа)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	22.03.2020	ПС Петухово - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Центр кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Приютное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	22.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на оп. № 255)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2020	21.03.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2020	22.03.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-5 Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2020	22.03.2020	ПС КСМ ГПП-1, яч.23 - РП-13	Повреждение КЛ л. 23 - РП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2020	22.03.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.03.2020	22.03.2020	РП-5, яч.9 - 84	Повреждение КЛ л. 84 - 213	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2020	22.03.2020	ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ СПТУ	Повреждение КЛ л. ТП-ГПТУ - ТП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2020	23.03.2020	ПС Дружба, В 10 кВ Т-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2020	24.03.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2020	25.03.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	Повреждение провода оп. № 149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2020	26.03.2020	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-17 Мишкино-2 кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.03.2020	27.03.2020	ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РВО 10 ТП СН-1-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2020	27.03.2020	РП-11, яч.9 - 172	Повреждение КЛ л. 661 - 172	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.03.2020	27.03.2020	ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2020	28.03.2020	ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Исеть	Повреждение КЛ-10кВ КТП-27 - ТП-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2020	28.03.2020	ПС ЗОК, КВЛ 10 кВ Горгаз	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-732-ТП-731	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2020	28.03.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-708, ТП-982)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.03.2020	28.03.2020	ПС Юрахлы - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Моревское	Повреждение шлейфа оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2020	28.03.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2020	29.03.2020	ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2020	29.03.2020	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2020	30.03.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2020	30.03.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
30.03.2020	30.03.2020	РП-37, л. РП-37-605	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2020	30.03.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2020	30.03.2020	ПС Сетовное, В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2020	31.03.2020	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2020	01.04.2020	ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-13 Сафакулево-1 кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2020	01.04.2020	ВЛ 110 кВ Частоозерье - Восток - Н.Георгиевка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.04.2020	02.04.2020	ПС ЗОК, С 10 кВ (ВЛ 10 кВ Горгаз, ВЛ 10 кВ ПМК-3, ВЛ 10 кВ Погорелка)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2020	02.04.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-51	Повреждение кабельной разделки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2020	02.04.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Н.Поселок	Повреждение КЛ л. ТП-55А - ТП-55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2020	04.04.2020	РП-36, ВЛ-10 кВ РП-36-641	Повреждение КЛ Выход ВЛ РП-36-641	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2020	04.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2020	04.04.2020	РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
04.04.2020	04.04.2020	ПС КСМ ГПП-1, яч.23 - РП-13 яч.16	Повреждение КЛ л. 23 - РП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2020	04.04.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2020	04.04.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2020	05.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2020	05.04.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2020	05.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
05.04.2020	05.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга, ВЛ 10 кВ Окатово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово	Повреждение изолятора оп. № 191	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Насосная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ПС Спицыно, ВЛ 10 кВ Кривское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Верхняя Теча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Высокая, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Высокая - Мальцево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52 ВЛ 110 кВ Высокая - Мальцево)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое, ВЛ 10 кВ Сосновое, ВЛ 10 кВ Тарасово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш с отпайкой на ПС Подсобное хозяйство	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83-84-85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Н.Поселок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Могилево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	07.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 234, 268)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2020	06.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ КРС	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Ольховка, В 10 кВ Т2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора на ТП Ч-7-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 14-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Закоулово, ВЛ 10 кВ Л-1 Белое	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 179-180)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Керамзит - Т, Ф-6 Город	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ЭЧ-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-2 Украинец	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-8 Мурзабаево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 342-343)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС КЗММК, яч.32-выход ВЛ-10 кВ 32-1220	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Косолапово, ВЛ-10 кВ Л-5 Овцекомплекс	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора на ТП 5-13 Школа)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ТП-663, ВЛ 6 кВ 663 - 243	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив, ВЛ 10 кВ Ленская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ Варгаши фидер №4 - 2 СШ ЦРП-10 кВ Варгаши	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Курорт, ВЛ-10 кВ Л-7 Прорыв	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4-5 отпайка на ТП ЛП-1-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС КЗММК, яч.16-выход ВЛ-10 кВ 16-1200	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (СНТ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Н.Поселок	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение КЛ 10 кВ ТП-51-ТП-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая; КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 0-1-2, повреждение РЛНД Р-Л-1-0 КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая, повреждение провода в пролете оп. № 35-36, повреждение РЛНД ТП Л-4-89 КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Буревестник	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Мехонка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-1 Комплекс кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-2 Птичник кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 17-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мир, ВЛ-10 кВ Казённое + Байганино, ВЛ 10 кВ Парамоново	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2/101, повреждение разрядников на ВЛ 10 кВ Парамоново ТП-703, ТП-704)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-2 Целинное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП 2-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кислянка, ВЛ-10 кВ Л-4 Вохменка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 232)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Юламаново, ВЛ-10 кВ Юламаново, ВЛ-10 кВ Подъясово	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 4/8 ВЛ-10 кВ Юламаново)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	РП-37, л.РП-37-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (СНТ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Малышево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 128-131)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-2 Ерохино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 125-126)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-3 Пищальное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Лесопункт, ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-10 кВ Вороново, ВЛ-10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	РП-42, яч.6 - 71	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская, ВЛ 10 кВ Мехонка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово (участок ВЛ 110 кВ Н Березово - Закоулово)	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Курорт, ВЛ-10 кВ Л-1 Озёрное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 21-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т	Наброс посторонних предметов на ВЛ (обломки кровли крыши (металлосайдинг) в пролете оп. № 86-87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Машзавод, ВЛ-10 кВ л-15 Кольцо-Тяга, ВЛ-10 кВ л-14 Север	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение крыши ТП 304 Шц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	РП-21, яч.13 ТП-1110(1)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Прорыв - Звериноголовская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. №159)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное, ВЛ-10 кВ Л-2 Мясниково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 36-37 ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное, повреждение провода в пролете оп. № 19-20 ВЛ-10 кВ Л-2 Мясниково)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-9-645 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (НГЧ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Роза - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Сычёво	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП РЗ-4-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Нагорная - Раскатиха	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 35 кВ Куртамыш - Долговка, ВЛ 35 кВ Пепелино-Долговка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 93-94 ВЛ 35 кВ Пепелино-Долговка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-5 Половинное кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-6 Нечаевская (ЗСМ)	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на РП 5-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-3 Сухмень	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Марс, ВЛ-10 кВ Л-1 Какшаровка	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-0 Велфарм	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 221 - 223)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-4 Краснотал	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3/6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП Л-1-20 база ДРСУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская, ВЛ 110 кВ Мостовская - Мокроусово	Наброс посторонних предметов на ВЛ (части проволоки оп. № 16 ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное, ВЛ 110 кВ Половинное - Лопатки с заходом на ПС Сухмень	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Повреждение шлейфа на ВЧ заградителе ПС Варгаши-Н в сторону ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 20-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Промышленная - Заозерная с отпайкой на ПС ГПП-1 КМЗ, ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Промышленная с отпайками	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 1, 9 ВЛ 110 кВ Промышленная - Заозерная). Наброс посторонних предметов на ВЛ (части проволоки оп. № 35 ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Промышленная)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-1 Кривинка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Половинное - Лопатки с заходом на ПС Сухмень	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 207-208)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 12-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-1 Медвежье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Дубровное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 30-31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская - Вагино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 158-159)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-2 Привольное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-3 Сухмень	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Промышленная - Заозерная с отпайкой на ПС ГПП-1 КМЗ	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 1, 9 ВЛ 110 кВ Промышленная - Заозерная)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово - Мостовская - Белозерская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Яблочное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ДСПМК-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Бороздинка, ВЛ-10 кВ Бороздинка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Лещёво - Т, ВЛ-10 кВ Лещево - ХПП	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-4 Зубаревка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 133-137)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Лебязье, КЛ 10 кВ Л-3 Элеватор кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 147-148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Строево, ВЛ-10 кВ Л-3 Дундино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Колбасный цех, ВЛ 10 кВ М.Белое	Ветровые нагрузки (повреждение оборудования на ТП Ю 4-16 ВЛ-10 кВ Л-4 Колбасный цех, выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-15 ХПП	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 156)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-2 Утятская кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-16 Кушма кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 190-191)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 12-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-10 Матвеевка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 211)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-2 Шаламово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 122)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Коровье, ВЛ-10 кВ л-7 Краснознаменка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Жижино	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 66)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-3 РРС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-3 Золотое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Шутино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 118-119)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 151-152, повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2 Утичье	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 228)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-4 Пивышное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-3 Становое кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-4 Марково	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 90 отп. на ТП К-6-180)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 30-31 отп. на Р-М-1-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-2 Летний лагерь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-6 Пеган	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Верхнесуерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Бородино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-4 Прилогоино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-16 -1-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Васильевская, ВЛ-10 кВ Л-3 Богатырь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Ватолино-Т - Каргаполье, ПС Каргаполье, ШОВ 110 кВ, ПС Ватолино-Т, СВ 110 кВ	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на ОР 110 кВ Ватолино-Т со стороны ВЛ и касание шлейфа токоведущих частей оборудования ОСШ-110 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - ЗОК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (неправильная работа ВЧБ на ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			ЗОК)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-9 ИПС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-15 Такташи	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 174-175)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-4 Центральное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мир, ВЛ-10 кВ Мир	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника в ТП-1011)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП КТ-5-54 Сады УВД Лесное-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 97)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово (участок ВЛ 110 кВ Обанино - Закоулово)	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карлунино	Ветровые нагрузки (повреждение разъединителя Р ТП МК-6-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Восход, ВЛ-10 кВ Л-2 Сетово, ВЛ 10 кВ Воздвиженка, ВЛ-10 кВ Половинное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-1 Боровлянская	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 105)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-4 Лебяжье	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 159-160)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-2 Булдак	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отп. на ТП Б-2-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-4 Дмитриевка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 149)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-6 Желтики кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 159)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками, ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебязье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-3 Нива	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное; ВЛ 110 кВ Макушино -	Ветровые нагрузки (нарушение стеклянной изоляции на промежуточной 2-х цепной ж/б оп. № 9 ВЛ 110 кВ ВЛ 110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Басковская	кВ Макушино – Лопатки с заходом на ПС Сетовное и ВЛ 110 кВ Макушино-Басковская)	и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 69)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Кислянка, ВЛ-10 кВ Л-4 Вохменка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 7-7 - 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			электрической энергии	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 111-112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 274)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	08.04.2020	ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2020	07.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 15 отп. к ТП СП-1-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-2 Украинец	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Мостовская, В 10 кВ Т-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опорного изолятора в яч. ТН-1 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-1 Воздвиженка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Патраки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2020	08.04.2020	ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Осиновка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 60-62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ВЛ 110 кВ ОП-18-Т - Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково-Т	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-3 Притобольное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 40-43, 71-76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-4 Краснотал	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-2 Байдары кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-4 Подувальное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-1 Чесноковка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 116)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-2 Острова	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 142)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Воздействие животных и птиц (птица оп. № 4 отп. на ТП П-1-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-4 Романово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение ТТ в ячейке Л-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 327)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (птица оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 70, 165, 169)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-7 АКД	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-2 Мясниково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 30-31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 47-48)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4-5 отп. к ТП П-5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-4 Прилогоино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 14 отп. на ТП А-4-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 107)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отп. на ТП П-4-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 146-149)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-3 Золотое	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Обухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Обухово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение ТТ в яч. Л-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 147-149)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	09.04.2020	ПС Васильевская, ВЛ-10 кВ Л-3 Богатырь	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Яблочное	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2020	08.04.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2020	09.04.2020	ПС ШАА3, КЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ СПТУ ТП-27-ТП-383	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2020	09.04.2020	РП-7, ВЛ 10 кВ ТП-475	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2020	09.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2020	10.04.2020	ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-5 АВМ	Повреждение оборудования ТТ-10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.04.2020	10.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2020	10.04.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебозавод кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2020	10.04.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая	Повреждение КЛ л. 272 - 645	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2020	10.04.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2020	11.04.2020	ПС Матросовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Шастово	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 172-174	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2020	11.04.2020	ПС Белое, ВЛ 10 кВ Атяж	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
11.04.2020	12.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 182-183)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	РП-36, яч.4-КТП-959	Повреждение КЛ л. 613 - 950	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 82-86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	РП-28, яч.13 ТП-741	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на СКТП П-8-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Повреждение вязки оп. № 20 отпайка ТП Б-7-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	РП-7, яч.20 - Выход ВЛ РП-7-412	Наброс посторонних предметов (лента фольги на РТП-412)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое	Повреждение вязки оп. № 11 отп. к ТП СД-7-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Повреждение вязки оп. № 66 отпайка на ТП Б-7-23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 185	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Повреждение изолятора оп. № 1-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 236-237)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2020	12.04.2020	ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Осиновка	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	РП-28, яч.13 ТП-741	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	ВЛ 110 кВ Звериноголовская - Н.Березово с заходом на ПС Боровлянская	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на РОСШ 110 Боровлянская на ПС 110 кВ Звериноголовская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	ПС ЗДС, ВЛ-10 кВ 9-532	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2020	13.04.2020	РП-2, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание животного в ТП-215)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2020	14.04.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2020	14.04.2020	РП-2, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание животного в ТП-215)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2020	14.04.2020	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т - Зауралье-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЖД) (повреждение колонки ШР 110 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			Т-2 в сторону 2С 110 кВ)	и прочие мероприятия
14.04.2020	14.04.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.24 - Выход на ВЛ 24- КНС 3	Воздействие животных и птиц КТП-2049	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2020	14.04.2020	ПС Звериноголовская я, ВЛ-10 кВ Л-8 Телевышка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2020	15.04.2020	ПС Булдук, ВЛ-10 кВ Л-2 Булдук	Повреждение опорного изолятора в ТП Б-2-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2020	15.04.2020	ПС Прорыв, ВЛ-10 кВ Л-4 Казак-Кочердык	Повреждение изоляторов оп. № 10/63, 10/141	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 197)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-3 Притобольное	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Прорыв, ВЛ-10 кВ Л-4 Казак-Кочердык	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 2-17 - 2-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Крутиха, Т1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.04.2020	16.04.2020	ПС ШААЗ, КЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-28-ТП-393	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-2 Ерохино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	РП-37, ВЛ 10 кВ ТП-605-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (л.128 - 605 отпайка на ТП-553)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Васильевская, ВЛ-10 кВ Л-3 Богатырь	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 312-313)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора на ТП И-10-112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2020	17.04.2020	ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2020	18.04.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2020	18.04.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2020	18.04.2020	ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-3 Притобольное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
18.04.2020	18.04.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Тукманное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 109 - 110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2020	19.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2020	19.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2020	19.04.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Верхняя Теча	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Комплекс-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-3 Беляковка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 34-35 отпайка на КТП Ч-3-8 Поселок)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП И-10-306)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	РП-7, ф. ЛЭП-73	Повреждение КЛ л. ТП-733 - ТП-743	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	РП-17, яч.15 ТП-1003-1	Повреждение оборудования в ТП-1003	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2020	20.04.2020	ПС Введенка - Т, 2СШ 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение ВФ-2 и ШР-Ф-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2020	21.04.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Повреждение оборудования в ТП Л-11-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.04.2020	21.04.2020	ПС ЗДС, ВЛ-10 кВ 9-532	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2020	21.04.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-1 Раздолье	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 150-151	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Промышленная, яч. 3 - 188	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 44, повреждение разрядника в ТП Л-3-154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ВЛ 110 кВ Раскатиха - Глядянская - Н. Березово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7 ВЛ 110 кВ Глядянская - Н.Березово)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2 Утичье	Повреждение изолятора оп. № 14 отпайка на ТП МК-2-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-1 Песьяное	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Твердыш - Т, ВЛ-10 кВ База отдыха	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-404-Тт База отдыха)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-687)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (РТП-466 ВЛ 112-121)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 124-125)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-6 Сулейманово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Элеватор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2020	22.04.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково	Повреждение изолятора оп. № 177	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ВЛ 35 кВ Б.Мартино - М.Курейное - Саратовская - Лопатки	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Труд, ВЛ-10 кВ Л-7 Северное	Повреждение разрядника на ТП Тр 7-5 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Долговская, ВЛ-10 кВ Л-4 Жуково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 95-97)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-2 Птичник кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Малышево	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 94)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Юламаново, ВЛ-10 кВ Подъясово	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чашное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками, ПС Солнечная, СВ 110 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-4 Дмитриевка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2020	23.04.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2020	24.04.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.04.2020	24.04.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-4 Романово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 90	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение разрядника на ТП 603-К	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Повреждение изолятора оп. № 176, 189	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2020	26.04.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2020	27.04.2020	РП-7, яч.20 - Выход ВЛ РП-7-412	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-584)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2020	28.04.2020	ПС Долговская, ВЛ-10 кВ Л-3 Тополевка	Воздействие животных и птиц в полете оп. № 120-122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - КСМ с отпайками	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			электросетевого хозяйства в пролете оп. № 26-27	и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-10 Матвеевка кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 86-87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-14 КНС-6 (ВЛ-10 кВ Очистные сооружения ПС Шумиха)	Повреждение кабельной разделки оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	РП-6, яч.19 - 174	Повреждение КЛ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-18 68 кольцевая	Повреждение КЛ л. 18-68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2020	28.04.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ВЛ 110 кВ Красная Звезда - Солодянка - Фрунзе	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3 Щигры кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4 отпайка к ТП У-3-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-7-586 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение л. 7-586 Водный Союз)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2020	29.04.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 312-313)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
29.04.2020	30.04.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2020	30.04.2020	РП-17, яч.17 - РП-33 яч.7	Повреждение КЛ л. РП-17 - РП-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2020	30.04.2020	ПС Раскатиха, ВЛ-10 кВ Л-5 Комплекс кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Повреждение изолятора оп. № 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишнево	Повреждение разрядника на ТП-Г-3-21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2020	01.05.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Малышево	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 3/78 - 3/79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	РП-39, яч.9 ТП-1041(1)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	03.05.2020	ТП 500, выход ВЛ 500-177	Повреждение оп. № 2 л. 364 - 698	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	РП-7, яч.11 - 475	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2020	02.05.2020	ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждение оборудования в ТП КТ-8-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
03.05.2020	03.05.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино	Повреждение шлейфа оп. № 54	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2020	03.05.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-2 отпайки на ТП Л-10-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2020	03.05.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2020	04.05.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2020	04.05.2020	ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая	Повреждение разрядника на ТП 10-01 Пв	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2020	04.05.2020	ПС Тобол, л.17 - 558	Повреждение КЛ л. 17 - 558	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
06.05.2020	06.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2020	06.05.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2020	06.05.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2020	06.05.2020	РП-2, КЛ-10 кВ ЛЭП-27	Повреждение КЛ-10 ТП-273 - ТП-272, РП-2 - ТП-273	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2020	07.05.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Юргамыш-Т I цепь, ВЛ 110 Мишкино-Т- Юргамыш-Т, ПС Юргамыш - Т, КЛ 10 ЦРП Юргамыш-1,2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (механическое разрушение фарфоровой изоляции высоковольтного ввода выключателя В2-110 Т2 со стороны секции шин ПС Юргамыш-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.05.2020	07.05.2020	ПС Промышленная, КЛ 10 кВ яч. 18-841 кольцевая	Повреждение КЛ л. 860 -873 вход в ТП-860	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2020	07.05.2020	РП-7, яч.9 - Выход ВЛ РП-7-174	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-174)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2020	08.05.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2020	08.05.2020	ВЛ 110 кВ Половинное - Лопатки с заходом на ПС Сухмень	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 79-80)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2020	08.05.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2020	08.05.2020	ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Воздействие животных и птиц в ТП М-7-22 Поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
09.05.2020	09.05.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 33-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2020	09.05.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2020	10.05.2020	РП-37, л. РП-37-845	Повреждение КЛ л. 885 - 887(2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2020	10.05.2020	РП-7, КВЛ-10 кВ Горгаз, ЛЭП-73	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-730 - ТП-734	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2020	10.05.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 10-3 на КТП-1313-К)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2020	10.05.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП КТ-5-55 СНТ Спасатель)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
11.05.2020	11.05.2020	ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2020	11.05.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (порыв КЛ 565 - 639)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2020	11.05.2020	РП-13, яч.13 - 513	Повреждение КЛ вход в КТП-100 с ВЛ-6 кВ л. 45 - 100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2020	11.05.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2020	11.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на СКТП-1120 Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	РП-1, КВЛ-10 кВ Центр	Повреждение КЛ л. ТП-104 - ТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая	Повреждение КЛ л. 562 -634	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Катайск - Р, КВЛ 10 кВ РП-82	Повреждение КЛ РП-82 до оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2020	12.05.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-1 Моховое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2020	13.05.2020	ПС КАВЗ, 3 СШ 10 кВ, 4 СШ 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2020	13.05.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
13.05.2020	13.05.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2020	13.05.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Трубецкая-Т I цепь	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 53-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	РП-6, яч. 11 - 461	Повреждение КЛ л. 535(2) - 554(2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	РП-37, яч. 4-КТП-540	Повреждение КЛ л. 81 - 351	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 Город-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ВЛ 35 кВ Суслово-Н - Пионер	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-2 Арлагуль	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-1 Моховое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС КАВЗ, яч. 41 - 154	Повреждение КЛ л. 41 - 154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-4 Прилогоино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
14.05.2020	14.05.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2020	15.05.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Качусово ХПП	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	РП-37, л. РП-37 - ТП-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 132)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2020	15.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	16.05.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП РЛ-3-54 попадание птицы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
16.05.2020	16.05.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо	Повреждение траверсы оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	16.05.2020	РП-7 яч.18 - 323	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ л. РП 7 - 323)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	16.05.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	16.05.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	17.05.2020	ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-1 Кипель	Повреждение изолятора оп. № 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2020	17.05.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.05.2020	17.05.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	Воздействие животных и птиц в ТП Ц-8-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2020	17.05.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2020	17.05.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2020	17.05.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2020	18.05.2020	ПС КСМ ГПП-1, яч.27 - 50	Повреждение КЛ Вход ТП 187 с ВЛ 6 кВ 50 - 642	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2020	17.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 89-90)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-38 РП-34 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ л. 38 - РП 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Шадринск-Р, КВЛ-10 кВ Пивзавод	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 2-8 - 2-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Басковская, ВЛ-10 кВ Л-2 Басковское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Лопатки с заходом на ПС Сетовное, ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 6. Повреждение изоляторов оп. № 6. Повреждение грозозащитного троса в пролете оп. № 8-9. Следы ожогов провода в пролете оп. № 5-6-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	18.05.2020	ПС Макушино, В 110 кВ АТ-1	Дефекты монтажа (нарушение изоляции)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2020	19.05.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждение проходного изолятора на ТП П-5-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	РП-6, яч.17 - Выход ВЛ 17 - 207	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2020	19.05.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.22 - РП-39 яч.24	Повреждение КЛ 10 кВ № 2 ПС Юнона - РП-39	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-6 Бухаринка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	РП-36, РП-36 - ТП-2006	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ВЛ 110 кВ Далматово-Т - Лещево-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 81-82)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 14-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Крутиха	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 38- 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2020	20.05.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	РП-7, яч.18 - 323	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ РП-7-323)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Юргамыш - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 М. Белое	Повреждение оборудования в ТП Ю-5-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17-150 кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива, обрыв провода в пролете опор л.22-78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская, ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 22-23 ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Старопершино	Старопершино)	и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Белоярская, ВЛ-10 кВ Л-5 Красноярка	Повреждение изолятора оп. № 42, 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-3 Купай	Повреждение разрядника в ТП-303	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2020	21.05.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская, ВЛ 110 кВ Мокроусово - Мостовская с заходом на ПС Старопершино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 44-45 ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-5 Керамкамни	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2-3 - 2-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Высокая, КЛ-10 кВ РП-71	Повреждение КЛ л. ПС Высокая - РП-71, РП-7 - ТП-731, ЛЭП-73 - ТП-742	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2020	22.05.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение изолятора оп. № 146	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	РП-7, яч.9 - Выход ВЛ РП-7-174	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	РП-46, яч. 14 ТП-840	Повреждение КЛ л. 840-855	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП В-3-28 ПК Изюминка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Ершовка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2020	23.05.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Верхняя Теча	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2020	24.05.2020	ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 108 чт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2020	24.05.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.05.2020	24.05.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение кабельной разделки на РЛНД Р-КТ-5-0 на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2020	24.05.2020	ПС КЗММК, яч.16-выход ВЛ-10 кВ 16-1200	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	РП-9, яч.18 - 322	Повреждение КЛ л. РП-9-322, л. 322-434	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Кабанье	Повреждение разрядника в КТП 503-С	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Куртан, В 10 кВ Т-1	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 104-105 ВЛ-10 кВ Л-3 Комсомольская кольцева)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 152	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 201)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в полете оп. № 109-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-5 Профинтерн	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита автотранспортом оп. № 93)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	РП-26, яч.3 ТП-1020(2)	Повреждение КЛ РП-26 - ТП-1020-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	РП-21, яч.5 ТП-1110 (2)	Повреждение кабельной разделки ТП-1110 выход ВЛ 1110-301	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ вход в БКТП-851 с ВЛ-10 кВ 611-684	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-8 Островное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-803 Быт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Шутино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5-5 - 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 210)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 109-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 177-178)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 58-62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 151-152)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисска	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 7-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Телецентр-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Клен	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-38 - 1-39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ ДРСУ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Исеть	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 17-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 131)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-2, 6-3, 6-9, 6-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Просвет	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 205, 215)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 7-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12 - Шатрово, ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролет оп. № 204-205 ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67, 72-71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - Мыльниково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 53-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 10-19 - 10-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение вязки оп. № 102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ВЛ 110 кВ Галкино - КС-13	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 97-98, 102-103)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Заря, ВЛ-10 кВ л-5 Ново Пески	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 72-73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-2 Мишкино-1 кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП-252 Мш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Расковалова, ВЛ-10 кВ Новая Жизнь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП В-3-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	25.05.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая	Повреждение КЛ л. 565 - 639	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-35 - 1-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 235-236)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.05.2020	26.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 95-96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2020	26.05.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 99-100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2020	26.05.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2020	26.05.2020	ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2020	27.05.2020	ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка	Повреждение разъединителя ЛР-111с	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита автотранспортом оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 278)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Молмаш-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 82)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП - РБ-9-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.05.2020	28.05.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 80-81)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2020	29.05.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2020	29.05.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1 КТП-2146)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2020	29.05.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2020	29.05.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-11 - 1-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2020	30.05.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
30.05.2020	30.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наезд автотранспорта оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2020	30.05.2020	ПС Далматово - Р, КЛ 10 кВ Котельная	Повреждение КЛ л. ТП-52 - ТП-56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2020	30.05.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ РП-42, РП-1 Исеть	Повреждение КЛ л. ТП-49 - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	31.05.2020	РП-2, КЛ-10 кВ ЛЭП-27	Повреждение КЛ-10 ТП-373 - ТП-374, ТП-373 - ТП-375	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	31.05.2020	ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита автотранспортом оп. № 216)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	31.05.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-15 Такташи	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 177-178	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
31.05.2020	31.05.2020	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ РП Восход	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита автотранспортом оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	01.06.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	01.06.2020	ПС Аджитарово, ВЛ-10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	01.06.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	01.06.2020	ПС Пищальная, В 10 кВ Т-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2020	01.06.2020	ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-11 Сухоборка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ВЛ 35 кВ Бутырское-Т - Коровье	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 15,57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Сладкое - Т, ВЛ-10 кВ л-4 Щучье кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 63	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-15 Яковлевка	Повреждение провода в пролете оп. № 85-86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение оборудования в ТП-1814-м	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-13 РМЗ-кольцевая (РРС-41)	Повреждение КЛ от яч. В 10 кВ Л-13 до оп. № 1(2) отпайка на ТП МЦ-13-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 16а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново, ВЛ-10 кВ Керамзитный-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Курган-Т, яч. 11-Выход 11-РП-16 яч.6	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-15 ХПП	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ	Ветровые нагрузки (попадание веток на провода в пролете оп. № 79-79А-80)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2020	01.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Юргамыш - Т, Т1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение опорного изолятора на ШМ 10 кВ Т1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 147-148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-1 Шелепово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Уксянка, 2С 10 кВ	Воздействие животных и птиц на ТП-1805у	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2020	02.06.2020	ПС Караси, ВЛ-10 кВ Л-2 Золино	Воздействие животных и птиц оп. № 38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2020	03.06.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-17 Мишкино-2 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наезд автотранспорта на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			оп. № 31/3 - 31/4)	и прочие мероприятия
03.06.2020	03.06.2020	ВЛ 110 кВ Уксянка - КС-13 с отпайкой на ПС Рудная	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы перекрытия на гирлянде подвесной изоляции оп. № 65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2020	03.06.2020	РП-1, яч.11 - 350	Повреждение КЛ л. 114 - 320	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2020	03.06.2020	РП-1, яч.6 - 15	Повреждение КЛ л. 4 - 242, л. 21 - 72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2020	03.06.2020	РП-10, яч.3 - 479	Повреждение КЛ л. 262 - 402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	ВЛ 110 кВ Косолапово - Прорыв	Наброс посторонних объектов на ВЛ (следы перекрытия между траверсой и шлейфом оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	РП-23, яч.16 ТП-1009(1)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Электростанция-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2020	04.06.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2020	05.06.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Курейное	Повреждение изолятора оп. № 48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2020	05.06.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
05.06.2020	05.06.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2020	05.06.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-1 Воздвиженка	Воздействие животных и птиц оп. № 167	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2020	05.06.2020	ПС КЗММК, яч. 5 выход на ВЛ 10 кВ 5-1212	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение изолятора оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2020	06.06.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Просвет	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2020	06.06.2020	ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино-кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора на потребительской ТП К-1-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2020	06.06.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Повреждение проходного изолятора на ТП-1108з	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2020	06.06.2020	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т, ПС Половинное СВ 110 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 315 ВЛ 110 кВ Дубрава-Т-Байдары-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2020	07.06.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение грозотроса в пролете оп. № 123-124, повреждение изолятора оп. № 135)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2020	07.06.2020	ПС КСМ ГПП-1, яч.27 - 50	Повреждение КЛ л. 27 - 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2020	07.06.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка	Повреждение изолятора оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2020	07.06.2020	ПС Вилкино, ВЛ-10 кВ Л-6 Караси	Повреждение изолятора оп. № 180	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2020	08.06.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение грозотроса в пролете оп. № 123-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			124, повреждение изолятора оп. № 135)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2020	08.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Повреждение изолятора оп. № 120	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2020	08.06.2020	ПС Черемухово, 1С 110 кВ, Т1	Воздействие животных и птиц между вводами 110 кВ Т-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2020	08.06.2020	ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-0 Петровка	Повреждение изолятора оп. № 111	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2020	09.06.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2020	09.06.2020	ПС Промышленная, яч.17 - 421	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (участок ВЛ-6 кВ 452 - 580)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2020	09.06.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское	Воздействие животных и птиц на ЛР-43 кт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2020	10.06.2020	ПС Арматурная, яч.7 - 2048	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отгорел шлейф на РТП-771 оп. № 1 отпайка на ТП-771)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2020	10.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2020	10.06.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Р-У-5-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение провода в пролете оп. № 4-12 - 4-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. №	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			85 трактором)	и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Урал, ВЛ-10 кВ Л-11 Птичье кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 12/21, повреждение провода в пролете оп. № 21/20 - 21/22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	12.06.2020	ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5, оп. № 12-10, оп. № 12-13, оп. № 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-2 Воробы	Воздействие животных и птиц оп. № 121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Промышленная, яч.19 л.17-2 - ОСК-КНС	Повреждение КЛ л. 17 - ОСК	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство	Повреждение изолятора оп. № 53	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2020	11.06.2020	ПС Уксянка, Т2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ПС Катайск - Р, КВЛ 10 кВ Город-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение КЛ-10 кВ от ПС Катайск-Р до оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ВЛ 35 кВ Н. Березово - Обрядовская	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 33-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	РП-36, Ввод № 1 КТП-2006	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора на КТП-951)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	12.06.2020	ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2020	13.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ ДРСУ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ПС Ильтяково, Т1	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-18 -6-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	РП-8, яч.11 ТП-255	Повреждение КЛ л. 255 - 383	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ТП-931, КВЛ-10 кВ Школа	Повреждение КЛ л. ТП-931 - ТП-122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2020	13.06.2020	ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ШК-4-42 сад Водник, ТП ШК-4-49 СТ Тополя)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2020	14.06.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Житниково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2020	14.06.2020	ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Мартино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2020	14.06.2020	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Повреждение разъединителя ЛР-12В	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2020	15.06.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Б-2-25 АЗС Байкал)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
15.06.2020	15.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-2-1 сад Круталь)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2020	15.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Воздействие животных и птиц ТП С-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2020	15.06.2020	РП-7, яч.3 ЛЭП-73	Повреждение КЛ л. ТП-730 - ТП-734	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2020	15.06.2020	ПС Пищальная, Т1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2020	16.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ РП-3	Воздействие животных и птиц ТП-17 в яч. № 3 (кошка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2020	16.06.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-11-10 АЗС Башнефть-Розница)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.06.2020	16.06.2020	ПС Южная, КВЛ-10 кВ ф.ЛЭП-93, ф. Школа	Повреждение л. ТП-124 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-11 Сухоборка	Повреждение изолятора оп. № 19/3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Повреждение изолятора оп. № 189	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ВЛ-35 кВ Першино-Стеклозавод	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 69-70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино	Повреждение вязки оп. № 9-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2020	17.06.2020	ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2020	18.06.2020	ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 Пьянково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2020	18.06.2020	ПС Верхнесуерская, Т 2	Воздействие животных и птиц на ШМ 10 кВ ТСН-10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2020	18.06.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 397-398)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
18.06.2020	18.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хозяйство ШААЗ	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 63-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждение разрядника на ТП П-5-12 Школа	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.06.2020	20.06.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2020	19.06.2020	РП-11, яч.3 - 439	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ л.439-493 при производстве работ на теплосетях)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2020	20.06.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2020	20.06.2020	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 1602-Кз)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2020	20.06.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2020	20.06.2020	ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Ялым кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2020	20.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.06.2020	20.06.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 231	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2020	21.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2020	21.06.2020	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи - Барашково	Воздействие животных и птиц на ПС Лихачи под РС-1-35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2020	21.06.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение опорного изолятора оп. № 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2020	21.06.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 88-89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2020	21.06.2020	ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2020	21.06.2020	РП-42, яч.6 - 71	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2020	21.06.2020	ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Сельхозтехника-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2020	22.06.2020	ВЛ 110 кВ Кодское - Барино - Брылино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2020	22.06.2020	ПС Лопатки, Т2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2020	22.06.2020	ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская, ПС Памятинская, Т1	Воздействие животных и птиц на ШМ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
22.06.2020	22.06.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2020	22.06.2020	РП-19, яч.4 - КТП-1501	Повреждение КЛ л. РП-19-1501	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, 11- РП-9 яч.23	Повреждение оборудования РП-9 яч. 23 повреждение на выкатном элементе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, 2- 683	Повреждение КЛ каб. № 2 л. РП 16 - 683	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	РП-9, яч.24 - 432	Повреждение КЛ л. РП-9-432	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Воздействие животных и птиц в полете оп. № 90-100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-20 Медовый кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 1/6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2020	24.06.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2020	25.06.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП КТ-5-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2020	25.06.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.06.2020	25.06.2020	РП-16, яч.5 - 415	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение л. ТП-555 - ТП-920)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2020	25.06.2020	ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Мартино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ База РЭС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-2204ю)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Южная, ВЛ-10 кВ ф.Красная Нива	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Повреждение оборудования в ТП С-4-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2020	26.06.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Повреждение опорного изолятора КТП Ч-7-15 м/двор	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2020	27.06.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Зырянка-Т, ПС Зырянка-Т, Т1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2020	27.06.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Воздействие животных и птиц (взлёт большого количества птиц с проводов на ферме в н.п.Глинки)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2020	27.06.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-2-10 СНТ Приозёрный)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.06.2020	27.06.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2020	27.06.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-3 Нива	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	РП-37, л. РП-37-605	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход, ВЛ 10 кВ Ленская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48-49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Михалево, ВЛ-10 кВ Л-2 Трехозерки кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 82, 87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-1 Чесноковка	Повреждение разъединителя ТП Км-1-8 3/ток	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ККЗ-1-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Разлив, ВЛ-10 кВ Л-1 Борки	Повреждение проходного изолятора на ТП РЛ-1-177	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-12 Чирки кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-22 - 3-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Повреждение изолятора оп. № 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2020	28.06.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2020	29.06.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-2 Воробы	Воздействие животных и птиц оп. № 130, 133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2020	29.06.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 202 - 203)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2020	29.06.2020	РП-45, яч.9-Выход ВЛ 979-620	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (КТП-941)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2020	29.06.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки (схлест проводов в пролете оп. № 15-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Житниково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 107 - 108)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ВЛ 110 кВ Целинная - Косолапово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (следы грозового перекрытия шлейфовой петли оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение кабельной разделки оп. № 44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Ягодное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5-95, повреждение проходного изолятора ТП 1619-А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-5 Площадка-1 кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП П-5-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2020	30.06.2020	ПС Промышленная, яч.6 - выход ВЛ 6-РП-4	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2020	01.07.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-2-9 сад Хохловатики)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-18 68 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л. 18-68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ВЛ 110 кВ Кодское - Барино - Брылино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 26-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 93-94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Маркса	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-10 кВ КТП-306 Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2020	02.07.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Воздействие животных и птиц (птицы в пролете оп. № 95-96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75-76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ВЛ-35 кВ Б.Мартино-М.Курейное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка	Повреждение изолятора оп. № 260, 261	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-2-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2020	03.07.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2020	04.07.2020	ПС Косулино, ВЛ-10 кВ Л-3 Косулино	Повреждение разрядника ТП КО-3-9 Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
04.07.2020	04.07.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, РП-16 яч.9 - 563	Повреждение КЛ 6 кВ л. 373-563	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2020	04.07.2020	ПС КЗКТ ГПП-2, 44 - РП-20	Повреждение КЛ 6 кВ л. 44 - РП-20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2020	04.07.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Молмаш-1	Повреждение КЛ от ТП-36 до ТП-46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Патраки	Повреждение изолятора оп. № 204	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Курган-Т, КЛ 6 кВ РП-16	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ВЛ 110 кВ КЗКТ ГПП-2 - Тобол с отпайками	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная работа спецтехники в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2020	05.07.2020	ПС Дружба, В 10 кВ Т-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2020	06.07.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2020	06.07.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-412	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2020	06.07.2020	ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2020	06.07.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2020	06.07.2020	ВЛ 110 кВ Черемухово - Садовая - Нагорная - Раскатиха	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наброс посторонних предметов на ВЛ в пролете оп. № 64-65 отрезки полиэтиленовой ленты)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2020	06.07.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2020	07.07.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Элеватор	Повреждение разъединителя ЛР-311	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.07.2020	07.07.2020	РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП-	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		21-601	потребителей электрической энергии (л. 601 - 490)	(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакулье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП К-6-29 ГРС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	РП-10, яч.10- 68	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			электрической энергии (ТП-68)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-33-241 кольцевая	Повреждение КЛ л. 238 - выход ВЛ 241-238	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Воздействие животных и птиц у Р-Л-1-3 оп. № 104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Малиновка-Т	Воздействие животных и птиц в полете оп. № 21 - 32 (повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка, ПС Просвет-Т, Т-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2020	08.07.2020	ВЛ 35 кВ КТЭЦ - Северная I цепь, ВЛ 35 кВ КТЭЦ -	Повреждение ТТ 35 кВ на В 35 кВ Т-2 на КТЭЦ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Северная II цепь		проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2020	08.07.2020	РП-3, ВЛ 10 кВ ЛЭП-39	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-392 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2020	09.07.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль	Воздействие животных и птиц оп. № 234	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2020	09.07.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ участок от ВН-Л-6-11 в ТП Л-6-5 до ВН-Л-6-12 в ТП Л-6-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2020	09.07.2020	ПС Закоулово, ВЛ-10 кВ Л-1 Белое	Воздействие животных и птиц оп. № 1-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2020	09.07.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ Березовый мыс, КВЛ-10 кВ Центр	Повреждение КЛ ТП-300 - ТП-32, ТП-106 - ТП-107	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2020	09.07.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф.Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2 - ТП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2020	10.07.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Житниково кольцевая	Воздействие животных и птиц Р-10 кВ ТП-309	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	ПС Стеклозаводская, ВЛ-10 кВ Л-4 Боровлянка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино	Воздействие животных и птиц (повреждение изолятора оп. № 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12-13 отпайка на ТП ОБ-1-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 69-70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2020	10.07.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 6-1/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2020	11.07.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2020	11.07.2020	ПС Шутино, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение оборудования на ПС Катайск-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2020	12.07.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Повреждение РЛНД РС 5-2 оп. № 145, повреждение изолятора оп. № 214	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2020	11.07.2020	РП-9, л. РП-9 - 632	Повреждение КЛ л. ТП-632 Выход ВЛ 251 - 632, ТП-341 Выход ВЛ 251 - 632	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2020	11.07.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Повреждение подвешенного изолятора РЛНД ТП С-7-21 Столовая	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-3 Беляковка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Высокая, КЛ-10 кВ РП-71	Повреждение КЛ-10 кВ РП-7 - ТП-711	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Н.Поселок	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-55 - ТП-55а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Закоулово, ВЛ-10 кВ Л-1 Белое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.07.2020	12.07.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 370-371)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	РП-8, ВЛ 10 кВ Калиновка	Ветровые нагрузки (попадание ветки оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	ВЛ 35 кВ Б.Мартино - Малокурейное	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 41-42 ВЛ 35 кВ Саратовская - Лопатки)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	ПС КАВЗ, яч. 41-ТП-154	Повреждение КЛ 10 кВ л.741 - 748	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Трубецкая-Т II цепь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (на ШИМ 10 кВ Т2 обнаружена птица)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
13.07.2020	13.07.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2020	14.07.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2020	14.07.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Хохлы-Н	Воздействие животных и птиц оп. № 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2020	14.07.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино	Повреждение изолятора оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2020	14.07.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2020	14.07.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
15.07.2020	15.07.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф.Автотехникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1-ТП-751	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2020	15.07.2020	ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-12 Водохранилище	Повреждение изолятора оп. № 83	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2020	15.07.2020	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Лесное	Повреждение провода в пролете оп. № 6-7, 7-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2020	15.07.2020	ПС Кислянка, ВЛ-10 кВ Л-1 Кулаш	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 195-196)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2020	15.07.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-20 Медовый кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 9-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2020	16.07.2020	ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая	Воздействие животных и птиц на ЛР 162-чт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.07.2020	16.07.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-3 КРС	Воздействие животных и птиц оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2020	16.07.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Повреждение изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2020	16.07.2020	ПС КАВЗ, яч.41 - 154	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2020	17.07.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л.185 - 263, л.216 - 336	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2020	17.07.2020	РП-34, яч.15 - 9	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л.РП-34 - 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2020	17.07.2020	ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Новотроицкое кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.07.2020	17.07.2020	ПС Вилкино, ВЛ-10 кВ Л-6 Караси	Повреждение изолятора оп. № 139	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 44-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 282)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-1 Уварово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-1 Чесноковка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на спуски к ТП КМ 1-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 154-155)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на Р-10 кВ КТП-1111-У)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Береговая, яч. 35-выход ВЛ-10 кВ 35-РП-37 (цепь 2)	Повреждение КЛ л.35 - РП-37 вход в РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-3 Берёзово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 Пьянково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Деулино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Отгоны	Повреждение ТТ яч. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2020	18.07.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-54-311 кольцевая	Повреждение КЛ л. 311 - 861	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	РП-18, яч.18 - 410	Повреждение КЛ л. 426 - 429	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Катайск - Р, СВ 110 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 96)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	РП-3, яч.11-719 (1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ л. 717 - 718)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Казаркино - Трюхино - Частоозерье	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	РП, л. РП-37-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора КТП-757)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая, реклоузер КТП-423 ВЛ 6 кВ 112 - 277	Ветровые нагрузки (выпадение дерева в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-2 Чернавская	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-2 Целинное кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на спуски от ЛР 10 кВ до ТП Ц 2-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 110 Альменево - Целинная с отпайками (участок ВЛ 110 кВ Альменево - Мир)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Воздействие животных и птиц (повреждение изолятора оп. № 228)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ л-3 Партизан кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-18 Петухи кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника ТП 1820-шм)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС ЗДС, яч.36 - выход ВЛ 36-193	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора ЛР-101 вт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Качусово ХПП	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 35 кВ Канаши - Мальцево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	20.07.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение КЛ оп. № 1, повреждение изолятора оп. № 13, 14, 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 124-125)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 35 кВ Мехонка - Барино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Воздействие животных и птиц Р-10 кВ КТП-1320-М	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ВЛ 35 кВ Восход - Целинное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	20.07.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов ТП-1104-Мк)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2020	19.07.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 88, 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-8 Ремзавод	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП Кт-8-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-2 Украинец	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Целинная, ВЛ-10 кВ Л-5 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская, ВЛ 10 кВ Полив	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-7 Производство	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-12 РП-34 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			л.12 - РП-34)	и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-1 Юрково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ВЛ-110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н	Атмосферные перенапряжения (гроза) (перекрытие гирлянды стеклянной изоляции оп. № 70 ВЛ 110 кВ Белозерская-Светлый Дол)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-2 Козлово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убой; КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП В-3-213)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Введенка-Т	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	РП-9, яч.22 - 632	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая; КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех; ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-330 Бч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС ЗДС, яч.33 - Выход ВЛ 33-РП-28	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Верхняя Теча	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2020	20.07.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Анчугово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходного изолятора на КТП-005 вт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2020	21.07.2020	ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-5 Б.Султаново (кольцо)	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2020	21.07.2020	ПС Долговская, ВЛ-10 кВ Л-2 Долговка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы КРУН 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2020	21.07.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, л. 2- 683	Повреждение КЛ л. 2 - 683, л. 683 - РП-16 КЛ № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.07.2020	21.07.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, л. РП-9 яч.11 - 523	Повреждение КЛ л. 162 - 523	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2020	21.07.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2020	22.07.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2020	22.07.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-4 2-я Пятилетка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 11-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2020	22.07.2020	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-207	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6-ТП-207 (ввод в ТП-363)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2020	22.07.2020	ВЛ 35 кВ Альменево - Танрыкулово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.07.2020	23.07.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Комплекс-2	Воздействие животных и птиц (ТП 1102-М Скважина попадание птицы на проходные изоляторы)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2020	23.07.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Повреждение оборудования в ТП-Л-7-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2020	23.07.2020	ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Клен	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 76-77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2020	23.07.2020	ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 118-119)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2020	23.07.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2020	24.07.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-12 РП-34 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л.12 - РП-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.07.2020	24.07.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Повреждение шлейфа оп. № 5 Р-К-5-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2020	24.07.2020	ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-3 Центр кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 53-54 отпайки на ТП ПЦ-8-3 Очистные)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2020	25.07.2020	ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 Город-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2020	25.07.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП ПЦ-5-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2020	26.07.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП Б-3-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2020	26.07.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	ВЛ 35 кВ Мехонка - Барино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	РП-37, л. РП-37-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-738)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	ПС Вилкино, ВЛ-10 кВ Л-6 Караси	Повреждение изолятора оп. № 165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2020	27.07.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.07.2020	28.07.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2020	28.07.2020	РП-7, КВЛ-10 кВ ЛЭП-73	Повреждение КЛ л. ТП-731 - ТП-742, ТП-732 - ТП-736	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	РП-26, РП-26-ТП-1020 (1)	Повреждение КЛ л. РП-26 - 1020-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая	Повреждение КЛ л. 12 - РП-27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	РП-33, яч.2 ТП-1026(1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			10 кВ РП-33 - 1026 (1))	и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	ВЛ 35 кВ В. Теча-Песчанка (ПС Песчанка)	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 100-101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	29.07.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	30.07.2020	ВЛ 35 кВ Кипель – Шмаково (ПС Шмаково Т1)	Повреждение ТТ 35 кВ Т1 ПС Шмаково	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2020	30.07.2020	ПС Пепелино, В 35 кВ Т1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ввода В-35 кВ Т1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Южная, КВЛ-10 кВ Бакалда, ВЛ 10 кВ База РЭС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Обрядовская, В 10 кВ Т-1	Воздействие животных и птиц (КРУН 10 кВ обнаружена птица)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково	Повреждение изолятора оп. № 86	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Ягодное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-5 Профинтерн	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
30.07.2020	30.07.2020	ПС Советская, ВЛ-10 кВ Л-4 Рясово	Повреждение изолятора оп. № 34, 35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 10-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 74	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	РП-1, яч.15 - 826	Повреждение КЛ 6 кВ л. 21 - 221	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2020	31.07.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2020	01.08.2020	РП-18, яч. 10 - 300	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение л. РП-18 - 300)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2020	01.08.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик	Повреждение изолятора оп. № 308	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2020	02.08.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-55 РП-32 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л. 55-РП-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2020	02.08.2020	ПС ПТФ Юнона, яч. 20 - ТП-2017	Повреждение КЛ л. 20-2017	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.08.2020	02.08.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Центр (Альменево-2)	Повреждение оборудования в ТП-1103А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2020	02.08.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2020	02.08.2020	ПС Урал, ВЛ-10 кВ Л-12 Плодосовхоз кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2020	03.08.2020	ПС Вагино, Л-3 ВЛ 10 кВ Подборное	Воздействие животных и птиц на проходных изоляторах КРУН 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2020	03.08.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Воздействие животных и птиц на ЛР-10 ТП Б-7-31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2020	03.08.2020	ВЛ 35 кВ Солодянка – Погадайка - Кр.Звезда	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционирован	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			ная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 44-45)	и прочие мероприятия
03.08.2020	03.08.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Воздействие животных и птиц на приемную траверсу КТП М-4-44 поселок	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2020	03.08.2020	ВЛ 35 кВ Сулейманово - Юломаново	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2020	04.08.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Насосная	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2020	04.08.2020	ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка (ПС Петропавловка, ПС В. Теча, ПС Песчанка)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оп. № 95 из-за попадания молнии)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2020	05.08.2020	ПС Керамзит - Т, л. 4 - РП-36	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ЭЧ-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2020	05.08.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Повреждение изолятора оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2020	05.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2020	06.08.2020	ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2020	06.08.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2020	06.08.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2020	06.08.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2020	07.08.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.19 - ТП-2017	Повреждение КЛ 10 кВ л. 19 - 2017	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	07.08.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 12-13, 15-16 отпайка на Р-Л-8-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	07.08.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-1 Кривинка	Повреждение изолятора оп. № 137	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	07.08.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	07.08.2020	ПС Вознесенка, В 10 кВ Т1	Повреждение опорного изолятора на ШМ-10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	08.08.2020	ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Беляковка	Повреждение провода в пролете оп. № 84-85	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2020	08.08.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое	Воздействие животных и птиц (схлест проводов в пролете оп. № 113-114)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 143-144)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	РП-1, яч.9 - 449	Повреждение КЛ 6 кВ л. 350 - 449	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Повреждение разрядника 10 кВ ТП А-3-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-28-304 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ л. 14 - 217	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.24 - Выход на ВЛ 24- КНС 3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (л.23 - ДСПМК-8 отпайка на КТП-543-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2020	08.08.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 88-89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ВЛ 110 кВ Нифанка - Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская, ВЛ 110 кВ Сафакулево - Мартыновка, ВЛ 110 кВ Мартыновка - Сулейманово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Курейное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-4 Неверовка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ВЛ 110 кВ Марково-Т - Сумки-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 196)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ПС Центральная, В 10 кВ Т-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ВЛ 110 кВ Альменево - Целинная с отпайками	Ветровые нагрузки (следы перекрытия шлейфа провода с траверсой оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Ягодное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2020	09.08.2020	ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская	Повреждение разрядника 35 кВ Т-1 ПС Памятинская. Повреждение оп. № 6, 8 ВЛ 35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			Памятинская - Вагино	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	10.08.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ВЛ 110 кВ Маяк - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т	Ветровые накрутки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 107-108)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	10.08.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Перуново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	09.08.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-15 Такташи	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2020	10.08.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждение изолятора оп. № 18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-1 Копырино	Повреждение вязки оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Боровская, 1С 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ л-3 Партизан кольцевая	Повреждение разрядника ТП 304-Б Быт	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Деулино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 3-4-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ л-3 Партизан кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ВЛ 35 кВ Сулейманово - Юломаново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Севостьяновская, ВЛ-10 кВ Л-6 Введенка-2	Повреждение проходного изолятора ТП-603-СВ 3/ток и ЛР-61-СВ оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Повреждение изолятора оп. № 135	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-5 Профинтерн	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Кислянка, ВЛ-10 кВ Л-4 Вохменка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Дряново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Дряново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ВЛ 35 кВ Песчаное-В. Теча (ПС Песчанка)	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	РП-34, 1С 6 кВ; 2С 6 кВ	Повреждение КЛ 6 кВ л.144-147	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ВЛ 35 кВ Далматово-Р - Широково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждение шлейфа на РП-5-4 оп. № 122	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка, ВЛ 10 кВ ИПС	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2020	10.08.2020	ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Затеча	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-0 Центральная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Лесопункт	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП-21-601	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Повреждение изолятора оп. № 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Закоулово, ВЛ-10 кВ Л-1 Белое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-3 Миляевка	Повреждение изолятора на ЛР 10 Р-Ю-3-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-22 Насосная-1 кольцевая	Повреждение опорного изолятора ТП 2201-КН	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ТП-612, КЛ 6 кВ ТП-568	Повреждение КЛ 6 кВ л. 612 - 568	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-1 Шелепово	Воздействие животных и птиц оп. № 75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-4 Чашевитое кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-0 Центральная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2020	11.08.2020	ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ (Повреждение КЛ на оп.№1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на РЛНД 10 ТП-О-3-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-5 Первомайка	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа на РЛНД ТП О-5-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходного изолятора ТП-О-3-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2020	12.08.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-10 810 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			кВ л.35 - РП-3)	и прочие мероприятия
13.08.2020	13.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4 отпайки на ТП П-4-40	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2020	13.08.2020	ПС Обухово, ВЛ-10 кВ Л-3 Ярославская	Повреждение изолятора оп. № 78	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2020	15.08.2020	ВЛ 110 кВ Глядянская - Раскатиха	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 48)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2020	15.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым-кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 165-166)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 218	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 342-343)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83-84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС КЗКТ ГПП-2, ВЛ-6 кВ 663-243	Повреждение КЛ л.663 - выход на ВЛ 663-243	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС КЗММК, яч.5 выход на ВЛ 10 кВ 5-1212	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 3-4, 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Просвет	Повреждение проходного изолятора КТП-606	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	17.08.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	16.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2020	17.08.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково	Повреждение проходного изолятора КТП-720	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ВЛ 110 кВ Звериноголовская - Н.Березово с заходом на ПС Боровлянская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение (следы перекрытия) проходной изоляции ТСН-1 -10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ВЛ 35 кВ Суслово-Н - Пионер (ПС Пионер)	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Курейное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 114)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС Заозёрная, КВЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС Меншиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2020	17.08.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
17.08.2020	18.08.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая	Повреждение оп. № 1 л.121 - 277 отпайка на ТП-2044	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2020	18.08.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2020	18.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2020	18.08.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2020	19.08.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы	Повреждение шлейфа РЛНД оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2020	19.08.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща-кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Хохлы кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-60 РП-1-1 кольцевая	Повреждение КЛ л. 60 - РП-1 № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	РП-32, яч. 11-170	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			кВ л.170 - 636)	и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН оп. № 3-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино	Повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 129-130)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2020	20.08.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2020	21.08.2020	ВЛ 35 кВ Мехонка - Барино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.08.2020	21.08.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Повреждение проходного изолятора ТП-1120	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2020	21.08.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща-кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2020	21.08.2020	ПС Шадринск-Р, КВЛ-10 кВ РП-61	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ оп. № 12-1 на электронный завод)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2020	21.08.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 81-82 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Щучанская, ВЛ-10 кВ Л-10 РП-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 103)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ВЛ 35 кВ Частоозерье - Н. Троицкая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 162-163)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-4 Краснотал	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2020	22.08.2020	ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-4 Дмитриевка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты, ВЛ-10 кВ Л-6 Светлый Дол	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 170-171)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ВЛ 110 кВ Н.Георгиевка - Сибирская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (перекрытие полимерного изолятора оп. № 77)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-3 Пищальное, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (отключение Т2 на ПС Алакуль-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2020	23.08.2020	ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.08.2020	24.08.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2020	24.08.2020	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2020	25.08.2020	РП-7, яч.14 - Выход ВЛ РП-7-626	Повреждение КЛ 6 кВ № 1 л. 314 - выход на ВЛ РП-7-626	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2020	25.08.2020	ВЛ 110 кВ Западная - Шумиха-Т II цепь с отпайкой на ПС Чистое-Т	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2020	25.08.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра, ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Воздействие животных и птиц оп. № 10 ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2020	25.08.2020	ПС Промышленная, КЛ-6 кВ яч.42-534, КЛ 6 кВ яч.38 РП-24	Повреждение КЛ 6 кВ л. 237-507, л. 38-РП-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
26.08.2020	26.08.2020	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогоино	Повреждение изолятора оп. № 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2020	26.08.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2020	26.08.2020	ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждение провода в пролете оп. № 4-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-19	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1- ТП-190	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ между оп. № 25-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	РП-18, КЛ 6 кВ ТП-223	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	РП-5, КЛ 6 кВ ТП-185	Повреждение КЛ 6 кВ л.213 - 621	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2020	27.08.2020	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Повреждение изолятора оп. № 180	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т - Зауралье-Т	Воздействие животных и птиц оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово-кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 16-1200	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в КТП-1200	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.08.2020	28.08.2020	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2020	29.08.2020	ПС Курган-Т, КВЛ 10 кВ 11-РП-16	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ЭЧ-5 РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2020	29.08.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение кабельной разделки на Р-Л-3-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково, ВЛ 10 кВ МТФ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ВЛ 110 кВ Прорыв - Звериноголовская	Воздействие животных и птиц оп. № 131	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное	Воздействие животных и птиц оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-4 Подувальное	Повреждение опорного изолятора оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ПС Пуктыш, ВЛ 10 кВ Л-8 Николаевка кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2020	30.08.2020	ПС Качусово - Т, ВЛ 10 кВ Черемисское	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2020	31.08.2020	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	Повреждение опорного изолятора ТП Г-7-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2020	31.08.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-49 РП-35 кольцевая, КЛ 6 кВ Л-56-217 кольцевая, РП-10, КЛ 6 кВ ТП-20	Повреждение КЛ 6 кВ л.49 - РП-35, КЛ 6 кВ л.217 - 398 № 2, КЛ 6 кВ л.359 - 360	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
31.08.2020	31.08.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 103)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2020	31.08.2020	ПС Вагино, ВЛ-10 кВ Л-3 Подборное	Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отпайки на ТП-В-3-3 падение грозотроса ВЛ 35 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2020	01.09.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново, ВЛ 10 кВ Лесопункт	Ветровые нагрузки (схлест провода ВЛ-10 кВ Лесопункт в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2020	01.09.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино, ВЛ 10 кВ Черняково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2020	01.09.2020	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково	Повреждение изолятора оп. № 139	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2020	01.09.2020	ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	РП-32, яч.5 - 182	Повреждение КЛ 6 кВ л. 317 - 353	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	РП-1, яч.7 - 546	Повреждение КЛ 6 кВ л. РП-1 - 546	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-4 Редуть	Воздействие животных и птиц оп. № 261	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Восточная, КВЛ 6 кВ Л-14 - 16 кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Просвет	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга, ВЛ 10 кВ Никитино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Синара	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-2 - 1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - Мыльниково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан кольцевая	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 112-113)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ ЛЭП-55	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка, ВЛ 10 кВ Белоярка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 74-75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 6-7 - 6-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра - Кирово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 136-137)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. №192)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Л-5 Сокольники кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 178-179)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Бутырское - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 112-113)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская - Барино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 94-95 ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Л-5 Красноярка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 156)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на ЛР-51ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-4 отпайки на ТП Л-1-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС КЗММК, яч. 32-выход ВЛ 10 кВ 32-1220	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на КТП-1220)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС ЗДС, яч. 33 - Выход ВЛ 33-РП-28 яч.3, яч. 9 - выход ВЛ 9-532	Ветровые нагрузки (попадание веток на провода в пролете оп. № 18-19, 45-46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ВЛ 110 кВ Нагорная-Черемухово с заходом на ПС Садовая (ПС 110 кВ Нагорная)	Снижение изоляционных свойств опорного изолятора 10 кВ предохранителя ПК в РУ 10 кВ ТСН, приведшее к электродуговому перекрытию (пробой) между верхним контактом ПК 10 кВ и корпусом ячейки ТСН	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Подсобное хоз-во ШААЗ	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 90-91)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	РП-7, яч. 11 - 475	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2-3 л. 475-480 отпайка на ТП-755)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	03.09.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-2 Козлово	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	02.09.2020	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	03.09.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-4 Подувальное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6 отпайка на ТП БП-4-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2020	03.09.2020	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Расковалова	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6 отпайка на ТП У-9-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 74-75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Косулино, ВЛ 10 кВ Л-4 Белоногово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 188)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС КАВЗ, КЛ 10 кВ 41 - 154	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 741-748)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
03.09.2020	03.09.2020	ПС Варгаши - Т, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2020	04.09.2020	ПС Арматурная, КЛ 10 кВ 7 - 2048	Повреждение КЛ 10 кВ-ввод в КТП-876	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2020	04.09.2020	РП-16, КЛ 6 кВ ТП-563	Повреждение КЛ 6 кВ РП-16-ТП-563	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2020	04.09.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2020	04.09.2020	ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан	Воздействие животных и птиц (попадание птиц в полете оп. № 4-5 отпайка на ТП А-3-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2020	05.09.2020	ПС Песчанка, В 35 кВ Т2	Повреждение опроного изолятора ШР 1 ТН 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
05.09.2020	05.09.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2020	05.09.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2020	05.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12 отпайка на В-Л-8-4 (бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2020	06.09.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2020	06.09.2020	ПС КЗММК, яч.16-выход ВЛ 10 кВ 16-1200	Воздействие животных и птиц оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2020	07.09.2020	ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
08.09.2020	08.09.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475	Воздействие животных и птиц оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2020	08.09.2020	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-4 2-я Пятилетка кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2020	08.09.2020	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н.Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54 - ТП-55а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2020	09.09.2020	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 190-191)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2020	09.09.2020	ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 93)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2020	09.09.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Воздействие животных и птиц оп. № 1-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
09.09.2020	09.09.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 30-31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2020	09.09.2020	ПС Лебяжье - Т, Т-1 (ПС Речное, ПС Меньшиково, ПС Сунгурово, ЦРП Лебяжье)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (воздействие животных и птиц на ШИМ 35 кВ между ТТ 35 кВ и ШИМ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2020	10.09.2020	РП 7, ВЛ 6 кВ РП-7-412	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2020	10.09.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2020	11.09.2020	ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка	Воздействие животных и птиц оп. № 169	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2020	11.09.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
11.09.2020	11.09.2020	РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21 - 601	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2020	11.09.2020	ПС Солодянка, В 10 кВ Т2	Повреждение шлейфа оп. № 1-5 ВЛ-10 Батурино	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 219-220)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Туманово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	РП-16, КЛ 6 кВ ТП-415	Повреждение КЛ 6 кВ л. 96-555	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Воздействие животных и птиц (ТП С-7-13 Ферма)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ВЛ 110 кВ Высокая - Шадринск-Р II цепь	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (допущено поднятие на оп. № 28 и приближение на недопустимое расстояние к шлейфовой петле ф. В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Повреждение вязки оп. № 110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2020	12.09.2020	ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-7 Берёзово кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наброс посторонних предметов (провода) на ВЛ в пролете оп. № 4-5 отпайка на ТП Г-7-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 75-76	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	РП-15, яч.9 - ТП-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ 202-316. Порывщик КГК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	Воздействие животных и птиц оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Повреждение вязки оп. № 114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 94-95)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
13.09.2020	13.09.2020	ВЛ 35 кВ М.Курейное - Б. Мартино	Повреждение изолятора оп. № 2, 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2020	14.09.2020	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 55-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	РП-27, КЛ 10 кВ РП-43	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 яч.9 - РП-43 яч.18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-7 Кропанка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-5 Песчанка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 512 Мегафон)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Курган-Т, КЛ 10 кВ РП-16	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора в яч. К-102)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	16.09.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-2061)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2020	15.09.2020	РП-8, яч. 16 ТП-522. яч. 12 ТП-690	Повреждение КЛ л. РП-8 - 522, л. РП-8 - 690, л. 326 - 370	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
16.09.2020	16.09.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50-51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2020	16.09.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2020	16.09.2020	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2020	16.09.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2020	16.09.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка деревьев в пролете оп. № 16-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ВЛ 110 кВ Чернявская-Т - Щучье-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы перекрытия гирлянды изоляторов оп. № 55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2020	17.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
18.09.2020	18.09.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2020	19.09.2020	РП-2, КЛ 10 кВ ГПУ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-23-ТП-58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-4 2-я Пятилетка кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 167-168 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 35 кВ Звериноголовская - Красногорка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50-55)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное	Повреждение изолятора оп. № 70	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 110 кВ Н.Березово - Глядянская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Давыдовская, В 10 кВ Т-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 17 отпайки на ТП П-5-300)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное	Повреждение изолятора оп. № 97	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш с отпайкой на ПС Подсобное хозяйство	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68-69, 82-83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство	Ветровые нагрузки (попадание ветки на шлейфа КТП-116К)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 110 кВ Дубрава-Т - Байдары-Т - Зауралье-Т	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наброс посторонних предметов на ВЛ обгорелые длинные отрезки загрязненной полиэтиленовой ленты оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	20.09.2020	ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	20.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 35 кВ Першино-Стеклозавод	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	21.09.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	20.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 191)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2020	20.09.2020	ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ л.12-2006	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17-150 кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 36-38)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Варгаши - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4-8, 7-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-151	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	РП-36, ВЛ 10 кВ РП-36-641	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 22-22а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5-6 отпайка на ТП П-1-40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 10-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП Л-4-84)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 111-112)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Твердыш-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 86-87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Варгаши - Т, ВЛ 10 кВ Л-2 Элеватор	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 293-294)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая, Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-4 Чашевитое кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 3 отпайка на ТП С-4-32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-10 Михайловка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 147-148)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая, ВЛ-6 кВ 121-277	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино-кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 23-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	РП Чаши, ВЛ 10 кВ Отгоны	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 215)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	21.09.2020	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-4 Галишово	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое	Ветровые нагрузки (повреждение кабельной разделки оп № 2 отпайка на ТП А-1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	21.09.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-5 Полевое	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 179)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки (повреждение ОПН ТП Б-7-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-5 АВМ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 17 отпайка на ТП МН-1-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-7 Пушкино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 199-200)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-5 Светлая поляна	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	20.09.2020	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 13-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	21.09.2020	ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2020	21.09.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 81)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 156-157)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	РП-37, ВЛ 10 кВ РП-37-ТП-540	Повреждение КЛ 10 кВ л. 527-312	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 182-183)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-10 Забродино кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-3 - 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-8 Кипель кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-2 Волчьё	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 77-79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	РП-37, КЛ 10 кВ РП-37-605	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ВЛ 10 кВ л. 2006 - РП-36 отпайка на КТП-759 повреждение РЛНД вход в КТП-759)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (оп. № 1 отпайка на ТП КТ-5-54 сад УВД, Лесное 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 19 отпайка на ТП М-1-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 77-78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	21.09.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50-51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2020	22.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12 отпайка на ТП Л-8-35 бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2020	22.09.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2020	22.09.2020	ПС Промышленная, КЛ 6 кВ 54 – РП-12	Повреждение КЛ 6 кВ л. 249-507	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2020	22.09.2020	ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-4 Редуть	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 110-111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 74-75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 321-322)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Л-6 Караси	Повреждение проходного изолятора в ТП Кр-2-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	РП-18, ВЛ 10 кВ ТП-223	Повреждение опорного изолятора КТП-113	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 45-46, повреждение изолятора оп. № 81, 83, 86)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	РП-37, ВЛ 6 кВ ТП-605-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КИП-738)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая	Повреждение проходного изолятора в ТП К-2-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Воздействие животных и птиц на КТП М-9-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ ТП-475	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест проводов на отпайке КТП- 917 в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Затеча	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Боровое	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 50-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	23.09.2020	ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.09.2020	24.09.2020	ПС Закоулово, ВЛ 10 кВ Л-1 Белое	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1-24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2020	24.09.2020	ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая	Повреждение изолятора РЛНД РМ-1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ ТП-475	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест проводов на отпайке КТП- 917 в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	ПС Курорт, ВЛ 10 кВ Л-7 Прорыв	Ветровые нагрузки (Повреждение изолятора оп. № 53)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра - Кирово	Наброс птицами посторонних металлических предметов на провода в пролете оп. № 10-11 ВЛ 110 кВ Искра - Кирово	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	Ветровые нагрузки (попадание ветки на проходные изоляторы ТП СП-1-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	РП-10, л. РП-10 яч.7 - 20	Повреждение КЛ л. РП-10 - 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2020	24.09.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-14 -16 кольцевая, КЛ 6 кВ Л-18 68 кольцевая	Повреждение КЛ л. 14-16, л. 18-68	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2020	25.09.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2020	25.09.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2020	25.09.2020	ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
25.09.2020	25.09.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный-кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 12-13 отпайка на ТП Л-8-35 бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			из лесного массива на потребительской отпайке ТП КТ-5-54 СНТ УВД Лесное-3)	и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	РП-21, яч.5 л. ТП-1110 (2)	Повреждение муфты на КЛ 10 кВ л.1110-301 КЛ перемычка оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	РП-25, яч.10 л. ТП-1052 (2)	Повреждение КЛ 10 кВ л.1050-1052-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2020	26.09.2020	ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское, ВЛ 10 кВ Л-6 Медвежье	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (отключение Т-2 на ПС Юрахлы-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2020	27.09.2020	ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 214-215 автотранспортом)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2020	27.09.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Воздействие животных и птиц оп. № 16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2020	27.09.2020	ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
		Моревское		(элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2020	27.09.2020	ВЛ 35 кВ Разлив – Барашково – Шкодино (ПС Шкодино, 2С 10 кВ)	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.09.2020	28.09.2020	ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 88-89)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2020	29.09.2020	ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2020	29.09.2020	ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Воздействие животных и птиц (птица возле ТП С-7-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2020	30.09.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Воздействие животных и птиц оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
30.09.2020	30.09.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2020	30.09.2020	ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-3 В.Суерская	Повреждение оборудования в ТП ВС-3-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2020	30.09.2020	РП-9, КЛ 6 кВ РП-9 - РП-16	Повреждение КЛ 6 кВ РП-9-РП-16	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2020	01.10.2020	ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кошелево	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 100-101)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2020	01.10.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы перекрытия изоляции оп. № 87)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2020	01.10.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 156	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
02.10.2020	02.10.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Повреждение шлейфа оп. № 1-1 ЛР-372Д	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2020	03.10.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2020	04.10.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД РТП-КТ-5-49)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2020	05.10.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 104-105)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2020	06.10.2020	ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2020	07.10.2020	ПС Пионер, ВЛ-10 кВ Л-2 Суслово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП П-2-14 Хлебороб)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
07.10.2020	07.10.2020	ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Приютное	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2020	07.10.2020	ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-6 Сулейманово кольцевая	Повреждение опорного изолятора на ЛР 10 кВ ТП-613 Сл	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2020	08.10.2020	ПС Иртыш, ВЛ-10 кВ Учебный центр	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2020	08.10.2020	РП-36, яч.4-КТП-959	Воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2020	08.10.2020	РП-17, яч.15 ТП-1003-1	Повреждение КЛ л. 1004-1 - 1005-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2020	09.10.2020	ПС Памятинская, В 10 кВ Т-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
09.10.2020	09.10.2020	ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 94-95	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2020	10.10.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2020	11.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение разрядника на КТП-1631-м	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2020	11.10.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 165 отпайка на н.п. Привольное	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.10.2020	12.10.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зырянка, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (пожар на ОРУ ПС Зырянка-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2020	13.10.2020	ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
14.10.2020	14.10.2020	ВЛ 110 кВ Ватолино-Т - Майская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 80-81)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2020	14.10.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-1 Тебеньак	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 у ТП ПЕ-1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2020	14.10.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Повреждение изолятора оп. № 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2020	14.10.2020	РП-2, ВЛ-10 кВ Насосная	Повреждение провода оп. № 77	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2020	14.10.2020	ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ РП-42	Повреждение КЛ 10 кВ РП-42 - РП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2020	15.10.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ Хлызово, КЛ 10 кВ ЛЭП-59	Повреждение КЛ 10 кВ ЛЭП-59 ТП-592 яч.8 - ТП-596 яч.3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
16.10.2020	16.10.2020	ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 40-41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1609-м Дом престарелых)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 1-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 34-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 41)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 5-6 отпайка на ТП Б-1-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26-27 отпайка на ТП Б-1-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	РП-7, КЛ 6 кВ 7-475	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-792 схлест проводов в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 19 отпайка на ТП Б-7-8, оп. № 250 отпайка на ТП Б-7-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Нижняя, ВЛ 10 кВ Л-3 Нижнее	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 117-118 отпайка к ТП Б-3-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 30-31 отпайка на ТП Д-4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на сады Р-КТ-5-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 109-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ВЛ 35 кВ Мостовская - В. Суерская	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 10-11 отпайка на ТП М-9-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ ТП Ч-3-7 ЗАВ-40)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая	Повреждение оборудования ячейки В-10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 35-36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
17.10.2020	17.10.2020	ВЛ 35 кВ Мостовская - Лихачи	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 109-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2020	18.10.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 4-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2020	18.10.2020	ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-4 М. Песьяное	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 34-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2020	18.10.2020	ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 4 отпайка на ТП У-9-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2020	18.10.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая	Повреждение КЛ 6 кВ ТП-40 - ТП-42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ВЛ 110 кВ Косолапово - Прорыв	Повреждение ОПН 110 Т1 фаза-С на ПС 110 кВ Прорыв	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолово	Повреждение изолятора оп. № 35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая	Повреждение изолятора оп. № 114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода в пролете оп. № 4/65 - 4/66)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2020	19.10.2020	ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 41-42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2020	20.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1601-М схлест проводов)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
20.10.2020	20.10.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП ПЕ-5-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2020	20.10.2020	ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 240-241)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.10.2020	20.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 16-17-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2020	21.10.2020	ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод-кольцевая	Повреждение проходных и опорных изоляторов ТП М-9-41	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2020	21.10.2020	РП-9, КЛ 6 кВ ТП-322	Повреждение КЛ 6 кВ РП 9-ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2020	22.10.2020	ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая	Воздействие животных и птиц оп. № 277	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
22.10.2020	23.10.2020	РП-8, ВЛ 10 кВ Калиновка	Воздействие животных и птиц (выпадение дерева пролете оп. № 55-56 бобры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2020	23.10.2020	ПС Шадринск-Р, КЛ 10 кВ ЛЭП-17	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-103 - ТП-175	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2020	24.10.2020	ПС Пищальная, В 10 кВ Т-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2020	25.10.2020	ПС Прорыв, ВЛ-10 кВ Л-4 Казак-Кочердык	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 224-225	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2020	25.10.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.10.2020	25.10.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 145-146)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
24.10.2020	25.10.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-1 Кривинка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2020	25.10.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль	Повреждение изолятора оп. № 228	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2020	25.10.2020	ПС КТЭЦ, л. 22-591(2)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-496)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2020	25.10.2020	ПС Раскатиха, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая	Повреждение разрядника на ТП РС-3-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2020	25.10.2020	ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП Б-1-411)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Воздействие животных и птиц оп. № 145	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 77-78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно, ВЛ 10 кВ Долгое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Западная, ВЛ-10 кВ Л-7 Медведское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода оп. № 56-60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Просвет, ВЛ 10 кВ Таволжаны	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение шлейфа на Р-10 КТП-402 ч)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 24, 26)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-5 Котельная кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский 3-д кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 36, 37. Повреждение проводов в пролете оп. № 17-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-5 Шмаково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение разрядника в ТП Ш-5-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оборудования в ТП Б-7-8. Повреждение вязки оп. № 2 отпайка на ТП Б-7-4. Повреждение оп. № 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Жижино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-4 Зубаревка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение привода В 10 кВ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оп. № 17-43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Пепелино, ВЛ-10 кВ Л-4 Пепелино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение вязки оп. № 9/3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т, ВЛ 110 кВ Боровская - Введенское-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 210 ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-9 Зауральская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходных изоляторов ТП 9-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			энергии Р-10 кВ КТП412-к)	и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор и повреждение провода в пролете оп. № 2-3, повреждение вязки оп. № 91)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-33-241 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор и повреждение провода в пролете оп. № 54-60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Комплекс	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	28.10.2020	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 16, 98. Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			оборудования на КТП 315-Бч)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Буревестник	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор и повреждение провода в пролете оп. № 110-119. Повреждение вязки оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ Зырянка-Т-КТЭЦ с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 215-216)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Зырянка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов ф.А, С на опоре № 26, а также следы перекрытия)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проводов в пролете оп. № 51-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	РП-37, л. РП-37-605	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода на ВЛ-10 кВ 128-605	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			отпайка на КТП-553 потребительская)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	РП-27, яч. 17 ТП-849	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода на ВЛ-10 кВ 181-282 в пролете оп. № 15-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	РП-3, КВЛ-10 кВ ЛЭП-38	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ Зырянка-Т-КТЭЦ с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 215-216)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 7, 8,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			77, 78)	и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Малиновка-Т	Ветровые нагрузки (повреждение грозотроса в пролете оп. № 33-34. Повреждение провода в пролете оп. № 32-33)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2020	26.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Утятская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 35, 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Твердыш - Т, ВЛ-10 кВ База отдыха	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Утяк - Т, ВЛ- 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Комсомольское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный- кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Утятская - Черемухово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (образование ожогов верхнего повива на проводе в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 35 кВ Першино - Стеклозаводская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75-76)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - КСМ с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	РП-3, КЛ-10 кВ ЛЭП-37	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Интернат	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Памятинская, Т- 1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на ВЛ-10 кВ 179 - 210 в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оборудования в ТП-736-Мц)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишнево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Березово с заходом на ПС Обанино и ПС Закоулово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Зырянка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (обрыв перемычки грозотроса между опорами № 26 ВЛ 110 кВ Мирная-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			Зырянка-Т и № 7 ВЛ 110 кВ Мирная-Юргамыш-Т II цепь, и падением в сторону опоры № 26 на провод ф. «С» ВЛ 110 кВ Мирная-Зырянка-Т и его повреждением в пролете опор № 25-26, а в сторону опоры № 7 ВЛ 110 кВ Мирная-Юргамыш-Т II цепь приблизился на недопустимое расстояние с проводом ф. «В»)	и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение деревьев из лесного массива в пролете опор 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово с отпайками	Ветровые нагрузки (выпадение деревьев из лесного массива в пролете опор 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Юргамыш-Т II цепь	Ветровые нагрузки (обрыв перемычки грозотроса между опорами № 26 ВЛ 110 кВ Мирная-Зырянка-Т и № 7 ВЛ 110 кВ Мирная-Юргамыш-Т II цепь, и падением в сторону опоры № 26 на провод ф. «С» ВЛ 110 кВ Мирная-Зырянка-Т и его повреждением в пролете опор № 25-26, а в сторону	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			опоры № 7 ВЛ 110 кВ Мирная-Юргамыш-Т II цепь приблизился на недопустимое расстояние с проводом ф. «В»)	
27.10.2020	28.10.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор отпайка от Р-П-5-2, Р-П-5-3, Р-П-5-4 - 46 шт.)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор и повреждение провода в пролете оп. № 126-127, 137-139, 140-142)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оп. № 21-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 2-3 отпайка на КТП-674)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Хлебзавод	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			(повреждение ВЛ от ТП-39 до ТП-55)	(при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Н.Поселок	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 116)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Колбасный цех	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	27.10.2020	ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	27.10.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Введенка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Введенка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 62)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	27.10.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опор - 8 шт., повреждение провода - 15 пролетов)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.10.2020	28.10.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-1 Тебеняк	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	РП-2, КВЛ-10 кВ ЛЭП-27	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Березово с заходом на ПС Обанино и ПС Закоулово	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 210)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 210)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 210)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - КСМ с отпайками	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с отпайкой на ПС Светлый Дол	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 42-43, повреждение оп. № 42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Керамзит, яч.12 - выход ВЛ 12-2006	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 27 - 27а)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Плоское	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на провода в пролете оп. № 10-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проводов в пролете оп. № 82-83А, 110-111)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на подвесных гирляндах изоляторов и проводах ВЛ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Кондино, ВЛ 10 кВ Смолино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник, ВЛ 10 кВ Долгое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды подвесных изоляторов оп. № 67-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды подвесных изоляторов оп. № 67-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на подвесных гирляндах изоляторов и проводах ВЛ в пролете оп. № 1-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-2 Кольцо кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Южная, КВЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 20-21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС КЗКТ ГПП-2, ТП-663 Выход ВЛ 663-243	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 9-11 отпайка на ТП-712)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Арматурная, яч.7 - 2048	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 1-2 ВЛ 452-13 отпайка на КТП-994)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Мостовое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 28)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Расковалова	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки, ВЛ-10 кВ Л-8 Райпо	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение шлейфа Р-СП-1-0)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-15 Такташи	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 123-124)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Коровье, ВЛ-10 кВ л-2 Коровье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 4/1 - 4/3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Мир, ВЛ-10 кВ Мир	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение шлейфа на ЛР 10 у ТП-1009)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-5 Песчанка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-3 Одино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Иванково	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходного изолятора ТП-604А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 71)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Мишкино-Т - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы междуфазного короткого замыкания 2-х проводов ф.А, С в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71-72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Западная, В 110 кВ Щучье Т2	Неселективная работа РЗА смежной сетевой организации	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Белоярская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение крепления грозотроса оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Белоярская	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение крепления грозотроса оп. № 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-3 Нива	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 14-15, 124-125)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на гирлянды изоляторов и провода оп. № 7, 8, 77, 78)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Поселок НПС	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС ЗДС, яч.9 - выход ВЛ 9-532	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-2 Казарки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Н.Троицкая, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебачье	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	КРУН 268-240	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	КТП-720	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-7 Производство	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оборудования потребителей электрической энергии ТП-470 к-т Большевичка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-6 Больница	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Малышево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода оп. № 52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-2 Казарки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходных изоляторов в ТП КЗ-2-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-7 Производство	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение оборудования потребителей электрической энергии отпайка на СКЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-1 Утчанка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Стеклозаводская, ВЛ-10 кВ Л-4 Боровлянка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение РЛНД-10 кВ Р-МС 1-4 оп. № 249)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Стеклозаводская, ВЛ-10 кВ Л-3 ДОК	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-0 Горсети кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая (ПС Рассвет, С 10 кВ)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-2 Козлово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Косолапово, ВЛ-10 кВ Л-5 Овцекомплекс	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на ТП Ц-5-13 Школа)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Подсобное хозяйство, Т1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Сгорание ПК на трансформаторе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-8 Островное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходных изоляторов ТП 849-мш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Сладкое - Т, ВЛ-10 кВ л-4 Щучье кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 1-10 отпайка на ТП Б-1-2, оп. № 1-6, 150-164 отпайка на ТП Б-1-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-6 Светлый Дол	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	27.10.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 187-188)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение разрядника ТП 4-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
			28)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-4 Галишово	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-2 Казарки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Уятка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 1-4 отпайка на ТП Ч-2-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
27.10.2020	28.10.2020	ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-3 Заборка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение провода в пролете оп. № 1-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ ХПП	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение проходных изоляторов в ТП ПН-5-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-8 Кипель кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 74)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово	Повреждение оборудования в ТП Д-4-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Элеватор	Повреждение шлейфа на ЛР-311	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-2 Мишкино-1 кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора ТП 1727-м)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	РП-42, яч.6 - 71	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 20-21 ВЛ 413-256)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	РП-7, яч.11 - 475	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на КТП-755 потребительская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 5-6 отпайка на КТП-914 потребительская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 ВТК	Повреждение разъединителя ТП Ю-2-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-2 Козлово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС КТЭЦ, л. 22-591(1)	Воздействие животных и птиц КТП-2072 потребительская	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2020	28.10.2020	ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 155-156)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2020	29.10.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 8, 88. Повреждение провода в пролете оп. № 177-180)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2020	29.10.2020	РП Чаши, 1 С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
29.10.2020	29.10.2020	ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Центр	Повреждение проходного изолятора на ТП-1107-А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2020	29.10.2020	ПС Косолапово, 1С 10 кВ	Повреждение проходного изолятора на ТСН-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2020	30.10.2020	ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии оп. № 258	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2020	31.10.2020	ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии Р-РЛ-3-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2020	01.11.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2020	01.11.2020	ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
01.11.2020	01.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 63)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2020	02.11.2020	ПС Рябково, КЛ 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая	Повреждение КЛ 10 кВ Вход в РП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2020	02.11.2020	ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2020	02.11.2020	ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2020	03.11.2020	ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 2-683	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (порыв КЛ 6 кВ 2- 683) Порывщик Строймаркет.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2020	03.11.2020	ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание кошки в ТП Ч-1-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2020	04.11.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Отгоны	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 198-199)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2020	04.11.2020	РП Чаши, ВЛ-10 кВ Расковалова	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 69-70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2020	04.11.2020	ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-13 - 1-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2020	04.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2020	05.11.2020	ПС Юнона, яч.30 - РП-46 Химмаш	Повреждение КЛ 10 кВ яч.30 - РП-46 Химмаш	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Маслозавод кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Юнона, КЛ 10 кВ РП-19 яч.14 - 505	Повреждение КЛ 10 кВ 505 - 232	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 50-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	07.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП Б-7-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2020	06.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
07.11.2020	07.11.2020	ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город-кольцевая	Воздействие животных и птиц (попадание кошки в ТП МЦ-11-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2020	08.11.2020	ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 67-68)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2020	08.11.2020	РП-5, КВЛ 10 кВ ЛЭП-510, КВЛ 10 кВ ЛЭП-55	Повреждение РЛНД оп. № 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2020	08.11.2020	РП-8, ВЛ 10 кВ Калиновка	Повреждение шлейфа оп. № 198	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2020	09.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2020	09.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
09.11.2020	09.11.2020	ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 36-37, 41-42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2020	09.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2020	09.11.2020	ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-3 Центр кольцевая	Возгорание оп. № 61С	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2020	10.11.2020	ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-22, КЛ 10 РП-32; РП-1, КВЛ 10 кВ Центр	Повреждение КЛ-10 кВ РП-2 - РП-3, КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2020	11.11.2020	ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково	Повреждение КЛ 10 кВ от ПС Катайск-Р до оп. № 7. Повреждение вязки оп. № 18-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2020	11.11.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
12.11.2020	13.11.2020	РП-7, ВЛ 6 кВ 475-480	Повреждение оборудования потребителей электроэнергии (отпайка на КТП-755, КТП-792, КТП-749, КТП-406)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2020	13.11.2020	РП-13, КЛ 6 кВ яч.12 - 386-2	Повреждение КЛ 6 кВ л. 386 - 574	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2020	13.11.2020	ПС КСМ ГПП-1, КЛ 6 кВ 27-50	Повреждение КЛ 6 кВ л. 27 - 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2020	13.11.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2020	14.11.2020	ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 29-31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2020	14.11.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 50)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
20.11.2020	20.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-8 отпайка на ТП П-5-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2020	20.11.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 15-16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2020	21.11.2020	РП-36, ВЛ 6 кВ РП-36-641	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2-3 отпайка на КТП-641)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2020	22.11.2020	РП-13, КЛ 6 кВ РП-13-513	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6-275	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2020	23.11.2020	ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н.Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-55а-ТП 55	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2020	23.11.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2020	24.11.2020	ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое	Повреждение изолятора оп. № 13-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2020	26.11.2020	ПС Далматово - Р, КЛ 10 кВ Исеть	Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2020	26.11.2020	ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение ШР 110 Т-1 ф.В в сторону 1С при переводе нагрузки с Т-1 на Т-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2020	26.11.2020	РП-4, КЛ 6 кВ ТП-308	Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - 308 кабель № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2020	26.11.2020	РП-6, КЛ 6 кВ ТП-405	Повреждение КЛ 6 кВ РП-6 - 405 кабель № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2020	27.11.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2020	27.11.2020	ПС Пашково, СВ 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2020	01.12.2020	ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-2 Привольное	Повреждение провода в пролете оп. № 175-176	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2020	02.12.2020	ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбиты 2 опоры мусоровозом отпайка на ТП К-6-15 потребительская)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2020	03.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое	Повреждение провода в пролете оп. № 54-55 отпайка на ТП Б-5-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2020	03.12.2020	ПС ПТФ Юнона, В-10 кВ Т-1	Повреждение КЛ л.33 - 828-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2020	05.12.2020	РП-1, КЛ-10 кВ ЛЭП-17	Повреждение КЛ л. ТП-174 - ТП-175	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2020	06.12.2020	ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2020	07.12.2020	ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	Повреждение изолятора оп. № 214	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2020	07.12.2020	ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Малиновка-Т с отпайкой на ПС Иковка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2020	08.12.2020	ПС Тобол, КЛ 6 кВ л.9-РП-5	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л.9-РП-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2020	08.12.2020	ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника в ТП В-3-52 ЧП Нохрин)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2020	14.12.2020	ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
15.12.2020	15.12.2020	ПС ПТФ Юнона, яч.25 - РП-19 яч.17	Повреждение КЛ л.25 - РП-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2020	16.12.2020	РП-7, КВЛ 6 кВ л. РП-7-174	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-2003)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2020	18.12.2020	РП-3, КЛ-10 кВ ЛЭП-37	Повреждение КЛ л. ТП-371 - ТП-372	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2020	18.12.2020	ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Интернат	Повреждение КЛ л. ТП-222 - ТП-221	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2020	18.12.2020	ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ РП-52	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ДРСУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2020	19.12.2020	ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на ВЧЗ ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
19.12.2020	19.12.2020	ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-3 Глубокий овраг-кольцевая	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2020	20.12.2020	ПС Пашково, Т-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2020	20.12.2020	ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2020	22.12.2020	ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ СПТУ	Повреждение КЛ л. ТП-20 - ТП-24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2020	23.12.2020	ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-2 РП-23 кольцевая, КЛ 10 кВ Л-4 РП-27	Повреждение КЛ л. 2 - РП-23, л. 851 - выход ВЛ 611-684	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2020	23.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
23.12.2020	23.12.2020	ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ от Р-Л-3-2 до оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2020	24.12.2020	ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2020	24.12.2020	РП-1, КЛ-10 кВ Город-2	Повреждение КЛ л. ТП-104 - ТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2020	24.12.2020	ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 65-66 за пределами охранной зоны ВЛ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2020	24.12.2020	ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково	Воздействие животных и птиц на ЛР-73Т	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2020	24.12.2020	ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 61-62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2020	27.12.2020	ПС Береговая, яч.35-выход ВЛ-10 кВ 35-РП-37 (цепь 2)	Повреждение КЛ л. ПС Береговая - выход ВЛ 35-РП-37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2020	27.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2020	27.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2020	28.12.2020	ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново	Повреждение провода в пролете оп. № 4-13 - 4-14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2020	28.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2020	28.12.2020	ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости)

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
				и прочие мероприятия
28.12.2020	28.12.2020	ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-34 502 кольцевая	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л. 171-264)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2020	29.12.2020	ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 58-59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2020	30.12.2020	ПС Шадринск - Р, Т2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2020	30.12.2020	ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	Воздействие животных и птиц в пролете оп. № 35-36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 по состоянию на 27.01.2021 г.:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» 75,726.
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ АО «СУЭНКО» 89,883.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.