

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на июль 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Бороздинка Т1, В 35 Т1		ТО; а/г 1ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ПС Бороздинка ТСН1		Кап. ремонт; а/г 1ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ПС Камаган 1С 10 кВ		ТО и покраска; а/г 1ч	3	01.07.2020	03.07.2020
ПС Аджитарово Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, В 10 Т1; а/г 1ч	2	01.07.2020	02.07.2020
ВЛ 110 кВ Преображенка-Аджитарово		ТО ЛР 110 Преображенка на ПС Аджитарово; а/г 1ч	2	01.07.2020	02.07.2020
ПС Галкино ТН2 110		В/в испытания; а/г 4ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ПС Галкино Т2		ТО; а/г 2ч	14	01.07.2020	15.07.2020
ПС Песчанка В 10 Хоз.нужды, В 10 Гладское		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ВЛ 110 кВ Уксянка-Калининская		ТО ЛР 110 Уксянка на ПС 110 кВ Калининская, а/г 2ч	1	1.07.2020	1.07.2020
ПС В.Ключи: Т2		КР:Замена термосифонного фильтра силового трансформатора и воздухоосушителей, покраска, а/г 4ч	22	1.07.2020	22.07.2020
ПС Калининская: С 110кВ		ТО ЛР Уксянка, а/г 1ч	1	1.07.2020	1.07.2020
ПС Куртамыш 1С 35 кВ		В/в испытания ОПН 35; а/г 4ч	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Куртамыш 2С 35 кВ		В/в испытания ОПН 35; а/г 4ч	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Куртамыш СВ 35 кВ		В/в испытания; а/г 4ч	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Песчанка В 10 М.Рига, В 10 Песчанка		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	02.07.2020	02.07.2020
РП-5: В-6 1С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	02.07.2020	03.07.2020
КТП-КТ-5-11		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-302		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	02.07.2020	03.07.2020
ПС Калининская: Т1	С вводом на ночь	ТО Т1, ОД, КЗ 110 Т1, а/г 1 ч	2	2.07.2020	3.07.2020
ПС Калининская: КРУН 10 кВ	С вводом на ночь	ТО 1С 10 кВ, 2С 10 кВ , а/г 1ч	2	2.07.2020	3.07.2020

ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово		Верховой осмотр опор, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Боровлянская, Т-2	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Вывести в ремонт для КР В 10 кВ Т-1, ОД-КЗ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	02.07.2020	03.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Рябково, Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Рябково, ТН-1 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Рябково, ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая	С включением на ночь	Капремонт, замена изоляции; а/г 1 ч.	2	02.07.2020	03.07.2020
ПС Матросовская, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, ТСН, В-10 ввода 10, В-35, замена силикагеля в термосифонном фильтре, а/г 2 ч.	2	02.07.2020	03.07.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Меньшиково, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Меньшиково, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Меньшиково, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Уварово, В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Уварово, В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена ж/б опор - 3шт; а/г 1 ч.	1	02.07.2020	02.07.2020
ПС Песчанка В 10 Т1, ТН1 10		Кап. Ремонт; а/г 1ч	1	03.07.2020	03.07.2020
ТП-138		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавская		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Х.завод кольцевая		ТО ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020

Мокроусово кольцевая					
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Проверка ОПН со снятием, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Матросовская, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Верхнесуерская, ШР 35 кВ Т-1, РП-1 35 кВ, РП-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Матросовская, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Верхнесуерская, ШР 35 кВ Т-1, РП-1 35 кВ, РП-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Матросовская, ВЛ 35 кВ Верхнесуерская - Матросовская	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Верхнесуерская, ШР 35 кВ Т-1, РП-1 35 кВ, РП-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2 на ПС Матросовская, а/г 2 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Уварово, В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Уварово, В 10 кВ Л-4 Кокорево		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.07.2020	03.07.2020
ПС Бороздинка 2С 35 кВ		Кап. ремонт ЛР 35 Юломаново СР2 35, СВ 35; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ПС Бороздинка СВ 35		Кап. ремонт СВ 35; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ВЛ 35 кВ Бороздинка- Юламаново		Кап. ремонт ЛР 35 Юломаново; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ПС Прорыв Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	3	06.07.2020	08.07.2020
ПС Камаган Т2, В 35 Т2		ТО Т2, В 35 Т2, РТ2 35 и покраска; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ПС Камаган 2С 35 кВ, СВ 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР2 35 Костылево-Курорт и покраска; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт с отпайками		ТО ЛР2 35 Костылево- Курорт	5	06.07.2020	10.07.2020
ПС Сулейманово В 10 Мурзабаево, В 10 Сулейманово, В 10 Бакаево		ТО и опробование; а/г 1ч	2	06.07.2020	07.07.2020
ПС Косолапово Т1, В 10 Т1		ТО Т1, РТ1 110, проверка РЗА; а/г 1ч	3	06.07.2020	08.07.2020
ПС Косолапово В 110 Марс		Кап.ремонт ЛР 110 Марс, ТТ 110 Марс; а/г 1ч	3	06.07.2020	08.07.2020
ВЛ 110 кВ Косолапово-Марс		ТО ЛР 110 Марс на ПС Косолапово; а/г 1ч	3	06.07.2020	08.07.2020
ВЛ 35 кВ Танрыкулово- Бороздинка		Выправка опор; а/г 2ч	12	06.07.2020	17.07.2020
ПС Западная В 110 Шумиха-Т-1 с включением ВЛ 110 через ОВ 110		Замена вводов 110 кВ ф.А, ф.С; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020
ВЛ 110 Кузнецовская-		Замена дефектной изоляции; а/г 1ч	5	06.07.2020	10.07.2020

Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая					
РП-5: В-6 1С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	06.07.2020	07.07.2020
ПС Тобол: 1С-110кВ, ТН-1-110, ШР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, В-110 Т-1, РТ-110 Т-1, Т-1		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	06.07.2020	10.07.2020
ТП-138		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-302		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	06.07.2020	10.07.2020
ВЛ 35 кВ Вознесенка-Белое		ТО ЛР 35 Белое, 1С 35 кВ на ПС Вознесенка, а/г 2ч	4	6.07.2020	9.07.2020
ВЛ 35 кВ Далматоао-Р-Широково		КР:Замена анкерной опоры, покраска траверс, а/г 2ч	5	6.07.2020	10.07.2020
ПС Каргаполье: Т1		КР Т1, а/г 8ч	25	6.07.2020	30.07.2020
ПС Вознесенка: 1С 35 кВ	С вводом на ночь	ТО ЛР Белое, 1С 35 кВ, а/г 1ч	4	6.07.2020	9.07.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Речное	С включением ЛР 35 Речное на ПС Булдак	Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч.	2	06.07.2020	07.09.2020
ВЛ 35 кВ Пашково - Актабанская	С включением В 35 кВ Новотроицкая на ПС Актабанская	Замена анкерных оттяжек, ремонт ж/б опор, вырубка угрожающих деревьев; а/г 2 ч.	9	06.07.2020	14.07.2020
ПС Боровская, РП 110 кВ		ТР ШР 110 кВ РП, а/г 3 ч.	9	06.07.2020	14.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 (резерв ф.5 - оп.1а)		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Юрахлы-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 (ф.5 - оп.1)		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-0 РРС		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-1 Песьяное		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-2 Б. Каменное		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.07.2020	07.07.2020
ПС Каширино, ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Утяк-Т, ШР 35 кТ Т-2, РТ 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ на ПС Каширино, а/г 2 ч.	2	06.07.2020	07.07.2020
ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-1 Лихачи	С включением на ночь	Замена опор, а/г 2 ч.	2	06.07.2020	07.07.2020

ПС Магросовская, Т-2		ТО Т-2, ТСН, В-10 ввода 10, В-35, а/г 2 ч.	3	06.07.2020	08.07.2020
ЦРП Коновалово, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ЦРП Коновалово, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ЦРП Коновалово, КЛ 10 кВ ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ЦРП Коновалово, КЛ 10 кВ ввод-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.07.2020	06.07.2020
ПС Камаган Т1, В 35 Т1, ТСН1 10, 1С 10 кВ		В/в испытания; а/г 4ч	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Маяк 2С 10 кВ, ВЛ 10 СХТ, ВЛ 10 Такташи, ВЛ 10 Мишкино-2, ВЛ 10 Мелькомбинат-2, ВЛ 10 РЭС		Кап. ремонт яч. КРУН 10 кВ, покраска; а/г 2ч	1	07.07.2020	07.07.2020
ВЛ 110 кВ Целинная-Пески		Выправка опор; а/г 1ч	3	07.07.2020	09.07.2020
ПС Песчанка В 10 Чудняково, СВ 10		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	07.07.2020	07.07.2020
БКТП-861		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	07.07.2020	08.07.2020
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное		Замена РЛНД, а/г 1ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Боровская, ТН-2 110 кВ		ТР ТН-2, ТР ШР 110 кВ ТН-2; а/г 3 ч.	8	07.07.2020	14.07.2020
ПС Варгаши-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 (Резерв)		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Варгаши-Т, КВЛ 10 кВ Л-5 (ф.5 - оп.1)		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Моршиха, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Моршиха, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Моршиха, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово	С включением на ночь	Замена опор, выправка траверс, а/г 1 ч.	2	07.07.2020	08.07.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка		ККР, замена железобетонной опоры- 2шт.; а/г 1 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая		Замена деревянной опоры с железобетонной приставкой, замена железобетонной опоры; а/г 1 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-3 Актабан		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020

ПС Актабанская, В 10 кВ Л-4 Орлово		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Т-1		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Замена травесы со штыревой изоляцией, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Шмаково, ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково		КР ЛР 35 кВ ВЛ Кипель на ПС Шмаково, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Шмаково, Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Шмаково, Т-1		КР ЛР 35 кВ ВЛ Кипель, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Шмаково, ТН 35 ВЛ Кипель		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	07.07.2020	07.07.2020
ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город кольцевая		Выправка одностоечной опоры а/г 1 ч	1	07.07.2020	07.07.2020
ПС Камаган Т2, В 35 Т2, ТСН2 10, 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 4ч	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Западная В 110 Шумиха-Т-2		Замена вводов 110 кВ ф.А, ф.С В 110 Шумиха-Т-1 в сторону 1С 110 кВ; а/г 1ч	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Песчанка В 10 Т2, ТН2 10		Кап. Ремонт В 10, ТН2 10; а/г 1ч	1	08.07.2020	08.07.2020
РП-5: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС В.Глубокое, Т-1		ТО Т-1, ТТ 110 кВ замена силикагеля; а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 35 кВ Курган	С включением ПС Курган, ПС Рассвет по распределительной сети	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Мокроусово, ТН-1 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020

ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Куртан, ВЛ 35 кВ Куртан - Рассвет	С включением ПС Рассвет по распределительной сети	ТО ЛР 35 ВЛ Рассвет, ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Рассвет на ПС Куртан, а/г 2 ч.	2	08.07.2020	09.07.2020
ПС Куртан, ВЛ-35 кВ Мокроусово - Куртан	С включением ПС Куртан, ПС Рассвет по распределительной сети	ТО ЛР 35 ВЛ Рассвет, ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Рассвет на ПС Куртан, а/г 2 ч.	2	08.07.2020	09.07.2020
ПС Куртан, Т-1	С включением ПС Куртан по распределительной сети	ТО Т-1, ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	08.07.2020	09.07.2020
ПС Медвежье, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Медвежье, ВЛ 35 кВ Новогеоргиевка-Медвежье		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1 на ПС Медвежье, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Медвежье, Т-1		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Шмаково, В 35 кВ Т-1		КР В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС Прорыв В 10 Комплекс, Прорыв, В 10 Т1		ТО и опробования приводов; а/г 1ч	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Сулейманово ТСН2		ТО ТСН2 и щита переменного тока; а/г 1ч	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Сулейманово В 10 Кольцо, В 10 Бурматово,		ТО и опробование; а/г 1ч	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Песчанка В 10 Николаевка		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	09.07.2020	09.07.2020
РП-5: В-6 2С-2кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч	2	09.07.2020	10.07.2020
ТП-291		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	09.07.2020	10.07.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино		Замена ж/б опоры -3 шт.; а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-5 Котельная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020

ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсеть		Верховой осмотр опор, проверка ОПН а/г 1ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Замена железобетонной опоры, а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Куртан, В 35 кВ Рассвет	С включением ПС Рассвет по распределительной сети	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Медвежье, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, ТН-2 35 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Медвежье, ВЛ 35 кВ Медвежье - Пашково		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, ТН-2 35 кВ на ПС Медвежье, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Медвежье, Т-2		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, ТН-2 35 кВ, а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая		Замена изолятора-40шт.; а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Новотроицкая, ВЛ 10 кВ Л-2 Новотроицкое		ККР, замена железобетонного подкоса-1шт.; а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Обухово, 1С 35 кВ	С включением на ночь	КР В 35 кВ Т-1, ЛР 35 кВ ВЛ Митино, РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	09.07.2020	10.07.2020
ПС Обухово, ВЛ 35 кВ Митино - Обухово		КР ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово, а/г 2 ч.	2	09.07.2020	10.07.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена подвесной гирлянды изоляторов - 10 шт.; а/г 1 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ЦРП Варгаши, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ЦРП Варгаши, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.2020	09.07.2020
ПС Прорыв В 10 Сосновая Роща, Казак-Кочердык		ТО и опробования приводов; а/г 1ч	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Песчанка 1С 10 кВ		Кап. Ремонт; а/г 1ч	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Л-9 Д/О Лесники кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020



ПС Лесники, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Комунальные сети кольцевая		ККР, замена разъединителя с приводом-1 шт.; а/г 1 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Актабанская, ВЛ 35 кВ Пашково - Актабанская		КР ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ШР 35 кВ Т-1 на ПС Актабанская, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Актабанская, С 35 кВ		КР ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Курган, В 10 кВ Л-1 Шелепово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Курган, В 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Курган, В 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Курган, В 10 кВ Л-4 Курган		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-4 Курган		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода а/г 1 ч.	1	10.07.2020	10.07.2020
ПС Камаган 2С 10 кВ		ТО и покраска; а/г 1ч	5	13.07.2020	17.07.2020
ПС Маяк Т1		Кап. ремонт Т1, покраска; а/г 2ч	12	13.07.2020	24.07.2020
ВЛ 35 кВ Целинное- Михалево		Расширение просеки; а/г 1ч	13	13.07.2020	25.07.2020
ПС Косолапово В Косолапово, В 10 Листвянка		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Песчанка 2С 10 кВ		Кап. Ремонт 2С 10; а/г 1ч	1	13.07.2020	13.07.2020
РП-5: В-6 2С-2кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ- 6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч	3	13.07.2020	15.07.2020
ПС Тобол Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ТП-286		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-302		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ПС Кодская: Т2, В 110 Т2,	КРУН 10 кВ запитать по распредсети	ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	13.07.2020	13.07.2020

ПС Высокая: В 10 кВ Подсобное ШААЗ		КР В 10 Подсобное ШААЗ, а/г 4 ч	5	13.07.2020	17.07.2020
ПС Вознесенка: 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ, а/г 1ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково	С включением ПС Меньшиково по распределительной сети	Капитальный ремонт. Ремонт ж/б, выправка опор, замена поддерж. зажимов; а/г 2 ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково		Замена дефектной изоляции, замена виброгасителей, выправка опор, ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино	С включением на ночь	Замена штыревого изолятора - 100 шт а/г 1ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая	С включением на ночь	ККР замена ОПН-10, замена траверз, замена изоляции; а/г 1 ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Капитальный ремонт, замена разъединителя Р-Д 1-2б, а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Капитальный ремонт, замена траверс, а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Н.Березово, В 35 кВ Обрядовская		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Половинное, В 35 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Половинное, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Замена изоляторов, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-2 Коммунальные сети кольцевая		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-3 Беляковка		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-4 Лиханово		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Т-1		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-4 Барашково		Ревизия разъединителя, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Каширино, ВЛ 35 кВ Каширино - Митино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	ТО ЛР 35 кВ Митино, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ на ПС Каширино, а/г 2 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020

ПС Меньшиково, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	КР В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	4	13.07.2020	16.07.2020
ПС Меньшиково, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, КР В 10 кВ Т-1, КР разрядника 35 кВ, ПСН 35 кВ, ТСН; а/г 2 ч.	4	13.07.2020	16.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Т-1	С включением ПС Рассвет по распределительной сети	ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Рассвет, Т-1	С включением ПС Рассвет по распределительной сети	ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1, щит СН переменного тока, а/г 2 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Рассвет, Т-1	С включением ПС Рассвет по распределительной сети	ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Рассвет, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Рассвет, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Рассвет, Щит СН		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	13.07.2020	14.07.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-2 Элеватор-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.07.2020	13.07.2020
ПС Маяк 1С 10 кВ, ВЛ 10 Мишкино-1, ВЛ 10 Мелькомбинат-1, ВЛ 10 2-я Пятилетка, ВЛ 10 РП Восход, ВЛ 10 Островное. ВЛ 10 Птичник, ВЛ 10 Маслово		Кап. ремонт яч. КРУН 10 кВ, покраска; а/г 2ч	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Сулейманово Т1		ТО РТ1 110; а/г 1ч	3	14.07.2020	16.07.2020
ПС Косолапово В 10 Овцекомплекс		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Восход Т1, ТСН1 10, 1С 10 кВ		В/в испытания; а/г 4ч	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Песчанка 1С 35 кВ, СВ 35		Кап. Ремонт ЛР 35 Галкино, ШР1 35, РТ1 35; а/г 1ч	4	14.07.2020	17.07.2020
ВЛ 35 кВ Галкино-Песчанка		Кап. Ремонт ЛР 35 Галкино на ПС Песчанка; а/г 1ч	2	14.07.2020	15.07.2020
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка кольцевая		Проверка разрядников со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020

ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Выправка сложной опоры-5шт.; а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Лесники, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Н.Березово, В 35 кВ Песьяное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Н.Березово, ТН-2 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая	С включением на ночь	ККР замена ОПН-10, замена РЛНД замена изоляции; а/г 1 ч.	4	14.07.2020	17.07.2020
ПС Половинное, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Н.Лушниково		Верховой осмотр опор - 12шт., ревизия РЛНД-1шт.; а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-6 Сивково		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, В 10 кВ Т-2		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая		ККР, замена железобетонной опоры-1шт.; а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Частоозерье, СВ 10 кВ		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая		Замена штыревого изолятора, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ЗС 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, БСК-3		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ДГР-3		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.07.2020	14.07.2020
ПС Пески Т2		Отбор проб масла из ТТ 110 Т2; а/г 1ч	3	15.07.2020	17.07.2020
ПС Искра ТН1 110, ТН2 110		В/в испытания; а/г 4ч	1	15.07.2020	15.07.2020
БКТП-316		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Шагрово: Т1, В 110 Т1,		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	15.07.2020	15.07.2020

ПС Вознесенка: Т1, 1С 10 кВ	С вводом на ночь	КР Т1, а/г 3ч	3	15.07.2020	17.07.2020
ПС Н.Березово, В 35 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Н.Березово, В 6 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Н.Березово, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Половинное, В 35 кВ Васильевская	С включением ЛР 35 Речное на ПС Булдак	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	С включением на ночь	Перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Частоозерье, 1С 35 кВ		ТР ШР 35 кВ ТН-1, РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, РС-1 35 кВ	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Частоозерье, Т- 1		ТР ШР 35 кВ ТН-1, РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, РС-1 35 кВ	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, 4С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, БСК-4		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ДГР-4		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Обухово, С 10 кВ	С включением на ночь	КР, а/г 2 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Обухово, Т-1	С включением на ночь	КР В 10 кВ Т-1, ТСН-1, а/г 2 ч.	2	15.07.2020	16.07.2020
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-3 Полой		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-3 Полой		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-5 ППО-1 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-6 ОУП-10 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020

ЦРП Варгаши, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	15.07.2020	15.07.2020
ПС Михалево Т1		ТО Т1, ОД1 35, КЗ1 35, ТСН1; а/г 1ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Галкино Т1		ТО; а/г 2ч	16	16.07.2020	31.07.2020
РП-5: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС В.Теча: Т1		ТО Т1, а/г 2ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС В.Кондино: Т1		ТО Т1, В 10 Т1, ТСН1, ТН1 10, а/г 1 ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	С включением на ночь	Замена изолятора-120шт.; а/г 1 ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ПС Н.Березово, ТН-1 6 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ПС Половинное, В 35 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ПС Половинное, Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ПС Рябково, В 10 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Рябково, Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Рябково, ТН-2 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Рябково, ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	С включением на ночь	Замена РЛНД, монтаж провода; а/г 1 ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ПС Частоозерье, 2 С 35 кВ		ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ТН-2, ШР 35 кВ Т-2, РТ-35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Частоозерье, Т-2		ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ТН-2, ШР 35 кВ Т-2, РТ-35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, 5С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, БСК-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ДГР-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Выправка одностоечной опоры, выправка сложной опоры; а/г 1 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка		ККР(замена РЛНД), а/г 1 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена подвесной гирлянды изоляторов - 10шт.; а/г 1 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ЦРП Варгаши, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020

ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 Завод ППСО-кольцевая		Замена опор, а/г 2ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ЦРП Варгаши, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.07.2020	16.07.2020
ПС Галкино ТН1 110		В/в испытания; а/г 4ч	1	17.07.2020	17.07.2020
ТП-474		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС В.Теча: Т2		ТО Т2, а/г 2ч	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Кондино: В 10 Смолино В 10 Посёлок В 10 Могилёво В 10 Резерв яч.№8		ТО В 10 кВ, (поочередно), а/г 1 ч	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Боровская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Н.Березово, В 6 кВ ТСН-3		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Н.Березово, СВ 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Половинное, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая		Замена РЛНД, а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		Проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньшиково		КР ЛР 35 кВ Лебяжье-Т на ПС Меньшиково, а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Обухово, С 10 кВ		КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	17.07.2020	17.07.2020
ПС Бороздинка Т1, 1С 35 кВ		Кап. ремонт РТ1 35, СР1 35; а/г 1ч	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Бороздинка СВ 35		Кап. ремонт СР1 35; а/г 1ч	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Альменево В 110 Т2		ТО РОСШ 110 Т2; а/г 1ч	4	20.07.2020	24.07.2020
ПС Камаган Т1, В 35 Т1		Тек.ремонт и покраска РТ1 35; а/г 1ч	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Камаган 1С 35 кВ, СВ 35		Тек.ремонт и покраска РТ1 35, СР1 35, ЛР1 35 Косолапово; а/г 1ч	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ 35 кВ Косолапово-Камаган		Тек.ремонт и покраска ЛР1 35 Косолапово на ПС Камаган; а/г 1ч	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Песчанка 2С 35 кВ, СВ 35		Кап. Ремонт ЛР 35 В.Теча, ШР1 35, РТ2 35; а/г 1ч	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча		Кап. Ремонт ЛР 35 В.Теча на ПС Песчанка; а/г 1ч	2	20.07.2020	21.07.2020
ТП-474		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	20.07.2020	20.07.2020

ВЛ-6кВ 433-508		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	4	20.07.2020	23.07.2020
ПС КСМ Т1		Профвосстановление, а/г 1 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Высокая: В 10 РП-71		КР В 10 РП-71, а/г 4 ч	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово	С включением ПС Сунгурово от ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово	Капитальный ремонт. Ремонт ж/б, ремонт заземлений, замена поддерж. зажимов; а/г 2 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино	С включением на ночь	Установка дополнительной ж/б опоры -9 шт.; а/г 1 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Большемартино, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	КР В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Большемартино, В 35 кВ ВЛ Малокурейное	С включением В 35 кВ Саратовская на ПС Лопатки	КР В 35 кВ, а/г 2 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Большемартино, В 35 кВ Т-1	С включением В 35 кВ Саратовская на ПС Лопатки	КР В 35 кВ, а/г 2 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Большемартино, С 35 кВ	С включением В 35 кВ Саратовская на ПС Лопатки	КР В 35 кВ, а/г 2 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Большемартино, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	КР В 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Боровская, В 110 кВ Т-2		КР В 110 кВ Т-2, а/г 8 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС Боровская, Т-2		ТР Т-2, а/г 8 ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС КЗММК, В 110 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС КЗММК, Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Мокроусово, 2С 35 кВ	С включением ПС Уварово, ПС Сунгурово по распределительной сети	ТО ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Мокроусово, Т-2		ТО РТ-35 Т-2 и ШР-35 Т-2, а/г 2 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Н.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Н.Березово, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Половинное, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Половинное, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Разлив, В 10 кВ Л-1 Борки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Разлив, В 10 кВ Л-2 Падеринка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020



ПС Разлив, В 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Разлив, В 10 кВ Л-4 Котельная		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-5 Спорное	С включением на ночь	Верховой осмотр, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, 6С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, БСК-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ДГР-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Меньшиково, В 10 кВ Л-2 Суерское		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.07.2020	20.07.2020
ПС Пищальная, В 10 кВ Т-1	С включением на ночь	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Пищальная, Т-1	С включением на ночь	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	20.07.2020	21.07.2020
ПС Сулейманово Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, В 10 Т1; а/г 1ч	2	21.07.2020	22.07.2020
ПС Западная Т1, КЛ 10 кВ ТСН1		В/в испытания; а/г 4ч	1	21.07.2020	21.07.2020
ТП-646		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	21.07.2020	22.07.2020
ПС Боровская, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Боровская, ТСН-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Н.Березово, В 35 кВ Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	21.07.2020	22.07.2020
ПС Н.Березово, В 6 кВ Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	21.07.2020	22.07.2020
ПС Н.Березово, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	21.07.2020	22.07.2020
ПС Половинное, В 35 кВ Пищальная		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Половинное, ТН-1 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Разлив, В 10 кВ Л-5 Новолушниково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Разлив, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Н.Лушниково		Замена ж/б опор - 4шт.; а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Разлив, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая		Ревизия РЛНД - 3 шт.; а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020

ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Замена деревянной опоры с железобетонной приставкой а/г 1 ч	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Меньшиково, В 10 кВ Л-3 Фрунзе		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-1 Памятное		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Пищальная, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Пищальная, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.07.2020	21.07.2020
ПС Песчанка Т1, В 35 Т1, 1С 10 кВ		В/в испытания; а/г 4ч	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Мокроусово, 1С 35 кВ	С включением ПС Курган, ПС Рассвет по распределительной сети	ТО ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	22.07.2020	23.07.2020
ПС Мокроусово, Т- 1		ТО РТ-35 Т-1 и ШР-35 Т- 1, а/г 2 ч.	2	22.07.2020	23.07.2020
ПС Н.Березово, ТН- 2 6 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-1 Башкирка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		Проверка ОПН со снятием, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Меньшиково, С 10 кВ		КР С 10 кВ, ТН 10 кВ; а/г 2 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Меньшиково, Т- 1		КР С 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Пищальная, В 10 кВ Л-2 Александровка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ПС Пищальная, В 10 кВ Л-3 Пищальное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	22.07.2020	22.07.2020
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, траверсы, а/г 2 ч.	2	22.07.2020	23.07.2020
ПС Песчанка 2С 10 кВ, ТН2 35		В/в испытания; а/г 4ч	1	23.07.2020	23.07.2020
ТП-623		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	23.07.2020	24.07.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Подключение новой отпайки к ТП Б-1-49; а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Боровская, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Боровская, ТСН-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Замена ж/б опоры-1 шт., замена ж/б опоры с двумя подкосами -1шт.; а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020

ПС Половинное, В 10 кВ Л-3 ХПП		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-4 Филипово кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-1 Светлогорье кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-4 Черёмухово кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, Т- 1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, ТН 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Черемухово, ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Замена железобетонной опоры а/г 1 ч	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Меньшиково, В 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая		Установка допол. ж/б опоры -8 шт.; а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Пищальная, В 10 кВ Л-4 Романово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Пищальная, В 10 кВ Л-5 Воскресенка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Пищальная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена штыревых изоляторов - 208 шт.; а/г 1 ч.	1	23.07.2020	23.07.2020
ПС Боровская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное		Замена ж/б опоры-2шт.; а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-6 Нечаевская		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-2 Мендерское		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020

ПС Светлый Дол, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Светлый Дол, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Светлый Дол, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Черемухово, В 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	24.07.2020	24.07.2020
ПС Камаган 1С 10 кВ		Тек.ремонт и покраска; а/г 1ч	5	27.07.2020	31.07.2020
ПС Песчанка В 10 Хоз.нужды, В 10 Гладское		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	27.07.2020	27.07.2020
ТП-413		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС КСМ Т2		Профвосстановление, а/г 1 ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ПС Высокая: В 10 Новый поселок		КР В 10 Новый поселок, а/г 4 ч	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ 35 кВ Раскатиха - Давыдовская		Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ПС Боровская, ТСН-1		КР ТСН-1, а/г 24 ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-7 Васильевка кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-8 Чулошное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Фрунзе, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Фрунзе, Щит СН		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Южная, В 6 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Южная, Т-2		ТО Т-2, В 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-1 Памятное		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Памятинская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Памятинская, Т- 1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Памятинская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.07.2020	27.07.2020
ПС Галкино ТСН3 10, ТСН4 10		В/в испытания; а/г 4ч	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Песчанка В 10 Чудняково, СВ 10		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	28.07.2020	28.07.2020

ТП-К-1		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-10 Посёлок РЭС кольцевая		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Половинное, В 10 кВ Л-9 ИПС		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Фрунзе, Т-1	С включением на ночь	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	28.07.2020	29.07.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Замена железобетонной опоры с подкосом а/г 1 ч	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Стеклозаводская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Стеклозаводская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Стеклозаводская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	28.07.2020	28.07.2020
ПС Бороздинка В 10 Щучанка		Кап. ремонт В 10 и привода; а/г 1ч	2	29.07.2020	30.07.2020
ПС Целинная ТН1 110		Кап.ремонт ТН1 110, СР1 110, высоковольтные испытания ТН1 110 ; а/г 1ч	3	29.07.2020	31.07.2020
ПС Целинная В 110 Пески		Кап.ремонт ЛР 110 Пески, ШР 110 Пески; а/г 1ч	3	29.07.2020	31.07.2020
ПС Песчанка В 10 Т2, ТН2 10		Кап. Ремонт В 10, ТН2 10; а/г 1ч	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Мирная В 110 Т2		ТО; а/г 1ч	3	29.07.2020	31.07.2020
ПС Мирная КЛ 10 ТСП2		В/в испытания; а/г 4ч	1	29.07.2020	29.07.2020
ТП-574		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	29.07.2020	30.07.2020
ПС Половинное, АЧР-35,10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Половинное, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Половинное, Щит постоянного тока		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Половинное, Щит СН		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Трюхино, С 110 кВ	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Частозерье, ЛР 110 кВ ВЛ Казаркино, ШР 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	3	29.07.2020	31.07.2020
ПС Трюхино, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО ШР 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	3	29.07.2020	31.07.2020

ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-3 Большой Камаган		Ревизия РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Фрунзе, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Северная, Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Северная, ТН-1 6 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Северная, ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Шмаково, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Шмаково, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Шмаково, ТН 35 кВ ВЛ Кипель		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Шмаково, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.2020	29.07.2020
ПС Песчанка В 10 Николаевка		Кап. Ремонт В 10; а/г 1ч	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Утятская, ТН-2 110 кВ		ТО ТН, отбор проб масла; а/г 2 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-3 Большой Камаган		Замена РЛНД у ТП; а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-4 СНТ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена штыревых изоляторов - 208 шт.; а/г 1 ч.	1	30.07.2020	30.07.2020
ВЛ 35 кВ Бороздинка-Танрыкулово		Кап. ремонт ЛР 35 Танрыкулово; а/г 1ч	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Бороздинка 1С 35 кВ		Кап. ремонт ЛР 35 Танрыкулово; а/г 1ч	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Песчанка 1С 10 кВ		Кап. Ремонт; а/г 1ч	1	31.07.2020	31.07.2020
КТП-КТ-5-7		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Северная, Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Северная, ТН-2 6 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Северная, ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	31.07.2020	31.07.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	31.07.2020	31.07.2020