

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 14
тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),
+7 (3452) 53-60-98 (факс),
office@suenco.ru
www.suenco.ru

Исх. № 15445 от «23» 10 2015 г.
На № _____ от «_____» _____ 20__ г.

По обязательствам инвестиционной программы
развития электрических сетей ПАО «СУЭНКО» на 2016г.

Техническое задание в работу

Для электроснабжения индивидуальной жилой застройки мкр-на в границах ул. Лизы Чайкиной – Комсомольская в г. Ялуторовске предусмотреть:

Объект	Источник финансирования
Строительство	
• «ВЛ-0,4кВ ТП-156 ф. «№1».	1.1.03
• «ВЛ-0,4кВ ТП-156 ф. «№2».	1.1.03

1. Строительство:

1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-156.

- строительство ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ТП-156 в сторону перспективной застройки. Применить провод марки СИП, сечение определить проектом (не менее 50 мм²), ж/б опоры ВЛ-0,4кВ, марку, количество опор определить проектом.

- строительство ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП-156 в сторону перспективной застройки. Применить провод марки СИП, сечение определить проектом (не менее 50 мм²), ж/б опоры ВЛ-0,4кВ, марку, количество опор определить проектом.

Пересечение и сближение ВЛ-0,4кВ с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Строительство электрических сетей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Проект на строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-156 представить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления перспективного
развития

С.В. Дуркин

Строительство:

- ВЛ-10 кв - 210 м.,
 - ТП-10/0,4 кв (400 квВ - 1 шт.
 - ВЛ-0,4 кв - 2205 м.
- в том числе по ВЛ-0,4 кв:
- ф. №1 - 480 м.,
 - ф. №2 - 450 м.,
 - ф. №3 - 430 м.,
 - ф. №4 - 620 м.,
 - ф. №5 - 225 м.

