

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по ПАО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 01 января 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)		
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	10	0,85	16,3	3,39	12,91	2,91	2,77	2,64
		ТП, РП от ПС Белозерская	T-2	6,3	2,54						
	н.п. Большой Камаган	Фрунзенская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,19	2,5	0,19	2,31	2,31	2,29	2,26
		ТП, РП от ПС Фрунзенская						2,31	2,31	2,29	2,26
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	T-1	6,3	0,65	6,3	0,65	5,65	5,65	5,65	5,63
		ТП, РП от ПС Светлый Дол						5,65	5,65	5,65	5,63
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	T-1	6,3	0,14	6,3	0,14	6,16	6,16	6,13	6,13
		ТП, РП от ПС Дружба						6,16	6,16	6,13	6,13
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	T-1	4	0,51	4	0,51	3,49	3,49	3,44	3,40
		ТП, РП от ПС Стеклозавод						3,49	3,49	3,44	3,40
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,45	2,5	0,45	2,05	2,05	2,00	2,00
		ТП, РП от ПС Памятинская						2,05	2,05	2,00	2,00
н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,57	2,5	0,57	1,93	1,93	1,89	1,90	
	ТП, РП от ПС Першино						1,93	1,93	1,89	1,90	
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ	T-1									
	ТП, РП от ПС Вагино	T-2	2,5	0,24	2,5	0,24	2,26	2,26	2,25	2,25	
Лебяжеский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	10	0,05	20	0,70	19,30	9,30	9,25	9,22
		ТП, РП от ПС Лопатки	T-2	10	0,65						
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	T-1	16	1,43	16	1,43	14,57	14,57	14,43	14,31
		ТП, РП от ПС В.Глубокое						14,57	14,57	14,43	14,31
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44	6,3	0,44	5,86	5,86	5,85	5,84
		ТП, РП от ПС Арлагуль						5,86	5,86	5,85	5,84
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	T-1	2,5		4,3	0,43	3,87	2,07	-0,64	-0,65
		ТП, РП от ПС Центральная	T-2	1,8	0,43			3,87	2,07	-0,64	-0,65
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,34	2,5	0,34	2,16	2,16	2,16	2,06
		ТП, РП от ПС Меншиково						2,16	2,16	2,16	2,06
	н.п. Речное	Речное 35/10 кВ	T-1	1,8	0,31	4,3	0,31	3,99	1,49	1,48	1,47
		ТП, РП от ПС Речное	T-2	2,5	0,00						
н.п. Лебяжье	ЦРП-Лебяжье		7,61	1,61	15,22	1,61	13,61	6,00	5,90	5,96	
			7,61	1,47							
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	200	66,36	200,00	66,36	133,64	133,64	133,18	132,71
		ТП, РП от ПС Макушино	PT-1	16	1,47	16,00	1,47	14,53	14,53	9,40	9,40
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	T-1	2,5	0,23	8,80	0,71	8,09	1,79	1,77	1,76
		ТП, РП от ПС Сетовное	T-2	6,3	0,48						
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,13	6,30	0,13	6,17	6,17	6,17	6,17
		ТП, РП от ПС Басковская						6,17	6,17	6,17	6,17
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,11	6,09
		ТП, РП от ПС Б. Мартино						6,11	6,11	6,11	6,09
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	T-1	6,3	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	6,00	6,03
		ТП, РП от ПС Казаркино						6,03	6,03	6,00	6,03
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,09	2,50	0,09	2,41	2,41	2,41	2,41
		ТП, РП от ПС Трюхино						2,41	2,41	2,41	2,41
н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,95	5,95	
	ТП, РП от ПС Моршиха						5,97	5,97	5,95	5,95	
н.п. Ключевенное	Саратовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,58	6,50	0,58	5,92	1,92	1,90	1,90	
	ТП, РП от ПС Саратовская	T-2	4								
н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,31	1,60	0,31	1,29	1,29	1,27	1,28	
	ТП, РП от ПС М. Курейное						1,29	1,29	1,27	1,28	
н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,65	1,80	0,65	1,15	1,15	1,12	1,12	
	ТП, РП от ПС Пионер						1,15	1,15	1,12	1,12	
н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,80	5,79	
	ТП, РП от ПС Старопершино						5,81	5,81	5,80	5,79	
н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,63	20,00	4,14	15,86	5,86	5,76	5,67	
	ТП, РП от ПС Мокроусово	T-2	10	2,51							
н							15,86	5,86	5,76	5,67	

Мокроусовский район	н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,25	2,50	0,25	2,25	2,25	2,25	2,24
		ТП, РП от ПС Дубровное						2,25	2,25	2,25	2,24
	н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	2,5	0,25	2,50	0,25	2,25	2,25	2,24	2,19
		ТП, РП от ПС Куртан						2,25	2,25	2,24	2,19
	н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,36	2,50	0,36	2,14	2,14	2,14	2,14
		ТП, РП от ПС Сунгурово						2,14	2,14	2,14	2,14
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,33	1,80	0,33	1,47	1,47	1,47	1,47	
	ТП, РП от ПС Уварово						1,47	1,47	1,47	1,47	
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,16	2,50	0,16	2,34	2,34	2,33	2,33	
	ТП, РП от ПС Рассвет						2,34	2,34	2,33	2,33	
Петуховский район	г. Петухово	ЦРП Петухово	-	7,61	0,99						
				7,61	1,98	15,22	2,97	12,25	4,64	4,57	4,55
	н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44						
		ТП, РП от ПС Октябрьская	T-2	10	0,71	16,30	1,15	15,15	5,15	5,13	5,12
	г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,44						
		ТП, РП от ПС Сибирская	T-2	10	0,51	20,00	1,95	18,05	8,05	8,00	8,02
	н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,40						
		ТП, РП от ПС Б. Приютная	T-2	2,5	0,25	5,00	0,65	4,35	1,85	1,81	1,83
	н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,96	10,00	0,96	9,04	9,04	9,03	9,03
		ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,04	9,04	9,03	9,03
	н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,69						
		ТП, РП от ПС Медвежье	T-2	1,6		3,20	0,69	2,51	0,91	0,60	0,48
н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,31	1,60	0,31	1,29	1,29	1,25	1,25	
	ТП, РП от ПС Актабан						1,29	1,29	1,25	1,25	
н.п. Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32							
	ТП, РП от ПС Пашково	T-2	2,5		5,00	0,32	4,68	2,18	2,13	2,13	
н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	2,86							
	ТП, РП от ПС Половинное	T-2	10	1,99	20,00	4,85	15,15	5,15	4,80	4,83	
н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,50							
	ТП, РП от ПС Комсомольская	T-2	2,5	0,55	5,00	1,05	3,95	1,45	1,38	1,40	
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,95	5,95	
	ТП, РП от ПС Сухмень						5,97	5,97	5,95	5,95	
н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,42	4,00	0,42	3,58	3,58	3,53	3,55	
	ТП, РП от ПС Пищальная						3,58	3,58	3,53	3,55	
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,09	1,60	0,09	1,51	1,51	1,49	1,49	
	ТП, РП от ПС Булдак						1,51	1,51	1,49	1,49	
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,35	3,20	0,35	2,85	2,85	2,83	2,83	
	ТП, РП от ПС Васильевская						2,85	2,85	2,83	2,83	

Частоозерский район	н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	2,73	12,60	3,48	9,12	2,82	2,24	2,61	
			T-2	6,3	0,75							
		ТП, РП от ПС Частоозерье							9,12	2,82	2,24	2,61
	н.п. Восточное	110/10 кВ	T-1	6,3	0,32	6,30	0,32	5,98	5,98	5,97	5,97	
ТП, РП от ПС Восток							5,98	5,98	5,97	5,97		
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	2,5	0,09	2,50	0,09	2,41	2,41	2,40	2,39		
	ТП, РП от ПС Троицкая						2,41	2,41	2,40	2,39		
Варгашинский район	н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,63	16,30	2,24	14,06	7,76	7,74	7,73	
			T-2	10	0,61							
		ТП, РП от ПС Мостовская						14,06	7,76	7,74	7,73	
	н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,37	6,30	0,37	5,93	5,93	5,93	5,77	
			ТП, РП от ПС Строево					5,93	5,93	5,93	5,77	
	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	16	2,58	16,00	2,58	13,42	13,42	13,37	11,60	
			ТП, РП от ПС Солнечная					13,42	13,42	13,37	11,60	
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,14	4,00	0,14	3,86	3,86	3,86	3,85	
			ТП, РП от ПС Лихачи					3,86	3,86	3,86	3,85	
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5		4,10	0,64	3,46	1,86	1,86	1,83	
			T-2	1,6	0,64							
		ТП, РП от ПС Матросовская					3,46	1,86	1,86	1,83		
н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,41	2,50	0,41	2,09	2,09	2,09	2,09		
		ТП, РП от ПС В.Суерская					2,09	2,09	2,09	2,09		
н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,44	4,10	0,44	3,66	1,16	0,98	0,98		
		T-2	2,5									
	ТП, РП от ПС Барашково					3,66	1,16	0,98	0,98			
н.п. Варгаши	ЦРП-Варгаши	-	5,71	1,71	9,52	2,06	7,46	1,75	1,28	1,47		
		-	3,81	0,35								
н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	4,26	20,00	8,72	11,28	1,28	-0,46	-0,52		
		T-2	10	4,46								
	ТП, РП от ПС Лесники					11,28	1,28	-0,46	-0,52			
н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3		12,60	2,26	10,34	4,04	3,22	3,30		
		T-2	6,3	2,26								
	ТП, РП от ПС Садовая					10,34	4,04	3,22	3,30			
н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,34	6,30	1,34	4,96	4,96	4,37	4,27		
		ТП, РП от ПС Разлив					4,96	4,96	4,37	4,27		
н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5		4,10	0,40	3,70	2,10	2,09	2,09		
		T-2	1,6	0,40								
	ТП, РП от ПС Митино					3,70	2,10	2,09	2,09			
н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	4	1,53	8,00	2,70	5,30	1,30	0,27	0,13		
		T-2	4	1,17								
	ТП, РП от ПС Каширино					5,30	1,30	0,27	0,13			
н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	T-1	4	1,10	4,00	1,10	2,90	2,90	2,89	2,84		
		ТП, РП от ПС Шмаково					2,90	2,90	2,89	2,84		
н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	10	0,80	16,30	1,63	14,67	4,67	2,28	2,66		
		T-2	6,3	0,83								
	ТП, РП от ПС Утятская					14,67	4,67	2,28	2,66			
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	4,10	16,30	5,56	10,74	10,74	9,64	9,76		
		T-2	6,3	1,46								
	ТП, РП от ПС Боровская					10,74	10,74	9,64	9,76			
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	1,53	11,20	2,52	8,68	3,08	2,83	2,89		
		T-2	5,6	0,99								
	ТП, РП от ПС Иковка					8,68	3,08	2,83	2,89			
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	1,82	6,30	1,82	4,48	4,48	3,08	3,07		
		ТП, РП от ПС Черемухово					4,48	4,48	3,08	3,07		
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	0,58	8,00	0,58	7,42	3,42	2,60	2,41		
		T-2	4	0,00								
	ТП, РП от ПС Шкодино					7,42	3,42	2,60	2,41			
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	6,85	50,00	18,50	31,50	6,50	5,48	-0,27		
		T-6	25	11,65								
		РТ-1	16	0,66								
		РТ-2	16	2,75								
	ТП, РП от ПС Промышленная					32,00	3,41	28,59	12,59	12,30	10,60	
г. Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	10	2,57	10,00	2,57	7,43	7,43	7,24	7,38		
		ТП, РП от ПС Городская					7,43	7,43	7,24	7,38		
г. Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	4,72	20,00	9,37	10,63	0,63	-0,82	-3,06		
		T-2	10	4,65								
	ТП, РП от ПС Заозерная					10,63	0,63	-0,82	-3,06			
г. Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	0,88	41,00	3,11	37,89	21,89	21,38	12,97		
		T-2	16	2,23								
	ТП, РП от ПС Арматурная					37,89	21,89	21,38	12,97			
г. Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	8,43	32,00	15,59	16,41	0,41	-0,25	-8,28		
		T-2	16	7,16								
	ТП, РП от ПС Восточная					16,41	0,41	-0,25	-8,28			
г. Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	5,66	20,00	13,36	6,64	-3,36	-5,85	-5,95		
		T-2	10	7,70								
	ТП, РП от ПС Рябово					6,64	-3,36	-5,85	-5,95			
г. Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	3,82	41,00	12,77	28,23	3,23	2,82	-8,63		
		T-2	16	8,95								
	ТП, РП от ПС КЗММК					28,23	3,23	2,82	-8,63			

г. Курган	г.Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	25	10,74	41,00	25,10	15,90	-9,10	-10,68	-12,22	
			T-2	16	14,36							
	ТП, РП от ПС Южная								15,90	-9,10	-10,68	-12,22
	г.Курган	КЗКТ ГПП-1	T-1	31,5	6,43	63,00	13,47	45,32	13,82	9,56	8,47	
			T-2	31,50	7,04							
	ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-1								45,32	13,82	9,56	8,47
	г.Курган	КЗКТ ГПП-2	T-1	40	15,04	65,00	25,8	62,62	22,63	18,27	18,22	
			T-2	25,00	10,76							
	ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-2								62,62	22,63	18,27	18,22
	г.Курган	КСМ 110/10кВ	T-1	15,00	6,76	30,00	8,94	17,66	2,66	2,49	2,34	
			T-2	15,00	2,18							
	ТП, РП от ПС КСМ								17,66	2,66	2,49	2,34
г.Курган	Северная 35/6 кВ	T-1	10	2,08	20,00	6,19	13,81	3,81	3,15	3,02		
		T-2	10	4,11								
ТП, РП от ПС Северная								13,81	3,81	3,15	3,02	
г. Курган	Береговая 110/10кВ	T-1	25	1,67	50	4,37	47,11	20,63	20,49	19,34		
		T-2	25	2,7								
ТП, РП от ПС КСМ								47,11	20,63	20,49	19,34	
г. Курган	ЗДС 110/10кВ	T-1	25,00	1,23	50,00	3,70	46,30	21,30	45,45	44,77		
		T-2	25,00	2,47								
ТП, РП от ПС ЗДС								46,30	21,30	45,45	44,77	
г. Курган	Тобол 110/6 кВ	T-1	16	3,03	32,00	6,13	25,87	9,87	24,92	24,45		
		T-2	16,00	3,1								
ТП, РП от ПС Тобол								25,87	9,87	24,92	24,45	
г. Курган	Юнона 110/10кВ	T-1	10,00	1,65	26,00	6,13	19,87	3,87	16,80	18,12		
		T-2	16,00	4,48								
ТП, РП от ПС Юнона								19,87	3,87	16,80	18,12	
г. Курган	Керамзит 35/10 кВ	T-1	7,5	0,00	13,10	0,00	13,10	5,60	5,28	4,29		
		T-2	5,6	0,00								
ТП, РП от Керамзит								13,10	5,60	5,28	4,29	
н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	T-1	6,3	1,77	12,60	1,77	10,83	4,53	4,50	4,52		
		T-2	6,3	0,00								
ТП, РП от ПС Н.Березово								10,83	4,53	4,50	4,52	
н.п. Глядянское	Глядянская 110/10 кВ	T-1	6,3	1,38	12,60	4,02	8,58	2,28	2,14	2,17		
		T-2	6,3	2,64								
ТП, РП от ПС Глядянская								8,58	2,28	2,14	2,17	
н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	T-2	6,3	0,44	6,30	0,44	5,86	5,86	5,86	5,83		
		ТП, РП от ПС Боровлянская										
н.п.Раскатиха	Раскатиха 110/35/10 кВ	T-2	10	0,61	10,00	0,61	9,39	9,39	9,34	9,35		
		ТП, РП от ПС Раскатиха										
н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	T-1	6,3	0,88	6,30	0,88	5,42	5,42	5,38	5,39		
		ТП, РП от ПС Нагорная										
н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	T-1	4	0,62	4,00	0,62	3,38	3,38	3,35	3,36		
		ТП, РП от ПС Обрядовская										
н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	T-1	1,8		3,60	0,19	3,41	3,41	3,41	3,39		
		T-2	1,8	0,19								
ТП, РП от ПС Давыдовка								3,41	3,41	3,41	3,39	
н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	T-1	4	0,20	4,00	0,20	3,80	3,80	3,60	3,60		
		ТП, РП от ПС Обухово										
п.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	T-1	10	0,00	20,00	3,79	16,21	6,21	6,07	5,91		
		T-2	10	3,79								
ТП, РП от ПС Альменево								16,21	6,21	6,07	5,91	
н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	T-1	6,3	0,43	6,30	0,43	5,87	5,87	5,83	5,79		
		ТП, РП от ПС Мир										
н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	T-1	4	0,23	4,00	0,23	3,77	3,77	3,73	3,73		
		ТП, РП от ПС Танрыкулово										
н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	T-1	1,8	0,18	1,80	0,18	1,62	1,62	1,62	1,58		
		ТП, РП от ПС Юломанова										
н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,09	2,50	0,09	2,41	2,41	2,39	2,39		
		ТП, РП от ПС Бороздинка										
н.п. Звериноголовское	Звериноголовская 110/35/10 кВ	T-1	10	3,84	16,30	3,84	12,46	2,46	2,21	2,16		
		T-2	6,3									
ТП, РП от ПС Звериноголовская								12,46	2,46	2,21	2,16	
н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	T-1	6,3	0,79	6,30	0,79	5,51	5,51	5,48	5,46		
		ТП, РП от ПС Прорыв										
н.п. Труд и Знание	Труд 35/10 кВ	T-1	2,5	0,16	4,10	0,16	3,94	1,44	1,44	1,44		
		T-2	1,6									
ТП, РП от ПС Труд								3,94	1,44	1,44	1,44	
н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	T-1	1,6	0,25	3,20	0,60	2,60	1,00	0,99	0,99		
		T-2	1,6	0,35								

№		ТП, РП от ПС Курорт					2,60	1,00	0,99	0,99
	н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
		ТП, РП от ПС Красногорская						2,50	2,50	2,50

Куртамышский район	н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,29	6,30	0,29	6,01	6,01	5,95	5,94
		ТП, РП от ПС Закоулово						6,01	6,01	5,95	5,94
	н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ	T-1	16	6,52	32,00	11,47	20,53	4,53	3,78	3,11
			T-2	16	4,95						
	н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Куртамыш					20,53	4,53	3,78	3,11
			T-1	2,5	0,94	2,50	0,94	1,56	1,56	1,52	1,52
	н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Обанино					1,56	1,56	1,52	1,52
			T-1	4	0,38	4,00	0,38	3,62	3,62	3,58	3,46
	н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Нижняя					3,62	3,62	3,58	3,46
			T-1	4	0,16	4,00	0,16	3,84	3,84	3,84	3,84
	н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Костылево					3,84	3,84	3,84	3,84
			T-1	4	0,31	4,00	0,31	3,69	3,69	3,69	3,66
	н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Долговка					3,69	3,69	3,69	3,66
			T-1	4	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,76	3,76
	н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Пепелино					3,76	3,76	3,76	3,76
			T-1	2,5	0,49	5,00	0,49	4,51	2,01	2,00	2,00
T-2	2,5										
н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Советская					4,51	2,01	2,00	2,00	
		T-1	2,5	0,66	5,00	0,66	4,34	1,84	1,83	1,81	
T-2	2,5										
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Камаган					4,34	1,84	1,83	1,81	
		T-1	1,6	0,78	5,60	0,78	4,82	0,82	0,60	0,56	
T-2	4										
н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Песьяное					4,82	0,82	0,60	0,56	
		T-1	3,1		5,60	0,34	5,26	2,16	2,15	2,15	
T-2	2,5	0,34									
Мишкинский район	н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	T-1	10	0,00	16,30	1,48	14,82	4,82	4,77	4,75
			T-2	6,3	1,48						
		ТП, РП от ПС Кирово					14,82	4,82	4,77	4,75	
	н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	T-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,03	6,01
			ТП, РП от ПС Заря					6,04	6,04	6,03	6,01
	н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	T-1	10	0,00	16,30	3,16	13,14	3,14	2,77	2,37
			T-2	6,3	3,16						
	ТП, РП от ПС Маяк					13,14	3,14	2,77	2,37		
	н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,81	6,30	0,81	5,49	5,49	5,49	5,49
			ТП, РП от ПС Севастьяновская					5,49	5,49	5,49	5,49
	н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	T-1	40	0,57	80,00	1,46	78,54	38,54	38,54	38,54
			T-2	40	0,89						
	ТП, РП от ПС Маслово					78,54	38,54	38,54	38,54		
	н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ	T-1	2,5	0,62	2,50	0,62	1,88	1,88	1,88	1,87
			ТП, РП от ПС Коровье					1,88	1,88	1,88	1,87
	н.п. Мишкино	РП - 10 "Восход"	-	5,04	0,42	9,03	0,42	8,61	3,57	3,57	3,56
-			3,99								
Сафакулевский район	н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ	T-1	6,3	0,93	12,60	2,00	10,60	4,30	4,15	3,89
			T-2	6,3	1,07						
	ТП, РП от ПС Сафакулево					10,60	4,30	4,15	3,89		
	н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,45	6,30	0,45	5,85	5,85	5,80	5,80
			ТП, РП от ПС Сулейманово					5,85	5,85	5,80	5,80
	Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,88	6,30	0,88	5,42	5,42	5,37	5,37
			ТП, РП от ПС Преображенка					5,42	5,42	5,37	5,37
	н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,51	6,30	0,51	5,79	5,79	5,69	5,69
			ТП, РП от ПС Аджитарово					5,79	5,79	5,69	5,69
	н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,46	6,30	0,46	5,84	5,84	5,81	5,78
			ТП, РП от ПС Мартыновская					5,84	5,84	5,81	5,78
	н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	T-1	10	0,00	20,00	6,71	13,29	3,29	2,96	2,90
			T-2	10	6,71						
	ТП, РП от ПС Целинная					13,29	3,29	2,96	2,90		
	н.п. Косолалово	Косолалово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	6,03	6,01
			ТП, РП от ПС Косолалово					6,03	6,03	6,03	6,01
н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,38	6,30	0,38	5,92	5,92	5,89	5,91	
		ТП, РП от ПС Восход					5,92	5,92	5,89	5,91	
н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	6,3	0,80	6,30	0,80	5,50	5,50	5,49	5,49	
		ТП, РП от ПС Марс					5,50	5,50	5,49	5,49	
н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	6,3	0,25	6,30	0,25	6,05	6,05	6,02	6,02	
		ТП, РП от ПС Пески					6,05	6,05	6,02	6,02	
н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,37	6,50	0,37	6,13	2,13	2,11	2,11	
		T-2	4								
ТП, РП от ПС Мануйлово					6,13	2,13	2,11	2,11			
н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	2,5	0,30	2,50	0,30	2,20	2,20	2,20	2,20	
		ТП, РП от ПС Михалево					2,20	2,20	2,20	2,20	
н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	АТ-1	125	33,82	325,00	38,79	286,21	86,21	86,21	86,21	
		АТ-2	200	4,97							
		РТ-1	16	0,13							
		РТ-2	16	1,18							
	ТП, РП от ПС Шумиха				32,00	1,31	30,69	14,69	14,39	14,11	
н.п. Большая	Свердловская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	6,00	5,99	

Шумихинский район	Николаевка	ТП, РП от ПС Свердловская						6,03	6,03	6,00	5,99
	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	T-1	6,3	0,14	6,30	0,14	6,16	6,16	6,15	6,15
		ТП, РП от ПС Искра						6,16	6,16	6,15	6,15
	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	10	2,10						
		ТП, РП от ПС Галкино	T-2	10		20,00	2,10	17,90	7,90	7,90	7,90
	район н.п. Мал.Дюрягино	Урал 110/10 кВ	T-1	16	2,13	16,00	2,13	13,87	13,87	13,81	13,71
		ТП, РП от ПС Урал						13,87	13,87	13,81	13,71
	н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	2,5	0,87	2,50	0,87	1,63	1,63	1,57	1,57
		ТП, РП от ПС Машзавод						1,63	1,63	1,57	1,57
	н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	1,8	0,25						
		ТП, РП от ПС Б.Рига	T-2	1,8		3,60	0,25	3,35	1,55	1,53	1,53
	н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	1,8	0,09	1,80	0,09	1,71	1,71	1,71	1,71
		ТП, РП от ПС Травная						1,71	1,71	1,71	1,71
	н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,87	2,50	0,87	1,63	1,63	1,59	1,59
ТП, РП от ПС Карачельская							1,63	1,63	1,59	1,59	
н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	2,5	0							
	ТП, РП от ПС Кузнецовская	T-2	6,3	1,3	8,8	1,3	7,50	1,20	1,15	1,15	
							7,50	1,20	1,15	1,15	
н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,58							
	ТП, РП от ПС Сухоборская	T-2	2,5		5	0,58	4,42	1,92	1,85	1,85	
н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,63	6,3	0,63	5,67	5,67	5,63	5,63	
	ТП, РП от ПС Белоярская						5,67	5,67	5,63	5,63	
н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-2	10	1,6	10	1,6	8,40	8,40	8,29	8,28	
	ТП, РП от ПС Нифанская						8,40	8,40	8,29	8,28	
н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	6,3	0,25	6,3	0,25	6,05	6,05	6,03	6,03	
	ТП, РП от ПС Пуктыш						6,05	6,05	6,03	6,03	
н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	40	9,74							
	ТП, РП от ПС Западная	T-2	40	1,13	120	19,75					
		T-3	40	8,88			100,25	60,25	60,18	60,10	
н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	T-1	3,2	0,52							
	ТП, РП от ПС Песчанка	T-2	1,8	0,00	5,00	0,52	4,48	1,28	1,22	1,18	
н.п. Щучье	ЦРП - Щучье	-	5,89	1,90							
		-	5,89	2,32	11,78	4,22	7,56	1,67	1,44	1,37	
н.п. Пивкино	ЦРП - Пивкино	-	3,9	1,99							
		-	6,75	0,00	10,65	1,99	8,66	1,91	1,78	1,78	
н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	40	9,90							
	ТП, РП от ПС Мирная	T-2	40	15,29	120,00	39,00	81,00	41,00	40,82	40,81	
		T-3	40	13,81			81,00	41,00	40,82	40,81	
н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	10	1,84	10,00	1,84	8,16	8,16	8,14	8,12	
	ТП, РП от ПС Красный Уралец						8,16	8,16	8,14	8,12	
н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	16	0,64	16,00	0,64	15,36	15,36	15,33	15,33	
	ТП, РП от ПС Гагарье						15,36	15,36	15,33	15,33	
н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	T-1	4	1,25							
	ТП, РП от ПС Кислянка	T-2	2,5	0,00	6,50	1,25	5,25	1,25	1,05	0,98	
н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	2,5	0,50							
	ТП, РП от ПС Кипель	T-2	2,5	0,00	5,00	0,50	4,50	2,00	1,96	1,91	
н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	T-1	1	0,19	1,00	0,19	4,50	2,00	1,96	1,91	
	ТП, РП от ПС Караси						0,81	0,81	0,80	0,80	
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	T-1	2,5								
	ТП, РП от ПС Вилкино	T-2	2,5	0,19	5,00	0,19	4,81	2,31	2,30	2,30	
н.п. Юргамыш	ЦРП - Юргамыш	-	9,99	1,84							
		-	9,99	2,09	19,98	3,93	16,05	6,06	5,77	5,81	

Шумихинский район

Щучинский район

Юргамышский район

Шадринский район	г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	35,05	250,00	66,19	183,81	58,81	58,81	58,81	
			АТ-2	125	31,14							
			РТ-1	16	6,74							
			РТ-2	16	6,88							
		ТП, РП от ПС Высокая							18,38	2,38	1,18	1,85
	г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	T-1	15	9,52	45	15,93	29,07	14,07	10,26	5,46	
			T-2	15	0,00							
			T-3	15	6,41							
		ТП, РП от ПС Шадринск-Р							29,07	14,07	10,26	5,46
	н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	T-1	6,3	1,10	12,60	1,44	11,16	4,86	4,78	4,72	
			T-2	6,3	0,34							
		ТП, РП от ПС Ольховка							11,16	4,86	4,78	4,72
	н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,13	12,60	0,57	12,03	5,73	5,70	5,71	
			T-2	6,3	0,44							
		ТП, РП от ПС Солодянка							12,03	5,73	5,70	5,71
	н.п. Фрунзе	Фрунзе 110/10 кВ	T-1	10	0,37	10,00	0,37	9,63	9,63	9,51	9,51	
		ТП, РП от ПС Фрунзе							9,63	9,63	9,51	9,51
	н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	T-1	6,3	0,81	6,30	0,81	5,49	5,49	5,48	5,46	
	ТП, РП от ПС Черняково							5,49	5,49	5,48	5,46	
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	T-1	2,5	0,43	2,50	0,43	2,07	2,07	2,01	2,01		
	ТП, РП от ПС Борчаниново							2,07	2,07	2,01	2,01	
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	T-1	10	0,31	20,00	0,87	19,13	9,13	9,06	9,02		
		T-2	10	0,56								
	ТП, РП от ПС Макарово							19,13	9,13	9,06	9,02	
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	T-1	10	0,35	20,00	0,68	19,32	9,32	8,60	9,16		
		T-2	10	0,33								
	ТП, РП от ПС Мальцево							19,32	9,32	8,60	9,16	
н.п. Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	T-1	10	0,59	20,00	0,84	19,16	9,16	9,09	8,92		
		T-2	10	0,25								
	ТП, РП от ПС Кр.Звезда							19,16	9,16	9,09	8,92	
н.п. Мильниково	Мильниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,83	2,50	0,83	1,67	1,67	1,63	1,63		
	ТП, РП от ПС Мильниково							1,67	1,67	1,63	1,63	
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	T-1	6,3	1,29	12,60	3,64	8,96	2,66	2,34	2,33		
		T-2	6,3	2,35								
	ТП, РП от ПС Южная							8,96	2,66	2,34	2,33	
н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,29	4,10	0,43	3,67	1,17	1,14	1,13		
		T-2	2,5	0,14								
	ТП, РП от ПС Маслянка							3,67	1,17	1,14	1,13	
н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,23	2,50	0,23	2,27	2,27	2,20	2,13		
	ТП, РП от ПС Ильтяково							2,27	2,27	2,20	2,13	
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	T-1	2,5	0,60	5,00	0,73	4,27	1,77	1,76	1,75		
		T-2	2,5	0,13								
	ТП, РП от ПС Канаши							4,27	1,77	1,76	1,75	
н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,29	3,20	0,29	2,91	1,31	1,30	1,27		
		T-2	1,6									
	ТП, РП от ПС Погадайка							2,91	1,31	1,30	1,27	
г.Шадринск	Тепличная 35/10 кВ	T-1	4	2,31	8,00	4,39	3,61	-0,39	-0,39	-0,39		
		T-2	4	2,08								
	ТП, РП от ПС Тепличная							3,61	-0,39	-0,39	-0,39	
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,21	1,60	0,21	1,39	1,39	1,29	1,17		
	ТП, РП от ПС Подсобное							1,39	1,39	1,29	1,17	
г.Шадринск	ЗОК 110/10кВ	T-1	25	6,01	25,00	6,01	18,99	18,99	18,61	17,46		
	ТП, РП от ПС ЗОК							18,61	17,46	17,46		
н.п.Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	T-1	3,2	0,17	3,20	0,17	3,03	3,03	3,03	3,03		
	ТП, РП от ПС Иртыш							3,03	3,03	3,03	3,03	
Каргапольский район	н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	T-1	40	1,19	80,00	1,52	78,48	78,48	78,05	77,82	
			T-2	40	0,33							
		ТП, РП от ПС Чаша-							78,48	78,48	78,05	77,82
	н.п.Каргополье	Майская 110/35/10 кВ	T-1	16	1,92	32,00	3,42	28,58	12,58	12,00	11,92	
			T-2	16	1,50							
		ТП, РП от ПС Майская							28,58	12,58	12,00	11,92
	ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	T-1	10	0,73	20,00	1,10	18,90	8,90	8,89	8,88	
			T-2	10	0,37							
		ТП, РП от ПС Каргаполье							18,90	8,90	8,89	8,88
	н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,30	8,80	1,00	7,80	1,50	1,48	1,23	
			T-2	6,3	0,70							
		ТП, РП от ПС Брылино							7,80	1,50	1,48	1,23
	н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,37	2,50	0,37	2,13	2,13	2,11	2,11	
		ТП, РП от ПС Житниково							2,13	2,13	2,11	2,11
	н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,60	6,30	0,60	5,70	5,70	5,69	5,68	
		ТП, РП от ПС Зауральская							5,70	5,70	5,69	5,68
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	4	1,27	8,00	2,87	5,13	1,13	1,02	0,99	
T-2			4	1,60								
	ТП, РП от ПС У.Миасская							5,13	1,13	1,02	0,99	
н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	3,45	26,00	6,78	19,22	3,22	2,39	0,69		
		T-2	16	3,33								
	ТП, РП от ПС Катайск-Р							19,22	3,22	2,39	0,69	
н.п. Шутино	Шутино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,74	5,73		
	ТП, РП от ПС Шутино							5,74	5,74	5,74	5,73	
	Р.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	2,23								

Катайский район	н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-2	6,3		12,60	2,23	10,37	4,07	3,63	3,55	
		ТП, РП от ПС В.Ключи							10,37	4,07	3,63	3,55
	н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,90				10,37	4,07	3,63	3,55
		ТП, РП от ПС Исетская	T-2	6,3		12,60	0,90	11,70	5,40	5,39	5,39	5,39
	н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,44				11,70	5,40	5,39	5,39
		ТП, РП от ПС В.Теча	T-2	2,5	0,21	5,00	0,65	4,35	1,85	1,83	1,83	1,81
	н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,87				4,35	1,85	1,83	1,81
		ТП, РП от ПС Петропавловка	T-2	1,8	0,00	3,60	0,87	2,73	0,93	0,88	0,88	0,86
	г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	6,36				2,73	0,93	0,88	0,86
		ТП, РП от ПС Далматово-Р	T-2	16	2,27	32,00	8,63	23,37	7,37	7,20	7,20	6,40
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	2,13				23,37	7,37	7,20	6,24	
	ТП, РП от ПС Уксянка	T-2	10	0,00	16,30	2,13	14,17	4,17	4,05	4,05	3,97	
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	1,17				14,17	4,17	4,05	3,97	
	ТП, РП от ПС КС-13	T-2	2,5	0,35	8,80	1,52	7,28	0,98	0,95	0,95	0,87	
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,35	6,30	0,35	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	
	ТП, РП от ПС Крутиха							5,95	5,95	5,94	5,94	
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,48	6,30	0,48	5,82	5,82	5,78	5,78	5,78	
	ТП, РП от ПС Калининская							5,82	5,82	5,78	5,78	
н.п. Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8									
	ТП, РП от ПС Тамакул	T-2	1,8	0,34	3,60	0,34	3,26	1,46	1,45	1,45	1,44	
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,06	1,00	0,06	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	
	ТП, РП от ПС Беловская							0,94	0,94	0,93	0,93	
н.п. Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,19	2,50	0,19	2,31	2,31	2,29	2,29	2,30	
	ТП, РП от ПС Широково							2,31	2,31	2,29	2,30	
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,39	2,50	0,39	2,11	2,11	2,07	2,07	2,04	
	ТП, РП от ПС Спицино							2,11	2,11	2,07	2,04	
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,26	2,50	0,26	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	
	ТП, РП от ПС Вознесенка							2,24	2,24	2,24	2,24	
н.п. Новопетропавловское	Рудная 110/10 кВ	T-1	6,3	6,39	6,30	6,39	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
	ТП, РП от ПС Рудная							-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
Шатровский район	н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,68							
		ТП, РП от ПС Шатрово	T-2	6,3	1,85	12,60	3,53	9,07	2,77	2,56	2,55	
	н.п. Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,89				9,07	2,77	2,56	2,55
		ТП, РП от ПС КС-12	T-2	6,3	0,48	12,60	1,37	11,23	4,93	4,91	4,91	4,91
	н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89
		ТП, РП от ПС Самохвалово							5,90	5,90	5,89	5,89
	н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,17							
		ТП, РП от ПС Барино	T-2	6,3	0,34	11,90	1,51	10,39	4,09	4,05	4,05	4,01
	н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,75							
		ТП, РП от ПС Кодское				2,50	0,75	1,75	1,75	1,71	1,71	1,70
н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,86								
	ТП, РП от ПС Мехонка	T-2	2,5	0,50	8,00	1,36	6,64	1,14	1,10	1,10	1,10	
н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,30	10,00	0,30	6,64	1,14	1,10	1,10	1,10	
	ТП, РП от ПС Кондино						9,70	9,70	9,69	9,69	9,69	

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)

Итого: 3452,70 677,48 19,6217453