

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на май 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Нижняя В 10: Перевалово, Малетино, Нижнее		ТО, а/г 1ч	1	04.05.2020	04.05.2020
ПС Мыльниково: Т1		ТО Т1, ТСН 1,РВ 110, ,В 10 Т1.	4	04.05.2020	07.05.2020
ПС Нижняя Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО РТ1 110, ЛР 110 Куртамыш, ОД, КЗ1 110, ТСН1; а/г 1ч	1	05.05.2020	05.05.2020
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижняя		ТО ЛР 110 на ПС Нижняя; а/г 1ч	1	05.05.2020	05.05.2020
ПС Целинная СВ 35		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	05.05.2020	05.05.2020
ПС Баксары-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное		Тех.присоединение, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Тех.присоединение, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС В.Глубокое, ТН-1 110 кВ		Замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное		Замена изолятора-120шт., а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, проверка разрядников, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	3	06.05.2020	08.05.2020
ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-1		Замена опоры по заявлению потребителя, а/г 2 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-3 Сетовное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Сетовное, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммуные сети кольцевая		ККР, замена железобетонного подкоса-1шт., а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	06.05.2020	07.05.2020
ПС Каширино, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ Утяк-Т, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ, РТ-35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	2	06.05.2020	07.05.2020
ПС Каширино, ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино		ТО ЛР 35 кВ Утяк-Т, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ, РТ-35 кВ Т-2 на ПС Каширино, а/г 2 ч.	2	06.05.2020	07.05.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Гергиевка кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020

ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-4 Галишово		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ЦРП 10 кВ Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ЦРП 10 кВ Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Шкодино, ТН-1 10 кВ		Проверка АЧР в объеме К, а/г 1ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Шкодино, ТН-2 10 кВ		Проверка АЧР в объеме К, а/г 1ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Камаган Т1, 1С 35, СВ 35		ТО РТ1 35, СР1 35; а/г 1ч	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Целинная ТН2 110		ТО; а/г 1ч	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Шумиха В 10: Мичуринец, Забродино, Хлебозавод, ЦРП, КНС-5, Кушма,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	06.05.2020	06.05.2020
ПС Петропавловка: Т1		ТО ПСН-35 Т1 РВ-35 кВ Т1 РВ-10 кВ- подготовка к грозovому сезону, а/г 2 ч	1	6.05.20	6.05.20
КТП-КТ-5-7		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-К-1		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	06.05.2020	06.05.2020
РП-17		Профконтроль	3	06.05.2020	08.05.2020
ПС В.Глубокое, ТН-2 110 кВ		Замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020

ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	07.05.2020	08.05.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Солнечная, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Солнечная, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Солнечная, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка		ККР, замена железобетонной опоры-2шт., а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Верхнесуерская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2ч	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая		Замена изолятора-170шт., а/г 1 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Пионер, Т-1	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр, ревизия РЛНД, а/г 2 ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Шкодино, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Шкодино, Щит С.Н.		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Шкодино, Щит постоянного тока		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Альменево ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Камаган Т2, 2С 35, СВ 35		ТО РТ2 35, СР2 35; а/г 1ч	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Целинная В 110 Пески		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Шумиха В 10: Петухи, Медовый, Чирки, Заводская, КНС-6		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Петропавловка: Т2		ТО ПСН-35 Т2 РВ-35 кВ Т2	1	7.05.20	7.05.20

		РВ-10 кВ – подготовка к грозовому сезону, а/г 2 ч			
КТП-5-49		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	07.05.2020	07.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1 Космос		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Лесники, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сетовное, В 10 кВ ТСН-2		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Верхнесуерская, 1С 35 кВ		ТО РВС 35 кВ, подготовка к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Верхнесуерская, 2С 35 кВ		ТО РВС 35 кВ, подготовка к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Шумиха В 10: СВ, ХПП-1, РЭС, РММ-2		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Мыльниково: ТСН 2		ТО ТСН 2, а/г 1 ч	1	08.05.2020	08.05.2020
ПС Щучанская В 110 АТ1		КР ШР1 110 АТ1, а/г 2ч	1	11.05.2020	11.05.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая		Перетяжка провода, обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы		Ревизия РЛНД, верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Замена изолятора, замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	12.05.2020	13.05.2020
ПС Лесники, Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	12.05.2020	13.05.2020
ПС Лесники, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	12.05.2020	13.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Замена изоляции оп. 6-24, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Нагорная, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020

ПС Нагорная, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Нагорная, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Сибирская, Т-2		ТО ШР-2 110 кВ ОВ, ШР-2 110 кВ ШСВ, ТО ШР 110 кВ ВЛ ОП-18-Т, ШР 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Сибирская, Т-2		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Сибирская, ТН-2 110 кВ		ТО ТТ 110 кВ, ТН 110 кВ; замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка	С включением на ночь	Замена штырьового изолятора, а/г 1 ч.	3	12.05.2020	14.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово		ККР, замена железобетонной опоры с подкосом-1шт., а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС 220 кВ Макушино, ТСН-1		ТО ТСН-1, замена масла, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово		Ревизия разрядников, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, В 10 кВ Л-1 Шелепово		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, В 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, В 10 кВ Л-4 Куртан		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ЦРП 10 кВ Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ЦРП 10 кВ Лебяжье , ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье кольцевая		Замена РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Звериноголовская Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	3	12.05.2020	14.05.2020
ВЛ 35 кВ Косолапово- Камаган		ТО ЛР1 35 на ПС Камаган; а/г1ч	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Камаган 1С 35		ТО ЛР1 35; а/г 1ч	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Сулейманово ТН1 110		ТО ВОФ; а/г 1ч	1	12.05.2020	12.05.2020

ПС Гагарье Т1, ТСН1, В 10 Т1		ТО; а/г 1ч	1	12.05.2020	12.05.2020
ВЛ 35 кВ Вилкино- Кислянка с отп. на ПС Караси		Замена изоляции, выправка ГВН; а/г 1ч	4	12.05.2020	15.05.2020
ВЛ 110 кВ Катайск- Т-КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино		ТО ЛР 110 кВ Катайск-Т- КНЗ-1 на ПС Шутино, а/г 2ч	4	12.05.2020	15.05.2020
ПС Самохвалово: Т1		Тех. обслуживание ОД, КЗ 110кВ, РВ 110 Ав.г. 2 час	1	12.05.2020	12.05.2020
ПС Шутино: Т1, 1С 110 кВ,		ТО ТР 110 Т1, ЛР 110 Катайск-Т- КНЗ-1, ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 2 ч	4	12.05.20	15.05.20
ПС ЗДС: Т-1, ТТ-110 Т-1, Т- 2, ТТ-110 Т-2, ТН-1- 110, ТН-2-110		Плановое техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	12.05.2020	15.05.2020
ПС Юнона: Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1		Плановое техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	12.05.2020	15.05.2020
КТП-904		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	12.05.2020	12.05.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-104		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	12.05.2020	14.05.2020
РП-17		Профконтроль	4	12.05.2020	15.05.2020
ПС Городская, В 6 кВ Л-33-241 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, В 6 кВ Л-35-77 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, В 6 кВ Л-4 Курганприбор-4		ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, В 6 кВ Л-6 Курганприбор-1		ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, В 6 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Городская, ТН 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-2 Инкубатор		Ревизия РЛНД, верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	С включением на ночь	Перетяжка провода, замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	13.05.2020	14.05.2020
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-5 Светлые поляны		Ревизия Р-К-5-1, замена выходов от КРУН 10 кВ до Р-К-5-1, а/г 1 ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт с отпайками		ТО ЛР2 35 на ПС Камаган; а/г 1ч	1	13.05.2020	13.05.2020

ПС Камаган 2С 35		ТО ЛР2 35; а/г 1ч	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Сулейманово В 110 Преображенка		В/в испытания; а/г 1ч	1	13.05.2020	13.05.2020
ПС Гагарье В 10: Норильное, Падун		ТО; а/г 1ч	1	13.05.2020	13.05.2020
ТП-810		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	13.05.2020	13.05.2020
ВЛ 35 кВ , ВЛ 35 кВ КТЭЦ - Северная I цепь		ТО, ревизия виброгасителей на опорах №31, 14, 25, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Верховой осмотр опоры, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Казаркино, Т-1		ТО Т-1, замена силикагеля в термосифонном фильтре, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Лесники, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Лесники, Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Лесники, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное		Замена изолятора-120шт., а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 35 кВ Новогеоргиевка - Медвежье		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье, В 35 кВ ВЛ Медвежье на ПС Н.Георгиевка; а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Н.Георгиевка, С 35 кВ		ТО ШР 35 кВ ТН, ШР 35 кВ ВЛ Медвежье, ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье, В 35 кВ ВЛ Медвежье, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки		Перетяжка провода, проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Ст.Першино кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-4 МТМ		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово		ККР, замена железобетонной опоры- 1шт., а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Южная, В 6 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Южная, Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Южная, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020

ПС Южная, ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Южная, ТН-4 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новая Роща кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган		Выправка траверс, выправка опор, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Выправка траверс, перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	С включением на ночь	Замена штыревого изолятора, а/г 1 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Северная, 1С 35 кВ		ТО ШР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Северная, ВЛ 35 кВ КТЭЦ - Северная I цепь		ТО В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1, ЛР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1, ШР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-1 на ПС Северная, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Северная, Т-1, В 35 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Северная, ТН-1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Северная, ТСН-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Альменево Т2, В 110 Т2		ТО; а/г 1ч	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Сулейманово Т1, 1С 35, В 35 Т1, В 10 Т1, ТН1 35		ТО, опробование ОД, КЗ 110, отбор проб масла на ХРГА с вводов Т1, ТО ЛР 35 Юломаново, ШР 35 ТН1; а/г 1ч	2	14.05.2020	15.05.2020
ВЛ 35 кВ Сулейманово-Юломаново		ТО ЛР 35 Юломаново, ШР 35 ТН1; а/г 1ч	2	14.05.2020	15.05.2020
ПС Щучанская В 110 Объектовая-1		КР ШР1 110 Объектовая-1, а/г 2ч	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Гагарье В 10 Вишневое, ТН1		ТО; а/г 1ч	1	14.05.2020	14.05.2020
ТП-104		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	14.05.2020	14.05.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Проверка разрядников, ОПН-10 со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Замена РК-МК-4-34, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		Замена РК-МК-4-34, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020

ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка		Ревизия разрядников, перетяжка провода, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Демонтаж провода в пролетах опор, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Ремонт приемной траверсы, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, замена железобетонной опоры- 2шт., а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Южная, ТН-1 110 кВ		ТО ТН 110 кВ, а/г 2 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Южная, ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Замена деревянной опоры с железобетонной приставкой, а/г 2 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермьяковка кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Звериноголовская Т2, ТСН2		ТО ТСН2; а/г 1ч	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Щучанская В 110 АТ2		КР ШР1 110 АТ2, а/г 2ч	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Гагарье В 10 Гагарье		ТО; а/г 1ч	1	15.05.2020	15.05.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-81		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	15.05.2020	15.05.2020
ПС Южная, В 6 кВ Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	16.05.2020	16.05.2020
ПС Южная, Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	16.05.2020	16.05.2020
ПС Южная, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.05.2020	16.05.2020
ПС Южная, ТН-1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	16.05.2020	16.05.2020
ПС Южная, ТН-3 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	16.05.2020	16.05.2020
ВЛ 35 кВ , ВЛ 35 кВ Митино - Обухово		Замена изоляции, ремонт провода, замена опоры, а/г 2 ч.	5	18.05.2020	22.05.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Подключение новой отпайки, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020

ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянка		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ, проверка ОПН-10, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Боровлянская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Боровлянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Боровлянская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Восточная, ТСН-2, ДГК-2		ТО, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Дубровное, Т-2	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а/г 2 ч.	2	18.05.2020	19.05.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая		Замена РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-4 Поселок		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая		Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Сибирская, Т-1		ТО ТТ 110 кВ, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Сибирская, ТН-1 110 кВ		ТО ТТ 110 кВ, ТН 110 кВ; замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-5 Спорное	С включением на ночь	Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 ч.	2	18.05.2020	19.05.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		Проверка разрядников и ревизия Р-У-11-1, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ТСН-5, В 6 кВ ТСН-5		ТО, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Лихачи, Т-1		ТО Т-1, подготовка РВС 35 кВ, грозосезону, а/г 2 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-1 Комплекс		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-2 Терпугово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Замена траверсы с подвесной изоляцией, установка дополнительных ж/б опор, а/г 1 ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Альменево Т1, В 110/35/10 Т1		ТО; а/г 1ч	3	18.05.2020	20.05.2020
ПС Маяк Т1		КР Т1, а/г 8ч	5	18.05.2020	22.05.2020

ПС Целинная В 10: Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 Т1,		Кап. ремонт, а/г 2ч	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Шумиха В 110 Урал		ТО, опробование привода, замена гидрозатворов вводов; а/г 1ч	1	18.05.2020	18.05.2020
ПС Мирная В 110 Т1		ТО, отбор проб масла; а/г 1ч	1	18.05.2020	18.05.2020
ВЛ 35 кВ Кондино- Мехонка		ТО ЛР 35 Кондино Ав.г. 3 час	2	18.05.2020	19.05.2020
ПС Исетская: Т1		ТО РВ 35 Т1 в нейтрали РВ 110 Т1, РВ 10 Т1 РВ 10 ТН1 яч №3 а/г 2 ч	2	18.05.20	19.05.20
ПС Мехонка Т1 и 1С 35кВ		ТО В 35 Т1, ТР 35кВ Т1, ШР1 35, ЛР 35 Кондино ТО Т1 Ав.г. 2 час	2	18.05.2020	19.05.2020
ПС 110/10кВ «ЗДС»: Т-1, ТТ-110 Т-1, Т- 2, ТТ-110 Т-2, ТН-1- 110, ТН-2-110		Плановое техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.05.2020	22.05.2020
ПС 110/10кВ «Юнона»: Т-2, ТН-2-110, ТТ-110 Т-2		Плановое техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.05.2020	22.05.2020
ТП-6		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	18.05.2020	18.05.2020
ТП-1016		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	18.05.2020	21.05.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-81		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	18.05.2020	22.05.2020
РП-12		Опробывание	5	18.05.2020	22.05.2020
РП-23		Опробывание	5	18.05.2020	22.05.2020
РП-29		Опробывание	5	18.05.2020	22.05.2020
ПС Басковская, 1С 110 кВ	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Макушино, ШР 110 кВ ТН 1, ТН 1 110 кВ, РТ 110 кВ Т-1, РС 1 110 кВ, СВ 110 кВ, а/г 2 ч.	4	19.05.2020	22.05.2020
ПС Басковская, 2С 110 кВ	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 кВ ТН 2, ТН 2 110 кВ, РС 2 110 кВ, СВ 110 кВ, ТТ 110 кВ, а/г 2 ч.	4	19.05.2020	22.05.2020
ПС Басковская, ВЛ 110 кВ Басковская - Большемартино	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Большемартино на ПС Басковская, а/г 2 ч.	4	19.05.2020	22.05.2020
ПС Басковская, ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Макушино на ПС Басковская, а/г 2 ч.	4	19.05.2020	22.05.2020
ПС Басковская, Т-1	С включением секции 10 кВ по	ТО РТ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	4	19.05.2020	22.05.2020

	распределительной сети				
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	19.05.2020	20.05.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Замена изолятора, замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Восточная, ТСН-1, ДГК-1		ТО, а/г 2 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Глядянская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Глядянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Замена изоляции оп. 6-24, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ККР, замена железобетонной опоры-1шт., а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС 220 кВ Промышленная, ТСН-6, В 6 кВ ТСН-6		ТО, а/г 2 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Лихачи, Т-1		ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	19.05.2020	20.05.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-4 Ошурково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ, проверка ОПН-10, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодное		Замена разрядников на опоре №1, а/г 1 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Першино, Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Целинная В 10: №7 Сырзавод, Матвеевка, Заманилки		Кап. ремонт, а/г 2ч	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Целинная 2С 10		Кап. ремонт ячеек В 10, а/г 2ч	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Шумиха В 110 Маслово-1		ТО, опробование привода, замена гидрозатворов вводов; а/г 1ч	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Западная В 110 Т2		ТО ШР2 110 Т2; а/г 1ч	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Кипель Т1, Т2, ТСН1,2, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО (поочередно); а/г 1ч	1	19.05.2020	19.05.2020
РП-5 РУ-0,4кВ		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	19.05.2020	19.05.2020
ПС Восточная, ТН-1 110 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Лесники, ТСН-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020

ПС Лесники, ТСН-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Лесники, Щит С.Н.		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	20.05.2020	21.05.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Замена деревянной опоры с железобетонной приставкой, а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Куртан, Т-1	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, щит СН, а/г 2 ч.	2	20.05.2020	21.05.2020
ПС Матросовская, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Матросовская, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Обрядовская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Обрядовская, СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Обрядовская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Обрядовская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Целинная В 10: Южное, Дубровное, Бухаринка,		Кап. ремонт, а/г 2ч	1	20.05.2020	20.05.2020
ПС Кипель ТН1, В 10 Кипель		ТО; а/г 1ч	1	20.05.2020	20.05.2020
ВЛ 35 кВ Барино-Мехонка		ТО ЛР 35 Барино Ав.г. 3 час	2	20.05.2020	21.05.2020
ПС Исетская: Т2		ТО РВ 35 Т2 в нейтрали РВ 110 Т2, РВ 10 Т2 РВ 10 ТН2 яч № 15, а/г 2 ч	2	20.05.20	21.05.20
ПС Мехонка Т2 и 2С 35кВ		ТО В 35 Т2, ТР 35 Т2, ШР2 35, ЛР 35 Барино ТО Т2 Ав.г. 2 час	2	20.05.2020	21.05.2020
ТП-81		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	20.05.2020	21.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Восточная, СВ 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Восточная, ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебозавод кольцевая		КР, ревизия РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая		Тех.присоединение, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020

ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая		Ревизия РЛНД, проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка		Замена линейного разъединителя с приводом, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС 220 кВ Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новая Роща кольцевая		Верховой осмотр опоры, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Матросовская, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Матросовская, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-3 Полой		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Целинная В 10: №1 Сырзавод, Целинная, Рыбное		Кап. ремонт, а/г 2ч	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Целинная 1С 10		Кап. ремонт ячеек В 10, а/г 2ч	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Шумиха ТН1 110, ТН2 110		ТО; а/г 1ч	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Кипель В 10: Ерохино, Мельница		ТО; а/г 1ч	1	21.05.2020	21.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-4 Площадка-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Боровская, СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Восточная, СВ 110 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Куртан, ВЛ 35 кВ Куртан - Рассвет	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Рассвет, ШР 35 кВ ВЛ Рассвет и ШР 35 кВ Т-1 на ПС Куртан, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Куртан, ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Рассвет, ШР 35 кВ ВЛ Рассвет и ШР 35 кВ Т-1 на ПС Куртан, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020

ПС Куртан, Т-1	С включением секции 10 кВ по распределительной сети	ТО ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово		Замена опор, а/г 2 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Матросовская, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Матросовская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Матросовская, Щит СН		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Целинная В 10 Т2, СВ 10, В 10 ТСНЗ		Кап. ремонт, а/г 2ч	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Западная ТН2 100		ТО ШР2 110 ТН2; а/г 1ч	1	22.05.2020	22.05.2020
ПС Кипель В 10: Рождественка, ККЗ		ТО; а/г 1ч	1	22.05.2020	22.05.2020
ТП-112		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	22.05.2020	25.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-5 Площадка-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая		Устранение замечаний по акту-предписанию, а/г 1 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Замена изоляции оп.4, а/г 1 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая		Ревизия Р-Ч-4-5, проверка ОПН, верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.05.2020	25.05.2020
ПС Маяк Т2		КР Т2, а/г 8ч	5	25.05.2020	29.05.2020
ПС Косолапово Т1		Отбор проб масла из вводов 110 кВ; а/г 1ч	1	25.05.2020	25.05.2020
ВЛ 35 кВ Восход- Целинная		Ремонт опор; а/г 2ч	5	25.05.2020	29.05.2020
ПС Шумиха В 110 Маслово-2		ТО, опробование привода, замена гидрозатворов вводов; а/г 1ч	1	25.05.2020	25.05.2020

ПС Погадайка:Т1, В 35 Т		ТО Т1, В 35 Т1. а/г 1ч	5	25.05.2020	29.05.2020
ПС Мехонка СВ 35		ТО СВ 35 Ав.г. 3 час	2	25.05.2020	26.05.2020
ТП-616		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	25.05.2020	28.05.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-81		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	25.05.2020	29.05.2020
ПС ЗДС		Профвосстановление	5	25.05.2020	29.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Боровская, В 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка кольцевая		Проверка разрядников и ревизия Р-Б-2-1, а/г 1 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-2 Мокино		Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Дружба, Т-1		ТО Т-1, Од КЗ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-4 Темляково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-5 Котельная		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Л-1 Пичугино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Л-2 Камышное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка		ККР замена РЛНД-10 кВ, а/г 1 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-4 СНТ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.05.2020	26.05.2020
ТП-134		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	26.05.2020	27.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Лопатки, ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Л-3 Комплекс		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Л-4 Барашково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-3 Комплекс		Замена разъединителя, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Барашково, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Шкодино, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.2020	27.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-8 Сады Иволга		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	28.05.2020	28.05.2020

ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-9 Д/О Лесники		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	28.05.2020	28.05.2020
ПС Лопатки, ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.05.2020	28.05.2020
ПС Северная, 2С 35 кВ		ТО ШР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	2	28.05.2020	29.05.2020
ПС Северная, ВЛ 35 кВ КТЭЦ - Северная II цепь		ТО В 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2, ЛР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2, ШР 35 кВ ВЛ КТЭЦ-2 на ПС Северная, а/г 2 ч.	2	28.05.2020	29.05.2020
ПС Северная, Т-2, В 35 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	2	28.05.2020	29.05.2020
ПС Северная, ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	28.05.2020	28.05.2020
ПС Северная, ТСН-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	2	28.05.2020	29.05.2020
ПС Стеклозаводская, Т-1		ТО Т-1, В 35 кВ Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	28.05.2020	28.05.2020
ПС Пуктыш ТН1 110		В/в испытания; а/г 1ч	1	28.05.2020	28.05.2020
ПС Пуктыш Т1		В/в испытания ТН1 110; а/г 1ч	1	28.05.2020	28.05.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая		В/в испытания ТН1 110 на ПС Пуктыш; а/г 1ч	1	28.05.2020	28.05.2020
ТП-138		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	28.05.2020	29.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-10 Тополя		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.05.2020	29.05.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-12 Санаторная		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.05.2020	29.05.2020
ПС Лесники, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.05.2020	29.05.2020