Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО «СУЭНКО» на территории Курганской области на октябрь 2017 года

Наименование	Примечания, причина отказа или		Заявленный в месячный график срок ремонта		
объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)
ВЛ-0,4кВ КТП-186	по 12, и 14д	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	30	01.10.17	29.10.17
РП-1, 1С 6кВ.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	11	02.10.17	12.10.17
РП-24, ЗРУ-6 кВ		Профвосстановление	3	02.10.17	04.10.17
ВЛ 35 кВ Речное- Булдак	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для замены виброгасителей, изоляции, выправка опор	3	02.10.17	04.10.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово- Сунгурово		Отбор проб масла из ТТ- 35кВ ВЛ Сунгурово на ПС Мокроусово	1	02.10.17	02.10.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово- Уварово		Отбор проб масла из ТТ- 35кВ ВЛ Уварово на ПС Мокроусово	1	02.10.17	02.10.17
ВЛ 35 кВ Актабанская - Пашково	Без включения на ночь	Чистка трассы, замена изоляции, виброгасителей, а/г 1 час	5	02.10.17	06.10.17
ПС Мокроусово, 1С-35		Отбор проб масла из ТТ- 35кВ ВЛ Сунгурово, ТТ- 35кВ ВЛ Уварово, ТТ-35 Т- 1, а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Мокроусово, Т-1		Отбор проб масла из TT-35 T-1, a/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Макушино, В 10кВ АТ-1		ТО В 10кВ АТ-1, а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л 11 РЭС Кольцевая		ТО В 10, а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Актабанская, 1С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч	5	02.10.17	06.10.17
ПС Актабанская, В 35 кВ ВЛ Н.Троицкая		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч	5	02.10.17	06.10.17
ПС Актабанская, Т-1		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч	5	02.10.17	06.10.17
ПС Актабанская, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания	5	02.10.17	06.10.17

HOH 1000 B	D		ı	ı
ПС Пашково, 1С 35 кВ	Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических	5	02.10.17	06.10.17
	испытаний, а/г 2ч			
ПС Пашково, СВ 35 кВ	Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч	5	02.10.17	06.10.17
ПС Пашково, Т-1	Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч	5	02.10.17	06.10.17
ПС Пашково, 1С 10 кВ	Высоковольтные испытания	5	02.10.17	06.10.17
ПС Боровская, ТН-1 110 кВ	ТО ТН 110, а/г2ч	2	02.10.17	03.10.17
ПС Н.Березово, Т 2	Отбор проб масла из вводов 110 кВ а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Садовая, В 10 Л-1 Комплекс кольцевая, В 10 Л-2 Чесноки кольцевая	ТО В 10, а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Солнечная, Т-1	Замена масла в баке РПН	2	02.10.17	03.10.17
ПС Васильевская, Т-1	ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Боровская, В 110 кВ Т-2	Проверка РЗА	2	02.10.17	03.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Т-2	Проверка РЗА	2	02.10.17	03.10.17
ПС Керамзит-Т, КЛ 10 кВ Л-5	Проф. испытания, а/г 1 час	1	02.10.17	02.10.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-5	Верховой осмотр	5	02.10.17	06.10.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3	Реконструкция	3	02.10.17	04.10.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7	Реконструкция	3	02.10.17	04.10.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-1	Замена разъединителя, Выправка траверсы	1	02.10.17	02.10.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-1	Выправка опоры 10 кВ	1	02.10.17	02.10.17
ПС Пищальная, ВЛ- 10кВ Л-2	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	02.10.17	02.10.17
ПС Давыдовская, ВЛ- 10 кВ Л-5	Замена опор	2	02.10.17	03.10.17
ПС Альменево, В 10 Альменево-1, В 10 Ягодное, В 10 Солнечное, В 10 Иванково, В 10 Центр, В 10 Малышево, В 10 Маслозавод, В 10 Хоз.нужды, В 10 Резерв, ТСН1, ТСН2, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10	ТО В 10, опробование приводов, ТО ТСН1, ТСН2, а/г 1ч	16	02.10.17	17.10.17
ПС Звериноголовская, T1, B 35 T1, B 10 T1	ТО, опробование ОД, К31 110, а/г 1ч	1	02.10.17	02.10.17

10/35/10/68 12, В 35 172, В 10 T2 1 02.10.17 02.10.17 172, В 10 T2 110 K ругамыни, В 35 171, В 35 T2 170, опрабование О/I, КЗ1 1 02.10.17 02.10.17 170, отрабование О/I, КЗ1 1 02.10.17 02.10.17 02.10.17 03.10.1	ПСЭ	то ОП		1	1
12, В 10 12 Сви комденсата, доливка 1 02.10.17 02.10.17	ПС Звериноголовская	ТО, опробование ОД,	4	00 10 17	02 10 17
П.С. Кургамыци, В 35 Макада, абт 1 1 02.10.17 02.10.17 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 10.2 10.17 110.48 1 1 1 1 1 1 1 1 1		K32 110, a/r 14	1	02.10.17	02.10.17
П. В. 35. Т.2 Масла, а/г 1ч 1 02.10.17 02.10.17 110					
П. В 35 12 Масла, л.Г. Г. П. Ос. 10, 17 Ос. 10, 18 Ос. 10, 18			1	02 10 17	02 10 17
ПС Судейманово, ТН1			1	02.10.17	02.10.17
ПС Сулейманово, ТН1 ПО Ократов масла на СХА. а/г 1ч ПО ОД, КЗ 110 Т1, слив копценсата, доливка масла, а/г 1ч ПС Барино, Т1 ПС Барино, Т1 ПС Барино, Т1 ПС Барино, Т1 ПС Макушино, СВ 10 кВ ПС Макушино, В 10кВ В ТО В 10, а/г 2ч ПС Окрабрьская, Т-2 Вывести в ремонт для ТО для провержива провержива профилактических испытаний, а/г 2ч ПС Б.Приютное, Т-1 Вывести в ремонт для ТО для провержива профилактических испытаний ПС Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО для провержива профилактических испытаний ПС Б.Приютное, Т-2 ПС Б.Приютное, Т-3 ПС Гороево, ПО выключателя, опробование приводов, ПО вы Л-2 Строево, ПО выключателя, опробование приводов, ПО вы Л-2 Строево, ПО выключателя, Опробование приводов, ПО В.Презово, ПО выключателя, Опробование приводов, ПО В.Презово, ПО во В.Л-2 Проф. испытания, а/г 1 час ПС Садовов, ПО В По В Л-2 Строево, ПО в По потробование приводов, ПО В	ПС Маяк, Т1, В 10 Т1	ТО, опробование ОД, КЗ1	1	02 10 17	02 10 17
ПС Косоланово,		110, а/г 1ч	1	02.10.17	02.10.17
ПС Косоланово,	ПС Сулейманово, ТН1	Отбор проб масла на СХА,		00.10.15	00.10.15
ПС Косолапово, Т.1, В 35 Т.1, В 35 Каматан Т.0, ОД, КЗ 110 Т.1, слив Конденсата, доливка масла, ат 1ч 1 02.10.17 02.10.17 02.10.17 ПС Барино, Т1 ТО Т.1, а/г.1 ч 1 02.10.17 02.10.17 02.10.17 ПС Макушино, В 10 кВ ТОВ 10, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Макушино, В 10 кВ ТОВ 10, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Октябрьская, Т-2 Вывести в ремонт для ТО и для пропедения профилактических испытаний профилактических испытаний профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Октябрьская, ТС п Вывести в ремонт для ТО, для проверения профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, Т-1 Вывести в ремонт для ТО, для проверения разовлетные испытания профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, ТС 10 Вывести в ремонт для ТО, для проверем РЗА и для профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверем РЗА и для профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, С 10 Вывсовоольтные испытания профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, С 10 Вывсовоольтные испытания профилактических испытаний, а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 6 кВ Л-2 Строево, В 6 кВ Л-7 Водиик ПС Садовая, Вл 10 Л-4 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 6 кВ а/г.2 ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 6 кВ а/г.2 ч 1 03.10.17 03.1	-	·	1	02.10.17	02.10.17
П. В. 35 Г. В. 25 Камаган 2 02.10.17 03.10.17 03.10.17 1 1 1 02.10.17 03.10.17 1 1 1 02.10.17 02.10.17 1 1 1 02.10.17 03.10.17 1 1 1 02.10.17 03.10.17 1 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03					
Камаган а/г 1ч			2	02 10 17	03 10 17
ПС Барино, Т1			2	02.10.17	03.10.17
ПС Макушиню, СВ 10 кВ м/г 2ч	Kamaran	d/1 14			
ПС Макушиню, СВ 10 кВ м/г 2ч	ПС Барино Т1	TO T 1 2/F 1 II	1	02 10 17	02 10 17
IRC Макулинов, В 10кВ J.5 PPC-41 Кольцевая TO B 10, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 IRC Октябрьская, Т-2 Вывести в ремонт для ТО и для проведения профилактических испытаний 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-1 Вывесководътные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывесковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывесковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проверки РЗА и для проверсения профилактических испытаний, а/г 2ч IRC Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для профилактических испытаний, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO Т-2, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2C 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO T-2, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2C 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерская 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO Т-2, а/г 2ч IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерская, Т-2 TO В Белозерская, Т-2 IRC Белозерская, Т-2 IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерововововововововововововововововововов	пс варино, п	10 1 1, 4/1 1 4	1	02.10.17	02.10.17
IRC Макулинов, В 10кВ J.5 PPC-41 Кольцевая TO B 10, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 IRC Октябрьская, Т-2 Вывести в ремонт для ТО и для проведения профилактических испытаний 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-1 Вывесководътные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывесковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывесковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проверки РЗА и для проверсения профилактических испытаний, а/г 2ч IRC Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для профилактических испытаний, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO Т-2, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2C 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO T-2, а/г 2ч IRC Б.Приютное, 2C 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерская 1 03.10.17 03.10.17 IRC Белозерская, Т-2 TO Т-2, а/г 2ч IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерская, Т-2 TO В Белозерская, Т-2 IRC Белозерская, Т-2 IRC Белозерская, Т-2 TO В Белозерововововововововововововововововововов	ПС Макулицо СВ 10	TO CR 10 kR a/r 2n			
ПС Октябрьская, Т-2		10 CB 10 kB a/1 24	1	03.10.17	03.10.17
П. Б. РРС-41 Кольцевая 1 03.10.17 03.10.17		TO D 10 / 2			
ПС Октябрьская, Т-2 Вывести в ремонт для ТО и для проведения профилактических испытания 1 03.10.17 03.10.17		10 В 10, а/г 2ч	1	03.10.17	03.10.17
ДЛЯ проведения профилактических испытания 1 03.10.17 03.10.17					
ПС Октябрьская, 1С и	ПС Октябрьская, Т-2				
ПС Октябрьская, 1С и			1	03 10 17	03 10 17
ПС Октябрьская, 1С и 2С 10 кВ 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17		профилактических	1	03.10.17	03.10.17
2C 10 кВ 10 кВ 1		испытаний			
2C 10 кВ 10 кВ 1	ПС Октябрьская, 1С и	Высоковольтные испытания		0.0.1.0.1.0	00.10.15
ПС Б.Приютное, Т-1 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч О3.10.17 О3.10.17			1	03.10.17	03.10.17
Для проверки РЗА и для проверки РЗА и для проверсиня профилактических испытаний, а/г 2ч		Вывести в ремонт пля ТО			
Проведения профилактических испытаний, а/г 2ч Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, ТС 10 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, ТС 2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 Л-2 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьтиково кольцевая 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 10.17 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-	пс вличнос, 1-1				
ПС Б.Приютное, 1С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, Т-2 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, Т-2 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 проведения профилактических испытаний, а/г 2ч ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, в 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч ПС Н.Березово, В бкВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая В 10 Л-4 ПС Садовая, В 10 Л-4 ПС Садовая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В П 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В П 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В П 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Выборочно Выборочно Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			1	02 10 17	02 10 17
ПС Б.Приютное, 1С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проверки РЗА и для профилактических испытаний, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино 1 03.10.17 03.10.17 ПС Н.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-4 1 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			1	03.10.17	03.10.17
ПС Б.Приютное, 1С 10 кВ Пос Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч Высоковольтные испытаний 1 03.10.17 03.10.17 ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытаний 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ л-7 Водник В 6 кВ а/г 2ч ПО ипробование приводов В 6 кВ а/г 2ч ПО Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Л-3 В Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Л-3 В Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В Л 10 кВ Л-3 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Садово-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17					
RB		испытаний, а/г 2ч			
ПС Б.Приютное, Т-2 Вывести в ремонт для ТО, для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч ТО Т-2, а/г 2ч ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Проф. испытания, а/г 1 час ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Выправка опоры, Валка ПС Пьянково-Т, ВЛ-10	ПС Б.Приютное, 1С 10	Высоковольтные испытания	_		
Для проверки РЗА и для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч ТО Т-2, а/г 2ч ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник ПС С Довая, В 10 Л-4 ОЛ В 10, а/г 2ч ПС С довая, В 10 Л-4 ОЛ С адовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС С довая, ВЛ 10 кВ Выправка опоры, Валка ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка	кВ		1	03.10.17	03.10.17
Для проверки РЗА и для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний, а/г 2ч ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч ТО Т-2, а/г 2ч ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник ПС С Довая, В 10 Л-4 ОЛ В 10, а/г 2ч ПС С довая, В 10 Л-4 ОЛ С адовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС С довая, ВЛ 10 кВ Выправка опоры, Валка ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка					
ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч ПС Н.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник В 6 кВ л-7 Водник В 6 кВ л-7 Водник В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Содовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Содовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Выборочно Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17	ПС Б.Приютное, Т-2				
ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч ПО И.Березово, В 6 кВ Л-7 Водник В 6 кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 кВ Л-3 Меньщиково кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Выборочно Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17					
ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая ТО В 10, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			1	03.10.17	03.10.17
ПС Б.Приютное, 2С 10 кВ Высоковольтные испытания 1 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ТО выключателя, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ТО В 10, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Установка ж/б приставок выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17		профилактических			
КВ 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 1 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок Выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17		испытаний, а/г 2ч			
КВ 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Белозерская, Т-2 ТО Т-2, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 1 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок Выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17	ПС Б.Приютное, 2С 10	Высоковольтные испытания			
ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС В 10 л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17	-		1	03.10.17	03.10.17
ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС В 10 л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17					
ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17	ПС Белозерская, Т-2	ТО Т-2, а/г 2ч			
В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка ПС Пьянково-Т, ВЛ-10			1	03.10.17	03.10.17
В 10 кВ Л-2 Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка ПС Пьянково-Т, ВЛ-10					
В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Установка ж/б приставок выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17	ПС Строево,	ТО выключателя,			
В 10 кВ Л-3 Дундино ревизия обогревов, а/г 2 ч ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая 1 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Установка ж/б приставок выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17	В 10 кВ Л-2 Строево,	опробование приводов,	1	03.10.17	03.10.17
ПС Н.Березово, В 6кВ Л-7 Водник ТО и опробование приводов В 6 кВ л-7 Водник 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Установка ж/б приставок выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17					
В 6 кВ Л-7 Водник ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 В 6 кВ а/г 2ч ТОВ 10, а/г 2ч 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17 03.10.17 03.10.17 1 03.10.17 03.10.17 03.10.17					
ПС Садовая, В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок Л-8 Выборочно Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			1	03.10.17	03.10.17
В 10 Л-3 Меньщиково кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17					
кольцевая, В 10 Л-4 ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17		10 10, a/1 24		1	
ОПХ Садовое кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Поз.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Установка ж/б приставок Выборочно ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка Поз.10.17 Поз.10.17	· ·		1	02 10 17	02 10 17
кольцевая ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Проф. испытания, а/г 1 час ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Рустановка ж/б приставок Выборочно ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка Поз. 10.17 В 103.10.17 В 103.10.17 В 103.10.17			1	03.10.17	03.10.17
ПС Нагорная, Т-1 Проф. испытания, а/г 1 час Проф. испытания, а/г 1 час ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8 Выборочно ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка Проф. испытания, а/г 1 час Поз.10.17 Оз.10.17 Оз.10.17 Оз.10.17					
ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17					
ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Проф. испытания, а/г 1 час 1 03.10.17 03.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17	ПС Нагорная, Т-1	Проф. испытания, а/г 1 час	1	03.10.17	03.10.17
Л-3 1 05.10.17 05.10.17 ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 Л-8 выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17	HOD THE 10 D	H 1 / 1			
Л-3 Установка ж/б приставок 1 03.10.17 03.10.17 Л-8 Выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17		проф. испытания, а/г 1 час	1	03.10.17	03.10.17
Л-8 выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			_		,
Л-8 выборочно 1 03.10.17 03.10.17 ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03.10.17 03.10.17			1	03 10 17	03 10 17
ПС Пьянково-Т, ВЛ-10 Выправка опоры, Валка 1 03 10 17 03 10 17		выборочно	1	03.10.17	05.10.17
	ПС Пьянково-Т, ВЛ-10	Выправка опоры, Валка	1	02 10 17	02 10 17
	кВ Л-5	деревьев	1	03.10.17	05.10.17

ЦРП Коновалово, ВЛ-	Выправка опоры		1	
10 кВ Л-1	выправка опоры	1	03.10.17	03.10.17
ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3	Верховой осмотр опоры	1	03.10.17	03.10.17
ПС Труд, Т1, Т2, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10 Труд, Редуть, В 10 Звериноголовская, В 10 Северное, СВ 10	Проверка РЗА, опробование приводов, а/г 1ч	2	03.10.17	04.10.17
ПС Камаган, В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35	Слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	03.10.17	03.10.17
ПС Маяк, Т2, В 10 Т2	ТО, опробование ОД, К32 110, а/г 1ч	1	03.10.17	03.10.17
ПС Барино, Т2	ТО Т 2, а/г 1 ч	1	03.10.17	03.10.17
КТП-302	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	04.10.17	04.10.17
ПС Мокроусово, Т-1	ТО Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а/г 2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Макушино, В 10кВ ТСН 1	ТО В 10кВ ТСН 1, а/г 2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л-6 ЦРП 2 Кольцевая	ТО В 10, а/г 2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Строево, В 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая, В 10 кВ Л-5 Спорное	ТО выключателя, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Садовая, В 10 Л-5 Садовое1 кольцевая, Л-7 Кропанка кольцевая	ТО В 10, а/г2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС В.Глубокое, Т-1	Доливка масла, а/г 2ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Боровская, СВ 10 кВ	МТЗ, БУ/ТЕL, АП-50, ABP	1	04.10.17	04.10.17
ПС Белозерская, 1С 10 кВ	Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.10.17	04.10.17
ПС Юрахлы-Т, КЛ 10 кВ Л-5	Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.10.17	04.10.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3	Выправка опоры	1	04.10.17	04.10.17
ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-4	Расчистка трассы	2	04.10.17	05.10.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-4	Перетяжка провода ВЛ-10 кВ	1	04.10.17	04.10.17
ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-2	Выправка опоры 10 кВ, Обрезка крон деревьев	1	04.10.17	04.10.17
ПС Обанино, T1, B 10 T1, TCH1, TH1 10, B 10 Обанино, B 10 Коновалово	ТО, а/г 1ч	1	04.10.17	04.10.17
ВЛ 35 кВ Зверинка- Красногорка	Выправка опор, а/г 2ч	3	04.10.17	06.10.17
ПС Маяк, В 110 Севостьяновская	ТО ЛР 110, РОСШ 110 Севостьяновская, а/г 1ч	2	04.10.17	05.10.17
ВЛ 110 Маяк- Севостьяновская	ТО ЛР 110 на ПС Маяк, а/г 1ч	2	04.10.17	05.10.17

ПС КС-12, Т1	ТОТ 1, а/г 1 ч	1	04.10.17	04.10.17
ПС Брылино, ВЛ Северное	ТР В 10, а/г 2 ч	1	04.10.17	04.10.17
РП-30 РУ-6 кВ 1 СШ	Монтаж дуговой защиты	2	05.10.17	06.10.17
ПС Мокроусово, Т-2	ТО Т-2, ОД-110 Т-2, К3-110 Т-2, а/г 2ч	2	05.10.17	06.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л 10 ЦРП 1 Кольцевая, В 10кВ Л 9 Садовод Кольцевая	ТО В 10, а/г 2ч	1	05.10.17	05.10.17
ПС Строево, В 10 кВ Т- 2	ТО выключателя, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 2ч	1	05.10.17	05.10.17
ПС Обрядовская, Т 1	ТО Т 1, ТСН, а/г 2ч	1	05.10.17	05.10.17
ПС Садовая, В 10 Л-8 Маслозавод кольцевая	ТО В 10, а/г 2ч	1	05.10.17	05.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный	МТЗ, АПВ, АП-50	1	05.10.17	05.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-1 Введенка	МТЗ, АПВ, АП-50	1	05.10.17	05.10.17
ПС Баксары-Т, КЛ 10 кВ Л-3	Проф. испытания, а/г 1 час	1	05.10.17	05.10.17
ПС Баксары-Т, КЛ 10 кВ Л-4	Проф. испытания, а/г 1 час	1	05.10.17	05.10.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1	Реконструкция	1	05.10.17	05.10.17
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4	Замена опор	1	05.10.17	05.10.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11	Верховой осмотр, Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры	1	05.10.17	06.10.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-3	Обрезка крон деревьев, Выправка траверсы	1	05.10.17	05.10.17
ПС В.Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-4	Проверка разрядников – 3 _{шт}	1	05.10.17	05.10.17
ПС Костылево, Т2, В 10 Клоктухино, В 10 Костылево, СВ 35, 2С 35, Т2, ТСН2	ТО СР1 35, СР2 35, РТ2 35, ЛР 35 Куртамыш, ЛР 35 Курорт, а/г 1ч	2	05.10.17	06.10.17
ВЛ 35 кВ Костылево- Курорт	ТО ЛР 35 на ПС Костылево, а/г 1ч	1	05.10.17	05.10.17
ВЛ 35 кВ Кр. Звезда- Погадайка	Верховой осмотр. А/г 1ч.	2	05.10.17	06.10.17
ПС КС-12, Т2	ТО Т 2, а/г 1 ч	1	05.10.17	05.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л 8 Теплосеть кольцевая,В 10кВ Л 7 Рекорд	ТО В 10 а/г 2ч	1	06.10.17	06.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-2 Логовушка	МТЗ, АПВ, АП-50	1	06.10.17	06.10.17
ПС Боровская,	МТЗ, АПВ, АП-50	1	06.10.17	06.10.17

.В 10 кВ Л-3		T		I	
.В 10 кВ л-5 Н.Сидоровка					
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1		Реконструкция	1	06.10.17	06.10.17
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6		Замена РЛНД Р-К-6-5	1	06.10.17	06.10.17
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8		Замена РЛНД Р-С-8-1	1	06.10.17	06.10.17
ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	06.10.17	06.10.17
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1		Выправка опор-4 шт.	1	06.10.17	06.10.17
ВЛ 35 кВ Куртамыш- Костылево		ТО ЛР 35 на ПС Костылево, а/г 1ч	1	06.10.17	06.10.17
ПС Маяк, ТН1 110, ТН2 110		ТО, а/г 1ч	1	06.10.17	06.10.17
РП-19 РУ-10 кВ 1 СШ		Монтаж дуговой защиты	2	09.10.17	10.10.17
ВЛ 35кВ Мостовская- В.Суерская	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей	5	09.10.17	13.10.17
ВЛ 35 кВ Частоозерье - Н.Троицкая	Без включения на ночь	Чистка трассы, замена изоляции, виброгасителей А/Г 1 час	5	09.10.17	13.10.17
ПС Мокроусово, Т-1		ТО РТ-110 Т-1, а/г 2ч	2	09.10.17	10.10.17
ПС Мокроусово, 1С-110		ТО PC-1-110, PT-110 Т-1 а/г 2ч	2	09.10.17	10.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л 4 Чебаки,Л 3 Н. Роща кольцевая		ТО В 10 а/г 2ч	1	09.10.17	09.10.17
ПС Н.Георгиевка, Т-1		Вывести в ремонт для ТО и для проведения профилактических испытаний. A/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Н.Георгиевка, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания	5	09.10.17	13.10.17
ПС Частоозерье, С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Частоозерье, В 35 кВ ВЛ Новотроицкая		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Частоозерье, Т-1		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Частоозерье, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания	5	09.10.17	13.10.17
ПС Н.Троицкая, 1С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17

ПСИТ	р	1	1	
ПС Н.Троицкая, Т-1	Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Н.Троицкая, 1С 10 кВ	Высоковольтные испытания	5	09.10.17	13.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-1 Птицефабрика	ТО, а/г 1ч.	1	09.10.17	09.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-3 РП-45	ТО, а/г 1ч.	1	09.10.17	09.10.17
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая, В 10 кВ Л-5 Ершовка, В 10 кВ Л-4 Обрядовка, В 10 кВ Л-6 Покровка	ТО В 10 и опробование приводов, а/г 2ч	1	09.10.17	09.10.17
ПС Булдак, Т-1	ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	09.10.17	09.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-4 Площадка- 2	МТЗ, АПВ, АП-50	1	09.10.17	09.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-5 Площадка- 1	МТЗ, АПВ, АП-50	1	09.10.17	09.10.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-1	Проверка разрядников	2	09.10.17	10.10.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-4	Выправка опоры 10 кВ	1	09.10.17	09.10.17
ПС Пищальная, ВЛ-10кВ Л-3	Верховой осмотр опоры	2	09.10.17	10.10.17
ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3	(ТО) Выправка опоры-50шт	2	09.10.17	11.10.17
ПС Красногорка, Т1, В 10 Т1, В 10, Красногорка, Звериноголовская	ТО, проверка РЗА, опробование приводов, а/г 1ч	1	09.10.17	09.10.17
ВЛ 35 кВ Курорт-Труд	Выправка опор, ремонт опор, а/г 2ч	5	09.10.17	13.10.17
ПС Кирово, Т1, В 10 Т1, ТСН1	ТО, опробование привода В 10, опробование ОД, КЗ1 110, а/г 1ч	1	09.10.17	09.10.17
ПС Целинная, Т1, В 110 Пески	ТО РТ1 110, ЛР 110 Пески, а/г 1ч	3	09.10.17	11.10.17
ВЛ 110 кВ Целинная- Пески	ТО ЛР 110, ШР 110 Пески на ПС Целинная, а/г 1ч	3	09.10.17	11.10.17
ПС Макушино, В 10кВ Л 2 Обутки, Л 1 Раздолье	ТО В 10, а/г 2ч	1	10.10.17	10.10.17
ПС Мостовская, В 10 кВ Л-2 Барнаул, В 10 кВ Л-1 Н.Заборка	ТО выключателя, опробование приводв, ревизия обогревов, а/г 2ч	1	10.10.17	10.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-4-372	ТО, а/г 1ч.	1	10.10.17	10.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-5-665	ТО, а/г 1ч.	1	10.10.17	10.10.17
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-1 Боровлянка, В 10 кВ Л-	ТО В 10 и опробование приводов, а/г 2ч	1	10.10.17	10.10.17

3 Притобольное, В 10					
кВ Л-4 Мочалово кольцевая					
ПС Митино, Т-2		ТО Т- 2, а/г 2ч	1	10.10.17	10.10.17
ПС Боровская, В 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д		МТЗ, АПВ, АП-50	1	10.10.17	10.10.17
ПС Боровская, ТН-1 110 кВ		Цепи напряжения, АП-50	1	10.10.17	10.10.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1		Реконструкция	1	10.10.17	10.10.17
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8		Замена РЛНД Р-С-8-2	1	10.10.17	10.10.17
ЦРП Коновалово, ВЛ- 10 кВ Л-1		Перетяжка провода, Выправка траверсы	1	10.10.17	10.10.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6		Обрезка крон деревьев, Расчистка трассы	1	10.10.17	10.10.17
ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-1		(ТО) Проверка разрядника, ОПН со снятием с опоры- 3шт	1	10.10.17	10.10.17
ЦРП Коновалово, ВЛ- 10 кВ Л-4		Замена опор – 14 шт.	2	10.10.17	12.10.17
ПС Прорыв, Т1		ТО, а/г 1ч	1	10.10.17	10.10.17
ПС Кирово, Т2, В 10 Т2, ТСН2		ТО, опробование привода В 10, опробование ОД, К32 110, а/г 1ч	1	10.10.17	10.10.17
РП-19 РУ-10 кВ 2 СШ		Монтаж дуговой защиты	2	11.10.17	12.10.17
ПС Памятинская, T-1, B 10кВ T-1, TCH		ТО Т-1, В 10кВ Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	11.10.17	11.10.17
ПС Мостовская, В 10 кВ Л-4 Урал, В 10 кВ Л-5 Мостовое		ТО выключателя, опробование приводв, ревизия обогревов, а/г 2 ч	1	11.10.17	11.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-6 РП-8		ТО, а/г 1ч.	1	11.10.17	11.10.17
ПС Рябково, В-10 ДГК-2		ТО, а/г 1ч.	1	11.10.17	11.10.17
ПС Боровская, ТН-2 110 кВ		Цепи напряжения, АП-50	1	11.10.17	11.10.17
ПС Боровская, ТН-1 10 кВ		Цепи напряжения, АП-50	1	11.10.17	11.10.17
ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-1		Верховой осмотр	1	11.10.17	11.10.17
ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-4		Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры	1	11.10.17	11.10.17
ТП-8		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	12.10.17	12.10.17
ВЛ 35 кВ Сунгурово- Мокроусово	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для замены изоляции, выправка опор, вырубка угрожающих деревьев	2	12.10.17	13.10.17
ПС Мокроусово, Т-2		ТО РТ-110 Т-2, а/г 2ч	2	12.10.17	13.10.17
ПС Мокроусово, 2C-110		ТО PC-2-110, PT-110 T-2, а/г 2ч	2	12.10.17	13.10.17
ПС Макушино, ТН-1 110		БВР при замене и регулировки приводов и замены ОСИ на ШР 110 кВ ТН-1	2	12.10.17	12.10.17

TO D. T. A.	1	TO T. 1. OH 100 110 D. / 0			
ПС Басковская, Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч	1	12.10.17	12.10.17
ПС Моршиха, Т-1, В-10 кВ Т-1		ТО Т-1, В-10 кВ Т-1, а/г 2ч	1	12.10.17	12.10.17
ПС Н.Георгиевка, Т-1		ТО ОД, КЗ-110	1	12.10.17	12.10.17
ПС Н.Георгиевка, 1С 110 кВ	С включением РП-2 110 кВ	ТО ОД, КЗ-110	1	12.10.17	13.10.17
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-1 Памятное, В 10 кВ Л-2 Усть- Суерское		Поочерёдно ТО В-10, а/г 2ч.	1	12.10.17	12.10.17
ПС Мостовская, В 10 кВ Л-7 Яблочное, СВ-10,		ТО выключателя, опробование приводв, ревизия обогревов, а/г 2ч	1	12.10.17	12.10.17
ПС Рябково, СВ-10		ТО, а/г 1ч.	1	12.10.17	12.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-7 Инкубатор		ТО, а/г 1ч.	1	12.10.17	12.10.17
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-1 Патраки, В 10 кВ Л-3 Осиновка, В 10 кВ Л-5 Туманово		ТО В 10 и опробование приводов, а/г 2ч	1	12.10.17	12.10.17
ПС Боровская, ТН-2 10 кВ		Цепи напряжения, АП-50	1	12.10.17	12.10.17
ПС Введенка-Т, КЛ 10 кВ Л-3		Проф. испытания, а/г 1 час	1	12.10.17	12.10.17
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4		Вырубка крон деревьев выборочно	1	12.10.17	12.10.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода, Выправка траверсы	1	12.10.17	12.10.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6		Перетяжка провода ВЛ-10 кВ, Выправка траверсы	1	12.10.17	12.10.17
ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4		Ревизия разъединителя-4шт	1	12.10.17	12.10.17
ПС Кирово, В 10 Иванково, В 10 Маяк, В 10 Кирово		ТО, опробование приводов В 10, а/г 1ч	1	12.10.17	12.10.17
ВЛ 35 кВ Погадайка- Солодянка		Верховой осмотр. ТО ЛР 35 на ПС Солодянка.	2	12.10.17	13.10.17
РП-7 РУ-6 кВ 2 СШ		Монтаж дуговой защиты	8	13.10.17	20.10.17
ПС Н.Троицкая, Т-1		ТО Т-1, ТО ТСН, замена селикагеля, доливка масла	1	13.10.17	13.10.17
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-4 Стенниково, В 10 кВ Л-5 Скатово		Поочерёдно ТО В-10 а/г 2ч	1	13.10.17	13.10.17
ПС Мостовская, В 10 кВ Т-1, В 10 кВ Т-2		ТО выключателя, опробование приводв, ревизия обогревов а/г 2ч	1	13.10.17	13.10.17
ПС Рябково, В-10 ДГК- 1		ТО, а/г 1ч.	1	13.10.17	13.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-12 Б. Чаусово		ТО, а/г 1ч.	1	13.10.17	13.10.17
ПС Просвет-Т, КЛ 10 кВ Л-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	13.10.17	13.10.17

ПС Каширино, ВЛ 10		Чистка трассы выборочно			
кВ Л-6		тистка трассы выоорочно	1	13.10.17	13.10.17
ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода, Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры	1	13.10.17	13.10.17
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1		Выправка опор-5шт.	1	13.10.17	15.10.17
ПС Пищальная, ВЛ- 10кВ Л-4		Верховой осмотр опоры	1	13.10.17	13.10.17
ПС Кирово, В 10 Варлаково, В 10 Сартасово, В 10 Купай		ТО, опробование приводов В 10, а/г 1ч	1	13.10.17	13.10.17
РП-1, 2С-6кВ		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	11	16.10.17	26.10.17
ВЛ 35 кВ Половинное- Васильевская	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для выправки опор	5	16.10.17	20.10.17
ВЛ 35 кВ кВ Лопатки- Саратовская	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, выправки опор	3	16.10.17	18.10.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово- Уварово	Без вкл на ночь	Вывести в ремонт для замены изоляции, выправка опор	3	16.10.17	18.10.17
ВЛ 35 кВ М.Курейное- Б.Мартино		ТО В 35 кВ ВЛ М.Курейное на ПС Б.Мартино	4	16.10.17	19.10.17
ВЛ 35 кВ Актабанская - Н.Троицкая	Без включения на ночь	Чистка трассы, замена изоляции, виброгасителей А/Г 1 час	5	16.10.17	20.10.17
ПС Дубровное, Т-2		ТО РТ-110 Т-2, а/г 2ч	2	16.10.17	17.10.17
ПС Б.Мартино, Т-1		ТО Т-1, ТСН, ОД-КЗ 110, а/г 2ч	4	16.10.17	19.10.17
ПС Б.Мартино, Т-1 В 35 Т-1		ТО В 35 Т-1, а/г 2ч	4	16.10.17	19.10.17
ПС Б.Мартино, T-1 TH 35, TT 35 T 1, TT 35, C-35		TO TH 35, TT 35 T 1, TT 35, C-35, a/г 2ч	4	16.10.17	19.10.17
ПС Н.Троицкая, В-10 ввод Т-1, В-10 Л-1 Шестаково-кольцевая В-10 Л-2 Н.Троицкое, В-10 Л-3 Гомзино, В-10 Л-4 Чебачье		TO B-10	1	16.10.17	16.10.17
ПС Н.Троицкая, Т-1		Слив конденсата, доливка масла B-35	1	16.10.17	16.10.17
ПС Н.Троицкая, 2С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	16.10.17	20.10.17
ПС Н.Троицкая, СВ 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения профилактических испытаний. А/Г2ч	5	16.10.17	20.10.17
ПС Н.Троицкая, Т-2		Вывести в ремонт для ТО, для проверки РЗА и для проведения	5	16.10.17	20.10.17

	профилактических испытаний. А/Г2ч			
ПС Н.Троицкая, 2С 10 кВ	Высоковольтные испытания	5	16.10.17	20.10.17
ПС Барашково, Т-1	ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	16.10.17	16.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-8 РП-45	ТО, а/г 1ч.	1	16.10.17	16.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-9-923	ТО, а/г 1ч.	1	16.10.17	16.10.17
ПС Обухово, В 10 Л-2 Обухово, В 10 Л-3 Ярославка	ТО В 10 и опробование приводов, а/г 2ч	1	16.10.17	16.10.17
ПС Разлив, В 35 Т 1	TO B 35 T 1	1	16.10.17	16.10.17
ПС Заозерная, В 110 кВ Т-1	Проверка РЗА	2	16.10.17	17.10.17
ПС Заозерная, В 10 кВ Т-1	МТЗ, БУ/ТЕL, АП-50	2	16.10.17	17.10.17
ВЛ 35 кВ Костылево- Курорт	Выправка опор, перетяжка провода, а/г 2ч	5	16.10.17	20.10.17
ПС Мартыновка, В 10 кВ отходящих ВЛ	ТО, опробование, а/г 1ч	2	16.10.17	17.10.17
ПС Целинная, Т2	ТО РТ2 110, а/г 1ч	3	16.10.17	18.10.17
ПС Частоозерье, В 35 кВ	Слив конденсата, доливка масла B-35	1	17.10.17	17.10.17
ПС Барашково, Т-2	ТО Т-2, ТСН, а/г 2 ч	1	17.10.17	17.10.17
ПС Рябково, В-10 кВ Л-10-548	ТО, а/г 1ч.	1	17.10.17	17.10.17
ПС Боровская, ТН-2 110 кВ	ТО ТН 110, а/г2ч	2	17.10.17	18.10.17
ПС Лопатки, Т-2	Доливка масла, а/г 2ч	1	17.10.17	17.10.17
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5	Ревизия РЛНД Р-У-5-20	1	17.10.17	17.10.17
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8	Замена изоляторов выборочно	1	17.10.17	17.10.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово- Уварово	ТО ЛР-35 кВ ВЛ Мокроусово на ПС Уварово	1	18.10.17	18.10.17
ПС Уварово, Т-1	ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1, а/г2ч	1	18.10.17	18.10.17
ПС Утятская, Т-1	ТО, а/г 2ч.	1	18.10.17	18.10.17
ПС Заозерная, В 110 кВ Т-2	Проверка РЗА	2	18.10.17	19.10.17
ПС Заозерная, В 10 кВ Т-2	МТЗ, БУ/ТЕL, АП-50	2	18.10.17	19.10.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-4	Выправка опоры, Перетяжка провода	1	18.10.17	18.10.17
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1	Ревизия РЛНД	1	18.10.17	22.10.17
ПС Бороздинка, В 10 Майлык, В 10	ТО В 10, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч	1	18.10.17	18.10.17

Піучанка, В 10 °Т1 ПС Аджитарово, В 108 от 100 108, 107 118, 10.17 19, 10.17 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	Бороздинка, В 10				
В 10к В отколащих ВЛ ПС бразино ПС учарово, В 10к В 1-1 Укарово, Т-2 Пирмяковка кольцевая ПС Учагова, 1-2 ПС Учагова, 1-2 ПС Хаширино, ВЛ 10к В 1-1 По кВ 1-6 ПС Хаширино, ВЛ 10к В 1-1 По кВ 1-6 ПС Аджитарово, Т1, В 10 Т0 Л 1 Преображенка приводов, а/г 1ч ВЛ 110 кВ Л 1 Преображенка приводов, а/г 1ч ВЛ 10 кВ Л 3 Приты ВЛ 10 КВ					
П. В.			1	18.10.17	18.10.17
В 10 кВ Л-1 Уварово, Л-2 Пирмиковкая по		ТР В 10, а/г 2 ч	1	18.10.17	18.10.17
П.2 Пірмяковка кольневая П.	•	ТО В 10, а/г 2ч			
ПС Премяновая ПС Першино, То Т-1, В-10 Т-2, ТСН-2, а/г 1 19.10.17 19.10.17 17-1, В 108 В Т-1, ТСН 2ч 1 19.10.17 19.10.17 19.10.17 17-1, В 108 В Т-1, ТСН В 10 кВ Т-1 ТС Утяк-Т, В Л 10 кВ П 10 кВ Л-1 ТС Утяк-Т, В Л 10 кВ П 10 кВ Л-1 ТС Утяк-Т, В Л 10 кВ Л-1 ТС Каширино, ВЛ 10 ТС Каширино, ВЛ 10 КВ Л-1 ТС Каширино, ВЛ 10 ТС Каширино, ВЛ 10 КВ Л-1 ТС Каширино, ВЛ 10 ТС Каширино,			1	19.10.17	19.10.17
IIC Першино, Т-1, В 10кВ Т-1, ТСН Т-1, В 10кВ Т-1, ТСН ТС Утятская, Т-2 ТО, а/г 2ч. ТО, а/г 1ч. ТО, а/г 2ч. ТО, а/г 1ч. ТО, а/г 2ч. ТО, а	-				2,124127
ТІ. В 10кВ Т-І. ТСН ПС Утятская, Т-2 ПС Утятская, Т-2 ПС Утятская, Т-2 ПС Отятст, ВЛ 10 кВ Л-6 Ревизия РЛНД Р-У-6-2 1 19.10.17 19.10.17 11 19.10.1		ТО Т-1. В-10 Т-2. ТСН-2. а/г	_	10.10.15	10.10.15
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Ревизия РЛНД Р-У-6-2 1 19.10.17 19.10.17 ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Чистка трассы выборочно		2ч	1	19.10.17	19.10.17
Перебраженка район ра		ТО, а/г 2ч.	1	19.10.17	19.10.17
КВ Л-6 ПС Аджитарово, Т1, В ПО Т1 ПС Аджитарово, Т1, В ПО П1		Ревизия РЛНД Р-У-6-2	1	19.10.17	19.10.17
10 Т 10 КВ ТО ЛР Преображенка на ПС 19.10.17 20.10.17 19.10.17 20.10.17 19.10.17 20.10.17 19.10.17 20.10.17		Чистка трассы выборочно	1	19.10.17	19.10.17
1	ПС Аджитарово, Т1, В				
Преображенка- Аджитарово, а/г 1ч 2 19.10.17 20.10.17 ПС Восхол, В 10 Сетово, В 10 Половинное, В 10 Дудинка ТО В 10, а/г 1ч 2 19.10.17 20.10.17 ПС Уварово, В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая ТО В 10, а/г 2 ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Бмартино, ПС Бмартино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-5 Першино, В 10 кВ Л-5 Першино, В 10 кВ Л-5 Кгодная Поочерёдно ТО В 10, а/г 2ч. 1 20.10.17 20.10.17 ПС Заозерная, СВ 10 кВ МТЗ, БУ/ГЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 20.10.17 ПС Половиное, ВЛ- 10кВ Л-4 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половиное, ВЛ- 10кВ Л-1 Поманово, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 1 20.10.17 20.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль защит Т-1 2 23.10.17 24.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17 </td <td>10 T1</td> <td></td> <td>2</td> <td>19.10.17</td> <td>20.10.17</td>	10 T1		2	19.10.17	20.10.17
Аджитарово ПС Восход, В 10 Воздвиженка, В 10 Сетово, В 10 Половинное, В 10 Дудинка ТО В 10, а/г 1ч 2 19.10.17 20.10.17 ПС Уварово, В 10 КВ Л-3 Щигры кольцевая, П-4 Кокарево кольцевая ТО В 10, а/г 2 ч 1 20.10.17 20.10.17 Кокарево кольцевая ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ТО В 10 кВ, а/г 2ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПО Очерёдно ТО В 10, а/г 2ч. 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 МТЗ, БУ/ТЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 20.10.17 ПС Поломаново, Т1, ТСН, В 10 КВ л-4 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль защит Т-1 2 23.10.17 24.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО д-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17					
ПС Восход, В 10 ВОздвиженка, В 10 Сетово, В 10 ПОловинное, В 10 Дудинка ТО В 10, а/г 2 ч В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 ТО В 10 кВ, а/г 2ч ТО В 10 кВ, а/г 2ч ТО ТО В 10 кВ, а/г 2ч ТО		Аджитарово, а/г 1ч	2	19.10.17	20.10.17
В 10 Воздвиженка, В 10 Сетово, В 10 Половинное, В 10 Дудинка ПС Уварово, В 10 КВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 11 Слевки КОльцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ППС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 КВ Л-4 ПС ПОловинное, ВЛ-1 ПС Половинное, ВЛ-1 ПС Половинное, ВЛ-1 ПС Половинное, ВЛ-1 ПС Поломаново, Т1, ТСН, В 10 КВ Л-4 ПС ПОломаново, Т1, ТСН, В 10 КВ Л-1 ПС ПОломаново, Подъясово, В 10 СКВ Л-1 ПС ПОломаново, Подъясово, В 10 СКВ Л-1 ПС ПОломаново, Т1, ТСН, В 10 КВ Л-1 ПС ПОЛОВИНОВ Л-4 ПОЛОВИ Л-4 ПОЛОВИ Л		ТО В 10. а/г 1ч			
Половинное, В 10 Дудинка ПС Уварово, В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ПС Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодиая ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-1 Пе Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Першино, ПС Поломаново, Т1, ПС Поломаново, Т1, ПС Поломаново, Т1, ПС Поломаново, Т1, ПС Тобол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ПС Моршика, Т-1 ПС Моршика, Т-1 ПС Моршика, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ПО В 10 кВ 10, а/г 2ч 1 20.10.17 20.10.	В 10 Воздвиженка, В	,			
Дудинка ПС Уварово, В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ ПС Половиное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Половиное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Поломаново, Т1, ТС Н1, В 10 ПО Поманово, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 ПС Тобол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 1 20.10.17			2	19.10.17	20.10.17
ПС Уварово, В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 ТО В 10, а/г 2 ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ТО В 10 кВ, а/г 2ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-5 Ягодная Поочерёдно ТО В 10, а/г 2ч. 1 20.10.17 20.10.17 ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-6 КВ Л-4 МТЗ, БУ/ТЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 (КЗ-110 Т-2) 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО д-/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17 23.10.17					
В 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая (ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино (ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная (ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-6 Мартино (ПС Половиное, ВЛ-10кВ Л-4 (ПС Половиное, ВЛ-		ТО В 10, а/г 2 ч			
Кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая ПС Б.Мартино, Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-4 ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-4 ПС Поломаново, Т1, ТСН1, В 10 ПО Подъясово, В 10 Т1 ПС Тобол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО д л/г 2ч. В 1 20.10.17 1 20.10.17	В 10 кВ Л-3 Щигры	,	1	20 10 17	20 10 17
ПС Б.Мартино,			1	20.10.17	20.10.17
Т-1 В 10 Л 1 Слевки Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-6 Ягодная ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Юломаново, Т1, ТОВ 10, опробование приводов, а/г 1ч ПС Поломаново, Подъясово, В 10 Какарово, Подъясово, В 10 ТС Тебол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ПС Дубровное, Т-2 ПС Моршиха, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ТОВ 10, опо да/г 2ч. ПО ТО, а/г 2ч. ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, ТОВ да/г 2ч. ТО Т-3, а/г 2ч. ТО Т-4, од-10, техной техн		TO B 10 rB 2/r 2u			
Кольцевая, В 10 Л 2 Б. Мартино ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ ПС Заозерная, СВ 10 кВ ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 Юломаново, В 10 Аскарово, В 10 Т1 ПС Тобол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ПС Дубровное, Т-2 ПС Моршиха, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ПС ТО, а/г 2ч. Поочерёдно ТО В 10, а/г 2ч. 1 20.10.17		10 B 10 kB, a/1 24		20.40.45	20.10.15
ПС Першино, В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-6 КВ Л			1	20.10.17	20.10.17
В 10 кВ Л-1 Тебеняк, В 10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-5 Ягодная ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ПС Поломаново, Т1, ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч ПО Поломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 ПС Тобол комплект защит Т-1 ПС Дубровное, Т-2 ПС Моршиха, Т-1 ПС Моршиха, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ПС Боровская, Т-1 ТО кВ Л-2 Долол Туров Доло Доло Доло Доло Доло Доло Доло До	-				
10 кВ Л-2 Першино, В 10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная 1 20.10.17 20.10.17 ПС Заозерная, СВ 10 кВ Л-5 Ягодная МТЗ, БУ/ТЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 Юломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 1 20.10.17 20.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17		Поочерёдно ТО В 10, а/г 2ч.			
10 кВ Л-3 Березово, В 10 кВ Л-5 Ягодная МТЗ, БУ/ТЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Заозерная, СВ 10 кВ Выпровка опоры 3 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 1 20.10.17 20.10.17 20.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17			1	20.10.17	20.10.17
ПС Заозерная, СВ 10 кВ МТЗ, БУ/ТЕL, АПВ, АП-50 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 Иоломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17					
кВ 1 20.10.17 20.10.17 ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 ИОломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17					
ПС Половинное, ВЛ-10кВ Л-4 Выпровка опоры 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 Иоломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17	-	MT3, by/TEL, AHB, AH-50	1	20.10.17	20.10.17
10кВ Л-4 3 20.10.17 22.10.17 ПС Юломаново, Т1, ТСН1, В 10 ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 Иломаново, В 10 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17		Выпровка опоры	-	20.40.45	22.10.15
ТСН1, В 10 приводов, а/г 1ч 1 20.10.17 20.10.17 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17	10кВ Л-4		3	20.10.17	22.10.17
Юломаново, В 10 1 20.10.17 20.10.17 Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Тобол комплект защит Т-1 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17		· · ·			
Аскарово, Подъясово, В 10 Т1 ПС Тобол комплект профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17		приводов, а/г 1ч	1	20 10 17	20 10 17
В 10 Т1 ПС Тобол комплект защит Т-1 Профконтроль 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17			1	20.10.17	20.10.17
защит Т-1 2 23.10.17 24.10.17 ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17	B 10 T1				
ПС Дубровное, Т-2 ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17		Профконтроль	2	23.10.17	24.10.17
ПС Моршиха, Т-1 ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ а/г 2ч 1 23.10.17 23.10.17 ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17			1	23.10.17	23.10.17
ПС Боровская, Т-1 ТО, а/г 2ч. 1 23.10.17 23.10.17	ПС Моршиха, Т-1		1	22 10 17	02.10.17
TO THE 25			<u> </u>		
ПС Разлив, ГН-2-35			1	23.10.17	23.10.17
	ПС Разлив, ТН-2-35	TO TH-2-35	1	23.10.17	23.10.17

ПС Макушино, ВЛ-10	Проверка разрядников ОПН	1	22.10.17	22.10.17
кВ Л-4	со снятием с опоры	1	23.10.17	23.10.17
ПС Восход, T1, В 35 Т1, 1С 35 кВ, В 35 Косулино, В 35 Целинное	ТО Т1, ОД, КЗ 110 Т1, РТ1 110, ШР 35кВ, доливка масла в Т1, проверка РЗА, а/г 1ч	3	23.10.17	25.10.17
ВЛ 35 кВ Целинная- Восход	ТО ЛР, ШР 35 Целинная, ЛР 35, ШР 35 Косулино на ПС Восход, а/г 1ч	3	23.10.17	25.10.17
ТП-326	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	4	24.10.17	27.10.17
ПС Заозерная, ТСН-1	ТО ТСН, а/г1ч.	1	24.10.17	24.10.17
ПС Боровская, Т-2	ТО, а/г 2ч.	1	24.10.17	24.10.17
ПС Сафакулево, Т1, В 110 Т1, В 10 Т1, ТСН1	ТО, опробование, а/г 1ч	1	24.10.17	24.10.17
ПС Тобол комплект защит Т-2	Профконтроль	2	25.10.17	26.10.17
ПС Сунгурово, Т-1	ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	25.10.17	25.10.17
ПС Частоозерье, Т-1	ТО ОД, КЗ-110	1	25.10.17	25.10.17
ПС Заозерная, ТСН-2	ТО ТСН, а/г1ч.	1	25.10.17	25.10.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-4	Замена разъединителя, Замена опор	1	25.10.17	25.10.17
ПС Сафакулево, Т2, В 110 Т2, В 10 Т2, ТСН2	ТО, опробование, а/г 1ч	1	25.10.17	25.10.17
ПС Брылино, ВЛ Савино	ТР В 10, а/г 2 ч	1	25.10.17	25.10.17
ПС Частоозерье, Т-2	Доливка масла в Т-2, ТО ОД, КЗ-110	1	26.10.17	26.10.17
ПС Медвежье, В 35 кВ Т-1	TO B-35	1	26.10.17	26.10.17
ПС Медвежье, В 35 кВ Т-2	TO B-35	1	26.10.17	26.10.17
ПС Черемухово, В-10кВ Л-2 Н.Утятка	ТО, а/г 1ч.	1	26.10.17	26.10.17
ПС Черемухово, В-10 Т-1	ТО, а/г 2ч.	1	26.10.17	26.10.17
ПС Черемухово, Т-1	ТО, а/г 2ч.	1	26.10.17	26.10.17
ПС Брылино, ВЛ Пустуево	ТР В 10, а/г 2 ч	1	26.10.17	26.10.17
ПС Макушино, ТН-2 110	БВР при замене и регулировки приводов и замены ОСИ на ШР 110 кВ ТН-2	1	27.10.17	27.10.17
ПС Медвежье, СВ 35 кВ	TO B-35	1	27.10.17	27.10.17
ПС Черемухово, В-10кВ Л-4 Черёмухово	ТО, а/г 1ч.	1	27.10.17	27.10.17
ПС Черемухово, В-10кВ Л-6 Осиновка	ТО, а/г 1ч.	1	27.10.17	27.10.17
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-8	Замена изоляторов выборочно	1	27.10.17	27.10.17
ПС Половинное, ВЛ- 10кВ Л-6	Верховой осмотр опоры	1	27.10.17	27.10.17

ПС Преображенка,	/ 1 1	б масла на СХА,	27.10.17	27.10.17
TCH2	a/г 1ч			