

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Тюменской зоны обслуживания за 2021 год и его
техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2021	01.01.2021	ПС Войновка, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2021	01.01.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2021	01.01.2021	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2021	01.01.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2021	02.01.2021	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

			смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2021	03.01.2021	ПС Западная, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3912 - ТП-85-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2021	03.01.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2021	03.01.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1491-2 - выход на оп. № 13 ф. Фанерокомбинат, ТП-1479-2-выход на оп. № 63-ф. ОМФ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2021	06.01.2021	РП-44, КЛ 10 кВ Луговой 2 (ТП-677-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44 - ТП-677-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2021	07.01.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ ТП-742-1, КЛ 10 кВ ТП-175-1, КЛ 10 кВ ТП-175-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-1, ТП-175-1 - ТП-414-1, ТП-175-2 - ТП-414-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
10.01.2021	10.01.2021	<p>ПС Стрехнино, КВЛ 10 кВ Очистные сооружения</p>	<p>Повреждение муфты на КЛ 10 кВ от оп. № 115 до Р-10 № 232</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
12.01.2021	12.01.2021	<p>РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1248-2</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1248-2 - ТП-1207-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
12.01.2021	12.01.2021	<p>РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1659-1</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1660-1 - ТП-1661-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
13.01.2021	13.01.2021	<p>ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив</p>	<p>Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
13.01.2021	13.01.2021	<p>ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр</p>	<p>Повреждение провода в пролете оп. № 65-66</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.01.2021	13.01.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5 (РП-4-2), РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2, КЛ 10 кВ ТП-687-1 - ТП-233	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.01.2021	13.01.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.01.2021	14.01.2021	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-906-2	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-906-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.01.2021	16.01.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Маяк-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-937-1 - ТП-765-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.01.2021	17.01.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦСтрой (ТП-27-1), ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1, КЛ 10 кВ ТП-361 - ТП-488-2, КЛ 10 кВ ТП-579-2 - ТП-32-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

17.01.2021	17.01.2021	ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение опорного изолятора СБРУН-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2021	17.01.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-22Т	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2021	18.01.2021	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2021	19.01.2021	РП-26, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-2 - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2021	19.01.2021	ТП-66, КВЛ 10 кВ Геолог	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2021	20.01.2021	ПС Центральная КЛ 10 кВ РП-90- 2, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2, КЛ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Жильё-2, КЛ 10 кВ РП-132-2	ПС Центральная - РП-132-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2021	20.01.2021	РП-15, КЛ 10 кВ Кишинёвский-1, ТП-219-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-640 - ТП-644-1, ТП-640 - ТП-641-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2021	22.01.2021	ПС Рощино, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в ТП-1758 СНТ Ручеек	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.01.2021	23.01.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2021	24.01.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в ТП-1896 СНТ Луч	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2021	24.01.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-33-2 (Сетевязальная фабрика)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-538-2 - ТП-1781	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.01.2021	25.01.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Парфенова-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.01.2021	26.01.2021	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-262 (Филармония)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП-618-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.01.2021	26.01.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - выход на оп. № 1 РП-7-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.01.2021	26.01.2021	ПС Домостроительная, КЛ 10 кВ РП-105-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-58Л-1 - ТП-59л; КЛ 10 кВ ТП-54Л-1 - ТП-55Л	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.01.2021	26.01.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-70-1 - ТП-1287	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
26.01.2021	26.01.2021	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ, ТП-1470	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-71 повреждение Т-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.01.2021	26.01.2021	ПС Западная, КВЛ 10 кВ ТП-175-1 (Хлебозавод-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-414 - ТП-175-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.01.2021	27.01.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ ЖБИ	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-665)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.01.2021	27.01.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-125-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-125-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.01.2021	28.01.2021	ТП-66, КВЛ 10 кВ Геолог	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-739)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.01.2021	29.01.2021	РП-78, КЛ 10 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования,

		ТП-1282-1	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-125-ТП-3114-1)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.01.2021	30.01.2021	ПС Антипино, КЛ 10 кВ ТП-8АГ-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Антипино - ТП-8АГ-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.01.2021	30.01.2021	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Маслозавод	Повреждение изолятора в ТП-35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.01.2021	31.01.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1, КЛ-10 кВ ТП-419 - ТП-621-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.01.2021	31.01.2021	ПС Щербаковская, 2СШ-10 кВ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.02.2021	01.02.2021	РП-122, КЛ 10 кВ РП-122- ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-70 - ТП-3311	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2021	03.02.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2021	03.02.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2021	03.02.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-176 - ТП-179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2021	03.02.2021	РП-6, КЛ 10 кВ ТП-189	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-188 - ТП-190	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2021	05.02.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-112-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1756 ДСК-энерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2021	05.02.2021	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1756-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КЛ 10 кВ ТП-1756-2 - ТП- 1755-2 ДСК-энерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2021	06.02.2021	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1040	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1267-1 - ТП- 708-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2021	07.02.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение КЛ 10 кВ на оп. № 31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2021	06.02.2021	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод оп. № 46 реклоузер	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2021	07.02.2021	РП Новотарманский , ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в ТП- 1803	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
07.02.2021	07.02.2021	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-1, КЛ 10 кВ ТП 722-2	Повреждение оборудования в ТП- 723	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2021	07.02.2021	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ В.Бор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2021	07.02.2021	ПС Затон, ВЛ 10 кВ Судоверфь-3	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2021	08.02.2021	РП-122, КЛ 10 кВ РП-122 - ТП- 323-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-452-2 - ТП- 447-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2021	08.02.2021	ВЛ 10 кВ Дом Отдыха, КРУН- 22, КЛ 10 кВ ТП-452-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-452-1-КРУН- 22 ф. Дом Отдыха оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2021	10.02.2021	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-1054-2, КЛ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		10 кВ ТП-857-2	смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2021	11.02.2021	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2, РП-44, КЛ 10 кВ Луговой-2 ТП-677-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение ВЛ 10 кВ в пролете оп. № 32-33 ВЛ 10 кВ Геолог)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2021	13.02.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2021	13.02.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ ТП-742-1 (Авиатор-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная-1 - ТП-742-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2021	13.02.2021	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-545-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-327, 1 - Т-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2021	14.02.2021	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ ТП-722-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			Тюмень)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2021	15.02.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РП-86-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная-1 - РП-86-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2021	15.02.2021	РП-45, КЛ 10 кВ РМ-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048-1 - ТП-936-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.02.2021	16.02.2021	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-502-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99-1 - ТП-502-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.02.2021	16.02.2021	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2021	17.02.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 50 РП-6-2 - РП-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.02.2021	18.02.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.02.2021	18.02.2021	ТП-1101, КЛ 10 кВ Тр-1	Повреждение оборудования в ТП-1101	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.02.2021	18.02.2021	ПС Западная, 1,2СШ 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.02.2021	19.02.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.02.2021	19.02.2021	РП-1, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-2 - ТП-1048-2, КЛ 10 кВ ТП-321-2 - ТП-626-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

20.02.2021	20.02.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2, КЛ 10 кВ РП-52-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.02.2021	20.02.2021	ПС Водогрейная, КЛ 10 кВ Промбаза-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.02.2021	20.02.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.02.2021	20.02.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2021	22.02.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Плодоовощ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-221А-1 - ТП-423-2, КЛ 10 кВ ТП-564 - ТП-569	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2021	22.02.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод В-10 реклоузер	Повреждение шлейфов от РЛНД в сторону ТП-3365	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		оп. № 11	СНТ Царево	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2021	23.02.2021	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-40Б-1 (Боровое-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-75Б - ТП-86Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2021	23.02.2021	РП-18, КВЛ 10 кВ АТС-1, ТП-591-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2021	24.02.2021	РП-122, КВЛ 10 кВ ТП-323-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2021	24.02.2021	ПС Зиново, ВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2021	24.02.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2021	24.02.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2021	24.02.2021	ВЛ 10 кВ Инкубцех В-10 КРУН-Б/Н отпайка на СНТ Рассвет-1	Ветровые нагрузки (повреждение оборудования в смежной электрической сети) (Боровская птицефабрика)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2021	24.02.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1, КЛ 10 кВ РП-29-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-1, КЛ 10 кВ РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2021	24.02.2021	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.02.2021	26.02.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод В-10 реклоузер оп. № 11	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на СНТ Тополек)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2021	26.02.2021	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-24-2 - ТП-895-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2021	27.02.2021	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-53-ТП - 1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2021	28.02.2021	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 яч. 13 - ВЛ-10 кВ РП-10-2 оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2021	01.03.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-710-ТП-636	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.03.2021	02.03.2021	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-260-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-88 - ТП-44	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.03.2021	02.03.2021	ПС Алебашево,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования,

		КЛ 10 кВ РП-89-2	кВ ПС Алебашево-РП-89-2	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.03.2021	02.03.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-РП-80-2 (Мостострой-11))	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.03.2021	02.03.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-РП-80-1 (Мостострой-11))	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.03.2021	03.03.2021	ПС Граничная, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.03.2021	03.03.2021	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.03.2021	04.03.2021	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Маслозавод	Повреждение опорного изолятора в ТП-35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2021	04.03.2021	ПС Рощино, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2021	06.03.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2021	07.03.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Победа (ТП-195-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-188-2 - ТП-532-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2021	08.03.2021	РП-99, КЛ 10 кВ Степной, ТП-612-2; РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66 - ТП-1184-1, КЛ 10 кВ ТП-1191-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2021	09.03.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Промстрой-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.03.2021	10.03.2021	ПС Ялуторовская, КВЛ 10 кВ РП-2- 2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.03.2021	10.03.2021	ПС Сумкино, ВЛ 10 кВ Котельная оп. № 12Б Реклоузер В 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.03.2021	11.03.2021	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой (ТП- 507-2)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1624).	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.03.2021	11.03.2021	РП-15, КЛ 10 кВ Кишеневский-1 (ТП-219-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-159-1 - ТП- 644-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.03.2021	11.03.2021	ТП-532-1, КЛ 10 кВ ТП-188-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-532-1 - ТП- 188	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
11.03.2021	11.03.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-474-2 - ТП-964-2, КЛ 10 кВ ПС Н-Техническая - РП-26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2021	12.03.2021	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-233-2-ТП-382-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2021	12.03.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Общепит	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Оборонэнерго ТП-473)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2021	13.03.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2021	13.03.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2021	14.03.2021	ПС Сибжилстрой,	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		КВЛ 10 кВ Цимлянский	(попадание птицы оп. № 30)	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2021	14.03.2021	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ Котельная-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Котельная-1 от ПС Кедровая яч. 28 до оп. № 1, при проведение земляных работ персоналом РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2021	16.03.2021	РП ДОК Энерго, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Альтера)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2021	16.03.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3461)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2021	17.03.2021	ТП-742-2, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП- 885-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2021	17.03.2021	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-683-2 - ТП- 628-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.03.2021	18.03.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ (ТП-1470)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1950)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.03.2021	18.03.2021	КРУН-1 В 10 яч.1 (ПС Заводоуковск, КВЛ Сокольники)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-720 - ТП-698	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2021	19.03.2021	ВЛ 10 кВ Якорь, В 10 Реклоузера оп. № 16 (отпайка на СНТ Яровское)	Повреждение оборудования в ТП-3134	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2021	19.03.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2021	19.03.2021	ПС Алебашево, 4С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2021	20.03.2021	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1, КЛ 10 кВ ТП-1164-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1164-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2021	21.03.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-1	Повреждение изолятора оп. № 154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2021	21.03.2021	ПС Водогрейная, яч. № 6 В-6 Станция Энергетическая	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2021	21.03.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-1 - ТП-267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.03.2021	22.03.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Сельмаш	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-110 - ТП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2021	22.03.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод (реклоузер оп. № 11)	Повреждение оп. № 49 отпайка в сторону ТП-1499/СНТ Бирюсинка	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2021	24.03.2021	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-9	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2021	24.03.2021	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1283-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-394-2 - ТП-876-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2021	25.03.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-216-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-228-2 – ТП-353-2, ТП-313-2 – ТП-353-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2021	26.03.2021	ПС Сибжилстрой, КЛ 10 кВ Кедр	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - ТП-1615) (PCY Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2021	26.03.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования,

		Школа №11 (ТП-36)	кВ ТП-1491-выход на оп. № 18 Школа №11, повреждение шлейфа оп. № 10 Школа №11	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.03.2021	27.03.2021	КРУН-1, КВЛ 10 кВ Сокольники	Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-720 до Р-132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.03.2021	28.03.2021	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-1 - ТП-1385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.03.2021	30.03.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение изолятора оп. № 1, 2, 3 ВЛ 10 кВ Матмасы отпайка на ТП-821, повреждение шлейфа от РЛНД в сторону ТП-821, повреждение разрядника на ТП-821	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.03.2021	31.03.2021	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-4А-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КВЛ 10 кВ ТП-5А-2 - ТП-9А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.03.2021	31.03.2021	РП ДОК Энерго, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-2 - ТП-3091-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2021	31.03.2021	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь Реклоузер отпайка на СНТ Яровское	Воздействие животных и птиц (попадание кошки в ТП-1902)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2021	01.04.2021	РП-110, КЛ 10 кВ ТП-1334-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1335-2 - ТП-1579-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2021	01.04.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение оборудования ТП-45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2021	01.04.2021	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ Тура-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение оборудования ТП-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2021	01.04.2021	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-72-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			кВ ПС Тополя КРУН-10 - РП-72-2)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2021	02.04.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Березка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение оборудования ТП- 10П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2021	02.04.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-117 - ТП-877- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2021	02.04.2021	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ Тура-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2021	03.04.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная-ТП- 48-1, КЛ 10 кВ ТП- 81-ТП-48-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2021	03.04.2021	РП-15, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в РП- 15 РУ 10 кВ яч.5 повреждение опорных изоляторов ШР ВВ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
03.04.2021	03.04.2021	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-1153-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-ТП-1153-1, КЛ 10 кВ ТП-1153-ТП-1574-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2021	04.04.2021	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2021	04.04.2021	РП-33, КВЛ 10 кВ ТП-1385-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-53 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2021	04.04.2021	РП-15, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в РП-15 РУ 10 кВ яч.5 повреждение опорных изоляторов ШР ВВ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2021	05.04.2021	РП Птицефабрика, ВЛ 10 кВ Скважина	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2021	05.04.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1481-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

				участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2021	06.04.2021	ВЛ 10 кВ Боровое -1, оп. № 19 реклоузер В-10	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2021	06.04.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждение опорного изолятора в ТП-46 ввод РП-8-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2021	06.04.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение опорного изолятора оп. № 39 на РЛНД № 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2021	06.04.2021	РП-10, КЛ 10 кВ Спортивный (ТП-1571-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-210-1 - ТП-407	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2021	06.04.2021	ПС Войновка, 1С 10 кВ; ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-900-1 - ТП-906-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.04.2021	08.04.2021	<p>ПС Белинская, 1С, 2С 10 кВ</p>	<p>Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.04.2021	08.04.2021	<p>ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый, КВЛ 10 кВ РП-38-2</p>	<p>Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-1 - ТП-416-1, КЛ 10 кВ ТП-521-2 - ТП-1362-2) (порывщик Водоканал-2)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.04.2021	08.04.2021	<p>ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ от оп. № 27 до ТП-1582</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.04.2021	08.04.2021	<p>РП-19, КЛ 10 кВ Нефтяник (ТП-238)</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-573-2 - ТП-3335-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.04.2021	08.04.2021	<p>ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый</p>	<p>Повреждение РЛНД № 560 оп. № 24 к ТП-1637</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного</p>

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2021	08.04.2021	РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2 (ТП-159-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-694-2 - ТП- 693-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2021	09.04.2021	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1530-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74 - ТП-1530- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2021	09.04.2021	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-199-2 - ТП- 325	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2021	10.04.2021	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП- 43-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2021	11.04.2021	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1107-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1107-1 - ТП- 1108-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
11.04.2021	11.04.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение каб. разделки оп. № 26А РЛНД Р-26Б- каб. ввод в ТП-28Б ф. Боровое-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2021	13.04.2021	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-1444-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45-1 - ТП- 1444-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2021	13.04.2021	РП-7, КЛ 10 кВ Овчинномеховая фабрика-1 (ТП- 1581)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7-1 - ТП-1581	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2021	13.04.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4- 1, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2021	14.04.2021	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107 - ТП-51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2021	14.04.2021	РП-33, КВЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-53 - ТП-1385-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

			1	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2021	14.04.2021	РП-55Л, КВЛ 10 кВ ТП-46Л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-50Л-оп. № 19 РЛНД Р-571)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2021	15.04.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на разъединитель № 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2021	15.04.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение вязки оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2021	15.04.2021	РП КОС-1, КЛ 10 кВ Ввод-2 с КОС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2021	16.04.2021	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-901-1-ТП-308-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.04.2021	16.04.2021	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1537-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1537-ТР-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.04.2021	16.04.2021	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2021	17.04.2021	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-58 - ТП-1249-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2021	17.04.2021	ВЛ 10 кВ Водозабор, КРУН отпайка на Крысово В-10	Ветровые нагрузки (схлест провода между ТП-33 и ТП-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2021	17.04.2021	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-67-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-67-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2021	18.04.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2021	18.04.2021	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-991-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-991-1 - ТП-902-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2021	18.04.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Посёлок 2	Повреждение изолятора оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2021	18.04.2021	ВЛ 10 кВ Водозабор, КРУН отпайка на Крысово В-10	Ветровые нагрузки (схлест провода между ТП-33 и ТП-34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2021	18.04.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Драмтеатр	Схлест провода в пролете оп. № 71-72	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

18.04.2021	18.04.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2021	18.04.2021	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-40Б-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2021	18.04.2021	ПС Арболитовая, КВЛ 10 кВ Восточный	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 3/1 - 3/2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2021	18.04.2021	ПС Рощино, ВЛ 10 кВ Садовод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2021	18.04.2021	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-40Б-1	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2021	18.04.2021	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-3	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2021	19.04.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Станция подкачки (ТП-33-1); РП-12, КЛ 10 кВ ТП-554-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33-1 - ТП-420-1, КЛ 10 кВ ТП-554-1 - ТП-1348-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2021	19.04.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Первомайская	Повреждение РВО 10 кВ в ТП-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.04.2021	19.04.2021	ТП-221А-1, КЛ 10 кВ ТП-423-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-221А-1-ТП-423-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2021	20.04.2021	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1537-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1537-2 - ТП-1538-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2021	20.04.2021	РП-44, КЛ 10 кВ Луговой-2 (ТП-677-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-613-2 - ТП-628-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2021	20.04.2021	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-682-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-673-2-ТП-676-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2021	21.04.2021	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2021	21.04.2021	ПС Монтажная, КЛ 10 кВ РП Очистные-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2021	22.04.2021	РП-52, КЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 33 Ф. ЗСКБ - ТП-472	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2021	22.04.2021	РП-12, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12 -ТП-271	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2021	23.04.2021	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-115-1 - ТП-711-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2021	23.04.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-7-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тобольская - РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2021	23.04.2021	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2021	23.04.2021	ПС Щербаковская, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2021	24.04.2021	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-40Б-1; ТП-21Б, КВЛ 10 кВ ПС Боровое-1	Повреждение оборудования в ТП-34АБ, повреждение оборудования в РП-79	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2021	24.04.2021	РП-72, КЛ 10 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования,

		ТП-3331-1	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-72-1 - ТП-3331-1 ООО Интерполис)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2021	25.04.2021	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ Зарека-2 (ТП-66-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2021	25.04.2021	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ (ТП-1470)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-1470	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2021	25.04.2021	ВЛ 110 кВ Химфарм - Караганда (ПС Разбахта)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2021	25.04.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.04.2021	25.04.2021	ПС Петелино, ВЛ 10 кВ Ферма	Повреждение опорного изолятора в ТП-1065	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2021	26.04.2021	ПС Петелино, ВЛ 10 кВ Ферма	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2021	26.04.2021	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-7-1 - ТП-83-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2021	26.04.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2021	26.04.2021	ПС Щербаковская, 1С, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2021	29.04.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2021	29.04.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП- 324-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2021	30.04.2021	РП-111, 2С 10 кВ (ввод № 2 с ПС Северная)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-111-2 СМК Виск)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2021	30.04.2021	РП-111, 1С 10 кВ (ввод № 1 с ПС Северная)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-111-1 СМК Виск)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2021	30.04.2021	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-869-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1464-2 - ТП- 1465-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2021	30.04.2021	РП-80, 2С 10 кВ (ввод № 2 с ПС Алебашево)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-2 - РП-80-2 Мостострой- 11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
01.05.2021	01.05.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1-ТП-1665- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2021	02.05.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение РЛНД № 533 оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2021	03.05.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в ТП- 1318	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2021	04.05.2021	ЦРП-2, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2-2 - ТП- 906-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2021	04.05.2021	РП Новотарманский , ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение КЛ 10 кВ отпайка на ТП- 3180 в пролете оп. № 1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2021	05.05.2021	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ	Повреждение концевой муфты КЛ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		Поселок	10 кВ отпайки от оп. № 39 в сторону ТП-12	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2021	05.05.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	Повреждение оборудования в ТП-807	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2021	05.05.2021	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-691-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-2 - ТП-691-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2021	06.05.2021	РП-55Л, КВЛ 10 кВ ТП-33Л-2, РП-85Л, КВЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2021	06.05.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ввод с ПС Мурманская	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-463-2 - ТП-1363-2, ТП-463-2 - РП-3-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2021	06.05.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-39-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-39-2 - ПС Мурманская	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2021	07.05.2021	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ ТП-1279-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1621 - ТП-3198	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.05.2021	08.05.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ ЗапСибКомБанк	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1464-1 - ТП-1465-1, повреждение шлейфа оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.05.2021	08.05.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.05.2021	09.05.2021	РП-105, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.05.2021	09.05.2021	РП-37, КЛ 10 кВ Загородный (ТП-3-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1552 - ТП-1974	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.05.2021	09.05.2021	РП Техническая, КЛ 10 кВ Холодильник-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2021	11.05.2021	РП-43, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2021	11.05.2021	ПС Ново-Техническая, 1,2С 10 кВ, РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-1, КЛ 10 кВ ТП-663-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2021	11.05.2021	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ Посёлок	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ Поселок оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.05.2021	11.05.2021	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-16-2 - ТП-368-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

12.05.2021	12.05.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ ТП- 292-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-292-1 - ТП- 106	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2021	12.05.2021	РП-17, КЛ 10 кВ Обл. ОНО	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1265-2 - ТП- 584-2, РП-17-2 - ТП- 109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2021	14.05.2021	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-14Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85Л-1 - ТП- 14Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2021	14.05.2021	РП-55Л, КВЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33Л-2 - ТП- 35Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2021	15.05.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2021	15.05.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-404	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-672-2 - ТП- 171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2021	16.05.2021	РП-6, КЛ 10 кВ ТП-189	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-189 - ТП-188	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2021	16.05.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-1571-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-377 - ТП-734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2021	16.05.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-328 - ТП-342-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2021	16.05.2021	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-2	Повреждение провода в пролете оп. № 47-48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2021	16.05.2021	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1040-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1040-1 - ТП-1267-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2021	16.05.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, В 10 Реклоузер (отпайка на СНТ Салют)	Повреждение провода в пролете оп. № 120-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2021	16.05.2021	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1565-2 - ТП-1969-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	РП-80, КЛ 10 кВ ТП-1238-2	Повреждение провода в пролете оп. № 22-23 КВЛ 10 кВ Тепличный	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Выпадение дерева в пролете оп. № 10-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	17.05.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ ТП-363-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1303-2 - ТП-768-2, КЛ 10 кВ ТП-363-2 - ТП-768-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	17.05.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542-ТП-1633	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	18.05.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Центральный, ВЛ 10 кВ Южный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 24 ВЛ 10 кВ Южный-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	17.05.2021	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	17.05.2021	ТП-577, КВЛ 10 кВ ТП-637	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2021	17.05.2021	ПС Рошино,	Атмосферные	Осмотр оборудования,

		КВЛ 10 кВ Садовод (ОМЗ)	перенапряжения (гроза)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	18.05.2021	ПС Тобольская, ВЛ 10 кВ Сузгун	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 63 - 64, изолятора оп. № 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2021	17.05.2021	ПС Велижаны, ВЛ 10 кВ Водозабор КРУН В-10 отпайка на Крысово	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 135-136)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2021	18.05.2021	ПС Затон, ВЛ 10 кВ Судоверфь-3	Повреждение изолятора оп. № 11, 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2021	18.05.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ от оп. № 22 до ТП-3305	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2021	18.05.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Геолог-2, КЛ 10 кВ Кардиолог	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-94-2, ПС Ново-Техническая - ТП-461-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2021	18.05.2021	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2021	18.05.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2021	18.05.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1663-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-68-2 - ТП-1663-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2021	18.05.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2а-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2021	18.05.2021	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ Зарека-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2021	19.05.2021	ПС Таргили, КВЛ 10 кВ Мяги, В 10 кВ Реклоузер	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2021	18.05.2021	ТП-450-2, КВЛ 10 кВ РП-6-2	Схлест провода в пролете оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.05.2021	19.05.2021	ВЛ 10 кВ Холодильник-1, КРУН-11	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-91Б - выход на оп. № 31 ВЛ 10 кВ Холодильник-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2021	19.05.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ СМУ-21	Повреждение изолятора оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.05.2021	19.05.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.05.2021	19.05.2021	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-27Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-17Л-2 - ТП-14Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.05.2021	20.05.2021	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-10 (РП-24-2); РП-27, КЛ 10 кВ ввод-1 ПС Граничная; РП-27, КЛ 10 кВ ТП-785-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27-1 - ТП-785-1, РП-27-2 - ТП-785-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.05.2021	20.05.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.05.2021	20.05.2021	ПС Перевалово,	Повреждение	Осмотр оборудования,

		КВЛ 10 кВ Колос	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2021	20.05.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-17- 2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17-2 - ТП- 1022-2, КЛ 10 кВ ТП- 809-2 - ТП-1360-2, КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-17- 2, КЛ 10 кВ ТП-86 - ТП-809-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2021	20.05.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ввод -2 ПС Комарово	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-593-2 - ТП- 1410-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2021	21.05.2021	ВЛ 10 кВ Цимлянский, КРУН-22	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2021	21.05.2021	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1034-1 - ТП- 1360-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2021	21.05.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ ЖБИ	Повреждение концевой кабельной муфты ТП-599	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2021	22.05.2021	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2021	22.05.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5 (РП-4-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2021	22.05.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-494-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-317-2 - ТР-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2021	22.05.2021	ТП-1732-2, КЛ 10 кВ ПС Камышинская	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-2 - ТП-104-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2021	22.05.2021	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение изолятора оп. № 16, 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2021	23.05.2021	ВЛ 10 кВ Цимлянский, КРУН-22	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2021	23.05.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2021	24.05.2021	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - выход на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2021	24.05.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Инкуб. цех - 3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Птицефабрика)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2021	25.05.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП- 26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
25.05.2021	25.05.2021	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-864	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1951-1 - ТП- 1954-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2021	25.05.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-1, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-659-1 - ТП- 657-1, КЛ 10 кВ ТП- 662-1 - ТП-659-1, КЛ 10 кВ ТП-658-1 - ТП- 647-1, ТП-656 ТР-1, КЛ 10 кВ ПС Ново- Техническая - РП-29- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2021	25.05.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП- 623-1, КЛ 10 кВ ТП- 1410-1 - ТП-1600	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2021	25.05.2021	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП- 17А-2, РП-17 КЛ 10 кВ ТП-372-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Камышинская - РП-17А-2, КЛ 10 кВ ТП-457-1 - ТП-740, КЛ 10 кВ ТП-329-1 - ТП-740	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Туртас - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	ВЛ 10 кВ Водозабор,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		КРУН В-10 отпайка на Крысово		участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Повреждение изолятора оп. № 115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение РЛНД Р-658, повреждение проходных изоляторов ТП-1882	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	ЦРП КХП В 10 кВ ТП-65, ВЛ 10 кВ Мелькомбинат	Повреждение КВЛ 10 кВ от оп. № 6 до ТП- 58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2021	26.05.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ ТП-450-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
26.05.2021	26.05.2021	РП-5, КВЛ 10 кВ Водозабор-1	<p>Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 25)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
26.05.2021	27.05.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	<p>Повреждение изолятора оп. № 22, 65, 83</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
26.05.2021	27.05.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ № 5	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-485, КЛ 10 кВ ТП-885-1 - ТП-483-1, КЛ 10 кВ ТП-483-1 - ТП-12-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
27.05.2021	27.05.2021	РП-12, КЛ 10 кВ Зенит (ТП-475)	<p>Повреждение КЛ 10 кВ РП-12 - ТП-475-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
27.05.2021	27.05.2021	ВЛ 10 кВ Дружба, Р-3 В-10	<p>Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 1-</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

			2 КВЛ 10 кВ Дружба отпайка на ТП-1393)	(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2021	28.05.2021	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Вагай	Повреждение проходных изоляторов ТП-18, 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2021	28.05.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП- 1007-2 (РП-80-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2021	29.05.2021	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-2 - ТП-875- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2021	29.05.2021	ПС СибЖилСтрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2021	30.05.2021	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-16-1 - ТП-368- 1, КЛ 10 кВ ТП-368-1 - ТП-233	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

30.05.2021	30.05.2021	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-236	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение оборудования ТП-25-Ж-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2021	30.05.2021	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-832-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-832-2 - ТП-519-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2021	30.05.2021	РП-3 КЛ 10 кВ ТП-463-1, КЛ-10 кВ ТП-267 Музучилище	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-68-1 - ТП-463-1, ТП-326-1 - ТП-455, ТП-326-1 - ТП-455	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2021	30.05.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2021	30.05.2021	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат (ТП-399-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - ТП-399-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.05.2021	31.05.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			электрической сети (СК Восток)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2021	31.05.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2021	31.05.2021	РП КОС-1, КЛ 10 кВ Ввод-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Водоканал)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2021	31.05.2021	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-159	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ПС Волгинская	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2021	01.06.2021	РП Котеджи, КЛ 10 кВ ТП-1251-2 (Мыс-2)	Повреждение оборудования в РП-115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2021	02.06.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ РП-100-2, РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-2, КЛ 10 кВ ТП-373-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(повреждение КЛ 10 кВ РП-16-2 - ТП-368-2, КЛ 10 кВ 373 - 382-2)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2021	02.06.2021	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика, КЛ 10 МКР-7а-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107 - ТП-142, КЛ 10 кВ ТП-201 - ТП-202	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2021	02.06.2021	РП-82-2, КЛ 10 кВ ПС Широтная, РП-33-1, КЛ 10 кВ ТП-927-1	Повреждение оборудования в ТП-756	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2021	02.06.2021	РП-99-1, КЛ 10 кВ ТП-832-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-519 - ТП-200-1, порывщик ООО "Перестройка")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2021	02.06.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2021	03.06.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2021	03.06.2021	ВЛ 10 кВ Мяги, Реклоузер В-10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2021	03.06.2021	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2, РП-94, КЛ 10 кВ ТР-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1645-2 - ТП-1646, РП-94-2 - ТР-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2021	03.06.2021	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-916	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1725 - выход на оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2021	03.06.2021	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1, КЛ 10 кВ ТП-687-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-771-1 - ТП-772-1, ТП-233 - ТП-687-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2021	04.06.2021	ВЛ 10 кВ Мяги, Реклоузер В-10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.06.2021	04.06.2021	ВЛ 10 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования,

		Решетниково, РВА-27 В-10 кВ	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ между оп. № 1-2 ВЛ 10 кВ Дружба отпайка на ТП-1393, порывщик СУ Север)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2021	05.06.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-2 - ТП-593-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2021	06.06.2021	ВЛ 10 кВ Садовод Реклоузер В-10 кВ оп. № 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-3471-выход на оп. № 16 ВЛ 10 кВ Садовод)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.06.2021	06.06.2021	РП-25, КЛ-10 кВ Пансионат-1 (ТП-522-1), ПС Граничная КЛ-10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-694-1 - ТП-510-1, КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.06.2021	06.06.2021	РП-17А, КЛ-10 кВ ТП-807-1, ТП-104 КЛ-10 кВ ТП-936-1, КЛ-10 кВ ТР-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-265-1 - ТП-256, КЛ 10 кВ ТП-1028-1 - ТП-1444-1, ТП-104-1 - ТР-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.06.2021	06.06.2021	РП-99-2, КЛ 10 кВ ТП-612	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-771-1 - ТП-128)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2021	06.06.2021	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-7а - ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-205 - РП-7А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2021	06.06.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-1, РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-1). Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ-10 кВ ТП-381-2 - ТП-212)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2021	06.06.2021	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-67-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-67-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2021	08.06.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение шлейфа оп. № 98/1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2021	08.06.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ	Повреждение разрядника оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		СМУ-21		участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2021	07.06.2021	ПС СибЖилСтрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2021	08.06.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31 - ТП-663-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2021	09.06.2021	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-215-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-8 - ТП-809-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2021	09.06.2021	ТП-66, КВЛ 10 кВ Геолог	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2021	09.06.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.06.2021	09.06.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-678-1 - ТП-1730-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2021	10.06.2021	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-429 - ТП-380-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2021	10.06.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ №1 (ТП-48-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-369 - ТП-81, порывщик Трубпром)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.06.2021	10.06.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2021	11.06.2021	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-483-2, КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП-885-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.06.2021	11.06.2021	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-239	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-457-2 - ТП-265-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2021	12.06.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1470 - ТП-3321, КЛ 10 кВ ТП-1018 - ТП-30-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2021	12.06.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.06.2021	13.06.2021	ТП-1582 В-10 кВ оп. № 34, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-1 - ТП-416-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.06.2021	13.06.2021	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-207-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-207	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

14.06.2021	14.06.2021	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.06.2021	14.06.2021	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ КТП-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.06.2021	14.06.2021	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-848-2 - ТП-1671-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.06.2021	14.06.2021	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-347, ТП-720, КЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-402, КЛ 10 кВ РП-8-1 - ТП-331	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.06.2021	15.06.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.06.2021	15.06.2021	РП-7, КЛ 10 кВ Овчинномеховая фабрика-1 (ТП-	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7-1 - ТП-1581	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		1581)		электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2021	15.06.2021	РП-91, КЛ 10 кВ ТП-352-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП-618-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2021	15.06.2021	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-2 - ТП-780-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2021	16.06.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2021	16.06.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Сетевязальная ф-ка (ТП-33-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2021	16.06.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2, РП-90 КЛ 10 кВ ТП-1585-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.06.2021	16.06.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2), ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-436	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2021	17.06.2021	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение оборудования в РП-18. Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2, КЛ 10 кВ ТП-601-2 - ТП-556	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2021	17.06.2021	РП-2, КВЛ 10 кВ ТП-115-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2021	18.06.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 6, 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2021	18.06.2021	РП-4В, КЛ 10 кВ ПЛК-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение оборудования в ТП-19В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2021	17.06.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2021	17.06.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Пышминская - РП-4В-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	ВЛ 10 кВ Садовод Реклоузер В-10 кВ оп. № 47	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	РП-19, КЛ 10 кВ Нефтяник (ТП-238)	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение оборудования в ТП-370)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	РП-79, КЛ 10 кВ	Атмосферные	Осмотр оборудования,

		ТП-40-1	перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение шлейфа отпайка на ТП-24Б)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	19.06.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 33)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод (ТП-272-1)	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	ПС Чугунаево, 1 СШ 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2021	18.06.2021	ПС Речпорт, КЛ 10 кВ Посёлок-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Речпорт - ТП-151	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2021	18.06.2021	ПС Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-1 (ТП-1196-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-1196-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2021	19.06.2021	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2021	19.06.2021	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-545-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - ТП-327	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2021	19.06.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-1 - ТП-807-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 80-80/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	Реклоузер ВЛ 10 кВ Садовод	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изоляторов рабочих ножей на РЛНД Р-б/н оп. № 42 каб. выход от оп. № 37 Садовод)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева в пролете оп. № 10-11 отпайка на СНТ Дорожник)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	21.06.2021	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружбы	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение РЛНД № 629)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	РП-79, КЛ 10 кВ ТП-40-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 33 - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ВЛ 10 кВ Док КРУН-4 В-10	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ВЛ 10 кВ Водозабор КРУН В-10 отпайка на Крысово	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		Арсентьевский	(гроза), ветровые нагрузки	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2021	20.06.2021	РП-79, КЛ 10 кВ ТП-40-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2021	21.06.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ КПП-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 22-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2021	21.06.2021	РП-7, КЛ 10 кВ ТП-161	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11-12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2021	21.06.2021	РП-79, КЛ 10 кВ ТП-40-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 76-83)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	22.06.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, ВЛ 10 кВ оп. № 11 Реклоузер В 10 Садовод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

			ТП-1675)	проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	22.06.2021	РП-47 КЛ 10 кВ Дружба (ТП-220-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 12 - 13, порывщик Аква-инвест)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	22.06.2021	РП-66, КВЛ 10 кВ ТП-180-2	Повреждение шлейфов оп. № 1 РЛНД Р-942 к ТП-3212 и РЛНД Р-944 к ТП-3213. Повреждение КЛ 10 кВ ТП-768-2 выход на оп. № 1 РЛНД Р-941	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	22.06.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	22.06.2021	РП-37, КЛ 10 кВ Загородный (ТП-3-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2021	23.06.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2021	23.06.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2021	23.06.2021	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-1093Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55Л-1 - ТП-1093-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2021	23.06.2021	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2, РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217 -2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-356-2 - ТП-371, КЛ 10 кВ ТП-346-2 - ТП-417-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2021	23.06.2021	ПС Граничная, 2С 10 кВ, РП-24, КЛ 10 кВ ТП-892-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-24-2 - ТП-895-2, КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.06.2021	24.06.2021	РП-99, КЛ 10 кВ Мира (ТП-502-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-502-1 - ТП-1785-1, ООО Гарки)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

24.06.2021	24.06.2021	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-233-1 - ТП- 368-1, ООО ПК Трубопром)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.06.2021	24.06.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2021	25.06.2021	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2021	25.06.2021	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП- 117-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-117-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2021	25.06.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-609-2 - ТП- 451-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2021	25.06.2021	ВЛ 10 кВ Садовод Реклоузер В-10	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		кВ оп. № 47	электрической энергии	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2021	26.06.2021	ПС Моторного завода, ВЛ 10 кВ ПМК	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2021	26.06.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2021	27.06.2021	РП-18, КЛ 10 кВ АТС (ТП-591-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1995-2 - ТП-524-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2021	28.06.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое	Повреждение провода в пролете оп. № 9-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2021	28.06.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Повреждение каб. перемычки между оп. № 26 - 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2021	28.06.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Повреждение концевой муфты Р- 194	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2021	28.06.2021	ТП-66, КВЛ 10 кВ Геолог	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2021	28.06.2021	РП-11, КЛ 10 кВ Турист (ТП-59)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-269-2 - ТП-26	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2021	29.06.2021	ПС Гарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4Т-1 - ТП-1Т- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2021	29.06.2021	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КВЛ 10 кВ оп. № 22д - ТП-ЖК Иртыш)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2021	29.06.2021	ВЛ 10 кВ Новотарманский КРУН 47 В-10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ отпайка на СНТ Русское поле в пролете оп. № 1А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2021	29.06.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2021	29.06.2021	РП Новотарманский , ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2021	29.06.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение провода в пролете оп. № 27-28, повреждение КЛ 10 кВ ТП-94-2 - ТП-222	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542-1 - ТП- 1633	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	ТП-729, В-10 кВ	Повреждение	Осмотр оборудования,

		ТП-562-1	оборудования потребителей электрической энергии	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	РП-5, ВЛ 10 кВ Водозабор-1	Повреждение провода в пролете оп. № 59 - 60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	РП-9, КЛ 10 кВ ТП-211	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-217 - ТП-320	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-163 - ТП-165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	ПС Винзили, КЛ 10 кВ Быт-1 (ТП-28В-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-28В-1 - ТП-2037	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Домостроитель	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			(АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2021	30.06.2021	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	ПС Созонова, ВЛ 10 кВ Судостроитель-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	ТП-581-1, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение оборудования в ТП-530	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	РП-29-1, КЛ 10 кВ ТП-784-1	Повреждение оборудования в ТП-423	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-171-1 - ТП- 1449-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	РП-10, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в ТП- 165	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	РП-9, КЛ 10 кВ Прачечная (ТП- 311-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9 - ТП-311-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	02.07.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ Холодильник-2 оп. № 27	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2021	01.07.2021	ПС Приозерная, КВЛ 10 кВ Целинный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	РП-25, КЛ 10 кВ Пансионат-2 (ТП-522-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-693-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая-РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	ПС Приозерная, КВЛ 10 кВ Целинный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		10 кВ РП-30-1	Техническая - РП-30-1	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	РП-79, КЛ 10 кВ ТП-40-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-79 - ТП-40-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	03.07.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева в пролете оп. № 9-10, повреждение оп. № 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2021	02.07.2021	ВЛ 10 кВ Садовод, Реклоузер В-10 кВ оп. № 11	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2021	03.07.2021	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-676-1 - ТП-673-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.07.2021	04.07.2021	РП 88, КВЛ 10 кВ Тепличный	<p>Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 22 - 23)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.07.2021	04.07.2021	РП Коттеджи, КВЛ 10 кВ Мыс-1	<p>Повреждение концевой разделки КЛ 10 кВ оп. № 37 - РП-87</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.07.2021	04.07.2021	ПС Гарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	<p>Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 21-23 участок ВЛ 10 кВ Матмасы от ТП-829 до КРУН-7)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.07.2021	04.07.2021	ПС Гарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	<p>Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.07.2021	04.07.2021	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-4А-2	<p>Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - ТП-1А отпайка к ТП-10А</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	РП-19, КВЛ 10 кВ ТП-238	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода отпайка к ТП-491, ТП-162)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Моторного завода, ВЛ 10 кВ ПМК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - ТП-720-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	РП-60, КЛ 10 кВ Геохим, КЛ 10 кВ ТЗБ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

04.07.2021	04.07.2021	ПС Чугунаево, ВЛ 10 кВ Водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Посёлок	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-1470	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2,	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-85-2 - ТП-391, КЛ 10 кВ ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		КЛ 10 кВ Авиатор-2, ТП-742-2, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Западная - ТП-742-2, КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП-440	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ТП-581-1, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	КВЛ 10 кВ Решетниково, В- 10 РВА-27, В-10 кВ реклоузер № 1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП- 3354	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	РП-55Л, КВЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2021	04.07.2021	ПС Ново- Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново- Техническая - РП-95- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Березняки, КЛ 10 Поток-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-2, КЛ 10 МКР-7-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-201 - ТП-202	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Тобольская КВЛ 10 кВ Семаково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	05.07.2021	ПС Тобольская КВЛ 10 кВ Сузгун	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1 -2, 60 - 61)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2021	04.07.2021	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-26-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-26-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2021	05.07.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 43-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	05.07.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-1	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 51-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	06.07.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Центральный	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 23-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	06.07.2021	ПС Городская КВЛ - 10 кВ Водозабор, КВЛ - 10 кВ СМУ-21	Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4-5, 13-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	05.07.2021	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат (ТП-399-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-508-1 - ТП-200-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	05.07.2021	РП Котеджи, КЛ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования,

		10 кВ ТП-1251-2 (Мыс-2)	кВ РП Котеджи-2 - ТП-1251-2	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	05.07.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-661-2 - ТП-662-2, КЛ 10 кВ ТП-666-2 - ТП-762-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.07.2021	05.07.2021	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-746-2	Повреждение оборудования в ТП-746	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2021	06.07.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ СМУ-21	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2021	06.07.2021	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41 - ТП-1412-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.07.2021	06.07.2021	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	ВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер В-10 № 44 отпайка на ТП-65В	Воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 11-12 при пожаре на хоз. постройке в СНТ Березка 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-150-2 - ТП-189-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	РП-7, КЛ 10 кВ ТП-161	Повреждение КЛ 10 кВ ОМФ оп. № 10 - ТП-3347	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1026-2 - ТП-1327-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-503-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-503-2 - ТП-392-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2021	07.07.2021	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1151-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-275 - ТП-970	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2021	08.07.2021	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-106-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Ремэнергостройсерв ис)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2021	08.07.2021	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-106-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Ремэнергостройсерв ис)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2021	08.07.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-6 - ТП-94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2021	08.07.2021	РП-2, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-115	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
08.07.2021	08.07.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91, РП-91, КЛ 10 кВ ТП-352-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-1, КЛ 10 кВ ТП-306 - ТП-935-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2021	09.07.2021	РП-11, КЛ 10 кВ Турист (ТП-59)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-60 - ТП-433	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2021	09.07.2021	РП-30, КЛ 10 кВ ТП-641-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-641-1 - ТП-640-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2021	10.07.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1663-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1662-1 - ТП-1663-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2021	10.07.2021	ПС Тарманы, ВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2021	10.07.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-1	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-605-2 - ТП-105, КЛ 10 кВ ТП-807-1 - ТП-372)	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2021	10.07.2021	ТП-581-1, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-581-1-ТП-534-1, КЛ 10 кВ ТП-530-1-ТП-453-1, ТП-453-1 в сторону ТП-813-2.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2021	12.07.2021	ПС Гарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева на земельном участке)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2021	12.07.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2021	12.07.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5 (РП-4-2), КЛ 10 кВ РП-4-24 (РП-4-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2021	12.07.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-463-1 - ТП-68-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)</p>
13.07.2021	13.07.2021	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	<p>Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)</p>
13.07.2021	13.07.2021	РП-100, КЛ 10 кВ РП-2-2; РП-2, КЛ 10 кВ ТП-236	<p>Повреждение КЛ 10 кВ РП-40-1 - ТП-1016-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)</p>
13.07.2021	13.07.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-325-1 - ТП-1207-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)</p>
13.07.2021	13.07.2021	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	<p>Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отпайки на ТП-1676 СНТ Дорожник</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)</p>
14.07.2021	14.07.2021	РП-34, КЛ 10 кВ Вагутина (ТП-536-1)	<p>Повреждение КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-536-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.07.2021	14.07.2021	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП-580-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.07.2021	14.07.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-71 - ТП-1018	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2021	15.07.2021	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-626-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1444 - ТП-1028-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.07.2021	15.07.2021	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-930-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-771 - ТП-772-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2021	16.07.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение РВО 10 кВ оп. № 50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

16.07.2021	16.07.2021	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10-ТП-404	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2021	16.07.2021	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-390 - ТП-335-2, ООО Перестройка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2021	16.07.2021	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Нефтяник-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Городская - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.07.2021	16.07.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2021	18.07.2021	РП-10, КЛ 10 кВ Больница (ТП-216-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-390-ТП-420-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2021	18.07.2021	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-562-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-729-1 - ТП-1995-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2021	19.07.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-503-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-503-1 - ТП-209)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2021	19.07.2021	РП-2, ВЛ 10 кВ ТП-12	Неисправность пружины привода выключателя В-10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2021	20.07.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2021	20.07.2021	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-1444-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-2-ТП-1048-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2021	20.07.2021	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-648-1-ТП-642-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2021	21.07.2021	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2021	21.07.2021	ПС Чугунаево, ВЛ 10 кВ Водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оборудования на ТП-6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2021	22.07.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-588 - ТП-88	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2021	23.07.2021	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ МКР-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-2, КЛ 10 кВ РП-55 - ТП-1376-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2021	23.07.2021	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29-2-ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2021	23.07.2021	ВЛ 10 кВ РП-38-2, КРУН-25	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-2-ТП-521-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2021	24.07.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2021	24.07.2021	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ ЗапСибКомБанк	Повреждение оборудования в ТП-869	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2021	25.07.2021	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-106-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-106 - 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2021	25.07.2021	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1352-ТП-725-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2021	26.07.2021	ПС Широкая,	Повреждение	Осмотр оборудования,

		КВЛ 10 кВ Ермак	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.07.2021	26.07.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ Школа (ТП-36)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1491-1 - выход на оп. № 18, повреждение КВЛ 10 кВ на участке РП-7-1 - ТП-36	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.07.2021	27.07.2021	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-605-2-ТП-105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.07.2021	27.07.2021	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-600-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-600-1 - ТП-1295-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.07.2021	27.07.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Сетевязальная ф-ка (ТП-33-2)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.07.2021	28.07.2021	РП КОС-1, КЛ 10 кВ Ввод № 2 - ПС Монтажная	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			энергии	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2021	28.07.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦ Строй (ТП-27-1); РП-35, КЛ 10 кВ ТП-215-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1, КЛ 10 кВ ТП-2-2 - ТП -361; Повреждение КЛ 10 кВ ТП-215-1-ТП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2021	28.07.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-1195-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-304 - ТП-431, Трубопром)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2021	28.07.2021	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-764-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-655-1-ТП-653-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2021	29.07.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-выход на оп. № 1 ВЛ 10 кВ Яр	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2021	29.07.2021	РП-32-1, КЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32-1-ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2021	30.07.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ ТП-450-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2021	30.07.2021	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2021	31.07.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-24 (РП-4-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун-РП-4- 1; КЛ 10 кВ РП-4-1- ТП-848-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	01.08.2021	ПС Березняки, ВЛ 10 кВ Поток	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	01.08.2021	РП Новогарманский , ВЛ 10 кВ Новогарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
01.08.2021	02.08.2021	РП Новотарманский , ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение РВО 10 кВ в ТП-1803 (СНТ Лаванда)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	01.08.2021	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	01.08.2021	РП-14, КВЛ 10 кВ Заречный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	02.08.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение провода оп. № 87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2021	02.08.2021	РП-9, КЛ 10 кВ ТП-211	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-213 - ТП-212	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2021	02.08.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-48-1 - ТП-81,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		1; РП-7, КЛ 10 кВ РП-14-2	КЛ 10 кВ РП-7-2 - РП-14-2	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2021	02.08.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Схлест провода в пролете оп. № 16-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2021	02.08.2021	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2021	03.08.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ ТП-450-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6-2 - ТП-1277	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2021	03.08.2021	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-30-1 - ТП-642-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2021	03.08.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
03.08.2021	03.08.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение КВЛ 10 кВ Геолог от оп. № 46 до ТП-231	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
03.08.2021	04.08.2021	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ ТП-289	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - ТП-289	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
03.08.2021	03.08.2021	КРУН-3, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфов в сторону КЛ 10 кВ на отпайке к ТП-1003)	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.08.2021	04.08.2021	РП-55Л, КВЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55Л-2 - ТП-33Л-2	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
04.08.2021	04.08.2021	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-875-	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

			1)	(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2021	06.08.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Промстрой-1, КВЛ 10 кВ Промстрой-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-ДОЦ-2 - ТП-54-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2021	06.08.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2021	06.08.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-161	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1491-2 - оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2021	06.08.2021	РП-19, КВЛ 10 кВ ТП-995-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО-10 кВ на ТП-410)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2021	06.08.2021	РП-14, КВЛ 10 кВ ТП-214	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

06.08.2021	06.08.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	ПС Чугунаево, КВЛ 10 кВ Водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	ПС Велижаны, ВЛ 10 кВ Водозабор КРУН В-10 отпайка на Крысово	Повреждение изолятора в ТП-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-161	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦ Строй (ТП-27-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП ДОК -ТП-54-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	РП-60А, КВЛ 10 кВ ТП-2А-1	Повреждение опорного изолятора в ТП-10А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2021	06.08.2021	ПС Зиново, ВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-212)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2021	07.08.2021	ПС Зиново, ВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 27-28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2021	08.08.2021	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - ТП-399-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2021	08.08.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1, КЛ 10 кВ ТП-245-1 - ТП-243	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.08.2021	08.08.2021	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-838-2 - ТП-1243-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2021	09.08.2021	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1785-2 - ТП-149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2021	10.08.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-404; РП-8, КЛ 10 кВ ТП-283	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-805-2 - ТП-403, КЛ 10 кВ ТП-312 - ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2021	10.08.2021	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1; ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734-1, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2021	10.08.2021	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-122-1 - ТП-323-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2021	10.08.2021	ПС Зоново, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Повреждение разрядника на ТП-791	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2021	11.08.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-523-1 - ТП-286-1, КЛ 10 кВ ТП-665-1 - ТП-1002-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2021	12.08.2021	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Больничный-2	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ от ТП-153 до Р-10 № 349	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2021	12.08.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП-504	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2021	12.08.2021	ВЛ 10 кВ Новогарманский КРУН 47 В-10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2021	12.08.2021	РП-7, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования,

		РП-14-2	кВ РП-7-2 - РП-14-2	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.08.2021	13.08.2021	РП-3, КЛ-10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-1 - ТП-267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.08.2021	14.08.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 177 - ТП 179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2021	14.08.2021	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2021	14.08.2021	ПС Белинская, КЛ 10 кВ ТП-480	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-565-2 - ТП-114-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.08.2021	14.08.2021	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1489-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1490-2 - ТП-3249)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2021	14.08.2021	КРУН-25, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение провода в пролете оп. № 35-51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2021	15.08.2021	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-635-2 - ТП-629-2, КЛ 10 кВ ТП-635-2 - ТП-791-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2021	16.08.2021	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-4	Выпадение дерева в пролете оп. № 7 - 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2021	16.08.2021	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2021	17.08.2021	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ ТП-289	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-289 - ТП-313	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2021	16.08.2021	РП-91, КЛ 10 кВ ТП-352-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-352-2 - РП-91- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	17.08.2021	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП- 1279-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - ТП-1279-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	17.08.2021	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	17.08.2021	ВЛ 10 кВ Якорь, Реклоузер В-10 № 36	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	18.08.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
17.08.2021	17.08.2021	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1656-1 - ТП-1654-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	17.08.2021	ПС СибЖилСтрой, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2021	18.08.2021	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Б - оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2021	18.08.2021	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Очистные-1	Повреждение вязки оп. № 132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2021	18.08.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2021	18.08.2021	ПС Сибжилстрой,	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		КВЛ 10 кВ Кедр	3354	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2021	18.08.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2021	19.08.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2021	19.08.2021	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-832-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-519-2 - ТП-832-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2021	19.08.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-222 (Сетевязальная фабрика)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-222 баланс ООО Альтера)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2021	19.08.2021	ПС Щербаковская, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.08.2021	20.08.2021	РП-26-1, КЛ 10 кВ ТП-602	Повреждение оборудования в ТП-833	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
21.08.2021	21.08.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
22.08.2021	22.08.2021	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод (ТП-272-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (наезд автомобиля на оп. № 41)	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
22.08.2021	22.08.2021	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-1	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
23.08.2021	23.08.2021	ПС Промбаза, Т-1	Повреждение оборудования на ПС Промбаза	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2021	23.08.2021	ТП-720, КЛ 10 кВ ТП-424-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-402 - ТП-408	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2021	23.08.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-436-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2021	24.08.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР 7-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-194 - ТР-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2021	23.08.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение каб. разделки оп. № 19А КВЛ 10 кВ Керамзитовый в сторону оп. № 1 отпайки на ТП-142	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2021	24.08.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Посёлок-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 32 ЛР-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

24.08.2021	25.08.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2; ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-2, КЛ 10 кВ ТП-213-1 - ТП-1585-1, ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2021	25.08.2021	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32-2 - ТП-51-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2021	25.08.2021	ТП-581, КЛ 10 кВ-ТП-534-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530 - ТП-534-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2021	25.08.2021	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-205 - ТП-228	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2021	25.08.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ (ТП-1470)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-30-2 - ТП-1018, КЛ 10 кВ ТП-203 - ТП-71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2021	25.08.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-39-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-39-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2021	25.08.2021	ТП-887, КЛ 10 кВ ТП-540-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-540-2 - ТП-153-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2021	26.08.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5 (РП-4-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2, КЛ 10 кВ ТП-282-1 - ТП-937-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2021	26.08.2021	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2021	26.08.2021	ПС Комсомольская, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2021	26.08.2021	ПС Моторного завода, ВЛ 10 кВ ПМК	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.08.2021	26.08.2021	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-586-2 - ТП-874-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2021	27.08.2021	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1177-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1493 - ТП-21, порывщик Тюменьколбур)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2021	27.08.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - ТП-1007-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2021	27.08.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1479 - оп. № 63 ВЛ-10 кВ Геолог)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.08.2021	27.08.2021	ПС Гарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение опорного изолятора в ТП-829	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2021	28.08.2021	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-203 - РП-7А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2021	28.08.2021	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Мельница-1, КВЛ 10 кВ Мельница-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2021	29.08.2021	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-868-1 - ТП-867-1 ,ТП-38-2 - ТП-1098-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2021	31.08.2021	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1641-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1984-1 - ТП-1639-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2021	02.09.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2021	02.09.2021	РП-30, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования,

		ТП-641-2	кВ РП-30-2 - ТП-641-2	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2021	02.09.2021	ПС Винзили, КЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.09.2021	02.09.2021	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-321-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение 10 кВ ТП-242-2 - ТП-626-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.09.2021	04.09.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.09.2021	04.09.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Светлое	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.09.2021	04.09.2021	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		-2		необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	04.09.2021	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	05.09.2021	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ Дружбы	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	04.09.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	05.09.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 1	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 32-33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	04.09.2021	ПС Рощино, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	05.09.2021	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Большой Тараскуль	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	04.09.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2021	04.09.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ Поселок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2021	06.09.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ (ТП- 1470)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1018 - ТП-71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2021	06.09.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП- 1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-2; КЛ-10 кВ ТП-1444-2 - ТП- 1028-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Посёлок-1	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 2 - 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Посёлок-2	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6 - 8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Большой Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31-2 - ТП-658- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	06.09.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1664-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

			1665-1; КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2021	07.09.2021	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-2	Повреждение КЛ 10 кВ Гаражи ТП-762 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2021	07.09.2021	ПС Затон, КВЛ 10 кВ База	Повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 78	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2021	07.09.2021	ПС Ялutorовская, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Повреждение КЛ 10 кВ от Р-35 до ТП-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2021	07.09.2021	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-579 - ТП-32-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2021	07.09.2021	РП-90, КЛ 10 кВ ТП-672-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-237 - ТП-1255-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
07.09.2021	07.09.2021	<p>ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.09.2021	08.09.2021	<p>КВЛ 10 кВ Дом отдыха, В 10 кВ КРУН-22 (оп. № 40)</p>	<p>Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
09.09.2021	09.09.2021	<p>РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-474-2 - ТП-621-2; КЛ 10 кВ ТП-964-2 - ТП-179-2; КЛ 10 кВ ТП-964-2 - ТП-474-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
09.09.2021	09.09.2021	<p>РП-28, КЛ 10 кВ Логунова-2</p>	<p>Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
09.09.2021	10.09.2021	<p>РП-17, КЛ 10 кВ ДК-1 (ТП-1022)</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1034-2 - ТП-1076-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2021	09.09.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ОПС (ТП-62)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-75 - ТП-254-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2021	10.09.2021	РП-34, КВЛ 10 кВ Парфеново (ТП-961); ВЛ 10 кВ Якорь, реклоузер В-10 №36	Повреждение КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-354 в пролете оп. № 10-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.09.2021	10.09.2021	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.09.2021	11.09.2021	ПС Волгинская, ВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.09.2021	12.09.2021	ТТЭЦ-1, КВЛ 10 кВ Торфосклад	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

12.09.2021	12.09.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Целинстрой	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2021	14.09.2021	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-544-1 (ф. Строитель)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2021	14.09.2021	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-507-2 (Спецстрой); РП-15, КЛ 10 кВ Подкачка 5-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2021	14.09.2021	РП-17, КЛ 10 кВ Горисполком (ТП-372-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17-2 - ТП-372-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2021	14.09.2021	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова-2 (ТП-641-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-640-2 - ТП-644-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2021	15.09.2021	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-703-1	Повреждение оборудования потребителей	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			электрической энергии (ТП-981)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2021	16.09.2021	КРУН-22, КВЛ 10 кВ Дом отдыха оп. № 71, КРУН-22, КВЛ 10 кВ ТП-487	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2021	16.09.2021	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-588, КЛ 10 кВ ТП-88-2 - ТП-206)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2021	18.09.2021	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591-1)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1707)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2021	19.09.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-585-2 - ТП-389; КЛ 10 кВ ТП-585-1 - ТП-573-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2021	20.09.2021	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1352 - ТП-725-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2021	20.09.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2 (ТП-175-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-391-2 - ТП-85-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2021	20.09.2021	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1489-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1490-2 - ТП-3249-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2021	21.09.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2021	21.09.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-222 (Сетевязальная фабрика)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-41 - ТП-481-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.09.2021	22.09.2021	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-880 - ТП-885-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2021	23.09.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-404 (Киевский)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1255-1 - ТП-237)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.09.2021	24.09.2021	ПС Домостроительная, КВЛ 10 кВ Котел-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.09.2021	24.09.2021	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-117-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.09.2021	24.09.2021	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.09.2021	25.09.2021	ТП-542-1, КЛ 10 кВ ТП-586-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.09.2021	26.09.2021	ВЛ 10 кВ	Повреждений не	Осмотр оборудования,

		Садовод КРУН-8 оп. № 80Б	обнаружено	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.09.2021	27.09.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.09.2021	28.09.2021	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-128 - ТП-856-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.09.2021	28.09.2021	ПС Ново-Техническая, КВЛ 10 кВ Интернат (ТП-148)	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 7 до ТП-702-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.09.2021	29.09.2021	РП-110, КЛ 10 кВ ТП-1466-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1466-1 - ТП-1361-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.09.2021	29.09.2021	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-1444-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1444-1 - ТП-1028-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.09.2021	29.09.2021	ПС Колос, ВЛ 10 кВ Водозабор-1	Повреждение изолятора оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2021	30.09.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2), КЛ 10 кВ ТП-27-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-70 - ТП-1287-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2021	30.09.2021	ПС Тарманы, ВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2021	30.09.2021	РП-60, КЛ 10 кВ ТП-2А-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-60 - ТП-2А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2021	30.09.2021	ПС Бурдун КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1, КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2021	30.09.2021	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-166 - ТП-167	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2021	01.10.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение шлейфа оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2021	01.10.2021	ПС Тарманы, ВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2021	01.10.2021	РП 4, КЛ 10 кВ ТП-18	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198 - ТП-221	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2021	01.10.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение провода в пролете оп. № 141-142	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
01.10.2021	01.10.2021	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-390 - ТП-420- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2021	02.10.2021	РП-12, КЛ 10 кВ Таймырский (ТП-554-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-554-2 - ТП- 780-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2021	02.10.2021	ПС Граничная, КЛ 10 кВ МЖК- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - ТП-980-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2021	04.10.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117 - ТП- 1986-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2021	05.10.2021	ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2; РП- 88-1, КВЛ 10 кВ Тепличный; РП- 10, КЛ 10 кВ ТП-1571-1 (Харьковский)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-263-1 - ТП- 322, КЛ 10 кВ ТТЭЦ- 1 - РП-8-2, КЛ 10 кВ ТП-313-2 - ТП-734-2, КЛ 10 кВ ТП-351 - ТП-674-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2021	05.10.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-573-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		Керамзитовый завод	389	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2021	05.10.2021	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-69л - оп. № 3 РЛНД Р-728	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2021	06.10.2021	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-5-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2021	07.10.2021	РП-102, КЛ 10 кВ РП-1486-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2021	07.10.2021	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2021	07.10.2021	РП-120, КЛ 10 кВ ТП-3383-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-120-1 - ТП-3383-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.10.2021	08.10.2021	ПС Тобольская, КЛ 10 МКР 7А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-201 - ТП-202	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
08.10.2021	08.10.2021	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
09.10.2021	09.10.2021	РП-17, КЛ 10 кВ Обл. ОНО (ТП-109), КЛ 10 кВ ДК-1 (ТП-1022-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1265-2 - ТП-584-2, КЛ 10 кВ ТП-1034-1 - ТП-1076-1	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
09.10.2021	09.10.2021	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107 - ТП-51	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
10.10.2021	10.10.2021	ТП-4, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ от оп. № 40 до ТП-288	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.10.2021	10.10.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Неисправность привода В 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.10.2021	10.10.2021	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-792-1 - ТП-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.10.2021	11.10.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение провода в пролете оп. № 7-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.10.2021	11.10.2021	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-1 (РП-55л-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.10.2021	12.10.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87-2 - ТП-1718-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

12.10.2021	12.10.2021	ПС Тарманы, ВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2021	13.10.2021	ПС Северная, КЛ 10 кВ № 1 (ТП-48-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-2 - ТП-1048-2, КЛ 10 кВ ТП-1225-2 - ТП-1028-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2021	13.10.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-39л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2021	13.10.2021	РП-14, КВЛ 10 кВ Заречный (ТП-214)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-160 - оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2021	14.10.2021	ПС Боровое, ВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.10.2021	13.10.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-359 - ТП-442-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2021	14.10.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-4В-2 - оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2021	14.10.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-324-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2021	14.10.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Сельмаш	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ в сторону ТП-36П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2021	15.10.2021	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-133 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2021	15.10.2021	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-58-1 - ТП-241	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.10.2021	15.10.2021	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-2 (ТП-889-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-263-1 - ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.10.2021	17.10.2021	ПС Северная, КВЛ 10 кВ № 3 (ТП-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-42-2 - ТП-1023-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.10.2021	17.10.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-2РП-52, КЛ 10 кВ Общежитие (ТП-864)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-РП-44-2, ТП-38-2-ТП-1098-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2021	18.10.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-150-2 - ТП-189-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2021	18.10.2021	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-832-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-200-2 - ТП-508-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2021	18.10.2021	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-502-1 (Мира)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-502-2 - ТП-125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2021	18.10.2021	РП-125, КЛ 10 кВ РП-69-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КВЛ 10 кВ РП-125-1 - РП-69-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2021	18.10.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2021	18.10.2021	РП Коттеджи, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1214)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.10.2021	19.10.2021	ПС Широкая, ВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.10.2021	19.10.2021	РП-116, КЛ 10	Воздействие	Осмотр оборудования,

		кВ ТП-1641-2	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1984-2 - ТП-1639-2)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.10.2021	19.10.2021	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1641-1, КЛ 10 кВ ТП-1641-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1640-1-ТП-1641-1, КЛ 10 кВ ТП-1640-2-ТП-1641-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.10.2021	20.10.2021	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-594-1 - ТП-593-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.10.2021	21.10.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.10.2021	21.10.2021	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-47-2 - оп. № 6б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.10.2021	21.10.2021	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково	Выпадение дерева из лесного массива на провода отпайка на ТП-1868	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2021	21.10.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2), КЛ 10 кВ Моторный-1 (ТП-436-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-22-2 - ТП-295-2, КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-436-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2021	22.10.2021	ТУМН ЗРУ-2, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение изолятора оп. № 1, 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2021	22.10.2021	РП-55л, СВ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-39л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2021	23.10.2021	РП-18, КЛ 10 кВ АТС-1 (ТП-591-1)	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-728)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2021	25.10.2021	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-602-2 - ТП-346	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2021	27.10.2021	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-2 - ТП-295- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2021	27.10.2021	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Сельмаш	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ от Р-10 № 293 до ТП-36П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2021	28.10.2021	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1718-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87-2 - ТП- 1718-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2021	29.10.2021	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-463-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-463-1 - ТП- 1363-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2021	29.10.2021	ВЛ 10 кВ Садовод, Реклоузер на оп.№ 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
29.10.2021	29.10.2021	ВЛ 10 кВ Садовод, Реклоузер на оп.№ 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ оп.№ 1-ТП-1497)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2021	30.10.2021	ПС Н.Техническая, КЛ 10 кВ Геолог-1(РП-94- 1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Н.Техническая - РП- 94-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2021	30.10.2021	РП-66, КВЛ 10 кВ ТП-1184-1	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание шарика на ВЛ 10 кВ Степной оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2021	30.10.2021	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП- 4-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2021	30.10.2021	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП- 539-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2021	30.10.2021	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-283	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-263-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

			322	участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2021	01.11.2021	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-128-ТП-771-1, порывщик ООО "Арт-строй")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2021	04.11.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1665-1 - РП-56-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2021	04.11.2021	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-1, ПС Ожогино КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1111-1 - ТП-1106-1, КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2021	05.11.2021	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-1	Повреждение концевой муфты оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2021	05.11.2021	ТП-729-1, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-729-1 - ТП-1995-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.11.2021	06.11.2021	ПС Северная, 4С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-561 - ТП-91-1, КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-48-1, КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-485	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.11.2021	06.11.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.11.2021	07.11.2021	ПС Ожогоино, КВЛ 10 кВ Кардон	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 16-17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.11.2021	08.11.2021	ТП-104-2, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП-618-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.11.2021	08.11.2021	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.11.2021	08.11.2021	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-439 - ТП-149, ТП-439 - ТП-193	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.11.2021	09.11.2021	РП-25, КЛ 10 кВ Сибмонтаж-1 (ТП-572-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-510 - ТП-694-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.11.2021	09.11.2021	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 Новотарманский-2 - ТП-3352	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.11.2021	10.11.2021	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-1272-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-385 - ТП-908)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2021	11.11.2021	ПС Тарманы, ВЛ 10 кВ Якорь реклоузер №36	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

11.11.2021	11.11.2021	ТП-260, КЛ 10 кВ ТП-60	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-50 - ТП-32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.11.2021	11.11.2021	РП-37, КЛ 10 кВ ввод-2 с ПС Загородная	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.11.2021	12.11.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ РСУ (ТП-1470)	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 РСУ - ТП-363	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.11.2021	12.11.2021	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1 (Луговой-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-613-1 - ТП-622-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.11.2021	14.11.2021	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-1365-1, РП-62, КЛ 10 кВ ввод с ПС Загородной, РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1500-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-37-2 - ТП-466-2, РП-37-2 - ТП-Подкачка-2-2, КЛ 10 кВ РП-1-1 - ТП-1500-1, КЛ 10 кВ ТП-329-1 - ТП-740	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2021	15.11.2021	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-402 - оп. № 1 КВЛ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			Тепличный	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2021	15.11.2021	ПС Западная, КЛ 10 кВ Пож.депо	Повреждение опорного изолятора в ТП-87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.11.2021	15.11.2021	РП-99, КЛ 10 кВ Мира	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99-1 - ТП-502-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.11.2021	16.11.2021	РП-91, КЛ 10 кВ ТП-352-2, РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-125-2 - ТП-1191-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2021	18.11.2021	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1111-1 - ТП-1106-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2021	18.11.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2021	19.11.2021	РП КОС, КЛ 10 кВ Очистные сооружения-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2021	19.11.2021	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-1272-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.11.2021	19.11.2021	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-703-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-703-1 - ТП-735-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.11.2021	20.11.2021	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.11.2021	22.11.2021	ПС СибЖилСтрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение изолятора на РЛНД к ТП-978	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2021	22.11.2021	ПС Загородная, 4С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-2, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2021	23.11.2021	РП-6, КВЛ 10 кВ Водоканал	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-70 - ТП-110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2021	24.11.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-63-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-63-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2021	25.11.2021	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-1 - ТП-1362-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2021	25.11.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2021	26.11.2021	ПС Городская,	Повреждение КВЛ 10	Осмотр оборудования,

		КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	кВ ТП-118-1 до оп. № 30	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.11.2021	26.11.2021	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.11.2021	27.11.2021	ВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер № 46 В-10 кВ к ТП-916	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 72В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2021	28.11.2021	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198-2 выход на оп. № 7 Город-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2021	28.11.2021	ПС Вузгородок КЛ 10 кВ-РП-15	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - РП-15, РП-15 - ТП-301, ТП-315 - ТП-327	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.11.2021	30.11.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			(Газпромэнерго)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2021	01.12.2021	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Вагай	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2021	01.12.2021	ПС Затон, ВЛ 10 кВ Судоверфь 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 11-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-160 выход на оп. № 11 Школа 11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Больничный-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-89 - ТП-151	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	03.12.2021	ПС Н.Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Н.Техническая - ТП- 461-1 ТП-736-2-ТП-1006-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	03.12.2021	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317	Повреждение КЛ 10 кВ РП-94-1 - ТП-317	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2021	02.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ от РЛНД Р-264 в сторону ТП-6 Водоканал)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		Площадка 1		участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	ПС Сумкино, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2021	03.12.2021	ПС Сумкино, ВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2021	04.12.2021	РП-52, КЛ 10 кВ Завод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2021	04.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2021	04.12.2021	ПС Зиново, ВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2021	04.12.2021	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 37-42)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2021	04.12.2021	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1278-1 - РП-69-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.12.2021	04.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2021	04.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2021	05.12.2021	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-724-2 - ТП-725-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2021	05.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2021	05.12.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ СМУ-21	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2021	05.12.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

05.12.2021	05.12.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Памятных, ВЛ 10 кВ Питомник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Киево, ВЛ 10 кВ Карабаш	Повреждение изолятора оп. № 85/13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52- 2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2021	06.12.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-70-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-70-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение оборудования в ТП-282-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Город	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.12.2021	07.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания

				(при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ВЛ 10 кВ Садовод, реклоузер на оп.№ 47	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ПС Зоновое, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Сокольники	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	ПС Волгинская, ВЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2021	08.12.2021	РП Коттеджи,	Повреждение	Осмотр оборудования,

		КВЛ 10 кВ Мыс-1	оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ РП-52-1 - ТП-858)	ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2021	08.12.2021	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение ПКУ оп. № 51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2021	09.12.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2021	09.12.2021	ТП-104-2, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-826-2 - ТП-570-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2021	09.12.2021	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ Ремзавод	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2021	09.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2021	09.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2021	10.12.2021	РП-90, КЛ 10 кВ Ввод-1 с ПС Загородная	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2021	10.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Тобольская, ВЛ 10 кВ Сузгун	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-112-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-112-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-112-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-112-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1652-1 - ТП-1653-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2021	11.12.2021	ПС Памятных, ВЛ 10 кВ Бор	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2021	12.12.2021	ПС Новая Заимка, ВЛ 10 кВ Коммунальный	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2021	12.12.2021	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-70 - ТП-3311	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2021	12.12.2021	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		Очистные сооружения		участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2021	12.12.2021	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1641-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1939-1 - ТП-1984-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2021	12.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2021	13.12.2021	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-405	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-263-1 - ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2021	13.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2021	13.12.2021	ПС Арболитовая, КВЛ 10 кВ Восточный	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
14.12.2021	14.12.2021	<p>ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ ЖБИ</p>	<p>Повреждений не обнаружено</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
14.12.2021	14.12.2021	<p>ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3</p>	<p>Ветровые нагрузки</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
14.12.2021	14.12.2021	<p>РП-7А, КЛ 10 кВ РП-14</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ РП-7А - РП-14</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
14.12.2021	14.12.2021	<p>ПС Памятных, ВЛ 10 кВ Питомник</p>	<p>Повреждений не обнаружено</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
14.12.2021	14.12.2021	<p>ПС Байкалово, ВЛ 10 кВ Байкалово</p>	<p>Ветровые нагрузки</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2021	15.12.2021	КРУН-1, КВЛ 10 кВ Сокольники	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2021	15.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2021	15.12.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2021	15.12.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.12.2021	15.12.2021	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1356	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-2 - ТП-1356	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

16.12.2021	16.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ КПП-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.12.2021	16.12.2021	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-17Л-2 - ТП-23Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.12.2021	16.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.12.2021	17.12.2021	РП-71-1, КЛ 10 кВ ПС Ожогоино	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.12.2021	17.12.2021	ПС Туртас, ВЛ 10 кВ Поселок 1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.12.2021	17.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. №	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		47		электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2021	17.12.2021	РП-54-2, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-52-2 - ТП-862-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2021	17.12.2021	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ ММС	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2021	17.12.2021	ПС Киево, ВЛ 10 кВ Карабаш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2021	17.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2021	18.12.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Город	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.12.2021	18.12.2021	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-505-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-876-1 - ТП-123	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.12.2021	18.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.12.2021	18.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.12.2021	20.12.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.12.2021	20.12.2021	ПС Киево, ВЛ 10 кВ Киево	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Ишим, ВЛ 10	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования,

		кВ Больничный комплекс		ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Березка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	РП-1, ВЛ 10 кВ Санаторий	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Центральный	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		В-10 оп. № 32		необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Знаменская, ВЛ 10 кВ Северный	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ ГАУ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Гостиница	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Зоново, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Дубровная, ВЛ 10 кВ Комхоз	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод,	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

		В-10 отпайка на Подорожник		участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.12.2021	20.12.2021	ПС Зиново, ВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.12.2021	20.12.2021	<p>ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1</p>	Ветровые нагрузки	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.12.2021	20.12.2021	<p>ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Жилпосёлок</p>	Ветровые нагрузки	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.12.2021	20.12.2021	<p>ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32</p>	Ветровые нагрузки	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.12.2021	20.12.2021	<p>ПС Стеклозавод, ВЛ 10 кВ Поселок</p>	Ветровые нагрузки	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
20.12.2021	20.12.2021	<p>РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2</p>	Ветровые нагрузки	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Лесхоз-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

21.12.2021	21.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Новый	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Сельмаш	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Жилпосёлок		электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Город	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН - 20 оп. № 11	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Тобольская, ВЛ 10 кВ Биофабрика	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН 3Б	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	РВА-207, КВЛ 10 кВ ЖБИ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2021	21.12.2021	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Элеватор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				(при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод, ТП-1582, В-10 оп. № 32	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ МКЗ-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ Нефтебаза	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ ДСК	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Затон, ВЛ 10	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования,

		кВ База		ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Водозабор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ Ермак	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ КРУН ЗБ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	РВА-202, ВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ КПП-1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2021	21.12.2021	ПС Ялutorовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2021	22.12.2021	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3355)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2021	22.12.2021	ПС Велижаны, КВЛ 10 кВ Водозабор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2021	22.12.2021	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение провода в пролете оп. № 18-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2021	22.12.2021	РП-120, КЛ 10 кВ-ТП-3383-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.12.2021	22.12.2021	РП Новотарманский , ВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2021	23.12.2021	ПС Караганда, ВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2021	23.12.2021	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2021	24.12.2021	ВЛ 10 кВ Новотарманский , КРУН 47 В-10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2021	25.12.2021	РП-17, КЛ 10 кВ Обл. ОНО (ТП- 109)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17-1 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
25.12.2021	25.12.2021	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-838-1 - ТП- 716-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2021	26.12.2021	ПС Киево, ВЛ 10 кВ КРС-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2021	26.12.2021	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 отпайка на Подорожник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-761-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	РП-37, КЛ 10 кВ Загородный	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного

				участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	РП Техническая, КЛ 10 кВ Холодильник	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	ПС Тобольская, ВЛ 10 кВ Семаково	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2021	27.12.2021	ПС Памятных, ВЛ 10 кВ Бор	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2021	28.12.2021	ПС Разбахта, ВЛ 10 кВ Садовод реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2021	28.12.2021	ПС Городская, ВЛ 10 кВ Нефтяник-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная

				<p>проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
28.12.2021	28.12.2021	<p>ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ТП-761-1</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
28.12.2021	28.12.2021	<p>РП-1, ВЛ 10 кВ Механический</p>	<p>Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
29.12.2021	29.12.2021	<p>КРУН-11, КВЛ 10 кВ Боровое-2</p>	<p>Повреждений не обнаружено</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
30.12.2021	30.12.2021	<p>РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-2 (Луговой-2)</p>	<p>Повреждений не обнаружено</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия</p>
30.12.2021	30.12.2021	<p>ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Березняки</p>	<p>Повреждение КЛ 10 кВ ТП-584-2 - ТП-1265-2</p>	<p>Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования</p>

				(высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.12.2021	30.12.2021	РП-79, КВЛ 10 кВ ТП-28-2, КРУН-2Б	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-628-2 - ТП-622-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.12.2021	31.12.2021	КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, реклоузер 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 по средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 25.02.2022 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 78,323;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 92,887;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 77,404;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 90,732.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.