

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на август 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
РП-23: В-10 1С - 10 кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-10 кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	03.08.2020	06.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1 1С - 110 кВ, ТН-1-110, ШР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, В-110 Т-1, РТ-110 Т-1, Т-1		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: РП-1-110		Плановый текущий ремонт оборудования, а/г 4ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: 1С – 6 кВ, В-6 1С – 6 кВ, ТН-1	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	03.08.2020	04.08.2020
КТП-КТ-5-49		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-179		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
РП-30		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО ЛР 35 В.Теча на ПС Петропавловка, а/г 2ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Каргаполье: Т2		КР Т2, а/г 8 ч	22	03.08.2020	24.08.2020
ПС Шатрово: Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2 а/г 1 ч	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Борчаниново: Т1		КР Т1, а/г 8ч	22	03.08.2020	24.08.2020
ПС Петропавловка: Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Катайск-Р, ТР 35 Т1, Т1, а-г 2ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ВЛ 35 кВ Новотроицкая-Актабанская		ТО, верховой осмотр, а/г 2 ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-1 Боровляка		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-3 Притобольное		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Притобольное		Вывести в ремонт для замены РЛНД у ТП Б-3-7, а/г 1 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	03.08.2020	04.08.2020

ПС Глядянская, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов; а/г 2 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Казаркино, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-3 В/часть кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция ВЛ 10 кВ: установка реклоузеров; а/г 2 ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Н.Березово, 1С 35 кВ		ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Обрядовская; а/г 2 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Актабанская, ВЛ 35 кВ Новотроицкая-Актабанская		КР ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, В 35 кВ ВЛ Н.Троицкая на ПС Актабанская; а/г 2 ч.	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное		Замена опор, замена изоляции, выправка опор; а/г 2 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Пашково, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ПС Труд Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции, выправка гирлянд; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Мартыновка Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, В 10 Т1, ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1; а/г 1ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС Косолапово В 110 Марс		ТО ТТ 110 Марс, В 110 Марс; а/г 1ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ВЛ 35 кВ Целинное-Михалево		Замена изоляции, верховой осмотр, ремонт опор; а/г 1ч	12	03.08.2020	14.08.2020
ПС Галкино Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35 кВ, В 35 Карачельская, ВЛ 35 кВ Галкино-Карачельская		Кап.ремонт В 35, СР 1 35, ШР 35, В 35, РТ1 35, ЛР 35 Карачельская; а/г 2ч	12	03.08.2020	14.08.2020
ПС Песчанка Т1		Кап. Ремонт; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая		Замена дефектной изоляции; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Труд Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции, выправка гирлянд; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ПС Мартыновка Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, В 10 Т1, ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1; а/г 1ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС Косолапово В 110 Марс		ТО ТТ 110 Марс, В 110 Марс; а/г 1ч	2	03.08.2020	04.08.2020

ВЛ 35 кВ Целинно- Михалево		Замена изоляции, верховой осмотр, ремонт опор; а/г 1ч	12	03.08.2020	14.08.2020
ПС Галкино Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35 кВ, В 35 Карачельская, ВЛ 35 кВ Галкино- Карачельская		Кап.ремонт В 35, СР 1 35, ШР 35, В 35, РТ1 35, ЛР 35 Карачельская; а/г 2ч	12	03.08.2020	14.08.2020
ПС Песчанка Т1		Кап. Ремонт; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская- Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая		Замена дефектной изоляции; а/г 1ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ТП-79		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	04.08.2020	05.08.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино		Ревизия РЛНД у ТП, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Боровлянская, В 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, выправки опор; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Глядянская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Глядянская, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, В 10 кВ Л-1 Копырино		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, В 10 кВ Л-2 Казаркино		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, В 10 кВ Л-3 Кошелево		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, В 10 кВ Л-4 Чистое		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Н.Березово, 2С 35 кВ		ТО РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ВЛ Песьяное; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верхней осмотр опоры; а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Медвежье, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020

ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Перетяжка провода, выправка траверс; 1 ч.	1	04.08.2020	04.08.2020
ПС Танрыкулово Т1, В 35 Т1, ВЛ 35 кВ Танрыкулово-Альменево		ТО Т1, В 35 Т1, слив конденсата и доливка масла, отбор проб масла на СХА. ТО РТ1 35, ЛР 35 Альменево; а/г 1ч	1	04.08.2020	04.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1,2		Выправка опор; а/г 1ч	1	04.08.2020	05.08.2020
ПС Танрыкулово Т1, В 35 Т1, ВЛ 35 кВ Танрыкулово-Альменево		ТО Т1, В 35 Т1, слив конденсата и доливка масла, отбор проб масла на СХА. ТО РТ1 35, ЛР 35 Альменево; а/г 1ч	1	04.08.2020	04.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1,2		Выправка опор; а/г 1ч	1	04.08.2020	05.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: 4С – 6 кВ, В-6 4С – 6 кВ, ТН-4	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	05.08.2020	06.08.2020
ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогино	С включением на ночь	Установка опор, а/г 2 ч.	2	05.08.2020	06.08.2020
ПС Большемартино, С 10 кВ		КР КРУН 10 кВ, обновление антикоррозионного покрытия; а/г 2 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Большемартино, Т-1		КР КРУН 10 кВ, обновление антикоррозионного покрытия; а/г 2 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Боровская, РП 110 кВ		ТР ОР 110 кВ РП, а/г 3 ч.	10	05.08.2020	14.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-6 Арсеновка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-7 Берёзово		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая		Вывести в ремонт для вырубki деревьев оп.№90-91(осн ВЛ), а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая		КР ВЛ 10 кВ: замена опор и изоляторов; а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Актабанская, ВЛ 35 кВ Пашково-Актабанская	С включением на ночь	КР ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ШР 35 кВ Т-1 на ПС Актабанская; а/г 2 ч.	2	05.08.2020	06.08.2020
ПС Актабанская, С 35 кВ	С включением на ночь	КР ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ШР 35 кВ Т-1 на ПС Актабанская; а/г 2 ч.	2	05.08.2020	06.08.2020

ПС Актабанская, Т-1	С включением на ночь	КР ТСН-1, Т-1, В 35 кВ Т-1, покраска КРУН 10 кВ, замена проходных изоляторов В 10 кВ; а/г 2 ч.	2	05.08.2020	06.08.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодное		Монтаж реклоузера, а/г 1 ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Прорыв Т1, ТН1 110		ТО ВОФ ТН1 110, высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Труд Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	3	05.08.2020	07.08.2020
ПС Мартыновка В 10 : Бикберды, Сокольники, Агрокомплекс, Сулюклино, Зауралье, Энергоцентр, яч.№4 Резерв		ТО и опробование; а/г 1ч	3	05.08.2020	07.08.2020
ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кипель с отпайкой на ПС Кр.Уралец		Замена изоляции; а/г 1ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Прорыв Т1, ТН1 110		ТО ВОФ ТН1 110, высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ПС Труд Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	3	05.08.2020	07.08.2020
ПС Мартыновка В 10 : Бикберды, Сокольники, Агрокомплекс, Сулюклино, Зауралье, Энергоцентр, яч.№4 Резерв		ТО и опробование; а/г 1ч	3	05.08.2020	07.08.2020
ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кипель с отпайкой на ПС Кр.Уралец		Замена изоляции; а/г 1ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-563		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	06.08.2020	07.08.2020
ПС Глядянская, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Глядянская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Глядянская, Щит С.Н.		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая		КР ВЛ 10 кВ: замена опор и изоляторов; а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры; а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Черемухово, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая		Выправка одноствоечных опор, а/г 1ч.	1	06.08.2020	06.08.2020

ПС Актабанская, В 10 кВ Т-1		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-1 Лихачи кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, а/г 2 ч.	2	06.08.2020	07.08.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена подвесной гирлянды изоляторов, а/г 1 ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Бороздинка Т1, 1С 10 кВ		ТО и покраска Т1, КРУН 10 кВ; а/г 1ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Прорыв ТН2 110		ТО ВОФ; а/г 1ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Севостьяновская Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Бороздинка Т1, 1С 10 кВ		ТО и покраска Т1, КРУН 10 кВ; а/г 1ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Прорыв ТН2 110		ТО ВОФ; а/г 1ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ПС Севостьяновская Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	06.08.2020	06.08.2020
РП-23: В-10 2С - 10 кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-10 кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино		Замена разъединителя, а/г 2 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Выправка одностоечной опоры, а/г 1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Новолушниково		Замена бетонных опор, а/г 1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая		КР ВЛ 10 кВ: замена опор и изоляторов; а/г 1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Промышленная, ТСН-5, В 6 кВ ТСН-5		ТО, а/г 2 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-0 РРС		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-1 Песьяное		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
РП-23: В-10 2С - 10 кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-10 кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: ЛР-2-110		Плановый текущий ремонт оборудования, а/г 4ч.	3	10.08.2020	12.08.2020

ПС 110 кВ КСМ: ЛР-110 ВЛ КТЭЦ		Плановый капитальный ремонт оборудования, а/г 4ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: 2С - 110 кВ, ТН-2- 110, ШР-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, В-110 Т-2, Т-2, ТСН-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: РП-2-110		Плановый текущий ремонт оборудования, а/г 4ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ТП-7		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	10.08.2020	11.08.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-179		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ТП-133		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	10.08.2020	13.08.2020
РП-30		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 35 кВ Катайск- Р-Петропавловка		ТО ЛР 35 Катайск-Р на ПС Петропавловка, а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС Петропавловка: Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 В.Теча, ТР 35 Т2, Т2, а-г 2ч	3	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 35 кВ Митино- Обухово		Капитальный ремонт: ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная	С включением на ночь	Капитальный ремонт: верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации; а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Басковская, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Большое Приютное, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Боровлянская, В 10 кВ Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	10.08.2020	11.08.2020
ПС Боровлянская, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	КР В 10 кВ Т-1, ОД-КЗ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	4	10.08.2020	13.08.2020
ПС Боровлянская, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	Замена газового, струйного реле, РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	4	10.08.2020	13.08.2020
ПС Боровлянская, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	2	10.08.2020	11.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-1 РЭС		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-2 Чернавское		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-2 Чернавское		Вывести в ремонт для вырубки деревьев, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Мостовская, В 35 кВ ВЛ Лихачи	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Мостовская, В 35 кВ Т-2		ТО Т-2, ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020

ПС Мостовская, СВ 35 кВ		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Мостовская, Т-2		ТО Т-2, ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Мостовская, ТН-2 35 кВ		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 35 кВ Пищальная-Половинное	С включением на ночь	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пищальная, ШР 35 кВ ВЛ Пищальная, РС-1 35 кВ, РС-2 35 кВ, РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2 на ПС Половинное; а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Половинное, 1С 35 кВ	С включением на ночь	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пищальная, ШР 35 кВ ВЛ Пищальная, РС-1 35 кВ, РС-2 35 кВ, РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ПС Садовая, Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Юрахлы-Т, КЛ 10 кВ Л-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Промышленная, ТСН-6, В 6 кВ ТСН-6		ТО, а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-2 Б.Каменное		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-3 Актабан		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Л-4 Орлово		КР и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Меньшиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное		Замена опор, замена изоляции, выправка опор; а/г 2 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок-кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, траверсы; а/г 2 ч.	2	10.08.2020	11.08.2020
ПС Альменево В 110 Т1		ТО РОСШ 110 Т1; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС Труд В 10 Т1, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Обанино В 10 Т1, В 10: Коновалово, Кислое, яч. №1 Резерв, яч.№2 Резерв		ТО; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, выправка гирлянд; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС Сафакулево Т1		Отбор проб масла на СХА из ТТ 110 Т1; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Целинная Т1		ТО, доливка масла; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020

ВЛ 35 кВ Бороздинка- Юламаново		Выправка опор, ремонт опор, верховой осмотр; а/г 2ч	12	10.08.2020	21.08.2020
ПС Песчанка В 35 Т1		Кап. Ремонт; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 110 кВ Сулейманово- Преображенка		Ремонт опор; а/г 1ч	2	10.08.2020	11.08.2020
ПС Альменево В 110 Т1		ТО РОСШ 110 Т1; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС Труд В 10 Т1, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Обанино В 10 Т1, В 10: Коновалово, Кислое, яч. №1 Резерв, яч. №2 Резерв		ТО; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, выправка гирлянд; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ПС Сафакулево Т1		Отбор проб масла на СХА из ТТ 110 Т1; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС Целинная Т1		ТО, доливка масла; а/г 1ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ВЛ 35 кВ Бороздинка- Юламаново		Выправка опор, ремонт опор, верховой осмотр; а/г 2ч	12	10.08.2020	21.08.2020
ПС Песчанка В 35 Т1		Кап. Ремонт; а/г 1ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ВЛ 110 кВ Сулейманово- Преображенка		Ремонт опор; а/г 1ч	2	10.08.2020	11.08.2020
ПС Кодская: В 10 Резервный ввод		ТО В 10 Резервный ввод, а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Кодская: ТН1 10		ТО ТН1 10, а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино		Ревизия РЛНД у ТП, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Большое Приютное, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	11.08.2020	12.08.2020
ПС Большое Приютное, Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	11.08.2020	12.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-3 Хлебзавод		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Л-5 Глядянка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка кольцевая		Вывести в ремонт для вырубki деревьев оп. №55-1 (отп. на ТП Г-5- 257), а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость-кольцевая		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр-кольцевая		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020

ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опоры; а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Митино, 2С 35 кВ	С включением 2С 10 кВ по р/сети 10 кВ	КР ЛР 35 кВ ВЛ Обухово, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ; а/г 2 ч.	2	11.08.2020	12.08.2020
ПС Митино, ВЛ 35 кВ Митино-Обухово		КР ЛР 35 кВ Обухово, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ на ПС Митино; а/г 2 ч.	2	11.08.2020	12.08.2020
ЦРП Варгаши, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ЦРП Варгаши, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ЦРП Варгаши, ТСН-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Труд В 10 Труд, В 10 Редуть		ТО; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Сафакулево Т2		Отбор проб масла на СХА из ТТ 110 Т2; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Целинная Т2		ТО, доливка масла; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Кислянка 1С 10 кВ, 2С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Труд В 10 Труд, В 10 Редуть		ТО; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Сафакулево Т2		Отбор проб масла на СХА из ТТ 110 Т2; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Целинная Т2		ТО, доливка масла; а/г 1ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ПС Кислянка 1С 10 кВ, 2С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ТП-643		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	12.08.2020	13.08.2020
ПС Кодская: В 10 Т2		ТО В 10 Т2, а/г 1 ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Кодская: ТН2 10		ТО ТН2 10, а/г 1ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Большое Приютное, Т-2		ТО РТ 110 кВ Т-2, РП-2 110 кВ, ЛР 110 кВ ВЛ Октябрьская; а/г 2 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Боровлянская, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Боровлянская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Боровлянская, Щит С.Н.		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-2 Мокино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020

ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное		Проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Труд В 10 Т2, В 10 Северное		ТО; а/г 1ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Маяк 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Пески Т2		Отбор проб масла; а/г 1ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Мирная Т3, В 110 Т3		ТО; а/г 1 ч	2	12.08.2020	13.08.2020
ПС Труд В 10 Т2, В 10 Северное		ТО; а/г 1ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Маяк 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Пески Т2		Отбор проб масла; а/г 1ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ПС Мирная Т3, В 110 Т3		ТО; а/г 1 ч	2	12.08.2020	13.08.2020
ВЛ 35 кВ Мостовская- Верхнесуерская	С включением на ночь	ТО, верховой осмотр; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Большое Приютное, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Большое Приютное, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Большое Приютное, Т-1		ТО ЛР 110 кВ ВЛ Железная, РТ 110 кВ Т-1, РП-1 110 кВ, ОД 110 кВ Т-1, ТТ 110 кВ ВЛ Железная, ТН-1 110 кВ; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Глядянская, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Глядянская, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-4 Пухово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		КР, замена разъединителя Р-Д-1-26; а/г 1 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Мостовская, В 35 кВ ВЛ Верхнесуерская	С включением на ночь	ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Мостовская, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Мостовская, СВ 35 кВ	С включением на ночь	ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Мостовская, Т-1		ТО Т-1, ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Мостовская, ТН-1 35 кВ		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020

ПС Половинное, 2С 35 кВ	С включением ЛР 35 кВ Речное на ПС Булдак	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Васильевская, ШР 35 кВ ВЛ Васильевская, ШР 35 кВ ТН-1; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая	С включением на ночь	Перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Половинное, ВЛ 35 кВ Половинное- Васильевская	С включением ЛР 35 кВ Речное на ПС Булдак	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Васильевская, ШР 35 кВ ВЛ Васильевская, ШР 35 кВ ТН-1 на ПС Половинное; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	С включением на ночь	Замена изоляторов, перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Промышленная, ТСН-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 35 кВ Н.Березово- Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Березово на ПС Обрядовская; а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 35 кВ Сунгурово- Мокроусово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Мокроусово на ПС Сунгурово, а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Сунгурово, С 35 кВ		ТО ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Мокроусово, ЛР 35 кВ ВЛ Лебяжье-Т; а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Сунгурово, Т-1		ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Сунгурово, Т-1		ТО ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая		Замена корпуса СКТП, а/г 2 ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Труд В 10 Звериноголовская		ТО; а/г 1ч	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Галкино ТН2 110		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	13.08.2020	13.08.2020
ПС Труд В 10 Звериноголовская		ТО; а/г 1ч	2	13.08.2020	14.08.2020
ПС Галкино ТН2 110		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	13.08.2020	13.08.2020
ТП-806		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Кодская: В 10 Кодская, В 10 Кылма, В 10 Ключи		ТО В 10 Кодская, В 10 Кылман, В 10 Ключи поочередно, а/г 1ч	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, выправки опор; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020

ПС Боровлянская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Боровлянская, С 10 кВ		Вывести в ремонт для КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Боровлянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Боровлянская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Установка опор, а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Глядянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Глядянская, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		ТО и опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО и опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Промышленная, ТСН-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарёво кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Рассвет, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Рассвет, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Рассвет, Щит С.Н.		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Бородинка		Выправка одноствоечных опор, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т- Сунгурово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Лебяжье- Т на ПС Сунгурово, а/г 2 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Яр кольцевая		Замена штыревых изоляторов, а/г 1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
РП-23: 2С – 10 кВ, В-10 2С – 10 кВ, ТН-2	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: 2С – 6 кВ, В-6 2С – 6 кВ, ТН-2	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	17.08.2020	18.08.2020

ТП-806		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-179		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
РП-36		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	17.08.2020	21.08.2020
ПС Петропавловка: 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО СР 35 кВ, а/г 1ч	1	17.08.2020	17.08.2020
ВЛ 35 кВ Белозерская-Памятинская	С включением на ночь	Капитальный ремонт: выправка опор; а/г 2 ч.	5	17.08.2020	21.08.2020
ПС Боровская, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Боровская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Боровская, ТСН-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция ВЛ 10 кВ отпайки на ТП Л-7-4; а/г 1 ч.	5	17.08.2020	21.08.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное		Установка опор, а/г 2 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Мокроусово, 1С 35 кВ	С включением ПС Уварово, ПС Сунгурово по р/сети 10 кВ	ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ТН-1, РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ ВЛ Уварово, ШР 35 кВ ВЛ Сунгурово; а/г 2 ч.	3	17.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 35кВ Мокроусово-Сунгурово	С включением ПС Сунгурово по р/сети 10 кВ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Сунгурово, ШР 35кВ ВЛ Сунгурово на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	3	17.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 35кВ Мокроусово-Уварово	С включением ПС Уварово по р/сети 10 кВ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Уварово, ШР 35 кВ ВЛ Уварово на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	3	17.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, Т-1		ТО РТ 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	3	17.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, ТН-1 35 кВ		ТО ШР 35 кВ ТН-1, а/г 2 ч.	3	17.08.2020	19.08.2020
ПС Строево, 1С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Солнечная, ТО ЛР 110 кВ ВЛ Комсомольская, РП 110 кВ; а/г 2 ч.	5	17.08.2020	21.08.2020
ПС Строево, 2С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Солнечная, ТО ЛР 110 кВ ВЛ Комсомольская, РП 110 кВ; а/г 2 ч.	5	17.08.2020	21.08.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая		Замена опор, а/г 2 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Целинная В 10 №1 Сырзавод, В 10 Целинная, В 10 Рыбное		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	17.08.2020	17.08.2020

ПС Галкино Т2, В 35 Т2, СВ 35, 2С 35 кВ, В 35 Б.Рига, В 35 Песчанка, ВЛ 35 кВ Галкино-Б.Рига, ВЛ 35 кВ Песчанка		Кап.ремонт В 35, СР 2 35, ШР 35, В 35, РТ2 35, ЛР 35 Б.Рига, ЛР 35 Песчанка; а/г 2ч	15	17.08.2020	31.08.2020
ПС Целинная В 10 №1 Сырзавод, В 10 Целинная, В 10 Рыбное		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	17.08.2020	17.08.2020
ПС Галкино Т2, В 35 Т2, СВ 35, 2С 35 кВ, В 35 Б.Рига, В 35 Песчанка, ВЛ 35 кВ Галкино-Б.Рига, ВЛ 35 кВ Песчанка		Кап.ремонт В 35, СР 2 35, ШР 35, В 35, РТ2 35, ЛР 35 Б.Рига, ЛР 35 Песчанка; а/г 2ч	15	17.08.2020	31.08.2020
РП-23: 1С – 10 кВ, В-10 1С – 10 кВ, ТН-1, ТСН	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ТП-786		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	18.08.2020	19.08.2020
ВЛ-0,4 кВ КТП-379		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	18.08.2020	21.08.2020
ПС Кондино: В 35 Т1		ТО В 35 Т1, а/г 1ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-8 База		Ревизия РЛНД у ТП, а/г 1 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, выправки опор; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Боровская, ТСН-2		ТР ТСН-2, а/г 4 ч.	4	18.08.2020	21.08.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное		Установка опор, а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		Вывести в ремонт ревизии РЛНД Р-Н/2-6, Р-Н/2-4; а/г 1 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Выправка одностоечных опор, а/г 1ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	18.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, ВЛ 35 кВ Давыдовская-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская на ПС Обрядовская; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Обрядовская, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	18.08.2020	19.08.2020
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-1 Памятное		ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-2 Усть-Суерское		ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Памятинская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ЦРП Лебяжье, КЛ 10 кВ Ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020

ЦРП Лебяжье, КЛ 10 кВ Ввод-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 Город кольцевая		Замена траверсы с подвесной изоляцией, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, выправка одностоечной опоры; а/г 1 ч.	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Бороздинка Т1, ТСН1, В 35 Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Целинная 1С 10 кВ		Кап.ремонт яч. В 10; а/г 1ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Целинная В 10 Южное, В 10 Дубровное, В 10 Бухаринка		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Бороздинка Т1, ТСН1, В 35 Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Целинная 1С 10 кВ		Кап.ремонт яч. В 10; а/г 1ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ПС Целинная В 10 Южное, В 10 Дубровное, В 10 Бухаринка		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	18.08.2020	18.08.2020
РП-45: 1С – 10 кВ, В-10 1С – 10 кВ, ТН-1, ТСН-1	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	19.08.2020	20.08.2020
ПС КЗКТ ГПП-1: 3С – 6 кВ, В-6 3С – 6 кВ, ТН-3	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	19.08.2020	20.08.2020
ПС Боровская, ТН-1-10		ТО Т-1-10, а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, 2С 35 кВ	С включением ПС Курган, ПС Рассвет по р/сети 10 кВ.	ТО РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ТН-2, РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ ВЛ Курган; а/г 2 ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 35кВ Мокроусово-Курган	С включением ПС Курган, ПС Рассвет по р/сети 10 кВ.	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Курган, ШР 35 кВ ВЛ Курган на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ПС Мокроусово, СВ 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ, РС-2 35 кВ; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Мокроусово, Т-2		ТО РТ 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ПС Мокроусово, ТН-2 35 кВ		ТО ШР 35 кВ ТН-2, а/г 2 ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая		Устранение замечаний согласно акта-предписания; а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-1 Патраки		ТО и опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-3 Осиновка		ТО и опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-5 Туманово		ТО и опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ В Т-1		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и	1	19.08.2020	19.08.2020

		ревизией обогревов, а/г 1 ч.			
ПС Медвежье, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Медвежье, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-5 Ершовка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-6 Покровка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Обрядовская, Щит постоянного тока		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-4 Стениково		ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Памятинская, В 10 кВ Л-5 Скатово		ТО В 10, ревизия обогревов; а/г 2 ч.	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Бороздинка СВ 35, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Целинная В 10 №7 Сырзавод, В 10 ХПП, В 10 Заманилки		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Бороздинка СВ 35, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	19.08.2020	19.08.2020
ПС Целинная В 10 №7 Сырзавод, В 10 ХПП, В 10 Заманилки		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	19.08.2020	19.08.2020
ТП-894		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая		Вывести в ремонт для замены изоляторов, выправки опор; а/г 2 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Боровлянская, С 10 кВ		Вывести в ремонт для КР, а/г 2 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020

ПС Медвежье, В 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Л-3 Очистные		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Л-5 котельная		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Танрыкулово 1С 35 кВ, ВЛ 35 кВ Танрыкулово- Бороздинка		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Юламаново ТСН1, 1С 10 кВ, В 35 Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Целинная 2С 10 кВ		Кап.ремонт яч. В 10; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Целинная В 10 Птичник, В 10 Комхоз, В 10 ТСН3		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Танрыкулово 1С 35 кВ, ВЛ 35 кВ Танрыкулово- Бороздинка		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Юламаново ТСН1, 1С 10 кВ, В 35 Т1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Целинная 2С 10 кВ		Кап.ремонт яч. В 10; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ПС Целинная В 10 Птичник, В 10 Комхоз, В 10 ТСН3		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ТП-122		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Проверка разрядников, ОПН-10 со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Утяк-Г, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Л-6 оз.Медвежье		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 1 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Целинная В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Целинная В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2		Кап.ремонт В 10; а/г 1ч	1	21.08.2020	21.08.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Новолушниково		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	22.08.2020	22.08.2020

РП-45: 2С – 10 кВ, В-10 2С – 10 кВ, ТН-2, ТСН- 2	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	24.08.2020	25.08.2020
ТП-512		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	24.08.2020	25.08.2020
ВЛ-0,4 кВ КТП-379		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	24.08.2020	27.08.2020
РП-36		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ВЛ 35 кВ Каширино-Митино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	Замена изоляции, а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ВЛ 35 кВ Петухово- Т-Пашково	С включением В 35 кВ ВЛ Новотроицкая на ПС Актабанская	ТО, верховой осмотр; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Большемартино, ВЛ 110 кВ Басковская- Большемартино	С включением С 10 кВ по р/сети	КР ЛР 110 кВ ВЛ Басковская, С 110 кВ обновление антикоррозионного покрытия на ПС Большемартино; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Большемартино, ВЛ 35 кВ Малокурейное- Большемартино	С включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	КР ЛР 35 кВ ВЛ Малокурейное, С 35 кВ обновление антикоррозионного покрытия на ПС Большемартино; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Большемартино, С 110 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети	КР ЛР 110 кВ ВЛ Басковская, С 110 кВ обновление антикоррозионного покрытия; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Большемартино, С 35 кВ	С включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	КР С 35 кВ обновление антикоррозионного покрытия; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Большемартино, Т- 1	С включением С 10 кВ по р/сети	КР ЛР 110 кВ ВЛ Басковская, С 110 кВ, С 35 кВ, КРУН 10 кВ, обновление антикоррозионного покрытия; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Восточная, СВ 110 кВ		ТО, а/г 2 ч.	2	24.08.2020	25.08.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция ВЛ 10 кВ отпайки на ТП Л-7-40; а/г 1 ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ПС Н.Березово, 1С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2 ч.	1	24.08.2020	24.08.2020
ПС Н.Березово, 2С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2 ч.	1	24.08.2020	24.08.2020
ПС Солнечная, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО Т-1, ТТ-110, В-110 Т- 1, отбор проб масла из ТТ-110; а/г 2 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ПС Старопершино, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	2	24.08.2020	25.08.2020

ПС Митино, 1С 35 кВ	При условии согласования с ЗАО "Картофель"	КР ЛР 35 кВ ВЛ Каширино, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РТ 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	24.08.2020	25.08.2020
ПС Митино, ВЛ 35 кВ Каширино-Митино	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС Обухово	КР ЛР 35 кВ Каширино, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РТ-35 Т-1 на ПС Митино; а/г 2 ч.	2	24.08.2020	25.08.2020
ЦРП Петухово, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.08.2020	24.08.2020
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижняя		Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	4	24.08.2020	27.08.2020
ПС Косулино Т2, ТСН2, В 10 Т2		ТО Т2, В 10 Т2, РТ2 35; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ПС Косулино 2С 35, СВ 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Восход; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ 35 кВ Косулино-Восход		ТО ЛР 35 Восход на ПС Косулино; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ПС Целинная ТН2 110		Кап.ремонт ТН2 110; высоковольтные испытания; а/г 4ч	5	24.08.2020	28.08.2020
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижняя		Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	4	24.08.2020	27.08.2020
ПС Косулино Т2, ТСН2, В 10 Т2		ТО Т2, В 10 Т2, РТ2 35; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ПС Косулино 2С 35, СВ 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Восход; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ 35 кВ Косулино-Восход		ТО ЛР 35 Восход на ПС Косулино; а/г 1ч	3	24.08.2020	26.08.2020
ПС Целинная ТН2 110		Кап.ремонт ТН2 110; высоковольтные испытания; а/г 4ч	5	24.08.2020	28.08.2020
ТП-337		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	25.08.2020	28.08.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Замена разъединителя, а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Восточная, СВ 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Восточная, ТН-1 110 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Восточная, ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Н.Березово, ВЛ 35 кВ Н.Березово-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Н.Березово; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Октябрьская, В 10 кВ Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	25.08.2020	26.08.2020
ПС Октябрьская, Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	25.08.2020	26.08.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Старопершино, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Старопершино, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Старопершино, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	25.08.2020	25.08.2020

ПС Бороздинка Т1, 1С 10 кВ		ТО и покраска Т1, КРУН 10 кВ; а/г 1ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Обанино Т1, ТСН1, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Бороздинка Т1, 1С 10 кВ		ТО и покраска Т1, КРУН 10 кВ; а/г 1ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ПС Обанино Т1, ТСН1, 1С 10 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ТП-147		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	26.08.2020	27.08.2020
ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча		Замена изоляторов, вырубка деревьев, а/г 2ч	2	26.08.2020	27.08.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино	С включением на ночь	Ревизия РЛНД у ТП, а/г 1 ч.	2	26.08.2020	27.08.2020
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Восточная, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Восточная, ТСН-1, ДГК-1		ТО, а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Н.Березово, ВЛ 35 кВ Н.Березово- Песьяное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово; а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Промышленная, 5С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Промышленная, БСК-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Промышленная, ДГР-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	26.08.2020	26.08.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн	С включением на ночь	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	3	26.08.2020	28.08.2020
ПС Восточная, В 6 кВ ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Восточная, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Восточная, ТСН-2, ДГК-2		ТО, а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новая Роща кольцевая		Ревизия РЛНД-10, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Промышленная, 6С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Промышленная, БСК-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Промышленная, ДГР-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Давыдовская, 2С 35 кВ		ТО РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Давыдовская- Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская; а/г 2 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая		Выправка опор №66-67, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020

ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ЦРП Петухово, Щит С.Н.		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Танрыкулово В 10 Т1, В 10: Поляна, Казакулово, ТСН1		ТО и опробование приводов; а/г 1ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Косулино В 10 Кузьминовка, В 10 Косулино, В 10 Белоногово, В 10 Хоз.нужды		ТО; а/г 1ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Танрыкулово В 10 Т1, В 10: Поляна, Казакулово, ТСН1		ТО и опробование приводов; а/г 1ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Косулино В 10 Кузьминовка, В 10 Косулино, В 10 Белоногово, В 10 Хоз.нужды		ТО; а/г 1ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково		ТО, выправка опор, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ПС Южная, В 6 кВ ДГР-1, ДГР-1		ТО, а/г 2 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ПС Давыдовская, 1С 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Раскатиha-Давыдовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиha на ПС Давыдовская; а/г 2 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-4 Сельхозтехника		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	28.08.2020	28.08.2020
ПС Косулино СВ 35		ТО; а/г 1ч	1	28.08.2020	28.08.2020
ВЛ 110 кВ Маяк-Севостьяновская		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020
ПС Маяк В 110 Севостьяновская		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020

ПС Маяк Т1		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020
ПС Косулино СВ 35		ТО; а/г 1ч	1	28.08.2020	28.08.2020
ВЛ 110 кВ Маяк-Севостьяновская		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020
ПС Маяк В 110 Севостьяновская		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020
ПС Маяк Т1		Покраска порталов и разъединителей; а/г 2ч	12	28.08.2020	04.09.2020
ПС Южная, В 6 кВ ДГР-2, ДГР-2		ТО, а/г 2 ч.	1	31.08.2020	31.08.2020
ПС Давыдовская, Т-2		ТО Т-2, В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	31.08.2020	31.08.2020