

Исх. № 18898 от «24» 11 20 15

По обязательствам Инвестиционной программы
 развития электрических сетей ПАО «СУЭНКО» на 2015г.

Техническое задание в работу

Для улучшения надежности схемы электроснабжения города Ялуторовска необходимо предусмотреть следующее:

Объект	Источник финансирования
Реконструкция: • «ТП-10/0,4 кВ РП-8, тр-р 2х400 ПС 110/10кВ "Ялуторовская", ф."РП-8-1"», инв. №000413».	1.2.02


1. Реконструкция:

- взамен существующей ячейки №12 II с.ш. РУ-10кВ РП-8 установить ячейку КСО-272 с вакуумным выключателем ВВ/TEL с блоком управления серии БУ/TEL-12-03А и ограничителями перенапряжения ОПН-10. Релейную защиту реализовать на реле максимального тока без оперативного питания для МТЗ (тип: РСТ-40В), для ТО (тип: РСТ-40М), применить трансформаторы тока типа ТЛМ-10, коэффициент трансформации трансформаторов тока 600/5, уставки РЗА определить проектом.
- во вновь установленной ячейке (в сторону ПС-110/10кВ «Ялуторовская») РУ-10кВ РП-8 установить прибор учета электрической энергии, тип определить проектом.
- прибор учета включить в систему АИИС КУЭ ПАО «СУЭНКО».
- предусмотреть во вновь установленной ячейке управление вакуумного выключателя 10кВ без оперативного питания.
- предусмотреть во вновь установленной ячейке кнопку аварийного отключения вакуумного выключателя 10кВ.

Демонтированное оборудование сдать на склад Южного филиала ПАО «СУЭНКО» в исправном состоянии.

Проект на реконструкцию РП-8 представить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления
 перспективного развития



С.В. Дуркин

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the date 24.11.15.

53-24