

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на апрель 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Закоулово Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО РТ1 110, ОД, КЗ1 110, ТСН1; а/г 1ч	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Маяк Т1, В 10 Т1,		ТО, опробование приводов, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Урал Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО ОД, КЗ 110,ТСН, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Песчанка Чудняково, Николаевка, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	01.04.2020	01.04.2020
КТП-КТ-5-7		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ВЛ-10кВ 601-669 отп. на ТП-400		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	01.04.2020	02.04.2020
РП-8		Профконтроль	3	01.04.2020	03.04.2020
ПС Барино: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Шадринск-Р: ТН1 110, ОПН 110 ТН1		ТО оборудования, подготовка к грозовому сезону , а/г 1 ч	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Майская: Т1		ТО РВ 110 Т1, подготовка к грозовому сезону а/г 1 ч	3	01.04.2020	03.04.2020
ПС Арлагуль Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС 110 кВ к грозовому сезону, опробование ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Белозерская ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Восток ВЛ 10 кВ Л-1 Восток		ТО, проверка разрядников, ОПН со снятия с опоры-3 шт.; а/г 1 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Казаркино Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Моршиха ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Утятская Т-1, В 10 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Утятская ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-5 Светлые поляны		Ревизия Р-К-5-1, замена выходов от КРУН 10 кВ до Р-К-5-1; а/г 1 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020

ЦРП Петухово ТСН-1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ЦРП Петухово ТСН-2		ТО ТСН-2, а/г 2 ч.	1	01.04.2020	01.04.2020
ПС Закоулово В 10: Белое, Лебяжье, Ярки		ТО В 10; а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Маяк Т2, В 10 Т2		ТО, опробование приводов, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Аджитарово Т1, В 10 Т1		ТО, опробование ОД, КЗ 110, отбор проб масла из вводов 110 Т1, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Урал В 10: Элеватор, Птичье, Далур, Плодосовхоз,		ТО, опробование приводов, обогревов а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Нифанка Т1		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Береговая: В-10 яч. № 13,20,27,30,32	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-10кВ.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	02.04.2020	03.04.2020
КТП-КТ-5-11		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Барино: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Шадринск-Р: ТН2 110, ОПН 110 ТН2		ТО оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 1 ч	2	02.04.2020	03.04.2020
ПС Белозерская ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Лопатки Т-1		Подготовка РВС-110 кВ к грозосезону, опробование ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2ч	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Утятская Т-2, В 10 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Утятская ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Макушино ТН-1 10 кВ		ТО ТН-1 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Макушино ТН-1 110 кВ		ТО ТН-1 110 кВ, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Замена изоляторов, а/г 1 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Коновалово ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка	С включением на ночь	Перетяжка провода, выправка траверсы; а/г 1 ч.	2	02.04.2020	03.04.2020
ЦРП Петухово В 10 кВ ввод-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Петухово В 10 кВ ввод-2		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-3 Центр кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-4 с/х техника кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020

ЦРП Петухово В 10 кВ Л-7 Горсетъ кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-8 Очистные сооружения кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ЦРП Петухово СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	02.04.2020	02.04.2020
ПС Коровье Т1		Подготовка ОПН 35 к г/сезону; а/г 1ч	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Нифанка Т2		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Белозерская СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС КЗММК ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Лопатки Т-2		Подготовка РВС-110 кВ к грозосезону, опробование ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2ч	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Макушино ТН-2 10 кВ		ТО ТН-2 10 кВ, а/г 2 ч.	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Макушино ТН-2 110 кВ		ТО ТН-2 110 кВ, а/г 2 ч.	1	03.04.2020	03.04.2020
ПС Бороздинка Т1, В 35 Т1,		Слив конденсата, доливка масла, подготовка РВС 35 к г/сезону; а/г 1ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Курорт Т2, 2С 35		Подготовка к грозовому сезону ОПН 35, ТО ЛР 35 Труд, СР2 35, РТ2 35; а/г 1 ч	1	06.04.2020	08.04.2020
ПС Курорт СВ 35		ТО СР1,2 35; а/г 1 ч	5	06.04.2020	10.04.2020
ВЛ 35 кВ Курорт-Труд		ТО ЛР 35 Труд на ПС Курорт; а/г 1 ч	1	06.04.2020	08.04.2020
ПС Долговка В 35 Т1, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Заря Т1, ТН1 110, В 10 Т1		ТО Т1, ТН1 110, опробование ОД-КЗ, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Преображенка Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч	2	06.04.2020	07.04.2020
ПС Целинная В 110 Пески		ТО, слив конденсата, доливка масла, отбор проб масла на СХА, а/г 1ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Урал В 10: Березово, Столбово, Кольцо, Комплекс 2, ТН1 10		ТО, опробование приводов, обогревов а/г 1ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ВЛ 35 кВ Бороздинка-Юломаново		Верховой осмотр, замена изоляции, выправка ГВН, а/г 1ч	10	06.04.2020	17.04.2020
ПС Береговая: В-10 яч. № 13,20,27,30,32	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-10кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	06.04.2020	07.04.2020
ПС Арматурная: Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110		Плановый текущий ремонт и профилактические	5	06.04.2020	10.04.2020

T-1, PBC-110 T-1		испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.			
ПС Береговая: ОД-110 T-1, КЗ-110 T-1, ЗОН-110 T-1, T-1		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	06.04.2020	10.04.2020
КТП-КТ-5-49		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ВЛ-10кВ 2006-РП-36		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	06.04.2020	10.04.2020
РП-8		Профконтроль	3	06.04.2020	08.04.2020
ПС Шадринск-Р: В 110 T1		ТО В 110 T1, а/г 1 ч	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Майская: T2		ТО РВ 110 T2, подготовка к грозовому сезону а/г 1 ч	3	06.04.2020	08.04.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье - Центральная		Капитальный ремонт: замена дефектной изоляции, тверховой осмотр, выправка опор; а/г 2 ч.	5	06.04.2020	10.04.2020
ПС Восточная T-2, В 6 кВ T-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Восточная ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-1 Птичник		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-2 Инкубатор		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-3 Поселок		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Сухмень ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка	С включением на ночь	Замена штыревых изорлятров, а/г 1 ч.	4	06.04.2020	09.04.2020
ПС Фрунзе В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Фрунзе Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Уварово ВЛ 10 кВ Л-1 Уварово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Уварово ВЛ 10 кВ Л-2 Пермьяковка кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Уварово ВЛ 10 кВ Л-3 Щигры кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ПС Уварово ВЛ 10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020

ПС Уварово Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ВЛ 35 кВ ВЛ 35 кВ Лебяжье - Центральная		Капитальный ремонт: замена дефектной изоляции, тверховой осмотр, выправка опор; а/г 2 ч.	5	06.04.2020	10.04.2020
ПС Альменево Т1		ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 к г/сезону; а/г 1ч	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Косулино В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35		ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	07.04.2020	24.04.18
ПС Травная Т1, С 35, В 35/10 Т1, ТСН		ТО Т1, ШР 35, слив конденсата, ревизия обогревов, ревизия г/защиты, а/г 1ч	1	07.04.2020	07.04.2020
ВЛ 35 Б.Рига- Травная		ТО ШР 35 на ПС Травная; а/г 1ч	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Песчанка Т1, В 35 Т1, 1С 35кВ		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Галкино; а/г 1ч	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Песчанка СВ 35		ТО СР1, 35 35 ; а/г 1	2	07.04.2020	08.04.2020
ВЛ 35 Галкино- Песчанка		ТО ЛР 35 на ПС Песчанка ; а/г 1ч	1	07.04.2020	07.04.2020
КТП-894		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
КТП-396		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Южная: Т1		ТО Т1, а/г 1 ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Ремонт РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Восточная Т-1, В 6 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Восточная ТН- 1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Глядянская Т-1		Вывести в ремонт для замены силикагеля в термосифонном фильтре Т-1, а/г 2 ч.	4	07.04.2020	10.04.2020
ПС Глядянская Т-1		Вывести в ремонт для подготовки ОПН 110 кВ Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-5 Первомайка		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-8 Погран. Городок		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ Т-2		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Октябрьская В 10 кВ ТСН-1		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Фрунзе В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020

ПС Фрунзе В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Стеклозаводская Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Стеклозаводская ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Стеклозаводская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Стеклозаводская Щит СН		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Сунгурово Т-1		Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Центральная Т-1		Подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	07.04.2020	07.04.2020
ПС Курорт Т1, 1С 35		Подготовка к грозовому сезону ОПН 35, ТО ЛР 35 Костылево, СР1 35, РТ1 35; а/г 1 ч	1	08.04.2020	10.04.2020
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт с отпайками		ТО ЛР 35 Костылево на ПС Курорт; а/г 1 ч	1	08.04.2020	10.04.2020
ВЛ 35 кВ Звериноголовская- Труд		ТО ЛР 35 Звериноголовская на ПС Труд; а/г 1 ч	1	08.04.2020	10.04.2020
ПС Заря В 10: Чистополье, Плетни,		Ревизия В 10; а/г 1ч	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Косолапово Т1, В 10 Т1, ТСН1, ТСН2		ТО РВС 110/35, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Песчанка Т2, 2С 35 кВ, В 35 Т2		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 В. Теча; а/г 1ч	1	08.04.2020	08.04.2020
ВЛ 35 Песчанка- В.Теча		ТО ЛР 35 на ПС Песчанка; а/г 1ч	1	08.04.2020	08.04.2020
КТП-901		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Боровская Т-1, В-10 Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Боровская ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020

ПС Восток ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково		ТО, проверка разрядников, ОПН со снятия с опоры-3 шт.; а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Солнечная Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка разрядников 110 кВ к грозовому сезону, ТО В-10 ввода, а/г 2ч	3	08.04.2020	10.04.2020
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ПС Барашково СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Барашково ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Барашково Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Барашково Щит СН		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Верхнесуерская ВЛ 10 кВ Л-1 Середкино	С включением на ночь	Замена разъединителя, а/г 1 ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Куртан Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Медвежье Т-1		ТО Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Медвежье Т-2		ТО Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2, замена силикагеля, подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Меньшиково Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное	С включением на ночь	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ПС Центральная ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье		Ремонт РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	08.04.2020	08.04.2020
ПС Заря В 10 Дубровное,		Ревизия В 10; а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020

ПС Сафакулево Т1		Отбор проб масла из вводов 110, ТТ 110 Т1; а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Косолапово В 10: Косолапово, Лисвянка		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Травная В 10: Лесное, Дубровное, Поселок, Линево, ТН1 10		ТО, опробование приводов, ревизия ТН1, РВП 10; а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Западная ЩСН переменного тока 1С 0,4 кВ		ТО; а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020
КТП-902		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
РП-11		Профконтроль	2	09.04.2020	10.04.2020
ПС Кодская: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Ильяжково: Т1		ТО РВ 35 Т1, ТСН1, ТН1 10, РВ 10 ТН1, а/г 1 ч	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Боровская Т-2, В-10 Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Боровская ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС В.Глубокое Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка ОПН к грозосезону, а/г 2 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Лопатки ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное		Ремонт РЛНД-1шт, а/г 1 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Выправка траверс, а/г 2 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Вагино Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Рассвет ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Рассвет ВЛ 10 кВ Л-3 Полой		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Рассвет ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Рассвет Т-1		Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	09.04.2020	09.04.2020
ПС Заря В 10: Соколово, Н.Пески,		Ревизия В 10; а/г 1ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Сафакулево Т2		Отбор проб масла из вводов 110, ТТ 110 Т2; а/г 1ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Косолапово В 10 Овцекомплекс		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Западная ЩСН переменного тока 2С 0,4 кВ		ТО; а/г 1ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ТП-840		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020

ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-2		Замена изоляции, замеры наведенного напряжения, а/г 2ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Самохвалово: Т1		ТО ОД,КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Дубровное Т-2		Подготовка РВС-110 Т-2, ОПН-10 Т-2 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС КЗММК ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Кравцево-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая		Ремонт РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Речное Т-1		Подготовка ОПН к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ПС Альменево В 110 Т2, ТН2 110		ТО ВОФ ТТ 110 Т2, ВОФ ТН2 110; а/г 1ч	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Кирово Т1, В 35 Т1,		Опробование ОД-КЗ, подготовка к г/сезону; а/г1ч	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Сулейманово РВС2 110		ТО; а/г 1ч	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Косолапово 1С 35, ТН1 35, В 35 Т1, В 35 Камаган		ТО РВС 35, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Свердловская Т1, В 10 Т1, ТН1 10, ТСН1 10		ТО ОД, КЗ1 110, ревизия г/защиты, обогревов, освещения, ЦППТ; а/г 1ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ЦРП Пивкино В 10 ввод №1, В 10: Куликово, Кольцо		ТО; а/г 1ч	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Арматурная: Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, РВС-110 Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	13.04.2020	17.04.2020
ПС Береговая: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	13.04.2020	17.04.2020
ТП-7		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	13.04.2020	14.04.2020
ВЛ-10кВ 2006-РП- 36		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	13.04.2020	17.04.2020
РП-11		Профконтроль	5	13.04.2020	17.04.2020
ПС Красная Звезда: Т2		ТО ТТ 110 Т2, ОПН 110 Т2, В 110 Т2, ТСН2 ,а/г 1 ч	3	13.04.2020	15.04.2020

ВЛ 35 кВ Утяк - Каширино		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2 ч.	2	13.04.2020	14.04.2020
ПС Белозерская В 110 кВ Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Белозерская Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС КЗММК Т-1, В-10 Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС КЗММК ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово В 35 кВ Т-1		Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	2	13.04.2020	14.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки-кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Мокроусово Т-1		Подготовка РВО-10 Т-1, РВС-35 Т-1 и РВС-110 Т-1 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	2	13.04.2020	14.04.2020
ПС Мокроусово ТН-1 35 кВ		Подготовка РВС-35 ТН-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	2	13.04.2020	14.04.2020
ПС Сухмень ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Черемухово ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая		Ревизия Р-Ч-4-5, проверка ОПН, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Барашково СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Булдак Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020

ПС Пашково Т-2		ТР Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2 замена силикагеля, подготовка РВС 35 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Пашково Т-1		ТР Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, подготовка РВС 35 к грозосезону; а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Речное Т-2		Подготовка ОПН к грозосезону, а/г 2 ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ПС Альменево Т2, 2С 35, В 35 Т2		ТО РТ2 35, ШР2 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Песьяное 1С 35, 2С 35, В35 Т1, В 35 Т2		ТО ЛР1 35, ЛР2 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	3	14.04.2020	16.04.2020
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное		ТО ЛР1 35, ЛР2 35 на ПС Песьяное, вырубка угрожающих деревьев, а/г 1ч	3	14.04.2020	16.04.2020
ПС Кирово Т2, В 35 Т2,		Опробование ОД-КЗ, подготовка к г/сезону; а/г1ч	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Сулейманово РВС1 110		ТО; а/г 1ч	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Пески Т2, 2С 110, В 10 Т2		ТО РВС 110, ЛР 110 Целинная, РТ2 110, ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону, а/г 1ч	1	14.04.2020	14.04.2020
ЦРП Пивкино СВ 10, В 10: Майка, Яковлевка,		ТО; а/г 1ч	1	14.04.2020	14.04.2020
ВЛ 110 кВ Преображенка-Аджитарово		Замена изоляции, регулировка ГВН, а/г 1ч	3	14.04.2020	16.04.2020
ТП-337		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	14.04.2020	17.04.2020
ПС Басковская Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Белозерская В 110 кВ Т-2		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Белозерская Т-2	Срок изменен. Выполнить работы при отключении для работ СУЭС, СИЗП.	ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Белозерская Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Белозерская Т-2		Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН; а/г 2 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС КЗММК Т-2, В-10 Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС КЗММК ТН-3 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Лопатки ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая		Ремонт РЛНД-1шт, а/г 1 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020

ПС Разлив ВЛ 35 кВ Разлив-Шкодино I цепь		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Шкодино I цепь, ШР 35 кВ ВЛ Шкодино I цепь на ПС Разлив, а/г 2 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Раскатиha Т-2	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Вывести в ремонт для подготовки РВС 110 кВ Т-2 к грозосезону, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Солнечная ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая		Замена разъединителя, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Строево Т-2	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка РВС 110 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Строево Т-2	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Частоозерье В 35 кВ ВЛ Новотроицкая		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Частоозерье В 35 кВ Т-1		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Частоозерье В 35 кВ Т-2		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Малокурейное ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Обрядовка ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка		ККР (замена РЛНД), а/г 1 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Центральная Т-2		Подготовка ОПН 35 кВ к грозосезону, а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Шкодино 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ Разлив I цепь, РС 35 кВ; а/г 2 ч.	1	14.04.2020	14.04.2020
ПС Шкодино ВЛ 35 кВ Разлив-Шкодино I цепь		ТО ЛР 35 кВ Разлив I цепь, РС 35 кВ на ПС Шкодино, а/г 2 ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ПС Альменево 2С 35, ТН2 35		ТО ТН2 35, ШР2 35 ТН2; а/г 1ч	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Кирово ТН 35, В 35 Вилкино		Подготовка ОПН 35 к г/сезону; а/г 1ч	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Пески В 10: Филькино, Иванково, Пески		ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	1	15.04.2020	15.04.2020
ЦРП Пивкино В 10 ввод№2, Мельзавод,		ТО; а/г 1ч	1	15.04.2020	15.04.2020
ТП-199		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	15.04.2020	16.04.2020
ПС Арлагуль ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль		Ремонт РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток В 10 кВ Л-1 Восточное		ТО В 10, опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток В 10 кВ Л-2 Волчье		ТО В 10, опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая		ТО В 10, опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020

ПС Восток В 10 кВ Л-4 Долгие		ТО В 10, опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток В 10 кВ Т-1		ТО В 10, опробование приводов В 10; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково		ТО, верховой осмотр опоры-60 шт.; а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Восток Т-1		ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Глядянская Т-2		Вывести в ремонт для подготовки ОПН 110 кВ Т-2 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Дружба В 10 кВ Л-2 Мокино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Дружба В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Иковка Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Иковка ТН-1-10		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Мокроусово В 35 кВ Т-2		Подготовка РВС-35 Т-2 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	2	15.04.2020	16.04.2020
ПС Мокроусово Т-2		Подготовка РВО-10 Т-2, РВС-35 Т-2 и РВС-110 Т-2 к грозовому сезону; а/г 2 ч.	2	15.04.2020	16.04.2020
ПС Мокроусово ТН-2 35 кВ		Подготовка РВС-35 ТН-2 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	2	15.04.2020	16.04.2020
ПС Разлив 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Шкодино I цепь, ШР 35 кВ ВЛ Шкодино I цепь; а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол В 10 кВ Л-2 Мендерское		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты		Замена изоляции на опорах №16, 20, 21; а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол Т-2		Подготовка к грозовому сезону ОПН, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Светлый Дол Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Саратовская В 10 кВ Л-1 Бородинка		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Саратовская В 10 кВ Л-3 Клюквенное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Саратовская СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ЦРП Варгаши ВЛ 10 кВ Л-10 Завод-ППСО кольцевая	С включением на ночь	Проверка ОПН, замена опор а/г 2 ч	3	15.04.2020	17.04.2020

ЦРП Коновалово ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль		Ремонт РЛНД-1шт, а/г 1 ч.	1	15.04.2020	15.04.2020
ПС Альменево Т1		ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 к г/сезону; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Маслово Т1		ТО Т1, опробование ОД-КЗ, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Марс Т1, 1С 110, В 10 Т1, ТСН1		ТО Т1, РТ1 110, ЛР 110 Косолапово, опробование ОД-КЗ, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ВЛ 110 кВ Косолапово-Марс		ТО ЛР 110 на ПС Марс; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Свердловская В 10 Т2, ТН2 10, ТСН2 10, В 10 Стариково, Родники, Карасево		ТО, ревизия г/защиты, обогревов, освещения, ЩПТ; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Пуктыш Т1, ТСН1		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ВЛ 35 кВ Шадринск-Р- Иртыш		Замена изоляции оп№59,63,73,89, а/г 3ч	2	16.04.2020	17.04.2020
ПС Кондино: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Иртыш: Т1, В 10 Стрельбище, В 10 Учебный центр		ТО ОПН 35, ОПН 10Т1, ОПН 10 Стрельбище, ОПН Учебный центр, а/г 1ч	2	16.04.2020	17.04.2020
ПС Баксары-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Головное		Ремонт РЛНД-1шт., а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Большемартино ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая	Не совмещать с выводом Т-1 на ПС Большемартино	Перетяжка провода, обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая		Проверка разрядников, ревизия Р-Б-2-1; а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Боровская ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Боровская ТН-2 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Дружба Т-1		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Дружба Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС, а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Дружба ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Дружба Щит СН		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Иковка Т-2, В 10 кВ Т-2, ТСН-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Иковка ТН-2-10		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Мостовская Т-2		Подготовка разрядников 110, 35 кВ к грозовому	2	16.04.2020	17.04.2020

		сезону; ТО В 10 кВ Т-2; а/г 2 ч.			
ПС Разлив ВЛ 35 кВ Разлив- Шкодино II цепь		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Шкодино II цепь, ШР 35 кВ ВЛ Шкодино II цепь на ПС Разлив, а/г 2 ч.	2	16.04.2020	17.04.2020
ПС Садовая ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая		Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Ремонт приемной траверсы, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая		Верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Саратовская В 10 кВ Л-5 Моховое		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Саратовская В 10 кВ Л-7 Требушинное		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; верховой осмотр опоры; а/г 1 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Шкодино 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ Разлив II цепь, РС 35 кВ; а/г 2 ч.	1	16.04.2020	16.04.2020
ПС Шкодино ВЛ 35 кВ Разлив- Шкодино II цепь		ТО ЛР 35 кВ Разлив II цепь, РС 35 кВ на ПС Шкодино, а/г 2 ч.	2	16.04.2020	17.04.2020
ПС Альменево В 35 Танрыкулово, 2С 35		ТО, ЛР 35, ШР 35 Танрыкулово, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	17.04.2020	17.04.2020
ВЛ 35 кВ Альменево- Танрыкулово		ТО, ЛР 35 Танрыкулово на ПС Альменево; а/г 1ч	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Маслово Т2		ТО Т1, опробование ОД- КЗ, подготовка РВС к г/сезону; а/г 1ч	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Мехонка: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Белозерская ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Восток ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково		ТО, верховой осмотр опоры-60 шт.; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Дружба В 10 кВ Л-4 Пухово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Дружба Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Заозерная ТСН- 2, В 10 кВ ТСН-2		ТО, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Казаркино В 10 Л-1 Капырино		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Казаркино В 10 Л-2 Казаркино		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия	1	17.04.2020	17.04.2020

		обогревов полюсов, а/г 2 ч.			
ПС Казаркино В 10 Л-3 Кошелево		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Казаркино В 10 Л-4 Чистое		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Н.Березово Т-2		Вывести в ремонт для подготовки ОПН 110 кВ Т-2 к грозовосезону, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Н.Березово Т-1		Вывести в ремонт для подготовки ОПН 110 кВ Т-1 к грозовосезону, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Разлив 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Шкодино II цепь, ШР 35 кВ ВЛ Шкодино II цепь; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Разлив 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Барашково, ШР 35 кВ ВЛ Барашково; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Разлив ВЛ 35 кВ Разлив-Барашково		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Барашково, ШР 35 кВ ВЛ Барашково на ПС Разлив, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-2 Ст.Першино кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-4 МТМ		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Старопершино Т-1		Подготовка РВС-110 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Утятская ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		Проверка разрядников, ревизия Р-У-11-1; а/г 1 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Памятинская С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Памятинская Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Памятинская Т-1		ТО В 35 кВ Т-1, подготовка РВС к гроз. сезону; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Памятинская ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.04.2020	17.04.2020
ПС Альменево Т1, 1С 35, В 35 Т1		ТО РТ1 35, ШР1 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Труд СВ 35		ТО СР1,2 35; а/г 1 ч	5	20.04.2020	24.04.2020

ПС Труд Т1, 1С 35		Подготовка к грозовому сезону ОПН 35, ТО ЛР 35 Курорт, СР1 35, ОД1 35; а/г 1 ч	1	20.04.2020	22.04.2020
ВЛ 35 кВ Курорт-Труд		ТО ЛР 35 Курорт на ПС Труд; а/г 1 ч	1	20.04.2020	22.04.2020
ПС Камаган КРУН 10 кВ		КР; а/г 24ч	11	20.04.2020	30.04.2020
ПС Севостьяновская Т1, В 10 Т1		ТО Т1, опробование ОД, КЗ 110, подготовка РВС к г/сезону, ревизия ЛР 110 Маяк; а/г 1ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ВЛ 110 Маяк-Севостьяновская		Ревизия ЛР 110 Маяк на ПС 110 кВ Севостьяновская; а/г 1ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Восход Т1, 1С 35кВ, В 35 Т1		ТО ОД, КЗ 110, РТ1 35, ШР1 35 подготовка к г/сезону, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ВЛ 35 кВ Целинное-Михалево		Расширение просеки; а/г 1ч	5	20.04.2020	24.04.2020
ПС Нифанка Т1		ТО РТ1 110; а/г 1ч	2	20.04.2020	21.04.2020
ТП-643		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	20.04.2020	21.04.2020
ТП-616		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ВЛ-10кВ 2006-РП-36		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	20.04.2020	22.04.2020
РП-11		Профконтроль	2	20.04.2020	21.04.2020
ПС Мальцево: Т1		ТО ТН1 10, РВ 10 Т1, а/г 1 ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Каргаполье: Т1, В 110 Т1		ТР В 110 Т1, ТТ 110 Т1, а/г 1 ч	2	20.04.2020	21.04.2020
ПС Мехонка: Т2		ТО В 110 Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Большемартино В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино В 35 кВ ВЛ М.Курейное		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино ВЛ 110 кВ Басковская-Большемартино		ТО ЛР 110 кВ ВЛ Басковская, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино ВЛ 35 кВ Малокурейное-Большемартино		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Малокурейное на ПС Б.Мартино, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Малокурейное, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020
ПС Большемартино Т-1	С включением секции шин 10 кВ по	ТО Т-1, а/г 2 ч.	4	20.04.2020	23.04.2020

	распределительной сети				
ПС Мостовская Т-1		Подготовка разрядников 110, 35 кВ к грозовому сезону; ТО В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	20.04.2020	21.04.2020
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-3		ТО, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-4		ТО, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-5		ТО, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-6		ТО, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Промышленная Т-5		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Барашково В 10 кВ Л-1 Пичугино		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Барашково В 10 кВ Л-2 Камышное		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		Верховой осмотр, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Першино В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Першино Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, подготовка РВС к гроз. сезону; а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Пищальная Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		Верховой осмотр, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	20.04.2020	20.04.2020
ПС Альменево 1С 35, ТН1 35		ТО ТН1 35, ШР1 35 ТН1; а/г 1ч	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Восход Т1, 1С 35кВ, В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинное, В 10 Т1		ТО ОД, КЗ 110, РТ1 35, ШР1 35, а/г 1ч	1	21.04.2020	21.04.2020
ВЛ 35 кВ Целинное-Восход		ТО ЛР 35, ШР 35 Целинная на ПС Восход; а/г 1ч	1	21.04.2020	21.04.2020
ВЛ 35 кВ Косулино-Восход		ТО, ЛР, ШР 35 Косулино на ПС Восход; а/г 1ч	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Мальцево: Т2		ТО ТН2 10, РВ 10 Т2, а/г 1 ч	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Белозерская ТН-2 110 кВ	Срок изменен. Выполнить работы при отключении для работ СУЭС.	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Белозерская ТН-2 110 кВ		Подготовка к грозовому сезону ОПН, ТО воздухоосушительных фильтров ТН-2 110 кВ; а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Боровлянская Т-2		Вывести в ремонт для подготовки РВС 110 кВ Т-2 к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020

ПС Лопатки ВЛ 10 кВ Л-4 Племсовхоз		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1 шт., а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-3		ТО, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-4		ТО, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-5		ТО, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-6		ТО, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Промышленная Т-6		Подготовка к гроз. сезону, ТО; а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан		Верховой осмотр, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Новотроицкая Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, замена силикагеля, подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону; а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Обрядовка ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка		ККР (замена РЛНД), а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-3 Сунгурово		Верховой осмотр, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Шмаково В 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Шмаково В 10 кВ Л-2 Вятка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ЦРП Варгаши ВЛ 10 кВ Л-6 ОПУ-10 кольцевая		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ЦРП Лебяжье КЛ 10 кВ ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ЦРП Лебяжье КЛ 10 кВ ввод-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.04.2020	21.04.2020
ПС Труд Т2, 2С 35		Подготовка к грозовому сезону ОПН 35, ТО ЛР 35 Звериноголовская, СР2 35, ОД2 35; а/г 1 ч	1	22.04.2020	24.04.2020
РП-41		Профконтроль	3	22.04.2020	24.04.2020
ПС Шатрово: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Ольховка: Т1		ТО РВ 110 Т1, ТСН1, ОПН 10 Т1 В 10 Т1, а/г 2ч	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Каргаполье: Т2, В 110 Т2		ТР В 110 Т2, ТТ 110 Т2, а/г 1 ч	2	22.04.2020	23.04.2020
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Верховой осмотр-50 шт., а/г 1 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-1 шт., а/г 1 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Варгаши-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Ростелеком		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Восток ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, проверка разрядников, ОПН со	1	22.04.2020	22.04.2020

		снятия с опоры-3шт.; а/г 1 ч.			
ПС Заозерная В 10 кВ Т-1		ТО, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Заозерная Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Заозерная ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Раскатиха 1С 35 кВ	С включением ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово	Вывести в ремонт для ТО РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ ВЛ Обухово, В 35 кВ ВЛ Обухово; а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Раскатиха 2С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ ВЛ Давыдовская, В 35 кВ ВЛ Давыдовская, ШР 35 кВ ТН-2 35 кВ; а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Шмаково В 10 кВ Л-4 Галишово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Шмаково В 10 кВ Л-5 Шмаково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Шмаково В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.04.2020	22.04.2020
ПС Танрыкулово Т1, В 35 Т1,		Слив конденсата, доливка масла, подготовка ОПН 35 кВ/сезону; а/г 1ч	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Нифанка Т2		ТО РТ2 110; а/г 1ч	2	23.04.2020	24.04.2020
КТП-806		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Ольховка: Т2		ТО РВ 110 Т2, ТСН2, ОПН 10 Т2 В 10 Т2, а/г 2ч	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Заозерная В 10 кВ Т-2		ТО, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Заозерная Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Заозерная ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Мостовская ТН-1 35 кВ		Подготовка разрядников к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Садовая Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Барашково Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	23.04.2020	24.04.2020
ПС Барашково Т-1		Подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	23.04.2020	24.04.2020
ПС Новотроицкая В 10 кВ Т-1		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Новотроицкая В 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Новотроицкая В 10 кВ Л-2 Н.Троицкая		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Новотроицкая В 10 кВ Л-3 Гомзино		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020

ПС Новотроицкая В 10 кВ Л-4 Чебачье		ТО В 10, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Новотроицкая В 35 кВ Т-1		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Новотроицкая СВ 35 кВ		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Пионер ВЛ 10 Л-2 Суслово		Выправка траверс, а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ЦРП Коновалово 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ЦРП Коновалово 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ЦРП Коновалово КЛ 10 кВ ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ЦРП Коновалово КЛ 10 кВ ввод-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ЦРП Коновалово ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.04.2020	23.04.2020
ПС Мирная ТЗ		ТО, а/г 1 час	1	24.04.2020	24.04.2020
ПС Белозерская ТН-1 110 кВ	Оборудование является объектом диспетчеризации СвРДУ. Выполнить работы при отключении для СУЭС.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.04.2020	24.04.2020
ПС Заозерная ТСН- 1, В 10 кВ ТСН-1		ТО, а/г 2 ч.	1	24.04.2020	24.04.2020
ПС Садовая Т-2		ТО Т-2, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	24.04.2020	24.04.2020
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; верховой осмотр опоры; а/г 1 ч.	1	24.04.2020	24.04.2020
ПС Альменево В 10 Т1, В 10 ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	27.04.2020	27.04.2020
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижняя		Расчистка трассы, а/г 1ч	3	27.04.2020	29.04.2020
БКТП-861		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	27.04.2020	28.04.2020
РП-42		Профконтроль	3	27.04.2020	29.04.2020
ПС Шатрово: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Макарово: Т1		ТО РВ 10 Т1, а/г 1 ч	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Брылино: Т1		ТО РВ 110 Т1, подготовка к грозовому сезону, а/г 1 ч	2	27.04.2020	28.04.2020
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Ревизия РЛНД-3шт., а/г 1 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Моршиха С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Моршиха Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Моршиха ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Октябрьская Т- 2		ТО ОПН 110 кВ Т-2, ТСН-2, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020

ПС Рябково Т-1, В 10 кВ Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Рябково ТН-1 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Рябково ТСН-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Барашково В 10 кВ Л-3 Комплекс		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Барашково В 10 кВ Л-4 Барашково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Барашково Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	27.04.2020	28.04.2020
ПС Барашково Т-2		Подготовка РВС 35 кВ к грозовому сезону, ТО В 10 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	27.04.2020	28.04.2020
ПС Обрядовская ВЛ 35 кВ Новоберезово-Обрядовская		Вывести в ремонт для подготовки РВС 35 кВ к грозосезону на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Обрядовская Т-1		Вывести в ремонт для подготовки РВС 35 кВ Т-1 к грозосезону, а/г 2 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	27.04.2020	27.04.2020
ПС Альменево В 110 Т1, ТН1 110		ТО ВОФ ТТ 110 Т1, ВОФ ТН1 110; а/г 1ч	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Восход Т1, 1С 110 кВ		ТО ЛР1 110 Мир-Целинная с отпайками, РТ1 110, а/г 1ч	1	28.04.2020	28.04.2020
ВЛ 35 кВ Галкино-Песчанка		Замена изоляции, а/г 1ч	2	28.04.2020	29.04.2020
ПС КС-12: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Макарово: Т2		ТО РВ 10 Т2, а/г 1 ч	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Разлив Т-1		ТО Т-1, РВС 110 кВ, РВС 35 кВ подготовка к грозосезону; а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Рябково Т-2, В 10 кВ Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Рябково ТН-2 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Рябково ТСН-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Сетовное Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Фрунзе Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Фрунзе Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Фрунзе ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Фрунзе ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Фрунзе Щит СН		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020
ПС Давыдовская Т-2		Вывести в ремонт для подготовки РВС 35 кВ Т-2 к грозосезону, а/г 2 ч.	1	28.04.2020	28.04.2020

ПС Альменево СВ 10, В 10 Хоз.Нужды		ТО; а/г 1ч	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Альменево В 10 Хоз.Нужды		ТО; а/г 1ч	1	29.04.2020	29.04.2020
КТП-806		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Брылино: Т2		ТО РВ 110 Т2, подготовка к грозовому сезону, а/г 1 ч	2	29.04.2020	30.04.2020
ПС Иковка В 10 кВ Л-1 П/Я ОФ 73/6		ТО, а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Иковка В 10 кВ Л-10 Просвет кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Иковка СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Просвет-Т ВЛ 10 кВ Л-1 ЦМКЭС		Замена опоры по заявлению потребителя, а/г 1 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Старопершино С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Старопершино Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Старопершино ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Трюхино Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, В 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ПС Трюхино Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ПС Фрунзе ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Черемухово С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Черемухово Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Черемухово ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Матросовская В 10 кВ Л-1 Комплекс		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Матросовская В 10 кВ Л-2 Терпугово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Матросовская ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково	С включением на ночь	Замена разьединителя, а/г 2 ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ПС Матросовская Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ПС Обухово Т-1		Вывести в ремонт для подготовки РВС 35 кВ Т- 1 к грозосезону, ТО Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Шмаково Т-1		ТО РВС 35 кВ, подготовка к грозосезону; а/г 2 ч.	1	29.04.2020	29.04.2020
ПС Альменево В 10 Т2		ТО; а/г 1ч	1	30.04.2020	30.04.2020

ВЛ 110 кВ Шатрово- Самохвалово		ТО ЛР 110 Самохвалово, а/г 1 ч	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Иковка В 10 кВ Л-6 КМЗ		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Иковка В 10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Иковка В 10 кВ Л-9 Чашинск		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово В 10 кВ Л-1 Светлогорье кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово В 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово В 10 кВ Л-4 Черёмухово кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово В 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово Т- 1, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово ТН 10 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Черемухово ТСН		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Матросовская В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Матросовская В 10 кВ Л-4 Ошурково		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020
ПС Пионер ВЛ 10 Л-3 Пионер кольцевая		Выправка траверс, а/г 2 ч.	1	30.04.2020	30.04.2020