

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Курганской зоны обслуживания за 2021 год и его
техническом состоянии

| Дата возникновения ТН | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия |
|-----------------------|---|---|--|---|
| 02.01.2021 | 02.01.2021 | ПС Юргамыш-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Больница | Повреждение КЛ кабель между Р-Ю-6-2 и Р-Ю-6-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.01.2021 | 02.01.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.01.2021 | 05.01.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17-150 кольцевая | Повреждение КЛ л. 17 - 150 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.01.2021 | 07.01.2021 | ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-4 Рождественка | Повреждение провода в пролете оп. № 206-207 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.01.2021 | 11.01.2021 | РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП-21-601, ВЛ 10 кВ 881-387 | Повреждение КЛ л. 1700-742 в КТП-1700 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.01.2021 | 12.01.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Схлест провода в пролете оп. № 35-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.01.2021 | 12.01.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-9-645 кольцевая | Схлест провода в пролете оп. № 14-15 отпайка на ТП-645 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.01.2021 | 13.01.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | Повреждение провода в пролете оп. № 4-7 - 4-8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.01.2021 | 14.01.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково | Повреждение провода в пролете оп. № 77-78 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.01.2021 | 13.01.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ РП-42 | Повреждение провода в пролете оп. № 15-16 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | ПС Чуга - Т, ВЛ 10 кВ Победа | Повреждение оборудования в | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | смежной электрической сети (повреждение выключателя 10 кВ на ПС Чуга-Т) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | ПС Промышленная, яч.12 - выход л.12-РП-7 | Повреждение КЛ л.12 - РП-7 перемычка оп. № 15 - 17 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | Повреждение вязки оп. № 36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-2 Куликово | Повреждение провода в пролете оп. № 157-158-159 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | ПС Брылино, В 110 кВ Т2 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (дефект заводского монтажа цепей питания (управления) в блоке дистанционной защиты В 110 Брылино на ПС 110 кВ Чаша-Н) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 7 отпайка на ТП Л-9-4 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.01.2021 | 20.01.2021 | ПС Прорыв, ВЛ 10 кВ Л-1 Комплекс | Повреждение шлейфа на ЛР 10 ТП 401-Пр МТМ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.01.2021 | 20.01.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Повреждение изолятора оп. № 15 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.01.2021 | 22.01.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-0 Петровка | Повреждение изолятора оп. № 2-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.01.2021 | 23.01.2021 | ПС Зырянка - Т, Т2 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.01.2021 | 23.01.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Повреждение провода оп. № 42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.01.2021 | 24.01.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Повреждение провода в пролете оп. № 260-261 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Повреждение изолятора оп. № 110 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-2 Волчье | Повреждение изолятора оп. № 62 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.01.2021 | 27.01.2021 | РП-37, л. РП-37-845 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.01.2021 | 29.01.2021 | ТП-34, л. ТП-34 | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | - ТП-82 | оборудования потребителей электрической энергии | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.01.2021 | 29.01.2021 | ВЛ 110 кВ Лещево-Т - ШААЗ | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ л.32-1220, В 10 Т-1 | Повреждение разъединителя Р-МК-33-1. Повреждение КЛ 10 кВ Л-33-339 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2 | Воздействие животных и птиц (попадание кошки в ТП-1906к) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Повреждение оборудования в ТП-129-К | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Повреждение оборудования в ТП-405-К | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.02.2021 | 03.02.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Березовый мыс | Повреждение КЛ 10 кВ Березовый мыс-выход на оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 30 - 3-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.02.2021 | 05.02.2021 | ПС Сибирская, 2С 110 кВ | Ветровые нагрузки. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение опорного изолятора между ШР 110 кВ Т-2 и В 110 кВ Т-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.02.2021 | 06.02.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Повреждение изолятора оп. № 56 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.02.2021 | 06.02.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП М-1-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | комплекс) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.02.2021 | 06.02.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.02.2021 | 06.02.2021 | ПС ПТФ Юнона, яч.9 - ТП-725(1) | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-725) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.02.2021 | 06.02.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая | Повреждение шлейфа на Р-Л-1-9 оп. № 1 отп. на ТП Л-8-17 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (повреждение провода в пролете оп. № 25-26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ | Прочие воздействия неблагоприятных | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | 10 кВ Л-6 Стрельцы | природных явлений (мокрый снег) (повреждение провода в пролете оп. № 148-149) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение опорного изолятора ТП-Р-1-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Давыдовская, В- 10 кВ Т-2, ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки | Повреждение изолятора оп. № 34 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Промышленная, КВЛ 10 кВ яч. 24-839 | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2 л. РП 2 - 702) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ВЛ 35 кВ Н. Березово - Обрядовская - Давыдовская | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21-601 | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2 л. РП 2 - 702) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | РП-7, л. РП-7-475 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 101-103) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 105-106) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 143-144) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | РП-7, л. РП-7- 475 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (схлест провода на отпайке КТП-700) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Ильяково, ВЛ 10 кВ Огонек | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | Повреждение шлейфа на Р-231Д | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | (мокрый снег) (повреждение вязки оп. № 151) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Долговка, ВЛ 10 кВ Л-2 Долговка | Повреждение проходного изолятора в ТП Д-2- 7 Быт | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 08.02.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-11 Чумляк | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.02.2021 | 07.02.2021 | ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Кукушкино | Повреждение провода в пролете оп. № 124-125 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка | Повреждение провода в пролете оп. № 81-83 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное | Повреждение вязки оп. № 41 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | Повреждение вязки оп. № 174 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | Повреждение шлейфа оп. № 65 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-3 В.Суерская | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево | Повреждение провода в пролете оп. № 3/33-3/34 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | ПС Алакуль - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 503-АТ АЗС) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.02.2021 | 10.02.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково | Повреждение провода в пролете оп. № 64-66 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.02.2021 | 11.02.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 50-51) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.02.2021 | 12.02.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Повреждение изолятора оп. № 23 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.02.2021 | 13.02.2021 | ПС Звериноголовска я, СВ 35 кВ | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.02.2021 | 14.02.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Хлызово | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33 - ТП-593, ТП-40А - ТП-300 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.02.2021 | 14.02.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 73 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.02.2021 | 14.02.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Повреждение изолятора оп. № 30 отпайка на ТП П-8- 29 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка | Повреждение изолятора оп. № 82 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 64-65) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичь | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 38) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.02.2021 | 17.02.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | 10 кВ Л-1 Пьянково | шлейфа оп. № 97 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.02.2021 | 18.02.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки- кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.02.2021 | 18.02.2021 | ВЛ 35 кВ М.Курейное - Б. Мартино - Саратовская - Лопатки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.02.2021 | 18.02.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино (В 10 кВ реклоузер Зверпромхоз) | Повреждение изолятора оп. № 16- 1, 216 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.02.2021 | 21.02.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.02.2021 | 22.02.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5- 665 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ 47 - 665 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.02.2021 | 22.02.2021 | ПС Рябково, КЛ 10 кВ Л-6 РП-8 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ 180-556 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.02.2021 | 22.02.2021 | ПС Солодянка, Т2 (ВЛ 110 кВ Кр. Звезда-Солодянка) | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции вследствие налипания мокрого снега на проходные изоляторы ВВ шкафа 10 кВ ТСН2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Пепелино, ВЛ 10 кВ Л-2 МТМ+Л-3 МТФ | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5/1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Пепелино, ВЛ 10 кВ Л-4 Пепелино | Ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП ПЛ 4-7 Быт) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 290-291) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Тарасово | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 119-123, повреждение траверсы оп. № 122) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 2 отпайка на ТП П-5-16, оп. № 17 отпайка на н.п. Речкино) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|--|--|
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное | Ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП ПЩ-3-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 207) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-9 Птичник | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24- 25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Восход, ВЛ 10 кВ Л-2 Сетово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 11- 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 48- 50) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | Ветровые нагрузки (повреждение грозотроса в пролете оп. № 26- 27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р ТП ВС-3-19) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-7 Пушкино | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 32-33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---|
| | | кольцевая | оп. № 5-7 отпайка на ТП П-4-34, расплетение провода в пролете оп. № 245-246) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Ветровые нагрузки (повреждение ЛР-120мц) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Туманово | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 86) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Танрыкулово, ВЛ 10 кВ Поляна | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Марс, ВЛ 10 кВ Л-1 Какшаровка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС КЗКТ ГПП-2, ВЛ 6 кВ 663-243 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-714 оп. № 5-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ВЛ 110 кВ ЗОК - Макарово, ВЛ 110 Макарово - Ватолино-Т с отп. на ПС Качусово-Т | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение грозотроса в пролете оп. № 26-27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 85) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 77-78) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 67-69) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Западная, ВЛ 10 кВ Л-28 Семкомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8/5-8/6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 36-38) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 17, 18, 20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 65, 83) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 115-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Меншиково, В 10 кВ Т-1 | Неисправность привода В 10 кВ Л-3 Фрунзе | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования в смежной электрической сети РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Сафакулево, | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-10 Бахарево | (повреждение траверсы оп. № 2- 30) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Косулино, ВЛ 10 кВ Л-4 Белоногово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 103, 19) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 212) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ВЛ 35 кВ Б.Мартино - М.Курейное | Ветровые нагрузки (схлест провода на ПС 35 кВ Малокурейное между ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино и линейным порталом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26- 27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 58-60, 90-91) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 202-203) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 146) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Михалево, ВЛ 10 кВ Л-2 Трехозерки кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 7-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Актабанская, В 10 кВ Т-1, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 46) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 191) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 57-58) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 79) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Севостьяновская, ВЛ 10 кВ л-7 Введенка-1 | Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП-703) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Керамзитный-1 | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования в смежной электрической сети РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования потребителей электрической энергии) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 227-229) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Юргамыш - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Миляевка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 66) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|---|
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-13 - 3-15) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 87-89) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 83-84) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-7 Северное | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 95) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Камаган, ВЛ 10 кВ Л-1 Чесноковка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 45) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 19) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 109) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 90) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 77-78) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования потребителей электрической энергии ТП И-9-10) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Мехонка | Ветровые нагрузки (повреждение разъединителя ЛР-43м) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.02.2021 | 25.02.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-11 Чумляк | Повреждение изолятора оп. № 11-52 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | Повреждение муфты на КЛ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| 27.02.2021 | 27.02.2021 | РП-23, КЛ 10 кВ РП-23 -РП-33 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-23 - РП-33 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.02.2021 | 27.02.2021 | ПС Чистое-Т, ВЛ 10 кВ Клюквенное | Повреждение изолятора оп. № 25 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.02.2021 | 28.02.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево | Повреждение провода оп. № 3-50 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.03.2021 | 01.03.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Повреждение шлейфа оп. № 82 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры | Схлест провода в пролете оп. № 50-52 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-003вк) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.03.2021 | 03.03.2021 | ПС Пески, ВЛ 10 кВ Л-1 Филькино кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 44 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.03.2021 | 03.03.2021 | ПС Мануйлово, ВЛ 10 кВ Л-2 Патранино | Повреждение разрядника оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.03.2021 | 03.03.2021 | ПС Строево, Т-2, ВЛ 110 кВ Варгаши-Т-Солнечная-Зауралье-Т | Воздействие животных и птиц (попадание животного (крыса) в ячейку В 10 кВ Т-2 КРУН 10 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.03.2021 | 03.03.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Повреждение провода в пролете оп. № 200-201 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-6 Бухаринка | Повреждение разрядника в ТП Ц 6-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка | Повреждение оборудования в ТП МК-4-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Восход, ВЛ 10 кВ Л-2 Сетово | Схлест провода в пролете оп. № 9-1 - 9-2 - 9-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Повреждение провода в пролете оп. № 210 - 211 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Повреждение провода в пролете оп. № 12-14 отпайка на ТП К-6-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье | Схлест провода в пролете оп. № 37-38 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | Повреждение проходного изолятора в ТП КТ-2-18 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | ПС Куртамыш, | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино | животных и птиц (попадание птицы на оп. № 23-6) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.03.2021 | 06.03.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.03.2021 | 07.03.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 45 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Наброс посторонних предметов на ВЛ (наброс провода на провода в пролете оп. № 8-9 отпайки на ТП П-4-34) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.03.2021 | 10.03.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждение провода в пролете оп. № 29-30 отпайки на ТП МС- 1-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.03.2021 | 10.03.2021 | ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермяковка кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 132 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.03.2021 | 11.03.2021 | ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка | Воздействие животных и птиц (обнаружена сова под оп. № 185) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.03.2021 | 11.03.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26 отпайка на ТП У-5-262 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.03.2021 | 12.03.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.03.2021 | 12.03.2021 | РП-7, КВЛ 6 кВ ТП-475 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3 отпайка на КТП-755) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.03.2021 | 13.03.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 187-188 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.03.2021 | 14.03.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Повреждение вязки оп. № 174 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | ПС Кислянка, ВЛ 10 кВ Л-4 Вохменка (В 10 Т2) | Повреждение провода в пролете оп. № 6-8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП М-1-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.03.2021 | 16.03.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.03.2021 | 16.03.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ л.11-337 | Повреждение КЛ 6 кВ л.58-337 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.03.2021 | 17.03.2021 | ПС Памятинская, | Повреждение шлейфа оп. № 98 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.03.2021 | 18.03.2021 | ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-3 Б.Песчанная | Повреждение вязки оп. № 68 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.03.2021 | 20.03.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино, реклоузер В 10 Зверпромхоз от оп. № 129 | Повреждение проходного изолятора в ТП КТ- 1-14 МТМ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.03.2021 | 21.03.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.03.2021 | 21.03.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.03.2021 | 22.03.2021 | ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-11 | Повреждение разъединителя оп. № 46 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|--|--|
| 24.03.2021 | 24.03.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Барнаул | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 6-7 отпайка на ТП МС-2-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.03.2021 | 25.03.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Баксары-тяга | Повреждение изолятора оп. № 48А, 49А, 51А | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.03.2021 | 25.03.2021 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский 3-д кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 37) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.03.2021 | 26.03.2021 | РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-38 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-387 - ТП 388 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.03.2021 | 26.03.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-16 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-161-ТП-12 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.03.2021 | 26.03.2021 | РП-2, КЛ 10 кВ ЛЭП-27 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-374-ТП-192 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.03.2021 | 26.03.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино | Воздействие животных и птиц (попадание кошки в яч. ВЛ-10 кВ Ожогино) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.03.2021 | 27.03.2021 | РП-7, КВЛ 10 кВ Горгаз, ЛЭП-73 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 730 - ТП 734, ТП-732 - ТП-743 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.03.2021 | 27.03.2021 | ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Н.Поселок | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-55а - ТП-55 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.03.2021 | 27.03.2021 | ПС Далматово - Р, КЛ 10 кВ Исеть | Повреждение оборудования в ТП- 45 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ПС Карачельская, Т- 2 | Повреждение проходного изолятора в ячейке В 10 Т2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с | Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа ЛР 110 кВ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | отпайками | Зауралье-Т сторона 1С 110 кВ на ПС Комсомольская) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ПС Карачельская, ВЛ 10 кВ л-2 Карачелка | Повреждение разрядника в ТП 202 Кч | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 152 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.03.2021 | 28.03.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 207-208 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | ПС КСМ ГПП-1, КЛ 6 кВ ТП-27 - ТП-50 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-27 - ТП-50 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 152 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП БМ-1-2 з/ток) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино | Повреждение ОПН 10 кВ в ТП БМ-2-6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | РП-1, КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-805 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-805-1 - ТП-806-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | РП-1, КЛ 6 кВ ТП-2 - ТП-72 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-1 - ТП-72 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.03.2021 | 29.03.2021 | РП-10, КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-479 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-262 - ТП-402 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-17 Мишкино-2 кольцевая | Повреждение проходного изолятора в ТП 17-17М | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП СБ-6-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино | Повреждение ОПН 10 кВ в ТП БМ-2-4 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.03.2021 | 31.03.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-12 Чирки кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отключен Р-ШМ 12-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-1 - 4-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.04.2021 | 02.04.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Повреждение оп. № 10-20 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | ПС Керамзит, КВЛ 10 кВ 12-2006 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода отпайка на КТП-759) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.04.2021 | 03.04.2021 | ВЛ 110 кВ Далматово-Т - Лещево-Т | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 134-135) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.04.2021 | 04.04.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Повреждение выключателя (неисправность привода) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.04.2021 | 04.04.2021 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.04.2021 | 04.04.2021 | РП-23, КЛ 10 кВ | Повреждение КЛ 10 | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | РП-23-РП-33 | кВ РП-23-РП-33 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906к -ТП 901к, ТП-907к - ТП 906к. | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 185) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Катайск - Т, ВЛ 10 кВ Корюково | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1 УРМ-4-13 отпайка на ТП М-4-23) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 190-191 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.04.2021 | 05.04.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Схлест провода в пролете оп. № 4-7 отпайка на РК П-5-4 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.04.2021 | 06.04.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-8 Теплосеть-кольцевая | Схлест провода в пролете оп. № 60-61 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.04.2021 | 06.04.2021 | ПС Городская, КВЛ 6 кВ л.35-77 | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на отпайке к КТП-783) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.04.2021 | 06.04.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Воздействие животных и птиц (попадание лебедя в пролете оп. № 6-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.04.2021 | 06.04.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 84) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.04.2021 | 07.04.2021 | ПС Марс, ВЛ 10 кВ Л-4 Усть Уйка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | (повреждение разрядника на ТП Мс 4-29 Мегафон) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.04.2021 | 07.04.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-2 Козлово | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.04.2021 | 08.04.2021 | ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-7 Северное | Повреждение вязки оп. № 112 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.04.2021 | 08.04.2021 | РП-8, ВЛ 10 кВ Корюково | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-15 - 3-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.04.2021 | 08.04.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково, ВЛ 10 кВ ГППЗ | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 5-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.04.2021 | 08.04.2021 | ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46-47) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.04.2021 | 09.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Кирпичный завод кольцевая | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.04.2021 | 09.04.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 64-65) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.04.2021 | 09.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.04.2021 | 10.04.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 28 отпайка на Р-М-1-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.04.2021 | 10.04.2021 | ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 47-48) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.04.2021 | 12.04.2021 | ПС Катайск - Р, КЛ 10 кВ Мастерские | Повреждение КЛ 10 кВ от яч. № 7 до ТП-701к | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|--|
| 12.04.2021 | 12.04.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово | Воздействие животных и птиц (попадание лебедя в пролете оп. № 22- 23) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.04.2021 | 13.04.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.04.2021 | 13.04.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание лебедя в пролете оп. № 35- 36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.04.2021 | 13.04.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.04.2021 | 13.04.2021 | ВЛ 110 кВ Мокроусово – Мостовская с заходом на ПС Старопершино | Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 47) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.04.2021 | 14.04.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 105- 107) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.04.2021 | 14.04.2021 | ПС Вагино, В-10 кВ Т-2 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.04.2021 | 14.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5- 665 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ л.440-665 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.04.2021 | 15.04.2021 | ПС В.Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 100-101) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.04.2021 | 15.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - выход ВЛ л.11 - РП-8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.04.2021 | 16.04.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 267 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.04.2021 | 16.04.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | кольцевая | (попадание ветки на провода в пролете оп. № 9-10 отпайка на ТП Л-4-86) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.04.2021 | 16.04.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | Повреждение разрядника оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.04.2021 | 16.04.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ яч. 42-534 | Повреждение КЛ 6 кВ л.437-827 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.04.2021 | 17.04.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т | Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 112) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.04.2021 | 17.04.2021 | РП-2, КЛ 10 кВ ЛЭП-27 | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП-373 и ТП-375 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.04.2021 | 17.04.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 кВ ТП МК-5-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 140-141) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 147) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Воздействие животных и птиц (КТП-940) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ЦРП 10 кВ Варгаши, 1С 10 кВ | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-1 Борки | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП РЛ-1-177) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колгашево кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.04.2021 | 18.04.2021 | ПС Марс, ВЛ 10 кВ Л-4 Усть Уйка | Ветровые нагрузки (повреждение разъединителя ТП МС-4-6 Быт) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.04.2021 | 19.04.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Повреждение провода оп. № 17 отпайка на ТП М-1-38 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.04.2021 | 19.04.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-10 кВ ТП ВГ-2-14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.04.2021 | 19.04.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.04.2021 | 19.04.2021 | ПС Городская, КВЛ 6 кВ л.35-77 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Воздействие животных и птиц (птица в КТП-29) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.04.2021 | 19.04.2021 | ПС ММК, КВЛ | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | 10 кВ 16-1200 | оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на проходные изоляторы КТП-1206) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.04.2021 | 20.04.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.04.2021 | 20.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 163-170 и 1-5 отпайки на ТП У-5-21 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.04.2021 | 20.04.2021 | ПС Лебязье-Т, Т-1 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети. Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШМ 35 кВ Т-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.04.2021 | 21.04.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание лебедя в пролете оп. № 43-44-45) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.04.2021 | 21.04.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Марково-Т | Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 111) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.04.2021 | 21.04.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-19 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-191 - ТП-194 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.04.2021 | 21.04.2021 | ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово | Схлест провода в пролете оп. № 237-240 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.04.2021 | 22.04.2021 | РП-45, КЛ 10 кВ ТП-531 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-45 - ТП-531-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.04.2021 | 22.04.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Ощурково кольцевая | Повреждение проходного изолятора в ТП М-4-14 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.04.2021 | 22.04.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово | Повреждение изолятора оп. № 64 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.04.2021 | 22.04.2021 | ПС Промышленная, КВЛ 6 кВ РП-4 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-101 - ТП-105 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.04.2021 | 23.04.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово | Повреждение изолятора оп. № 187, 207 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.04.2021 | 24.04.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Воздействие животных и птиц (попадание лебедя в пролёте оп. № 19-20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.04.2021 | 26.04.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (РТП отпайка на РБ-7-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.04.2021 | 26.04.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 29 отпайка на ТП П-8-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.04.2021 | 26.04.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ РП-10-479 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л. 262 - 402) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.04.2021 | 26.04.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | Лопатки кольцевая | (попадание птицы оп. № 4) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.04.2021 | 27.04.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. №75 РЛНД-10 Р-МС-4-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.04.2021 | 27.04.2021 | ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково - Разлив (ПС Барашково, ПС Шкодино 2С 10 кВ) | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14- 15 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.04.2021 | 28.04.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-21 - 1-22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.04.2021 | 28.04.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кырман | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 41 - 42) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.04.2021 | 28.04.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 250 - 251 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|--|---|
| 29.04.2021 | 29.04.2021 | ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-4 отпайка на ТП Д-4-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.04.2021 | 29.04.2021 | ПС Прорыв, ВЛ 10 кВ Л-4 Казак-Кочердык | Повреждение изолятора оп. № 13-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.04.2021 | 29.04.2021 | ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково - Разлив (ПС Барашково, ПС Шкодино 2С 10 кВ) | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 4-2, 1-57, 1-43) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 91 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП М-7-22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 13-1 - 13-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 167-171) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 125 - 126) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС Шатрово, В 2-3 110 кВ | Разрегулирование механизма привода В 2-3 110 кВ (неполная фиксация механизма включения во включенном положении привода В 2-3 110 кВ ПС Шатрово) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 39 - 40) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.05.2021 | 01.05.2021 | ВЛ 110 кВ Шадринск-Т - Лещево-Т | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115-116) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.05.2021 | 01.05.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 107-108) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 109-110) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ВЛ 35 кВ Петропавловка - Верхняя Теча | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 158-159) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-5 Полевое | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 41-42 отпайка ТП Б-5-12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 378-379) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 167-171) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 71-72) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | КТП-720, ВЛ 10 кВ КРУН-720 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-1502) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Варгаши-Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ Р-В-3-11 оп. № 1 отпайка на ТП В-3-91) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ШК-1-69 сад Икар) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-1 Пьянково | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 86-89) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-2 отпайка к ТП Б-7-4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 89) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одно кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива (повреждение провода) в пролете оп. № 66-67) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н | Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | РП-18, ВЛ 6 кВ РП-18-223 | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования потребителей) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | электрической энергии отпайка на КТП-687) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Ветровые нагрузки (повреждение оборудования ТП Б-1-18) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 95-96) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка | Низовой пожар в охранной зоне ВЛ на участке от Р-ПЩ-2-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 32) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 311) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь | (повреждение изолятора оп. № 22 отпайки на ТП ВС- 3-18) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.05.2021 | 02.05.2021 | ПС Танрыкулово, ВЛ 10 кВ Поляна | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 154) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.05.2021 | 03.05.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.05.2021 | 03.05.2021 | ПС Прорыв, ВЛ 10 кВ Л-4 Казак- Кочердык | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП ПР-4-8 Мегафон) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.05.2021 | 03.05.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 5-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.05.2021 | 03.05.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.05.2021 | 04.05.2021 | РП-37, КВЛ 10 кВ РП-37-605 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-36 - выход ВЛ 128 - 605 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.05.2021 | 04.05.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-40 - ТП-85, ТП-52 - ТП-449 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л. 27 - 272) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Повреждение провода в пролете оп. № 45 - 46 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-1 Просвет | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отключен поврежденный участок Р-П-1-3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | оп. № 167-171) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 06.05.2021 | ПС Уксянка, В 110 кВ Красная Звезда | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (излом алюминиевых жил цепей автоматики ЗОС В 110 кВ ВЛ 110 кВ Красная Звезда в месте изгиба с последующим закорачиванием проводов в жгуте вторичных цепей панели защит ВЛ 110 кВ Красная Звезда) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.05.2021 | 06.05.2021 | ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая (ПС Пуктыш) | Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на ПС Кузнецовская от ВЧЗ до КС между ЛР 110 кВ и РОСШ 110 кВ Пуктыш) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье | Повреждение вязки оп. № 39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ТП-500, ВЛ 6 кВ 500-177 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Воздействие животных и птиц (птица на отпайке ТП-288 оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Схлест провода в пролете оп. № 158-159 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД 10 кВ ТП М- 3-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ПС КТЭЦ, В 110 кВ ВЛ Заозерная | Дефекты изготовления (механическое заклинивание контактов) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.05.2021 | 06.05.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода отпайки на КТП- 1900) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.05.2021 | 07.05.2021 | РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-37 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-372 - ТП-373 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.05.2021 | 07.05.2021 | РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-38 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-387 - ТП-388 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.05.2021 | 07.05.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани | Схлест провода в пролете оп. № 7-9 отпайки на ТП У-9- | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | кольцевая | 10 | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.05.2021 | 07.05.2021 | ПС Юнона, КВЛ 10 кВ 23-ДСПМК-8 | Повреждение КЛ 10 кВ КНС-3- ОСК | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.05.2021 | 07.05.2021 | ПС Юнона, КЛ 10 кВ 19 - ТП-2017-1 | Повреждение КЛ 10 кВ 19 - 2017-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.05.2021 | 08.05.2021 | ВЛ 110 кВ Альменово - Целинное с отпайками | Прочие воздействие неблагоприятных природных явлений (перекрытие полимерного изолятора оп. № 62) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.05.2021 | 08.05.2021 | ТП-931, КВЛ 10 кВ Школа | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-Детсад - ТП-124 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.05.2021 | 08.05.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-11 Чумляк | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1118 Кн АБЗ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Ключи | Схлест провода в пролете оп. № 1-4 - 1-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 14 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-2 Козлово | Повреждение вязки оп. № 132 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Повреждение разрядника в КТП Ч-1-23 поселок | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Повреждение вязки оп. № 132 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | РП-7, КВЛ 10 кВ ЛЭП-712 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-733 - ТП-743 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.05.2021 | 09.05.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Схлест провода в пролете оп. № 2-3 отпайка на М-4-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.05.2021 | 10.05.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-6 Бухаринка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.05.2021 | 11.05.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное | Повреждение вязки оп. № 7 отпайки на ТП МС-7-13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.05.2021 | 11.05.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 41-42) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.05.2021 | 11.05.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждение изолятора оп. № 258 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.05.2021 | 12.05.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ 18 - 68 | Повреждение КЛ 6 кВ л.18-68 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.05.2021 | 13.05.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КЛ 6 кВ ТП-519 - ТП-731) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.05.2021 | 13.05.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 12 отпайки на ТП П-8-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.05.2021 | 14.05.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Повреждение оп. № 265 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.05.2021 | 14.05.2021 | ВЛ 110 кВ Майская - Чаша-Н с заходом на ПС Житниково | Ветровые нагрузки (выпадение ветки дерева из лесного массива в пролете оп. № 12-13) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.05.2021 | 14.05.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП Ц-8-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Гагарье, ВЛ | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | 10 кВ Л-2 Падун | животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП Г-2-28 Зерноток) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 ИПС | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое | Повреждение разрядника в ТП Г-3-39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС КЗКТ ГПП-1, 3 СШ 6 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ л. 45-257 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая | Повреждение оборудования в ТП Б-3-435 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | Повреждение провода в пролете оп. № 29-30 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.05.2021 | 16.05.2021 | ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ отпайка ТП СТ-5-4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.05.2021 | 16.05.2021 | РП-7, КВЛ 6 кВ ТП - 475 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 2 на отпайку КТП-700) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.05.2021 | 16.05.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 129-130 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.05.2021 | 16.05.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-2 Речное | Повреждение оп. № 6 отпайка на ТП Р-2-10 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 15 отпайка на ТП С-5-20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | Зерноток) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Житниково кольцевая | Повреждение оп. № 52 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | РП-5, КВЛ 10 кВ ЛЭП-59, реклоузер РВА-3 | Схлест провода в пролете оп. № 29 - 29-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61, РВА-4 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-373 - ТП-515 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-РБ-9-15) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | РП-8, КЛ 10 кВ ТП-255 | Повреждение КЛ 10 кВ 347-383 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 17.05.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ | Ветровые нагрузки (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | Верхозино | провода в пролете оп. № 35-36) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | РП-5, КВЛ 10 кВ ЛЭП-59 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-5 - ТП-591 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-19 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-190, ТП-192 - ТП-194 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП- 61 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-165 - ТП- 193, ТП-164 - ТП- 166 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Хлызово | Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП-30 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-15 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-150, ТП-151 - ТП-153, ТП-151 - ТП-513 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-62 РП-30 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ 62 - РП-30 КЛ № 2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село | Повреждение оборудования в ТП-1108-Мк | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12 - ТП-302 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Воздействие животных и птиц (попадание птиц оп. № 37 РП-5-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-7-5 Межрайгаз) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 19.05.2021 | ПС ЗОК, КЛ 10 кВ Мастер литер-А | Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЗОК - ТП-80 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.05.2021 | 18.05.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Повреждение провода оп. № 145 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.05.2021 | 19.05.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-21 Ново- Калмыково | Повреждение изолятора оп. № 129 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.05.2021 | 20.05.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Альменево с отпайкой на ПС Далур | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы перекрытия полимерного изолятора оп. № 197) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.05.2021 | 20.05.2021 | ПС Южная, КВЛ 10 кВ Бакалда | Схлест провода в пролете оп. № 6-4 - 6-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | ВЛ 35 кВ Далматово-Р - Широково - Тамакул | Повреждение опорного изолятора между ЛР 35 кВ Вознесенка и ШР 35 кВ Т2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | ВЛ 35 кВ Костылево - Курорт с | Повреждение оп. № 71 отпайка на ПС Советская | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | отпайками на ПС Советская и ПС Камаган | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.05.2021 | 22.05.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое | Повреждение изолятора оп. № 15- 5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.05.2021 | 22.05.2021 | ПС Чистое - Т, ВЛ 10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.05.2021 | 22.05.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 96- 97) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.05.2021 | 23.05.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 12-13 отпайка на ТП ВГ- 4-25 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.05.2021 | 23.05.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 70 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| 23.05.2021 | 23.05.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-6, 64-67) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.05.2021 | 23.05.2021 | ПС Шадринск - Р, В 110 кВ Т-3 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нагрев и расширение воздуха в технологических полостях трансформатора и его движение в сторону газового реле) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.05.2021 | 23.05.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (РЛНД ТП Л-7-23) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.05.2021 | 24.05.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Воздействие животных и птиц (повреждение шлейфа оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Кр. Уралец | Повреждение изолятора оп. № 36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | Повреждение кабельной разделки оп. № 44 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | ПС Шадринск - Р, В 110 кВ Т-3 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нагрев и расширение воздуха в технологических полостях трансформатора и его движение в сторону газового реле) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | ПС Варгаши - Т, ВЛ 10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | РП-10, КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-479 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-10 - 479, 402 - 479 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-38-217 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ 120 - 225 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | РП-10, КЛ 6 кВ 10 - 68 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-10 - 68 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5-6 отпайка на КТП Ч- 5-3 Очистные) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2-3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11-7 - 11-8, 131 - 133) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 103) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 109- 110) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р ТП М-7-17) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Буранное, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 49-50) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП О-5-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 11-12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 62) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | (повреждение провода в пролете оп. № 47-48) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 125) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.05.2021 | 26.05.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода на ВЛ-0,4 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.05.2021 | 27.05.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | Воздействие животных и птиц (загрязнения птицами гирлянды изоляторов оп. № 153) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра - Кирово | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции оп. № 93, наличие следов паутины) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 3-3-6 Карьер) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.05.2021 | 29.05.2021 | ПС Утятская, ВЛ | Наброс | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | посторонних предметов на ВЛ (попадание ветки на провода в пролете оп. № 26-30) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.05.2021 | 29.05.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП Лп- 2-1 РЭС) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ПС Половинное, СВ 110 кВ | Недостатки конструкции (повреждения контрольного кабеля С-404 идущего от панели 30Р Защиты дальнего резервирования в панель 25Р Автоматика СВ 110) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ВЛ 110 кВ Косолапово - Прорыв - Звериноголовска я | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (снижение электрической изоляции вследствие чрезмерного увлажнения тела изолятора (роса) оп. № 76) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 50 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-8 Очистные | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37- 38 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсеть | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника в ТП ПЦ-7-82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ПС Урал, ВЛ 10 кВ Л-11 Птичье кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 103-104 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ПС Высокая, КЛ 10 кВ РП-71 (РП-7) | Повреждение КЛ ПС Высокая - КЛ 10 кВ РП-71 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.05.2021 | 30.05.2021 | ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-8 Мурзабаево | Повреждение разрядника в ТП-823-СЛ Быт | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Медведская, ВЛ 10 кВ Семкомплекс | Повреждение изолятора оп. № 117 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 | Повреждение КЛ от ЦРП Варгаши - оп. | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | ППО-2 кольцевая | № 1 | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-10 Забродино кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП №17 ГРС) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Петровка | Повреждение разрядника оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки- кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 93 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.05.2021 | 31.05.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 67- 68) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|---|
| 02.06.2021 | 02.06.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 37 трактором) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.06.2021 | 02.06.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив | Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции в результате загрязнения гирлянды изоляторов оп. № 177) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.06.2021 | 02.06.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-514 - ТП-153 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | ПС Арлагуль, С 10 кВ | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 69-70 ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | ЦП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Л-1-8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 107-108 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Повреждение вязки оп. № 4 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.06.2021 | 04.06.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1202 Зерносклад) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.06.2021 | 04.06.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово | Повреждение изолятора оп. № 297 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.06.2021 | 04.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.06.2021 | 05.06.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 29- 30) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.06.2021 | 05.06.2021 | ПС Костылево, ВЛ 10 кВ Л-2 Клохтухино | Повреждение вязки оп. № 2-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.06.2021 | 05.06.2021 | ПС КСМ, КЛ 6 кВ РП-13 | Повреждение КЛ 6 кВ л.9-РП-13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.06.2021 | 06.06.2021 | РП-4, КЛ 6 кВ ТП - 13 | Повреждение КЛ 6 кВ л.437 - 214, 437 - выход ВЛ 13 - 437 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.06.2021 | 06.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП У-9-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | РП-7, КВЛ 6 кВ РП-7 - ТП-174 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-738) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками | Воздействие животных и птиц (загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | РП-36, КВЛ 10 кВ РП-36-427 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-427 - ТП-527 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | РП-36, КВЛ 10 кВ РП-36-641 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-36 - выход ВЛ РП-36 - 641 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР 10 кВ ТП КТ-1-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | ПС ШААЗ, КЛ 10 кВ Город-2 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20 - ТП-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.06.2021 | 08.06.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ Л-5 - 1212 | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы КТП-1226) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.06.2021 | 09.06.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-5-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.06.2021 | 09.06.2021 | ПС Высокая, ВЛ 10 кВ Ключи | Повреждение провода в пролете оп. № 4-17 - 4-18 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.06.2021 | 09.06.2021 | ПС Курорт, ВЛ 10 кВ Л-1 Озёрное | Повреждение вязки оп. № 67 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.06.2021 | 10.06.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 25-26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.06.2021 | 10.06.2021 | ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино | Повреждение разрядника в ТП П 8-10 Быт | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.06.2021 | 10.06.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ РС-2-1 оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.06.2021 | 10.06.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 170-171 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.06.2021 | 10.06.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Керамзит, КВЛ 10 кВ 12-2006 | Повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 14 с РП-36-2006 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино | Схлест провода в пролете оп. № 122-123 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-36-59 кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л. 36-59) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 кВ ТП Б-4-171) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | РП-1, КЛ 6 кВ | Повреждение КЛ 6 | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | РП-1-ТП-449 | кВ л.350-449 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 164 с/х техникой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.06.2021 | 11.06.2021 | ПС Южная, КВЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 5 отпайка на КТП-422) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (снижение электрической изоляции вследствие чрезмерного увлажнения тела изолятора (роса) оп. № 36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-366 - ТП-362, КЛ 10 кВ ТП-366 - 363 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-16 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-162 - ТП-166 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ Центр | Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-101 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | РП-2, КЛ 10 кВ ЛЭП-27 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-275 - ТП 271 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-22 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - РП-22 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | ПС Шадринск - Р, КЛ 10 кВ РТС-2 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС Шадринск-Р - ТП РТС | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.06.2021 | 12.06.2021 | ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС | Повреждение оборудования в смежной электрической сети | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | Пивкино-Т | (Челябэнерго) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.06.2021 | 13.06.2021 | ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-1 Кипель | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.06.2021 | 13.06.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП М-7-13) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 123-124 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 4-3 отпайка на ТП 3 4-20 Быт) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Б-2-27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Высокая, | Повреждение КВЛ | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | КВЛ 10 кВ ЛЭП-20 | 10 кВ от оп. № 19 до РП-4 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-10 Бахарево | Повреждение изолятора оп. № 10 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 14.06.2021 | ТП-931, КВЛ 10 кВ Школа | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-123 - ТП-124 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.06.2021 | 15.06.2021 | ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 47 с/х техникой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.06.2021 | 15.06.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Пивзавод | Повреждение провода в пролете оп. № 23-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.06.2021 | 15.06.2021 | ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 30) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.06.2021 | 16.06.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 87-88 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.06.2021 | 16.06.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода оп. № 15 отпайка на ТП Б-6-18, повреждение кабеля от РТП 10 кВ ТП Б-6-12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.06.2021 | 16.06.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.06.2021 | 16.06.2021 | ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Маслянка | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68-69 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП КЗ-1-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение шлейфа на РЛНД 10 кВ Р-Ю 5-0 оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 110 кВ Мартыновка - Сулейманово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 32-33, повреждение изолятора оп. № 32) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Малиновка-Т | Природные пожары (низовой пожар камыша в пролете оп. № 21-22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 20-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Кирово, ВЛ 10 кВ Л-9 Маяк | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 72-73) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Верхняя | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 130-131) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 294-295) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 65-66) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-86 - 1-87) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Бутырское - Т, В 10 кВ Т-1 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Р-И-9-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение ЛР-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 35 кВ Погадайка - Солодянка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 59-60) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-10 Забродино кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 49) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 188-189) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 141) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | полимерного изолятора оп. № 112) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 254) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 17-20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 269-270) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 67-68) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Памятинская, В-35 кВ Т-1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение разрядника 35 кВ Т-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 | Атмосферные перенапряжения | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | Кропани кольцевая | (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 7-9) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Плоское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 32-33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-13 - 4-14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 36-37) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 35 кВ Кондино - Майская | Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 93) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 60-61) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 170-175) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ВЛ 35 кВ Мостовская - В.Суерская | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 67-68) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 123-124) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 54) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | оп. № 5-6, 16-17) | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 206-207) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-2 Першино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение оп. № 5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 17.06.2021 | ПС Бутырское - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Партизан кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 86- 87) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 134) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | РП-36, КЛ 6 кВ КТП-959 | Повреждение КЛ 6 кВ л.378 - 128 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | на РТП СН 2-13) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 96) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | РП-5, КВЛ 10 кВ ЛЭП-59 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 29-1 - 29-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Закоулово, ВЛ 10 кВ Л-1 Белое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 7-28) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 315- 316) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.06.2021 | 18.06.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 186-187) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| 19.06.2021 | 19.06.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 213-215) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.06.2021 | 19.06.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 193-194) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.06.2021 | 19.06.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ л. 24 - КТП-608 | Повреждение КЛ 6 кВ л.840-855, л. 573-840 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.06.2021 | 19.06.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишнево | Повреждение изолятора оп. № 13-72 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-8 Толстоверетино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2/34 - 2/35) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 112-113) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ВЛ 110 кВ Самохвалово - Шатрово - Кодская | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37-38 ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 13-1 - 13-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Таволжаны | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46-47) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 16-0 - 16-1, 126-127) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-6 КМЗ | Повреждение оборудования потребителей электрической | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | энергии | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 138-139, 176-177) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 2-3 отпайка на ТП Л-1-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | РП-7, КВЛ 6 кВ ТП-475 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-792) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 5/6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Северная, КВЛ 6 кВ Л-17-150 кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 9 - 10) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Разлив, КВЛ | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая | перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 82- 83) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-46 - 1-47) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 5-6 отпайка на ТП Р-1- 17) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Урал, ВЛ 10 кВ Л-0 Столбово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 145-146) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-6 Мичуринец кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 28- 29, повреждение оп. № 28, 29) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 285-286) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 69-70) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Перуново | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 71) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 37) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-5 АВМ | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение оборудования в ТП Р-5-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Южная, КВЛ 10 кВ Бакалда | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|---|---|
| | | | изолятора оп. № 37) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Чуга - Т, ВЛ 10 кВ Победа | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 109-110) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Восход, ВЛ 10 кВ Л-4 Дудинка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-4-15 Мегафон) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ КРС | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 6-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-954) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | КВЛ 10 кВ Школа, РВА-1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 69 - 70) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ | Атмосферные перенапряжения | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Песьяное | (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 522-523) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 156-157) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 62-64) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-10 Михайловка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 7/54) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ольховка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 27-28) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 228-229) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|--|
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Сладкое - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 55-57) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 12-14 отпайка к ТП П-5- 14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Целинная, В 10 кВ Т2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение ОПН 10 кВ ТН-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2, ВЛ 10 кВ Максимова, ВЛ 10 кВ Понькино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 116-117 ВЛ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | 10 кВ Погадайка-2) | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 31) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 67) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 174-175) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 91- 94) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | кольцевая | нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 290-291) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 45-46) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 20.06.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 85-86) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2, ВЛ 10 кВ Октябрь, ВЛ 10 кВ Максимово, ВЛ 10 кВ Погадайка1, ВЛ 10 кВ Понькино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 81-82 ВЛ 10 кВ Погадайка-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 106 - 107) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.06.2021 | 21.06.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Деулино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 18-2 - 18-3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| 21.06.2021 | 21.06.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ входа в ТП-532) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.06.2021 | 21.06.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | Повреждение оборудования в ТП Б-0-417 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.06.2021 | 21.06.2021 | РП-4, 2 СШ 6 кВ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ 27 - РП 4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.06.2021 | 22.06.2021 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Кабанье | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 8 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.06.2021 | 22.06.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Схлест провода в пролете оп. № 105-106 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино | Повреждение изолятора оп. № 53 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-2 Целинное | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходных изоляторов ТП-2-27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Тамакулье | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-9 Лесники кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 8 отпайка на ТП К-4-24) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.06.2021 | 23.06.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Схлест провода в пролете оп. № 54-55 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.06.2021 | 24.06.2021 | ПС Зырянка - Т, Т-2 (ВЛ 10 кВ Зырянка, ВЛ 10 кВ Ик) | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.06.2021 | 24.06.2021 | ПС Половинное, СВ 110 кВ | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (неисправность реле времени РВМ-12 вызванная заклиниванием ротора моторчика реле на ПС Лопатки) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.06.2021 | 24.06.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.06.2021 | 24.06.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 59-63 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.06.2021 | 25.06.2021 | ПС Митино, В 6 кВ Т-1 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| 25.06.2021 | 25.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Крпани кольцевая | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 29-30 отпайка на ТП У-9-10 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.06.2021 | 25.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Крпани кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД ТП У-9-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10 - 11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 14 - 15) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ВЛ 35 кВ Галкино - Песчанка | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Элеватор | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 2 - 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Клен | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 35) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Бисерово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5 - 6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | РП-18, ВЛ 6 кВ РП-18-223 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-687) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 206 - 207) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 135 - 136) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ВЛ 110 кВ Исетская - Далматово-Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | изолятора оп. № 38) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 44-45) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 155 - 156) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Западная, ВЛ 10 кВ Л-28 Семкомплекс кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-3 Вишневое | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР 10 кВ ТП Г-3-41 Быт) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Иванково | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов ТП-615) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Юламаново, | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | В 10 Т1 | перенапряжения (гроза) (повреждений не обнаружено) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 26.06.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение разъединителя ТП К-3-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 27.06.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 98, 99) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.06.2021 | 27.06.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ л.308-722 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.06.2021 | 27.06.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП М-2-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.06.2021 | 27.06.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы КТП-507-У) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.06.2021 | 27.06.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 49) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.06.2021 | 28.06.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.06.2021 | 28.06.2021 | ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Галкино с отпайками с заходом на ПС Свердловская | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (следы перекрытия полимерной изоляции оп. № 15) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.06.2021 | 28.06.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | Повреждение изолятора оп. № 231 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 12 - 13) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец | Схлест провода в полете оп. № 13-14 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 184-185) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат, РВА-2 | Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-227 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | РП-36, КВЛ 6 кВ КТП-863 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 1 отпайка на КТП-985) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | РП-27, КЛ 10 кВ ТП-849 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - 849 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ ТП-1110 (1) | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-733 от ВЛ-10 кВ 1111-1602) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | РП-23, КЛ 10 кВ ТП-1009 (1) | Повреждение КЛ 10 кВ РП-23-1009-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ Центр | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - ТП-104 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Повреждение разрядника в ТП С 3-41 Пост ГАИ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое | Повреждение трансформатора в ТП СП-1 -20 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Хлызово | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33 - ТП-593 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - ШААЗ - Лещево-Т | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ПС ШААЗ: повреждение ввода 110 кВ в ст. 1С 110 на СВ 110 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 01.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Повреждение опорного изолятора в ТП Б-3-8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 01.07.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | Повреждение изолятора оп. № 160 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника ТП-701-М Спец отряд) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 168) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра | Природный пожар в пролете оп. № 14-15 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Повреждение разрядника в ТП Ч-6-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка - В.Теча | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 99-100) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 6-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 54-55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Мартыновка, ВЛ 10 кВ Л-10 Зауралье кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83- 84) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Ик | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | нагрузки (повреждений не обнаружено) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Параткуль | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 23-24) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.07.2021 | 01.07.2021 | ПС Самохвалово, В 10 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение разъединителя ЛР- 41с ВЛ 10 кВ Яутла) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 70- 71) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение ОПН оп. № 6-8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ ПМК-3 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 110 кВ Звериноголовская - Н.Берёзово с заходом на ПС Боровлянская | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение КС 110 кВ ВЛ Н.Березово, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Н.Березово) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Далматово - Р, В 35 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 86-87) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 35 кВ Костылево - Курорт с отпайками на ПС Советская и ПС Камаган | Воздействие животных и птиц (попадание птицы (лебедь) оп. № 372) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Курорт, В 10 кВ Т1 (ВЛ 10 кВ Озерная) | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 28-29) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Стеклозаводская, ВЛ 10 кВ Л-2 Стеклозавод | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП СТ-2-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-6 Маслозавод | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 6/33 - 6/34) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Стеклозаводская, ВЛ 10 кВ Л-4 Боровлянка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение разрядника ТП СТ-4-8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 2 - 3 отпайки КТП-989) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Ч-2-18 Сады Корвет) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Восточная, КВЛ 6 кВ Л-14 - 16 кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино - Митино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 27-28) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-2-1 Сады Крутали) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 35 кВ Кр. Уралец - Пепелино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54-55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС КТЭЦ, КВЛ 10 кВ 14-Арбинка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС КТЭЦ, КВЛ 10 кВ 22-591(1) | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 7-8 л.2053-2072) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС КТЭЦ, КВЛ 10 кВ 33-Арбинка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Заозёрная, | Повреждение КЛ 10 | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | КЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая | кВ РП-27 л.8-выход на ВЛ 4-РП-27 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское- кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая, ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 19-20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 110 кВ ОП- 18-Т - Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково-Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 300, повреждение грозотроса в пролете оп. № 299- 300) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-4 Подувальное | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 37-38) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава- Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции (попадание молнии) оп. № 22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 233-234) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 32 - 1220 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 16-1200 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | РП-37, КВЛ 10 кВ ТП-605 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Куртамыш, ВЛ 10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | изолятора оп. № 16/5) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Лесники, Реклоузер л. 3 - 81 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 94-95) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 285-286) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 27-28) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 | Атмосферные перенапряжения | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Кошкино, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. 136-137, 233-237) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Варгаши - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Ростелеком | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 146-147) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 83-84) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ВЛ 110 кВ Преображенка - Аджитарово | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 96) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.07.2021 | 02.07.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 292-293) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|--|---|
| 02.07.2021 | 03.07.2021 | КТП-931, ВЛ 10 Школа, реклоузер РВА-1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 61-62) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-10 Майка кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 15-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Л-5 Красноярка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов ТП-5-17 Школа) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Заря, ВЛ 10 кВ Чистополье | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 209) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС КЗКТ ГПП-1, КЛ 6 кВ 6 - 257-2 | Повреждение КЛ 6 кВ 6 - 257-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-3 Меньшиково кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 70-71) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 155) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Макушино-Т | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП ЛП-1-25 поселок) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение разрядника ТП П-2- 14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 100 отп. на ТП Л-1- 21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кольцо | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | нагрузки (повреждение изолятора оп. № 126) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-10 Майка кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Галкинская, В 35 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение ОПН ТН2 35 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Песчанка, В 35 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (разрегулирование механизма реле РТВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 135-136) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т, ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т | Воздействие животных и птиц (попадание птицы (лебедь) в пролете оп. № 35-36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 1 Р-Ю 5-0) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Лесники, Реклоузер л. 3 - 81 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ 28-РП-7 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-10 Михайловка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 325-326) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Шкодино, 1С 10 кВ, Разлив С 10 кВ | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 88-90 КВЛ 10 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | кВ Л-3 Галкино кольцевая от ПС 110 кВ Разлив) | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 3 отп. на ТП О-3-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Катайск - Р, В 35 кВ Т2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 91-92) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 81-82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий, ВЛ 10 кВ Затеча, ВЛ 10 кВ Крестовка, ВЛ 10 кВ Суварыш | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 233-237) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-2) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-11, КВЛ 10 кВ РП-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 29) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13-14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-2 М.Песьяное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р СН-2-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Песчанка, В 35 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (разрегулирование механизма реле РТВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Л-5 Красноярка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 88) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ст.Панькино | перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 33) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Широково, ВЛ 10 кВ АВМ | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 26-27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 03.07.2021 | ПС Далматово - Р, В 35 кВ Т1 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебязье, ВЛ 10 кВ Ясная поляна, ВЛ 10 кВ Белоярка, ВЛ 10 кВ Юровка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-609, ТП-610) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-7 Малая Рига | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 29-30) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 72-73) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 11-1, 187. Повреждение провода в пролете оп. № 121-122) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 176) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 127-129) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 98-100) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС ЗДС, КЛ 10 кВ РП-23 | Повреждение КЛ 10 кВ л.32-РП-23 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 52-53) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая, ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 233-237 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.07.2021 | 04.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.07.2021 | 05.07.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 44) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.07.2021 | 05.07.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | Петушки | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | РП-32, КЛ 6 кВ л. РП-32-170 | Повреждение КЛ 6 кВ л.ТП-10-636 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | РП-10, КЛ 6 кВ л. РП-10 ТП-20 | Повреждение КЛ 6 кВ л.РП-10 - ТП-20 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 46 - 47 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая (+ПС Разлив, С 10 кВ) | Повреждение провода в пролете оп. № 1 - 2 отпайка на ТП РЛ-1-177 ВЛ 10 кВ Л-1 ПС Разлив | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС ЗДС, ВЛ 10 кВ 36-193 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 22 - 23) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|---|---|
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС Большая Рига, ВЛ 10 кВ Л-7 Назарово кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 106 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-5 Песчанка | Повреждение изолятора оп. № 47 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.07.2021 | 06.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 77 - 78 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.07.2021 | 07.07.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ РП-61 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ с оп. № 12-1 на Электродный 3-д оп. № 12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.07.2021 | 07.07.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая (+ПС Строево, С 10 кВ) | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43 ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье ПС Строево | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.07.2021 | 08.07.2021 | ПС Закоулово, ВЛ 10 кВ Л-1 Белое | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 10/2 - 11/1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.07.2021 | 08.07.2021 | ПС Песьяное, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное | Повреждение провода в пролете оп. № 35-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.07.2021 | 08.07.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая | Природный пожар (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 88- 89) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.07.2021 | 08.07.2021 | ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-3 Гомзино | Природный пожар (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 58- 59) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.07.2021 | 08.07.2021 | ПС Рассвет, В 35 кВ Т-1 | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ШИМ 10 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 ТП-263 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ л.305 - 336 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные | Воздействие посторонних лиц и организаций, не | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | сети | участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 25 автотранспортом) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 28-29) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 144) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | РП-20, л. ТП-663 Выход ВЛ 663-243 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-351) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.07.2021 | 09.07.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение диэлектрических свойств полимерного изолятора оп. № 54) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | РП-16, КЛ 6 кВ 7-474 | Повреждение КЛ 6 кВ 474-640, 381-569 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | КРУН-240, ВЛ 6 кВ КРУН-240 | Повреждение изолятора оп. № 41 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-7 Малая Рига | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово, реклоузер ВР-4- Мк | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 151 - 152 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-3 - 3-4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ВЛ 110 кВ Западная - Шумиха-Т I цепь с отпайкой на ПС Чистое-Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) (электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов оп. № 71) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110 (2) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ 1110 - 301 ввод в КТП-926) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Украинец | Повреждение разрядника в ТП 3-2-7 Промкомбинат | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Сладкое - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки (повреждений не обнаружено) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-6 РП-26 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ 6-РП-26, КЛ 10 кВ РП-26-1020-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оборудования в КТП-401-К) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.07.2021 | 10.07.2021 | ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Ершовка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | Повреждение провода в пролете оп. № 13-5 - 13-25 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12 | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 157-158) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Повреждение проходного изолятора в ТП 1813-М | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Частоозерье, | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | изолятора оп. № 12 | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 71-72 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание ветки на провода в пролете оп. № 236-237) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Повреждение проходного изолятора в КРУН- 10 кВ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ВЛ 35 кВ Б.Мартино - М. Курейное - Саратовская | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 70- 71 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-10 Тополя кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Повреждение оп. № 5 отпайки на ТП Б-5-43 Поселок | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Закоулово, ВЛ 10 кВ Л-1 Белое | Повреждение изолятора оп. № 10/5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-10 кВ ТП Б-4-10) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.07.2021 | 11.07.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая | Повреждение траверсы оп. № 43 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ВЛ 110 кВ Нагорная - Раскатиха | Наброс посторонних предметов на ВЛ (длинного отрезка загрязненной полиэтиленовой ленты на верхнюю гирлянду стеклянной изоляции оп. № 13) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 15 отп. на ТП МН-1-2 Поселок, оп. № 5 отп. на ТП МН-1-1 3/ток | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Повреждение проходного изолятора яч. ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Кособродск - Т, ВЛ 10 кВ | Повреждение изолятора оп. № 4-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | Лесопункт | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | Повреждение оборудования в ТП У-6-8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево | Повреждение проходного изолятора в ТП РЗ-3-30 Плодопитомник | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Повреждение опорного изолятора в ТП П-5-184 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Береговая, КВЛ 10 кВ 35-РП-37 (цепь 2) | Повреждение КЛ 10 кВ вход в РП-37 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|--|--|
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город- 2 | Повреждение разрядника в ТП- 1110к | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловк а | Повреждение изолятора оп. № 229 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-10 Поселок | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | Повреждение траверсы оп. № 76 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Дубровное | Повреждение опорного изолятора ШР-10 в ячейке Л-1 М.Дубровное | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Жидки | Повреждение опорного изолятора в ТП П-1-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17- 150 кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 21 ВЛ 6 кВ 22-78) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Схлест провода в пролете оп. № 111- 112, 114-115 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | ПС Макушино - Т, КЛ 10 кВ № 7, КЛ 10 кВ № 6 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.07.2021 | 14.07.2021 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-6 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | Преображенка | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.07.2021 | 14.07.2021 | ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 35-36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.07.2021 | 14.07.2021 | ПС Б.Мартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в в/в отсек на ПК 10 ТП М-4-36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.07.2021 | 14.07.2021 | ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 117-118 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.07.2021 | 14.07.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 78 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.07.2021 | 15.07.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ ТП СД-6-б) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| 15.07.2021 | 15.07.2021 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино- кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.07.2021 | 15.07.2021 | РП-7, КЛ 10 кВ ЛЭП-73 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-736 - ТП-732 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.07.2021 | 16.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | Повреждение изолятора оп. № 4 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.07.2021 | 15.07.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское | Повреждение изолятора оп. № 6 отпайка на ТП Б-4-157 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Малиновка-Т с отпайкой на ПС Иковка | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 46-47 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ПС Машзавод, ВЛ 10 кВ Л-13 Центр (кольцо) | Повреждение концевой кабельной муфты ТП-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.07.2021 | 16.07.2021 | ВЛ 110 кВ Сафакулево - Мартыновка - Сулейманово | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 59) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.07.2021 | 17.07.2021 | ВЛ 110 кВ Каменск - В.Ключи с отпайкой на ПС ЖБК | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ВЭС ОАО МРСК Урала) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.07.2021 | 17.07.2021 | ПС Щучанская, ВЛ 10 кВ Л-10 РП-2 | Атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | (повреждений не обнаружено) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.07.2021 | 17.07.2021 | ПС Половинное, Т- 1, СВ 110 кВ | Дефекты изготовления (нарушение герметичности ОПН 110 кВ Т-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.07.2021 | 17.07.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 425 НФ Пекарня) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ВЛ 35 кВ М.Курейное - Б. Мартино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Кирово, ВЛ | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | 10 кВ л-17 Иванково | разрядника в ТП- 17-25кр | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Схлест провода в пролете оп. № 105- 106 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Мальцево, В 35 Т2 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 28 ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Канаши) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | РП-37, КВЛ 10 кВ ТП-605 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода л.128-605 отпайка на КТП-655) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Л-2 Козлово | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 111-112) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 55-56) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.07.2021 | 18.07.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходного изолятора в ТП 425 НФ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка | Повреждение проходного изолятора в ТП Т-2-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 47-48 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет | Повреждение проходного изолятора в КРУН 10 кВ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка | Повреждение изолятора оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | РП-11, КЛ 6 кВ РП-11 - 172 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ РП-11 - 172) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные сети | Повреждение изолятора РТП Ч-2-20 Узел связи | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Атмосферные перенапряжения | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | (гроза) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | РП-3, КЛ 10 кВ ЛЭП-36 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-362а-ТП-365 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-10 отпайка на ТП ПЕ -5-16 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение опорного изолятора оп. № 82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|--|--|
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Долговка | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 73, 75, 82) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.07.2021 | 19.07.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение изолятора оп. № 12 отп. на ТП ВГ-1-27) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод- кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП 10 кВ М-9- 31) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ВЛ 110 кВ Нифанка- Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 63) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Повреждение изолятора оп. № 50 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | РП-35, КЛ 6 кВ РП-35-487-2 | Повреждение КЛ 6 кВ 172-661 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | РП-1, КЛ 6 кВ РП-1-72 | Повреждение КЛ 6 кВ 147-166 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД Р-К-4-2 оп. № 1 отпайка на ТП К-4-11) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП Варгаши- ППО | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая | Повреждение оборудования потребителей | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | электрической энергии (ТП У-1-223 СНТ Чайка) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Повреждение изолятора оп. № 88 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ Л-33 | Повреждение провода в пролете оп. № 16-17; изолятора оп. № 16 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Н.Троицкая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 90 - 91 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Кольцо | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Повреждение изолятора оп. № 136 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 425 НФ Пекарня) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | ПС КЗММК, яч.1 - выход ВЛ 1 - РП-17 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ 1-РП 17, 1013(2) - 1014(2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Схлест провода в пролете оп. № 35-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая, ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-419 Пилорама) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | РП-45, КВЛ 10 кВ 979-620 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП - 941) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Схлест провода в пролете оп. № 76-77 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Промышленная, КВЛ 10 кВ 18-841 кольцевая | Повреждение КВЛ 10 кВ вход ВЛ КТП - 881 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Промышленная, 1С 10 кВ | Повреждение ТТ Л-18-841 кольцевая | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | РП-30, КЛ 6 кВ ТП-20 | Повреждение КЛ 6 кВ 115-183 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-383 - ТП-383а | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.07.2021 | 22.07.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП М-7-16 ВЛ | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | кольцевая, ПС Матросовская 1 С 10 кВ, 2 С 10 кВ | 10 кВ Л-7 Шастово ПС Матросовская) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | Схлест провода в пролете оп. № 52 - 53 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП М-1-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП ЛП-0-18) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-ПЩ-5-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ВЛ 110 кВ | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | Альменевое - Целинное с отпайками | перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 104) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты | Повреждение трансформатора в ТП СД-3-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое | Повреждение изолятора оп. № 73 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ВЛ 110 кВ Звериноголовска я - Н.Березово | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ВЛ 110 кВ Солнечная - Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н, ВЛ 110 кВ Комсомольская - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубецкая-Т II цепь, ВЛ 110 кВ Сумки-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубецкая-Т I цепь, ВЛ 110 кВ Байдары-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Половинное | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т – Половинное обнаружена перекрытая гирлянда изоляции оп. № 1 возле ПС Зауралье-Т, без разрушения стеклянных изоляторов. ВЛ 110 кВ Солнечная - Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н, ВЛ 110 кВ Комсомольская - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Сумки-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Байдары-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т – Половинное отключались по причине воздействия атмосферных перенапряжении (гроза), возникших при прохождении мощного грозового фронта. Повреждений оборудования на данных ВЛ 110 кВ не обнаружено. ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубецкая-Т I цепь, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубецкая-Т II цепь отключалась по причине повреждения оборудования в | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | смежной электрической сети, повреждение ОПН на ПС Трубецкая-Г. | |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Ветровые нагрузки (попадание ветки на спуски 10 кВ от РТП к ТП П-5-183) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Костылево, ВЛ 10 кВ Л-2 Клохтухино | Повреждение оборудования в ТП К-2-3 Быт | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-2 Птичник кольцевая | Наброс посторонних предметов на ВЛ в пролете оп. № 7-8 отп. на ТП Ц-2-8 контора | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино-кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.07.2021 | 24.07.2021 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т, ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ВЛ 35 кВ Лопатки - Центральная | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 108-109) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-11 Сухоборка | Повреждение оборудования в ТП 11-12сб | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-11 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 72 -123 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное | Повреждение разрядника в ТП ПЩ-3-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Далматово - Р, КЛ 10 кВ Исеть | Повреждение опорного изолятора в ТП-45 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-3 Подборное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП В-3- 3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 24.07.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Южная, КВЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 8-9 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 1-2, 1-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка от Р-КТ-5-8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 4 отпайки на РК-КТ-8-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-1 Тебеньяк | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 65-66 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.07.2021 | 25.07.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево | Повреждение провода в пролете оп. № 121-122 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.07.2021 | 26.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП-914-Б) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычёво | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Пестерево | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 1-2 - 1-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками | Воздействие животных и птиц (скопление птиц в пролетах оп. № 96-102) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ПС Далматово - | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | Р, КВЛ 10 кВ Затеча | посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 94 автотранспортом) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | РП-21, КЛ 10 кВ ТП-1110 (2) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Вход в КТП-926) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.07.2021 | 27.07.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая, ПС Матросовская 1 С 10 кВ, 2 С 10 кВ | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.07.2021 | 28.07.2021 | ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-26 - ТП-27 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.07.2021 | 28.07.2021 | ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н. Березово с отпайками | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 67) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.07.2021 | 28.07.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.07.2021 | 28.07.2021 | РП-18, КЛ 6 кВ РП-18 - 688 | Повреждение КЛ 6 кВ 18 - 688 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.07.2021 | 29.07.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха-Альменево с отпайкой на ПС Далур | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 119) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.07.2021 | 29.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б. Чаусово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.07.2021 | 29.07.2021 | РП-8, КЛ 10 кВ ТП-446 | Повреждение КЛ 10 кВ л. 446 - 491 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.07.2021 | 29.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-940) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.07.2021 | 29.07.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10-548 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ л. 548 - выход ВЛ л. 10-548 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.07.2021 | 30.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 1-2 - 1-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.07.2021 | 30.07.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое | Повреждение изолятора оп. № 26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-0 Велфарм | Повреждение изолятора оп. № 56 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в полете оп. № 1-2 - 1-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ВЛ 110 кВ Сулейманово - Преображенка - Аджитарово | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов оп. № 36) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Попадание ветки на провода в полете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | оп. № 52-53 | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-4 Гагарье | Повреждение шлейфа оп. № 7-4 ЛР 10 ТП Г-4-10 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. №3-4 отпайки на ТП У-2-10 СНТ Приозёрный) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Схлест провода в пролете оп. № 39-40 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.07.2021 | 31.07.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-10 кВ ТП ЛП-1-7) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 32-33 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|--|--|
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | ПС Лесники, Реклоузер л. 3 - 81 | Повреждение КЛ 10 кВ выход ВЛ 397- 615 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково | Повреждение изолятора оп. № 1 - 13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | Повреждение разрядника в КТП- 602ч | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 01.08.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Повреждение изолятора оп. № 6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.08.2021 | 02.08.2021 | ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши | Повреждение изолятора оп. № 33 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.08.2021 | 02.08.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Расковалова | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 43 - 44 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | ВЛ 35 кВ Мокроусово- Сунгурово | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | ВЛ 110 кВ Н.Березово - Глядянская | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 7- 8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | ПС Арматурная, КЛ 6 кВ ТП-34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ 10-ТП-34) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | РП-3, КЛ 6 кВ ТП-719 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-3 - ТП-719-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ РП-12, РП-12, КЛ 6 кВ ТП-249 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-12, КЛ 6 кВ РП-12-249 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.08.2021 | 03.08.2021 | РП-1, КВЛ 10 кВ ЛЭП-15 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-513 - ТП-514 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.08.2021 | 04.08.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 45-46 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.08.2021 | 04.08.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ КНС 6 | Повреждение концевой муфты оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.08.2021 | 04.08.2021 | ПС Зырянка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зырянка | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение провода в пролете оп. № 4/1 - 4/2 строительной техникой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| 05.08.2021 | 05.08.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.08.2021 | 05.08.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе | Повреждение разрядника в ТП МН-3-12 Поселок | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.08.2021 | 05.08.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ 18 - 68 | Повреждение КЛ 6 кВ 18 - 68 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ РП-4 - 308 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - 308 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ РП 34 - 571- 1 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 34 - 571- 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 34) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Канаши | Атмосферные перенапряжения (гроза) (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 105-106) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции оп. № 14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | изолятора оп. № 12) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Введенское-Т | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 28) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.08.2021 | 06.08.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изолятора оп. № 42) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ВЛ 35 кВ | Атмосферные | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | Б.Мартино - М.Курейное | перенапряжения (гроза) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ВЛ 35 кВ Частоозерье - Н. Троицкая | Повреждение изолятора оп. № 63 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (воздействие животных и птиц КТП-3701Д) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая | Повреждение разрядника РВО-10 кВ в ТП Ч-1-16 Свинокомплекс | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.08.2021 | 07.08.2021 | ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ Автотехникум | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2 - ТП-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.08.2021 | 08.08.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное | Повреждение провода в пролете оп. № 53-54 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.08.2021 | 08.08.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 4-1 отпайка на ТП ШК-4-70) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.08.2021 | 08.08.2021 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное | Повреждение проходного изолятора в КТП-603-Ис | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.08.2021 | 09.08.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Трубецкая-Т I цепь | Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в провод в пролете оп. № 5-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.08.2021 | 09.08.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.08.2021 | 09.08.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Повреждение изолятора оп. № 157 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.08.2021 | 09.08.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 128) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.08.2021 | 09.08.2021 | ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 70-79) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.08.2021 | 10.08.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 160-161 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.08.2021 | 10.08.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | Схлест провода в пролете оп. № 27-28 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.08.2021 | 10.08.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое | Повреждение изолятора оп. № 144 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.08.2021 | 11.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РК-П 5-4 оп. № 59) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.08.2021 | 11.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 | Попадание ветки на провода в пролете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | Филиппово кольцевая | оп. № 136-139 | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.08.2021 | 12.08.2021 | ПС Костылево, ВЛ 10 кВ Л-2 Клохтухино | Повреждение изолятора оп. № 110 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.08.2021 | 12.08.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 137-138) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.08.2021 | 13.08.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Фрунзе с заходом на ПС Светлый Дол | Воздействие животных и птиц (обильное загрязнение птицами гирлянд изоляторов оп. № 26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.08.2021 | 13.08.2021 | РП-27, КЛ 10 кВ РП-27-849 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-27-849 и выход ВЛ 849 - 851 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.08.2021 | 13.08.2021 | РП-23, КЛ 10 кВ РП-23-1008-1 | Повреждение КЛ 10 кВ 1016-1017-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|--|--|
| 13.08.2021 | 13.08.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Повреждение изолятора оп. № 16 отпайки на ТП К-6- 133 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.08.2021 | 13.08.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | Атмосферные перенапряжения (гроза) (расплетение грозозащитного троса в пролете оп. № 75-76, возле поддерживающего зажима оп. № 76 и повреждение (следы механического разрушения от электрической дуги) гирлянды стеклянных изоляторов по причине более ранних попаданий молнии) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.08.2021 | 14.08.2021 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое повреждение вследствие перепада ночной и дневной температуры воздуха (увлажнение тела изолятора - выпадение росы) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.08.2021 | 14.08.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изоляции оп. № 44) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.08.2021 | 14.08.2021 | ПС Звериноголовска я, ВЛ 10 кВ Л-8 | Воздействие животных и птиц (попадание птицы | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | Телевышка кольцевая; В 10 Т1 | на РЛНД-10 у ТП 3 8-3 Поселок) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.08.2021 | 15.08.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.08.2021 | 15.08.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха-Искра, ВЛ 110 кВ Искра-Кирово | Воздействие животных и птиц (перекрытие воздушного изоляционного промежутка птицей на ШМ 10 кВ Т1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.08.2021 | 16.08.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 19 отпайка на ТП К-6- 6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.08.2021 | 16.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.08.2021 | 16.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 16.08.2021 | 16.08.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.08.2021 | 17.08.2021 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская | Воздействие животных и птиц (обильное загрязнение птицами гирлянды изоляторов оп. № 159) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.08.2021 | 17.08.2021 | ВЛ 110 кВ Уксянка - Красная Звезда | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 47- 48) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.08.2021 | 17.08.2021 | РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП- 21-601 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы КТП-669) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.08.2021 | 18.08.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Воздействие животных и птиц (обильное загрязнение птицами гирлянд изоляторов оп. № 158) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.08.2021 | 18.08.2021 | ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (откл. Р- КТ-5-8 отп на СНТ УВД Лесное-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | обрыв провода в пролете оп. № 29-30) | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.08.2021 | 18.08.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | Повреждение КЛ от ТП-906к до ТП-907к | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.08.2021 | 18.08.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ оп. № 10-10а под железной дорогой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.08.2021 | 18.08.2021 | РП-18, яч.10 - 300 | Повреждение КЛ РП 18 - 300, КЛ 300 - 307 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.08.2021 | 19.08.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 115) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.08.2021 | 19.08.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбиты оп. № 1,2 отпайка на КТП Ч-1-16 свинокомплекс) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Повреждение изолятора оп. № 39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РС-3-5) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая | Повреждение КЛ л. 12 - РП-27 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Повреждение разъединителя РС-2-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Повреждение разрядника в ТП С-3-3 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.08.2021 | 20.08.2021 | ПС Баксары - Т, | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-3 Баксары-тяга | животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 8-9 отпайки на ТП Б-3- 12) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.08.2021 | 22.08.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Элеватор | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.08.2021 | 22.08.2021 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ ГПТУ | Повреждение КЛ от ТП-23 к ТП-58 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.08.2021 | 22.08.2021 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Хлебзавод | Повреждение КЛ от ПС Далматово-Р до ТП-56, от ТП 53 до ТП 50 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.08.2021 | 22.08.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 61- 62) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.08.2021 | 22.08.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка, ВЛ 10 кВ ГППЗ | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54-55 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Макушино-Т, ВЛ 110 кВ Макушино-Т - ПЛМЗ с отпайками, ВЛ 110 кВ Петухово-Т - ПЛМЗ | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 368 - 369 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Воздействие животных и птиц (обильное загрязнение птицами гирлянд изоляторов оп. № 14) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка, ВЛ 10 кВ ГППЗ | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 57-58 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ВЛ 110 кВ Половинное - Лопатки с заходом на ПС Сухмень | Воздействие животных и птиц (попадание птицы в пролете оп. № 17-18) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | РП-28, яч.5 ТП-129 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-129) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-2 Вятка | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 72-73 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Заря, ВЛ 10 кВ л-4 Соколово кольцевая | Повреждение разрядника в ТП 401-з | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Повреждение кабельной воронки оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Майская, СВ 110 кВ | Воздействие животных и птиц (неисправность механизма включения-отключения АВ-0,1 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ | Выпадение дерева из лесного массива | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | Калиновка, ВЛ 10 кВ ГППЗ | в пролете оп. № 53-54 | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Твердыш-Т | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 66-67) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Повреждение ОПН оп. № 10с | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-8 Островное | Повреждение проходного изолятора в ТП-813мш | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.08.2021 | 24.08.2021 | ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха | Природный пожар (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48-49, 63-65, 77-78) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ПС ПТФ Юнона, яч.21 - РП-39 яч.23, яч.22 - РП-39 яч.24 | Повреждение КЛ ПС Юнона л.21 - РП-39 КЛ № 1, 2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|--|
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив | Прчие воздействия неблагоприятных природных явлений (снижение электрической изоляции вследствие чрезмерного увлажнения тела изолятора (туман, выпадение росы) оп. № 146) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ВЛ 110 кВ Кодское - Барино - Брылино | Недостатки конструкции (подклинивание тяги на блок контакта КСА привода СВ 110 кВ выпавшим болтом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ПС Коновалово- Т, КЛ 10 кВ ЦРП Коновалово | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 313 ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль от ЦРП Коновалово) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Несвоевременное выявление и устранение механического износа рабочей поверхности зубьев собачки в приводе КЗ 110 кВ Т-2 и устранение дефектов | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ПС Сладкое - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии в полете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | оп. № 29-30) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.08.2021 | 25.08.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ л-20 Медовый кольцевая | Повреждение разрядника оп. № 11/38 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 57 - 58 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД Р-К-5-2 оп. № 63) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ВЛ 110 кВ Каргаполье - Жарниково-Т | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (проезд крупногабаритной техники в пролете оп. № 54-55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Катайск - Р, | Повреждение КЛ от | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | ВЛ 10 кВ ГППЗ | оп. № 1 до ПС Катайск-Р | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино | Повреждение вязки оп. № 5-20 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Повреждение изолятора оп. № 63 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | Схлест провода в пролете оп. № 110- 111 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 26.08.2021 | ПС Сафакулево, ВЛ 10 кВ Л-10 Бахарев | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино | Повреждение провода в пролете оп. № 5-1 и 5-26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Мыльниково, В 110 Т1, В 110 Т2, В 10 Т1 | Воздействие животных и птиц (обнаружены остатки птицы под ШМ 10 кВ Т1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | Повреждение шлейфа оп. № 185 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогоино | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками, ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Кр. Уралец, ВЛ 110 кВ Куртамыш - Н.Березово с отпайками, ВЛ 110 кВ Куртамыш - Нижнее | Атмосферные перенапряжения (гроза) (попадание молнии оп. № 18 ВЛ 110 кВ Куртамыш - Нижнее). Механическая неисправность расцепителя в автомате АВ-2 "ШУ цепей защиты второго комплекса" | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Затеча | Повреждение провода от ЛР-43Кр до КЛР-40Кр ВЛ-10 кВ Крутиха | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка | Повреждение изолятора оп. № 127, 129 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных и опорных изоляторов на ТП П-4-33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-1 КРС кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая | Повреждение вязки оп. № 49 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Чуга - Т, ВЛ 10 кВ Победа | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 109 - 110 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на СКТП № 904-б) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Затеча | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 54-55 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП С-4-34 АГЗС) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.08.2021 | 28.08.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.08.2021 | 29.08.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.08.2021 | 29.08.2021 | ВЛ 110 кВ Кособродск-Т - Твердыш-Т | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 75-76) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.08.2021 | 30.08.2021 | ЦРП Лебяжье, | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая | животных и птиц (попадание птицы на РЛНД-10 кВ ТП Л-7-28) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.08.2021 | 30.08.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС-кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 105- 107) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.08.2021 | 30.08.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-7-586 кольцевая | Повреждение КЛ л. 7-586 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.08.2021 | 30.08.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.08.2021 | 31.08.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.08.2021 | 31.08.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-4 2-я Пятилетка кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 19) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.08.2021 | 31.08.2021 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-6 РП-26 кольцевая | Повреждение КЛ л.6 - РП-26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.09.2021 | 01.09.2021 | ПС ЗДС, КЛ 10 кВ РП-23 - ТП-1008 | Повреждение КЛ 10 кВ 1017 - 1016-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.09.2021 | 01.09.2021 | ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Таволжаны | Повреждение провода в пролете оп. № 108-109 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.09.2021 | 01.09.2021 | РП-5, КЛ 6 кВ ТП- 84 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ л. 84-213) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.09.2021 | 02.09.2021 | ВЛ 110 кВ Сумки-Т - Зауралье-Т | Ветровые нагрузки (попадание ветки на натяжную стеклянную изоляцию оп. № 353) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.09.2021 | 02.09.2021 | ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. №71-72) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.09.2021 | 02.09.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Повреждение изолятора оп. № 136 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.09.2021 | 02.09.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 70-72) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.09.2021 | 02.09.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-1 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-2 отпайки на ТП Л-4-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ЦЭС филиала ОАО "МРСК Урала - Челябинэнерго) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Пивкино - Т, КЛ 10 кВ л-4 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | ЦРП Пивкино-2 | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 89 с/х техникой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | РП-23, КЛ 10 кВ РП-23 - ПС ЗДС | Повреждение КЛ перемычки на ТСН-1 в яч.31 ПС ЗДС | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ВЛ 110 кВ Петухово-Т - Октябрьская | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 31-32 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ЦРП Пивкино, 2 С 10 кВ (ВЛ 10 кВ Кольцо) | Повреждение изолятора оп. № 1/36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-2 Гладское | Повреждение изолятора оп. № 95 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|---|---|
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-16 Кушма кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РШМ 16/4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | ПС Аджитарово, ВЛ 10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 221-222 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ 12-2006 | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 48-49 ВЛ 10 кВ 2006 - РП-36 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 15-16) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Разлив, Т-1 | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 85-88 КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ РП Восход | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 38- 39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 116-117 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-4 Редуть | Повреждение провода в пролете оп. № 24-25 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 22 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Дефекты изготовления (излом удерживающей собачки в механизме включения привода выключателя В 110 кВ Казаркино на ПС Макушино) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-6 Светлый Дол | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП СД-6-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 33- 34) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 05.09.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Повреждение вязки оп. № 6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.09.2021 | 04.09.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-12 Чудняково | Повреждение изолятора оп. № 99 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.09.2021 | 05.09.2021 | ВЛ 110 кВ Половинное - Лопатки с заходом на ПС Сухмень | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 80- 81) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.09.2021 | 05.09.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.09.2021 | 05.09.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Затеча | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 94 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.09.2021 | 05.09.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 75-78 дорожно строительной техникой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.09.2021 | 06.09.2021 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ 32 - 1220 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Воздействие животных и птиц (попадание птицы КВЛ 32 - 1220 отпайка на КТП МК -16-2 оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.09.2021 | 06.09.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Дубрава-Т, ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Марково-Т, ВЛ 110 кВ Марково-Т-Сумки-Т | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 103-104 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.09.2021 | 06.09.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ 565 - 639 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.09.2021 | 07.09.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-2 | Воздействие посторонних лиц и | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | Б.Курейное | организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 48 автотранспортом) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.09.2021 | 07.09.2021 | ПС Матросовская, ВЛ 10 кВ Л-1 КРС кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП М-1-20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.09.2021 | 07.09.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Схлест провода в пролете оп. № 11-12 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.09.2021 | 07.09.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное | Повреждение провода в пролете оп. № 254-255 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-38 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-381 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Макушино-Т, ВЛ 110 кВ Макушино-Т - ПЛМЗ с отпайками, ВЛ 110 кВ Петухово-Т - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (несанкционированная рубка лесных насаждений в | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | ПЛМЗ, ПС Петухово-Т, В 110 кВ Сибирская | пролете оп. № 364- 365 ВЛ 110 кВ Петухово-Т-ПЛМЗ, повреждение провода сельхозтехникой в пролете оп. № 111- 112 ВЛ 110 кВ Макушино-Т - ПЛМЗ) | прочие мероприятия |
| 09.09.2021 | 09.09.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Погадайка | Повреждение изолятора оп. № 13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.09.2021 | 11.09.2021 | ПС Береговая, КЛ 10 кВ 15 - РП-37 | Повреждение КЛ 10 кВ 15 - РП-37 (вход в РП-37) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.09.2021 | 11.09.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 30 - 31 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.09.2021 | 11.09.2021 | РП-19, КЛ 10 кВ РП-19-ТП-1501 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-628) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.09.2021 | 11.09.2021 | РП-16, КЛ 6 кВ РП-16 - ТП-563 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 16 - ТП-563 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.09.2021 | 12.09.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая | Ветровые нагрузки (попадание постороннего предмета на спуски 10 кВ к ТП МК-9-37) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.09.2021 | 12.09.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 48-49) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 12.09.2021 | 12.09.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оп. № 250, 251, 252, 253) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродуговое перекрытие изоляции вследствие чрезмерного увлажнения тела изолятора (выпадения росы) оп. № 23) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | ПС Долговская, ВЛ 10 кВ Л-3 Тополевка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 88 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 | Воздействие посторонних лиц и | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | Осиновка кольцевая | организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение корпуса ТП Ч-6-252 при погрузочных работах в охранной зоне ТП сторонней организацией) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | ВЛ 110 кВ Уксянка - Красная Звезда | Воздействие животных и птиц (перекрытие воздушного изоляционного промежутка птицей оп. № 29 между проводом и траверсой) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ 23 РП-6 | Повреждение КЛ 6 кВ 23-РП-6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казарки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 кВ отпайка на КЗ-2-17) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками | Наброс посторонних предметов на ВЛ (провода) оп. № 99 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (электродугвое перекрытие изоляции вследствии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | чрезмерного увлажнения изолятора (выпадения росы) оп. № 179) | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 77-78) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 18-19) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.09.2021 | 14.09.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-4 Подувальное | Повреждение изолятора оп. № 4 отпайки на ТП БП-4-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.09.2021 | 15.09.2021 | ВЛ 110 Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | Наброс посторонних предметов на ВЛ (полиэтиленовая лента) оп. № 139 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.09.2021 | 16.09.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.09.2021 | 17.09.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | Бутырино кольцевая | (попадание птицы на провода в пролёте оп. № 221- 222) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.09.2021 | 17.09.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.09.2021 | 17.09.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-3 Беляковка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (перекрытие кузовом автомобиля дорожных служб ВЛ в пролете оп. № 213-214) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.09.2021 | 18.09.2021 | ПС Шадринск-Р, КВЛ 10 кВ Пивзавод | Повреждение провода в пролете оп. № 24-25 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.09.2021 | 18.09.2021 | ПС Шадринск - Р, КВЛ 10 кВ РП-11 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-194) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.09.2021 | 18.09.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Малышево | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 48- 49) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.09.2021 | 18.09.2021 | ПС Вилкино, В 10 кВ Т2 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 10 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.09.2021 | 18.09.2021 | РП-3, КВЛ 10 кВ ЛЭП-37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-372 - ТП-274) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.09.2021 | 19.09.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 32-33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.09.2021 | 19.09.2021 | ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | Повреждение оборудования в ТП Ч-2-307 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.09.2021 | 19.09.2021 | ПС Коровье, ВЛ 10 кВ л-8 Масли кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 227-228) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.09.2021 | 20.09.2021 | РП-4, КВЛ 6 кВ ТП - 13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | технологическом процессе (повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - ТП-13) | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.09.2021 | 20.09.2021 | ВЛ 110 кВ Баксары-Т - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.09.2021 | 20.09.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Баксары-тяги | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП Б-3-12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.09.2021 | 20.09.2021 | ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка | Повреждение изолятора оп. № 183 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.09.2021 | 21.09.2021 | ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 52-53 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.09.2021 | 22.09.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 195-196) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.09.2021 | 22.09.2021 | ВЛ 110 кВ | Воздействие | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | Нифанка-Сафакулево с заходом на ПС Сухоборская | животных и птиц (перекрытие воздушного изоляционного промежутка птицей оп. № 57 между проводом и телом опоры) | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.09.2021 | 22.09.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.09.2021 | 23.09.2021 | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Б.Приютное | Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива оп. № 62 бобры) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.09.2021 | 23.09.2021 | РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1021-2 | Повреждение КЛ 10 кВ 1021-1062-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.09.2021 | 23.09.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-2 Казарки | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-10 КЗ-2-13) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.09.2021 | 23.09.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-36-59 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-17 - ТП- 844 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.09.2021 | 23.09.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-39-РП-35 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-39 - РП-35 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Воздействие животных и птиц (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 17-6-17-7 бобры) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая | Воздействие животных и птиц (повреждение шлейфа оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | РП-36, КВЛ 10 кВ 128-605 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение на отпайке ВЛ 10 кВ в сторону КТП-553) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | ПС Юнона, КЛ 10 кВ 21-РП-39 | Повреждение КЛ 10 кВ 21 - РП-39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | РП-36, КВЛ 10 кВ 128-605 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | (повреждение на отпайке ВЛ 10 кВ в сторону КТП-553) | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.09.2021 | 25.09.2021 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 10-11 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.09.2021 | 25.09.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 48) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.09.2021 | 26.09.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 51 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ЦРП Пивкино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кольцо | Повреждение изолятора оп. № 145 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное | Повреждение изолятора оп. № 20 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | Ветровые нагрузки (попадание ветки на | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | провода в пролете оп. № 94-95) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Кр.Уралец, ВЛ 10 кВ Л-2 Таловка | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115-117) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ РП Восход | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (касание провода в пролете оп. № 103-104 самосвалом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 120-121) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 29 - 29/1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|---|---|
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение вязки оп. № 63с) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 332-333) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 196-198) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Гагарье, ВЛ 10 кВ Л-2 Падун | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 151) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП С-4-34 АГЗС) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | кольцевая | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП У-8-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино- кольцевая | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71- 72) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.09.2021 | 27.09.2021 | ВЛ 35 кВ Кр. Уралец - Пепелино | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46- 47) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.09.2021 | 28.09.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4- 372 кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 3-4 отпайки на КТП- 396) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.09.2021 | 28.09.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Повреждение провода в пролете оп. № 220-221 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.09.2021 | 28.09.2021 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 98) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.09.2021 | 29.09.2021 | ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 129-130 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.09.2021 | 30.09.2021 | РП-36, ВЛ 10 кВ КТП-2006 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.09.2021 | 30.09.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 16 автотранспортом) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.09.2021 | 30.09.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-21 - 10-22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| 30.09.2021 | 30.09.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 95-96) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.10.2021 | 01.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Обухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославская | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Пашково, ВЛ 10 кВ Л-7 Производство | Повреждение изолятора оп. № 21 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ Л-15 Такташи | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1502 МШ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС | Повреждений не | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--------------------------------|--|
| | | Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-5 Бакаево | обнаружено | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-1 Просвет | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Восточная, ТП 500-выход ВЛ 500-177 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-8 Телевышка кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в полете оп. № 305-306) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС КЗКТ ГПП-2, ВЛ 6 кВ 663-243 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.10.2021 | 02.10.2021 | ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-33-241 кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | Петушки | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 201-202 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Обухово, ВЛ 10 кВ Л-3 Ярославская | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод- кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 03.10.2021 | 03.10.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-1 | Повреждение оборудования в ТП Б-1-16 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | Боровлянская | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-4 СНТ | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 3-4 отпайки на ТП ШК-4-63) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 41-42 отпайки на ТП КТ-5-54) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Повреждение провода в пролете оп. № 23-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роца кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 89-90 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-4 Куртан | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 92) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Усть- | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1 | | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на Р-П-2-1 оп. № 1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-226, КТП-226 - ТП-2817 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.10.2021 | 06.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-2 Травное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-36-59 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ 36 -ТП-59 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Рябово, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ 50 РП-1 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-166 - ТП-147 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | РП-18, ВЛ 10 кВ ТП-223 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 2 отпайка на ТП ВГ-2-31) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Вилкино, ВЛ 10 кВ Л-5 Маяк | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ л-20 Медовый кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21-601 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|-------------------|---|
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Плоское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово | Повреждение проходного изолятора в ТП 611- О | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.10.2021 | 08.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Пьянково - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-2 Коммунальные сети | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролёте оп. № 20-21 отпайка на ТП Ч-2-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------------|--|
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-59-42 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ 59-42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-54-311 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ РП-11-861 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Повреждение изолятора оп. № 13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | РП-34, КЛ 6 кВ РП-34-ТП-9 | Повреждение КЛ 6 кВ РП-34 - ТП-9 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-1 Просвет | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.10.2021 | 09.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 32-33) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Ольховка, | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | ВЛ 10 кВ Песьяное | | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 16-1200 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | РП-7, КВЛ 6 кВ РП-7 - ТП-626 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы оп. № 1 отпайка на КТП-966) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.10.2021 | 10.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС КЗКТ ГПП-2, ВЛ 6 кВ 663-243 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ 12-2006 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Петухово - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Центр кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - Черняково, ВЛ 110 кВ Черняково-Борчаниново | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - Шадринск-Т | Природный пожар пролёты оп. № 23-29 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - | Природный пожар пролёты оп. № 23- | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | Шадринск-Г | 29 | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Танрыкулово, ВЛ 10 кВ Поляна | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ЛР 10 ТП 710 Тн) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | РП-7 яч.9 - Выход ВЛ РП-7-174 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС ПТФ Юнона яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово | Повреждение опорного изолятора оп. № 1-5,123. Повреждение шлейфа оп. № 1-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | опорного изолятора РЛНД-10 КТП 101-О) | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Л-6 Больница | Повреждение изолятора оп. № 15 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Повреждение изолятора оп. № 10 отпайка на ТП П-5-300 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 30 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Коновалово-Т, КЛ 10 кВ ЦРП Коновалово | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение оборудования в ТП С-7-5 Межрайгаз) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Чуга - Т, ВЛ 10 кВ Победа | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 215) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--------------------------------|--|
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.10.2021 | 12.10.2021 | ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-5 Золотое-кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 72-73) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 13.10.2021 | 13.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | ПС Керамзит - Т, | Повреждений не | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | обнаружено | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-9 Садовод- кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ 6-РП-4, РП-7, КВЛ 6 кВ 11 - 475 | Повреждение КЛ 6 кВ л. 475-480, КЛ 6 кВ л. 475-431 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.10.2021 | 14.10.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ КРС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Шадринск-Р, В 10 ТЗ, 1С 10 кВ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-382 - ТП-381) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Баскак | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 15.10.2021 | 15.10.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС В.Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-1 Комплекс кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-2 Птичник кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|---------------------------|---|
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 5-1212 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.10.2021 | 16.10.2021 | ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-10 Старый Просвет кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-5 Ягодная | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-12 Больница кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 12- 13 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Беянино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------------------|---|
| | | кольцевая | на Р-К-6-8 оп. № 110) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Введенка - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-3 Пищальное | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.10.2021 | 17.10.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|---|
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-5 Полевое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-2 Мясниково, Л-3 Подборное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 18.10.2021 | 18.10.2021 | ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Роза - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Сычёво | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Житниково-кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Белозерская, | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|---|
| | | ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино | | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.10.2021 | 19.10.2021 | ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Качусово-Т, ВЛ 10 кВ Л-9 Черемисское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Восточная, КВЛ 6 кВ Л-14 - 16 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 16-1200 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС ЗДС, яч. 33 - Выход ВЛ 33- РП-28 яч.3, яч. 9 - выход ВЛ 9- 532 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 16-1200 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---------------------------|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-4 Стенниково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Пески, ВЛ 10 кВ Л-3 Пески | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-2 Привольное | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Алакуль - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Сухмень, ВЛ 10 кВ Л-3 Сухмень | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 13-4) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 20.10.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Затеча | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20-21) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-0 Петровка | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 156-157) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-151 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 110-111) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Высокая, КВЛ 10 кВ Интернат | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 92-93) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Западная, ВЛ 10 кВ Л-28 Семкомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 37-38) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 80- 81) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Альменево-1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 130-135) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Кирово, ВЛ 10 кВ л-3 Купай | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 237 - 4/1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Алакуль - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Петрушино | Повреждение оборудования потребителей | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | кольцевая | электрической энергии (ТП-512 АТ) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 132-150) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 12-1) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП 7, ВЛ 6 кВ РП-7-412 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Катково | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 40-42) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Кузнецовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ст.Панькино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Нифанка, ВЛ 10 кВ Л-21 Ново-Калмыково | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 196-197) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Першино | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 90-127) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ л-20 Медовый кольцевая | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 7/11-7/12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-4 Южное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП Восход, ВЛ 10 кВ 8-е марта | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 21-22) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Хохлы-Н | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива (не из охранной зоны) в пролете оп. № 40-41) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т, ВЛ 110 кВ Чернявская-Т - Щучье-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т | Повреждение оборудования в смежной электрической сети | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Шумиха, ВЛ 10 кВ Л-15 ХПП | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 74 - 75) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Сухоборская, ВЛ 10 кВ Л-1 Курорт | Ветровые нагрузки (повреждение оп. № 101, повреждение провода в пролете оп. № 100-102) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ КРС | Повреждение оборудования (неисправность блок-контактов привода В-10 кВ) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Юламаново, ВЛ 10 кВ Юламаново | Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора ТП-103) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Перуново | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 69-71) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 59-60) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Коровье, ВЛ 10 кВ л-1 Сосново | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 125-126) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21-601 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка, ВЛ 110 кВ Ольховка-КС-12 | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 100-101 ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12). Неисправность катушки отключения (обрыв цепи в обмотке катушки) в приводе | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | СВ 110 кВ ПС Ольховка | |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Фрунзенская, ВЛ 10 кВ Просвет | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 138- 139) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 290-291) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 35 кВ Южная - Красная Звезда | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 54-55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Лещево-Т - Уксянка с заходом на ПС Крутиха | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 54- 55) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34-35) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Сладкое - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 1-8-1-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Западная, ВЛ 10 кВ Л-28 Семкомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 20) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 195-196) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - | Ветровые нагрузки (попадание ветки на | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | Черняково, ВЛ 110 кВ Черняково-Борчаниново | провода пролете оп. № 78-79 ВЛ 110 кВ Высокая - Черняково) | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Канаши | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 78-79) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 35 кВ Мальцево - Спицыно - Белое - Вознесенка | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 60-61) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 67-68) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Батурино | Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 38-39) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|---|---|--|
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Галкино - Кузнецовская с заходом на ПС Свердловская | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50- 51) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 25- 26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская, ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 65-66 ВЛ Шатрово - Кодская) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолowo | Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора КТП- 905-Ж) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасовo | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП-616- О) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 156-157) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ 12- 2006 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Обрядовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ольховка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 254-255) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП-36, ВЛ 10 кВ РП-36-641 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.10.2021 | 21.10.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-3 РРС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятская кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Л-3 Золотое | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 222-223, 231-232) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Западная, Т-1 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Бисерово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Лебяжье - Т, ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-2 Дубровное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.10.2021 | 22.10.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ РП-42 | Повреждение кабельной разделки оп. № 1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки | Повреждение изолятора оп. № 50 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС В.Глубокая, | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------------------|---|
| | | Т-1 | изоляция ввод 10 кВ | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.10.2021 | 23.10.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|---------------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | РП-18, ВЛ 10 кВ ТП-223 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-2 Летний лагерь | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Комплекс | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Бородино кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-4 Прилогоино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Васильевская, ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-9 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|---|
| | | ИПС | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | ПС Южная, ВЛ-6 кВ 121-277 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.10.2021 | 24.10.2021 | РП-37, ВЛ 6 кВ РП-37-ТП-540 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Керамзит - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Головное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-6 Карпунино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Промышленная, КЛ 6 кВ РП-24 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Промышленная - РП-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.10.2021 | 25.10.2021 | ПС Боровлянская, ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянская | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 17 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Повреждение провода в пролете оп. № 135-136 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Повреждение провода в пролете оп. № 135-136 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Далматово - Р, КВЛ 10 кВ Затеча | Схлест провода в пролете оп. № 111- 112 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-3 Скаты | Повреждение провода в пролете оп. № 86-88 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-4 Балакуль | Повреждение изолятора оп. № 289 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ЦРП Коновалово, 1С 10 кВ | Повреждение изолятора оп. № 289 ВЛ 10 кВ л-4 Балакуль | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал | Повреждение провода в пролете оп. № 123-124 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждение изолятора оп. № 79 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------------|---|
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Утяк - Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Вагино, ВЛ 10 кВ Л-2 | Повреждение вязки оп. № 15 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---------------------------|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.10.2021 | 26.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | РП-37, ВЛ 6 кВ ТП-605-1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-2 Булдак | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | РП-7, ВЛ 6 кВ РП-7-ТП-475 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Булдак, ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Речное, ВЛ 10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС ЗДС, КЛ 10 кВ л.33 - Выход ВЛ 33-РП-28 | Повреждение КЛ 10 кВ л.33 - выход ВЛ л.33 - РП-28 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Речное, ВЛ | Повреждений не | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | 10 кВ Л-6 Желтики кольцевая | обнаружено | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.10.2021 | 27.10.2021 | ПС Кравцево - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС ПТФ Юнона яч.24 - Выход на ВЛ 24- КНС 3 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ РП-21-601 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-8 Лисье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждение изолятора оп. № 79 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино - Мокроусово с отпайками | Ветровые нагрузки (обрыв шлейфа со стороны ВЛ 110 кВ на ВЧЗ 110 кВ ВЛ Моршиха) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 28.10.2021 | 28.10.2021 | ЦРП Лебяжье, ВЛ 10 кВ Л-11 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | Лебяжье-2 кольцевая | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 135- 136) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Юнона, КЛ 10 кВ ПС Юнона-РП Химмаш | Повреждение КЛ 10 кВ л.30 - РП Химмаш | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Юнона, КЛ 10 кВ ПС Юнона-РП-39 | Повреждение КЛ 10 кВ №2 л.22 - РП-39 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|------------------------------|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-4 Лиханово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо, Л-1 ПРС- 44, Л-3 Петушки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 29.10.2021 | 29.10.2021 | ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.10.2021 | 30.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Расковалова | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.10.2021 | 30.10.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.10.2021 | 30.10.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.10.2021 | 30.10.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 153-154 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенка | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на ТП ПЩ-5-7 3/ток) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4- 372 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС КЗКТ ГПП- 2, ВЛ 6 кВ 663- 243 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | РП Чаши, ВЛ 10 кВ Новая жизнь | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 5-1212 | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 24-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.11.2021 | 01.11.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленская | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.11.2021 | 01.11.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.11.2021 | 01.11.2021 | ВЛ 110 кВ Черняково-Борчаниново | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 01.11.2021 | 01.11.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирка | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Сидоровка кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-1 Пичугино | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 91-92 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | РП-5, КЛ 6 кВ РП-5-ТП-84-1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-955 - ТП-266 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС КЗКТ ГПП- | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | 2, ВЛ 6 кВ 663-243 | | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.11.2021 | 02.11.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.11.2021 | 03.11.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 04.11.2021 | 04.11.2021 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.11.2021 | 05.11.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.11.2021 | 05.11.2021 | ПС Просвет - Т, ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | Повреждение провода в пролете оп. № 23-24 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 05.11.2021 | 05.11.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.11.2021 | 06.11.2021 | ПС Шкодино, ВЛ 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.11.2021 | 06.11.2021 | ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово | Повреждение провода в пролете оп. № 5-6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.11.2021 | 06.11.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-3 Половинное | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.11.2021 | 07.11.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Теплицы | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 07.11.2021 | 07.11.2021 | ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-2 Арлагуль | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.11.2021 | 07.11.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 07.11.2021 | 07.11.2021 | ПС Сладкое - Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Щучье кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС ММК, КВЛ 10 кВ 16-1200 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Ильяково, ВЛ 10 кВ Плоское | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 41-42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|------------------------------|--|
| | | Цех убоя кольцевая | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Ягодное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 10.11.2021 | 10.11.2021 | ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | прочие мероприятия |
| 11.11.2021 | 11.11.2021 | ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 17-18 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 11.11.2021 | 11.11.2021 | ВЛ 110 кВ Высокая - Черняково | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51- 52) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 12.11.2021 | 12.11.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.11.2021 | 14.11.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.11.2021 | 14.11.2021 | ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.11.2021 | 14.11.2021 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.11.2021 | 15.11.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-9-645 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ л.645-1604 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.11.2021 | 15.11.2021 | ПС Песчанка, ВЛ 10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.11.2021 | 15.11.2021 | ПС Северная, КЛ 6 кВ л. 7-586 | Повреждение КЛ 6 кВ 602 - 639 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.11.2021 | 15.11.2021 | ПС Арлагуль, ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.11.2021 | 15.11.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Никитино | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.11.2021 | 16.11.2021 | ПС Дружба, ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 27- | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | 28 | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.11.2021 | 16.11.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение проходной изоляции на ТП У-9-14 ОАО Синтез) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.11.2021 | 18.11.2021 | РП-28, КЛ 10 кВ ТП-741 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 741 - ТП-943 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.11.2021 | 19.11.2021 | РП-32, КЛ 6 кВ ТП-182 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-204 - ТП-227, КЛ 6 кВ ТП-30 - ТП-317 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.11.2021 | 19.11.2021 | РП-1, КЛ 6 кВ ТП-350 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-114 - ТП-320 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--------------------------------|---|
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | КТП-720, ВЛ 10 кВ КРУН-720 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятская кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 38 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Берёзово | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 19.11.2021 | 19.11.2021 | ПС Митино, ВЛ 10 кВ Л-1 Митино кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.11.2021 | 20.11.2021 | ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 51-1 отпайки на ТП В-3-82 Аруна) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.11.2021 | 20.11.2021 | ПС Городская, КВЛ 6 кВ л.35-77 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.11.2021 | 20.11.2021 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 20.11.2021 | 20.11.2021 | ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятская кольцевая | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 8-1 отп. на ТП Н-2-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.11.2021 | 21.11.2021 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Чуга | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.11.2021 | 21.11.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.11.2021 | 21.11.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.11.2021 | 21.11.2021 | ПС Труд, ВЛ 10 кВ Л-4 Редуть | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.11.2021 | 21.11.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.11.2021 | 22.11.2021 | ПС | Повреждение | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | Звериноголовская, 1С 10 кВ | оборудования на 1С 10 кВ | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.11.2021 | 22.11.2021 | ПС ЗОК, КВЛ 10 кВ Горгаз | Повреждение провода в пролете оп. № 10-11 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 41-42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-4 Белозерское | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Уралец | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1-89 - 1-90) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5-665 кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Северная ВЛ 6 кВ л.9-645 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС В.Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Звериноголовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Комхоз кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Звериноголовская | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | я, ВЛ 10 кВ Л-1 Буревестник | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.11.2021 | 24.11.2021 | ПС Маяк, ВЛ 10 кВ л-15 Такташи | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 25.11.2021 | 25.11.2021 | ЦРП Щучье, ВЛ 10 кВ Л-3 Б.Песчанная | Повреждение изолятора оп. № 62 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 26.11.2021 | 26.11.2021 | ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайками | Несанкционирован ная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 77-78 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.11.2021 | 27.11.2021 | РП-6, КЛ 6 кВ РП-6 - 408 | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 25-26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.11.2021 | 27.11.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-13-2 583 кольцевая | Повреждение КЛ № 2 л. 13-583 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | прочие мероприятия |
|------------|------------|--|---|---|
| 28.11.2021 | 28.11.2021 | ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Белоярская | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (механическое разрушение оттяжки траверсы на подставной опоре в пролете оп. № 68-69) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.11.2021 | 29.11.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки- кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.11.2021 | 29.11.2021 | ПС Макушино - Т, КЛ-10 кВ Макушино-Тяга яч.7 - РП Макушино | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.11.2021 | 29.11.2021 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.11.2021 | 29.11.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ 881-387 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.11.2021 | 29.11.2021 | ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|--|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.11.2021 | 30.11.2021 | ПС Альменево, ВЛ 10 кВ Ягодное | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 30.11.2021 | 30.11.2021 | ПС М.Курейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино | Повреждение шлейфа оп. № 1-6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Бутырское-Т, ВЛ 10 кВ л-6 Хохлы кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Урал, ВЛ 10 кВ Л-11 Птичье кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 20- 18 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ВЛ 110 кВ Каргаполье - Жарниково-Т | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | оп. № 16-17) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ВЛ 35 кВ Костылево - Курорт с отпайками на ПС Советская и ПС Камаган | Повреждение изолятора оп. № 5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-2 Кольцо кольцевая | Попадание ветки на провода в пролете оп. № 101-102 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 01.12.2021 | 01.12.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 02.12.2021 | 02.12.2021 | ПС ШААЗ, КВЛ 10 кВ СПТУ | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-ГПТУ - ТП-26 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 03.12.2021 | 03.12.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.12.2021 | 03.12.2021 | ПС Усть- Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.12.2021 | 03.12.2021 | ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 03.12.2021 | 03.12.2021 | ПС ГПП-1 КЗКТ, КЛ 6 кВ 6-257 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.12.2021 | 06.12.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-33 551 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ л.33-551 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.12.2021 | 06.12.2021 | РП 34, КЛ 6 кВ ТП-69 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 6 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | кВ л. 69-220) | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.12.2021 | 06.12.2021 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.12.2021 | 06.12.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-5 Котельная кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 06.12.2021 | 06.12.2021 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.12.2021 | 08.12.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Повреждение провода в пролете оп. № 47-48 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.12.2021 | 08.12.2021 | ПС Баксары - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Островное | Повреждение провода в пролете оп. № 19-21 отпайка на ТП Б-5-1 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 08.12.2021 | 08.12.2021 | ПС Керамзит, ВЛ 10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 09.12.2021 | 09.12.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | Повреждение оборудования в ТП №108-К | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.12.2021 | 10.12.2021 | ПС ШААЗ, КЛ 10 кВ Город-2 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-393 - ТП-392а, КЛ 10 кВ ТП-392а - ТП-366 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 10.12.2021 | 10.12.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ л.34 - 502 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-171 -ТП-264. | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.12.2021 | 11.12.2021 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.12.2021 | 11.12.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 11.12.2021 | 11.12.2021 | ПС Боровская, | Повреждений не | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский 3-д кольцевая | обнаружено | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | ПС Галкино, ВЛ 10 кВ Прошкино | Повреждение изолятора оп. № 8 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | ПС Обанино, ВЛ 10 кВ Обанино | Повреждение изолятора оп. № 9 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | РП-27, КВЛ 10 кВ ТП-849 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.12.2021 | 15.12.2021 | ПС Сулейманово, ВЛ 10 кВ Л-8 Мурзабаево | Повреждение разрядника в ТП 830-Сл | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 15.12.2021 | 15.12.2021 | ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка | Схлест провода в пролете оп. № 47-49 отпайка на ТП МС- 1-7 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | ПС Шадринск - Р, КЛ 10 кВ РТС-2 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС Шадринск-Р до ТП-РТС | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | ВЛ 110 кВ Макушино-Макушино-Т, ВЛ 110 кВ Макушино-Т-ПЛМЗ с отпайками, ВЛ 110 кВ Петухово-Т-ПЛМЗ, ВЛ 110 кВ Сибирская - Петухово-Т | Воздействие животных и птиц (электродуговое перекрытие (межфазное КЗ) нижних контактов ПК 10 кВ на ПС ПЛМЗ в следствие проникновения животного (кошки) в задний отсек ячейки ПР 10 кВ ТСН-2) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ от ВН-Л-9-2 до ВН-Л-9-6) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.12.2021 | 17.12.2021 | ПС Долговка, ВЛ 10 кВ Л-2 Долговка | Повреждение шлейфа оп. № 14-11 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 17.12.2021 | 17.12.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-4 Южное кольцевая | Повреждение разрядника в ТП-Ц-4-2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.12.2021 | 18.12.2021 | РП-1, КЛ 10 кВ ЛЭП-17 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-174 - ТП-172 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка |

| | | | | |
|------------|------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 18.12.2021 | 18.12.2021 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 ТП-263 кольцевая | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-185 - ТП-263 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 19.12.2021 | 19.12.2021 | ПС Целинная, ВЛ 10 кВ Л-6 Бухаринка | Повреждение изолятора оп. № 33 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-3 Пригородный-кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ПС Заозёрная, ВЛ 10 кВ РП-21-601 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и |

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------------------|---|
| | | | | прочие мероприятия |
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ПС ЗОК, ВЛ 10 кВ Погорелка | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ПС ЗДС, КВЛ 10 кВ 9-532 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ПС Арматурная, ТП 13-выход ВЛ 13-437 | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|---|
| | | | | оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | РП-21, КВЛ 10 кВ Элеватор | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7-8) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 83) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 506- М) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 1-2 отпайка на ТП Б-2-25) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-Б-1-12 Дачи) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки |

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | оп. № 1-2 отпайка на ТП Б-2-25) | (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино | Ветровые нагрузки (повреждение разъединителя РТП-10 у ТП Б-1-3) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково | Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 114) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Курорт, ВЛ 10 кВ Л-3 Курорт | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание ветки на провода в пролете оп. № 31-32) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ВЛ 35 кВ Куртамыш-Косулино | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ЦРП Юргамыш, ВЛ 10 кВ Л-5 М. Белое | Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 158-170) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |

| | | | | |
|------------|------------|---|---|---|
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 22.12.2021 | 23.12.2021 | ПС КЗММК, ВЛ 10 кВ 16-1200 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на КТП-1209) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 23.12.2021 | 23.12.2021 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 182-183 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.12.2021 | 24.12.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП-310п) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.12.2021 | 24.12.2021 | ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 28 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 24.12.2021 | 24.12.2021 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | Повреждение изолятора оп. № 81 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|--|
| | | | | (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 24.12.2021 | 24.12.2021 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы на проходные изоляторы ТП-307п) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.12.2021 | 25.12.2021 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | Повреждение шлейфа оп. № 113 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.12.2021 | 25.12.2021 | ПС Белоярская, ВЛ 10 кВ Л-5 Красноярка | Повреждение изолятора оп. № 69 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 25.12.2021 | 25.12.2021 | ПС Промышленная, КВЛ 10 кВ 18-841 кольцевая | Повреждение КЛ 10 кВ 18 - 841 выход на ВЛ с ПС Промышленная | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 26.12.2021 | ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роцца кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 86-88 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 26.12.2021 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | Повреждение провода в пролете оп. № 137-139 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная |

| | | | | |
|------------|------------|--|---|--|
| | | | | проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 26.12.2021 | ПС ЗДС, ВЛ 10 кВ 36-193 | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 26.12.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | Повреждение изолятора оп. № 170 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | Схлест провода в пролете оп. № 13-4 - 13-5 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 26.12.2021 | 27.12.2021 | ПС КТЭЦ, КВЛ 10 кВ 22-591(1) | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-496 - ТП-533 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Меншиково, ВЛ 10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 131-132 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Половинное, | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт |

| | | | | |
|------------|------------|---|--|---|
| | | ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | | поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Логовушка - Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | Повреждений не обнаружено | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное | Повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП ЛП-1-23 поселок | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолово | Повреждение изолятора оп. № 37 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово-кольцевая | Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 8-9) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|---|
| | | | | (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ПС Центральная, ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное | Ветровые нагрузки | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | ВЛ 110 кВ Звериноголовская - Н.Берёзово с заходом на ПС Боровлянская | Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 7-8 на участке ВЛ 110 кВ Н.Березово - Боровлянская) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | ВЛ 110 кВ Нагорная - Раскатиха | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 11-12) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 40-42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | ПС В. Глубокая, ВЛ 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | Повреждение провода в пролете оп. № 40-42 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия |
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | ПС Частоозерье, КВЛ 10 кВ Л-3 Беяковка | Повреждение КЛ 10 кВ отпайка на ТП Ч-3-3 СН РЭС | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | ПС Кипель, ВЛ 10 кВ Л-2 Ерохино | Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 81) | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия) |

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 по средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 25.02.2022 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 78,323;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 92,887;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 77,404;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 90,732.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.